



SO10000001264969707

**SMLOUVA O PŘIPOJENÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN)  
NEBO VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VVN)  
ČÍSLO: 20\_VN\_1009636704**

**PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)**

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 11. 2. 2014 zastupuje Ing. Zdeněk Linhart, pozice: Vedoucí odboru Obsluha zákazníků Business

**PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen Provozovatel)**

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 0010308219  
OBCHODNÍ FIRMA Správa železnic, státní organizace  
IČ 70994234 DIČ CZ CZ70994234  
ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI  
ULICE Dlážděná Č. P. / Č. O. 1003/7 PSČ 110 00  
OBEC Praha 1 - Nové Město MÍSTNÍ ČÁST Nové Město  
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
LICENCE NA DISTRIBUCI ELEKTŘINY Č. 120605086  
ZASTOUPENÁ Ing. Ladislav Kašpar, ředitel OŘ Olomouc  
TELEFON E-MAIL FAX

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1) Tato smlouva je uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v souladu s ust. § 50 odst. 3 zákona č. 459/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“), a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o připojení“).

2) PDS provozuje regionální distribuční soustavu (dále jen „regionální soustava“), ke které je připojena lokální distribuční soustava Provozovatele (dále jen „LDS“). Provozovatel žádostí doručenou PDS dne 16. 10. 2020 požádal o změnu rezervovaného příkonu a výkonu (dále jen „Žádost o připojení“).

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem této smlouvy je změna rezervovaného příkonu a výkonu LDS (dále jen „předmět smlouvy“), na základě závazku PDS zajistit Provozovateli dohodnutý rezervovaný příkon a výkon a závazek Provozovatele uhradit PDS podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a výkonu stanovený Vyhláškou o připojení (dále jen „Podíl na nákladech“).

**III. PODMÍNKY PŘIPOJENÍ LDS PO ZMĚNĚ REZERVOVANÉHO PŘÍKONU A VÝKONU V PŘEDÁVACÍM MÍSTĚ**

1) Specifikace předávacího místa

- a) adresa předávacího místa: Nádražní 148/VO, Litovel, 784 01 Litovel
- b) číslo předávacího místa: 2843468
- c) EAN: 859182400510737576
- d) technické podmínky připojení číslo: 4121716220 uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „TPP“)
- e) číslo sítě: 0615

2) Technické údaje LDS

- a) rezervovaný příkon: 110,000 kW
- b) rezervovaný výkon: 0,000 kW
- c) napěťová hladina: 22 kV (VN)
- d) povolený rozsah účinniku ( $\cos \varphi$ ):
  - spotřeba I. kv. odběr P, odběr Q (0,95 – 1)  
IV. kv. odběr P, dodávka Q (není povolena)
  - výroba II. kv. dodávka P, odběr Q (není povolen)  
III. kv. dodávka P, dodávka Q (není povolena)

3) Místo připojení předávacího místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví

- a) místo připojení: nadzemní vedení VN č. 44 ukončené na TS provozovatele, které je v majetku PDS
- b) hranice vlastnictví: zařízení PDS končí kotevními izolátory venkovního vedení VN na TS provozovatele OC\_9256 Litovel ČD předměstí
- c) spínací prvek k odpojení předávacího místa: úsekový odpojovač přípojky VN US\_OC\_9256
- d) SJZ Stanice: OC\_9256

4) Způsob a provedení měření elektřiny

- a) typ měření: A
- b) umístění měřicích zařízení (měřicí místo): uvnitř TS
- c) přístupnost měřicího zařízení: Z veřejného prostranství
- d) dodávka a odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS
- e) převod měřicích transformátorů proudu: 200/5 A; vlastníkem měřicích transformátorů proudu je Provozovatel

#### 5) Termín připojení

LDS se změněným příkonem a výkonem se považuje za připojenou k regionální soustavě, kdy Provozovatel

- a) splnil podmínky TPP určené pro připojení změněného příkonu a výkonu a splnění těchto podmínek písemně oznámil PDS spolu s předložením dokladů uvedených v TPP (dále jen „Podmínky připojení“), a
- b) zaplatil Podíl na nákladech.

### IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

#### 1) Provozovatel je povinen:

- a) plnit podmínky pro připojení LDS uvedené v této smlouvě, v Pravidlech provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“) nebo v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napěťovou hladinu (dále jen „PP“),
- b) provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, zejména vybavit LDS dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
- c) udržovat LDS ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a PPDS, plnit pokyny výrobce zařízení používaného k distribuci elektřiny,
- d) upravit LDS pro instalaci měřicího zařízení a v tomto stavu jej udržovat a umožnit PDS nebo jím pověřeným osobám přístup k měřicímu zařízení PDS a k neměřeným částem odběrného elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení, a
- e) jestliže k omezení nebo přerušení dodávky (přetok) elektřiny mezi LDS a regionální soustavou došlo z důvodu na straně Provozovatele, nahradit PDS náklady spojené s obnovením dodávky elektřiny, nestanoví-li právní předpis jinak.

#### 2) PDS je povinen:

- a) připojit LDS a zajistit Provozovateli dohodnutý zvýšený rezervovaný příkon a výkon,
- b) zajistit instalaci vlastního měřicího zařízení a toto zařízení udržovat a pravidelně ověřovat správnost měření,
- c) informovat Provozovatele o chystané výměně měřicího zařízení s uvedením důvodu a zanechat Provozovateli v předávacím místě písemnou zprávu s uvedením stavu elektroměru před a po výměně, a
- d) obnovit za podmínek stanovených v EZ omezenou nebo přerušenou dodávku (přetok) elektřiny mezi LDS a regionální soustavou.

3) PDS je oprávněn omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku (přetok) elektřiny mezi LDS a regionální soustavou v případech stanovených v EZ.

4) Provozovatel je povinen splnit Podmínky připojení do 31. 12. 2020.

### V. PODÍL NA NÁKLADECH

1) Provozovatel je povinen zaplatit Podíl na nákladech (za zvýšení rezervovaného příkonu a výkonu) ve výši 52800.00 Kč na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: \_\_\_\_\_, variabilní symbol \_\_\_\_\_.

2) Alespoň polovinu Podílu na nákladech Provozovatel zaplatí do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a zbytek Podílu na nákladech zaplatí ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 4).

### VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem, kdy Provozovatel (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Provozovatel připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Provozovatel přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká.

#### 2) Tato smlouva zanikne

- a) jestliže Provozovatel nesplní povinnost podle čl. V. odst. 2) ani do jednoho měsíce ode dne uplynutí původní lhůty,
- b) jestliže Provozovatel nesplní Podmínky připojení ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu PDS určil,
- c) oznámí-li Provozovatel písemně PDS, že na připojení odběrného zařízení netrvá,
- d) zánikem licence Provozovatele na distribuci elektřiny, nebo
- e) zrušením registrace údajů týkajících se LDS osobou určenou právním předpisem.

#### 3) PDS je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že

- a) prohlášení Provozovatele podle čl. VII. odst. 1) této smlouvy je nepravdivé; odstoupit PDS může až poté, co Provozovatel na výzvu PDS neuvedl právní stav do souladu s jeho prohlášením ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS výzvu doručil, nebo
- b) PDS přerušil dodávku elektřiny z důvodu, že Provozovatel porušuje povinnost podle čl. IV. odst. 1) písm. b), a tento stav trvá po dobu delší než 90 dnů.

4) Zanikne-li smlouva podle odst. 2) písm. a) nebo b), PDS bez zbytečného odkladu vrátí Provozovateli zaplacený Podíl na nákladech nebo jeho část. To platí obdobně, jestliže smlouva zanikne podle odst. 2) písm. c) až e) přede dnem připojení LDS za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zanikne-li připojovací povinnost PDS podle odst. 2), je Provozovatel povinen nahradit PDS náklady, které PDS v souvislosti s předmětem této smlouvy oprávněně vynaložil. PDS vyúčtuje Provozovateli tyto náklady a vrátí Provozovateli zaplacený Podíl na nákladech nebo jeho část v případě, že náklady PDS nepřevyší, popř. nedosáhnou výše Provozovatelem uhrazeného Podílu na nákladech. Pro vrácení Podílu na nákladech je třeba, aby Provozovatel sdělil PDS aktuální údaje pro vrácení Podílu na nákladech na předepsaném formuláři PDS, s možností jeho stažení na webové adrese [www.ceszdistribuce.cz](http://www.ceszdistribuce.cz).


### VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Provozovatel prohlašuje, že je oprávněn užívat LDS, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy.

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a PP zveřejněnými na webové stránce PDS [www.ceszdistribuce.cz](http://www.ceszdistribuce.cz). Provozovatel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů a že jejich obsahu rozumí. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Provozovatelem.



**SJZ: OC\_9256**, obec: Litovel, název: Litovel-ČD Předmostí  
okres: Litovel, Litovel-ČD Předmostí



## Příloha č. 1 smlouvy 20\_VN\_1009636704

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121716220

### SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – LDS

- umístění zařízení: Nádražní 148/VO, patro: DOPA, 784 01 Litovel
- číslo místa spotřeby: 0002843468
- číslo odběrného místa: 0100925840
- EAN: - pro data spotřeby 859182400510737576

### MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: NADZEMNÍ VEDENÍ VN Č. 44 UKONČENÉ NA TS ZÁKAZNÍKA, KTERÉ JE V MAJETKU PDS.
- hranice vlastnictví: ZAŘÍZENÍ PDS KONČÍ KOTEVNÍMI IZOLÁTORY VENKOVNÍHO VEDENÍ VN NA TS ZÁKAZNÍKA OC\_9256 LITOVEL ČD PŘEDMĚSTÍ
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: ÚSEKOVÝ ODPOJOVAČ PŘÍPOJKY VN US\_OC\_9256
- SJZ Stanice: OC\_9256

### TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 22 kV (VN)
- rezervovaný příkon: 110,000 kW
- rezervovaný výkon výroby (max. výkon dodávky elektřiny do DS): 0,000 kW

### PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]

### POVOLENÝ ROZSAH ÚČINÍKU (COS $\varphi$ )

- spotřeba I. kv. odběr P, odběr Q (0,95 – 1)
- výroba IV. kv. odběr P, dodávka Q (není povolena)
- výroba II. kv. dodávka P, odběr Q (není povolen)
- výroba III. kv. dodávka P, dodávka Q (není povolena)

### PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Navýšení rezervovaného příkonu na 110kW bude zajištěno ze stávající zákaznické trafostanice TS OC\_9256. Úprava dle připojovacích podmínek VN, výměna MTP za 200/5A tř.př. 0,5s.

### ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřícího zařízení: uvnitř ts
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: A
- převod měřících transformátorů proudu: 200/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu A, na straně nižšího napětí transformátoru (sekundární měření). Měřící transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázána vyšší hodnota. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napětového obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude přednostně využívána komunikace přes GSM. V případě nedostatečné úrovně nebo kvality signálu poskytne zákazník PDS na své náklady samostatnou analogovou telefonní linku PSTN. Pokud je u vícetarifní distribuční sazby požadováno blokování spotřebičů z elektroměru, pak odběratel nainstaluje do elektroměrového rozvaděče ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek nebo použije optočlenu Propojení relé nebo optočlenu s elektroměrem provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami pro umístění měřících zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítě vn, vvn v platném znění.

### DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Je-li předmětem žádosti o připojení LDS připojení výroby, PDS nevyhodnocuje žádost o připojení z hlediska podmínek vzniku nároku na podporu výroby elektřiny podle zvláštních předpisů a k těmto podmínkám není povinen přihlížet.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).

### PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

Otočte prosím

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1204400

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 10a7e147-ea83-48b4-a99c-72e79630b9b2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.11.2020 12:03:05



2332bf15-4cfa-4a78-8518-25a450804a71