

Změnový list č. 10

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

**Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Mariánské, p. o.,
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161,
363 01 Ostrov**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původního řešení nebyl hromosvod objektu ČOV navržen, jelikož se jedná o rekonstrukci. Objekt je uzemněný ke stávající ocelové kci.

Nové řešení:

Byl navržen hromosvod, který bude spojen s uzemněním a celý objekt bude ochráněn proti blesku.

Zdůvodnění změny:

Na stávajícím objektu ČOV nebyl původně osazen hromosvod, objekt byl pouze uzemněn.

Vzhledem ke splnění podmínek pojistné smlouvy a zajištění maximální ochrany osob a majetku, požaduje investor instalaci hromosvodu na objektu ČOV.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkres skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: + 16.880,-

Změnový list č. 10

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet