

Změnový list č. 11

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

**Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Mariánské, p. o.,
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161,
363 01 Ostrov**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původního řešení nebylo řešeno venkovní osvětlení okolo objektu ČOV, v místě se nachází staré stožáry venkovního osvětlení.

Nové řešení:

Byl navržen nový výložník s LED svítidlem, který se umístí na vstupní štítovou stěnu. Součástí provedení nového světelného bodu jsou zemní práce pro pokládku přívodního kabelu a demontáž starých stožárů.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k dožilému stavu původních stožárů a svítidel, hrozí z důvodu koroze zřícení na nově opravené objekty. Dalším důvodem je úspora za spotřebu elektrické energie, protože výbojky budou nahrazeny LED žárovkou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkres skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: + 9.975,-

Změnový list č. 11

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet