

## ***Věc: Vyjádření k žádosti na umístění antény – ul. Sladkého 537/13***

Nájemce části prostor ve výše uvedeném objektu – f.HTK, a.s. požádal o umístění antény - ( anténního stožáru ) na střechu objektu dle předložené dokumentace – návrhu umístění antény, zpracovaného f. FASTER.CZ.

Dne 26.9.2020 byla provedena prohlídka střešního pláště pracovníci IO RMU za přítomnosti pracovníka firmy.

Střecha je obdélníkového tvaru se středovou atikovou zdí, chráněnou klempířským prvkem.

Střešní plášť je vyhotoven z modifikovaných izolačních pásů. Stáří střechy je odhadováno na 15 let. Modifikované pásy jsou v dobré kondici.

Na střeše jsou viditelné pravidelné prohlubně, ve kterých se zdržuje voda a nečistoty.

Prohlubně se objevují ve středových částech v pravidelném rytmu.

Prohlídkou na místě bylo zjištěno, že vnitřní část, cca 1/3 střechy, nemá pevný podklad. Podklad ve střední části není kvalitní, jedná se zřejmě o nevhodný materiál.

Okrajové části nasvědčují standartnímu podkladu ( asi extrudovaný polystyren).

### ***Instalace antény je možná za podmínky :***

- Umístění a obsluha antény a svodu se bude vždy pohybovat pouze na pevných plochách střechy. Je zakázán pohyb na deformovaných plochách – celé středové části.
- Realizace bude provedena dle předloženého návrhu, za předpokladu dodržení platných norem a předpisů.
- Samotná instalace bude oznámena nájemci, rovněž pohyb osob a vstup na střechu bude oznamován nájemci.
- V případě oprav prováděných pronajímatelem – MU bude zařízení dočasně demontováno, případně budou provedena taková opatření k tíži nájemce, která nebrání či neomezuje provedení opravy střechy a jejich součástí.
- Po ukončení nájmu bude střecha uvedena do původního stavu a bude vyzván ved. technického odboru ředitelství SKM, Vinařská – p. Ing. Dočekal ke kontrole a převzetí.

V Brně dne 8.9.2020

xxx

# MUNI

**Masarykova univerzita | Rektorát**

Investiční odbor

A: Žerotínovo nám. 617/9 | 601 77 Brno

T: xxx | M: +420 xxx

E: xxx | W: [www.muni.cz](http://www.muni.cz)