

SERVISNÍ SMLOUVA O DÍLO

č. 2020 - 017

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o provádění servisních služeb a oprav vzduchotechnického zařízení, chlazení a klimatizačního zařízení

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Název: **PULSKLIMA-SERVIS, spol. s r.o.**

Se sídlem:

Ulice: Oldřichovská 750

Město: Hrádek nad Nisou

PSC: 463 34

IČO: 089 006 04

DIC: CZ 089 006 04

Zápis v OR: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44844

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 8510072 / 0800

Zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem společnosti – Václavem Drozenem

Zastoupený ve věcech technických: Václavem Drozenem

Telefonní spojení: + 420 602 408 179

e-mail: vaclav.drozen@pulsklima-servis.cz

(dále jen zhotovitel)

Objednatel

Název: **Základní škola, Liberec, nám. Míru
212/2, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Ulice: nám. Míru 212/2

Město: Liberec 14

PSC: 460 14

IČO: 71294988

DIC: nejsme plátcí DPH

oddíl Pr, vložka č. 1015 vedená u KS Ústí nad Labem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6053162/0800

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová – ředitelka školy

Zastoupený ve věcech technických:

Telefonní spojení: 778 761 211, 778 761 208

e-mail: skola@zsnamestimiru.cz

(dále jen objednatel)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provádění preventivních prohlídek na zařízení umístěném v objektu objednatele na adrese Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace, a specifikovaném v příloze č.1 této smlouvy.

II. Povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel provede pravidelné servisní prohlídky zařízení 2x ročně, a to v souladu s provozními podmínkami technologického zařízení a v rozsahu specifikace, která je přílohou této smlouvy. Intervaly mezi servisními prohlídkami budou 6 měsíců.*
- 2. Při závadě zahájí zhotovitel opravu na zařízení nejpozději do 72 hodin. Závada bude uživatelem nahlášena v pracovní době (pondělí až pátek mezi 7:00 a 16:00) na telefonní číslo 602408179 nebo na e-mailovou adresu vaclav.drozen@pulsklima-servis.cz, mimo pracovní dobu pouze na telefonní číslo 602408179.*

III. Povinnosti objednatele

- 1. Objednatel je povinen zajistit běžnou údržbu v souladu s návody výrobců k obsluze a údržbě zařízení. Neodborné zásahy do zařízení musí být vyloučeny.*
- 2. Dále je objednatel povinen zajistit technické a prostorové podmínky pro provádění servisních prací, uložení materiálu a náradí, parkovací místo pro servisní vůz.*

IV. Cena

Ceny za opravy a servis jsou uvedeny bez DPH, jsou stanoveny dohodou a to následovně:

a) Vzduchotechnika

<i>Paušální sazba za servisní prohlídky - VZT (2x ročně)</i>	<i>18.000 ,- Kč/prohlídka</i>
<i>Hodinová sazba při mimogarančních opravách</i>	<i>750 ,- Kč/h</i>
<i>Sazba za dopravné</i>	<i>550 ,- Kč/výjezd</i>
<i>Odvoz a likvidace filtrů</i>	<i>1.350 ,- Kč/prohlídka</i>
<i>Revize požárních prvků VZT (1x ročně)</i>	<i>450 ,- Kč/ks</i>

b) Spotřební materiál

Náhradní díly a spotřební materiál nejsou obsaženy v paušální sazbě za servisní prohlídky a budou objednateli účtovány dle skutečných nákladů za jejich pořízení.

V. Fakturace

Zhotovitel vystaví fakturu po ukončení servisní činnosti nebo opravy na základě pracovního výkazu. Povinnost objednatele uhradit cenu je splněna teprve v den, ke kterému je cena za dílo připsána na účet zhotovitele. Splatnost je 30 dní ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury činí smluvní pokuta 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení až do zaplacení.

Uhrazením této smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.

Jestliže objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za dílo déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy, a to bez dalšího, odstoupit.

VI. Záruka za provedené opravy

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruky za provedené opravy v délce 6 měsíců a na náhradní díly 6 měsíců.

Tato záruka se však nevztahuje na:

- *úmyslné poškození zařízení uživatelem*
- *neodborné zacházení se zařízením*
- *neodborné nebo nepovolené zásahy třetích osob*
- *poškození zařízení jinými vlivy, které nevyvolal zhotovitel*

VII. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je účinná dnem podpisu obou smluvních stran. Lze ji ukončit dohodou obou smluvních stran či výpovědí, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení této výpovědi druhé smluvní straně s délkou výpovědní lhůty 3 měsíce nebo dle ustanovení „Fakturace“ této smlouvy.

VIII. Zvláštní ujednání

Informace, které se dotýkají této smlouvy a které lze označit jako důvěrné, nesmí objednatel i zhotovitel prozradit třetí osobě a použít je pro své potřeby.

IX.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní či za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. Změnu této smlouvy lze učinit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

Tato smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a předpisy navazujícími.

V Hrádku nad Nisou dne

V Liberci dne

*za zhotovitele
Václav Drozen
jednatel společnosti
PULSKLIMA-SERVIS, spol. s r.o.*

*za objednatele
Mgr. Bc. Pavlína Kubrová
ředitelka školy*

PŘÍLOHA č. 1

SERVISNÍ SMLOUVY O DÍLO č. 2020 - 017

Rozsah prací prováděných v rámci pravidelné servisní prohlídky

VZDUCHOTECHNIKA

- vyčištění jednotlivých komor jednotek
- kontrola šroubových spojů
- kontrola stavu ventilátorů
- kontrola filtrů a jejich případná výměna
- kontrola a čištění lamel výměníků
- kontrola chodu elektromotoru a ventilátoru
- kontrola ložisek motoru
- kontrola celkového stavu zařízení
- kontrola funkce protimrazových ochran vodních ohřivačů

Seznam zařízení v rámci pravidelné servisní prohlídky

VZDUCHOTECHNIKA

- 1x VZT jednotka Systemair TOPVEX TR09 – zař.č.1 – Budova A
- 1x VZT jednotka Systemair TOPVEX TR09 – zař.č.2 – Budova A
- 1x VZT jednotka Systemair TOPVEX SR11 – zař.č.3 – Budova A
- 1x VZT jednotka WEGER DIWER KOMBI 197S – zař.č.10 – Budova A
- 4x ventilátor Systemair RVK-150E2 sileo – zař.č.11.01a,b,c,d – Budova A
- 4x ventilátor Systemair CB 100 Plus – zař.č.11.02 -Budova A
- 1x ventilátor Systemair AXC 560-6/15⁰-2- zař.č.12 – Budova A – CHÚC
- 2x ventilátor Systemair KVK 200 – zař.č.13 – Budova A
- 5x indukční zákryt Systemair – Budova A
- 8x protipožární klapka MANDÍK

- 1x VZT jednotka WOLF-CGL – zař.č.4 – Budova B
- 1x VZT jednotka WOLF-CGL – zař.č.5 – Budova B
- 1x VZT jednotka WOLF-CGL – zař.č.6 – Budova B
- 1x VZT jednotka WOLF-CGL – zař.č.7 – Budova B
- 1x VZT jednotka WOLF-CGL – zař.č.8 – Budova B
- 1x VZT jednotka WOLF-CGL – zař.č.9 – Budova B

