

# Změnový list č. 02

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

7.10.2020

Adresa objednatele:  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**BETONOVÉ PODLAHY V M.Č. 1.01 A 2.01 – NOVÉ POTĚRY**



## Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.


## Nové řešení:

Po demontáži dlažeb betonových podlah v 1. NP bylo zjištěno, že potěrové betony pod dlažbami se rozpadají a jsou nesoudržné. Projektantem bylo vyhodnoceno, že je nutná výměna potěrů.



## Změnový list č. 02

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV



### Zdůvodnění změny:

Nevyhovující podkladní vrstvy pro provedení finálních povrchů.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **154.748,85 Kč bez DPH.**

## Změnový list č. 02

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

### Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

[REDACTED]	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	[REDACTED]
------------	--	------------

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

[REDACTED]	Schrader s.r.o. jednatel	[REDACTED]
------------	-----------------------------	------------

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

[REDACTED]	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	[REDACTED]
------------	--	------------

### Vyjádření objednatele:

Datum:

[REDACTED]	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	[REDACTED]
[REDACTED]	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	[REDACTED]

### Vyjádření Město Sokolov:

Datum:

[REDACTED]	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje města	[REDACTED]
------------	---	------------

Přílohy: položkový rozpočet

**Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 02**

Název stavby:

**ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV**

Karlovarský kraj  
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 70891168

Objednatel:

DIČ: CZ70891168

SUAS – stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

IČ: 61779539

DIČ: CZ 61779539

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<b>Celkem</b>				
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Změnový list č. 02 - Betonové podlahy v m.č. 1.01 a 2.01 – nové potěry</b>				
	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t			
	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			
	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t			
	631311126	Mazanina tl. Do 120mm z bet prost.tř. C 25/30	m3			
	631362021	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			