

Příloha č. 1

| Domov seniorů TGM Beroun Pod Studánkou 1884, Beroun | Termín poslední revize | Termín následně revize | Perioda/ Měsíc | Předpokládaná cena za rok | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| REVIZE Elektrická zařízení | | | | | | | | |
| Revize Elektroinstalace Hlavní jistiění páteř.rozvodu_RZ 162/2019 | 02.11.2019 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| Revize Elektroinstalace 1.NP-ABC_RZ 172/2019 | 02.12.2019 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| Revize Elektroinstalace 2.NP-ABC_RZ 173/2019 | 02.12.2019 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| Revize Elektroinstalace 3.NP-ABC_RZ 174/2019 | 02.12.2019 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| Revize Elektroinstalace 4.NP-BC_RZ 173/2019 | 03.12.2019 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| Revize Elektroinstalace_VO (areál objektu)_RZ 161/2019 | 02.11.2019 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| Revize Elektroinstalace_NO (areál objektu)_RZ 160/2019 + ZK provozuschopno | 02.11.2019 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| Revize Elektroinstalace_MaR pro VZT (Malá strojovna)_RZ 159/2019 | 02.11.2019 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| Revize Elektroinstalace_MaR pro VZT (Velká strojovna)_RZ 158/2019 | 02.11.2019 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| Revize Hromosvodu (areál objektu)_RZ 073/2017 | 19.08.2017 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| Profylaktická prohlídka_UPS (místnost UPS, 2x výtahová šachta nahore) | 12.02.2019 | 2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| REVIZE Plynové zařízení | | | | | | | | |
| Revize_NTL rozvod_Hlavní budova (HUP - Gastro, 50 m) | 30.05.2017 | 30.05.2020 | 36 | x | | | x | |
| Kontrola_NTL rozvod_Hlavní budova (HUP - Gastro, 50 m) | | 30.05.2021 | 12 | | x | x | | x |
| Revize/kontrola Spotřebiče Gastro (2x pánev FAGOR, 2x sporák FAGOR) | 30.05.2017 | 30.05.2020 | 36/12 | x | x | x | x | x |
| REVIZE a servis EPS, ERO | | | | | | | | |
| Roční kontrola provozuschopnosti + pololetní zkouška_EPS | | 02.02.2021 | 12 | x | x | x | x | x |
| Roční kontrola provozuschopnosti + Půlroční zkouška činnosti_ERO | | 01.09.2020 | 12 | x | x | x | x | x |
| REVIZE Klimatizace | | | | | | | | |
| Roční servis - 2 jednotky (2 chladicí okruhy závislé na sobě)-kontrola úniku chladiva,čištění + filtry do chladících jednotek | | 13.07.2021 | 12 | | x | x | x | x |
| REVIZE Tlakové nádoby a spalínové cesty | | | | | | | | |
| Revize Provozní TNS_Expanzomat (35 a 50 l, r.v. 2011) | 06.02.2020 | 06.02.2021 | 12 | | x | x | x | x |
| Revize Vnitřní a zk.těsnosti TNS (r. v. 1999 a 2011) | 06.02.2020 | 06.02.2021 | 60 | x | | | | |
| Revize Tlaková zk TNS | | | 108 | | | | | x |

Poznámka:

Minimální cena za zprávu

2 800,00

Doprava

10,-CZK/km v případě náhlého výjezdu z Prahy

Revize, kontroly a prohlídky jsou prováděny podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ČSN 331600ed.2, vyhlášky č.85/1978 Sb. a dalších norem a novelizací. Nebyly předloženy všechny protokoly vnější vlivů.

Soupis technických zařízení včetně určení termínů je sestaven na základě předložené dokumentace k danému zařízení, případně předložených původních revizních zpráv či protokolů.

Ceny platí za předpokladu sloučení termínů v rámci objektů Objednatele.

Výsledná cena bude odpovídat součinu jednotkové ceny za ks a počtu ks zjištěných na místě.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednavatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V Praze dne _____