

**Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 494 55 168, DIČ: CZ49455168

Tel: 519 304 611, Fax: 519 321 227

www.vak-bv.cz, email: faktury@vak-bv.cz

Objednávka č. 20211369

Datum vystavení dokladu: 12.11.2020

Dodací lhůta:

Vyřizuje: Ilona Ivančicová

AQUA PROCON s.r.o.

Palackého tř. 12

612 00 Brno

Fakturu zašlete písemně nebo elektronicky na adresu uvedenou v hlavičce objednávky.

Na faktuře uveďte číslo objednávky nebo přiložte její potvrzenou kopii.

Středisko:**Určeno pro:****Předpokládaná cena bez DPH:** 50 000,00**Specifikace objednávky (text)**

Objednáváme tímto u vás kvalifikovaný odhad výše investičních nákladů potřebných pro zajištění dostatku pitné vody pro investiční záměr společnosti RiseSun v Pasohlávkách.

V dokumentaci pro územní řízení uvádějí tyto údaje:

1.Fáze

Průměrná roční potřeba vody QR	87.197,00 m3 / rok
Průměrná denní potřeba vody QP	238,90 m3 / den
Maximální denní potřeba vody Qm	358,34 m3 / den
Maximální hodinová potřeba vody Qh	29,86 m3 / hod

2.Fáze

Průměrná roční potřeba vody QR	115.833,00 m3 / rok
Průměrná denní potřeba vody QP	317,35 m3 / den
Maximální denní potřeba vody Qm	476,03 m3 / den
Maximální hodinová potřeba vody Qh	36,67 m3 / hod

3.Fáze

Průměrná roční potřeba vody QR	145.766,00 m3 / rok
Průměrná denní potřeba vody QP	399,36 m3 / den
Maximální denní potřeba vody Qm	599,04 m3 / den
Maximální hodinová potřeba vody Qh	49,92 m3 / hod

Razítko a podpis
dodavateleRazítko a podpis
odběratele