

ZMĚNA A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12

v souladu s ustanovením §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel

Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČO: 00064220

Sídlo: Ústavní 91, 181 02 Praha 8

Statutární zástupce: MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

(dále jen „zadavatel“)

Označení veřejné zakázky (VZ)

Název VZ: PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 02

Interní číslo VZ: 01819401

ID VZ na profilu zadavatele: VZ0082710

Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-043095

(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel veřejné zakázky oznamuje, že prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena převzal následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

➤ I. ŽÁDOST O VYJASNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 27. 1. 2020

Dotaz č. 1

V soupisu prací silnoproudých elektroinstalací je položka **7.003 Trubkování v žlb konstrukcích**, která není popsána v podrobnostech jednoznačně vymezujících její obsah a umožňující porovnatelné ocenění.

7.003	Trubkování v žlb konstrukcích		kpl	1
-------	-------------------------------	--	-----	---

Z PD elektroinstalací nevyplývá, jaká část rozvodů má být uložena v trubkách v železobetonových konstrukcích. V technické zprávě silnoproudých elektroinstalací je uvedeno pouze obecné sdělení, že kabely budou uloženy „převážně v úložných systémech nad podhledy, svislé trasy skryté pod omítkou“.

V případě vedení rozvodů v trubkách uložených žlb konstrukcích (zde převážně v monolit. žlb stropech) se jedná o komplikovanou činnost s ohledem na koordinaci a pracnost.

Žádáme o bližší specifikaci (doplnění konkrétní výměry a popis materiálu) položky **7.003 Trubkování v žlb konstrukcích** v soupisu prací silnoproudých elektroinstalací.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Do VV 17024-DPS-D.1.4.4 - SO 02 - VV_200130 doplněny položky č. 7.003, 7.004, 7.005

➤ **II. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 27. 1. 2020**

Dotaz č. 1

Při oceňování souboru prací IO 10 jsme v části "4.00 Výchozí revizní zpráva" narazili na nezavzorcovaný řádek položky č. 4.008. Tím pádem se jeho ocenění neobjevuje v sumě příslušné části a následně v ceně díla. Žádáme zadavatele o zavzorcování položky a zaslání upraveného Soupisu prací (dodavatel nesmí činit zásahy do struktury soupisu prací).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Položka byla opravena doplněním vzorců ve VV 17024-DPS-IO 10 - VV-01_200130

Dotaz č. 2

Ve stavebním objektu SO 02, část D.1.4.5 slaboproud je v Soupisu prací uvedena položka č.1 jako "Rack strukturované kabeláže - 600x800 47U - RSK 1 a serverovna - pasivní rozvod v sestavě." K této položce je přiřazena m.j. "sada", výměra "3" a vzorec pro ocenění. V soupisu prací jsou pak dále uváděny položky z nichž vyplývá, že se jedná o jednotlivé komponenty oné sestavy (položky č. 2 až č.12). Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda p.č.1 je pouze NADPISEM pro níže uvedený výčet komponentů, nebo zda se má p.č.1 opravdu ocenit, čímž by došlo ke zdvojení? Popřípadě žádáme o úpravu Soupis prací D.1.4.5.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Položka je nadpisem, VV 17024-DPS-D.1.4.5 - SO 02 - VV_200130 upraven, aby nebyl matoucí.

Dotaz č. 3

Po prostudování předložené PD k profesi Slaboproudé elektroinstalace SO 02 D.1.4.5 jsme shledali nesoulad mezi výkresovou dokumentací a příslušným Soupisem prací. Jedná se především o chybějící kabeláž v soupisu prací, a to v délce cca 1800 m a k ní patříčné doplňky. Žádáme zadavatele o revizi všech kabelových tras této profese a zaslání upraveného Soupisu prací s odpovídajícími délkami požadovaných tras.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Po posouzení PD a soupisu prací projektant nenašel chybějící kabeláž a doplňky. V případě, že dodavatel bude trvat na doplnění, necht' přesně vyspecifikuje položky v soupisu prací, kterých se to týká.

Zadavatel na základě všech výše uvedených změn upravil výkaz výměr D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika + bleskovod, výkaz výměr D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika a výkaz výměr IO 10 Venkovní osvětlení.

Dodavatelé pro účely podání nabídek použijí elektronický soubor označen VV_aktualizace_30_01_2020. Součástí uvedeného souboru je aktualizovaný „Seznam výkazu výměr pro provedení stavby na akci“ a všechny aktuální výkazy výměr.

V ostatním zůstávají zadávací podmínky a zadávací dokumentace nezměněny. Dodavatelé užijí pro účely podání nabídek pouze nové znění zadávacích podmínek a jejich příloh.

Na základě provedených změn a ust. § 99 odst. 2 věta první ZZVZ zadavatel odpovídajícím způsobem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Aktuální lhůtu pro podání nabídek naleznou dodavatelé v elektronickém nástroji zadavatele Tender arena u příslušné veřejné zakázky.

Oznámení do Věstníku veřejných zakázek i TED bylo odesláno dnešního dne.

V Praze, 30. 1. 2020

Mgr. Anna Germanová
metodik nákupu

Přílohy:

VV_aktualizace_30_01_2020