

**PŘÍLOHA Č. 1 a**  
**SMLOUVY**  
**veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem**

**Identifikace záložního zdroje pro TOP**

Název parametru	Požadavek zadavatele	Parametry účastníkem nabízeného záložního zdroje
Značka, typ	neurčena	Cover MY
Výrobce	neurčen	Comex
Rok výroby	2020 (záložní zdroje musí být nové)	2020
Počet výkonových skříní	1	1
Počet baterových skříní	1	1
Integrovaná distribuce uvnitř zdroje	ano	ANO
Provedení zdroje	ONLINE	online

**Výkonové parametry**

Název parametru	Požadavek zadavatele	Parametry účastníkem nabízeného záložního zdroje
výstupní výkon 400V	30kVA/30kW	30kVA/30kW
power factor	1	1
fázové provedení	3F/3F	3F/3F
ztrátové teplo zdroje	maimálně 1800W	1200W
certifikovaná provozní účinnost	minimálně 96,5%	96,5
počet větví baterií	2	2
počet baterií ve větví	40	40
kapacita baterie	70Ah	70AH

**Podmínky připojení**

Název parametru	Požadavek zadavatele	Parametry účastníkem nabízeného záložního zdroje
vstup do zdroje	400V	400
výstup ze zdroje	400V	400
		*)
		*)
		*)

**Ovládání**

Název parametru	Požadavek zadavatele	Parametry účastníkem nabízeného záložního zdroje
Total stop	ANO	ano
LCD displej s mechanickými tlačítky	ANO	ano
		**) )
		**) )
		**) )

**Bezpečnostní prvky**

Minimální požadavky zadavatele na vybavení	Parametry účastníkem nabízeného záložního zdroje
statický a elektronický By-pass	ANO
6ti násobný IGNT usměrňovač	ANO
	**) )
	**) )
Záruka min. 24 měsíců	ANO

Účastník vyplní žlutě podbarvená pole

\*)

\*\*) )

Na toto místo doplní účastník parametry záložního zdroje nabízené uchazečem ke

Na toto místo doplní účastník slovo ANO nebo slovo NE podle toho, zda je záložní

***Účastník prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedeným záložním zdrojem včetně jeho výše uvedeným vybavením***