

**PŘÍLOHA Č. 1 b**  
**SMLOUVY**  
**veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem**  
**„VÝMĚNA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ TOP a TAP“**

**Identifikace záložního zdroje pro TAP**

| Název parametru                      | Požadavek zadavatele                | Parametry účastníkem nabízeného záložního zdroje |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Značka, typ                          | neurčena                            | UPS Comex  |
| Výrobce                              | neurčen                             | Cover NGS  |
| Rok výroby                           | 2020 (záložní zdroje musí být nové) | 2020   |
| Počet výkonových skříní              | 1                                   | 1  |
| Počet baterových skříní              | 1                                   | 1  |
| Integrovaná distribuce uvnitř zdroje | ano                                 | ano  |
| Provedení zdroje - část 400V         | OFFLINE                             | Online   |
| Provedení zdroje - část 230V         | ONLINE                              | ONLINE   |

**Výkonové parametry**

| Název parametru        | Požadavek zadavatele | Parametry účastníkem nabízeného záložního zdroje |
|------------------------|----------------------|--|
| výstupní výkon 400V    | 18kW                 | 18 kW  |
| výstupní výkon 230V    | 4kW                  | 4 kW   |
| fázové provedení       | 3F/3F-1F             | 3F/3F  |
| ztrátové teplo zdroje  | méně než 250W        | 220 W  |
| počet větví baterií    | 2                    | 2  |
| počet baterií ve větví | 48                   | 48   |
| kapacita baterie       | 25Ah                 | 26Ah   |

**Podmínky připojení**

| Název parametru              | Požadavek zadavatele | Parametry účastníkem nabízeného záložního zdroje |
|------------------------------|----------------------|--|
| vstup do zdroje              | 400V / 3x 80A        | 400V / 3 x 80A                                   |
| výstup pro výtah             | 1x 16kW/400V         | 1 x 16kW/400V                                    |
| výstup pro elektroniku dveří | 1x 4kW/230V          | 1 x 4kW/230V                                     |
|                              |                      | *)   |
|                              |                      | *)   |

**Ovládání**

| Název parametru          | Požadavek zadavatele | Parametry účastníkem nabízeného záložního zdroje |
|--------------------------|----------------------|--|
| total stop               | ANO / 2x             | ANO  |
| bezpotenciálové kontakty | ANO / 3x             | ANO  |
| signál z EPS             | ANO                  | ANO  |
|                          |                      | **)  |
|                          |                      | **)  |

**Bezpečnostní prvky**

| Minimální požadavky zadavatele na vybavení                 | Parametry účastníkem nabízeného záložního zdroje |
|--|--|
| dotyková zobrazovací jednotka                              | ANO  |
| vizualizační software s monitoringem jednotlivých zařízení | ANO  |
| denní testovací režim                                      | ANO  |
| detekce sériové chyby                                      | ANO  |
| výpis historie závad                                       | ANO  |
| Záruka min. 24 měsíců                                      | ANO  |

Účastník vyplní žlutě podbarvená pole

\*)

Na toto místo doplní účastník parametry záložního zdroje nabízené uchazečem ke splnění závazků ze Smlouvy s uvedením jeho typového označení, data výroby, charakteristických parametrů a případných individuálních úprav provedených účastníkem ke splnění požadavků Zadavatele. Výčet parametrů dodávaného záložního zdroje nesmí být užší než výčet parametrů požadovaných Zadavatelem v bodě 1 této přílohy, žádný z parametrů přitom nesmí být horší než hodnota tohoto parametru uvedená ve sloupci „Požadavek zadavatele“ nebo sloupci „Minimální požadavek zadavatele na vybavení“.

\*\*)

Na toto místo doplní účastník slovo ANO nebo slovo NE podle toho, zda je záložní zdroj vybaven nejméně požadovaným vybavením

**Účastník prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedeným záložním zdrojem včetně jeho výše uvedeným vybavením bude vyhovovat minimálně všem výše uvedeným požadavkům zadavatele. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků uvedených v této příloze jsou nezbytné další úpravy či doplnění dodávaného zdroje, zavazuje se účastník dodat záložní zdroj i s těmito úpravami a vybavením bez zvýšení kupní ceny. Výše uvedená technická specifikace se současně stává přílohou č. 1a) kupní smlouvy předmětné veřejné zakázky zadavatele.**