



**SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ ZEMNÍHO PLYNU  
NA LNS OSTRAVA č. 13059**

**Smluvní strany:**

**1. Provozovatel:**

**Obchodní jméno:** Letiště Ostrava, a.s.  
**Se sídlem:** Mošnov, Letiště Ostrava č.p. 401, PSČ 742 51  
**Zastoupení:** [redacted] dseda představenstva  
[redacted] místopředseda představenstva  
**OR:** U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2764  
**IČ:** 26827719  
**DIČ:** CZ 26827719  
**Bankovní spojení:** ČS Praha 4, Oibrachtova 1929/62  
**Číslo účtu:** 2758632/ 0800  
**Pověřený technik:** [redacted] energetik Letiště Ostrava, a.s.  
a

**2. Zákazník:**

**Obchodní jméno:** PLAKOR CZECH s.r.o.  
**Se sídlem:** Mošnov, Průmyslová 367, PSČ 742 51  
**Zastoupení:** [redacted]  
**OR:** U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29553  
**IČ:** 27566005  
**DIČ:** CZ27566005  
**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank  
**Číslo účtu:** 1011115801/5500

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s prováděcími předpisy a technickými pravidly tuto smlouvu o připojení k distribuční soustavě:

**Čl. I Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízení resp. průmyslový plynovod Zákazníka (dále jen „OPZ“) k lokální distribuční soustavě Provozovatele a umožnit Zákazníkovi odběr zemního plynu v odběrném místě (dále jen „OM“), a to za podmínek stanovených v této smlouvě.

**Čl. II Termín připojení**

Provozovatel připojí OPZ zákazníka k lokální distribuční soustavě po dni, kdy budou splněny všechny podmínky uvedené v čl. III a umožní odběr zemního plynu v OM po podepsání smlouvy o distribuci s dodavatelem plynu.

**Čl. III Podmínky připojení a specifikace odběrných míst**

1.

Síť 709 – Letiště Ostrava, EIC: 27X-LET-OSTRAVAN

Nadřazenou sítí je 700 Severomoravská plynárenská

Název/Adresa OM: PLAKOR CZECH s.r.o.

Přesné označení OM: Letiště Ostrava - Mošnov, PLAKOR CZECH s.r.o.– budova č. 313





2. Provozovatel připojí OPZ k lokální distribuční soustavě (instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr zemního plynu v OM za podmínky, že
  - a) charakter odběru zemního plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k lokální distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy
  - b) zákazník předložil Provozovateli zprávu o revizi OPZ a zprávu o tlakové zkoušce OPZ vyhotovené v souladu s obecně závazným právním předpisem, EN 1775 a TPG 704 01 nebo ČSN EN 15001-1,2 a TPG 703 01, které osvědčují způsobilost OPZ k provozu

#### Čl. IV Úhrada za měřicí zařízení

1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s instalací měřicího zařízení vyplývající z platných právních předpisů

#### Čl. V Ostatní ujednání

1. Zákazník
  - a) Bude OPZ udržovat na svůj náklad ve stavu, který odpovídá požadavkům bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly
  - b) Poskytne Provozovateli součinnost nutnou k řádnému provozu, údržbě nebo opravám plynárenského zařízení, včetně součinnosti při zřizování práv Provozovatele k nemovitostem dotčeným plynárenským zařízením,
  - c) Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží
    1. Zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost měřicího zařízení, případně do části OPZ, kterými prochází neměřený plyn
    2. Zásahů do měřicího zařízení
    3. Provedení změny v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů
  - d) Umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměry či odebrání zařízení, jakož i provedení odečtu stavu
  - e) Oznámí Provozovateli závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklou funkci měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřicího zařízení nebo plomb, kterým je toto zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto skutečností
  - f) Písemně oznámí Provozovateli
    1. Zamýšlenou změnu v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů, a to alespoň 30 dnů předem
    2. Změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové změny
2. Provozovatel
  - a) Bude na své náklady udržovat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně ověřovat správnost měření
  - b) Má právo na přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení v souladu s příslušným ustanovením Energetického zákona
  - c) Je oprávněn oznámit Zákazníkovi neoprávněný odběr plynu
3. Provozovatel není povinen umožnit Zákazníkovi odběr zemního plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo přerušování distribuce nebo dodávky zemního plynu stanovené v právním předpise; ustanovení právního předpisu o oznamovací povinnosti Provozovatele v souvislosti s přerušením nebo omezením distribuce nebo dodávky plynu se použijí obdobně.
4. Provozovatel neodpovídá za škodu nebo ušlý zisk Zákazníka vzniklý v důsledku výkonu práva Provozovatele podle odstavce 3 tohoto článku.

#### Čl. VI Odpojení

1. Provozovatel je oprávněn odpojit OPZ od distribuční soustavy a odebrat měřicí zařízení v případě, že:
  - a) OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob; odpojení je Provozovatel oprávněn oznámit Zákazníkovi
  - b) Jsou splněny podmínky pro přerušování dodávky plynu z důvodu neoprávněné distribuce plynu stanovené v obecně závazném právním předpise
  - c) Odebírá-li Zákazník plyn bez smlouvy na dodávku plynu do OPZ
  - d) O to Zákazník požádá
2. Jestliže na výzvu Provozovatele, učiněnou alespoň 3 pracovní dny předem, Zákazník neumožní Provozovateli odpojit OPZ a odebrat měřicí zařízení je Provozovatel oprávněn oznámit tuto skutečnost Státní energetické inspekci
3. Došlo-li k odpojení OPZ podle článku VI odstavce 1 písm. a), b) a c), Provozovatel připojí OPZ bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník prokáže, zejména revizní zprávou (čl. III odst. 2 písm. b), že důvody k odpojení



pominuly. V případě odpojení dle odstavce 1 písm. b) a c) musí Zákazník dále prokázat i uhrazení případných dluhů vůči Provozovateli; Zákazník je povinen nahradit Provozovateli veškeré náklady spojené s opětovným připojením OPZ.

- 4. O úmyslu a důvodech odpojení je s výjimkou důvodu podle odst. 1 písm. a) povinen provozovatel informovat zákazníka nejméně 3 dny předem.

**Čl. VII Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy**


- 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 2. Tato smlouva zaniká
  - a) Jestliže z důvodů na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení OPZ podle čl. VI odst. 3 ani do šesti (6) měsíců po odpojení OPZ, nedohodnou-li se strany na delší lhůtě, nebo
  - b) Odpojením OPZ podle čl. VI odst. 1 písm. b) a d), nebo
  - c) Sjednáním smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným zákazníkem; nároky Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem smlouvy nejsou tímto dotčeny.
- 3. Jiným zákazníkem se pro účely odstavce 2 písm. c) rozumí osoba, která doloží vlastnické právo k OPZ, anebo souhlas vlastníka OPZ s tím, aby tato osoba OPZ užívala.

**Čl. VIII Závěrečná ustanovení**

- 1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto smlouvou se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v Energetickém zákoně.
- 2. Pro účely plnění této smlouvy Zákazník, pokud je fyzickou osobou, poskytuje Provozovateli osobní údaje a souhlasí s tím, aby Provozovatel tyto údaje shromažďoval a zpracovával v souladu s příslušnými předpisy a využil je pro vlastní účely související s podnikatelskou činností Provozovatele.
- 3. Všechny úkony vůči druhé smluvní straně musí být učiněny písemně. Písemnou formu lze nahradit sdělením v elektronické podobě zaslaným prostřednictvím veřejné sítě, pokud tato smlouva výslovně neurčuje, že úkon musí mít písemnou formu.
- 4. Touto smlouvou se ruší předchozí ujednání smluvních stran týkajících se připojení OPZ v OM.
- 5. Letiště Ostrava a.s. bere na vědomí, že PLAKOR CZECH s.r.o. je povinen zveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zák.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
- 6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Zákazník svým podpisem potvrzuje převzetí dvou stejnopisů.
- 7. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem a dále, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prostě omylu a nikoli v tísni.
- 8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Charakter odběru a podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě,



Předseda představenstva  
Letiště Ostrava, a.s.  
Datum podpisu dokumentu: ...-6.-05- 2013



PLAKOR CZECH s.r.o.  
Datum podpisu dokumentu: 24.4.2013



mistopředsedkyně představenstva  
Letiště Ostrava, a.s.  
Datum podpisu dokumentu: 29.4.2013

Datum posledního podpisu dokumentu: 11.30

**Letiště Ostrava, a.s.**  
Letiště Ostrava č.p. 461  
742 51 Mošnov





## **PŘÍLOHA č. 1 Charakter odběru a podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě**

### **1. Charakter odběru zemního plynu v OM: na dobu neurčitou**

Předpokládaný roční odběr: 82 MWh

### **2. Specifikace odběrných míst:**

Název a adresa OM: HUP- budova č. 313

Typ měření: Premagas G6, v.č. 7068104

Denní pevná rezervovaná kapacita, měření typu C [m<sup>3</sup>]:70,48 m<sup>3</sup>

Způsob napojení: LDS Letiště Ostrava, a.s.

### **3. Místo a způsob připojení k distribuční soustavě – budova č. 313**

a) Plynovod níže uvedených technických parametrů: DN 1“

b) Umístění hlavního uzávěru plynu: nadzemní kul. uzávěr HUP

Měřicí zařízení (přístroj): Typ měření: Premagas G6, v.č. 7068104

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům

Adresa umístění přístroje: budova č. 313, Letiště Ostrava, a.s.

Rozteč (mm): 250 mm

Tlak měření (kPa): 2 kPa

Na OPZ bude před i za plynoměrem osazen kulový uzávěr typu DN 1“.

Případná změna typu a velikosti měřicího zařízení, včetně tlakové úrovně měření je uvedena na vyjádření provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ, případně v protokolu o montáži měřidla.

c) Hranice vlastnictví

Zařízení Provozovatele končí: před HUP - nadzemní kul. uzávěr DN 1“

Zařízení Zákazníka začíná: HUP tj. nadzemním kul. uzávěrem DN 1“

Zařízení zákazníka se napojuje na plynárenská zařízení LDS Letiště Ostrava, a.s.

### **4. Specifické podmínky připojení:**

Umístění přístroje bude ve skříni HUP, pokud to není technicky možné tak do vzdálenosti max. 15 metrů od HUP na hranici pozemku a z veřejně přístupného místa. Instalace pro připojení měřidla musí být opatřena uzavírací armaturou bezprostředně před a za připojením měřidla. Pokud je plynoměr umístěn na hranici pozemku (v oplocení), musí být nasměrován číselníkem do veřejného prostranství (ulice). Plynoměr bude s ochozem, ukotven a na STL. Před plynoměrem bude návarek s uzavíracím ventilem a ukončen ermeto spojkou průměr 6mm a zaslepen. Za plynoměrem bude jímka pro přepočítavač. Pevná rozteč bude provedena s možností kontroly vzájemného propojení přívodního a vstupního potrubí. Před a za plynoměrem bude ukazovací manometr. Manipulační prostor pro umístění plynoměru bude minimálně 25 cm ve všech směrech od navrženého měřidla. Osazení dostatečně připevněné, uzamčené a dostupné i pro auto ochranné skříňky je podmínkou pro montáž plynoměru. Žadatel souhlasí s umístěním orientační tabulky o rozměru max. 150 mm x 105 mm pro označení plynárenského zařízení na své nemovitosti a to bezplatně. Plynoměr bude dodán v provedení vertikálním.

5. Tento dokument nenahrazuje vyjádření Provozovatele k projektové dokumentaci PZ a OPZ pro stavební povolení.

6. **Jméno pověřeného technika ze strany Letiště Ostrava, a.s.:** [REDACTED]

Oddělení: Energetika, ekologie a životní prostředí

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

