

Technické parametry odběrného místa

Odběratel:	Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732		
IČ:	70877785		
Odběrné místo:	a)	Helsinská 2732 (7.ZŠ a MŠ č.1)	OM č.: 9450-020
	b)	Helsinská 2732 (7.ZŠ a MŠ č.2)	OM č.: 9450-021
	c)	OPS Světlogorská 2770 MŠ AB pavilon	OM č.: 8450-036
	d)	OPS Světlogorská 2770 MŠ C pavilon	OM č.: 8450-037
	e)	OPS Světlogorská 2770 MŠ DEF pavilon	OM č.: 8450-038
• místo předání:	na patě domu / v domovní (objektové) předávací stanici (dále DPS, OPS)		
• úroveň předání tepelné energie:	za DPS, která je nedílnou součástí rozvodného tepelného zařízení		
• místo měření:	na patě domu / v DPS (OPS)		
• způsob měření:	měřičem tepla na OM ad a) č. 4437830 ; OM ad b) č. 4437828 ; OM ad c) č. 65049886 ; OM ad d) č. 65566435 ; OM ad e) č. 65117716 (může se měnit)		
Teplonosná látka:	teplá voda		
Teplota teplonosné látky (při -20°C):	80°C / 60°C (přívod/zpátečka) viz níže Teplotní diagram		
Odběr teplonosné látky:	ne		
Odběr teplé vody:	OM ad a), b) ano ; OM ad c), d), e) ne		
Dodávka teplé vody zajištěna:	denně minimálně od 6:00 do 22:00 hodin, resp. ve smyslu §4 vyhlášky č. 194/2007 Sb., (dle dohody s odběratelem i 24 hodin denně)		
Teplota teplé vody:	ve smyslu §4 vyhlášky č. 194/2007 Sb.		
Otopné období:	od 1. září do 31. května následujícího roku, resp. ve smyslu §2 vyhlášky č. 194/2007 Sb.		
Datum zahájení odběru:	1. 1. 2021		

Teplotní diagram (závislost venkovní teploty vzduchu, snímané venkovním čidlem, na teplotě teplonosné látky na přívodu do DPS):

Venkovní teplota [°C]	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-20
Přívodní teplota teplonosné látky [°C]	37	41	45	48	50	53	55	58	62	64	67	69	72	74	76	78	80

Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v otopném období s ohledem na výši venkovní teploty. Noční teplotní útlum v otopném období může být sjednán dle požadavku odběratele a to na základě písemného či e-mailového požadavku.

Tábor dne 13. 11. 2020

Tábor dne

Za dodavatele:

Za odběratele:

Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti BYTES Tábor s r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitelka

.....
podpis (razítko)

.....
podpis (razítko)