

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „ Oprava gabionové opěrné zdi v úseku Děhylov – Háj ve Slezsku “

**Číslo veřejné zakázky\*:** 63520155

**Pořadové číslo změnového listu:** č.1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

#### **SO 01 – Oprava gabionové zdi v km 271,793 a 271,884 a 272,261**

Vícepráce – Na základě odborného posouzení geotechnika se rozhodlo o vícepracích. Z důvodu deformace a nemožnosti napojení stávající gabionové konstrukce na žb. hlavový trám.

- Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
- Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m<sup>3</sup> strojně
- Zřízení pažení dočasného vč.odstranění
- Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 6 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky
- Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm
- Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
- Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m<sup>3</sup>
- Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
- Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
- Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
- Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace
- Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI
- Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. I a II
- Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
- Základové pásy z betonu tř. C 16/20

- Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa
- cement portlandský CEM I 52,5MPa
- Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D do 150 mm
- Dodávka - mikropilota trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 d do 150 mm  
3m/kus
- Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 150 mm
- Hlava mikropiloty - dodávka
- Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37
- Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení
- Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění
- Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505
- Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
- Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m<sup>3</sup>
- Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
- Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
- Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu  
02 01 03
- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a  
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
- Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami
- Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty
- Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické  
v do 12 m

Méněpráce – Na základě odborného posouzení geotechnika se rozhodlo o méněpracích. Stávající konstrukce v km 271,892 – 272,047 nevykazují žádné deformace – jsou vyhovující.

- Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem  
do 100 m<sup>3</sup> strojně
- Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I,  
skupiny 1 až 3
- Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I,  
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m<sup>3</sup>
- Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
- Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17  
05 04
- Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
- Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32  
mm
- Zdivo z gabionů svařovaná síť povrch galfan vyplněná kamenem
- Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
- Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m<sup>3</sup>

- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
- Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
- Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami
- Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr**

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně		
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup> strojně		
Zřízení pažení dočasného vč.odstranění		
Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 6 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky		
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm		
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3odorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm		
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000		
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m <sup>3</sup>		
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace		
Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI		
Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon přes 45° hl do 25 m		

hor. I a II		
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm		
Základové pásy z betonu tř. C 16/20		
Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa		
cement portlandský CEM I 52,5MPa		
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D do 150 mm		
Dodávka - mikropilota trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 d do 150 mm 3m/kus		
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 150 mm		
Hlava mikropiloty – dodávka		
Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37		
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení		
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění		
Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505		
Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu		
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m <sup>3</sup>		
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 02 01 03		
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami		
Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty		
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m		
<b>Celkem</b>	<b>1 166 741,61</b>	

<b>Přehled prací SO 01</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně		
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3		
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm		
Zdivo z gabionů svařovaná síť povrch galfan vyplněná kamenem		
Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu		
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m3		
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami		
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m		
<b>Celkem</b>		<b>2 951 824,94</b>

Cena dle SOD	<b>Kč 14 649 976,82</b>
Cena díla včetně předchozích Dodatků	<b>Kč 14 649 976,82</b>
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>Kč 12 864 893,49</b>

<b>Celková hodnota změny</b>	27,33 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)	0 %
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	-12,18 %

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

, VPI, OŘ Ostrava, ST Ostrava

Datum: 12. 11. 2020 Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 12. 11. 2020 Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosta odborné správy:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 12. 11. 2020 Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:**

**Schvaluji**  **Neschvaluji**

Jméno:

Datum: 12. 11. 2020 Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**  **Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 12. 11. 2020 Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1229344

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e7987f47-bab8-4a1f-b2e8-4ebbf5af44b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.11.2020 10:20:01



862bd339-ec98-46ee-ac76-679cd299d26a