

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

Žehlič FI 1500/33

Kupující zajistí:

1. Jistič v rozvaděči pro instalovaný příkon 7,9 kW, 3+PE+N/400V/50Hz/16A s motorovou charakteristikou.
2. Přívodní kabel pětižilový o průměru 4 mm² od rozvaděče k místu instalace žehliče pro instalovaný příkon 7,9 kW, 3+PE+N/400V/50Hz/16A, ukončený v hlavním vypínači dle bodu č. 3. těchto podmínek.
3. Hlavní třífázový vypínač na stěnu pro požadovaný instalovaný příkon 7,9 kW (3+PE+N 400V), s vývodem pro následné připojení pohyblivého přívodu k žehliči.
4. Odsávací potrubí pro žehlič o průměru 100 mm (není podmínkou).
5. Zemnicí přívod pro ochranné pospojování.

Prodávající zajistí:

1. Dopravu korytového žehliče na místo instalace
2. Instalaci na připravená média.
3. Uvedení do provozu
4. Zaškolení obsluhy a údržby, předání dokumentace.

Technické parametry a rozměry žehliče prádla jsou uvedeny v prospektu, který byl předán kupujícímu.