



SPRÁVA SLUŽEB
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR INVESTIC
A SPRÁVY MAJETKU

JOMA spol. s r. o.
Kazínská 12/4
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Dílčí objednávka k Rámcové smlouvě ID 1352

číslo : 26/10/2020

Objednáváme u Vás:

Počernická 634/95, Praha 10 – serverovna

(závady na split systému – nefunkční kompresor venkovní jednotky a motor ventilátoru vnitřní jednotky)

Na základě Vaší nabídky

Oprava výměnou za nové - klimatizační split
demontáž, dodávka a montáž klimatizace
60 630,- bez DPH

S pozdravem

vedoucí odboru investic a správy majetku

Správa služeb hl. města Prahy

t
r

Sídlo: Kunderatka 19, 180 00 Praha 8

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Akce: MP Počernická 634/95, Praha 10 – serverovna, oprava
klimatizačního zařízení – výměnou za nové

Zak. č.: D2013

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19
180 00 Praha 8 – Libeň

Zhotovitel: JOMA, spol. s r.o.
Kazínská 12/4
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Na základě dílčí objednávky číslo 26/10/2020 k rámcové smlouvě ID 1352 Vám předáváme soubor oprava klimatizace výměnou za účasti:

Objednatele: Správa služeb hl. m. Prahy zastoupená: 

Zhotovitele: JOMA, spol. s r.o. zastoupená: pí. Renátou Krejčovou

Podpisem tohoto protokolu přechází kompletní dílo zhotovitele do rukou a zodpovědnosti objednatele.

Zhotovitel i objednatel se zavazují, že případné reklamace budou společně konzultovat.

Vady a nedodělky: bez závad

Byly předány doklady:

- Prohlášení o shodě na klimatizační zařízení Toshiba řady RAV
- Návod na obsluhu split jednotky Toshiba RAV RM561KRTP-E

Výrobní čísla klimatizačních jednotek

Venkovní jednotka RAV GP561ATP-E v.č. 02500042

Vnitřní nástěnná jednotka RAV RM561KRTP-E v.č. 02400408

V Praze dne 25. 11. 2020



[REDACTED]

Od: Servis JOMAFOUSEK <servis@jomafousek.cz>
Odesláno: úterý 3. listopadu 2020 10:18
Komu: [REDACTED]
Předmět: JOMA-MP Počernická_výměna klimatizace server

Dobrý den, paní [REDACTED]

ve čtvrtek nám mají dodat klimatizační split systém na MP Počernická – server (výměna za nefunkční zařízení). Výměnu bychom provedli v pondělí 9. 11. 2020. Prosím o sdělení kontaktní osoby na Počernické, se mohu na termínu domluvit.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

[REDACTED]
Koordinátor servisu

JOMA, spol. s r.o.
Kazínská 12/4, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle

