

Technická specifikace a cena kancelářských VZT zařízení - Severní Čechy

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požár. klapky počet ks	Filtr / řemen	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
1	Cassette GEKO	GCS2.UWW.K15	2	nečitelné	2009	0	AVX13*780	Depo	České mládeže 456, Liberec		2	2 244,00
2	LENNOX	CWC040	7	nečitelné	2009	0	AVB 13*560	Depo	České mládeže 456, Liberec		2	7 500,00
3	HACI	BDA 1200T - dveřní clona	1	120224018	2011	0	kapsový filtr	Depo	České mládeže 456, Liberec		2	1 968,00
4	ACSON	AWM15 GW AXAA-R	1		2011	0	AVX 13 * 650	Depo	České mládeže 456, Liberec		2	2 340,00
5	VZT a rekuperátor Systemair	TOPVEX SX/TX 03-06	1	20150508	2015	nezjištěno	kapsový filtr 700x453x430/200mm/ 11 šikmých kapes-1ks(M5) + kapsový filtr 700x453x430/200mm/ 11 šikmých kapes-1ks(F7)	Pošta	Mírové náměstí 72/5, Bílina		2	5 604,00
6	Jan Hřebec - C.I.C	H050-WXXM	1	14352E/2016	2016	nezjištěn	kapsový filtr, 2ks 287x592x360/6-G4, 2ks 402x592x360/5 - G4	Pošta	Dubská 3094/1, Teplice		2	5 604,00