

Bezpečnostní uzávěry BAP a VAP

p.č.	č.zdroje	označení	adresa	č.or.	oblast	typ
1	71048	K 5	Běloruská	4a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
2	71049	K 6	Moldavská	3a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, konektor
3	71051	K 8	Uzbecká	13	1	DN 100 SVT, max. 500 kPa, EX
4	71053	K 11	Švermova	11a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
5	71054	K 12	Švermova	14a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
6	71055	K 13	Okrouhlá	10a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
7	71056	K 14	Okrouhlá	1a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX, obtok
8	71057	K 15	Okrouhlá	7a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX, obtok
9	71058	K 16	Okrouhlá	30a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX, obtok
10	71060	K 18	Bosonožská	7a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
11	71059	K17	Kyjevská	3a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
12	71067	K 1	Dunajská	47	1	DN 100 ST,max.500 kPa, konektor
13	71068	K 2	Dunajská	10	1	DN 100 ST,max.500 kPa, konektor
14	71069	K 3	Oderská	1a	1	DN 100 ST,max.500 kPa, konektor
15	71070	K 4	Dunajská	1a	1	DN 100 ST,max.500 kPa, konektor
16	71071	K 5	Labská	19a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
17	71075	K 10	Osová	12	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
18	71078	K 1	Vaňhalova	1a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
19	71080	K 3	U Velké ceny	10a	1	DN 150 ST,max.50 kPa, EX
20	71085	K 7	Libušino údolí	154a	1	DN 80 ST,max.50 kPa, EX
21	71130	CVKV	Svážná	27	1	horní DN 200 ST,max.50 kPa,obt.
22	71130	CVKV	Svážná	27	1	dolní DN 200 ST,max.50 kPa,obt.
23	71154	CZT	Teyschlova	33	1	horní DN 200 ST,max.50 kPa,konektor
24	71154	CZT	Teyschlova	33	1	dolní DN 200 ST,max.50 kPa,konektor
25	71157	KB 2	Kachlíkova	15a	1	DN 150 ST,max.50 kPa, EX
26	71162	KB 7	Vejrostova	5a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
27	71169	PK 4	Vondrákova	25a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
28	71170	PK 5	Laštůvkova	75a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
29	71171	PK 6	Opálkova	6a	1	DN 100 SVT,max.500 kPa,EX, přest.

30	81444	PK	AC Platinium teplo - Veverí	111	1	VAP DN 100 ST, max.50 kPa, EX
31	71200	KR 4	Letovická	7a	1	DN 100 ST,max.50 kPa, EX
32	71202	KR 6	Horácké nám.	1	1	DN 150 ST,max.50 kPa, EX
33	71347	PK	Fryčajova	145a	2	DN 100 SVT,max.300 kPa, konektor
34	71339	K 1	Za školou	1a	3	DN 80 ST,max.50 kPa, konektor
35	71340	K 3	Hodonínská	25	3	DN 80 ST,max.50 kPa, konektor
36	71341	K 4	Za mostem	22	3	DN 80 ST,max.50 kPa, konektor
37	71087	PK	Horní	30a	3	BAP05, DN 100 NT, max. 2 kPa
38	81797	PK	ZŠ Novoměstská	21	1	BAP, DN 100 ST, max. 50 kPa
39	81924	PK	Koliště	29	1	BAP DN 50 NT, 0-5 kPa
40	81899	PK	Štefánikova	1	1	BAP DN 65 NT, 0-5 kPa