

Technické parametry odběrného místa

1. AYIN, s.r.o.

se sídlem: Závodu míru 636, 362 21 Nejdek
zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti
registrovaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14 569,
IČ: 26 34 98 25
(dále jen „dodavatel“)

2. Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Závodní 205, Karlovy Vary, 360 06
zastoupená: [REDAKCE] ředitelem
registrovaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, číslo vložky 523,
IČ: 00 57 46 60
(dále jen „odběratel“)

Poř. číslo přihlášky	Evidenční číslo OM	Předložení dne
01	Záchranka	2. 5. 2006

1. Údaje o zdroji tepla – nevyplňovat:

- 2.1. Název/ označení zdroje tepla/ lokalita: VS Jiráskova
- 2.2. Adresa: ul. Jiráskova, Nejdek 362 22

2. Údaje o odběrném místě:

- 3.1. Město: Nejdek
- 3.2. Ulice: Karlovarská
- 3.3. Č.p.: Záchranka
- 3.4. Místo předání dodávky tepla a TUV: Hlavní domovní uzávěry na vstupu do OM.
- 3.5. Účel odběru tepla a TUV:

Teplo pro otop – byty	NE
Teplo pro otop – nebyty	ANO
Teplo pro techn. potřebu	NE
TUV pro byty	NE
TUV pro nebyty	NE
TUV pro techn. potřebu	NE

3. Technické podmínky dodávky:

- 4.1. Dodávka tepla – parametry v předávací místě
 - Oblastní výpočtová teplota - 15°C
 - Teplonosné médium – teplá voda
 - Teplota média při - 15°C – přívod / zpátečka 90 °C / 70 °C
 - Objemový průtok: 3 m³/h
 - Pracovní tlak - 0,35 MPa
 - Noční útlum – ano