

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Předmětem zakázky je zajištění pravidelných kontrol plynové kotelny III. kategorie v objektu VZP ČR Písek na adrese: Nábřeží 1. máje 2518 pro období leden 2021 – prosinec 2024. Jedná se o povinné kontroly v souladu s legislativou, technickými normami a místním provozním řádem kotelny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A DALŠÍ POŽADAVKY

- pravidelné provádění kontrol a obsluhu kotelny dle právních a normativních požadavků (NV 101/2005 Sb.; Vyhl. 21/1979 Sb.; Vyhl. 91/1993 Sb.; Vyhl. 48/1982 Sb.; Vyhl. 18/1979 Sb.; ČSN 386405; ČSN EN 1775; ČSN EN 1775 ed. 2; ČSN 070703; ČSN 060830; ČSN 690012; ČSN 070710) po celou dobu topné sezony v souladu s Provozním řádem kotelny (viz. Příloha č.1)
- interval provádění kontrol dle provozního řádu (viz. Příloha č. 1) je 2x týdně v pracovní dny v průběhu úředních hodin pondělí a středa 08,00 - 17,00 hod., úterý, čtvrtek a pátek 08,00 – 15,00 hod. po celou dobu topné sezóny. Zahájení a ukončení topné sezóny oznamuje zástupce provozovatele dodavateli emailem.
- provádění nutných a havarijních oprav na základě samostatných objednávek vystavených objednatelem. Této objednávce bude předcházet cenová nabídka, která bude splňovat předem domluvené hodinové sazby a cenu materiálu obvyklou v místě a čase.

Kontroly musí být prováděny dle aktuálně platné legislativy, technických norem, návodu výrobce a provozních řádů předmětných zařízení

Kontrolu a obsluhu kotelny a tlakových nádob může provádět jen kvalifikovaná a pověřená osoba.