

ZMĚNOVÝ LIST – Renovace administrativního centra

Generální dodavatel TOMIreko, s.r.o.	Navrhovatel změny GD	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS 01	Pořadové číslo ZL ZL01
Index navrhovatele změny: GD_generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI ...technický dozor investora J...jiný	Datum vydání ZL:	16.11.2020		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :			<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	Bourání kcí, izolace tepelné, kce tesařské, klempířské, zámečnické		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	01		<i>vyplní GP</i>
Název změny: Střešní plášť z povlakové krytiny včetně záchytného systému pro horolezce				
Předmět změny: Zhotovení zastřešení z povlakové krytiny s tepelnou izolací z PIR desek zakotvených do trapézových plechů nahrazující skladbu zastřešení s plechovou falcovanou krytinou zateplenou skelnou vatou mezi dřevěné trámy pro možnost provedení kvalitnějších detailů čtených prostupů střechou technologiemi.				
Položka, popis: Zhotovení zastřešení z povlakové krytiny včetně záchytného systému pro horolezce - Povlaková krytina BAUDER FPO/TPO Thermoplan T18 stříbr. šedá, mechanicky kotvená do trapézového plechu, separační skelné rouno 120 g/m2 (BAUDER GV 120), tepelná izolace BAUDER PIR FA tl. 1 x 100 mm + 1 x 120 mm, samolepicí asfaltový pás BAUDER TEC DBR, stávající trapézový plech, stávající ocelová konstrukce, nosná konstrukce SDK podhledů opláštěná protipožární deskou tl. 12,5 mm Nahrazující skladbu: Plechová falcovaná střešní krytina, materiál lakovaný pozinkovaný plech, celoplošné dřevěné bednění - nehoblované desky z jehlič. řeziva s mezerami cca 5mm, větraná mezera tvořená dřevěnými kontralatěmi 60/40mm, doplňková hydroizolační vrstva, celoplošné dřevěné bednění - nehoblované desky z jehlič. řeziva s mezerami cca 5mm, tepelná izolace ze skelné vlny s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti $\lambda_d = 0,033$ w/m.k tepelná izolace vložena mezi dřevěný rošt 120/100mm, trapézový plech, tepelná izolace ze skelné vlny s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti $\lambda_d = 0,033$ w/m.k tepelná izolace vložena mezi stávající ocelovou konstrukci, parotěsnicí fólie lehkého typu s al vrstvou ve spojích a u konstrukcí důkladně přelepena dřevěné kvh latě 60/40 přitlačující spoje parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy, vzduchová mezera, sádkartonové desky mechanicky kotvené k dř. latím				
Důvod změny: Snížení tepelné ztráty objektu, snížení rizika vzniku tepelných mostů a lepší opracovatelnost veškerých detailů prostupů technologií (solární systém a FVE)				
Přílohy: Změnové listy ZL01_DSP, ZL01_MP, ZL01_VCP				
Stanovisko GP:				
Stanovisko TDI:				
Stanovisko objednatele:				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: konečná cena: ,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 79.002,94,- Kč bez DPH snížení ceny o: ,- Kč bez DPH		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní GP / projektový manažer	
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:	ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:		M. č.:	Vyplní GD / provádějící změnu	
Podpis zástupce GD		Datum a podpis: xxxxxx		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: xxxxxxxx		
Podpis zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: xxxxxxxx		
Podpis manažera projektu	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Podpis zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: xxxx		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.