

1Příloha č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. S 0872
Technické parametry odběrného místa č. 2030570809

Poř. č.	Technické parametry a údaje	
1	Místo předání pro ÚT/TP	<i>Poslední uzavírací armatura (ve směru od předávací stanice - PS) na výstupu potrubí do objektu, v prostoru PS, před první odbočkou do stoupačky objektu. Dtto i na zpátečce . Tyto armatury, zařízení PS, měřič tepla je zařízení prodávajícího. Za ostatní zařízení (za posledními uzavíracími armaturami PS) odpovídá kupující.</i>
2	Projektovaný teplotní spád objektu [vstup °C/výstup °C]	92,5/67,5
3	Úroveň předání pro ÚT/TP a uvedení fakturačního stupně	F4
4	Místo měření pro ÚT/TP	Vstup do OPS
5	Způsob měření pro ÚT/TP	Kalorimetr
6	Zdroj tepelné energie pro ÚT/TP a přípravu teplé vody (TV)	Objektová předávací stanice
7	Teplonosná látka	Voda
8	Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT/TP v místě ohřevu – rozmezí od do	Viz Parametry odběrného místa
9	Potřebná tlaková diference [kPa] pro ÚT/TP na patě objektu *)	20
10	Výkon [MW] pro ÚT/TP *)	-----
11	Příkon [kW] pro ÚT/TP *)	80
12	Teplota ÚT/TP přívod [°C] při venkovní teplotě - 18 °C	Viz Parametry odběrného místa
13	Úroveň vytápění	
14	Denní doba vytápění	Viz Parametry odběrného místa

32	Odběr teplotnosné látky	Voda pro doplňování ÚT
33.	Otopné období	Dle vyhlášky 194/2007 Sb.

V Liberci dne : 21. 12. 2020

Odběratel:



Jméno:

Mateřská škola „Srdíčko“ Liberec,
Oldřichova 836/5
460 01 Liberec 3, Oldřichova 836/5
příspěvková organizace
IČO 46747532, DIČ CZ 46747532

Jméno: