

ZAŘÍZENÍ PLYNOVÉ KOTELNY

Identifikace: Plynová kotelna 2 x 250 kW

Objekt - umístění: Hotel Praha na ul. Lidická 128/6, Nový Jičín

GPS souřadnice: 49.594111N, 18.009556E

Umístění - podlaží: 1PP

Kotel

1. RapidoF 320/8 NT, 250 kW - bez štítku
2. RapidoF 320/8 NT, 250 kW - bez štítku

Hořáky	typ:	rok výroby	výrobní číslo	výkon kW
1. Giersch	MG 10-Z-L-N + plyn, armatura CG340R01-ZT2WF1Z	2000	0000100170	420
2. Giersch	MG 10-Z-L-N + plyn. armatura CG340R01-ZT2WF1Z	2000	0000100169	420

Zásobník na vodu - ohřívák

1. EMMETI 750 I
2. EMMETI 750 I

Tlakové nádoby	typ:	výrobní číslo	objem l
1. Reflex	Thermopress N	W/N 30/2158	300
2. Reflex	Thermopress N	W/N 30/2110	300
3. Reflex	Thermopress N	W/N 30/632	300

Čerpadla

1. Kotel K1 Grundfos Magna 1 40-60 F220
2. Kotel K2 Grundfos UPS 40-60/ 2F
3. Větev Kavárna Grundfos UPS 32-60/F
4. Větev Ohřev TUV Grundfos UPS 40-120/F
5. Větev Severní strana Grundfos UPS 32-60/F
6. Větev Západní strana Grundfos UPS 32-60/F
7. Větev Vzduchotechnika Grundfos UPS 32-60/F
8. Větev Mezipatro Grundfos UPS 32-60/F
9. Větev Přístavba Grundfos UPS 40-60/4F
10. Větev Východní strana Grundfos UPS 32-60/F
11. Cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 32-60/F
12. Cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 32-60/F

Havarijní - pojistné ventily

1. K1 6/4" - 3,5 bar
2. K2 6/4" - 3,5 bar
3. TV Duko 1"-10 bar
4. TV Duko 1"-10bar

Další zařízení:

1. Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ELT Ekotherm HVDT-5
2. Rozvaděč MaR (systém) RAK
3. Ventil s pohonem MaR ESBE typ ARA 651
4. Ventil s pohonem MaR ESBE typ ARA 95
5. Ventil s pohonem MaR ESBE typ ARA 65 6 ks
6. Rozvaděč silnoproud
7. Rozdělovač - sběrač
8. Přirozené větrání (přívod u podlahy, odvod u stropu)
9. Úpravna vody, změkčovač - Profi plus
10. Úpravna vody, změkčovač - katex s hlavicí 5600 (nefunkční)
11. Úpravna vody, změkčovač - SZV 50M
12. Dopouštění vody s vodoměrem
13. Výměník pro ohřev TV
14. Plynoměr pro kotelnu
15. Hlavní uzavěr plynu pro kotelnu
16. Bezpečnostní rychlouzávěr Armagas DN80, 50770, r.v. 1997
17. Odvzdušňovací potrubí
18. Manometry 22 ks - 400 kPa, 6 ks - 1MPa
19. Teploměry 14 ks
20. Detektor úniku plynu - zdroj NZ 12 výr. č. B21, snímač GA 20
21. Vodoměr dopouštěcí vody

Komínové těleso

1. Zděný dodatečně vyvložkovaný pr. 300 mm
2. Zděný dodatečně vyvložkovaný pr. 300 mm

Provozní vybavenost

1. Přenosný hasicí přístroj
2. Bezpečnostní tabulky (první pomoc; otrava CO; popálení opaření)
3. Lékárnička (označení místa)
4. Stop tlačítko