

## ZAŘÍZENÍ PLYNOVÉ KOTELNY

**Identifikace: Plynová kotelna 3 x 91,1 kW**

**Objekt - umístění: Suvorovova 1854/152, Nový Jičín, Nový Jičín**

**GPS souřadnice: 49.604627N, 18.023855E**

**Umístění - podlaží: 1NP**

Kotel	typ:	rok výroby	výrobní číslo	výkon kW
1. Rapido	GA 210/99E	2000	2000-243004	91,1
2. Rapido	GA210/99E	2000	2000-243003	91,1
3. Rapido	GA210/99E	2000	2000-243002	91,1

Tlakové nádoby	rok výroby	výrobní číslo	objem l
1. OTTO HEAT 3 bar	1998	98-10359-157	200
2. OTTO HEAT 3 bar	1998	08-511-056	200

### Čerpadla

1. Výstup ÚT – Grundfos UPS 32-120F
2. Kotlů – Grundfos UPS 32-60

### Havarijní - pojistný ventil

1. K1 Kramer 3/4" - 2,5 bar
2. K2 UDT 3/4" - 2,5 bar
3. K3 Kramer 3/4" - 2,5 bar

### Další zařízení:

1. Rozvaděč MaR (systém) Typ 151, výr. číslo 1151
2. Ventil s pohonem MaR 1 ks Belimo typ NRD 230- T, ventil ESBE, výstup UT
3. Ventil s pohonem MaR 3 ks Belimo typ AM 230, kotle 1-3
4. Rozvaděč silnoproud
5. Přirozené větrání (přívod u podlahy, odvod u stropu)
6. Dopouštění vody s vodoměrem
7. Plynoměr pro kotelnu
8. Hlavní uzávěr plynu pro kotelnu
9. Bezpečnostní rychlouzávěr BAP Armagas DN50, výr. číslo 12419 (vně budovy)
10. Odvzdušňovací potrubí
11. Manometry 8 ks - 4 bar, 3 ks - 4 kPa
12. Detektor úniku plynu
13. Vodoměr dopouštěcí vody

### Komínové těleso:

Samostatně stojící

**Provozní dokumentace**

1. Provozní řád
2. Provozní deník

**Provozní vybavenost**

1. Přenosný hasicí přístroj
2. Bezpečnostní tabulky (první pomoc; otrava CO; popálení opaření)
3. Lékárnička
4. Stop tlačítko