

Brno, Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č.1**

Datum předložení zhotovitelem: 10.10.2020

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno**Zastoupený:** Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno**Zhotovitel:** Dopravní stavby Brno, s.r.o.
se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno**Objekt:** **SO 01 Kanalizace****Specifikace a zdůvodnění změny:** výšková úprava kanalizace

Při pokládce nové kanalizace došlo v křižovatce Musilova - Vranovská ke kolizi se stávajícím plynovodem DN 300 a s vedením VN. Zpracovatel projektové dokumentace zpracoval nové řešení výškového uložení kanalizace tak, aby byl zachován minimální spád nové kanalizace a aby nebylo nutné provádět přeložky sítí byly v kolizi. Bylo nutné rozebrat 15 m nově položené a nezasypané kanalizace a vložit jednu novou revizní šachtu.

Změna ceny na objektu : (Kč bez DPH)

Vícepráce: SO 01 Kanalizace

285 357,33 Kč

Méněpráce:

0,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH)**285 357,33 Kč**

Přílohy: č.1 fotodokumentace, situace + příčný řez

č.2 soupisy prací - položkový rozpočet

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

za statutární město Brno

na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Za zhotovitele:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.