

Brno, Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č.3**

Datum předložení zhotovitelem:

10.10.2020

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

Zastoupený: Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

Objekt: **SO 05 - Ochrana plynovodního potrubí**

Specifikace a zdůvodnění změny: výšková úprava kanalizačních přípojek

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že počet křížení se stávajícím plynovodem je celkem 8, místo původních 4 a z důvodů malého krytí musela být provedena ochrana ocelového plynovodního potrubí, tak, aby křížení popř. souběh plynovodu a kanalizace odpovídal ČSN 73060 05. Ochrana byla provedena ovínem plastovou izoluační páskou a následným omotáním geotextilií.

Změna ceny na objektu : (Kč bez DPH)

Vícepráce: SO 05 Ochrana plynovodního potrubí	233 408,12 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH)

233 408,12 Kč

Přílohy: č.1 fotodokumentace, situace + příčný řez
č.2 soupisy prací - položkový rozpočet

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Za zhotovitele:
Dopravní stavby Brno, s.r.o.