

Akce REKONSTRUKCE OBJEKTU MYSLIVNY ČP.18
 Místo ČP.18 ZA KAPLIČKOU, SATALICE -PRAHA 9
 Investor Ú.M.Č. Praha - Satalice, K Radonicům 81/3, Satalice - Praha 9

VYTÁPĚNÍ

Kód	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Materiál celkem [CZK]
Popis výkonu				

REKAPITULACE

Zdroj tepla
 Potrubí
 Armatury
 Otopná tělesa
 Tepelné izolace
 Demontáže těles a potrubí
 Zkoušky zařízení

Index z r. 2014 – 1,092

Zdroj tepla stávající – 2xSmart ZWB 28-3 CE
 Odkouření – stávající

733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením15*1	m	115	
-----------	--	---	-----	---

733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením 18*1	m	33	
733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením 22*1	m	61	
734291244	Filtr závitový včetně šroubení DN 20	ks	2	
734292714	Kulový kohout včetně šroubení DN 20	ks	4	
734221536	Radiátorový ventil dvuregulační rohový DN 15	ks	16	
734261333	Radiátorové šroubení rohové DN 15	ks	16	
734222802	Termohlavice	ks	16	
734291123	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	4	
	Otopná tělesa litinová 3-500/70	ks	1	
	Otopná tělesa litinová 11-500/70	ks	1	
	Otopná tělesa litinová 3-500/110	ks	1	
	Otopná tělesa litinová 6-500/110	ks	1	
71337001	D+M, Tepelná izolace návleková DN 13 tl. 13	m	115	
71337002	D+M, Tepelná izolace návleková DN 20 tl. 20	m	33	
71337003	D+M, Tepelná izolace návleková DN 25 tl. 30	m	61	
	Demontáže těles a zpětná montáž – tělesa litinová článková 350/160 ks 12	m2	61	
	Čištění těles – tryskování, 327 čl	m2	61	
	Nátěr základní	m2	61	
	Nátěr emailováním dvojnásobný	m2	61	
	Tlakování těles	ks	16	
73339101	Zkoušky těsnosti a provozní, zaregulování dle ČSN 06 0310	h	24	