

PŘÍLOHA A
Množství a časový průběh odběru elektřiny

☐

☐

Číslo odběrného místa - EAN

859182400609979580

Název Zákazníka

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Roční rezervovaná kapacita (MW)*

Rezervovaný příkon (MW)*

0,205

Kontakt na osobu Zákazníka odpovídajícího za regulaci spotřeby při vyhlášeném regulačním stupni

jméno:

Eva Vašnovská

email:

eva.vasnovska@ibot.cas.cz

mobil:

603 175 767



ze dne

Účinnost (od - do)

20.1.2017-31.12.2017

Adresa místa spotřeby (odběrného místa)

Lesní 976/1, 252 43 Průhonice

Regulační plán			
RS č.	Doba účinnosti od vyhlášení	Zařazení do regulačního stupně	Plán snížení odebraného příkonu (% ze sjednané rezervované kapacity - v součtu maximálně 30%, při respektování bezpečnostního minima)
Nereguluje se, výjimka dle vyhlášky 80/2010			
1	ihned	regulace pomocí HDO	x
2	1 hodina	Rp ≤ 100 kW	do bezpečnostního minima
3	30 minut	Rp ≥ 1 MW	15% % (max. 15 %)
4	1 hodina	100 kW ≤ Rp < 1 MW	0 % (max. 15 %)
5	1 hodina	Rp ≥ 1 MW	15% % (max. 15 %)
6	2 hodiny	100 kW ≤ Rp < 1 MW	0 % (max. 15 %)
7	1 hodina	všechny zák., snížení do bezpečnostního minima	100 kW
	pokud nelze realizovat do 1 hodiny, zákazník zajistí snížení odebraného výkonu až na bezpečnostní minimum do doby od vyhlášení regulačního stupně:		hod.
Bezpečnostní minimum představuje výkon odebraný z distribuční sítě, který stanovuje zákazník, jako součet výkonů potřebných pro potřebu elektřiny, podle vyhlášky 80/2010, Přílohy č. 1, části IV., odstavců 1 až 3.			
Regulační stupně se v tomto plánu sjednávají pouze v odběrných míst s rezervovanou kapacitou nižší nebo rovnou 150 kW. U odběrů s rezervovanou kapacitou nad 150 kW se pro každý měsíc sjednává odběrový diagram včetně regulačních stupňů.			

Čtvrtletí	Měsíc	Měsíční rezervovaná kapacita* (MW)	Množství sjednané elektrické energie (kWh)	
1	leden		58 137	179 763
	únor		57 368	
	březen		64 258	
2	duben		48 241	129 130
	květen		45 370	
	červen		35 519	
3	červenec		35 112	117 162
	srpen		39 076	
	září		42 974	
4	říjen		47 047	152 252
	listopad		47 349	
	prosinec		57 856	
Odběr celkem - rok		0	578 307	578 307

Tolerance rozdílů skutečně odebraného a sjednaného množství elektřiny: +/- 100 %. Sankční sazba 0 %.

Za Zákazníka

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

V Průhonicích dne

Osoby oprávněné k podpisu

Jméno: doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

Funkce: ředitel

Podpis

Za Obchodníka

Pražská plynárenská, a.s.

V Praze dne

Osoby oprávněné k podpisu

Jméno: Petr Klepáček

Funkce: vedoucí odboru prodeje

Podpis

Jméno: Ing. David Hruza

Funkce: manažer prodeje

Podpis