

Příloha č. 2 Servisní smlouvy – Rozsah preventivního servisu

Preventivní kontrola bude provedena na procesních stanicích měření, Depu Křivá a CNG plnicích stanicích v místech dle přílohy č. 3 smlouvy.

Fyzickou prohlídkou bude provedeno:

1) Kontrola stavu zařízení. (procesní stanice)

- a) Kontrola funkčnosti průchodek, dotažení matic, kontrola těsnosti.
- b) Kontrola správnosti a čitelnosti označovacích štítků na kabeláži.
- c) Kontrola kabeláže.
- d) Kontrola dotažení spojů.
- e) Měření zdrojů, jejich vstupní a výstupní napětí.
- f) Měření síly signálu GSM, anténu - (zajistit vhodným umístěním maximální využití signálu, nejvhodnější místo označit samolepkou)
- g) Kontrola SW
 - i. FirmWare v routrech (aktualizace)
 - ii. Server AISYS (funkčnost, zálohování dat)
 - iii. Diagnostika komunikace se vzdálenými moduly
 - iv. Kontrola konstant na fak. Elm a v systému AISYS

2) Očista od prachu a jiných nečistot.

- a) Očista vnitřní a vnějších prostor rozvaděče. (procesní stanice)

3) Kontrola záložních zdrojů (AKU)

- a) Měření kapacity záložních zdrojů.
- b) Očista kontaktů od případné oxidace.
- c) Aplikace antioxidační ochrany.
- d) Dotažení kontaktů záložních zdrojů.

4) Soupis zjištěných vad a nedostatků zjištěných při kontrole.

5) Soupis provedených opatření při kontrole.

6) Návrhy na zlepšení SW a HW.

7) Služba Hot-line po-pá od 7:00 – 15:00Hod formou telefonické podpory pro zaměstnance objednatele pro hlášení požadavků na technickou podporu a servis, poradenství a konzultace.