

From: Pavel Dvořák [mailto:pavel.dvorak@ssuar.cz]
Sent: Wednesday, February 3, 2021 2:50 PM
To: 'Radek Veselý'
Cc: jan.petrus@ssuar.cz
Subject: RE: vyjádření dodavatele: Servisní oprava filtru

Dobrý den,

děkuji za zprostředkování stanoviska dodavatele odsávání a zároveň objednávám servisní práce na odsávání v naší škole v rozsahu Vámi předložené nabídky číslo „N21052 S Škola Praha“ za celkovou cenu 77 550,- Kč bez DPH.

S pozdravem,

Pavel Dvořák
vedoucí provozního střediska

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Nový Zlíchov 1, Praha 5 (150 00)
IČ 14891263



www.ssuar.cz

tel.: 251 115 422, 606 324 987

e-mail: pavel.dvorak@ssuar.cz

From: David Kraviec [mailto:david.kraviec@gremi.com]
Sent: Tuesday, February 2, 2021 10:07 AM
To: pavel.dvorak@ssuar.cz
Cc: Radek Veselý
Subject: vyjádření dodavatele: Servisní oprava filtru

Dobrý den pane Dvořáku,

Byl jsem požádán kolegou o vyjádření se ke vzniklé situaci - poškozené regenerace. Úvodem se omlouvám za vzniklou prodlevu v mém vyjádření, která byla zapříčiněná shromažďováním informací.

Celou situaci a vzniklý stav jsem prodiskutoval s naším projektantem, dodavateli komponentů, abychom došli k objektivnímu vyjádření.

Po posouzení celé situace jsme došli k závěru, že se nejedná o poruchu v rámci reklamačního řízení – tedy o reklamaci.

Porucha je způsobená velkým množstvím vody v tlakovém vzduchu. Tento tlakový vzduch nebyl předmětem dodání technologie odsávání, proto, bohužel, nemůžeme nést garance za vodu, která se dostala do našeho regeneračního systému a způsobila nenávratné poškození.

Za Dodavatele technologie, doporučujeme provedení navrhovaných oprav a také se přikláníme k provedení Profylaktické pravidelné prohlídky odsávacího systému, abychom předešli případným závadám, kterým je možno předcházet.

Pokud by bylo potřeba cokoliv upřesnit, jsem plně k dispozici.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

David Kraviec - ředitel pobočky Třinec
+420 605 475 845
david.kraviec@gremi.com



GreMi KLIMA, s.r.o.

www.odsavani-filtrace.cz

Odštěpný závod GreMi KLIMA, s. r. o.
K. Světlé 2238/2, CZ-370 04 České Budějovice
IČ: 075 35 694
DIČ: CZ683207701

UniCreditBank
1387472989/2700
IBAN: CZ25 2700 0000 0013 8747 2989 · BIC: BACXCZPP

From: Pavel Dvořák <pavel.dvorak@ssuar.cz>
Sent: Thursday, January 28, 2021 8:20 AM
To: Radek Veselý <vesely@ggf.cz>
Cc: jan.petrus@ssuar.cz
Subject: RE: Servisní oprava filtru

Dobrý den,

děkuji za zaslání Vaší nabídky. O opravu máme samozřejmě zájem, nic méně se domníváme , že se jedná o záruční opravu. Tu to skutečnost jsem konzultoval s panem Kopeckým telefonicky a požádal jsem ho, aby to projednal s dodavatelem odsávání.

Tímto si Vás dovoluji požádat t o zaslání vyjádření dodavatele odsávání (GreMi KLIMA, s. r. o.) k této opravě.

S pozdravem,

Pavel Dvořák
vedoucí provozního střediska

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Nový Zlíchov 1, Praha 5 (150 00)
IČ 14891263



www.ssuar.cz

tel.: 251 115 422, 606 324 987

e-mail: pavel.dvorak@ssuar.cz

From: Radek Veselý [<mailto:vesely@ggf.cz>]

Sent: Thursday, January 21, 2021 2:53 PM

To: pavel.dvorak@ssuar.cz

Cc: Lubomír Kopecký

Subject: Servisní oprava filtru

Dobrý den pane Dvořáku,

Po dohodě s panem Kopeckým Vám zasílám nabídku na opravu filtrační jednotky.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte mne, nebo pana Kopeckého.

Zdraví:

Radek Veselý



Ing. Radek Veselý

jednatel společnosti **G&G filtration**

A Hviezdoslavova 309/7, 627 00 Brno – Slatina

P +420725745300

E vesely@ggf.cz **W** www.ggfiltration.cz



Tento e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem AVG.

www.avg.cz