

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100 dnem 14.11.2002

Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem SSOK

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK, tel.: [REDACTED]

Ing. Lubomír Možíšek, krajský mostmistr SSOK, tel.: [REDACTED]

p. Lukáš Karásek, mostní technik SÚ Olomouc, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: [REDACTED]

www.ssok.cz

e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Oprávněn jednat ve věcech technických (oprávněná osoba):

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1022147761/0100

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele SSOK posouzení stavebně – technického stavu mostů, tj. **provedení hlavních prohlídek mostů – HPM r. 2021 na 47 ks mostních objektů na silnicích II. a III. tříd Olomouckého kraje, SÚ – Olomouc.**

Seznam mostních objektů (MO) podrobených HPM pro dané středisko údržby je dán přílohou této smlouvy.

2. Rozsah a kvalita provádění HPM bude v souladu s Metodickým pokynem – oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK a dále v souladu s požadavky příslušných souvisejících ČSN.
3. **Rozsah a forma požadovaného díla:**
 - hlavní prohlídky budou provedeny v systému hospodaření s mosty (BMS)
 - 2x v tištěné formě, pořadač 4 kroužkový, jednotlivé protokoly z HP s fotodokumentací (barevné foto) umístěny v základacím obale s euroděrováním
 - 2x CD/DVD s textem HP, přílohou foto HP a skupinou foto v rozlišení min. 1 MB
 - minimální počet foto na most 16 ks (další foto dle velikosti MO a jeho stavebního stavu)

- přehledná tabulka o vypracovaných HPM (2x dílčí, 1x celková)
- 4. Součástí dodávky protokolů hlavních prohlídek mostů bude i ověření základních pasportizačních údajů v mostním pasportu a mostním listu se skutečným stavem.
- 5. Při odevzdání HPM bude objednateli předložen zápis z projednání výsledků HPM s mostním technikem objednatele. **Součástí zápisu bude přehledová tabulka – seznam prohlížených objektů (v příloze výzvy na CD).** Klasifikační stupeň stavu mostního objektu bude stanoven dle příslušné ČSN 73 62 21 (kap. 6) zvlášť pro spodní stavbu, nosnou konstrukci, použitelnost a zatížitelnost.
- 6. O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol.

III. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a činí za provedení:
1ks HPM 3 700,- Kč bez DPH, 4 477,- Kč včetně DPH,
celkem za 47 ks 173 900,- Kč bez DPH, 210 419,- Kč včetně DPH. Specifikace mostů dle ev. čísel pro dané středisko údržby na provedení HPM 2021 je uvedena v příloze této smlouvy.
2. Uvedená celková cena za dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje v sobě veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu je možno změnit pouze za podmínky, že zadavatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu plnění.
3. Výši sjednané ceny s DPH je možno překročit pouze za podmínky změny sazeb DPH nebo změny jiných daňových předpisů majících vliv na zvýšení této ceny.

IV. Záruka za dílo

Zhotovitel zaručuje objednateli, že závěry HPM odpovídají skutečnému stavu posuzovaných mostních objektů. Záruku lze uplatnit do 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.

V. Termín a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje **předat provedené HPM na mostních objektech stavebních stavů V a VII nejpozději do 30. července 2021.**
2. Zhotovitel se zavazuje **předat provedené HPM na mostních objektech stavebních stavů I až IV nejpozději do 29. října 2021.**
3. V případě, že výše uvedené termíny nebudou dodavatelem dodrženy, má objednatel právo okamžitě od smlouvy odstoupit.

VI. Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé mostní objekty dle seznamu mostů (viz příloha SoD) a sídlo zhotovitele uvedené v této smlouvě. Dílo bude předáno v sídle objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

VII. Platební podmínky

1. Zálohové platby se nesjednávají.

2. Objednateli bude zhotovitelem fakturována smluvená cena za dílo po řádném splnění závazku jako celku, to zn. po odevzdání kompletního díla do 29.10.2021.
3. Pro zaplacení faktury objednatelem se sjednává lhůta splatnosti 30 dnů po doručení na adresu objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Přílohou faktury bude předávací protokol díla podepsaný určenou osobou objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktury budou zaslány na adresu Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc.
5. Fakturační adresy na jednotlivých fakturách:
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc.
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice.
6. Platba bude provedena bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany výhradně v Kč (CZK).
7. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy prodávající v průběhu platnosti smluvního ujednání se stane tzv. nespolehlivým plátcem, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení kupujícího za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění, nebude úplata kupujícího prodávajícímu zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Zajištěnou daň kupující uhradí za prodávajícího v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně.

VIII. Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení sjednaného termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu.
2. V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že dílo provede dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek, v nabídce a dle podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

3. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
4. Objednatel má právo být informován o termínu provádění HPM případně se HPM účastnit, projednat nezbytně nutná opatření z provedených HPM v místě mostních objektů.
5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nezbytné podklady pro zhotovení díla.
6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v Registru smluv.


X. Závěrečná ujednání

1. Případné dodatky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Pro zde necitované případy smluvního vztahu platí občanský zákoník v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, 1x vyhotovení pro zhotovitele, 3x vyhotovení pro objednatele.


Příloha: Seznam mostů na HPM za středisko údržby Olomouc

V Olomouci, dne - 4 - 02 - 2021

V Ostravě, dne 26.1.2021



Ing. Petr Foltýnek
ředitel SSOK



Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

Seznam provedených HPM v roce 2021, středisko údržby Olomouc

P.č.	ev. č. mostu	název mostu	zatížitelnost (t)								stavební stav				opatření :	
			V _n normální		V _r výhradní		V _e výjimečná		V _{aj} max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost	
			před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po
1	150 - 076	Most přes zátopní území za obcí Dub nad Moravou	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelné	
2	150 - 077	Most přes řeku Moravu za obcí Dub nad Moravou	36,0		85		0		0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné	
3	440 - 008	Most přes Libavský potok před obcí Norberčany	13,6		30,4		50,8		10,2		VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		III - Použitelné s výhradou	
4	440 - 012	Most přes Libavský potok v obci Libavá	12,0		22		46				V - Špatný		VII - Havarijní		IV - Omezeně použitelné	
5	440 - 013	Most přes Smilovský potok v obci Libavá	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		II - Podmíněně použitelné	
6	441 - 001	Most přes Kyjanický potok za osadou Kyjanice	21,0		32		197				V - Špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné	
7	444 - 014	Most přes potok Lukavice u Uničova	26,0		64		156		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		III - Použitelné s výhradou	
8	444 - 018	Most přes potok Teplička v Újezdě u Uničova	31,0		68		114		0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné	
9	444 - 033	Most přes Bělkovský potok před obcí Hrančíně Petrovice	21,0		28				12		V - Špatný		VI - Velmi špatný		V - Nepoužitelné	
10	446 - 002	Most přes rameno Moravy před obcí Chomoutov	27,0		50		100		20,2		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		III - Použitelné s výhradou	
11	446 - 007B	Most přes potok Tepličku v obci Strukov	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelné	
12	446 - 015	Most přes místní potok za obcí Šumvald	20,0		40		0		15		III - Dobrý		III - Dobrý		I - Použitelné	
13	447 - 007	Most přes potok Druhá voda před obcí Províse	28,0		58		124		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		IV - Omezeně použitelné	
14	449 - 032	Most přes Moravu v obci Litovel	32,0		80		196		24		I - Bezvadný		I - Bezvadný		II - Podmíněně použitelné	
15	570 - 001	Most přes Hamerský náhon v Olomouci – Holčicích	32,0		80		196		20		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelné	
16	635 - 009	Most přes místní komunikaci v obci Bílá Lhota-Měník	26,0		42		0		9,8		III - Dobrý		III - Dobrý		II - Podmíněně použitelné	
17	4353 - 7	Most přes Morávku – rameno řeky Moravy před obcí Grygov	12,0		13,3				4,5		VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné	
18	4432 - 5	Most přes místní potok před obcí Lošov	50,0		130		420		18,8		III - Dobrý		III - Dobrý		I - Použitelné	
19	4465 - 1	Most přes mlýnský potok v obci Horka nad Moravou	11,0		20				8		V - Špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné	
20	4469 - 1	Most přes potok Olešnice v obci Šternov	3,8		5,2						VII - Havarijní		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné	
21	4473 - 1	Most přes řeku Oskavu před obcí Štěpánov	15,0		19				7,1		VI - Velmi špatný		IV - Uspokojivý		IV - Omezeně použitelné	
22	4492 - 1	Most přes řeku Oslavu v obci Dlouhá Loučka	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelné	
23	4494 - 1	Most přes Zef za obcí Střelice	11,0		18		8,2		8,2		V - Špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné	
24	4499 - 4	Most přes RK I/35 a rameno Moravy za obcí Mladeč	50,0		130		420		18,8		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné	
25	5709 - 0A	Most přes RK I/35 za obcí Křelov	32,0		70		117		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné	

Seznam provedených HPM v roce 2021, středisko údržby Olomouc

P.č.	ev. č. mostu	název mostu	zatižitelnost (t)								stavební stav						opatření :	
			V _n normální		V _v výhradní		V _e výjimečná		V _{aj} max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		přestavba, oprava, PD, DIA, údržba	
			před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	IHNEB, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...	
26	03546 - 3	Most přes místní potok v obci Březová	16,0		29				11,7		III - Dobrý		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou			
27	03549 - 1	Most přes potok Cholina za obcí Příkazy	9,0		21		0		12		VI - Velmi špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné			
28	03554 - 1	Most přes příkop v obci Velký Újezd	8,8		15		71		6,6		V - Špatný		VI - Velmi špatný		II - Podmíněně použitelné			
29	37314 - 1	Most přes místní p. před obcí Čakov	13,0		26				6,5		VI - Velmi špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou			
30	37314 - 2	Most přes místní potok v obci Čakov	18,0		22				8,2		V - Špatný		VII - Havarijní		IV - Omezeně použitelné			
31	37314 - 3	Most přes potok Blata za obcí Čakov	33,0		45		98		0		III - Dobrý		III - Dobrý		I - Použitelné			
32	44317 - 1	Most přes potok Vrbůvku v obci Velká Bystřice	30,0		73		273				VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		V - Nepoužitelné			
33	44317 - 18	Most přes řeku Bystřici v obci Hrubá Voda - 3	14,5		26				11		VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		III - Použitelné s výhradou			
34	44317 - 2	Most přes trať ČD za obcí Velká Bystřice	12,8		32		78,5		9,6		VI - Velmi špatný		IV - Uspokojivý		V - Nepoužitelné			
35	44317 - 20	Most přes řeku Bystřici v obci Hrubá Voda - 4	10,0		18				7,8		V - Špatný		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné			
36	44318 - 1	Most přes Bystřici v obci Mariánské Údolí	10,8		19				12		V - Špatný		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné			
37	44417 - 4	Most přes Pasecký p. za obcí Paseka	5,5		7,5				4		VII - Havarijní		VI - Velmi špatný		V - Nepoužitelné			
38	44441 - 3	Most přes zátopní území řeky Bystřice v obci Sedm Dvorů	14,0		24		0		10,5		IV - Uspokojivý		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné			
39	44441 - 5	Most přes záplavové území Bystřice za obcí Sedm Dvorů	12,0		32		78		12		V - Špatný		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné			
40	44441 - 6	Most přes Hrušovský potok za obcí Sedm Dvorů	12,0		32		78		12		V - Špatný		VI - Velmi špatný		II - Podmíněně použitelné			
41	44445 - 1	Most přes místní potok před obcí Domašov nad Bystřicí	12,0		32		78		4,8		IV - Uspokojivý		VI - Velmi špatný		II - Podmíněně použitelné			
42	44611 - 1	Most přes p. Grygava za obcí Moravská Loděnice	6,0		8				6		VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné			
43	635 - 006	Most přes polní cestu před obcí Bílá Lhota-Měník	18,0		27		98		0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné			
44	635 - 008	Most přes polní cestu před obcí Bílá Lhota-Měník	26,0		59		213		0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné			
45	445 - 006	Most přes místní potok za obcí Huzová	32,0		80		196		12		III - Dobrý		III - Dobrý		III - Použitelné s výhradou			
46	44628 - 3	Most přes zátopní území za obcí Šumvald	20,0		40		0		0		III - Dobrý		III - Dobrý		IV - Omezeně použitelné			
47	449 - 046	Most přes potok Zlatá stružka před obcí Slatinice	50,0		124		420		0		III - Dobrý		III - Dobrý		II - Podmíněně použitelné			

Legenda:

 ZHORŠENÍ stavebního stavu
 ZLEPŠENÍ stavebního stavu

 HMP provedl: HMP provedl:
 HMP provedl: HMP provedl:

 HMP provedl:
 HMP provedl:

V.....dne

Vypracoval: