

Příloha č. 2 specifikace Zadávací dokumentace

Č.J. SPŠE/20/2021

Zadavatel:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Název veřejné zakázky:

UPS – záložní zdroj

UPS – záložní zdroj - 2 ks

Parametry:

výkon: 2700 W/3000 VA

vstupní a výstupní napětí: 230 V/50 Hz

připojení napájení: IEC C20

technologie: online s dvojitou konverzí

typ baterie: bezúdržbový Pb akumulátor, uživatelem vyměnitelný za chodu

doba běhu na baterie při 100% zátěži: nejméně 3 min

průběh výstupního napětí: sinus

zkreslení výstupního napětí: < 2 %

počet říditelných skupin: alespoň 2, s možností zpoždění

typ zásuvek: 2x IEC C19, 8x IEC C13

zobrazení provozních informací: LCD display

signalizace poruchových stavů: akustické varování

komunikační rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, sériový port, USB

montáž: rack 2U

barva: černá

maximální hloubka: 70 cm

minimální záruka: 3 roky na zařízení, 2 roky na baterii

další vlastnosti a možnosti:

- nouzové vypnutí
- škálování
- upgrade firmware
- kompatibilita s programem APC PowerChute

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

V Pardubicích 7. 1. 2021