

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**

Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **Změna rozvaděče RMS 1.3**

POPIS	Změnu vyvolal: GZ Projekt		
	Popis změny: Změna vyvolaná revizí PD, která změnila (navýšila) rozměr polí rozvaděče RMS 1.3 a zároveň upravila požární odolnost, která je vzhledem k umístění rozvaděče jako taková zbytečná, proto byla po konzultaci s GP zrušena.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: pokyn emailem		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ v 05/2020		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet PK položky D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	979 242,8Kč	↑ 003 242,80 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 – pavilon G PK, rozpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01.		
	zvýšení:	0,-	-
	snížení:	24 000,- Kč	
	nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2	
TERMÍNY	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP:		
	Termín předání PD změny: -		
Termín realizace změny: v rámci 1. etapy			
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2	stavební práce	projekční práce
SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet		
Datum			

## Příloha 01 pro ZL 062 - Změna rozvaděče RMS 1.3

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-REV 01	Sílnoproudá elektrotechnika - revize 01

### přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>_1</b>	<b>Dodávky</b>				<b>979 242,80</b>	<b>0,00</b>		
	Nová položka	Rozvaděč RMS1.3, oceloplechový, skříňový, 3 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení viz. schéma zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	979 242,80	979 242,80		nová	
změna velikosti pole z 2x800 na 2x1000 :									
změna požární odolnosti z EI30 na bez PO :									
1 1,00000									

### odpočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>_1</b>	<b>Dodávky</b>				<b>0,00</b>	<b>-1 003 242,80</b>		
	2 110	Rozvaděč RMS1.3, oceloplechový, skříňový, 3 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení viz. schéma zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	-1,00000	1 003 242,80		-1 003 242,80	SOD	

<b>CELKEM VCP/MNP</b>	<b>979 242,80</b>	<b>-1 003 242,80</b>
<b>CELKEM ZL bilance</b>	<b>-24 000,00</b>	