



vody:

Teplotní křivka



Teplotní diagram – orientační teplotní křivky

venkovní teplota		15	10	5	0	-5	-8	-15	-20
křivka I	°C	36	37	41	44	50	56	62	64
křivka II	°C	36	39	43	48	54	60	65	70
křivka III	°C	36	40	46	52	58	64	68	72
křivka IV	°C	40	44	50	56	62	66	68	72

Na základě písemné žádosti všech odběratelů z domovní předávací stanice lze křivku změnit.

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplotnosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu (ekvitermní regulace).

Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období (tj. v období 1.6. – 31.8.), vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

V Bruntále dne:

Z dodavatele

V Bruntále dne:

Za odběratele

.....

.....