

Technické parametry odběrného místa

mezi smluvními stranami

se sídlem
(dále jen „dodavatel“)
a

TEPLO BRUNTÁL a.s.
Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01

se sídlem:

Centrum soc.služ.pro seniory Pohoda, příspěv.org.
Okružní 16, 79201 Bruntál

(dále jen „odběratel“)

pro odběrná místa:

Název [redacted] Okružní 16, Pohoda

Místo předání ÚT [redacted]

Místo předání TV [redacted]

Úroveň předání: [redacted]

Místo měření TV: [redacted]

Místo měření ÚT: [redacted]

Teplonosné médium: [redacted]

Tlak: [redacted]

Výkon [redacted]

Odběr TV [redacted]

Teplota TV v

souladu s vyhláškou [redacted]

č.:

Odběr doplňkové [redacted]

vody:

Teplotní křivka [redacted]

Teplotní diagram – orientační teplotní křivky

venkovní teplota		15		5			-8		-20
Základní křivka	°C	36		48			69		75

Na základě písemné žádosti všech odběratelů z domovní předávací stanice lze křivku změnit.

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu (ekvitermní regulace).

Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období (tj. v období 1.6. – 31.8.), vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

V Bruntále dne:

Z dodavatele

V Bruntále dne:

Za odběratele

.....

[Redacted signature]

.....

[Redacted signature]