

# Změnový list

Projekt: **Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten**

Č.smlouvy: 20SMTU0100000021

Název ZL: **Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním zdiva**

Číslo ZL: **1**

## Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

*Tímto změnovým listem je řešeno dodatečné podřezání a izolace obvodového a nosného zdiva z důvodu extrémního zvlhnutí, které bylo způsobeno absencí plošné izolace pod tímto zdivem a nepropojením svislé vnější izolace s izolací plošnou.*

## Technický popis změny:

*Stávající zdivo bude podřezáno diamantovým lanem a postupně vkládána nová hydroizolace, která bude poté napojena na novou svislou a vodorovnou*

**Přílohy:** Příloha 1      Soupis prací k ZL 1  
Příloha 2      Fotodokumentace

**Cenový dopad změny (je-li nějaký):** **291 739,03 Kč bez DPH**

**Časový dopad změny (je-li nějaký):**

**Vystavil:**  
**STASEKO PLUS s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
jméno, příjmení      Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:

Adresa      Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČO:      25385691

## Schválil za Chválek ateliér s.r.o.

Adresa      Kafkova 1064/12. 702 00 Ostrava  
IČO:      5725674

TDS:      \_\_\_\_\_      Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

AD:      \_\_\_\_\_      Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZL01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním zdiva

Soupis:

**VCP01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním zdiva**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**291 739,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	291 739,03	21,00%	61 265,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**353 004,23**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZL01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním zdiva

Soupis:

**VCP01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním zdiva**

Místo:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****291 739,03**

HSV - Práce a dodávky HSV

291 739,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

291 739,03

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZL01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním zdiva

Soupis:

**VCP01 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním zdiva**

Místo:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****291 739,03**

D HSV

Práce a dodávky HSV

291 739,03

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

291 739,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	319 30-0016.R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie	m	93,600	3 116,87	291 739,03
	VV		93,6		93,600		
	VV		<b>Součet</b>		<b>93,600</b>		

Příloha č. 2 k:

ZL - 1 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním zdiva

Fotodokumentace



Příloha č. 3 k:

ZL - 1 - Dodatečná izolace zdiva neřešená PD - spojení plošné a svislé izolace podřezáním zdiva

Fotodokumentace

