



Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 27. října 2016
k č. j.: SPH 2305/2016

Rozhodnutí

Kanceláře prezidenta republiky - Odbor památkové péče

Kancelář prezidenta republiky - Odbor památkové péče, příslušná podle § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, vydává na základě § 11 odst. 3 a § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, toto rozhodnutí:

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost Ev. č.: SPH 2305/2016 o závazné stanovisko ve věci truhlářské opravy oken v severní fasádě „Míčovny v Královské zahradě“.

Kancelář prezidenta republiky - Odbor památkové péče žádost posoudil z hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně Pražského hradu, který je, včetně jeho areálu, nařízením vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, prohlášen za národní kulturní památku, a stanoví:

- navržená truhlářská oprava oken v severní fasádě objektu Míčovny v Královské zahradě je přípustná za následujících podmínek:

Práce budou prováděny pod dozorem restaurátorů s odpovídající restaurátorskou licencí Ministerstva kultury České republiky. Jmenovitě jde o restaurátorské licence v rozsahu restaurování truhlářských prací, restaurování vitráží a restaurování zámečnických či kovářských prací. Před samotným zahájením prací budou vypracovány standardní restaurátorské záměry a s dostatečným předstihem předloženy ke schválení Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

V případě opravy dřevěných oken jde o velice náročný zásah jak z technologického, tak realizačního hlediska. Každé z šesti oken - výplní velkých otvorů severního průčelí Míčovny - je výrobkem mimořádných rozměrů a značné váhy. Nejzásadnějším problémem je svěšení hlavních křídel v důsledku jejich extrémní hmotnosti. To brání případnému otvírání oken jako celku; zpravidla lze otevřít jen jejich menší spodní díly. Okna navrhl architekt Pavel Janák jako součást obnovy vyhořelé Míčovny na přelomu 40. a 50. let minulého století. Konstrukčně jsou řešena jako kombinace kovových nosných rámců opláštěných dubovými profily, jež zároveň tvoří dřevěné rámy pro vitrážové výplně složené z šestiúhelných tabulek

119 OS Praha • Hrad, česká republika
tel.: +420 224 371 111, fax: +420 224 373 300

čirého skla v olovených lištách. Dvojice menších dveří a okno je ve stavu běžného opotřebení. Záměrem opravy je repase truhlářských a zámečnických konstrukcí a zvláště v případě dvou velkých oken přístupných předsazeným schodištěm i trvalé zachování funkčního otvírání s dostatečnou vůlí a bez poškozování mramorové dlažby.

Investor - Správa Pražského hradu předpokládá, že práce budou prováděny na místě. To si vyžádá velmi kvalitní ochranu mramorových podlah a zajištění náhradního zakrytí otvorů v plášti objektu, zvláště pokud práce budou realizovány v zimním období.

Je bezpodmínečně nutné, aby odpovědný restaurátor dohledal v Archivu Pražského hradu technickou dokumentaci prof. Janáka, z níž musí vycházet restaurátorský a technologický záměr.

Lze předpokládat, že konstrukce bude třeba aspoň z části rozebrat. Např. některé soklové dubové desky jsou uvolněné, resp. odloučené od rámu. Stav ocelových rámu není znám a bude třeba jej ověřit. Podle postupu budou upraveny následující technologické kroky. Rámcově předpokládáme standardní postup pro kovové konstrukce, tj. sejmutí nátěrových vrstev buď opatrným opálením horkovzdušnou pistolí nebo lépe odstraňovači na rozpouštědlové bázi (nikoliv louh či kyselina). Osvědčily se např. BL P8512, POS, P07 či Chemstrip nebo jiné na bázi dichlormethanu apod. Pokud by byl základním nátěrem suřík, může být ponechán. Případné zbytky koroze, bude-li nalezena, je třeba mechanicky odstranit - popřípadě rozpustit např. tanátováním.

Následně bude proveden dvojitý nátěr suříkem rozmíchaným ve vhodné fermeži (postup je ideální aktivní ochranou ocelových konstrukcí před korozí), potom dva až tři (podle hustoty) nátěry grafitem rozmíchaným ve fermeži. Je třeba počítat s polymerací jedné vrstvy až 2 dny v závislosti na teplotách a případném větrání. Poslední vrstva grafitu bude rozkartáčována, pak zavoskována a vosk přešetřen kartáčem. Nedoporučujeme použití fermeže se sušidlem či přimíchávání sušidel (např. kobaltový prášek). Obdobný postup lze aplikovat u všech kovových prvků, které budou prezentovány v černé barvě. Pokud budou vyráběny nové prvky či repliky, přikláníme se k jejich provedení z mořeného nerezového materiálu.

Mosazné prvky kování budou vyleštěny do vysokého lesku. Technologicky bude třeba odzkoušet nejvhodnější postup konzervace a ošetření povrchu. Bronzové prvky pokryté kvalitní zelenou patinou budou opatrně zbaveny výkvětů a oxidů (mechanicky, např. šábrem), ale tak, aby nebyla narušena celistvost přirozené patiny. Bronzové prvky budou na závěr voskovány dle restaurátorského záměru.

U dřevěných dubových konstrukcí a prvků, z kterých budou snímány nátěry, předpokládáme sejmutí stávajícího laku, patrně alkydové či vodou ředitelné barvy (odstraňovači na bázi rozpouštědel, např. Chemsearch Chemstrip, Colorlak P 05, P07, Barvy Laky P 8512 a jiné na bázi dichlormethanu apod.). Vylučujeme použití kyselinových či zásaditých odstraňovačů starých nátěrů. Opalování laků či nátěrů plamenem, které by vedlo ke spálení hran, je vyloučeno. Pokud zhotovitel doloží citlivé sejmutí nátěrů horkovzdušnou pistolí, lze postup zvážit, protože profílance jsou masivnější a jednodušší.

Po očištění povrchu budou provedeny standardní truhlářské opravy a citlivé vybroušení povrchu. Pokud se vyskytne potřeba výměny některého dubového prvku či jeho

části, bude pečlivě voleno nové dřevo s ohledem na strukturu, kresbu a barvu. Pochopitelně bude třeba doplňovaný prvek v předstihu mořit (před finální olejovou úpravou).

Pro úpravy povrchu dřeva budou použity vhodné a osvědčené oleje. Je možno použít např. oleje Borma Decking Oil (Danish Oil), Bona Deck Oil, oleje Osmo, případně i jiné s dobrou referencí. Odstín bude zvolen dle výsledku truhlářského zásahu. Povrch dřeva bude po vyschnutí olejů voskován.

Předpokládaný postup prací zahrnuje i výměnu poškozených skel vitráží a opravu sklenářských tmelů, případně i olověných sítí. Tmely jsou v mnoha případech v esteticky nepřijatelném stavu. Po odstranění nátěrů budou přebroušeny a případně přetmeleny.

Detailnější představu o postupu prací bude možno získat až po svěšení křidel. Tomu bude třeba přizpůsobit i restaurátorské záměry. Důležitou součástí provedených prací bude i návrh a realizace systému, který omezí vyvěšení velkých křidel v čase. Toho lze docílit jednak podložením v závěsech, ale také např. použitím klínů adjustovaných pod dveře ve střední části. To bude dořešeno v rámci obnovy.

Práce budou probíhat pod dohledem zástupců Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, kteří budou s dostatečným předstihem informováni o veškerých případných změnách v postupu opravy. Všechny materiály a technologické postupy musí být odpovědnými zástupci schváleny. Detaily postupu a technologií budou upřesňovány v průběhu prací na místě, stejně jako používané materiály.

Odůvodnění:

Toto rozhodnutí je závazným stanoviskem ve smyslu § 14 odst. I a 3 zákona č. 20/1987 Sb., neboť podle § 44a odst. 3 téhož zákona závazné stanovisko ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Správa Pražského hradu předložila se žádostí o závazné stanovisko ve věci truhlářské opravy oken v severní stěně Míčovny v Královské zahradě stručný seznam jednotlivých zamýšlených úkonů údržby.

Kancelář prezidenta republiky při posouzení žádosti a stanovení požadavků uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí vycházela ze zhodnocení stavu dotčených oken a dveří Míčovny a z podmínek obvyklých pro pokračování systematické údržby objektů v areálu Pražského hradu.

Toto rozhodnutí vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., podle něhož v závazném stanovisku orgán státní památkové péče vyjádří, zda práce uvedené v žádosti o závazné stanovisko jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést; základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 80 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným ke Kanceláři prezidenta republiky.

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxx