

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 68/2021

**Technické parametry odběrného místa**

mezi smluvními stranami

se sídlem  
**(dále jen „dodavatel“)**  
a

**TEPLO BRUNTÁL a.s.**  
Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01

se sídlem:

**Společ.vlastníků jednotek Uhlířská 5 a 7, Bruntál**  
Uhlířská 1352/7, 79201 Bruntál

**(dále jen „odběratel“)**

**pro odběrná místa:**

Název	Uhlířská 7,5
Místo předání ÚT	
Místo předání TV	
Úroveň předání:	
Místo měření TV:	
Místo měření ÚT:	
Teplonosné médium:	
Tlak:	
Výkon	
Odběr TV	
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	
Odběr doplňkové vody:	
Teplotní křivka	

Teplotní diagram – orientační teplotní křivky

venková teplota		15	10	5	0	-5	-8	-15	-20
křivka I	°C	36	37	41	44	50	56	62	64
křivka II	°C	36	39	43	48	54	60	65	70
křivka III	°C	36	40	46	52	58	64	68	72
křivka IV	°C	40	44	50	56	62	66	68	72

Na základě písemné žádosti všech odběratelů z domovní předávací stanice lze křivku změnit.

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu (ekvitermní regulace).

Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období (tj. v období 1.6. – 31.8.), vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

V Bruntále dne:

Z dodavatele

.....  
[Redacted signature]

V Bruntále dne:

Za odběratele

.....  
[Redacted signature]