



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Příloha č. 3

Stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace je stanoveno podle přílohy č.16 k Vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č. 274/2001 Sb.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Číslo odběrného místa	1100051		
Adresa odběrného místa	Demlova 4178 / 32, Jihlava		
Odběratel	Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace		
	Demlova 4178 / 32, 586 01 Jihlava		
Katastrální území	Jihlava	Parcelní číslo	5468/221

Způsob výpočtu srážkových vod: Dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok x součet redukovaných zpoplatněných ploch v m².

Výpočet srážkových vod pro vyúčtování:

č. ř.	Druh plochy	Plocha m ²	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha m ² (plocha x součinitel)
1.	A - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace (střechy budov, asfalt, spárovaná dlažba apod.)	14110	0.9	12699
2.	B - lehce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace (antuka, štěrk, nespárovaná dlažba apod.)	12425	0.4	4970
3.	C - plochy kryté vegetací s možností odtoku do kanalizace (trávník, zahrada, park apod.)	20655	0.05	1032.75
4.	Součet redukovaných ploch (m ²)			18701
5.	Dlouhodobý srážkový normál (m/rok)			0.6596
6.	Vypočtené množství odváděných srážkových vod k vyúčtování (m ³ /rok)			12335
	Způsob výpočtu srážkových vod: Dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok x součet redukovaných zpoplatněných ploch v m ² : 18701 x 0.6596			

Odběratel prohlašuje, že uvedl úplné a správné údaje

V Jihlavě

dne 23.02.2021

Razítko:

Jméno, funkce: Mgr. Zdeněk Nosek, ředitel školy



Podpis odběratel