

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**Soupis dodávek s výkazem výměr pro část 3**Název veřejné zakázky: **Technologie stravovacího provozu - část 3**Název části 3 veřejné zakázky: **Chladicí technika****2. NP****SOUPIS DODÁVEK**

Pozice	Popis	Množství v ks	Nabídková cena v Kč bez DPH/ks	Nabídková cena v Kč bez DPH celkem
234	Sklad studené kuchyně			
235	Sklad pečiva			
236	Sklad obalů jídel studené kuchyně			
237	Studená kuchyně			
20	Sestava dvou průchozích chladících boxů bez podlahy, vnitřní rozměry 2830x1630mm, výška 2215mm a 2830x1630mm, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m ³ , tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 10,2 a 10,2 m ³ . 4x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikropínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. 2x monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka pro box o velikosti min. 10,2 m ³ , pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Audiagnostika závad s funkcí výstražky. Propojení jednotky s dveřním mikropínačem. Automatické odpařování kondenzátu.	1	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
238	Plnění tabletů			
239	Mytí ohřevných van a zásobníků			
Restaurace				
214	Restaurace salonek			
215	Restaurace			
216	Mytí stolního nádobí			
219	Sklad potravin			
220	Úklid			
Vybavení k umýváním na ruce ve 2.NP				

Interiérové prvky kuchyně 2.NP			
Vybavení pro WC OOSPO 2.NP			
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH			300 000,00 Kč
Výše DPH celkem v Kč			
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH			