

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**Soupis dodávek s výkazem výměr pro část 3**Název veřejné zakázky: **Technologie stravovacího provozu - část 3**Název části 3 veřejné zakázky: **Chladicí technika****2. NP****SOUPIS DODÁVEK**

Pozice	Popis	Množství v ks	Název nabízené technologie splňující zadání
234	Sklad studené kuchyně		
235	Sklad pečiva		
236	Sklad obalů jídel studené kuchyně		
237	Studená kuchyně		
20	Sestava dvou průchozích chladících boxů bez podlahy, vnitřní rozměry 2830x1630mm, výška 2215mm a 2830x1630mm, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 10,2 a 10,2 m ³ . 4x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikropínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. 2x monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka pro box o velikosti min. 10,2 m3, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstražky. Propojení jednotky s dveřním mikropínačem. Automatické odpařování kondenzátu.	1	Panely systém spojování pero - drážka, chladicí splitová jednotka NORDline FSC 140, výparník PSEK 30.11
238	Plnění tabletů		
239	Mytí ohřevných van a zásobníků		
Restaurace			
214	Restaurace salonek		
215	Restaurace		
216	Mytí stolního nádobí		
219	Skład potravin		
220	Úklid		
Vybavení k umýváním na ruce ve 2.NP			

Interiérové prvky kuchyně 2.NP		
Vybavení pro WC OOSPO 2.NP		
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH		
Výše DPH celkem v Kč		
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH		