

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Soupis dodávek s výkazem výměr pro část 3

Název veřejné zakázky: Technologie stravovacího provozu - část 3

Název části 3 veřejné zakázky: Chladicí technika

2. NP

SOUPIS DODÁVEK

Pozice	Popis	Množství v ks	Počet návštěv za kalendářní rok	revize ročně na 1 přístroj	Revize celkem za 1 rok
234	Sklad studené kuchyně				
235	Sklad pečiva				
236	Sklad obalů jídel studené kuchyně				
237	Studená kuchyně				
20	Sestava dvou průchozích chladících boxů bez podlahy, vnitřní rozměry 2830x1630mm, výška 2215mm a 2830x1630mm, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m ³ , tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 10,2 a 10,2 m ³ . 4x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrosřináč napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. 2x monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka pro box o velikosti min. 10,2 m ³ , pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrosřináčem. Automatické odpařování kondenzátu.	1	1	1	1
238	Plnění tabletů				
239	Mytí ohřevných van a zásobníků				
Restaurace					
214	Restaurace salonek				
215	Restaurace				
216	Mytí stolního nádobí				
219	Sklad potravin				
220	Úklid				
Vybavení k umývátkům na ruce ve 2.NP					
Interiérové prvky kuchyně 2.NP					
Vybavení pro WC OOSPO 2.NP					