

## Přehled regulačních stupňů mezi smluvními stranami

se sídlem  
(dále jen „dodavatel“)  
a

**TEPLO BRUNTÁL a.s.**  
Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál

se sídlem:  
(dále jen „odběratel“)

**ČR-Kraj.řed.pol. Mor sl kraje 30.dubna 1682/24, Mor.Ostr.**  
30. dubna 1682/24, 70200 Ostrava

### I.

#### Stav nouze § 88 zákona 458/2000 Sb.

Stavem nouze je stav, který vznikl v soustavě zásobování tepelnou energií v důsledku:

- a) živelné události,
- b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
- c) havárií na zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
- d) smogové situace podle zvláštních předpisů,
- e) teroristického činu,
- f) nevyrovnané bilance v soustavě zásobování tepelnou energií,
- g) ohrožení fyzické bezpečnosti nebo ochrany osob,
- h) významného a náhlého nedostatku tepelné energie nebo ohrožení celistvosti soustavy zásobování tepelnou energií, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu.

### II.

#### Regulační stupně

Regulační stupně vyhláší ředitel společnosti nebo jím zmocněný zástupce v závislosti na povaze stavu nouze nebo vyskytnuté závady.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>I.stupeň</b>    | omezení dodávek do systému ÚT, a to snížením otopových křivek   |
| <b>II. stupeň</b>  | omezení dodávek teplé vody  |
| <b>III. stupeň</b> | úplné přerušení dodávek teplé vody a snížení otopových křivek   |
| <b>IV.stupeň</b>   | dodávka tepla jen do ÚT podle možnosti zdroje   |
| <b>V.stupeň</b>    | snížení dodávek tepla na minimum a dohodnuté omezení dodávek do nemocnice, škol a předškolních zařízení |
| <b>VI.stupeň</b>   | úplné přerušení dodávek   |

O vyhlášeném regulačním stupni budou odběratelé informováni telefonicky.

V Bruntále dne:

Z dodavatele

V Bruntále dne:

Za odběratele