

Technické parametry odběrného místa

mezi smluvními stranami

se sídlem
(dále jen „dodavatel“)
a

TEPLO BRUNTÁL a.s.
Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01

se sídlem:

Nemocnice AGEL Podhorská a.s.
Hornoměstská 16, 79501 Rýmařov

(dále jen „odběratel“)

pro odběrná místa:

Název Nádražní 29, Nemocnice

Místo předání ÚT

Místo předání TV

Úroveň předání:

Místo měření TV:

Místo měření ÚT:

Teplonosné médium:

Tlak:

Výkon

Odběr TV

Teplota TV v

souladu s vyhláškou

č.:

Odběr doplňkové

vody:

Teplotní křivka

Teplotní diagram – orientační teplotní křivky

venkovní teplota		15	5	-8	-20
zákl.křivka	°C	72	75	79	83

Na základě písemné žádosti všech odběratelů z domovní předávací stanice lze křivku změnit.

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu (ekvitermní regulace).

Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období (tj. v období 1.6. – 31.8.), vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

V Bruntále dne:

Z dodavatele

.....
[Redacted signature]

V Bruntále dne:

Za odběratele

.....
[Redacted signature]