

Objednavka - PDP

Odběratel Městská část Praha 5 nám. 14 . října 1381 / 4 150 22 Praha 5 tel. : [REDACTED] IČ: 00063631 DIČ : CZ00063631 zastoupený společností CENTRA a.s. se sídlem v Praze 5, Plzeňská 3185/5b, PSČ 150 00, zaps.v OR ved.Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 9490 zasílací adresa: Radlická 2000 / 3, Praha 5, 150 00	Objednávka č. 2018 / 3092 Vystaveno dne 16.05.2018 Dodavatel KERT s.r.o. Kolovečská 1938 / 2 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel. : [REDACTED] fax. : [REDACTED] IČ : 61507890 DIČ : CZ61507890
--	--

Objednáváme u Vás k provedení v domě Plzeňská 445 / 215, PRAHA 5, 150 00 v bytě číslo 22 podlaží 1 u uživatele [REDACTED] tel. :

TYTO PRÁCE :	Odhad ceny bez DPH
Objednáváme u Vás výměnu původního havarijního okna do vnitrobloku, na základě odborného posudku ze dne 4.5.2018. Výměna okna odsouhlasena na poradě OMI MČ P5 16.5.2018.. Práce provedte v rozsahu odsouhlasené CN č. 8/2018. Kód prací 43.32.10.	58 000,00

Odhadnutá cena celkem bez DPH: 58 000,00	Termín dokončení : 15.7.2018
---	-------------------------------------

Výše objednané práce spadají dle Klasifikace produkce CZ - CPA do skupiny 41-43 a vztahuje se na ně ustanovení §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel, který je plátcem DPH, je povinen vystavit daňový doklad, který bude mít základní náležitosti daňového dokladu s tou odchylkou, že na něm nebude uvedena výše daně z přidané hodnoty, ale bude na něm uvedeno následující sdělení: "V souladu s ustanovení §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je výši daně povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno." Na daňový doklad k textu jednotlivých provedených prací připojí dodavatel podrobný (šestimístný) kód dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41-43.

Vyřizuje : [REDACTED]	Podpis :
Telefon : [REDACTED]	Razítko :

Upozornění pro dodavatele: Součástí faktury musí být kopie naší objednávky, kopie živnostenského listu či kopie výpisu z obchodního rejstříku, ze kterých je patrné, že tuto činnost může dodavatel i jeho zaměstnanec vykonávat. Při dodávce výrobků dle této objednávky požadujeme vydání příslušného "Prohlášení o shodě" dle § 3 zákona č. 22/1997 Sb. POZOR ! - při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení §2257 odst. 2 OZ a nařízení vlády č.308/2015 sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky, místo a termín plnění, rozpis položek materiálu, dopravy a práce, IČ a DIČ majitele nemovitosti,. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 21 dní od jejího doručení. Pokud zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatel a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy. Na vady prací provedených na základě této objednávky poskytuje dodavatel záruku v délce trvání 36 měsíců ode dne dokončení a převzetí prací osobou oprávněnou zastupovat odběratele. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel je v souladu s povinnostmi dle ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, povinen před zahájením provádění díla předat objednateli prokazatelně formou oboustranně podepsaného protokolu o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením spojených s činností zaměstnanců zhotovitele, kteří budou plnit úkoly na jednom pracovišti společně se zaměstnanci objednatel, tedy na pracovišti, kde bude realizováno dílo dle této objednávky. V případě, že zhotovitel nemá tato rizika zpracována, lze pro tento účel vyplnit formulář "Prevence rizik - dodavatelské práce", který je k dispozici ke stažení na webové adrese www.centra.eu v sekci "pro dodavatele". V této sekci rovněž zhotovitel naleznе protokol rizik a přijatých opatření k ochraně před jejich působením spojených s činností zaměstnanců objednatel - společnosti CENTRA a.s. - na pracovištích a v prostorách kteréžto jsou místy plnění předmětu této objednávky. Zahájením prací na realizaci díla dle této objednávky pak zhotovitel potvrzuje, že se s uvedenými dokumenty - zejména s upozorněním na rizika, přijatá opatření k ochraně před působením rizik, týkající se konkrétních profesí zaměstnanců zaměstnavatele - CENTRA a.s. - seznámil. Veškeré škody a následky spojené s nedodržěním podmínek ze strany zhotovitele stanovených v této objednávce jdou k tíži zhotovitele.

Převzal:	Datum :	Podpis :
-----------------	----------------	-----------------

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava bytu	Rozpočet: 8/2018
Objekt :	Plzeňská 215/445 byt č. 31/29	KERT s.r.o. Kolovečská 1938 Praha 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1		Demontáž stávajícího okna	ks	1,00	885,00	885,00
2		Montáž nového okenního prkvu 2580x1940	ks	1,00	1920,00	1920,00
3		Okno trojdílné dvojsklo bílá lak. 2580x1940	ks	1,00	47650,00	47650,00
4		Klička okenní	ks	4,00	225,00	900,00
5		Zednické práce, začištění okna	ks	1,00	4180,00	4180,00
6		Kotvící materiál	kpl	1,00	475,00	475,00
7		Úklid	ks	1,00	350,00	350,00
8		Přesun hmot	kpl	1,00	550,00	550,00
9		Doprava a režie	ks	1,00	1050,00	1050,00
	Celkem bez DPH					57 960,00
	DPH 15%					

CENTRA a.s.
Radlická 3, Praha 5

k rukám :p [REDACTED]

POSUDEK

Místo: Praha 5 Plzenská 215/445 – byt p. [REDACTED] BJ č.: 22/1

Zjištěný stav:

Trojdílné okno s dvoukřídlovou částí a fixními nástavb.oken.prvku

Prohlídkou zjištěny tyto skutečnosti:

Okenní rám :vyhnilá dřevní výplň, nefunkční mechaniky, upevnění dvojskel výplní vydrolené. Sklo výplň hrozí vypadnutí z důvodů silného poškození dřevěného rámu, nelze řádně upevnit sklo výplně.

Navržená řešení:

Vzhledem k stávajícímu stavu dřevní výplně a celkového stavu rámu, nelze provést na okenních křídlech a rámech opravy k jejich řádné funkčnosti

Je nutná výměna okna s doporučením zachování rozměrů okna cca: 2500x1900 a parametrů okna – trojdílné dvojsklo.

V Praze dne 4.5.2018

Za KERT s.r.o.
[REDACTED]

