



976/21

Smlouva o dílo

ID: 143611

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jan Kalina, ing. Zdeněk Berka
+420 564602419; +420 56460205
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
stavbyvedoucí:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ESOX, spol. s r.o.

Libušina tř. 826/23, 623 00 Brno
Ing. Janem Polickým, jednatelem
Ing. Pavel Betlach, obchodní ředitel
Ing. Jiří Moravanský, technický ředitel
Ing. Aleš Kovář
Ing. Lukáš Večeřa
+420 777267949
00 55 80 10
CZ00558010
KB, a.s.
272941621/0100
u KS v Brně oddíl C, vložka 143

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotoviteli se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava, IČO 479 16 621, pod názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a najemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplnky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svojí kvalifikací alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

Areál Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.

3.2. Termín plnění:

3.2.1. Plnění této smlouvy bude zahájeno po nabytí účinnosti této smlouvy.

Zahájení stavby se předpokládá: **první čtvrtletí roku 2021**

3.2.2.

Dokončení předmětu díla jako celku se stanovuje **nejpozději 24 měsíců od předání staveniště.**

Dílčí termín dokončení předmětu díla:

Dokončení první etapy (přesun laboratoře klinické biochemie do nástavby, zprovoznění lékárny - předání do užívání) se stanovuje **nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.**

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případné i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemisťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 92.490.000,- Kč

slovy: devadesát dva milionů čtyři sta devadesát tisíc korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. **Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci.** Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu**“.

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednavatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednavatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednavatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů přravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelům nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí částí díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání částí nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění **minimálně 20 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoli v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. Při prodlení s dílčím termínem dokončení předmětu díla dle odstavce 3.2.2, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodloužení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodloužení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodloužení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení. Toto se nevztahuje na ustanovení odstavce 5.4.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodloužení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodloužení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení nepiátné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“.

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.


13.9. **Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).**

V Brně dne 15.3.2021

V Jihlavě, dne 14.3.2021

za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Jan Polický
jednatel společnosti



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

 **ESOX**

Libušina tř. 23, 623 00 Brno
cz0658010 esoxbrno.cz

REKAPITULACE STAVBY

ód: A03-19-P
stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IC: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk, Báloun

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		92 490 000,00	
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	92 490 000,00	19 422 900,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		111 912 900,00	
		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_1-A03 - Stavební - Dotazy 2020_08_10

KSO:

Místo:

Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Avuk, Batoún

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 923 899,45

DPH základní

Základ daně

57 923 899,45

Sazba daně

21,00%

Výše daně

12 164 018,88

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

70 087 918,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt: D1_01 - Vstupní objekt

Soupis: D1_01_1-A03 - Stavební - Dotazy 2020_08_10

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Avuk, Baloun

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 923 899,45

HSV - Práce a dodávky HSV 17 450 754,73

1 - Zemní práce	821 502,44
27 - Zakládání - základy	1 048 657,32
3 - Svazbě a kompletní konstrukce	3 893 465,77
4 - Vodorovné konstrukce	1 963 449,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 392 352,89
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 719 526,42
61.2 - Sanační omítky	267 642,06
62 - Úprava povrchů vnější	2 486 370,63
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 186 455,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 531 326,47
94 - Lešení a stavební výtahy	741 492,03
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	254 095,28
96 - Bourání konstrukcí	2 073 882,01
98 - Demolice	13 098,46
99 - Přesuny hmot a sutí	1 448 758,67

PSV - Práce a dodávky PSV 40 473 144,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	871 228,73
711.1 - Dodatečná hydroizolace	97 675,56
712 - Povlakové krytiny	772 517,95
713 - Izolace tepelné	1 424 683,63
714 - Akustická a protiotřesová opatření	584 363,29
762 - Konstrukce tesařské	89 912,11
763 - Konstrukce suché výstavby	1 790 440,56
764 - Konstrukce klempířské	5 599 091,43
766 - Konstrukce truhlářské	564 476,84
766.a - truhlářské vnitřní	363 236,51
766.b - truhlářské protipožární	77 492,58
766.d - plastové	123 262,24
767 - Konstrukce zámečnické	13 680 905,19
767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů	399 168,39
767.b - zámečnické vnitřní protipožární	242 813,13
767.c - zámečnické vnitřní	1 365 167,74
767.d - zámečnické venkovní	2 443 088,03
767.e - ostatní	3 866 667,77
767.f - hliníkové vnitřní	510 469,28
767.g - hliníkové vnitřní protipožární	868 568,36
767.h - hliníkové venkovní	3 981 534,99
768 - Ocelové výrobky	3 325 613,00
769 - Provětrávané fasády	8 124 180,79
771 - Podlahy z dlaždic keramických	359 750,86
772 - Podlahy z kamene	403 255,07
776 - Podlahy povlakové	963 629,53
781 - Dokončovací práce - obklady	1 245 708,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	247 421,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	425 965,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
 Soupis: D1_01_1-A03 - Stavební - Dotazy 2020_08_10

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 7. 1. 2020
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Atelier Penta
 Uchazeč: ESQX, spol. s r.o., Libušina II. 23, 623 00 Brno Zpracovatel: Ing. Avuk, Balcoun
 v.o.s., Mršíkova
 12, Jihlava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 923 899,45

D HSV Práce a dodávky HSV 17 450 754,73

D	1		Zemní práce				821 502,44	
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	216,021	679,70	146 829,47	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		Technický kanál u výtahu		4,414			
	W		2,2*2,675*1,25*0,6					
	W		Kanál u vstupu		10,091			
	W		3,5*3,1*1,55*0,6					
	W		Prohloubení vstupu		131,856			
	W		(4,0*13,4*2,05)*2*0,6					
	W		Odkop u stávajícího objektu		69,660			
	W		(21,9+17,4+50,4+26,4)*1,0*0,6					
-	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II. skupiny 4 ručně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	108,010	971,00	104 877,71	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		Technický kanál u výtahu		2,207			
	W		2,2*2,675*1,25*0,3					
	W		Kanál u vstupu		5,045			
	W		3,5*3,1*1,55*0,3					
	W		Prohloubení vstupu		65,928			
	W		(4,0*13,4*2,05)*2*0,3					
	W		Odkop u stávajícího objektu		34,830			
	W		(21,9+17,4+50,4+26,4)*1,0*0,3					
3	K	131413101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II. skupiny 5 ručně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	36,004	1 165,20	41 951,86	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		Technický kanál u výtahu		8,736			
	W		2,2*2,675*1,25*0,1					
	W		Kanál u vstupu		1,682			
	W		3,5*3,1*1,55*0,1					
	W		Prohloubení vstupu		21,976			
	W		(4,0*13,4*2,05)*2*0,1					
	W		Odkop u stávajícího objektu		11,610			
	W		(21,9+17,4+50,4+26,4)*1,0*0,1					
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	88,672	242,75	21 767,86	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		Patky		33,210			
	W		*PA1.* 3,0*3,0*2,05*3*0,6		55,350			
	W		*PA2.* 3,0*3,0*2,05*5*0,6		1,112			
	W		*pod terasou.* 1,5*0,85*1,9*0,6					
5	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	44,836	271,88	12 190,01	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		Patky		16,605			
	W		*PA1.* 3,0*3,0*2,05*3*0,3		27,675			
	W		*PA2.* 3,0*3,0*2,05*5*0,3		0,596			
	W		*pod terasou.* 1,5*0,85*1,9*0,3					
6	K	131451100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 5 objem do 20 m3 strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	14,945	631,15	9 432,54	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		Patky		5,535			
	W		*PA1.* 3,0*3,0*2,05*3*0,1		9,225			
	W		*PA2.* 3,0*3,0*2,05*5*0,1		0,185			
	W		*pod terasou.* 1,5*0,85*1,9*0,1					
7	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	75,007	121,38	9 104,35	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	131351104	Přístavba 7,85*12,25*1,3*0,6 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 500 m3 strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%	m3	37,503	271,88	10 196,32	CS ÚRS 2020 01
9	K	131451104	Přístavba 7,85*12,25*1,3*0,3 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 5 objem do 500 m3 strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr. Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%	m3	12,501	534,05	6 676,16	CS ÚRS 2020 01
10	K	132212111	Přístavba 7,85*12,25*1,3*0,1 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD 2TI Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10% Ležatá kanalizace Splásková (1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,6 (0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,6 (4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,6 Dešťová (1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,6 (3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,6 (2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,6 Doplnění pod stávajícím objektem 2,1*2,0*1,25*0,6 5,65*2,0*2,1*0,6	m3	66,890	679,70	45 465,13	CS ÚRS 2020 01
11	K	132312111	Přístavba - prohloubení kolem (6,325*2+10,85)*0,6*0,35*0,6 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II. skupiny 4 ručně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD 2TI Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10% Ležatá kanalizace Splásková (1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,3 (0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,3 (4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,3 Dešťová (1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,3 (3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,3 (2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,3 Doplnění pod stávajícím objektem 2,1*2,0*1,25*0,3 5,65*2,0*2,1*0,3	m3	33,446	873,90	29 228,46	CS ÚRS 2020 01
12	K	132412111	Přístavba - prohloubení kolem (6,325*2+10,85)*0,6*0,35*0,3 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II. skupiny 5 ručně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD 2TI Zatřídění hornin - tř.3-30%, tř.4-50%, tř.5-20% Ležatá kanalizace Splásková (1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,2+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,1 (0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,1 (4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,1 Dešťová (1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,1 (3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,1 (2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,1 Doplnění pod stávajícím objektem 2,1*2,0*1,25*0,1 5,65*2,0*2,1*0,1	m3	11,149	1 650,70	18 403,65	CS ÚRS 2020 01
13	K	132251101	Přístavba - prohloubení kolem (6,325*2+10,85)*0,5*0,35*0,1 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr. Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%	m3	1,485	174,78	259,72	CS ÚRS 2020 01

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Přístavba					
	W		(6,35+8,65)*2*0,5*0,35+8,65*3,7*0,35+2,05*0,5*0,35+(2,05+2,575)*0,55*0,35*0,6		1,427			
	W		1,3*0,5*0,15*0,6		0,059			
14	K	132351101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr	m3	0,742	388,40	288,19	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - If 3-60%, If 4-30%, If 5-10%					
	W		Přístavba					
	W		(6,35+8,65)*2*0,5*0,35+8,65*0,7*0,35+2,05*0,5*0,35+(2,05+2,575)*0,55*0,35*0,6		0,713			
	W		1,3*0,5*0,15*0,6		0,029			
15	K	132451101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr	m3	0,248	388,40	96,32	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - If 3-60%, If 4-30%, If 5-10%					
	W		Přístavba					
	W		(6,35+8,65)*2*0,5*0,35+8,65*0,7*0,35+2,05*0,5*0,35+(2,05+2,575)*0,55*0,35*0,6		0,238			
	W		1,3*0,5*0,15*0,6		0,016			
16	K	132251251	Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m3	71,654	242,75	17 394,01	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - If 3-60%, If 4-30%, If 5-10%					
	W		Venkovní objekty - schodiště					
	W		(6,1+3,0)*1,4*1,0+0,9*0,8*1,0*0,6		8,078			
	W		Opěrné zidky					
	W		(6,95*2,0*1,0+(10,275+4,45)*2,0*0,2)*0,6		11,874			
	W		(6,4*2,0*2,0+(3,95+11,075+0,8)*2,0*1,0)*0,6		34,350			
	W		(6,865+0,91)*2,0*1,85*0,6		17,356			
17	K	132351251	Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m3	35,827	242,75	8 697,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - If 3-60%, If 4-30%, If 5-10%					
	W		Venkovní objekty - schodiště					
	W		(6,1+3,0)*1,4*1,0+0,9*0,8*1,0*0,6		4,608			
	W		Opěrné zidky					
	W		(6,95*2,0*1,0+(10,275+4,45)*2,0*0,2)*0,3		5,937			
	W		(6,4*2,0*2,0+(3,95+11,075+0,8)*2,0*1,0)*0,3		17,175			
	W		(6,865+0,91)*2,0*1,85*0,3		8,677			
18	K	132451251	Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m3	11,642	242,75	2 898,92	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - If 3-60%, If 4-30%, If 5-10%					
	W		Venkovní objekty - schodiště					
	W		(6,1+3,0)*1,4*1,0+0,9*0,8*1,0*0,6		1,346			
	W		Opěrné zidky					
	W		(6,95*2,0*1,0+(10,275+4,45)*2,0*0,2)*0,1		1,979			
	W		(6,4*2,0*2,0+(3,95+11,075+0,8)*2,0*1,0)*0,1		5,725			
	W		(6,865+0,91)*2,0*1,85*0,1		2,892			
	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr	m3	4,414	145,65	642,90	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - If 3-60%, If 4-30%, If 5-10%					
	W		Technický kanál u výtahu					
	W		2,2*2,675*1,25*0,6		4,414			
20	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr	m3	2,943	145,65	428,65	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - If 3-60%, If 4-30%, If 5-10%					
	W		Technický kanál u výtahu					
	W		2,2*2,675*1,25*0,4		2,943			
21	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr	m3	205,876	77,68	15 992,45	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - If 3-60%, If 4-30%, If 5-10%					
	W		Kanál u vstupu					
	W		3,5*3,1*1,55*0,6		10,091			
	W		Prohloubení vstupu					
	W		(4,0*13,4*2,05)*2*0,6		131,836			
	W		Řežba kanalizace					
	W		Spaškové					
	W		(1,9+8,4+1,8*2*0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9*3*1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,6		9,936			
	W		(0,6+3,0*4,1+2,6+1,1+0,6+1,9+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,6		8,755			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,6*0,6		14,688			
	W		Dešťová					
	W		(1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,6		3,773			
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,6		5,299			
	W		(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,6		4,090			
	W		Doplnění pod stávajícím objektem					
	W		2,1*2,0*1,25*0,6		3,150			
	W		5,65*2,0*2,1*0,6		14,238			
22	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	139,623	145,65	20 336,09	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - tř 3-50%, tř 4-30%, tř 5-10%					
	W		Ležatá kanalizace					
	W		Splásková					
	W		(1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,6		9,936			
	W		(0,8+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,6		8,756			
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,6		14,888			
	W		Dešťová					
	W		(1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,6		3,773			
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,6		5,299			
	W		(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,6		4,090			
	W		46,541*3 Přepočtené koeficientem množství		139,623			
23	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	137,250	145,65	19 990,46	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - tř 3-50%, tř 4-30%, tř 5-10%					
	W		Kanálové vstupy					
	W		3,5*3,1*1,55*0,4		8,727			
	W		Prohloubení vstupu					
	W		(4,0*13,4*2,05)*2*0,4		87,904			
	W		Ležatá kanalizace					
	W		Splásková					
	W		(1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,4		6,624			
	W		(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,4		5,837			
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,4		9,792			
	W		Dešťová					
	W		(1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,4		2,515			
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,4		3,533			
	W		(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,4		2,726			
	W		Doplnění pod stávajícím objektem					
	W		2,1*2,0*1,25*0,4		2,100			
	W		5,65*2,0*2,1*0,4		9,492			
24	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	31,027	67,97	2 108,91	CS ÚRS 2020 01
	W		Zatřídění hornin - tř 3-50%, tř 4-30%, tř 5-10%					
	W		Ležatá kanalizace					
	W		Splásková					
	W		(1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,4		6,624			
	W		(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,4		5,837			
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,4		9,792			
	W		Dešťová					
	W		(1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,4		2,515			
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,4		3,533			
	W		(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,4		2,726			
25	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Pro potřeby zásypu viz pol č 174101101, na meziskládku a zpět na zásyp Na meziskládku 216,021+89,672+75,007+66,890+1,486+71,654 Zpět pro zásyp 216,021+89,672+75,007+66,890+1,486+71,654	m3	1 041,460	58,26	60 675,46	CS ÚRS 2020 01
26	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Pro potřeby zásypu viz pol č 174101101 Na meziskládku 108,010+44,836+37,503+33,446+0,742+35,827 "Odpočet potřebného zbytku pro zásyp" -(260,364-(572,149-520,730)) Zpět pro zásyp 51,419	m3	102,838	58,26	5 991,34	CS ÚRS 2020 01
28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Z meziskládky pro zásyp 520,730	m3	520,730	48,55	25 281,44	CS ÚRS 2020 01
27	K	162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Přebýtná zemina na skládce 108,010+44,836+37,503+33,446+0,742+35,827 36,004+14,945+12,501+11,149+0,248+11,342 "Odpočet pro zásyp" -51,419	m3	295,734	184,49	54 559,97	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	167151112	Nakládání výkopku z hromů třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ořez 100 m3 z meziskládky pro zásep	m3	51,419	19,42	998,56	CS ÚRS 2020 01
	W		61,419		51,419			
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky pro zásep	m3	572,149	7,77	4 445,60	CS ÚRS 2020 01
	W		520,730+51,418		572,149			
31	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odvodu 17 05 04 viz pol.č 162751137 "295,734*1,8	1	561,895	97,10	54 560,00	CS ÚRS 2020 01
	W				561,895			
32	K	174101101	Zásep jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	572,149	67,97	38 888,97	CS ÚRS 2020 01
	W		Prohloubení vstupu 4,0*13,4*2,05+2-4,88*13,4-10,3*1,8		135,828			
	W		Palky "PA1" 3,0*3,0*2,05*3-1,2*1,2*0,6*3-0,5*0,5*1,45*3		51,671			
	W		"PA2" 3,0*3,0*2,05*5-1,1*1,1*0,6*5-0,5*0,5*1,45*5		66,808			
	W		Přistavba 7,85*12,25*1,3-6,325*9,65*1,3		45,664			
	W		Doplnění pod stávajícím objektem 2,1*2,0*1,25-2,1*0,6*1,25		3,675			
	W		5,65*2,0*2,1-5,65*0,5*2,1		17,798			
	W		Venkovní objekty - schodiště (6,1+3,0)*1,4*1,0+0,8*0,8*1,0-(6,1+3,0)*0,5*0,37-0,8*0,245*0,37-(6,6+3,355)*0,4*0,7		8,908			
	W		Opěrné zdičky (6,95*2,0*1,0+((10,275+4,45)*2,0*0,2)-(6,95*1,3*0,3+8,95*0,3*0,7+((10,275+4,45)*1,3*0,2)-(6,4*2,0*2,0+((3,95+11,075+0,8)*2,0*1,0)-(6,4*0,98+((3,95+11,075+0,8)*1,3*0,3+((3,95+11,075+0,8)*0,3*0,7)		41,419			
	W		(6,665+0,81)*2,0*1,88-(6,665+0,81)*0,95		21,459			
	W		Ležatá kanalizace Společná (1,9+8,4+1,8*2+0,6+2,0+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,8*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,4		6,624			
	W		(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,4		5,637			
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,4		9,792			
	W		Dešťová (1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,4		2,515			
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,4		3,533			
	W		(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,6)*0,6*0,8*0,4		2,726			
	W		Odkop u stávajícího objektu (21,9+17,4+50,4+28,4)*1,0		116,100			
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkopisků kamenivo frakce 0-8 mm	m3	9,656	815,64	7 908,45	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	W		Ležatá kanalizace Společná (1,9+8,4+1,8*2+0,6+2,0+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,8*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,1		2,070			
	W		(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,1		1,824			
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,1		3,060			
	W		Dešťová (1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,1		0,788			
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,1		1,104			
	W		(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,6)*0,6*0,1		0,852			
K		175111101	Obysypání potrubí ručně sypaninou bez probíjení, uloženo do 3 m	m3	38,784	281,59	10 921,19	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	W		Ležatá kanalizace Společná (1,9+8,4+1,8*2+0,6+2,0+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,8*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,4		8,280			
	W		(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,4		7,296			
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,4		12,240			
	W		Dešťová (1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,4		3,144			
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,4		4,416			
	W		(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,6)*0,6*0,4		3,408			
35	M	583373030	Šléřkopisek frakce 0/8	t	65,933	145,65	9 603,14	CS ÚRS 2020 01
	W		38,784*1,7*Přepočtené koeficientem množství		65,933			
38	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním	m2	354,583	6,80	2 411,16	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Technický kanál v výtlahu 2,2*2,675		5,685			
	W		Kanáli u vstupu 3,5*3,1		10,850			
	W		Prohloubení vstupu 4,0*(7,05+2,05)		36,400			
	W		Palky "PA1" 3,0*3,0*3		27,000			
	W		"PA2" 3,0*3,0*5		45,000			
	W		"pod terasou" 1,5*0,65		0,975			
	W		Přistavba 7,85*12,25		96,163			
	W		Doplnění pod stávajícím objektem					

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,1*2,0		4,200			
	W		5,65*2,0		11,300			
	W		Venkovní objekty - schodiště					
	W		(6,1+3,0)*1,4+0,9*0,8		13,460			
	W		Opěrné zdičky					
	W		5,95*2,0+(10,275+4,45)*2,0		43,350			
	W		8,4*2,0+(3,95+11,075+0,8)*2,0		44,450			
	W		(6,66+0,91)*2,0		15,550			
D	27		Zakládání - základy				1 046 657,32	
37	K	213311-R1	Polštář zhuštěný pod základy z kamenná drceného frakce 0 až 32 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	95,337	631,15	60 171,95	vlastní
	W							
	W							
	W		Skladba F1					
	W		kanal u výtahu					
	W		2,2*2,675*0,25		1,471			
	W		Venkovní rampa					
	W		12,5*0,25		3,125			
	W		Venkovní terasa					
	W		6,475*2,7*0,25		4,371			
	W		Přístavba					
	W		"m.c.001-004" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,61)*0,25		9,663			
	W							
	W		Skladba F3					
	W		11,4*2,245*0,4		10,237			
	W							
	W		Skladba F6					
	W		1 PP					
	W		"m.c.L004a" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,2		3,286			
	W		"m.c.L005" (1,19*2,94)*0,2		0,700			
	W		"m.c.L006" (10,3+0,8*0,15*2)*0,2		2,100			
	W		"m.c.L007" (1,16*2,38+0,6*0,15)*0,2		0,570			
	W		"m.c.L008" 0,6*2,38*0,2		0,286			
	W		"m.c.L011" 18,4*0,2		3,680			
	W		1 NP					
	W		(107,5+128,3+32,7+10,8)*0,2		56,660			
38	K	273322511	Základové desky ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	92,055	2 669,63	245 752,79	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		Skladba F1					
	W		kanal u výtahu					
	W		2,2*2,675*0,25		1,471			
	W		Venkovní rampa					
	W		12,5*0,25		3,125			
	W		Venkovní terasa					
	W		6,475*2,7*0,25		4,371			
	W		1 PP					
	W		"m.c.L004a" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,25		4,083			
	W		"m.c.L005" (1,19*2,94)*0,25		0,675			
	W		"m.c.L006" (10,3+0,8*0,15*2)*0,25		2,635			
	W		"m.c.L007" (1,16*2,38+0,6*0,15)*0,25		0,713			
	W		"m.c.L008" 0,6*2,38*0,25		0,357			
	W		"m.c.L011" 18,4*0,25		4,600			
	W		1 NP					
	W		(107,5+128,3+32,7+10,8)*0,25		69,825			
39	K	273322611	Základové desky ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Stalika	m3	7,611	2 760,13	21 007,35	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		Terasa					
	W		6,475*2,7*0,25		4,371			
	W		Rampa					
	W		6,0*1,8*0,3		3,240			
40	K	273351121	Zřízení bednění základových desek Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Stalika	m2	5,309	407,23	2 161,98	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		Terasa					
	W		(6,475+2,7*2)*0,25		2,969			
	W		Rampa					
	W		(6,0*1,8)*0,3		2,340			
41	K	273351122	Odstavení bednění základových desek	m2	5,309	135,74	720,64	CS ÚRS 2020 01
42	K	273361821	Výztuž základových desek ocelonárodní ocelí tř. C 25 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	t	11,960	26 243,94	313 872,52	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		(92,055+7,611)*0,12		11,960			
43	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Stalika	m3	32,496	2 760,13	89 693,18	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		Přístavba					
	W		(6,35+6,65)*2*0,5*0,6+6,65*0,7*0,6+2,05*0,5*0,8+(2,05+2,575)*0,55*0,8		14,774			
	W		1,3*0,5*0,4		0,260			
	W		Doplňování pod stávajícím objektem					
	W		2,1*0,6*1,25		1,575			
	W		5,65*0,5*2,1		5,933			
	W		Venkovní objekty					
	W		(6,1+3,0)*0,5*0,37+0,9*0,245*0,37		1,765			
	W		Vstup - schodiště					
	W		0,9*0,4*0,8+2,58*0,4*0,8*0,9*0,4*0,8		1,402			
	W		1,8*0,4*0,3+2,58*0,5*0,3+1,8*0,4*0,3		0,819			
	W		3,38*0,4*0,8+1,15*0,7*0,3		1,323			
	W		Balboard					
	W		4,4*0,85*1,2*1,035		4,645			
44	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Stalika	m2	97,911	407,23	39 872,30	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5 NP					
	W		atika					
	W		(4,55+5,6+6,35+6,8+6,35+5,6*2+3,3+4,55+3,55+6,8+2,7+6,7*2+9,5*2+0,65+0,35)*1,55		200,648			
	W		Dodávka parapetu					
	W		3,0*0,9+1,0*0,9+2,4*0,9		5,760			
57	K	310235241	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	250,000	84,42	21 105,00	CS ÚRS 2020 01
	W		kapsy po kotvících železech, prostupy původ. instalací atd					
	W		250		250,000			
58	K	310236241	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	50,000	158,51	7 925,50	CS ÚRS 2020 01
	W		převodní prostupy instalací, VZT - 50		50,000			
59	K	310238411	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	25,788	4 245,14	109 473,67	CS ÚRS 2020 01
	W		přezdíání stávajících částí vybouraného poškozeného, neúnosného zdiva, zazd. skrytých otvorů					
	W		přibliž. množství min. 410,0					
	W		zdivo tl. do 300 mm-předpoklád. 25,0		25,000			
	W		"zazdění kanálků" 0,45*0,5*0,5*4+0,6*0,5*0,5*0,5*0,75		0,788			
60	K	310239411	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	18,380	4 071,17	74 828,10	CS ÚRS 2020 01
	W		1 PP					
	W		"m.č L304a" 1,05*0,55*2,5		1,444			
	W		1 NP					
	W		"m.č 105" 1,3*0,375*2,4*2		2,340			
	W		"m.č 110" 1,1*0,3*2,5+0,5*0,3*3,05		1,253			
	W		"m.č 113" 0,6*0,3*2,4		0,432			
	W		"m.č L102" 0,6*0,3*1,7*3		0,918			
	W		"m.č L103" 2,5*0,3*1,7		1,275			
	W		mislčnost navíc:					
	W		"m.č L104" 2,2*0,3*2,5		1,650			
	W		2.NP					
	W		"m.č 210" 2,5*0,3*1,9		1,425			
	W		"m.č 211" 0,8*0,3*2,5		0,600			
	W		"m.č 212" 1,0*0,3*2,5		0,750			
	W		něrná byl "2:					
	W		"m.č 216a" 1,6*0,3*2,5*2+1,2*0,3*2,5		3,300			
	W		"m.č 217" 1,0*0,3*2,5		0,750			
	W		"m.č 225" 0,55*0,3*2,5		0,413			
	W		"m.č 227" 1,2*0,3*2,5		0,900			
	W		"m.č 229" 1,2*0,3*2,5		0,900			
61	K	311272031	Zdivo z porobetonových tváří hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na lepkovrstvou maltu tl 200 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	2,730	862,80	2 355,44	CS ÚRS 2020 01
	W		2 NP					
	W		"m.č 216" (2,5+1,1)*0,7		2,730			
62	K	311272231	Zdivo z porobetonových tváří hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na lepkovrstvou maltu tl 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	5,400	1 340,75	7 240,05	CS ÚRS 2020 01
	W		1 NP					
	W		Do podlahy					
	W		"m.č 105" 1,8*1,5*2		5,400			
63	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, lE, U, UE nebo L do č 12	t	0,181	18 759,18	3 395,41	CS ÚRS 2020 01
64	M	13010814	ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	t	0,181	24 105,27	4 363,05	CS ÚRS 2020 01
	W		1 PP					
	W		1,0*3*0,00864		0,026			
	W		1 NP					
	W		1,0*7*0,00864		0,060			
	W		2.NP					
	W		1,0*5*0,00864+1,5*4*0,00864		0,095			
65	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, lE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	1,589	18 758,97	29 808,00	CS ÚRS 2020 01
66	M	13011001	ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	t	1,907	22 979,73	43 822,35	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD Statika					
	W		1.NP					
	W		(3,0+3,5+3,6+4,4+3,5)*0,0863		1,588			
	W		1,589*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,907			
67	K	327323126	Opěrné zdi a valy ze ŽB tl. C 30/37 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	71,702	2 907,64	208 483,60	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD Statika					
	W		Terasa					
	W		(8,25+9,975+5,45)*0,3*2,02+(6,95+9,675+4,45)*1,0*0,3		20,670			
	W		NEMA BYT "2 ZA 10,35"					
	W		(10,35*2+12,075+1,8)*0,3*2,24+(10,05+10,775+0,8)*1,0*0,3		29,722			
	W		6,0*0,3*2,24+6,0*1,0*0,3		5,832			
	W		Vstup					
	W		(5,865+0,91)*0,8*0,4		2,488			
	W		(5,865+0,91)*0,4*1,36		4,236			
	W		Schodiště					
	W		6,0*1,3*0,4+6,0*2,35*0,4		8,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m2	361,178	468,97	169 361,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		Terasa (8,25+9,975+5,45)*2*2,02+(6,95+9,675+4,45)*0,3+1,0*0,3*4+ 2,02*0,3*4		105,594			
	VV		NEMA BYT *2 ZA 10,25 (10,35*2+12,075+1,6)*2*2,24+(10,05+10,775+0,8)*0,3+1,0*0,3*4+2,24*0,3*4		165,272			
	VV		6,0*2*2,24+6,0*0,3		28,680			
	VV		Vstup (6,865+0,91)*2*0,4+0,8*0,4		6,540			
	VV		(6,865+0,91)*2*1,36+0,4*1,36		21,692			
	VV		Schodiště (6,0*2+1,0)*0,4+6,0*2,36*2		33,400			
69	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	361,178	168,63	60 977,68	CS ÚRS 2020 01
70	K	327351219	Příplatek za zakřivení i zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m2	27,388	79,73	2 182,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		Vstup (6,865+0,91)*2*0,4		6,220			
	VV		(6,865+0,91)*2*1,36		21,148			
71	K	327351 R1	Příplatek za pohledový beton opěrných zdí a valů Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m2	154,216	140,69	21 696,65	vlastní
	VV		Terasa (8,25+10,275+5,75)*(1,4+0,3+0,2)		46,123			
	VV		(8,55+12,375+2,1)*(1,4+0,3+0,2)		43,748			
	VV		6,0*1,4		8,400			
	VV		Vstup (6,865+0,91)*(0,2*2+0,4)		6,220			
	VV		Schodiště (6,0*2+1,0)*(2,36+2,36*2+0,3)		49,726			
72	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	6,500	27 200,50	176 803,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD statika		6,500			
	VV		6,5					
73	K	349231811	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	2,115	994,23	2 102,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		1 NP "m.č.110 " 0,15*2,35*2		0,705			
	VV		"m.č.113 " 0,15*2,35*2		0,705			
	VV		"m.č.104a " 0,15*2,35*2		0,705			
74	K	349231821	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	1,965	1 528,86	3 004,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		1 NP "m.č.105 " 0,375*2,8		1,050			
	VV		"m.č.126 " 0,3*3,05		0,915			
75	K	311231129	Zdivo nosné z cihel tl 290 mm P20 až 25 na MC 15 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	16,235	4 013,86	65 185,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		1 NP "m.č.103 " 7,5*3,05*0,3-2,5*2,7*0,3*2		2,810			
	VV		"m.č.1101 " 2,8*0,45*3,3-1,1*0,45*2,5		2,921			
	VV		Doplnění zdiva mezi trámy (12,9+13,7+14,8+7,5+8,6)*0,3*0,3		5,175			
	VV		Zaslepení kanálů (0,3*2+0,85)*0,15*0,75*2		0,326			
	VV		Dozdivky otvorů 5,0		5,000			
76	K	311236101	Zdivo jednovrstvě zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	114,639	910,19	104 343,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		1 PP "m.č.002a-004 " 9,05*3,85-0,8*2,1		33,163			
	VV		1 NP "m.č.106.114 " (5,2+1,5)*3,05		20,435			
	VV		nená být *2					
	VV		"m.č.111.112 " (5,8*2+6,15)*3,05-0,9*2,1*2		50,358			
	VV		"m.č.124 " 3,05*3,05		9,303			
	VV		2 NP "m.č.208 " 0,4*3,45		1,380			
77	K	311236121	Zdivo jednovrstvě zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	193,111	1 429,87	276 123,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		1 PP "m.č.002a,002b " (5,625+2,61)*2,45-0,9*2,1*2		16,886			
	VV		"m.č.004 " 4,7*2,45		11,515			
	VV		1 NP "m.č.101 " 1,5*4,35		6,525			
	VV		"m.č.101a-102 " (2,86+9,05+4,35)*3,86-0,8*2,0		61,164			
	VV		2 NP "m.č.201 " 7,2*3,05		21,960			
	VV		"m.č.203 " 3,9*3,45		13,455			
	VV		"m.č.204a " 0,75*3,45		2,588			
	VV		nená být *2					
	VV		"m.č.207 " 3,9*3,45*2		26,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	311236141	"m.č. 208,209a" 9,0*4,3-1,25*2,25-1,4*2,7 Zdivo jednovrstvě zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťkou 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	275,128	1 250,17	343 956,77	CS ÚRS 2020 01
	W		1 PP		27,800			
	W		"m.č. 001-004-obvodové zdivo " (8,325+3,022)*2,45		63,557			
	W		1 NP					
	W		"m.č. 101-102-obvodové zdivo " (6,375+7,55+3,1)*3,86-1,2*1,8					
	W		2.NP					
	W		ma být 14,95 ne 19,95, má být 13,4 ne 18,4					
	W		"m.č. 208-obvodové zdi " (1,35+0,9+19,95+0,5+18,4)*3,55-2,9*1,8*5-2,4*1,8		113,485			
	W		"m.č. 201-204a-obvodové zdivo " (6,4+9,05+6,4)*3,325-1,25*1,8-1,175*1,6		68,286			
79	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami sálenými II do 300 mm Viz PD statika	kus	24,000	84,42	2 026,08	CS ÚRS 2020 01
	W		Kapsy pro výměny stropů 24		24,000			
80	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr Viz PD Statika	m3	6,748	2 907,64	19 620,75	CS ÚRS 2020 01
	W		-kanál u výtahové šachty (1,7+2,625*2)*0,2*1,05		1,460			
	W		-kanál u vstupu (9,73+6,75)*0,25+1,5*1,29*0,25+1,52*1,5*0,3		5,288			
81	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m2	141,093	468,97	66 168,38	CS ÚRS 2020 01
	W		-kanál u výtahové šachty (1,7+2,625*2)*1,05		7,296			
	W		-kanál u vstupu (9,73+6,75)*2+1,5*1,29+1,52*1,5*2		39,455			
	W		2 NP					
	W		"A21" 53,0*2*0,89		64,340			
82	K	311351122	Odstřené oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	141,093	150,07	21 173,83	CS ÚRS 2020 01
83	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Viz PD statika	t	3,832	27 200,50	104 232,32	CS ÚRS 2020 01
	W		"Pro celý kanál u vstupu" 1,85		1,850			
	W		"Pro celý kanál u výtlahu " 0,85		0,850			
	W		"olika " 14,151*0,08		1,132			
84	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	5,000	176,45	882,25	CS ÚRS 2020 01
	W		"1.NP." 2		2,000			
	W		"2.NP." 3		3,000			
85	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	15,000	230,60	3 459,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"1.NP." 10		10,000			
	W		"2.NP." 5		5,000			
86	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	12,000	195,28	2 343,36	CS ÚRS 2020 01
	W		"1.NP." 4		4,000			
	W		"2.NP." 8		8,000			
87	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	51,000	253,89	12 948,39	CS ÚRS 2020 01
	W		"1.PP." 1		1,000			
	W		"1.NP." 24		24,000			
	W		"2.NP." 26		26,000			
88	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	3,000	317,32	951,96	CS ÚRS 2020 01
	W		"2.NP." 3		3,000			
89	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	26,000	244,48	6 356,48	CS ÚRS 2020 01
	W		"1.PP." 10		10,000			
	W		"1.NP." 8		8,000			
	W		"2.NP." 8		8,000			
90	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	20,000	303,57	6 071,40	CS ÚRS 2020 01
	W		"1.PP." 8		8,000			
	W		"1.NP." 12		12,000			
91	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	6,000	413,31	2 479,86	CS ÚRS 2020 01
	W		"2.NP." 6		6,000			
92	K	317944321	Válčované nosníky do č.12 dodatečně osazované do dřevěných otvorů Viz PD Statika	t	2,458	60 964,62	149 851,04	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*L60*6 " (0,9*4+1,0*8)*0,00542		0,063			
	W		2 NP					
	W		*L60*6 " (0,65*8+0,8*6)*0,00542		0,054			
	W		*L60*8 " 1,4*2*0,00709		0,020			
	W		Proslupy profese					
	W		*U120 " 2,0		2,000			
	W		2,137*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2,458			
93	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených olivů Viz PD statika	t	3,157	60 966,64	192 471,68	CS ÚRS 2020 01
	W		1 NP					
	W		*I140 " (1,4*8+1,6*8+3,5*3)*0,0143		0,493			
	W		*I180 " (2,0*6+2,8*6)*0,0218		0,944			
	W		*HEB140 " (2,9*2+5,3*2)*0,0337		0,553			
	W		2 NP					
	W		*I140 " (1,6*14+2,0*9+2,2*3+2,4*3)*0,0143		0,775			
	W		*I180 " (2,0*4+2,4*2)*0,0219		0,280			
	W		2,745*1,15 Přepočtené koeficientem množství		3,157			
94	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu zdiva II do 30 mm maltou Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr.	m2	125,000	276,69	34 586,25	CS ÚRS 2020 01
	W		125,0		125,000			
95	K	389381001	Dobetonování prefabrickovaných konstrukcí Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 NP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr. Viz PD statika	m3	14,253	5 158,72	73 527,24	CS ÚRS 2020 01
	W		včetně bednění					
	W		-mezi vysoké překlady v aku příčkách (1,0*5+1,25*7+1,75*3)*0,05*0,25		0,238			
	W		Dobetonávka stropů					
	W		1 PP					
	W		(7,65*0,1+9,1*0,05+2,675*0,2)*0,2		0,359			
	W		1 NP					
	W		(7,2*0,1+9,05*0,1)*0,2+(9,0*0,18+8,6*0,09+0,56+0,85+0,09)*0,2		1,153			
	W		2					
	W		5,6*1,2*0,25		1,740			
	W		2 NP					
	W		(9,1*0,15+9,05*0,1)*0,16		0,363			
	W		5,8*1,2*0,25*3+5,5*1,2*0,25+2,88*1,2*0,25		7,728			
	W		Zatávka spar					
	W		(9,35*11+2,845*7+3,27*7+4,6*5+4,23*5+4,7*7+2,875*7+2,875*7)*0,01		2,672			
96	K	389381_R1	Pružný brusný tmel, D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 NP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr. Viz PD statika	m	267,185	107,86	28 818,57	vlastní
	W		Spára mezi panely (9,35*11+2,845*7+3,27*7+4,6*5+4,23*5+4,7*7+2,875*7+2,875*7)*		267,185			
97	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary II do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP a Tech zpr. Viz PD statika	m	80,030	472,73	37 818,40	CS ÚRS 2020 01
	W		80,0		80,000			
98	K	317234410	Výzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 NP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr. Viz PD statika	m3	17,590	4 656,77	82 378,26	CS ÚRS 2020 01
	W		1 NP					
	W		1,4*0,3*0,2*4+1,6*0,3*0,2*4+3,5*0,3*0,2+0,9*0,3*0,15*2+1,0*0,3*0,15*4+2,9*0,3*0,2+5,3*0,3*0,2		1,663			
	W		2,0*0,3*0,3*3+2,9*0,3*0,3*3		1,323			
	W		2 NP					
	W		1,6*0,3*0,2*7+2,0*0,3*0,2*3+2,2*0,3*0,2+2,4*0,3*0,2+0,65*8*0,6*6+1,4*2		14,108			
	W		2,0*0,3*0,3*2+2,4*0,3*0,3		0,576			
99	K	346244381	Plantování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 NP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr. Viz PD statika	m2	20,000	447,26	8 945,20	CS ÚRS 2020 01
	W		1 NP					
	W		1,4*0,14*8+1,6*0,14*8+3,5*0,14*2+2,9*0,14*2+5,3*0,14*2		6,636			
	W		2,0*0,18*6+2,9*0,18*6		5,292			
	W		2 NP					
	W		1,6*0,14*14+2,0*0,14*6+2,2*0,14*2+2,4*0,14*2		5,788			
	W		2,0*0,18*4+2,4*0,18*2		2,304			
100	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr.	m2	100,417	552,45	55 475,37	CS ÚRS 2020 01
	W		1 PP					
	W		*m.č.002a " (0,25+0,3+0,6)*2,45		2,618			
	W		1 NP					
	W		*m.č.102 " (0,45+0,15)*3,47		2,082			
	W		*m.č.106 " 0,75*3,05		2,286			
	W		*m.č.107,107a " 1,825*3,05*2*0,7*2,1*2		8,193			
	W		*m.č.109,109a " 1,85*3,05*2*0,7*2,1*2		8,345			
	W		*m.č.111 " (0,8+0,2)*3,05		3,050			
	W		*m.č.112 " (0,8+0,125)*3,05		2,821			
	W		*m.č.113a " (0,35+0,8)*3,05		3,508			
	W		*m.č.118a " 2,0*3,05*0,7*2,1		4,630			
	W		*m.č.119a " 1,45*3,05*0,7*2,1		2,953			
	W		*m.č.120a " 1,45*3,05*0,7*2,1		2,953			
	W		*S01 " 2,5*3,05*0,8*2,1		5,945			
	W		*m.č.M102 " 1,0*3,05		3,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2 NP					
	W		"m č 207" (0,65+0,15)*3,45		2,760			
	W		"m č 208" (0,3+0,35+0,7+0,35)*3,45		5,885			
	W		"m č 208a" (0,3+1,0)*3,45		4,485			
	W		"m č 212" (0,925+0,15)*3,05		3,279			
	W		"m č 216a" (0,4+0,7)*3,05		3,355			
	W		"m č 220" (0,95+0,125)*3,05		3,279			
	W		"m č 221" (0,65+0,3)*3,05		2,898			
	W		"m č 226" (0,6+0,3)*3,05		3,560			
	W		"m č 231" (1,75+3,05+2-0,7)*2,1		9,205			
	W		"m č 231a" (0,25+0,15)*3,05		1,220			
	W		"šachta" (2,5+0,5+0,1)*3,05-0,8*2,1		7,775			
101	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	78,036	624,67	48 748,00	CS ÚRS 2020 01
	W		1 NP					
	W		"m č 102" 1,25*3,05		3,813			
	W		"m č 104" 1,25*3,05		3,813			
	W		"m č 106" 0,75*3,05		2,288			
	W		2 NP					
	W		nemá být 2					
	W		"m č 204a" (2,4+2,5)*2*3,05-0,8*2,1		28,000			
	W		"m č 213-215" (2,675+8,1)*3,05		32,864			
	W		"m č 214" 3,0*3,05-0,9*2,1		7,200			
102	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	738,230	675,33	498 548,87	CS ÚRS 2020 01
	W		1.PP					
	W		"m č 004" 2,57*2,45-0,9*2,1		4,407			
	W		"šachta" (1,6+0,75)*2,45		5,756			
	W		1.NP					
	W		"m č 101a" (2,575+0,9+0,25)*3,85-0,8*2,1		12,451			
	W		"m č 102" 2,575*3,85-0,8*2,1		8,024			
	W		"m č 104" 1,3*3,05		3,965			
	W		"m č 104b" 1,25*1,8+1,25*0,6-0,7*1,1		2,230			
	W		"m č 106" (5,8+5,8+5,9)*3,05-0,8*2,1-0,7*2,1		50,225			
	W		"m č 108,109a" (2,0+1,85*2+2,8+4,85)*3,05-0,8*2,1		38,428			
	W		"šot" 2,5*3,05-0,8*2,1		5,945			
	W		"m č 112" (0,95+0,15)*3,05		3,355			
	W		"m č 208a" (1,7*2+3,1)*3,45-0,8*2,1		20,745			
	W		"m č 113a" (1,5+2,45)*3,05-0,7*2,1		10,576			
	W		nemá být 2					
	W		"m č 114" 2,4*2*3,05-0,9*2,1		12,750			
	W		"m č 115,116" (4,7+1,9+1,7)*3,05-0,8*2,1		23,635			
	W		místnost navíc: započteno v přilehlých místnostech					
	W		6,75*3,05-0,8*2,1*3		15,548			
	W		má být 4, ne 5					
	W		"m č 118-121" (8,75+2,0*5+1,0+1,2)*3,05-0,7*2,1*2-0,9*2,1		59,068			
	W		"m č 122,123" (3,5+2,9)*3,05-0,8*2,1*2		17,380			
	W		"m č 124" (2,6+0,75+0,15)*3,05-0,8*2,1		8,985			
	W		místnost navíc					
	W		"m č 125" 3,05*3,05		9,303			
	W		2.NP					
	W		"m č 203" 1,3*3,05		3,965			
	W		"m č 204" 0,6*3,5		2,100			
	W		"m č 206-207" (5,0+3,75+1,6*2+1,0)*3,5-0,7*2,1*3-0,8*2,1		39,235			
	W		"m č 208" 4,4*3,5		15,400			
	W		"m č 208a" (1,7*2+3,1)*3,5-0,8*2,1		21,070			
	W		nemá být 2,85					
	W		"m č 209" (1,25+2,86)*2,35*2-1,25*2,25*2		13,692			
	W		"m č 210" (2,85*2+1,9+0,3)*3,05		25,071			
	W		"m č 213-215" (2,675+8,1)*3,05		32,864			
	W		"m č 214,215" 5,8*3,05+3,0*3,05		26,840			
	W		m č 216 - je navíc					
	W		"m č 218" 2,5*3,05-0,8*2,1		5,945			
	W		"m č 217" 1,8*3,05		3,050			
	W		"m č 218-219" (5,8+2,425+4,05*2)*3,05-0,7*2,1-0,8*2,1*2		44,961			
	W		"m č 220,221" (5,4+0,85+0,2+5,4)*3,05-0,8*2,1*2		32,763			
	W		"m č 222,223" (5,5+0,85+0,2+4,05)*3,05-0,8*2,1*2		28,970			
	W		"m č 224" 2,7*3,05-0,8*2,1		6,555			
	W		nemá být 2					
	W		"m č 226,227" (1,75+3,15*2+4,7)*3,05-0,8*2,1-0,8*2,1		35,318			
	W		"m č 228,229" (5,8+8,45)*3,05-0,9*2,1*2		33,583			
	W		nemá být 2					
	W		"m č 230,231" (2,9+6,45*2+2,05+0,9)*3,05-0,7*2,1-0,8*2,1		54,038			
103	K	342291111	Ukötvení přiček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky do 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m	19,700	58,06	1 143,70	CS ÚRS 2020 01
	W		1 NP					
	W		"m č 100" 0,75		0,750			
	W		"m č 107,107a" 1,825*2		3,550			
	W		"m č 109,109a" 1,85*2		3,700			
	W		"m č 113a" 0,35+0,8		1,150			
	W		"m č 116a" 2,0		2,000			
	W		"m č 119a,120a" 1,45*2		2,900			
	W		2.NP					
	W		"m č 208a" 0,3+1,0		1,300			
	W		"šachta" 2,5		2,500			
	W		"m č 231" 1,75		1,750			
104	K	342291112	Ukötvení přiček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky přes 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m	285,400	87,14	24 869,76	CS ÚRS 2020 01
	W		příčky tl. 115 mm					
	W		1.NP					
	W		"m č 102,104,108" 1,25+1,25+0,75		3,250			
	W		2.NP					
	W		"m č 204a" 2,4+2,5		4,900			
	W		"m č 213-215" 2,675+8,1		10,775			
	W		"m č 214" 3,0		3,000			
	W		příčky tl. 140 mm					
	W		1.PP					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"m č 004" 2,57		2,570			
	vv		"schod" 1,6+0,75		2,350			
	vv		1 NP					
	vv		"m č 101a" 2,575+0,9+0,25		3,725			
	vv		"m č 102" 2,575		2,575			
	vv		"m č 104b" 1,5*2		3,000			
	vv		"m č 106" 5,8+5,6+5,9		17,500			
	vv		"m č 108,109a" 2,0+1,85*2+2,6+4,85		13,150			
	vv		"S01" 2,5		2,500			
	vv		"m č 112" 0,95+0,15		1,100			
	vv		"m č 208a" 1,7*2+3,1		6,500			
	vv		"m č 113a,114" 1,5+2,45+2,4		6,350			
	vv		"m č 115,116" 4,7+1,9+1,7		8,300			
	vv		"m č 118-121" 8,75+2,0*4+1,0+1,2		18,950			
	vv		"m č 122,123" 3,9+2,9		6,800			
	vv		"m č 124" 2,6-0,75+0,15		3,500			
	vv		2 NP					
	vv		"m č 203,204" 1,3+0,6		1,900			
	vv		"m č 206-207" 5,0+3,75+1,6*2+1,0		12,950			
	vv		"m č 208,208a" 4,4+1,7*2+3,1		10,800			
	vv		"m č 209" 1,25*2,35*2		5,875			
	vv		"m č 210" 2,86*2+1,9+0,3*2		8,220			
	vv		"m č 214,215,217" 5,8+1,0		6,800			
	vv		"m č 218-219" 5,8+2,425+4,05*2		16,325			
	vv		"m č 220,221" 5,4+0,85+0,2+5,4		11,850			
	vv		"m č 222,223,224" 5,5+0,85+0,2+4,05+2,7		13,300			
	vv		"m č 226,227" 1,75+3,15+4,7		9,600			
	vv		"m č 228,229" 5,8+6,45		12,250			
	vv		"m č 230,231" 2,9+6,45+2,05+0,9		12,300			
	vv							
	vv		příčky tl. 200 mm					
	vv		1 NP					
	vv		"m č 106,114" 5,2+1,5		6,700			
	vv		"m č 111,112" 5,8+6,15		11,950			
	vv		"m č 124" 3,05		3,050			
	vv							
	vv		příčky tl. 250 mm					
	vv		1 PP					
	vv		"m č 002a,002b" 5,825+2,51		8,435			
	vv		"m č 004" 4,7		4,700			
	vv		příčky tl. 300 mm					
	vv		"m č 103" 7,5		7,500			
105	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr	m	251,450	101,30	25 471,89	CS ÚRS 2020 01
	vv							
	vv							
	vv		1 PP					
	vv		2,45*2+1,65		6,550			
	vv		1 NP					
	vv		3,05*39+3,85*4+1,25*2+0,6*2		138,050			
	vv		2 NP					
	vv		3,05*27+3,5*7		106,850			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 963 449,84	
106	K	411133901	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr Viz PD Statika	kus	54,000	894,83	48 310,02	CS ÚRS 2020 01
	vv							
	vv							
	vv		tl 150 mm					
	vv		2 NP					
	vv		16		16,000			
	vv							
	vv		tl 200 mm					
	vv		1 PP					
	vv		9		9,000			
	vv		1 NP					
	vv		29		29,000			
107	M	59346_R1	panel stropní předpjatý 1000x1200x160 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr Viz PD Statika	m	33,030	832,49	27 497,14	vlastní
	vv							
	vv							
	vv		2 NP					
	vv		7*2,85+4*3,27		33,030			
108	M	59346_R1a	panel stropní předpjatý 1000x1010x160 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr Viz PD Statika	m	3,270	700,64	2 291,09	vlastní
	vv							
	vv							
	vv		2 NP					
	vv		1*3,27		3,270			
109	M	59346_R1b	panel stropní předpjatý 1000x1235x160 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr Viz PD Statika	m	3,270	856,02	2 799,19	vlastní
	vv							
	vv							
	vv		2 NP					
	vv		1*3,27		3,270			
110	M	59346_R1c	panel stropní předpjatý 1000x890x160 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr Viz PD Statika	m	3,270	616,82	2 017,00	vlastní
	vv							
	vv							
	vv		2 NP					
	vv		1*3,27		3,270			
111	M	59346_R1d	panel stropní předpjatý 1000x650x160 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr Viz PD Statika	m	2,850	451,07	1 285,55	vlastní
	vv							
	vv							
	vv		2 NP					
	vv		1*2,85		2,850			
112	M	59346_R1e	panel stropní předpjatý 1000x1165x160 mm	m	3,270	807,99	2 642,13	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr					
	W		Viz PD Statika					
	W		2.NP					
	W		1*3,27		3,270			
113	M	59346_R2	panel stropní předpjatý 1000x1200x200 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m	130,420	1 039,65	135 591,15	vlastní
	W							
	W		1.PP					
	W		7*2,875		20,125			
	W		1.NP					
	W		6*4,51+7*4,23+7*4,7+7*2,875		110,295			
114	M	59346_R2a	panel stropní předpjatý 1000x600x200 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m	4,700	519,83	2 443,20	vlastní
	W							
	W		1.NP					
	W		1*4,7		4,700			
115	M	59346_R2b	panel stropní předpjatý 1000x850x200 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m	2,875	553,15	1 619,06	vlastní
	W							
	W		1.NP					
	W		1*2,875		2,875			
116	M	59346_R2c	panel stropní předpjatý 1000x250x200 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m	5,750	216,61	1 245,51	vlastní
	W							
	W		1.PP					
	W		2*2,875		5,750			
117	K	411133803	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 5 l budova v do 18 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	kus	12,000	1 337,24	16 046,88	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		II.250 mm					
	W		2.NP					
	W		12		12,000			
118	M	59346_R3	panel stropní předpjatý 1000x1200x250 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m	112,200	1 300,51	145 917,22	vlastní
	W							
	W		II.250 mm					
	W		2.NP					
	W		12*9,35		112,200			
119	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB Iř. C 20/25 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr	m3	1,605	2 961,55	4 753,29	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		kanál:					
	W		(3,7+5,6+1,4)*0,15		1,605			
120	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB Iř. C 25/30 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr	m3	0,176	3 155,75	555,41	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		2.NP					
	W		"m.č.216b - schodiště" 1,6*1,1*0,1		0,176			
121	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB Iř. C 30/37 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m3	3,845	3 466,47	13 328,58	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		-kanál u výťahové šachty					
	W		2,1*2,625*0,2		1,103			
	W		-kanál u vstupu					
	W		2,67*2,0*0,3+2,28*2,0*0,25		2,742			
122	K	411354121	Zlazené bednění stropních podhledů rovných ze štávkocementových desek II 25 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr	m2	1,700	402,97	708,23	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		2.NP					
	W		"m.č.216b - schodiště" 1,6*1,1		1,700			
123	K	411351011	Zlazení bednění stropů deskových II do 25 cm bez podpěrné kce Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m2	19,458	354,42	6 896,30	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		-kanál u výťahové šachty					
	W		1,7*2,425		4,123			
	W		-kanál u vstupu					
	W		1,98*1,5+(2,28*2+2,1)*0,25		4,635			
	W		-kanál					
	W		3,7+5,6+1,4		10,700			
124	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových II do 25 cm bez podpěrné kce	m2	19,458	105,84	2 059,43	CS ÚRS 2020 01
125	K	411351021	Zlazení bednění stropů deskových II do 50 cm bez podpěrné kce Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr Viz PD Statika	m2	6,237	398,11	2 483,01	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		-kanál u vstupu					
	W		2,67*1,5+(2,67*2+2,1)*0,3		6,237			
126	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových II do 50 cm bez podpěrné kce	m2	6,237	121,38	757,05	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1.0 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	0,938	446,66	418,97	CS ÚRS 2020 01
	W		3 NP 1,25*0,75		0,098			
128	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr Viz PD Statika	m2	19,553	161,19	3 151,75	CS ÚRS 2020 01
	W		-kanál u vylahové šachty 1,7*2,425		4,123			
	W		-kanál u vstupu 1,98*1,5		2,970			
	W		-kanál 3,7*5,6*1,4		10,700			
	W		"m 6.215a - schodiště" 1,6*1,1		1,760			
129	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	19,553	49,13	960,64	CS ÚRS 2020 01
130	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m2	4,005	192,26	770,00	CS ÚRS 2020 01
	W		-kanál u vstupu 2,67*1,5		4,005			
131	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	4,005	61,17	244,99	CS ÚRS 2020 01
132	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz PD Statika	t	1,710	28 644,50	48 982,10	CS ÚRS 2020 01
	W		Dobetonávka stropů 14,253*0,12		1,710			
13	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr	t	0,062	28 644,50	1 775,96	CS ÚRS 2020 01
	W		KARI průměr 6 mm, okp 100/100 mm -kanál (3,7*5,6*1,4)*1,3*0,00444		0,062			
134	K	413321414	Nosníky ze 2B If, C 25/30 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m3	17,018	3 136,33	53 374,06	CS ÚRS 2020 01
	W		1 NP "N11:" (0,51*0,57)*(14,4*9,0+13,7)		10,765			
	W		"N12:" 0,3*0,4*(2,0+1,5)		0,420			
	W		"R11, R12:" 0,3*0,5*(3,5+2,3)		0,870			
	W		2 NP "N21:" 0,3*0,4*(14,0+14,9+0,9+1,1)		3,708			
	W		"N22:" 0,25*0,25*9,0		0,563			
	W		"N23:" 0,3*0,24*1,75		0,126			
	W		"N24:" 0,25*0,24*(2,3+1,5+3,8+2,3)		0,546			
135	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m2	84,515	527,25	44 560,53	CS ÚRS 2020 01
	W		1 NP "N11:" (0,57*0,37)*(14,4+9,0+13,7)+0,51*(1,0+1,8+1,6+1,1+2,1+2,35*2)		41,249			
	W		"N12:" 2*0,4*(2,0+1,5)+0,3*(1,5+1,0)		3,550			
	W		"R11, R12:" 2*0,5*(3,5+2,3)+0,3*(3,3+1,8)		7,330			
	W		2 NP "N21:" (0,15+0,4)*(14,0+14,9+0,9+1,1)+0,3*(2,9*5+2,4)		22,065			
	W		"N22:" 0,25*9,0*0,25*(1,4+1,25)		2,913			
	W		"N23:" 2*0,24*1,75+0,3*1,25		1,215			
	W		"N24:" 2*0,24*(2,3+1,6+3,0+2,3)+0,25*(1,875+2,525+1,05+1,85)		6,193			
136	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	84,515	124,29	10 504,37	CS ÚRS 2020 01
137	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m2	16,588	535,02	8 874,91	CS ÚRS 2020 01
	W		1 NP "N11:" 0,51*(1,0+1,8+1,6+1,1+2,1+2,35*2)		6,375			
	W		"N12:" 0,3*(1,5+1,0)		0,750			
	W		"R11, R12:" 0,3*(3,3+1,8)		1,530			
	W		2 NP "N21:" 0,3*(2,9*5+2,4)		5,070			
	W		"N22:" 0,25*(1,4+1,25)		0,663			
	W		"N23:" 0,3*1,25		0,375			
	W		"N24:" 0,25*(1,875+2,525+1,05+1,85)		1,825			
138	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	16,588	83,51	1 385,26	CS ÚRS 2020 01
139	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	t	2,963	28 644,50	84 873,65	CS ÚRS 2020 01
	W		1 NP "N11:" (0,51*0,57)*(14,4+9,0+13,7)*0,14		1,510			
	W		"N12:" 0,3*0,4*(2,0+1,5)*0,14		0,059			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"R11," R12:" 0,3*0,5*(3,5+2,3)*0,18		0,157			
	W		2.NP					
	W		"N21:" 0,3*0,4*(14,0+14,9+0,9+1,1)*0,25		0,927			
	W		"N22:" 0,25*0,25*9,0*0,25		0,141			
	W		"N23:" 0,3*0,24*1,75*0,25		0,032			
	W		"N24:" 0,25*0,24*(2,3+1,5+3,0+2,3)*0,25		0,137			
140	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L dle 24 a vyšší Viz PD Statika	t	2,218	24 275,00	53 841,95	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		5,1*2*0,03321		0,405			
	W		2.NP					
	W		(6,1*6+5,6*2+3,2*2)*0,03321		1,813			
141	M	13010930	ocel profilová UPN 240 jakost 11 375	t	2,551	26 071,35	66 508,01	CS ÚRS 2020 01
	W		2,218*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2,551			
142	K	417321515	Zluzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m3	8,004	3 204,30	25 647,22	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		"V11:" 0,3*0,25*(6,4*2+9,05)		1,639			
	W		"V12:" 0,25*0,25*9,05		0,586			
	W		2.NP					
	W		"V21:" 0,3*0,15*(14,0+14,9+0,9+1,1)		1,381			
	W		"V22:" 0,25*0,15*9,0		0,338			
	W		"V23:" 0,3*0,4*(6,4*2+9,05)		2,622			
	W		"V24:" 0,25*0,4*9,05+(0,25*0,24*9,05)		1,448			
143	K	417351115	Zřízení bednění zlužujících věnců Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m2	54,436	436,95	23 785,81	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		"V11:" 2*0,25*(6,4*2+9,05)		10,925			
	W		"V12:" 2*0,25*9,05		4,525			
	W		2.NP					
	W		"V21:" 2*0,15*(14,0+14,9+0,9+1,1)		9,270			
	W		"V22:" 2*0,15*9,0		2,700			
	W		"V23:" (0,24+0,4)*(6,4*2+9,05)		13,984			
	W		"V24:" 2*0,4*9,05+(0,4*0,24)*9,05		13,032			
144	K	417351116	Odstranění bednění zlužujících věnců	m2	54,436	116,52	6 342,68	CS ÚRS 2020 01
145	K	417361821	Výztuž zlužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	t	0,979	28 644,50	28 042,97	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		"V11:" 0,3*0,25*(6,4*2+9,05)*0,1		0,164			
	W		"V12:" 0,25*0,25*9,05*0,12		0,068			
	W		2.NP					
	W		"V21:" 0,3*0,15*(14,0+14,9+0,9+1,1)*0,18		0,260			
	W		"V22:" 0,25*0,15*9,0*0,18		0,061			
	W		"V23:" 0,3*0,4*(6,4*2+9,05)*0,1		0,262			
	W		"V24:" (0,25*0,4*9,05+(0,25*0,24*9,05)*0,12		0,174			
146	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do 6,12 Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	t	0,028	24 275,00	679,70	CS ÚRS 2020 01
	W		3.NP					
	W		1,25*2*0,011		0,028			
147	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,028	25 061,51	701,72	CS ÚRS 2020 01
148	K	417361-R1	Dodatečné posílení stropů kompozitní výztuží, D-M Dle PD statika karbonové lamely 50x1,4 mm - 3ks na panel min. E _{frp} = 170 GPa -všechné lepidla -včetně stavebních přípomocí (výsekání drážek v omlote stropů, zaomítnutí drážek, vybourání otvorů v příčkách a jejich ušlechtnění) 1.NP 290 2.NP 980	m	1 270,000	701,06	890 346,20	vlastní
	W		1.NP					
	W		290		290,000			
	W		2.NP					
	W		980		980,000			
149	K	423355314	Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z likraňového panelu Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m2	20,770	470,85	9 779,76	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		14,3		14,300			
	W		2.NP					
	W		6,47		6,470			
150	M	59341_R1	panel stropní fibránový tl.80 mm, Podrobný popis viz PD statika	m2	20,770	1 177,14	24 449,20	vlastní
151	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m3	10,260	3 485,89	35 765,23	CS ÚRS 2020 01
	W		1,2*1,4+2,8*1,6+2,8*1,4+0,9*0,2		10,260			
152	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímocných v do 4 m Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m2	40,940	650,57	26 634,34	CS ÚRS 2020 01
	W		4,0*1,4+9,8*1,6+9,9*1,4+1,2+2,8+0,5*2		40,940			

Strana 19 z 102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1. PP, 1. NP					
			m.č.001-101-201					
			stěny					
			(3,0+0,95)*2*10,11+3,8*4,5*2*(1,6+1,15)*2*2,45+(3,0+1,25)*2		323,226			
			*4,6					
			-(3,3+1,5)*3,1+(3,3+1,5+3,1)*2*0,3		-11,580			
			-1,5*2,425+(1,5+2,425*2)*0,25-0,9*2,35*2		-6,260			
			-(3,3+1,5)*3,05+(3,0+1,5+3,05)*2*0,3		-11,460			
			-1,25*1,8*(1,25+1,8*2)*0,3-1,98*3,05*(1,98+3,05*2)*0,25		-6,014			
			0,8*1,5					
			podesty, ramena					
			3,0*9,05*1,3*2		70,590			
168	K	G12131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr	m2	2 719,758	82,54	224 488,83	CS URS 2020.01
			1 PP					
			m.č.001-část " (2,575+2,44)*2*2,45-0,8*2,1-0,9*2,1*2-1,5*2,4		15,514			
			m.č.002a " (2,575+2,61)*2*2,45-0,9*2,1		23,517			
			m.č.002b " (3,0+2,61)*2*3,5-0,9*2,0		37,470			
			m.č.004 " (2,575+3,6)*2*2,45-0,9*2,1		28,368			
			m.č.L004a " (4,45+0,27)*2,2-0,8*2,0+0,94*2,2+3,63*1,3		15,371			
			m.č.L005 " (2,94+4,45+0,31*2)*1,3		10,413			
			m.č.L006a " 4,45*2,2-0,9*2,0+1,05*2,2-		16,240			
			0,8*2,0+(4,45+1,35)*1,3					
			m.č.L006 " 1,16*2,2+0,95*1,3		15,487			
			m.č.L008 " 1,16*2,2+(2,38*2+4,4)*1,3		14,460			
			m.č.L009 " (4,54*2+3,8)*1,3		16,674			
			1 NP:					
			m.č.101-část " (2,575+0,25+1,84)*2*3,47-0,9*2,1*2		28,595			
			m.č.101a " (2,575+4,2)*3,47-0,9*2,1-1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,25		20,799			
			m.č.102 " (2,575+2,71)*2-0,9*2,1		8,680			
			m.č.L101 " 2,8*3,3-1,1*2,5+(1,1+2,9*2)*0,4		8,930			
			m.č.L102 " 0,5*1,6*3		2,400			
			m.č.L103 " 2,85*2,8		7,980			
			m.č.103 " (3,13+10,0)*2*3,05-3,05*2,7-2,5*2,7*2-3,055*2,7-		49,792			
			1,55*2,25-1,8*2,25+(3,05+2,8*2)*0,3+(2,5+2,7*2)*0,25*2					
			m.č.104 " 1,3*3,05		3,965			
			m.č.104a,b " (1,35*2+1,4+1,25*2)*1,6+1,4*3,05+3,0*(1,6+3,05)*0,5*2-		28,720			
			0,6*2,1+(1,1+2,35*2)*0,15+1,25*0,6					
			m.č.106,110 " (27,0+2,875+4,55+1,5+0,45+2,3)*3,05-		89,966			
			1,55*2,25-0,7*2,1*3-0,8*2,1*5-0,9*2,1*2-1,0*1,8-2,4*1,8-					
			1,0*2,1					
			(1,55+2,35*2)*0,3+(2,4+1,8*2)*0,25+(1,0+1,8*2)*0,25+(1,1+2,		6,175			
			2*2)*0,3					
			m.č.107 " (1,825+1,7)*2*3,05-0,7*2,1*2		18,583			
			m.č.107a " (3,775+2,3)*2*3,05-0,7*2,1-1,2*0,9*2-		31,928			
			(1,2+0,9*2)*0,25*2					
			m.č.108 " (1,85+2,275)*2*3,05-0,8*2,1		23,483			
			m.č.109 " (1,825+1,6)*2*3,05-0,7*2,1*2		17,953			
			m.č.109a " (1,825+2,775)*2*3,05-0,7*2,1-		25,903			
			1,75*0,6+(1,75+0,9*2)*0,25					
			m.č.111 " (2,6+5,9)*2*3,05-0,9*2,1*2-		46,105			
			2,4*1,8+(1,1+2,3*2)*0,15+(2,4+1,8*2)*0,25					
			m.č.112 " (3,0+5,9)*2*3,05-0,9*2,1*2-		50,960			
			3,0+1,8+(3,0+1,8*2)*0,25					
			m.č.113 " (2,7+5,0)*2*3,05-0,7*2,1-0,8*2,1-		42,660			
			1,2*1,8+(1,2+1,8*2)*0,25					
			m.č.113a " (1,35+2,45)*2*3,05-0,7*2,1		21,710			
			m.č.114 " (2,4+3,55)*2*3,05-0,9*2,1-1,2*1,8+(1,2+1,8*2)*0,25		33,445			
			m.č.115 " (1,75+1,2)*2*3,05-0,7*2,1		18,525			
			m.č.118 " (1,9+3,275)*2*3,05-0,8*2,1-1,8*2,8		27,088			
			m.č.117,125 " (3,4+10,0+3,05)*2*3,05-0,7*2,1*2-0,8*2,1*6-		81,115			
			0,9*2,1-2,4*1,8-3,0*0,9+(2,4+1,8*2)*0,25+(3,0+0,9*2)*0,25					
			m.č.118 " (1,4+2,0)*2*3,05-0,7*2,1*2		17,800			
			m.č.118a " (1,45+2,0)*2*3,05-0,7*2,1		19,575			
			m.č.119 " (1,45+1,0)*2*3,05-0,7*2,1*2		12,005			
			m.č.119a " (1,45+1,15)*2*3,05-0,7*2,1		14,390			
			m.č.120 " (1,45+1,0)*2*3,05-0,7*2,1*2		12,005			
			m.č.120a " (1,45+0,8)*2*3,05-0,7*2,1		12,865			
			m.č.121 " (2,45+2,0)*2*3,05-0,7*2,1-		24,648			
			0,9*2,1+(1,05+2,35*2)*0,15					
			m.č.122 " (1,6+2,9)*2*3,05-0,8*2,1-1,2*1,8+(1,2+1,8*2)*0,25		26,030			
			m.č.123 " (1,95+2,9)*2*3,05-0,8*2,1-1,2*1,8+(1,2+1,8*2)*0,25		26,945			
			m.č.124 " (2,6+2,9)*2*3,05-0,8*2,1-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)*0,25		29,050			
			m.č.126 " (5,8+6,45)*2*3,05-0,8*2,1-		60,873			
			1,55*2,25+(1,55+2,35*2)*0,3-3,0*2,9-					
			2,4*2,8+(3,0+2,4+2,9*2)*0,3					
			ŠOI " (2,5+1,0)*2*3,85		21,350			
			2. NP					
			m.č.202 " (3,25+1,98+0,25)*3,1-1,25*1,8+(1,25+1,8*2)*0,225		15,829			
			m.č.203 " (8,25+2,675+2,575)*3,1-1,2*1,8+(1,2+1,8*2)*0,225		40,770			
			m.č.204 " (5,26+5,15)*2*3,44-2,525*3,44-5,15*1,25-1,3*1,0-		47,885			
			0,8*2,1-2,9*1,8+(2,9+1,8*2)*0,225-1,875*1,0					
			(2,825+3,75)*2*3,1-2,525*3,1-1,05*2,2-2,575*3,1		22,545			
			m.č.204a " (2,3+2,5)*2*3,1-1,875*1,0+(1,875+1,0*2)*0,15-		28,429			
			1,05*2,2+(1,05+2,2*2)*0,05					
			m.č.205 " (11,9+1,85*2)*2*3,05-1,4*2,7*4+(1,4+2,7*2)*0,3*2-		70,350			
			2,4*1,8*2-3,0*1,8*2+(2,4+1,8*2)*0,225*2+(3,0+1,8*2)*0,225*2					
			-2,85*3,05-5,8*3,05		-25,773			
			m.č.206 " (1,6+1,25)*2*3,44-0,7*2,1*3		15,198			
			m.č.206a " (1,45+1,0)*2*3,44-0,7*2,1		15,386			
			m.č.206b " (1,6+1,2)*2*3,44-0,7*2,1		17,794			
			m.č.207 " (3,085+3,75)*2*3,44-0,8*2,1-		41,587			
			2,9*1,6+(2,9+1,8*2)*0,225					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m č 208" (42,15+4,5*2+0,2*2)*3,44+1,25*2,25-1,4*2,7-5,15*1,25-1,3*1,0-0,8*2,1-2,4*1,8-2,9*1,8*3+(2,4+1,8*2)*0,225+(2,9+1,8*2)*0,225*3		147,080			
			"m č 208a" (1,55+3,1)*2*3,44-0,8*2,1		30,312			
			"m č 209" (2,86+3,8)*2*3,05-1,25*2,25		33,730			
			1,05*2,25+(1,05+2,25*2)*0,225-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)*0,225		38,366			
			"m č 210" (2,86+4,0)*2*3,05-1,4*2,7*2+(1,4+2,7*2)*0,3*2		62,738			
			"m č 211" (5,8+7,75*2+1,6*2+0,2*2)*3,05-1,9*2,25-1,05*2,25-2,8*1,8-2,4*1,8+(2,8+1,8*2)*0,225+(2,4+1,8*2)*0,225		41,376			
			"m č 212" (3,0+6,435)*2*3,05-1,9*2,7-1,49*2,25-0,9*2,1*2-3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225		36,395			
			"m č 213" (2,675+4,735)*2*3,05-1,49*2,7*2-2,2*1,8+(2,2+1,8*2)*0,225+(1,49+2,7*2)*0,225+(1,49+2,7*2)*0,05		30,074			
			"m č 214" (3,0+2,24)*2*3,05-0,9*2,1		31,279			
			"m č 215" (2,675+4,1*2)*3,05-0,9*2,1		119,813			
			"m č 216a" (18,0+9,0)*2*3,05-1,4*2,7-1,75*2,25-2,125*2,25-0,8*2,1*5-0,9*2,1*2-1,1*5*2,25*4-1,49*2,7-1,38*2,25		69,096			
			"m č 216b" (6,5+4,425+0,3)*2*3,05-1,75*2,25-2,125*2,25+(1,75+2,25*2)*0,3+(2,125+2,25*2)*0,3-0,8*2,1*4		-3,982			
			-1,32*2,2+(1,32+2,2*2)*0,225-1,15*2,25+(1,15+2,25*2)*0,225-1,18*1,8+(1,18+1,8*2)*0,225		5,490			
			"m č 217-část" 0,8*3,05*2		19,573			
			"m č 218" (2,425+1,3)*2*3,05-0,8*2,1-0,7*2,1		28,103			
			"m č 218a" (2,425+2,6)*2*3,05-0,7*2,1-1,2*1,8+(1,2+1,8*2)*0,225		36,183			
			"m č 219" (3,075+4,05)*2*3,05-0,8*2,1-2,8*1,8+(2,8+1,8*2)*0,225		49,305			
			"m č 220" (3,15+5,85)*2*3,05-0,8*2,1-3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225		46,285			
			"m č 221" (2,5+5,85)*2*3,05-0,8*2,1-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)*0,225		37,745			
			"m č 222" (2,9+4,05)*2*3,05-0,8*2,1-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)*0,225		36,890			
			"m č 223" (2,45+4,05)*2*3,05-0,8*2,1-1,2*1,8+(1,2+1,8*2)*0,225		37,335			
			"m č 224" (2,7+4,05)*2*3,05-0,8*2,1-1,2*1,8*2+(1,2+1,8*2)*0,225*2		26,631			
			"m č 225" (2,7+3,125)*2*3,05-1,2*2,2+(1,2+2,2*2)*0,225-1,15*2,2-1,5*2,25-1,32*2,2+(1,32+2,2*2)*0,225		23,483			
			"m č 226" (1,75+2,375)*2*3,05-0,8*2,1		56,145			
			"m č 227" (3,9+6,45)*2*3,05-1,5*2,25-3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,05		49,465			
			"m č 228" (2,65+6,45)*2*3,05-1,5*2,25+(1,5+2,25*2)*0,05-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)*0,225		50,655			
			"m č 229" (3,0+6,45)*2*3,05-1,5*2,25+(1,5+2,25*2)*0,05-3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225		39,065			
			"m č 230" (3,0+4,55)*2*3,05-1,5*2,25+(1,5+2,25*2)*0,05-3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225		14,275			
			"m č 230a" (0,9+1,75)*2*3,05-0,9*2,1		13,835			
			"m č 231" (1,0+1,75)*2*3,05-0,7*2,1*2		13,780			
			"m č 231a" (0,9+1,6)*2*3,05-0,7*2,1		19,975			
			"m č 501" (2,5+1,05)*2*3,05-0,8*2,1		5,883			
			"m č 502" (0,925+0,1)*2*3,05-0,8*0,6		15,575			
			"m č 503" (0,25+2,5)*2*3,05-0,8*1,5		2,805			
			"m č M202" 1,1*2,65					
169	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	77,211	251,49	19 417,79	CS ÚRS 2020 01
			1.PP					
			"m č 001-část" 2,572*2,4		6,173			
			"m č 002a" 7,0		7,000			
			"m č 002b" 7,1		7,100			
			"m č 004" 4,7		4,700			
			1.NP					
			"m č 101-část" 2,575*1,84		4,738			
			"m č 102" 8,1		8,100			
			"m č 104a" 7,3		7,300			
			2.NP					
			"m č 202" 9,3		9,300			
			"m č 210" 5,4		5,400			
			"m č 225" 8,4		8,400			
			"m č V1" 6,6		6,500			
			"m č 501" 2,5		2,500			
170	K	611321345	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	358,482	251,49	90 154,64	CS ÚRS 2020 01
			1.PP, 1.NP					
			"m č 001-101-201					
			stěny					
			(3,0+9,05)*2*10,11+3,0*4,5*2*(1,6+1,15)*2*2,45+(3,0+1,25)*2*4,6		323,226			
			-(3,3+1,5)*3,1+(3,3+1,5*3,1*2)*0,3		-11,580			
			-1,5*2,425+(1,5+2,425*2)*0,25-0,9*2,35*2		-6,280			
			-(3,3+1,5)*3,05+(3,0+1,5*3,05*2)*0,3		-11,480			
			-1,25*1,8+(1,25+1,8*2)*0,3-1,98*3,05+(1,98+3,05*2)*0,25-0,8*1,5		-8,014			
			podesady, ramena					
			3,0*9,05*1,3*2		70,590			
171	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vilačeným do jednokvrstvé hmoty Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	679,940	95,16	64 703,09	CS ÚRS 2020 01
			styk různých druhů materiálů-zdivo cihelné ŽB kce, řípy po instalacích atd.					
			přepoklad cca 25 %					
			61212101*0,25		679,940			
172	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	927,933	212,65	197 324,95	CS ÚRS 2020 01
			V místě obkladů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1 NP					
	W		"m č 104a" (2,5+1,4)*2*2,4-0,8*2,1-0,7*1,1		16,270			
	W		"m č 107" (1,825+1,7)*2*2,7-0,7*2,1*2		16,695			
	W		"m č 107a" (3,625+2,3)*2*2,7-0,7*2,1-1,2*0,9-1,1*0,9+(1,1+1,2+0,9*4)*0,225		30,863			
	W		"m č 108" (1,85+2,275)*2*2,7-0,8*2,1		20,595			
	W		"m č 109" (1,825+1,6)*2*2,7-0,7*2,1*2		19,555			
	W		"m č 109a" (1,825+2,75)*2*2,7-0,7*2,1-1,75*0,9+(1,75+0,9*2)*0,225		22,459			
	W		"m č 111" (0,45+0,8+2,3+0,6)*0,6		2,490			
	W		"m č 112" (0,65+0,6)*1,5		2,175			
	W		"m č 113" (0,6+1,5)*0,6		1,260			
	W		"m č 113a" (1,35+2,45)*2*2,7-0,7*2,1		19,050			
	W		"m č 114" 0,9*1,5		1,350			
	W		"m č 115" (1,75+1,25)*2*2,7-0,7*2,1		14,750			
	W		"m č 118a" (1,15+2,0)*2*2,7-0,7*2,1		15,540			
	W		"m č 119" (1,45+1,0)*2*2,7-0,7*2,1*2		10,280			
	W		"m č 119a" (2,45+0,9)*2*2,7-0,7*2,1		11,220			
	W		"m č 120" (1,45+1,0)*2*2,7-0,7*2,1*2		10,290			
	W		"m č 120a" (1,45+0,8)*2*2,7-0,7*2,1		11,220			
	W		"m č 121" (2,6+2,0)*2*2,7-0,8*2,1-0,9*2,1		21,270			
	W		"m č 122" (0,6+1,8)*0,6		1,440			
	W		"m č 124" (0,65+2,9+0,2+0,225)*2,7		11,273			
	W		2 NP					
	W		"m č 204" (8,01+6,375+0,8+0,2)*2*2,7-5,15*1,15-2,9*1,8-2,4*2,65-0,9*2,15-0,8*2,1+(2,9+1,8*2)*0,225		63,424			
	W		"m č 204a" (2,3+2,5)*2*2,7 0,9*2,15-1,875*1,0+(1,875+1,0*2)*0,225		22,982			
	W		"m č 206" (1,6+1,25)*2*2,7-0,7*2,1*3		10,980			
	W		"m č 206a" (1,45+1,0)*2*2,7-0,7*2,1		11,760			
	W		"m č 206b" (1,6+1,2)*2*2,7-0,7*2,1		13,650			
	W		"m č 207" (0,6+1,4)*0,6		1,200			
	W		"m č 208" (4,2*2*(4,5+0,2)*2)*2,7-1,25*2,25-0,8*2,1-1,4*2,65-5,15*1,15-2,9*1,8*0-2,4*1,8+(2,9+1,8*2)*0,225+2,4*1,8*2,1*(1,55+3,1)*2*3,0-0,8*2,1		110,953			
	W		"m č 209" (3,1+3,8)*2*2,7-1,25*2,25-1,05*2,25-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)*0,225		29,115			
	W		"m č 210" (0,35*2+0,15*2+3,46)*3,0-1,4*2,7*2		5,820			
	W		"m č 211" (5,8*2+7,675+1,6*2+0,2*2)*2,7-1,05*2,25-1,9*2,25-2,8*1,8-2,4*1,8+(2,8+1,8*2)*0,225+(2,4+1,8*2)*0,225		48,555			
	W		"m č 212" (3,0+6,435)*2*2,7-0,9*2,1*2-1,49*2,65-1,9*2,25-3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225+(1,9+2,25*2)*0,225		36,471			
	W		"m č 213" (2,875+4,735)*2*2,7-1,49*2,65*2-2,2*1,8+(2,2+1,8*2)*0,225		30,542			
	W		"m č 215" (2,65+4,015*2)*2,7-0,9*2,1		28,946			
	W		"m č 218" (2,425+1,3)*2*2,7-0,8*2,1-0,7*2,1		18,965			
	W		"m č 218a" (2,425+2,6)*2*2,7-0,7*2,1-1,2*1,8+(1,2+1,8*2)*0,225		24,585			
	W		"m č 220" (0,6+1,5)*0,6		1,260			
	W		"m č 221" (0,9+0,65)*1,5		2,325			
	W		"m č 222" (0,6+0,8)*1,5		2,250			
	W		"m č 223" (0,6+0,9)*1,5		2,250			
	W		"m č 224" (0,6+0,9)*1,5		2,250			
	W		"m č 226" (1,75+2,65)*2*2,7-0,7*2,1		22,590			
	W		"m č 227" (0,6+2,7)*0,6		1,980			
	W		"m č 228" (2,65+6,45)*2*2,7-1,5*2,25-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075		43,245			
	W		"m č 229" (3,0+6,45)*2*2,7-1,5*2,25-3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075		44,190			
	W		"m č 230" (3,0+4,55)*2*2,7-1,5*2,25-3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075		33,930			
	W		"m č 230a" (0,9+1,75)*2*2,7-0,9*2,1		12,420			
	W		"m č 231" (1,0+1,75)*2*2,7-0,7*2,1*2		11,910			
	W		"m č 231a" (0,9+1,6)*2*2,7-0,7*2,1		12,030			
173	K	612321341	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	1 791,825	260,23	468 286,62	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		612121201- 612321321		1 791,825			
174	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	1 025,000	65,06	66 686,50	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		na stávajícím zdivu		1 025,000			
	W		1025,0					
175	K	61232-R11	Příprava stávajícího zdiva pod nové omítky - očištění, odstranění uvolněných částí Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	1 025,000	27,19	27 869,75	vlastní
	W							
	W							
	W		1025,0		1 025,000			
176	K	617321141	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	87,004	260,23	22 641,05	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		Výťah V1" (2,7+2,4)*2*9,55-1,21*2,15*1		97,004			
177	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou II do 10 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	10,948	124,29	1 360,73	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		kanál u výtahové šachty					
	W		Skladba W9a					
	W		(2,2+2,675*2)*1,45		10,948			
178	K	612135062	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm II	m2	87,584	67,00	5 868,13	CS ÚRS 2020 01
	W		10,948*6 /Přepočtené koeficientem množství		87,584			
179	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků tělí přilepenou lepicí páskou Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	462,960	37,87	17 532,30	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Venkovní otvory					
	W		(3,475+2,0)*3,0		18,425			
	W							
	W		1.NP					
	W		Venkovní otvory					
	W		1,1*2,5+1,2*1,6+2,5*2,7+2,755*2,7+2,855*2,7+(6,475+2,5*2					
	W		)*2,8+3,0*0,9+2,2*0,9+1,2*0,9+2,8*0,9+3,0*1,8+2,4*1,8*2+1,2		92,087			
	W		*1,8*2					
	W		1,0*1,8+1,3*2,8+1,0*2,8+1,2*1,8*2+2,4*1,8+3,0*0,9		19,580			
	W		Vnitřní prosklené stěny					
	W		1,55*2,25*3*2		20,925			
	W		2.NP					
	W		Venkovní otvory					
	W		1,2*1,8*7+2,9*1,8*5+2,4*1,8*9+2,8*1,8*2+3,0*1,8*8+2,2*1,8*2		143,940			
	W		+1,2*2,2					
	W		Vnitřní prosklené stěny					
	W		1,85*3,05*2+2,575*3,05*2+1,05*2,2*2+1,875*1,0*2+(5,15*1,2					
	W		5+1,3*1,0)*2+1,4*2,7*2+5,8*3,05*2+1,9*2,25*2+1,49*2,7*2*2+		134,585			
	W		2,65*3,05*2					
	W		1,38*3,05*2+1,5*2,25*4*2		35,418			
180	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zasklávacích profilů pro spojení s okenním rámem Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	364,460	63,12	23 004,72	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		1.PP					
	W		Venkovní otvory					
	W		(3,475+2,0)*3,0*2		11,475			
	W							
	W		1.NP					
	W		Venkovní otvory					
	W		1,1+2,5*2+1,2+1,6*2+(2,5+2,7*2)*2+2,755+2,7*2+2,855+2,7*2					
	W		+(6,475+2,5*2)*2,8*2		58,785			
	W		3,0*0,9*2+2,2*0,9*2+1,2*0,9*2+2,8*0,9*2+3,0*1,8*2+(2,4+1,					
	W		8)*2*2+(1,2+1,8*2)*2		49,400			
	W		1,0+1,8*2+1,3+2,8*2+1,0+2,8*2+(1,2+1,8)*2*2+2,4+1,8*2+3,0					
	W		+0,9*2		40,900			
	W							
	W		2.NP					
	W		Venkovní otvory					
	W		(1,2+1,8*2)*7+(2,8+1,8*2)*5+(2,4+1,8*2)*9+(2,8+1,8*2)*2+(3,0		202,900			
	W		+1,8*2)*8+(2,2+1,8*2)*2+1,2*2,2*2					
181	M	59051476	profil zasklávací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	382,683	11,51	4 404,68	CS ÚRS 2020 01
	W		364,46*1,05*Přepočtené koeficientem množství		382,683			
182	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m	610,475	58,26	35 566,27	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		1.PP					
	W		"m.č.001:" 3,0+0,5+2,2*4+1,5*2+1,5+3,0+1,05		20,850			
	W		"m.č.L004a:" 2,2		2,200			
	W		1.NP:					
	W		"m.č.101:" 3,47*3+1,5*2		13,410			
	W		"m.č.101a:" 3,47+2,2+1,1		6,770			
	W		"m.č.103:" (2,5+2,7*2)*2		45,800			
	W		"m.č.104a:" 1,05*2,2*2		5,450			
	W		"m.č.106,110:"					
	W		3,05*8+1,55+2,25*2+2,4+1,8*3+1,0+1,45+2,25*2+1,32+2,2+1,		54,170			
	W		05+2,2*2					
	W		"m.č.107a:" 3,05+1,2+1,1+0,9*2		7,150			
	W		"m.č.109a:" 1,75+0,9		2,850			
	W		"m.č.111:" 3,05+2,4+1,8		7,250			
	W		"m.č.112:" 3,05+3,0		6,050			
	W		"m.č.113:" 3,05+1,2+1,8		6,050			
	W		"m.č.113a:" 3,05		3,050			
	W		"m.č.114:" 1,2+1,8		3,000			
	W		"m.č.116:" 3,05		3,050			
	W		"m.č.117,125:" 3,05*3+3,35+3,0		15,500			
	W		"m.č.119a:" 3,05		3,050			
	W		"m.č.121:" 1,05+2,2*2		5,450			
	W		"m.č.122:" 1,2+1,8*2		4,800			
	W		"m.č.123:" 1,2+1,8*2		4,800			
	W		"m.č.124:" 3,05+2,4+1,8		7,250			
	W		"m.č.126:" 3,05*6+5,8+1,55+2,2*2		30,050			
	W							
	W		2.NP					
	W		"m.č.202:" 3,1+1,25+1,8		6,150			
	W		"m.č.203:" 3,1+1,2+1,8		6,100			
	W		"m.č.204:" 3,1+3,44*5+1,0*2+0,15*2+1,25+2,8		26,450			
	W		"m.č.204a:" 1,875+1,05+2,2+1,0		6,125			
	W		"m.č.205:" 2,7*3+2,4*2+3,0*2+1,8*8		33,300			
	W		"m.č.207:" 3,44+2,9+1,8		8,140			
	W		"m.č.208:" 3,44*8+1,4+1,25+2,25+2,9*3+2,4+1,8*8		57,920			
	W		"m.č.208a:" 3,44		3,440			
	W		"m.č.209:" 1,05+2,25*2+2,4+1,8		9,750			
	W		"m.č.210:" 2,7*3+1,4*2		10,900			
	W		"m.č.211:" 2,8+2,4+1,8*4		12,400			
	W		"m.č.212:" 3,05+1,8+2,25+3,0		10,200			
	W		"m.č.213:" 1,49*2+2,7*4+2,2+1,8*2		19,580			
	W		"m.č.218a:" 2,25*4+1,75+2,125+3,05*2+1,4+2,7*2+2,4+1,8		29,975			
	W		"m.č.218b:"					
	W		2,25*4+2,125+1,75+3,05*2+1,18+1,8*2+1,15+2,2*2		29,305			
	W		"m.č.217-část:" 3,05		3,050			
	W		"m.č.218a:" 1,2+1,8		3,000			
	W		"m.č.219:" 3,05+2,8+1,8		7,650			
	W		"m.č.220:" 3,05+3,0+1,8		7,850			
	W		"m.č.221:" 3,05+2,4+1,8		7,250			
	W		"m.č.222:" 3,05+2,4+1,8		7,250			
	W		"m.č.223:" 1,2+1,8		3,000			
	W		"m.č.224:" 1,2*2+1,8*4		9,600			
	W		"m.č.225:" 3,05+1,2+2,2*2+1,39+2,2*2		14,440			
	W		"m.č.226:" 3,05		3,050			
	W		"m.č.227:" 3,0+1,8*2+1,5+2,25*2		12,600			
	W		"m.č.228:" 2,4+1,8+1,5+2,25		7,950			
	W		"m.č.229:" 3,0+1,5+2,25		8,750			
	W		"m.č.230:" 3,0+1,5+2,25*2		9,000			
	W		"m.č.231a:" 3,05		3,050			
	W		"m.č.231b:" 3,05		3,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č. S02." 2,2*2		4,400			
183	M	69051486	profil rolový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	622,685	7,87	4 900,53	CS ÚRS 2020 01
	W		610,475*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		622,685			
184	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka oslění nebo nadpraží	m2	9,625	291,30	2 803,76	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		objekt lékárny - doplnění oslění vymeřovaných oken					
	W		1.PP					
	W		(1,25+0,4)*2*0,25*4		3,300			
	W		1.NP					
	W		(1,8+1,8*2)*0,25*2*(1,0+1,6*2)*0,25+(2,35+1,6*2)*0,25*2		6,325			
185	K	611135101	Hrubá výplň ryh ve střepech maltou jakékoli šířky ryhů	m2	20,000	276,74	5 534,80	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Po vybourání přístřech					
	W		20,0		20,000			
186	K	612135101	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šířky ryhů	m2	561,500	194,20	109 043,30	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Po vybourání stávajících rozvodů					
	W		150,0		150,000			
	W		Drážky po profesích					
	W		2500,0*0,03+(1600,0+300,0)*0,07+(250,0+200,0)*0,1+(350,0+260,0+120,0)*0,15+(20,0+50,0)*0,2		378,500			
	W		Po vybourání přístřech					
	W		35,0		35,000			
	D	61.2	Sanační omítky				267 642,08	
187	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	138,276	135,94	18 797,24	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky skladeb					
	W		Viz. PD sanace					
	W		1.PP					
	W		Skladba W12					
	W		(2,94+5,43+4,8+1,5+2,69)*2,3		39,928			
	W		Skladba W13					
	W		(5,56+4,44+4,54+4,44)*2,3		43,654			
	W		Skladba W14					
	W		(5,43+2,94+3,9+4,32+4,4+2,38+5,8+5,75+4,54+3,9+4,2)*1,15		54,694			
188	K	612B21-R1	KZS - kapilárně aktivní mal kapilárně aktivní materiál s makroporovitou (nekapilární) strukturou, směs granulovaného pěnového polystyrenu a cementu, II, 40mm, D+M	m2	43,654	839,92	36 665,87	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky skladeb					
	W		Viz. PD sanace					
	W		1.PP					
	W		Skladba W13					
	W		(5,56+4,44+4,54+4,44)*2,3		43,654			
189	K	612B21-R3	D+M výztužné síť (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné síť a stěrky-mletu	m2	43,654	135,94	5 934,32	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky skladeb					
	W		Viz. PD sanace					
	W		1.PP					
	W		Skladba W13					
	W		(5,56+4,44+4,54+4,44)*2,3		43,654			
190	K	612B21-R5	Vnitřní sanační hydrofilní systém, plinivo na bázi expand.vulkanického skla, tep. izol. vlast. (λ=0.09 W/mK) odovílost >40% tl. 25mm, D+M	m2	94,622	582,60	55 126,78	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky skladeb					
	W		Viz. PD sanace					
	W		Skladba W12					
	W		1.PP					
	W		(2,94+5,43+4,8+1,5+2,69)*2,3		39,928			
	W		Skladba W14					
	W		(5,43+2,94+3,9+4,32+4,4+2,38+5,8+5,75+4,54+3,9+4,2)*1,15		54,694			
191	K	612B21-R7	Sanační hydrofilní vyrovnávací omítka v tl. do 10mm, vnitřní omítky (100% ploch)	m2	138,276	233,04	32 223,84	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky skladeb					
	W		Viz. PD sanace					
	W		1.PP					
	W		Skladba W12					
	W		(2,94+5,43+4,8+1,5+2,69)*2,3		39,928			
	W		Skladba W13					
	W		(5,56+4,44+4,54+4,44)*2,3		43,654			
	W		Skladba W14					
	W		(5,43+2,94+3,9+4,32+4,4+2,38+5,8+5,75+4,54+3,9+4,2)*1,15		54,694			
192	K	678023411	Výskrabání spár zdíva cihelného nebo kominového	m2	138,276	39,84	5 370,64	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky skladeb					
	W		Viz. PD sanace					
	W		1.PP					
	W		Skladba W12					
	W		(2,94+5,43+4,8+1,5+2,69)*2,3		39,928			
	W		Skladba W13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(5,56+4,44+4,54+4,44)*2,3 Skladba W14		43,654			
	W							
	W		(5,43+2,94+3,9+4,32+4,4+2,38+5,8+5,75+4,54+3,9+4,2)*1,15		54,694			
193	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz Tabulky skladeb Viz PD sanace	m2	138,276	14,57	2 014,68	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		1.PP					
	W		Skladba W12					
	W		(2,94+5,43+4,8+1,5+2,69)*2,3		39,928			
	W		Skladba W13					
	W		(5,56+4,44+4,54+4,44)*2,3		43,654			
	W		Skladba W14					
	W		(5,43+2,94+3,9+4,32+4,4+2,38+5,8+5,75+4,54+3,9+4,2)*1,15		54,694			
194	K	985131-R1	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz Tabulky skladeb Viz PD sanace	m2	138,276	33,99	4 700,00	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		1.PP					
	W		Skladba W12					
	W		(2,94+5,43+4,8+1,5+2,69)*2,3		39,928			
	W		Skladba W13					
	W		(5,56+4,44+4,54+4,44)*2,3		43,654			
	W		Skladba W14					
	W		(5,43+2,94+3,9+4,32+4,4+2,38+5,8+5,75+4,54+3,9+4,2)*1,15		54,694			
195	K	985131-R2	Doplnění degradovaného zdiva v ploše do 0,5m2, D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz Tabulky skladeb Viz PD sanace	kus	6,000	631,15	3 786,90	vlastní
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		1.PP					
	W		8		6,000			
196	K	784321031	Dvojnásobné síťkatové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz Tabulky skladeb Viz PD sanace	m2	138,276	67,97	9 398,62	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		1.PP					
	W		Skladba W12					
	W		(2,94+5,43+4,8+1,5+2,69)*2,3		39,928			
	W		Skladba W13					
	W		(5,56+4,44+4,54+4,44)*2,3		43,654			
	W		Skladba W14					
	W		(5,43+2,94+3,9+4,32+4,4+2,38+5,8+5,75+4,54+3,9+4,2)*1,15		54,694			
197	K	612821-R8	Odvlhčení kondenz. nebo absorpčními vysoušecí technologií, vlhkost hodnocení během stavby	den	30,000	368,40	11 652,00	vlastní
	W				30,000			
198	K	612821-R9	Stěrka hydroizolační stěn bitumenovou hmotou, svistá, zemní vlhkost, 4mm, D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz Tabulky skladeb Viz PD sanace	m2	181,545	368,98	66 986,47	vlastní
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		Venkovní obvod stávající budovy (21,9+17,4+50,4+26,4+23,55)*1,3		181,545			
199	K	612821-R10	Výztužná síťovina do bitumenové stěrky, D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz Tabulky skladeb Viz PD sanace	m2	181,545	82,54	14 984,72	vlastní
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		Venkovní obvod stávající budovy (21,9+17,4+50,4+26,4+23,55)*1,3		181,545			
	W							
D	62		Úprava povrchů vnější Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů				2 486 370,63	
200	K	621221041	lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vláhy s podélnou orientací tl.0,8 160 mm deska lepené izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0.036 tl 240mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz Tabulky skladeb	m2	86,800	728,25	63 212,10	CS ÚRS 2020 01
201	M	63151542		m2	86,536	451,52	39 975,77	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W		Skladba F2					
	W		91,1-4,3		86,800			
	W		86,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		88,536			
202	K	621221-R1	Příplatek k ceně montáže podhledů za dvousložkový organický tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci	m2	86,800	145,85	12 642,42	vlastní
	W							
	W							
	W		"viz pol. 621221041" 86,8		86,800			
203	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití lepené izolační desky z minerální vláhy Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci	m2	86,800	36,80	3 194,24	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		"viz pol. 621221041" 86,8		86,800			
204	K	621131321	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený střílně Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz Tabulky skladeb	m2	173,600	44,96	7 805,06	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W		Skladba F2					
	W		(91,1-4,3)*2		173,600			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších pohledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vvsší odolností tl 60mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí Skladba W2	m2	31,875	436,95	13 927,78	CS ÚRS 2020 01
206	M	28376380	pod galene předokenních žaluzií 1.NP (1,2*5+2,4*3+3,0*2+1,8*2+2,35*1)*0,3 2.NP (1,2*3+2,4*9+3,0*8+2,8*2+2,2*1+2,4*4+2,8*5)*0,3	m2	31,875	174,78	5 571,11	CS ÚRS 2020 01
207	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm deska lepené izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí Skladba W2 (A1)	m2	353,530	436,95	154 474,93	CS ÚRS 2020 01
208	M	63151527	1.NP "závěšit halou" 1,35*2,95*2 "průchod:" 12,0*(4*7+4,05)*0,5+2,45*2,65*2+5,0*2,0*0,5 "průjezd:" 10,8*(4,7+4,05)*0,5 353,53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m2	371,207	189,35	70 288,05	CS ÚRS 2020 01
209	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm deska lepené izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 200mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí Skladba W1 (A1)	m2	948,495	465,50	460 494,32	CS ÚRS 2020 01
210	M	63151540	pohled severní (21,65+0,92+4,3)*((10,4+9,0)*0,5-0,5) (1,2+8,15+0,2+1,2+6,1)*(9,0+7,7)*0,5-0,5 (1,2+8,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+8,75)*(7,7-0,5) -1,5*0,35-1,2*0,35*2 -7,75*1,55-1,05*2,0-6,5*3,25-2,1*2,8-2,75*2,5-5,5*0,85- 2,95*1,75-2,35*1,75*2-1,15*1,75*2 -8,65*1,75-2,35*1,75-5,45*1,75*4-2,95*1,75-2,35*1,75*2- 1,15*1,75*2 pohled západní 10,6*(7,0-0,5) -1,25*2,3-0,95*1,75 -1,15*2,15 pohled jižní (1,6+1,8)*7,2+6,8*(9,5-0,5)+13,7*7,7+12,4*(3,0+6,5)*0,5 0,5)+19,95*(9,3+10,2)*0,5-0,5 -1,5*0,35-3,25*2,3 -1,0*2,1-1,15*1,15*2-2,35*1,75-2,95*1,75-9,8*2,75-2,25*3,4- 5,6*3,7-2,05*2,4-11,95*1,55 -2,95*1,75-2,35*1,75-2,95*1,75*4-2,35*1,75*3-13,4*1,75 pohled východní 10,05*(10,4-0,5) -1,8*2,3-1,2*1,75 948,495*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m2	995,920	383,55	381 985,12	CS ÚRS 2020 01
211	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vvsší odolností tl 100mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí Skladba W2 (A1)	m2	15,250	436,95	6 663,49	CS ÚRS 2020 01
212	M	28376382	1.NP "závěšit před halou" 1,35*0,5*2 "průchod:" (12,0+5,0)*0,5 "průjezd:" 10,8*0,5 15,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	m2	15,555	267,03	4 153,65	CS ÚRS 2020 01
213	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí Skladba W1a	m2	62,435	534,05	33 343,41	CS ÚRS 2020 01
214	M	28376385	Sokly pohled severní 1.PP-2.NP (21,65+0,92+4,3)*0,5 (1,2+8,15+0,2+1,2+6,1)*0,5 (1,2+8,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+8,75)*0,5 -1,1+5,6+2,2)*0,5 pohled západní 10,6*0,5 pohled jižní (1,6+1,8)*0,5+6,8*0,5+12,4*0,5+19,95*0,5 -3,25*0,5 pohled východní 10,05*0,5 -1,8*0,5 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, páto či páro drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$	m3	13,111	2 622,67	34 385,83	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		62.435*0,2		12,487			
	W		12,487*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		13,111			
215	K	622142001	Potlažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tenkovrstvé hmoty Viz. PD stavební části - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.	m2	170,520	179,64	30 632,21	CS ÚRS 2020 01
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	W		Skladba W1, W1a - II izolantu 200 mm					
	W		- oslění, nadpraží a parapoly otvorů, ukončení izolantu					
	W		pohled severní					
	W		(1,5+0,35)*2*0,2+(1,2+0,35)*2*0,2		1,980			
	W		(7,75+1,55+1,05+2,5+5,5+3,75+2,1+3,4+2,75+3,0+5,5+0,85+2,95+1,75+2,35+1,75)*2*(1,15+1,75)*2*0,2		23,360			
	W		(8,65+1,75+2,35+1,75+5,45+1,75)*4+2,95+1,75*(2,35+1,75)*2*(1,15+1,75)*2*0,2		24,800			
	W		pohled západní					
	W		(1,25+2,3+0,95+1,75)*2*0,2		2,500			
	W		(1,15+2,15+(1,15+1,75)*2)*2*0,2		3,640			
	W		pohled jižní					
	W		(1,5+0,35+3,25+2,3)*2*0,2		2,960			
	W		(1,0+2,1+(1,15+1,15)*2+2,35+1,75+2,95+1,75+5,8+2,75+2,25+3,4+5,6+3,7+2,05+2,4+11,85+1,55)*2*0,2		23,180			
	W		(1,8+2,3+1,2+1,75)*2*0,2		2,820			
	W		"přechod:" (2,45+2,65)*2*0,1*2					
	W		"příjezd:" (2,4+0,7)*2*0,1		0,620			
	W		Sokly-slyk různých materiálů					
	W		pohled severní					
	W		(21,65+0,92+4,3)*0,5		13,435			
	W		(1,2+6,15+0,2+1,2+6,1)*0,5		7,425			
	W		(1,2+6,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+6,78)*0,5		16,850			
	W		pohled západní					
	W		10,6*0,5		5,300			
	W		pohled jižní					
	W		(1,6+1,8)*0,5+6,8*0,5+12,4*0,5+19,95*0,5		21,275			
	W		pohled východní					
	W		10,05*0,5		5,025			
	W		"závěšit před halou:" 1,35*0,5*2		1,350			
	W		"přechod:" (12,0+5,0)*0,5		8,500			
	W		"příjezd:" 10,8*0,5		5,400			
216	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu "viz pol. 622211021:" 15,25 "viz pol. 622211041:" 62,435	m2	77,685	14,08	1 093,80	CS ÚRS 2020 01
	W				15,250			
	W				62,435			
217	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny "viz pol. 622211021:" 95,17 "viz pol. 622211041:" 995,92	m2	1 091,090	23,40	25 531,51	CS ÚRS 2020 01
	W				95,170			
	W				995,920			
218	K	62353-R01	Tenkovrstvá silikonová zmltá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem, včetně penetrace, vnějších pohledů, s přidáním uhlíkových vláken Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m2	86,800	407,82	35 398,78	vlastní
	W							
	W							
	W		"viz pol. 621221041:" 86,8		86,800			
219	K	62353-R02	Tenkovrstvá silikonová zmltá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace, vnějších stěn st. sl. I, s přidáním uhlíkových vláken Viz. PD stavební části - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.	m2	1 311,595	339,85	445 745,56	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	W		Skladba W1, W1a (A1)					
	W		pohled severní					
	W		(21,65+0,92+4,3)*(10,4+9,0)*0,5		260,639			
	W		(1,2+6,15+0,2+1,2+6,1)*(9,0+7,7)*0,5		123,998			
	W		(1,2+6,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+6,78)*7,7		261,030			
	W		-1,5*0,35-1,2*0,35*2		-1,365			
	W		-7,75*1,55-1,05*2,5-5,5*3,25-2,1*2,9-2,75*3,0-5,5*0,85-2,95*1,75-2,35*1,75*2-1,15*1,75*2		-68,940			
	W		-6,65*1,75-2,35*1,75-5,45*1,75*2-2,95*1,75-2,35*1,75*2-1,15*1,75*2		-74,813			
	W		(1,5+0,35*2)*0,2+(1,2+0,35*2)*0,2		0,820			
	W		(7,75+1,55*2)*0,2+(1,05+2,5)*2*0,2+(5,5+3,75*2)*0,2+(2,1+3,4*2)*0,2+(2,75+3,0*2)*0,2+(5,5+0,85*2)*0,2+(2,95+1,75*2)*0,2+(2,35+1,75*2)*0,2		13,620			
	W		(1,15+1,75*2)*0,2*2		1,860			
	W		(8,65+1,75)*2*0,2+(2,35+1,75*2)*0,2+(5,45+1,75*2)*0,2*4+(2,95+1,75*2)*0,2+(2,35+1,75*2)*0,2*2*(1,15+1,75*2)*0,2*2		17,980			
	W		pohled západní					
	W		10,6*7,0*0,5		73,700			
	W		-1,25*2,8-0,95*1,75		-5,163			
	W		-1,15*2,15-1,15*1,75*2		-6,488			
	W		(1,25+2,8*2)*0,2+(0,95+1,75*2)*0,2		2,260			
	W		(1,15+2,15*2)*0,2+(1,15+1,75*2)*0,2*2		2,950			
	W		pohled jižní					
	W		(1,6+1,8)*7,2+6,8*9,7+13,7*7,7+12,4*(9,0+9,5)*0,5+19,95*(9,5+10,4)*0,5		509,133			
	W		-1,5*0,35-3,25*2,3		-8,000			
	W		-1,0*2,1-1,15*1,15*2-2,35*1,75-2,95*1,75-5,8*2,75-2,25*3,9-5,6*4,2-2,05*2,4-11,95*1,55		-85,708			
	W		-2,95*1,75-2,35*1,75-2,95*1,75*4-2,35*1,75*3-13,4*1,75		-65,713			
	W		(1,5+0,35*2)*0,2+(3,25*2,8*2)*0,2		4,080			
	W		(1,0+2,6*2)*0,2+(1,15+1,15*2)*0,2*2+(2,35+1,75*2)*0,2+(2,95+1,75*2)*0,2+(5,8*3,25*2)*0,2+(2,25+3,9*2)*0,2+(5,6+4,2*2)*0,2+(2,05+2,9*2)*0,2		19,000			
	W		(11,95+1,55*2)*0,2		3,010			
	W		(1,5+0,35*2)*0,2+(3,25*2,8*2)*0,2		4,080			
	W		(2,95+1,75*2)*0,2+(2,35+1,75*2)*0,2+(2,95+1,75*2)*4+(2,35+1,75*2)*0,3*3+(13,4+1,75*2)*0,2		36,905			
	W		pohled východní					
	W		10,05*10,9		109,545			
	W		-1,8*2,8-1,2*1,75		-7,140			
	W		(1,8+2,8*2)*0,2+(1,2+1,75*2)*0,2		2,420			
	W		Skladba W2, W2a					
	W		1.NP					
	W		"závěšit před halou:" 1,35*2,95*2		7,965			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"průchod" 12,0*(4,7+4,05)*0,5		46,065			
	W		2,45*2,65*2+5,0*2,0*0,5+(2,45+2,65*2)*0,1*2		47,250			
	W		"průjezd" 10,8*(4,7+4,05)*0,5					
	W		Skladba W7					
	W		průchod, průjezd					
	W		(4,55+0,4+4,55+0,4)*2*(4,7+4,05)*0,5		86,625			
220	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky stolžnosti 1 stěn v rozsahu do 30% Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1 PP-3,NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m2	732,322	106,81	78 219,31	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W		Skladba W1, W1a					
	W		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1 PP-3,NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	W		Skladba W1 (A1)					
	W							
	W		včetně zaomítní ploch zazděných oken, otvorů					
	W		pohled severní					
	W		(21,63-6,4+0,88+1,2)*4,0-1,0*1,6-1,6*2-1,1*2,5		59,130			
	W		(8,525+6,75+6,1*3+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2)*7,0+13,5*1,2		374,775			
	W		-5,7*3,0-2,3*3,0-2,75*2,1-3,0*0,9-2,7*0,9-1,2*0,9-2,8*0,9- 3,0*1,8-2,4*1,8*2-1,2*1,8*2		-56,865			
	W		-2,4*1,8*3-2,8*1,8-3,0*1,8*3-2,2*1,8-1,2*1,8-2,8*1,9-1,2*1,8*2		-49,680			
	W		pohled západní					
	W		10,4*7,0		72,800			
	W		-1,3*2,2-1,0*1,8-1,2*2,2*2		-9,940			
	W		pohled jižní					
	W		13,85*4,2-2,1*2,8-2,35*1,6*2		44,770			
	W		(34,22+1,8*2)*7,6+6,0*0,9+12,5*1,5		311,582			
	W		-1,0*2,8-1,2*1,8*2-2,4*0,8-3,0*0,9-6,4*2,0-2,85*2,1-2,26*3,0- 5,05*3,0		-54,225			
	W		-3,0*1,8*5-2,4*1,8*4		-44,280			
	W		Skladba W2, W2a					
	W		I.NP					
	W		"závětní před halou" 1,35*2,95*2		7,965			
	W		"průjezd" 10,8*(3,5+2,85)*0,5+12,0*3,5		76,290			
221	K	622131101	Cementový potřísk vnějších stěn nanášený celoplošně ručně Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m2	571,621	72,83	41 631,16	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		Skladba W1, W1a					
	W		příslavba					
	W		pohled severní, jižní západní					
	W		6,4*2+8,8*(11,75-(3,3+1,8)*3,0-1,2*1,6-1,5*1,8*2					
	W		nástavba					
	W		pohled severní					
	W		(21,45-6,4+0,9+1,2)*5,2-2,9*1,6*2-2,4*1,8		74,420			
	W		pohled jižní					
	W		14,0*5,2-2,9*1,8*3		57,140			
	W		stávající objekt					
	W		zazdívkový otvor					
	W		0,6*1,8*3+2,7*2,8-1,1*2,5+2,4*1,8*2		16,690			
	W		omítka po odsekání oblouků soklu					
	W		pohled severní					
	W		(21,63-6,4+0,88+1,2)*0,7		12,117			
	W		(8,525+6,75+6,1*3+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2-2,7-5,7)*0,7		29,978			
	W		pohled západní					
	W		(10,4-1,3)*0,7		6,370			
	W		pohled jižní					
	W		(34,22+1,8*2+13,85-10,2-2,4-5,75+1,35*2)*1,3		46,826			
	W		průjezd					
	W		10,2*(0,7+1,3)*0,5+11,4*(1,5+2,1)*0,5		30,720			
	W		Skladba W2, W2a					
	W		I.NP					
	W		"závětní před halou" 1,35*2,95*2		7,965			
	W		"průchod" 12,0*(4,5+3,85)*0,5-2,45*2,65*2+5,0*2,0*0,5		42,115			
	W		"průjezd" 10,8*(4,5+3,85)*0,5		45,090			
	W		Skladba W7, W7a					
	W		I.NP					
	W		průchod, průjezd					
	W		(4,55+0,4+4,55+0,4)*2*(4,7+4,15)*0,5		87,615			
	W		vyrovnání sláv základů pod zateplení					
	W		pohled severní					
	W		(21,63-6,4+0,88+1,2)*0,9		15,578			
	W		(8,525+6,75+6,1*2+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2)*0,9		40,613			
	W		pohled západní					
	W		10,4*0,9		9,360			
	W		pohled jižní					
	W		(34,22+1,8*2+13,85-10,2)*0,9		37,323			
	W		průjezd, průchod					
	W		(10,8+2,2)*0,9		11,700			
222	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně "z pol. 622131101" 457,048	m2	457,048	234,98	107 397,14	CS ÚRS 2020 01
	W				457,048			
223	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně vyrovnání nerovnosti - stávající zdvo	m2	705,512	62,05	43 777,02	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		352,756*2		705,512			
224	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně "z pol. 622131101" 114,575	m2	114,575	318,49	36 490,99	CS ÚRS 2020 01
	W				114,575			
225	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně vyrovnání nerovnosti - stávající zdvo	m2	229,150	79,23	18 155,55	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		114,575*2		229,150			
226	K	62200-R01	Příprava povrchu stávajícího zdiva pod nové omítky - odstranění drobných uvolněných částí, otryskání, odmaštění, očištění Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1 PP-3,NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m2	1 138,203	116,52	132 623,41	vlastní
	W							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		pohled severní					
	WV		(21,63-6,4+0,88+1,2)*4,0-1,0*1,6-1,8*1,6*2-1,1*2,5		59,130			
	WV		(8,525+6,75+6,1*3+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2)*7,0+13,5*1,2		374,775			
	WV		-5,7*3,0-2,3*3,0-2,75*2,1-3,0*0,9-2,7*0,9-1,2*0,9-2,8*0,9-		-56,665			
	WV		3,0*1,6-2,4*1,8*2-1,2*1,8*2					
	WV		-2,4*1,8*3-2,8*1,8-3,0*1,8*3-2,2*1,8-1,2*1,8-2,8*1,8-1,2*1,8*2		-49,680			
	WV		pohled západní					
	WV		10,4*7,0		72,800			
	WV		-1,3*2,2-1,0*1,8-1,2*2,2*2		-9,940			
	WV		pohled jižní					
	WV		13,85*4,2-2,1*2,8-2,35*1,6*2		44,770			
	WV		(34,22+1,8*2)*7,6+6,0*0,9+12,5*1,5		311,582			
	WV		-1,0*2,8-1,2*1,8*2-2,4*0,8-3,0*0,9-6,4*2,0-2,85*2,1-2,25*3,0-		-54,225			
	WV		5,65*3,0					
	WV		-3,0*1,8*5-2,4*1,8*4		-44,260			
	WV		Skladba W2, W2a					
	WV		1.NP					
	WV		"závěšit před vřátnici" 1,35*2,95*2		7,965			
	WV		"průjezd" 10,8*(3,5+2,85)*0,5+12,0*3,5		76,290			
	WV		omítka po odsekání obkladech soklu					
	WV		pohled severní					
	WV		(21,63-6,4+0,88+1,2)*0,7		12,117			
	WV		(8,525+6,75+6,1*3+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2-2,7-5,7)*0,7		29,978			
	WV		pohled západní					
	WV		(10,4-1,3)*0,7		6,370			
	WV		pohled jižní					
	WV		(34,22+1,8*2+13,85-10,2-2,4-5,75+1,35*2)*1,3		46,826			
	WV		průjezd					
	WV		(10,2+11,4)*(0,7+1,3)*0,5		21,600			
	WV		Skladba W7, W7a					
	WV		1.NP					
	WV		průchod, průjezd					
	WV		(4,55+0,4+4,55+0,4)*2*(4,7+4,15)*0,5		87,615			
	WV		výrovnaní stáv. základů pod zateplení					
	WV		pohled severní					
	WV		(21,63-6,4+0,88+1,2)*0,9		15,579			
	WV		(8,525+6,75+6,1*2+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2)*0,9		40,613			
	WV		pohled západní					
	WV		10,4*0,9		9,360			
	WV		pohled jižní					
	WV		(34,22+1,8*2+13,85-10,2)*0,9		37,323			
	WV		průjezd, průchod					
	WV		(10,8+2,2)*0,9		11,700			
	WV		podhledy					
	WV		"pol. 621221041" 86,8		86,800			
227	K	62200-R02	Penetrace podkladu bezrospoustědlovým základovým penetračním a sociovacím náletem Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m2	687,028	116,52	80 052,50	vlastní
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
228	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
229	M	590514-R6.1	Lišta zakládací soklová Al slitky 203 Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m	106,176	59,28	6 294,11	vlastní
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
230	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
231	K	622143004	Montáž omítkových samoolepících zateplovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	435,954	33,31	14 521,63	CS ÚRS 2020 01
232	M	59051476	Profil zateplovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro oslňení ETICS Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m	457,752	17,58	8 047,28	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
233	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
234	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
235	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
236	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
237	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
238	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
239	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
240	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
241	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
242	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
243	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
244	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
245	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
246	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
247	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			
248	M	59051418	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	145,65	18 442,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		stávající konstrukce - stávající zdvo, stávající omítka					
	WV		stávající opravovaná omítka					
	WV		"pod opravované omítky" 732,322*0,3		219,697			
	WV		pod nové omítky					
	WV		352,756+114,575		467,331			

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(2,85+1,75)*2*2+(2,35+1,75)*2*5+(2,85+1,75)*2*(2,75+1,75)*2*2+(2,85+1,75)*2*3+(2,15+1,75)*2*(2,15+1,75)*2*3+1,45+1,45)*2+(0,85+1,45)*2		158,200			
W		pohled západní					
W		(0,95+1,75)*2+1,25+2,8*2+(1,15+1,75)*2*3+2,1+2,8*2+(2,3+1,55)*2*2+(1,15+1,55)*2*3,5+2,0+1,1+2,1*2		68,950			
W		(2,95+1,75)*2*5+(2,35+1,75)*2*4+(2,85+1,75)*2*3+(1,15+1,75)*2		113,200			
W		pohled jižní					
W		2,0+3,0+(1,2+1,75)*2		10,900			
W		-1,5*0,35-3,25*2,3		-8,000			
W		-1,0*2,1-1,15*1,15*2-2,35*1,75-2,85*1,75-5,8*2,75-2,25*3,4-5,6*3,7-2,08*2,4-11,95*1,55		-81,783			
W		-2,85*1,75-2,35*1,75-2,85*1,75*4-2,35*1,75*3-13,4*1,75		-65,713			
W		(2,95+1,75)*2*(2,35+1,75)*5*(2,95+1,75)*2*4+(2,85+1,75)*2*3*(1,75+1,75)*2		100,900			
W		Skladba W2					
W		(2,45+2,7*2)*2+(2,35+0,95)*2		22,300			
W		435,95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		457,752			
233 K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	553,500	38,16	21 121,56	CS ÚRS 2020 01
234 M	59051510	profil zářisťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	209,055	19,32	4 038,94	CS ÚRS 2020 01
W		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
W		nadpraží otvorů					
W		Skladba W1					
W		pohled severní					
W		1,5+1,2*2		3,900			
W		7,75+5,5+2,1+5,6+2,75+5,5+2,95+2,35*2+1,15*2		40,200			
W		8,85+2,35+5,45*4+2,95*4+2,35*2+1,15*2		51,600			
W		pohled západní					
W		1,25+0,95		2,200			
W		1,15*3		3,450			
W		pohled jižní					
W		1,5+3,25		4,750			
W		1,0+1,15*2+2,35+2,95*4+5,8+2,25+5,6+2,05+11,95		45,100			
W		2,95*5+2,35*4+13,4		37,550			
W		pohled východní					
W		1,8+1,2		3,000			
W		Skladba W2					
W		2,45*3		7,350			
W		199,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		209,055			
235 M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	372,120	7,99	2 973,24	CS ÚRS 2020 01
W		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
W		rohy otvorů					
W		pohled severní					
W		0,35*2*3		2,100			
W		1,85*2+3,25*2+2,9*2+3,0*2+1,15*2+2,05*2*5		44,600			
W		2,05*2*12+0,3*2*5		52,800			
W		pohled západní					
W		2,05*2*3		12,300			
W		pohled jižní					
W		0,35*2+2,3*2		5,300			
W		2,1*2+1,15*2*2+1,75*2*2+3,4*2+3,7*2+2,4*2+1,55*2*3		44,100			
W		1,75*2*13		45,500			
W		pohled východní					
W		2,8*2+1,75*2		9,100			
W		1 NP					
W		2,95*2+2,65*2*3		21,800			
W		rohy objektu					
W		pohled severní					
W		10,2+1,0+8,8*2+7,6*8+4,2*2		98,000			
W		pohled jižní					
W		10,2+4,2*2		18,600			
W		354,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		372,120			
236 K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	179,850	48,55	8 731,72	CS ÚRS 2020 01
237 M	59051512	profil zářisťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	188,843	27,38	5 170,52	CS ÚRS 2020 01
W		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
W		Skladba W1					
W		pohled severní					
W		1,5+1,2*2		3,900			
W		7,75+5,5+2,1+2,75+5,5+2,95+2,35*2+1,15*2		33,550			
W		8,85+2,35+5,45*4+2,95*4+2,35*2+1,15*2		51,600			
W		pohled západní					
W		0,95+1,15*3		4,400			
W		pohled jižní					
W		3,25+1,0+1,15*2+2,35+2,95*4+5,6+2,05+11,95		40,300			
W		2,95*5+2,35*4+13,4		37,550			
W		pohled východní					
W		1,2		1,200			
W		Skladba W2					
W		2,45*3		7,350			
W		179,65*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		188,843			
238 K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10%	m2	409,182	48,55	19 865,79	CS ÚRS 2020 01
W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, pohledy a Tech.zpr.					
W		Skladba W11					
W		Objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
W		- předpoklad					
W		pohled severní					
W		7,8*8,2+0,9*1,5-1,5*1,5-1,2*1,8*2		55,880			
W		2,4*1,5+0,9*1,5*2*0,2+(1,5+1,5*2)*0,2*2+(2,4+1,5*2)*0,2					
W		pohled západní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		14,06*6,2+3,7*1,2+1,05*0,45*2+1,15*1,2+1,95*1,56+(1,05+0,45*2)*0,2+(1,15+1,2*2)*0,2+(1,95+1,6*2)*0,2*2		103,017			
	W		pohled jižní					
	W		17,1*9,4+0,5*0,6+1,9*0,8*3-		140,320			
	W		2,1*1,5*8+(0,5+0,6*2)*0,2*(2,1+1,5*2)*0,2*8					
	W		pohled východní					
	W		12,35*9,4+0,5*0,6*2-		109,985			
239	K	629991011	1,2*1,5*8+(0,5+0,6*2)*0,15*(1,2+1,5*2)*0,2*6 Zakrytí výplně otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.	m2	302,260	24,28	7 338,87	CS ÚRS 2020 01
	W		pohled severní					
	W		1,5*0,35+1,2*0,35*2		1,365			
	W		7,75*1,55+1,05*2,0+5,5*3,25+2,1*2,8+2,75*2,5+5,5*0,85+2,95*1,75+2,35*1,75*2+1,15*1,75*2		67,040			
	W		8,85*1,75+2,35*1,75+5,45*1,75*4+2,95*1,75+2,35*1,75*2+1,15*1,75*2		74,813			
	W		pohled západní					
	W		1,25*2,3+0,95*1,75		4,536			
	W		1,15*2,15+1,15*1,75*2		6,498			
	W		pohled jižní					
	W		+1,5*0,35+3,25*2,3		8,060			
	W		1,0*2,1+1,15*1,15*2+2,35*1,75+2,95*1,75+5,8*2,75+2,05*2,4+11,95*1,55		53,413			
	W		2,95*1,75+2,35*1,75+2,95*1,75*4+2,35*1,75*3+13,4*1,75		65,713			
	W		pohled východní					
	W		1,8*2,3+1,2*1,75		6,240			
	W		vratnice, průřez					
	W		2,4*2,7*2*2,4*0,7		14,840			
	D	83	Podlahy a podlahové konstrukce				1 186 455,84	
240	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	0,609	3 356,28	2 043,97	CS ÚRS 2020 01
	W		Podkladní beton					
	W		-kanál u výtahové šachty					
	W		2,2*2,675*0,05		0,294			
	W		-kanál u vstupu					
	W		3,15*2,0*0,05		0,315			
241	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	0,644	3 356,28	2 161,44	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz Tabulky podlah					
	W		Podlaha B4					
	W		1.NP					
	W		*m.č.Š01" (1,6+0,8*0,15)*0,06		0,121			
	W		2.NP					
	W		*m.č.Š01" (2,5+0,8*0,1)*0,06		0,155			
	W		*m.č.Š03" (0,5+1,05*0,1+0,8*0,15)*0,06		0,044			
	W		ST1 21					
	W		1 NP					
	W		*m.č.106" 1,8*1,5*0,06*2		0,324			
242	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,253	287,66	360,46	CS ÚRS 2020 01
	W		0,609+0,844		1,253			
243	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	13,678	3 260,39	44 595,61	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz Tabulky podlah					
	W		3.NP					
	W		1,25*0,75*0,12		0,113			
	W		Podlaha D4					
	W		2.NP					
	W		*m.č.203" 6,7*0,09		0,783			
	W		Podlaha D15					
	W		2.NP					
	W		*m.č.206" (2,4+0,7*0,15*2)*0,09		0,235			
	W		*m.č.206a" 1,4*0,09		0,126			
	W		*m.č.206b" 2,0*0,09		0,180			
	W		Podlaha D16					
	W		2.NP					
	W		*m.č.208a" (4,6+0,8*0,15)*0,09		0,425			
	W		Podlaha P6					
	W		2.NP					
	W		*m.č.207" (7,4+0,7*0,15)*0,09		0,675			
	W		Podlaha B1					
	W		3.NP					
	W		*m.č.301" 5,97*2,57*0,095+92,5*0,095		10,353			
	W		Podkladní beton - zídka u vstupu					
	W		(5,965+0,9)*1,0*0,1		0,788			
244	K	631311128	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	7,452	3 308,34	24 653,75	CS ÚRS 2020 01
	W		Skladba F1					
	W		Podkladní beton					
	W		kanál u výtahu					
	W		2,2*2,675*0,1		0,589			
	W		Venkovní rampa					
	W		12,5*0,1		1,250			
	W		Venkovní terasa					
	W		6,475*2,7*0,1		1,748			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Přístavba					
	W		"m.č.001-004:" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,81)*0,1		3,855			
245	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m3	3,182	3 212,44	10 221,96	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		Filigrán					
	W		1.NP					
	W		14,3*0,12		1,716			
	W		2.NP					
	W		6,47*0,17		1,100			
	W		Bet. sokl pod rozvaděč					
	W		1.PP					
	W		0,6*0,3*0,2+0,3*0,3*0,2		0,054			
	W		1.NP					
	W		0,6*0,3*0,2*2		0,096			
	W		2.NP					
	W		1,0*0,3*0,2*2+1,2*0,3*0,2+0,4*0,3*0,2		0,216			
246	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	55,739	3 260,39	181 730,68	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		Skladba F3					
	W		11,4*2,245*(0,06+0,4)/2		5,866			
	W							
	W		Skladba F6					
	W		Podkladní beton					
	W		1.PP					
	W		"m.č.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,15		2,450			
	W		"m.č.L005:" (1,19*2,94)*0,15		0,525			
	W		"m.č.L006:" (10,3+0,8*0,15*2)*0,15		1,581			
	W		"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,8*0,15)*0,15		0,428			
	W		"m.č.L008:" 0,6*2,38*0,15		0,214			
	W		"m.č.L011:" 18,4*0,15		2,760			
	W		1.NP					
	W		(107,5+128,3+32,7+10,8)*0,15		41,895			
247	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 30/37 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD Statika	m3	3,377	3 308,34	11 172,25	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		-kanál u výlahové šachty					
	W		2,2*2,675*0,2		1,177			
	W		-kanál u vstupu					
	W		3,15*2,0*0,25+1,25*2,0*0,25		2,200			
248	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlížení povrchu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	7,452	287,68	2 143,79	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		Skladba F1					
	W		Podkladní beton					
	W		kanál u výlahu					
	W		2,2*2,675*0,1		0,599			
	W		Venkovní rampa					
	W		12,5*0,1		1,250			
	W		Venkovní terasa					
	W		6,475*2,7*0,1		1,748			
	W		Přístavba					
	W		"m.č.001-004:" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,81)*0,1		3,955			
249	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlížení povrchu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	58,105	191,79	10 760,36	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		Skladba F3					
	W		11,4*2,245*(0,06+0,4)/2		5,866			
	W							
	W		Skladba F6					
	W		Podkladní beton					
	W		1.PP					
	W		"m.č.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,15		2,450			
	W		"m.č.L005:" (1,19*2,94)*0,15		0,525			
	W		"m.č.L006:" (10,3+0,8*0,15*2)*0,15		1,581			
	W		"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,8*0,15)*0,15		0,428			
	W		"m.č.L008:" 0,6*2,38*0,15		0,214			
	W		"m.č.L011:" 18,4*0,15		2,760			
	W		1.NP					
	W		(107,5+128,3+32,7+10,8)*0,15		41,895			
	W							
	W		Sokl					
	W		1.PP					
	W		0,6*0,3*0,2+0,3*0,3*0,2		0,054			
	W		1.NP					
	W		0,6*0,3*0,2*2		0,096			
	W		2.NP					
	W		1,0*0,3*0,2*2+1,2*0,3*0,2+0,4*0,3*0,2		0,216			
250	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlížení s oodprášením cementem Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	6,193	267,68	1 781,60	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		Filigrán					
	W		1.NP					
	W		14,3*0,12		1,716			
	W		2.NP					
	W		6,47*0,17		1,100			
	W		-kanál u výlahové šachty					
	W		2,2*2,675*0,2		1,177			
	W		-kanál u vstupu					
	W		3,15*2,0*0,25+1,25*2,0*0,25		2,200			
251	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	0,324	479,44	155,34	CS ÚRS 2020 01
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	W		ST121					
	W		1.NP					
	W		"m.č.106:" 1,8*1,8*0,06*2		0,324			
252	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu soudní vrstvy před vložním výztuže Viz PD slávební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech zpr.	m3	7,452	143,84	1 071,90	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		Skledba F1					
	W		Podkladní beton					
	W		kanál u výstupu					
	W		2,2*2,675*0,1		0,569			
	W		Venkovní rampa					
	W		12,5*0,1		1,250			
	W		Venkovní terasa					
	W		6,475*2,7*0,1		1,748			
	W		Přístavba					
	W		"m.č.001-004:" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,61)*0,1		3,665			
253	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu soudní vrstvy před vložním výztuže Viz PD slávební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech zpr.	m3	61,932	62,33	3 860,22	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		Skledba F3					
	W		11,4*2,245*(0,06+0,4)/2		5,888			
	W							
	W		Skledba F6					
	W		Podkladní beton					
	W		1.PP					
	W		"m.č.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,15		2,450			
	W		"m.č.L005:" (1,19*2,94)*0,15		0,825			
	W		"m.č.L006:" (10,3*0,8*0,15*2)*0,15		1,581			
	W		"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,8*0,15)*0,15		0,428			
	W		"m.č.L008:" 0,6*2,38*0,15		0,214			
	W		"m.č.L011:" 18,4*0,15		2,760			
	W		1.NP					
	W		(107,5+128,3+32,7+10,8)*0,15		41,895			
	W							
	W		Filigrán					
	W		1.NP					
	W		14,3*0,12		1,716			
	W		2.NP					
	W		6,47*0,17		1,100			
	W		-kanál u výlahové šachty					
	W		2,2*2,675*0,2		1,177			
	W		-kanál u vstupu					
	W		3,15*2,0*0,25+1,25*2,0*0,25		2,200			
254	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách Viz PD slávební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech zpr. Viz PD Stalika	m2	11,065	239,73	2 652,61	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		Filigrán					
	W		1.NP					
	W		5,45*0,12		0,654			
	W		2.NP					
	W		8,85*0,17		1,505			
	W							
	W		Dobetonávka stropů					
	W		1.PP					
	W		(7,65+0,1*2+0,2*2+0,05*2)*0,2		1,870			
	W		1.NP					
	W		(7,2+0,1*4)*0,2+(0,18*2)*0,2		1,592			
	W		2.NP					
	W		(9,1+0,18*2+0,1*2)*0,16		1,536			
	W							
	W		-kanál u vstupu					
	W		(3,15*2+2,0)*0,25+(1,25+2,0)*0,25		2,868			
	W							
	W		Sokl					
	W		1.PP					
	W		0,6*0,2+0,3*0,2		0,160			
	W		1.NP					
	W		0,8*0,2*2		0,320			
	W		2.NP					
	W		1,0*0,2*2+1,2*0,2+0,4*0,2		0,720			
255	K	631351102	Odstřežení bednění ryh a hran v podlahách	m2	11,065	105,48	1 167,14	CS ÚRS 2020 01
256	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými silními Kari Viz PD slávební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech zpr.	t	1,198	27 809,22	33 315,45	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		Kari síť 5/5-150/150:					
	W		Skledba F1					
	W		kanál u výstupu					
	W		2,2*2,675*1,3*0,0021		0,016			
	W		Venkovní rampa					
	W		12,5*1,3*0,0021		0,034			
	W		Venkovní terasa					
	W		6,475*2,7*1,3*0,0021		0,049			
	W		Přístavba					
	W		"m.č.001-004:" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,61)*1,3*0,0021		0,106			
	W							
	W		Skledba F3					
	W		11,4*2,245*1,3*0,0021		0,070			
	W							
	W		Skledba F6					
	W		1.PP					
	W		"m.č.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*1,3*0,0021		0,045			
	W		"m.č.L005:" (1,19*2,94)*1,3*0,0021		0,010			
	W		"m.č.L006:" (10,3*0,8*0,15*2)*1,3*0,0021		0,029			
	W		"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,6*0,15)*1,3*0,0021		0,008			
	W		"m.č.L008:" 0,6*2,38*1,3*0,0021		0,004			
	W		"m.č.L011:" 18,4*1,3*0,0021		0,050			
	W		1.NP					
	W		(107,5+128,3+32,7+10,8)*1,3*0,0021		0,762			
	W							
	W		Kari síť 6/6-100/100.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ST1 21					
	W		1.NP					
	W		"m.č.105." 1,8*1,5*1,3*0,00444		0,016			
257	K	631312141	Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prošitím	m3	1,718	3 826,16	6 573,34	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech zpr					
	W		objekt škárny - doplnění parapet mazaniny uvyměňovaných oken					
	W		1.PP					
	W		1,25*0,25*0,06*4		0,076			
	W		1.NP					
	W		(1,8+2+1,0+2,35*2)*0,25*0,06		0,143			
	W		Prose UT					
	W		100,0*0,1*0,15		1,500			
258	K	63245-R01	Vyrovnání nerovností předmixovanou jednosložkovou samonivelační stěrkou tl. do 15 mm na cementové bázi se schopností překlenutí třílin. pevnost 25 MPa, D+M	m2	9,969	450,70	4 493,03	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech zpr					
	W		Viz. Tabulky podlah					
	W		Podlaha K1					
	W		1.NP					
	W		"m.č.103." 3,13*1,8*3,13*1,385		9,969			
259	K	63245-R02	Podkladní samonivelační potěr C1-C20-F4 na bázi cementu, plniv a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a dopřků, Podrobný názis viz PD	m3	66,448	6 408,60	425 838,55	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech zpr					
	W		Viz. Tabulky podlah					
	W		Podlaha D1					
	W		1.PP					
	W		"m.č.001." (14,2+1,05*0,635+0,8*0,15)*0,055		0,825			
	W		Podlaha D2					
	W		1.PP					
	W		"m.č.001." 7,7*0,06		0,462			
	W		1.NP					
	W		"m.č.101." (6,0+0,8*0,15+7,7)*0,06		0,950			
	W		"m.č.103." 3,13*0,06		1,878			
	W		"m.č.104b." (6,0+0,7*0,1)*0,06		0,364			
	W		2.NP					
	W		"m.č.202." 3,25*1,96*0,06		0,386			
	W		Podlaha D4					
	W		2.NP					
	W		"m.č.203." 0,7*0,06		0,522			
	W		Podlaha D11					
	W		1.NP					
	W		"m.č.104a." (3,3+1,05*0,15+0,8*0,15)*0,057		0,204			
	W		"m.č.107." 3,1*0,057		0,177			
	W		"m.č.107a." (6,0+0,7*0,1)*0,057		0,346			
	W		"m.č.108." (3,4+0,8*0,15)*0,057		0,201			
	W		"m.č.109." 2,9*0,057		0,165			
	W		"m.č.109a." (3,0+0,7*0,1)*0,057		0,289			
	W		"m.č.113a." (3,0+0,7*0,15)*0,057		0,177			
	W		"m.č.115." 2,2*0,057		0,125			
	W		"m.č.118a." (2,2+0,7*0,1)*0,057		0,129			
	W		"m.č.118." (1,5+0,7*0,15)*0,057		0,091			
	W		"m.č.119a." (1,3+0,7*0,1)*0,057		0,078			
	W		"m.č.120." (1,5+0,7*0,15)*0,057		0,091			
	W		"m.č.120a." (1,3+0,7*0,1)*0,057		0,078			
	W		"m.č.121." (5,1+1,05*0,15+0,8*0,15)*0,057		0,307			
	W		Podlaha D12					
	W		"m.č.M102." (2,7*3,125+1,32*0,225+1,3*0,3)*0,057		0,520			
	W		Podlaha D13					
	W		2.NP					
	W		"m.č.218." 3,2*0,057		0,182			
	W		"m.č.218a." (6,3+0,7*0,15)*0,057		0,365			
	W		"m.č.226." (4,1+0,8*0,15)*0,057		0,241			
	W		"m.č.231." (1,8+0,7*0,15)*0,057		0,109			
	W		"m.č.231a." (1,4+0,7*0,1)*0,057		0,064			
	W		Podlaha D14					
	W		2.NP					
	W		"m.č.225." (8,4+1,32*0,3+1,2*0,3+1,15*0,3)*0,057		0,542			
	W		"m.č.230." (13,7+1,5*0,15)*0,057		0,794			
	W		"m.č.230a." (1,5+0,9*0,15)*0,057		0,093			
	W		Podlaha D15					
	W		2.NP					
	W		"m.č.206." (2,4+0,7*0,15*2)*0,057		0,149			
	W		"m.č.206a." 1,4*0,057		0,080			
	W		"m.č.206b." 2,9*0,057		0,114			
	W		Podlaha d16					
	W		2.NP					
	W		"m.č.208a." (4,6+0,8*0,15)*0,055		0,260			
	W		Podlaha D17					
	W		1.PP					
	W		"m.č.L004a." (24,6+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,057		1,416			
	W		"m.č.L005." (13,5+0,8*0,15)*0,057		0,776			
	W		"m.č.L006." (10,3+0,8*0,15*2)*0,057		0,801			
	W		"m.č.L006a." (5,9+1,0*0,15)*0,057		0,345			
	W		"m.č.L006." 13,2*0,057		0,752			
	W		"m.č.L008." (17,7+1,0*0,15)*0,057		1,017			
	W		"m.č.L011." 18,4*0,057		1,049			
	W		Podlaha P1					
	W		1.PP					
	W		"m.č.002a." (7,0+0,9*0,25)*0,065		0,470			
	W		"m.č.002b." (7,1+0,9*0,25)*0,065		0,478			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m č 004:" 4,7*0,065		0,306			
			Podlaha P2					
			1.NP					
			"m č 101a:" (7,6+1,1*0,6+0,9*0,15)*0,065		0,546			
			"m č 102:" 8,1*0,065		0,527			
			"m č 106 "		4,493			
			(87,5+1,55*0,3+0,7*0,1*2+0,9*0,3+1,32*0,3+1,45*0,3)*0,065					
			"m č 110 " (13,2+0,8*0,15)*0,065		0,867			
			"m č 113:" (9,7+0,8*0,15)*0,065		0,630			
			"m č 118 " (5,4+0,8*0,15)*0,065		0,359			
			"m č 117:" (11,4+0,8*0,15+0,7*0,15)*0,065		0,756			
			"m č 118:" (2,6+0,7*0,15)*0,065		0,189			
			"m č 122:" (5,2+0,8*0,15)*0,065		0,346			
			"m č 123:" (5,7+0,8*0,15)*0,065		0,378			
			"m č 124:" (7,5+0,8*0,15)*0,065		0,495			
			"m č 125:" (14,7+3,35*0,3)*0,065		1,021			
			"m č 126:" (53,7+0,8*0,15+1,55*0,3)*0,065		3,529			
			Podlaha P3					
			1.NP					
			"m č 111:" (16,0+1,1*0,15)*0,065		1,051			
			"m č 112:" (10,5+0,9*0,2)*0,065		1,214			
			"m č 114:" (8,5+0,9*0,2)*0,065		0,564			
			Podlaha P4					
			2.NP					
			"m č 205:" (22,3+1,4*0,3*2)*0,065		1,504			
			"m č 216a:" (64,0+0,8*0,15*4+1,75*0,3+2,125*0,3)*0,065		4,267			
			"m č 216b:" (27,9+0,8*0,15*3+1,15*0,3+1,32*0,3)*0,065		1,865			
			"m č 219 " 12,5*0,065		0,813			
			"m č 220:" 18,4*0,065		1,196			
			"m č 221:" 14,5*0,065		0,943			
			"m č 222:" 11,8*0,065		0,767			
			"m č 223 " 9,9*0,065		0,644			
			"m č 224 " 10,9*0,065		0,709			
			"m č 227:" (26,2+1,5*0,15)*0,065		1,718			
			Podlaha P5					
			2.NP					
			"m č 208:" (91,0+1,25*0,6+1,4*0,605)*0,065		6,019			
			"m č 208 " (10,9+1,05*0,3)*0,065		0,729			
			"m č 211:" 44,2*0,065		2,873			
			"m č 212 " (19,7+1,9*0,3+0,9*0,15)*0,065		1,326			
			"m č 213 " (12,8+1,49*0,15+1,49*0,3)*0,065		0,876			
			"m č 214:" (6,8+0,9*0,15)*0,065		0,451			
			"m č 215:" 10,6*0,065		0,689			
			"m č 228 " (17,1+1,5*0,15)*0,065		1,126			
			"m č 229 " (19,4+1,5*0,15)*0,065		1,276			
			Podlaha P6					
			2.NP					
			"m č 207:" (7,4+0,7*0,15)*0,065		0,466			
			Podlaha K1					
			1.NP					
			"m č 103 " (3,13*1,8+3,13*1,385)*0,059		0,568			
260	K	63555-R01	Výrovnávací samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu tl. 50 mm, včetně veškerých systémových prací a dopřků, Průběžný nános viz PD Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy ležů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	22,215	669,34	14 859,39	vlastní
			Podlaha D4					
			2.NP					
			"m č 203:" 8,7		8,700			
			Podlaha D15					
			2.NP					
			"m č 208 " 2,4+0,7*0,15*2		2,610			
			"m č 206a " 1,4		1,400			
			"m č 206b " 2,0		2,000			
			Podlaha P6					
			2.NP					
			"m č 207:" 7,4+0,7*0,15		7,505			
261	K	63555-R02	Výrovnávací samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu tl. 20 mm, včetně veškerých systémových prací a dopřků, Průběžný nános viz PD Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy ležů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	500,843	393,18	196 911,43	vlastní
			Podlaha D13					
			2.NP					
			"m č 218 " 3,2		3,200			
			"m č 218a " 6,3+0,7*0,15		6,405			
			"m č 228 " 4,1+0,8*0,15		4,220			
			"m č 231 " 1,8+0,7*0,15		1,905			
			"m č 231a " 1,4+0,7*0,1		1,470			
			Podlaha D14					
			2.NP					
			"m č 225 " 6,4+1,32*0,3+1,2*0,3+1,15*0,3		9,501			
			"m č 230 " 13,7+1,5*0,15		13,925			
			"m č 230a " 1,5+0,9*0,15		1,635			
			Podlaha P4					
			2.NP					
			"m č 205 " 22,3+1,4*0,3*2		23,140			
			"m č 216a " 64,0+0,8*0,15*4+1,75*0,3+2,125*0,3		85,843			
			"m č 216b " 27,9+0,8*0,15*3+1,15*0,3+1,32*0,3		29,001			
			"m č 219 " 12,5		12,500			
			"m č 220 " 18,4		18,400			
			"m č 221 " 14,5		14,500			
			"m č 222 " 11,8		11,800			
			"m č 223 " 9,9		9,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č.224." 10,9		10,900			
	W		"m.č.227." 28,2+1,5*0,15		28,425			
	W		Podlaha P5					
	W		2.NP					
	W		"m.č.208." 91,0+1,25*0,6+1,4*0,605		92,597			
	W		"m.č.209." 10,9+1,05*0,3		11,215			
	W		"m.č.211." 44,2		44,200			
	W		"m.č.212." 19,7+1,9*0,3+0,9*0,15		20,405			
	W		"m.č.213." 12,8+1,49*0,15+1,49*0,3		13,471			
	W		"m.č.214." 6,8+0,9*0,15		6,935			
	W		"m.č.215." 10,6		10,600			
	W		"m.č.228." 17,1+1,5*0,15		17,325			
	W		"m.č.229." 19,4+1,5*0,15		19,625			
262	K	63245-R03	Polymercementový opravný potěr CT-C40-F7-B1,5 pro opravu dutin a výtluku do hl. poškození 50 mm, Podrobný popis viz PD D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	91,320	1 524,71	139 236,52	vlastní
	W		Podlaha D16					
	W		2 NP					
	W		"m.č.208a." 4,6+0,8*0,15		4,720			
	W		Podlaha B3					
	W		1 NP					
	W		"m.č.V1." 6,5		6,500			
	W		Skladba F7					
	W		"nad kanálem." 80,1		80,100			
263	K	632111_R1	Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění nesoudržných částí, vysátí, popřípadě sešití prasklin, Podrobný popis viz PD D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	628,127	43,15	27 017,38	vlastní
264	K	63721-R01	Penetrační nátěr podkladního betonu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	626,127	52,74	33 021,94	vlastní
	W		"Viz pol.č.63555-R01." 22,215		22,215			
	W		"Viz pol.č.63555-R02." 500,843		500,843			
	W		Podlaha B3					
	W		1.NP					
	W		"m.č.V1." 6,5*2		13,000			
	W		Podlaha K1					
	W		1.NP					
	W		"m.č.103." 3,13*1,8+3,13*1,385		9,969			
	W		Skladba F7					
	W		"nad kanálem." 80,1		80,100			
265	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým dolechv do 4 m2 (kouščky ořez 80 mm) Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	1,255	3 701,50	4 645,38	CS ÚRS 2020 01
	W		3.NP					
	W		1,45*1,0*0,34+1,45*0,3*0,17+2,7*0,75*0,34		1,255			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 531 326,47	
D 04 Lešení a stavební výlahy							741 492,03	
266	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-2.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.	m2	1 618,149	40,20	65 049,59	CS ÚRS 2020 01
	W		rekonstruovaný objekt - fasáda - otlučení omítky, kZS					
	W		pohled severní					
	W		(21,65+0,92+4,3+0,9*4)*(9,0+7,6)*0,5		262,901			
	W		(1,2+6,15+0,2+1,2+6,1+0,9*6)*(7,6+6,3)*0,5		140,738			
	W		(1,2+6,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+8,75+0,9*6)*8,3		247,390			
	W		pohled západní					
	W		(10,6+0,9)*6,3		72,450			
	W		pohled jižní					
	W		(1,6+1,8*2)*5,8+(6,8+0,9*2)*8,2+13,7*6,3+12,4*(7,6+8,2)*0,5+ (19,95+0,9)*8,2+9,0)*8,5		464,260			
	W		pohled východní					
	W		10,05*8,0		90,450			
	W		objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
	W		pohled severní					
	W		(8,0+0,9)*7,0		62,300			
	W		pohled západní					
	W		(14,05+0,9*2)*(7,0+8,8)*0,5					
	W		pohled jižní					
	W		(17,1+0,9*2)*(8,8+9,0)*0,5		168,210			
	W		pohled východní					
	W		(12,35+0,9)*9,0		119,250			
267	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu používání "rekonstruovaný objekt." 1268,389 "objekt nukl. medicíny." 349,76	m2	1 618,149	78,85	127 267,42	vlastní
268	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 v do 10 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-2.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.	m3	2 143,730	31,29	67 077,31	CS ÚRS 2020 01
	W		pro kompletaci a opláštění kapotáže - mnoho půdorys objektu					
	W		pohled severní - rozvod VZT					
	W		37,0*4,0*(9,0+7,5)*0,5		1 221,000			
	W		pohled severní, západní - dvojovná VZT					
	W		12,0*(4,2+1,0)*0,5*5,4+17,5*1,2*(8,5+10,0)*0,5		362,730			
	W		17,5*3,2*10,0		560,000			
269	K	943211_R2	Pronájem lešení prostorového rámového lehkého s podlahami v do 25 m pro celou dobu používání předpoklad - průměr - doba použití 60 dnů	m3	2 143,730	34,96	74 944,80	vlastní

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2143,73		2 143,730			
270	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dle celého na vnějších stranách objektů odkloněného od svahce do 15° Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.	m	287,650	83,89	24 130,96	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		přístavba - 1 NP - 3 NP					
	W		(6,4*2+9,65)		22,450			
	W		objekt lékárny - 2.NP, 3 NP					
	W		(17,0+14,0)*2		62,000			
	W		stáv. objekt - 3. NP					
	W		(43,0*2+15,6)*2		203,200			
271	K	944121_R3	Pronájem ochranného zábradlí dle celého na vnějších stranách objektů pro celou dobu použití přepoklad - průměr - doba použití 60 dnů.	m	287,650	34,96	10 058,24	vlastní
	W							
	W		287,65		287,650			
272	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-2 NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.	m2	1 826,313	19,05	34 791,26	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		rekonstruovaný objekt - fasáda - očištění omítky, KZS					
	W		pohled severní					
	W		(21,55+0,92+4,3+0,9*4)*(10,2+8,8)*0,5		289,465			
	W		(1,2+6,15+0,2+1,2+6,1+0,9*6)*(8,8+7,5)*0,5		165,038			
	W		(1,2+6,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+6,75+0,9*6)*7,5		294,750			
	W		pohled západní					
	W		(10,6+0,9)*7,5		86,250			
	W		pohled jižní					
	W		(1,6+1,8*2)*5,8+(6,8+0,9*2)*6,2+13,7*6,3+12,4*(7,6+8,2)*0,5+		489,280			
	W		(19,95+0,9)*(9,4+10,2)*0,5					
	W		pohled východní					
	W		10,05*10,2		102,510			
	W		objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
	W		pohled severní					
	W		(8,0+0,9)*8,2		72,980			
	W		pohled západní					
	W		(14,05+0,9*2)*(8,2+10,0)*0,5					
	W		pohled jižní					
	W		(17,1+0,9*2)*(10,0+10,2)*0,5		190,890			
	W		pohled východní					
	W		(12,35+0,9)*10,2		135,150			
273	K	944611_R4	Pronájem ochranné plachty pro celou dobu použití "rekonstruovaný objekt" 1427,293 "objekt nukl. medicíny" 399,020	m2	1 826,313	26,22	47 865,93	vlastní
	W				1 427,293			
	W				399,020			
274	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 ko/m2 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	2 913,244	42,21	122 968,03	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		vnitřní lešení:					
	W		- lešení pro obklady,					
	W		montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,					
	W		montáž instalací ve větších výškách,					
	W		osazení drobné stavební práce					
	W							
	W		1 PP					
	W		50,0*2		100,000			
	W		1 NP					
	W		(9,0*8,75+6,95*18,0+6,1*14,2+6,1*15,5+6,25*10,6+6,4*10,05)*0,8*2		853,584			
	W		"lékárna" 100,0		100,000			
	W		2.NP					
	W		(9,0*8,75+6,95*18,0+6,1*14,2+6,1*15,5+6,15*11,8+9,25*10,6+22,2*10,05)*0,8*2		1 223,760			
	W		3.NP - rozvody VZT					
	W		(5,5*1,9+34,0*5,0)*2		360,900			
	W		- prohlukové stěny					
	W		(15,0*2,5+40,0*2,5)*2		275,000			
275	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zařízení do 150 ko/m2 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	624,730	56,19	35 103,58	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		vnitřní lešení:					
	W		montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,					
	W		montáž instalací ve větších výškách,					
	W		osazení drobné stavební práce					
	W							
	W		1 NP - průjezd, průchod					
	W		11,8*11,8*2		276,480			
	W		3 NP - strojovna VZT					
	W		(14,0+11,0)*0,5*(14,8+12,8)*0,5*2		346,250			
276	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 ko/m2 s do 0,9 m v do 10 m	m2	1 618,149	24,38	39 450,47	CS ÚRS 2020 01
277	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 ko/m2 v do 10 m	m3	2 143,730	24,91	53 400,31	CS ÚRS 2020 01
278	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svahce do 15°	m	287,650	55,84	16 062,38	CS ÚRS 2020 01
279	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 826,313	12,76	23 303,75	CS ÚRS 2020 01
	O	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				254 095,28	
280	K	953511_R12	Demontáž a montáž hydroizolace stávajícího kanálu - 2 vrstvy, včetně naplnění na stávající D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	10,700	1 456,50	15 584,55	vlastní
	W							
	W							
	W		3,7*5,6+1,4		10,700			
281	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	kus	6,000	57,77	346,62	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W		3 NP					
	W		6		6,000			
282	K	953965122	Kotevní srota pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	6,000	167,01	1 002,06	CS ÚRS 2020 01
283	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 911,150	56,32	107 635,97	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			1.PP - lékárna, přístavba					
			20,0*10,05		201,000			
			1.NP					
			9,0*6,75+6,95*16,0+6,1*14,2+6,1*15,5+6,15*11,6+9,25*10,6+		764,850			
			22,2*10,05					
			2.NP					
			764,850		764,850			
			3.NP - rozvody VZT					
			5,5*1,6+34,0*5,0		180,450			
284	K	952901114	Výčištění budov bytové a občenské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	128,113	68,84	8 819,30	CS ÚRS 2020 01
			Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			3.NP - strojovna VZT					
			9,25*(14,9+12,8)*0,5		128,113			
285	K	952901411	Výčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	61,000	30,79	2 493,99	CS ÚRS 2020 01
			Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			1.PP-rozvodné kanály					
			24,0*2,0+6,5*1,5+15,5*1,5		81,000			
286	K	952901107	Čištění budov omýti dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří ploch do 2,5m2	m2	61,995	22,64	1 403,57	CS ÚRS 2020 01
			Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-2.NP, pohledy a Tech.zpr.					
			Skladba W11					
			Objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
			okna, dveře					
			0,9*1,5+1,5*1,5*1,5*2+2,4*1,5		11,700			
			1,05*0,6*2*2+1,15*2,1+1,95*1,6*2		11,175			
			0,5*0,6+2,1*1,5*8		25,500			
			1,2*2,1+0,5*0,6+1,2*1,5*6		13,620			
287	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek II 30 mm	m2	9,600	153,42	1 472,83	CS ÚRS 2020 01
			Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			9,6*1,0		9,600			
288	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální vlny II 30 mm	m2	95,616	214,59	20 518,24	CS ÚRS 2020 01
			Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			9,5*2,3+9,6*7,66		95,616			
289	K	953511_R8	Smykový trn 16/500, s možností posunu v podélném směru. D+M	kus	60,000	776,80	46 608,00	vlastní
			Viz PD statika					
			Opěrné zdi					
			6*4		24,000			
			Kanál u vstupu					
			20		20,000			
			Kanál u výstupu					
			16		16,000			
290	K	953511_R9	Smykový trn 20/500, s možností posunu v podélném směru. D+M	kus	5,000	1 310,85	6 554,25	vlastní
			Viz PD statika					
			Kanál u vstupu					
			5		5,000			
291	K	953511_R10	Odpojení a demontáž el. rozváděče	kus	3,000	4 369,50	13 106,50	vlastní
			Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			3		3,000			
292	K	953511_R11	Izolace prvků nosné ocelové konstrukce z XPS 120 mm a opláštění Al plechem tl.0,75 mm, D+M	kus	7,000	4 078,20	28 547,40	vlastní
			Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			7		7,000			
	D	99	Bourání konstrukcí				2 073 882,01	
293	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	100,000	53,41	5 341,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz: PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Provozovní zástřeš					
			100,0		100,000			
294	K	712300833	Odsíranění povlakové krytiny střech do 10° tlivrstvě	m2	501,500	23,30	11 684,95	CS ÚRS 2020 01
			Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Střecha nad 2.NP					
			448,8		448,800			
			Střecha nad 3.NP					
			11,5		11,503			
			etapizace - přespadování střechy					
			41,2		41,200			
295	K	713140813	Odsíranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kládané z vláknitých materiálů suchých tl.přes 100 mm	m2	749,600	13,59	10 187,06	CS ÚRS 2020 01
			Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Střecha nad 1.NP					
			151,0		151,000			
			Střecha nad 2.NP					
			448,8		448,800			
			Střecha nad 3.NP					
			11,5		11,500			
			Přístavba 1.NP					
			14,7		14,700			
			etapizace - přespadování střechy - 1h vrstvy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
296	K	721210824	41,2*3 Demontáž vpusť střešních DN 150 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	123,600 3,000	29,13	87,39	CS ÚRS 2020 01
297	K	767112812	3 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	3,000 15,900	116,52	1 852,67	CS ÚRS 2020 01
298	K	763431801	1 NP 1,4*2,0*3 2 NP 1,25*2,0*3 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	8,400 7,500 61,600	33,99	2 093,78	CS ÚRS 2020 01
299	K	763431871	1 PP "m.č. M020" 8,6 "m.č. M023" 16,3 1 NP "m.č. L101" 13,8 "m.č. L103" 12,8 "m.č. L105" 3,6 "m.č. L110" 2,2 "m.č. L111" 1,4 "m.č. L112" 1,3 "m.č. L115" 1,4 Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	8,600 16,300 13,800 12,800 3,600 2,200 1,400 1,300 1,400 89,200	19,42	1 732,26	CS ÚRS 2020 01
300	K	766411821	1 NP "m.č. L104" 34,1 "m.č. L105" 8,2 "m.č. L108" 13,7 "m.č. L107" 9,4 "m.č. L108" 5,6 "m.č. L113" 8,4 "m.č. L114" 9,8 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	34,100 8,200 13,700 9,400 5,600 8,400 9,800 40,240	97,10	3 907,30	CS ÚRS 2020 01
301	K	766421821	1 NP "m.č. b101" (5,8+9,88)*2-1,5*3-0,7-2,37*2)*2-0-1,1*1,0-1,5*1,0 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	40,240 10,210	118,52	1 189,67	CS ÚRS 2020 01
302	K	763431-R12	Podbití 6,4*12,7*0,3 Vybourání stávajících dveří výtahu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	kus	10,210 4,000	1 456,50	5 826,00	vlastní
303	K	763431-R13	4 Demontáž stávající jednotky chlazení Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	kus	4,000 1,000	971,00	971,00	vlastní
304	K	764001621	1 Demontáž krytiny ze sulků nebo tabulí do suti Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	1,000 217,200	48,55	10 545,06	CS ÚRS 2020 01
305	K	764002841	Síťečka nad 1 NP 151,0 Síťečka nad 3 NP 11,5 Přístavba 1 NP 14,7 Objekt mikrobiologie a nukleární medicíny 40,9 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	151,000 11,500 14,700 40,900 183,600	43,70	8 023,32	CS ÚRS 2020 01
306	K	764002811	1 NP 12,2*2 2 NP 101,3 3 NP 6,6*2 Rampa 3,2+12,1+10,2+0,5+8,7+3,6*2+1,8 Demontáž okapového plechu do suti v krytině Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	24,400 101,300 13,200 44,700 36,300	24,28	881,36	CS ÚRS 2020 01
307	K	764004801	4,0*2+13,7*12,9+1,7 Demontáž podokapního žlabu do suti Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	36,300 36,300	33,99	1 233,84	CS ÚRS 2020 01
308	K	764004861	4,0*2+13,7*12,9+1,7 Demontáž svodu do suti Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	36,300 29,000	33,99	985,71	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řežů a Tech.zpr.					
			Skladba FG					
			1.PP					
			"m č.L004a." (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)		16,330			
			"m č.L005." (1,19*2,94)		3,499			
			"m č.L006." (10,3+0,8*0,15*2)		10,540			
			"m č.L007." (1,10*2,38+0,6*0,15)		2,851			
			"m č.L008." 0,0*2,38		1,428			
			"m č.L011." 18,4		18,400			
			1.NP					
			(107,5+128,3+32,7+10,9)		279,300			
			Kanál					
			3,7+5,6		9,300			
323	K	776201B11	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	435,450	19,42	8 458,44	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řežů a Tech.zpr.					
			1.NP					
			"m č.b111." 6,3+0,8*0,1		6,380			
			"m č.b120." 18,9+0,8*0,1*2		19,050			
			"m č.b121." 14,6+0,8*0,1*2		14,760			
			"m č.b122." 11,9+1,0*0,2+0,8*0,1		12,180			
			"m č.b124." 9,4+0,8*0,1		9,480			
			"m č.b125." 13,5+1,0*0,2+0,8*0,1		13,780			
			2.NP					
			"m č.b202." 37,0+1,25*0,1+1,36*0,2		37,401			
			"m č.b206." 18,8+0,8*0,1*2		18,960			
			"m č.b207." 14,6+0,8*0,1		14,690			
			"m č.b208." 25,3+2,125*0,15+1,4*0,2+0,6*0,1		25,959			
			"m č.b209." 11,9+0,8*0,1		11,980			
			"m č.b210." 10,3+0,8*0,1		10,360			
			"m č.b211." 11,1+0,8*0,1		11,180			
			"m č.b212." 21,0+1,25*0,1		21,125			
			"m č.b214." 7,4+1,25*0,15		7,589			
			"m č.b215." 2,3		2,300			
			"m č.b216." 19,8+0,8*0,1+1,1*0,2		20,100			
			"m č.b217." 15,6+0,8*0,1*2		15,760			
			"m č.b218." 21,5+0,8*0,1*2		21,680			
			"m č.b220." 22,7+1,25*0,1+0,6*0,1+0,8*0,15		23,005			
			"m č.b221a." 25,6+0,8*0,15		25,720			
			"m č.b221b." 9,1+1,1*0,2+0,8*0,1		9,400			
			"m č.b222." 13,4+0,8*0,1		13,480			
			"m č.b223." 12,0+0,8*0,1		12,080			
			"m č.b224." 5,2+0,8*0,1		5,280			
			"m č.b226." 3,6+0,6*0,1		3,660			
			"m č.b230." 9,3+0,8*0,1		9,300			
			"m č.b231." 10,9+0,8*0,1+0,85*0,2+0,7*0,1		11,222			
			"m č.b232." 27,3+0,9*0,2		27,480			
324	K	776410B11	Odsunutí soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	450,000	7,77	3 496,50	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3 NP, výkresy řežů a Tech.zpr.					
			450,0		450,000			
325	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 100 mm	m2	632,219	38,84	24 555,39	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řežů a Tech.zpr.					
			1.NP					
			1,1*2,2-0,8*2,0+(2,47+6,2+2,37)*3,05-0,7*2,0*2+(1,55*2,2- 1,4*2,0)*3+1,25*3,05-0,8*2,0		36,135			
			(5,8*5+0,25+0,2*1,5+1,0+4,0+3,9+4,725+4,15+6,675+2,9+2,5 +5,9+4,1*2+3,075+2,2+0,5+1,325*4)*3,05-0,8*2,0*0,9*2,0- 0,6*2,0*8		238,024			
			1,0*2,2*2-0,8*2,0*2+1,675*2,5		5,388			
			2.NP					
			(2,06+4,66+1,58+2,86+1,7+1,375+5,6*2+4,46+3,56)*3,05- 0,8*2,0*5-0,6*2,0*4		92,898			
			(0,6+1,46+6,6+3,0*2+0,25+0,15+2,7+1,9)*3,05-1,25*2,0- 0,8*2,0-0,7*2,0		54,463			
			(5,8*2+6,6+4,1*2+3,075+0,5+2,2+1,325*4)*3,05-0,8*2,0*2- 0,6*2,0*8		101,194			
			(5,8+5,9+0,6+0,4+0,3+3,83+3,425+0,17+1,67)*3,05-0,8*2,0- 0,8*2,0*3-0,6*2,0		60,200			
			(5,5+2,7+4,1+2,2)*3,05-0,8*2,0*3		39,425			
			2,06*2,2-1,25*2,0+1,1*2,2*3-0,8*2,0*3		4,492			
326	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	50,780	87,39	4 437,66	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řežů a Tech.zpr.					
			1.PP					
			(1,4*2+1,35*2)*2,5-0,8*2,0+(2,5+1,0)*2,3-0,8*2,0		18,600			
			2.NP					
			5,6*3,05*2-0,8*2,0*2		32,180			
327	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	84,210	1 942,00	163 535,82	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řežů a Tech.zpr.					
			(1,87+2,33+1,2+4,53+1,34)*0,8*1,2		8,114			
			0,8*0,5*1,2+0,8*0,8*1,2+0,6*0,4*1,2		1,536			
			2,37*0,6*1,2*2+(0,9*2+2,5)*0,6*2,2		9,089			
			(2,6*0,6+2,53*0,65)*1,2		3,533			
			Terasa					
			(5,25+0,6+2,7)*0,5*1,5+(1,4+0,95+1,5+1,1)*0,3*1,5+11,9*0,5* 1,1+2,8*0,5*1,3+3,8*0,5*1,6+4,0*0,5*1,2+4,4*0,5*1,2		25,085			
			(2,8+4,5+2,3)*0,5*1,4+(3,8+2,3)*0,5*1,3+(9,7+2,1)*0,5*2,0+3, 2*0,5*1,3		24,565			
			Zídka - vstup					
			5,5*0,6*1,2		3,960			
			Schodiště					
			3,0		3,000			
			Přel					
			5,5*0,4*1,0		2,200			
			Prohloubení vstupu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	K	961055111	2,37*0,5+0,3*2*1,2 Bourání základů ze ŽB Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	3,128 10,808	3 884,00	41 978,27	CS ÚRS 2020 01
	W		Kanáť		1,080			
	W		1,5*0,6*1,2		1,209			
	W		4,03*1,5*0,2					
	W		Kanátky		3,332			
	W		(0,5*2+0,75)*0,16*(3,9+5,7+2,3)		3,758			
	W		(0,5+0,6)*0,16*(2,55+15,85+2,1+0,75)		1,429			
	W		(0,5*2+0,5)*0,16*(3,3+1,4)					
329	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB protlových s betonovou oálkou Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	kus	2,000	242,75	485,50	CS ÚRS 2020 01
	W		2		2,000			
330	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	0,960	2 427,50	2 330,40	CS ÚRS 2020 01
	W		3 NP		0,960			
	W		"střopovna" 1,3*1,2*0,5+1,2*0,5*0,25		1,935	1 145,78	2 217,08	CS ÚRS 2020 01
331	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	1,935			
	W		Venky		1,935			
	W		"Schodiště" 1,2*1,3*0,75+1,2*1,7*0,75/2		29,656	2 427,50	71 989,94	CS ÚRS 2020 01
332	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	29,656			
	W		Terasa		2,838			
	W		1,8*0,3*2,5+3,2*0,3*(2,5+0,6)/2		4,514			
	W		(3,5+9,7+10,2)*0,3*0,7		4,131			
	W		(12,1+3,2)*0,3*0,9		5,795			
	W		12,2*0,5*(0,3+1,8)/2		2,860			
	W		5,2*0,5*1,1		1,088			
	W		1,45*0,3*2,6		1,440			
	W		(4,7+1,3+1,2)*0,4*0,5		0,650			
	W		Píot		5,940			
	W		Schodiště		13,172	776,80	10 232,01	CS ÚRS 2020 01
333	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	13,172			
	W		Zesílení zdiva		9,872			
	W		0,7*0,64*5,5+0,8*6,0+0,51*0,28*8,8+0,83*0,29*6,6		3,300			
	W		Zídka - vstup		9,276	582,60	5 405,35	CS ÚRS 2020 01
334	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	9,276			
	W		Odbourání zdiva mezi trámy		5,175			
	W		(12,9+13,7+14,8+7,5+8,6)*0,3*0,3		0,995			
	W		1 NP		0,363			
	W		"m.č.b108" 1,3*0,3*2,55		0,317			
	W		"m.č.b125" 0,475*0,3*2,55		0,432			
	W		"výťah V1" 0,3*0,12*2,2*4		1,490			
	W		"m.č.M102" 1,2*0,3*1,0+0,1*2,4*0,3		0,108			
	W		2 NP		4,534			
	W		"m.č.220" (0,325+0,195)*0,3*2,55		0,395			
	W		"m.č.228-229"		1,490			
	W		0,44*0,33*2,25+0,81*0,33*1,0+0,56*0,325*2,25+(0,1+0,5+0,3)*0,3*1,8		0,108			
	W		Část atiky		48,614	563,18	27 378,43	CS ÚRS 2020 01
335	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	48,614			
	W		Přístavba - vstup		4,534			
	W		2,93*0,45*2,55+1,125*0,375*2,55+1,125*0,32*2,55-		6,529			
	W		0,83*0,45*0,83-0,8*0,32*2,0		1,350			
	W		(2,93+1,34)*0,3*3,3+1,6*0,3*1,0/2+(1,34+2,42)*0,2*3,3-		3,275			
	W		1,0*2,1*0,2		2,663			
	W		Zesílení zdiva u terasy		2,995			
	W		0,6*0,3*7,5		1,335			
	W		1 NP		1,048			
	W		"m.č.b101" 3,055*3,0*0,3*2-2,38*2,7*0,3-		2,663			
	W		1,5*1,8*0,3+(0,2+0,45)*0,3*2,55		2,995			
	W		"m.č.b105" (0,82*2+2,5)*0,25*4,5-2,4*2,4*0,25-		1,335			
	W		0,65*2,4*0,25*2		1,048			
	W		"m.č.b106" 2,37*0,3*4,2		16,828			
	W		"m.č.b107" (0,56+0,42+1,15)*0,3*2,55-0,56*0,56*0,3		5,066			
	W		2 NP		37,111	77,66	2 882,79	CS ÚRS 2020 01
	W		"m.č.212" 1,75*0,3*2,55-1,25*2,0*0,3+0,6*0,3*2,55					
	W		Střopovna					
	W		(3,65*0,3+(6,5+3,65)*2*0,2)*4,0-0,8*2,0*0,3-0,8*2,0*0,2-					
	W		0,8*0,6*0,2*2					
	W		Atika					
	W		9,85*0,5*1,05					
336	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	37,111	77,66	2 882,79	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1 PP					
	W		1,1*0,5*2+2,25*0,56*2		3,620			
	W		1 NP					
	W		2,2*0,2*2+3,95*0,3*2+2,7*0,3*2+2,25*0,3*2+1,0*0,3*2+2,7*0,3*2+2,7*0,3*2+2,2*0,3*2+0,3*2,2*2		17,260			
	W		2 NP					
	W		2,7*0,33*2+2,25*0,33+1,0*0,33+1,8*0,3+2,25*0,325+2,7*0,325+2,7*0,3*2+2,25*0,3*2+2,2*0,3+1,8*0,3*2+0,3*2,2*2		16,231			
337	K	967031732	Přesekání plošné zděvy z cihel pálených na MV nebo MVC II do 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	35,004	97,10	3 398,89	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Výťah V1					
	W		(2,4*2,6+1,32*2,2)*4		13,344			
	W		Průchod					
	W		11,4*1,9		21,660			
338	K	963014949	Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	9,290	194,20	1 786,64	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Venkovní schody do lékárny					
	W		2,3*4		9,200			
339	K	963014_R1	Bourání prefabrikovaných ŽB podest Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	3,525	213,62	753,01	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Venkovní schody do lékárny					
	W		2,35*1,5		3,525			
340	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových II přes 80 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	3,783	1 942,00	7 346,58	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		m c.M018 " 1,4*1,6*0,12		0,259			
	W		Kanál					
	W		5,65*1,5*0,25		2,119			
	W		(3,7+5,8)*0,15		1,395			
341	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zděvy přes 80 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	2,250	174,78	393,26	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Kanál					
	W		1,5*1,5		2,250			
342	K	964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	3,772	2 524,60	9 522,79	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Ve stávajících přechodech a stěnách					
	W		1 PP					
	W		1,5*0,45*0,2+1,5*0,32*0,2+1,1*0,15*0,15+1,3*0,15*0,15		0,285			
	W		1 NP					
	W		2,1*0,3*0,2+1,7*0,2*0,2+2,1*0,2*0,2+1,2*0,25*0,2*2+2,5*0,25*0,2+3,0*0,3*0,2+2,1*0,3*0,2+2,3*0,3*0,2+3,2*0,3*0,2+1,2*0,3*0,2+1,7*0,3*0,2+1,6*0,3*0,2		1,429			
	W		2,1*0,3*0,2+1,8*0,3*0,2+1,4*0,1*0,1*13+1,2*0,1*0,1*9+2,0*0,1*0,1		0,544			
	W		2 NP					
	W		1,5*0,3*0,2+1,0*0,3*0,2*3+2,0*0,3*0,2*3+1,6*0,3*0,2		0,726			
	W		1,4*0,1*0,1*15+1,4*0,15*0,15*2+1,2*0,1*0,1*15+1,7*0,1*0,1*1*7*0,15*0,15		0,508			
	W		3 NP					
	W		1,6*0,3*0,2+1,6*0,2*0,2+1,5*0,2*0,2*2		0,200			
343	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zděvy cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	t	3,601	5 631,80	20 280,11	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		V nosném zděvu					
	W		1 PP					
	W		1,5*5*0,026		0,195			
	W		1 NP					
	W		(2,1*3+1,7*2+2,1*2+1,2*2+2,5*2+3,0*3+2,1*3+2,3*3+2,3*3+1,2*3+1,7*3+1,6*3)*0,026		1,794			
	W		(2,1*3+1,8*3)*0,026		0,304			
	W		2 NP					
	W		(1,5*3+1,0*3*3+2,0*3*3+1,6*3)*0,026		0,944			
	W		3 NP					
	W		(1,6*3+1,5*2+1,5*2*2)*0,026		0,364			
344	K	965024131	Bourání kamenných podlaží nebo dlažeb z desek nebo mozaikových pí přes 1 m2 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	130,824	48,55	6 351,51	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1 NP					
	W		m.c.b101 " 39,8+2,37*0,1*2+1,55*0,2		40,584			
	W		m.c.b102 " 3,7+1,5*0,2+0,5*0,1+1,4*0,1		4,200			
	W		m.c.b103, b104 " 7,3		7,300			
	W		m.c.b105 " 9,6+0,7*0,1*2		9,740			
	W		m.c.b106 " 9,4		9,400			
	W		2 NP					
	W		m.c.b201 " 16,8		16,800			
	W		Venkovní rampa					
	W		42,8		42,800			
345	K	978057321	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene stěbní Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	24,000	87,39	2 097,36	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Venkovní schodiště					
	W		2,4*10		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
346	K	978057331	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupnic Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	24,000	63,12	1 514,88	CS ÚRS 2020 01
	W		Venkovní schodiště 2,4*10		24,000			
347	K	772231812	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z měkkých kamenů kladených do lepidla Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	43,480	58,26	2 533,14	CS ÚRS 2020 01
	W		Vstup 1,18*9+1,34*4 1.NP		15,980			
	W		"m.č.b103:" 1,25*22		27,500			
348	K	772231822	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z tvrdých kamenů kladených do lepidla Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	43,480	58,26	2 533,14	CS ÚRS 2020 01
	W		Vstup 1,18*9+1,34*4 1.NP		15,980			
	W		"m.č.b103:" 1,25*22		27,500			
349	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových š do 10 mm plochy přes 1 m2 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	254,141	48,55	12 338,55	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		"m.č.b107:" 37,6+1,55*0,2+2,37*0,3		36,621			
	W		"m.č.b108:" 37,1+1,0*0,3+0,8*0,1		37,480			
	W		"m.č.b109:" 8,8		8,800			
	W		"m.č.b110:" 8,6+0,9*0,1		8,690			
	W		"m.č.b112:" 8,3+0,9*0,1+0,8*0,1		8,470			
	W		"m.č.b113:" 58,8+1,4*0,1+0,6*0,1*3+1,4*0,1		58,260			
	W		"m.č.b114:" 5,0		5,000			
	W		"m.č.b115:" 1,2+0,6*0,1		1,260			
	W		"m.č.b116a:" 3,3+0,9*0,1*2		3,480			
	W		"m.č.b116b:" 1,2		1,200			
	W		"m.č.b116c:" 1,2		1,200			
	W		"m.č.b117:" 3,3+0,6*0,1		3,360			
	W		"m.č.b118:" 5,6		5,600			
	W		"m.č.b119:" 1,2+0,6*0,1		1,260			
	W		"m.č.b123:" 11,9		11,500			
	W		"m.č.M102:" 2,7*3,125		8,438			
	W		2.NP					
	W		"m.č.b203:" 4,9+0,6*0,1		4,960			
	W		"m.č.b203a:" 1,1+0,6*0,1		1,160			
	W		"m.č.b204a:" 3,3+0,6*0,1		3,380			
	W		"m.č.b204b:" 1,2+0,6*0,1		1,260			
	W		"m.č.b204c:" 1,2+0,6*0,1		1,260			
	W		"m.č.b205a:" 3,3+0,6*0,1*2		3,420			
	W		"m.č.b205b:" 5,5+0,6*0,1		5,560			
	W		"m.č.b205c:" 1,1		1,100			
	W		"m.č.b218a:" 13,5+1,06*0,2+0,8*0,1		13,792			
	W		"m.č.b219b:" 5,6+0,7*0,1		5,670			
	W		"m.č.b225:" 3,3+0,6*0,1		3,360			
	W		"m.č.b227:" 2,3+0,6*0,1*2		2,420			
	W		"m.č.b228:" 1,1		1,100			
	W		"m.č.b229:" 1,1		1,100			
350	K	771273612	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	4,450	29,13	129,63	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		"m.č.b123:" 1,5*2+1,45		4,450			
351	K	771273613	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 400 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	7,400	33,99	251,53	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		"m.č.b123:" 1,5*3+1,45*2		7,400			
352	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazařin skvábobetonových tl přes 100 mm tl přes 4 m2 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	81,704	1 213,75	99 168,23	CS ÚRS 2020 01
	W		Střecha nad 2.NP 448,6*0,18		80,764			
	W		Střecha nad 3.NP 11,5*0,08		0,920			
353	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazařin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	4,730	1 456,50	6 889,25	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		"m.č.b115:" (1,2+0,6*0,1)*0,1		0,126			
	W		"m.č.b116a:" (3,3+0,9*0,1*2)*0,1		0,348			
	W		"m.č.b116b:" 1,2*0,1		0,120			
	W		"m.č.b116c:" 1,2*0,1		0,120			
	W		"m.č.b117:" (3,3+0,6*0,1)*0,1		0,336			
	W		"m.č.b119:" (1,2+0,6*0,1)*0,1		0,126			
	W		"m.č.M102:" 2,7*3,125*0,1		0,844			
	W		2.NP					
	W		"m.č.b203a:" (1,1+0,6*0,1)*0,1		0,116			
	W		"m.č.b204a:" (3,3+0,6*0,1)*0,1		0,336			
	W		"m.č.b204b:" (1,2+0,6*0,1)*0,1		0,126			
	W		"m.č.b204c:" (1,2+0,6*0,1)*0,1		0,126			
	W		"m.č.b205a:" (3,3+0,6*0,1*2)*0,1		0,342			
	W		"m.č.b205c:" 1,1*0,1		0,110			
	W		"m.č.b215:" 2,3*0,1		0,230			
	W		"m.č.b225:" (3,3+0,6*0,1)*0,1		0,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m č b226" (3,6+0,6*0,1)*0,1		0,366			
	W		"m č b227" (2,3+0,6*0,1*2)*0,1		0,242			
	W		"m č b228" 1,1*0,1		0,110			
	W		"m č b229" 1,1*0,1		0,110			
	W							
	W		Kamenná zídka					
	W		1,5*0,1		0,160			
354	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z lišého asfaltu II do 100 mm pl přes 4 m2	m3	81,397	1 262,30	102 747,43	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr					
	W							
	W		1.PP					
	W		"m č L004a" (24,3+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,1		2,487			
	W		"m č L005" (13,5+0,8*0,15)*0,1		1,362			
	W		"m č L006" (10,3+0,8*0,15*2)*0,1		1,054			
	W		"m č L007" (1,16*2,38+0,6*0,15)*0,1		0,285			
	W		"m č L008" (4,4*2,38)*0,1		1,047			
	W		"m č L009" (17,7+1,0*0,15)*0,1		1,785			
	W		"m č L011" 18,4*0,1		1,840			
	W		1.NP					
	W		"m č b101" (39,8+2,37*0,1*2+1,55*0,2)*0,1		4,058			
	W		"m č b102" (3,7+1,5*0,2+0,6*0,1+1,4*0,1)*0,1		0,420			
	W		"m č b103, b104" 7,3*0,1		0,730			
	W		"m č b105" (9,6+0,7*0,1*2)*0,1		0,974			
	W		"m č b106" 9,4*0,1		0,940			
	W		"m č b107" (37,8+1,55*0,2+2,37*0,3)*0,1		3,862			
	W		"m č b108" (37,1+1,0*0,3+0,8*0,1)*0,1		3,748			
	W		"m č b109" 8,8*0,1		0,880			
	W		"m č b110" (9,6+0,9*0,1)*0,1		0,959			
	W		"m č b111" (6,3+0,8*0,1)*0,1		0,638			
	W		"m č b112" (8,3+0,9*0,1+0,8*0,1)*0,1		0,847			
	W		"m č b113" (38,8+1,4*0,1+0,6*0,1*3+1,4*0,1)*0,1		5,928			
	W		"m č b114" 5,53*0,1		0,553			
	W		"m č b118" 4,82*0,1		0,482			
	W		"m č b120" (18,9+0,8*0,1*2)*0,1		1,906			
	W		"m č b121" (14,6+0,8*0,1*2)*0,1		1,478			
	W		"m č b122" (11,8+1,0*0,2+0,8*0,1)*0,1		1,218			
	W		"m č b123" 7,0*0,1		0,700			
	W		"m č b124" (9,4+0,8*0,1)*0,1		0,948			
	W		"m č b125" (13,5+1,0*0,2+0,8*0,1)*0,1		1,378			
	W							
	W		2.NP					
	W		"m č b201" 4,9*0,1		0,490			
	W		"m č b202" (37,0+1,28*0,1+1,38*0,2)*0,1		3,740			
	W		"m č b203" (4,9+0,6*0,1)*0,1		0,496			
	W		"m č b205b" (5,5+0,6*0,1)*0,1		0,556			
	W		"m č b206" (18,8+0,8*0,1*2)*0,1		1,896			
	W		"m č b207" (14,6+0,9*0,1)*0,1		1,489			
	W		"m č b208" (25,3+2,125*0,15+1,4*0,2+0,6*0,1)*0,1		2,596			
	W		"m č b209" (11,9+0,8*0,1)*0,1		1,198			
	W		"m č b210" (10,3+0,8*0,1)*0,1		1,036			
	W		"m č b211" (11,1+0,8*0,1)*0,1		1,118			
	W		"m č b212" (21,0+1,25*0,1)*0,1		2,113			
	W		"m č b214" (7,4+1,25*0,15)*0,1		0,759			
	W		"m č b216" (19,8+0,8*0,1+1,1*0,2)*0,1		2,010			
	W		"m č b217" (15,6+0,8*0,1*2)*0,1		1,578			
	W		"m č b218" (21,5+0,9*0,1*2)*0,1		2,166			
	W		"m č b219a" (13,5+1,06*0,2+0,8*0,1)*0,1		1,379			
	W		"m č b219b" (5,6+0,7*0,1)*0,1		0,567			
	W		"m č b220" (22,7+1,25*0,1+0,6*0,1+0,8*0,15)*0,1		2,301			
	W		"m č b221a" (25,6+0,8*0,15)*0,1		2,572			
	W		"m č b221b" (9,1+1,1*0,2+0,8*0,1)*0,1		0,940			
	W		"m č b222" (13,4+0,8*0,1)*0,1		1,345			
	W		"m č b223" (12,0+0,8*0,1)*0,1		1,200			
	W		"m č b224" (5,2+0,8*0,1)*0,1		0,528			
	W		"m č b230" (9,3+0,8*0,1)*0,1		0,938			
	W		"m č b231" (10,9+0,8*0,1+0,86*0,2+0,7*0,1)*0,1		1,122			
	W		"m č b232" (27,3+0,9*0,2)*0,1		2,748			
355	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z lišého asfaltu II přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	51,865	1 213,75	62 951,14	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech zpr					
	W							
	W		kanál					
	W		4,0*1,5*0,2		1,280			
	W		Venkovní plocha					
	W		12,5*0,15		1,875			
	W		Podkladní beton					
	W		1.PP					
	W		"m č L004a" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,15		2,450			
	W		"m č L005" (1,19*2,94)*0,15		0,525			
	W		"m č L006" (10,3+0,8*0,15*2)*0,15		1,581			
	W		"m č L007" (1,16*2,38+0,6*0,15)*0,1		0,285			
	W		"m č L008" 0,6*2,38*0,15		0,214			
	W		"m č L011" 18,4*0,1		1,840			
	W		1.NP					
	W		(107,5+128,3+32,7+10,8)*0,15		41,895			
356	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí II přes 100 mm	m3	137,992	495,50	66 995,12	CS ÚRS 2020 01
357	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových II do 50 mm pl přes 4 m2	m2	460,300	77,68	35 758,10	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech zpr					
	W							
	W		Střecha nad 2 NP					
	W		448,8		448,800			
	W		Střecha nad 3 NP					
	W		11,5		11,500			
358	K	963042819	Bourání schodišťových sloupů betonových zhotovených na místě	m	5,370	135,94	730,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech zpr					
	W							
	W		1.PP					
	W		"m č L006" 1,79*3		5,370			
359	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	300,000	9,71	2 913,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		300,0		300,000			
360	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	102,755	194,20	19 955,02	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.PP					
	W		0,87*1,97*3+0,6*1,97+0,85*1,97+0,7*1,97+0,6*1,97		10,953			
	W		1.NP					
	W		0,9*1,97*3+0,6*1,97*13+0,7*1,97*2+0,6*1,97*9		39,203			
	W		2.NP					
	W		0,8*1,97*20+0,6*1,97+0,6*1,97*14+0,7*1,97*2		52,599			
361	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	20,685	194,20	4 017,03	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.NP					
	W		1,4*1,97*4		11,032			
	W		2.NP					
	W		1,25*1,97*3+1,15*1,97		9,653			
362	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	4,320	92,25	398,52	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.NP					
	W		0,65*1,8*2+1,1*1,8		4,320			
363	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	43,640	77,68	3 405,49	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.NP					
	W		1,2*2,8*2+2,4*2,8		12,480			
	W		1,2*1,8*7+1,5*1,8+1,0*2,2		20,020			
	W		2.NP					
	W		1,2*1,8*4+1,5*1,8		11,340			
364	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	150,300	63,12	9 486,94	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.NP					
	W		2,5*1,8+2,4*1,8*5+3,0*1,8*5		53,100			
	W		2.NP					
	W		2,4*1,8*10+3,0*1,8*10		97,200			
365	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	3,089	184,49	569,89	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.PP					
	W		0,83*0,83		0,689			
	W		1.NP					
	W		0,5*1,6*3		2,400			
366	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,680	179,64	301,80	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.PP					
	W		0,8*2,1		1,680			
367	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	23,860	126,23	3 011,85	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.NP					
	W		1,5*1,6+1,0*2,1+1,8*1,6+1,0*1,6*2+1,8*1,6*2+2,35*1,6*2		23,860			
368	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,314	242,75	76,22	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.NP					
	W		0,56*0,56		0,314			
369	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	12,195	116,52	1 420,98	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.NP					
	W		2,1*2,4		5,040			
	W		2,68*2,7		7,155			
370	K	968074242	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z hliníkových rámu s vlnitým izolačním dvojsklem ot do 10 m2	m2	12,798	131,09	1 677,69	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.NP					
	W		2,37*2,7*2		12,798			
371	K	973031325	Výsekní kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 tl do 300 mm	kus	10,000	155,36	1 553,60	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		10		10,000			
372	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	450,000	31,07	13 981,50	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	W		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
	W		Profese					
	W		450		450,000			
373	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	170,000	47,58	8 088,60	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	W		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Profese					
	W		170		170,000			
374	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	kus	200,000	42,24	8 448,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		200		200,000			
375	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	kus	90,000	75,74	6 816,60	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		90		90,000			
376	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr	kus	5,000	338,88	1 694,40	CS ÚRS 2020 01
	W		1.PP					
	W		2+3		5,000			
377	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	kus	150,000	12,62	1 893,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		150		150,000			
378	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 80 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	kus	225,000	35,93	8 084,25	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		225		225,000			
379	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	kus	35,000	106,81	3 738,35	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		35		35,000			
380	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	kus	15,000	242,75	3 641,25	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		15		15,000			
381	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr	m2	1,000	126,23	126,23	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
382	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr	m3	1,000	922,45	922,45	CS ÚRS 2020 01
	W		1.PP					
	W		1		1,000			
383	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr	m3	1,000	922,45	922,45	CS ÚRS 2020 01
	W		1.PP					
	W		1		1,000			
384	K	971033591	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr	m3	0,098	1 310,85	128,46	CS ÚRS 2020 01
	W		1.PP					
	W		0,5*0,1*1,225		0,061			
	W		0,3*0,1*1,225		0,037			
385	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr	m3	5,314	922,45	4 901,90	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		1m.2.b104 " 1,05*2,2*0,3		0,693			
	W		1m.6.b122 " 1,1*2,2*0,3		0,726			
	W		2.NP					
	W		1m.6.211 " 1,2*1,8*0,3		0,648			
	W		1m.6.221a " 1,4*2,7*0,3*2		2,268			
	W		1m.6.232 " 1,45*2,25*0,3		0,975			
386	K	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr	m3	4,734	1 068,10	5 056,39	CS ÚRS 2020 01
	W		1.PP					
	W		1m.6.L004a " 1,05*2,25*0,56		1,323			
	W		1m.6.L013 " 1,7*1,1*0,5		0,935			
	W		2.NP					
	W		1m.6.223 " 1,4*2,7*0,325		1,229			
	W		1m.6.225 " 1,4*2,7*0,33		1,247			
387	K	973031324	Výsekaň kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 tl do 150 mm Viz PD statika	kus	24,000	116,52	2 796,48	CS ÚRS 2020 01
	W		Kapsy pro výměny stropů					
	W		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
388	K	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ZB příčkách a zdech: pl do 1 m2 hl do 600 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr	m3	0,150	6 311,50	946,73	CS ÚRS 2020 01
	W		1.PP					
	W		*Kanal: 0,5*0,6*0,5		0,150			
389	K	972054241	Vybourání otvorů v ZB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 hl do 150 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	kus	50,000	179,64	8 982,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese:					
	W		50		50,000			
390	K	972054341	Vybourání otvorů v ZB stropích nebo klenbách pl do 0,25 m2 hl do 150 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	kus	25,000	262,17	6 554,25	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		25		25,000			
391	K	972054491	Vybourání otvorů v ZB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	m3	2,000	6 311,50	12 623,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		2,0		2,000			
392	K	973031335	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1 PP-5.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr	kus	10,000	194,20	1 942,00	CS ÚRS 2020 01
	W		10		10,000			
393	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD statika	m	113,100	140,80	15 924,48	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		1,4*8+1,6*8+3,5*3+0,9*4+1,0*8		46,100			
	W		2.NP					
	W		1,6*14+2,0*9+2,2*3+2,4*3+0,55*8+0,8*6+1,4*2		67,000			
394	K	974031666	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr Viz PD statika	m	58,600	179,64	10 526,90	CS ÚRS 2020 01
	W		1.NP					
	W		2,0*6+2,8*6+2,8*2+5,3*2		45,800			
	W		2.NP					
	W		2,0*4+2,4*2		12,800			
395	K	974031121	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	2 500,000	43,70	109 250,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		2500		2 500,000			
396	K	974031122	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr	m	1 600,000	48,55	77 680,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		1600		1 600,000			
397	K	974031133	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	m	250,000	63,12	15 780,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		250		250,000			
398	K	974031134	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	m	350,000	72,83	25 490,50	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		350		350,000			
399	K	974031142	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	m	300,000	53,41	16 023,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		300		300,000			
400	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	m	200,000	72,83	14 566,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		200		200,000			
401	K	974031154	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	m	260,000	87,39	22 721,40	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		60,0+200,0		260,000			
402	K	974031155	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysů Viz PD profese - výkresy půdorysů	m	20,000	121,38	2 427,60	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese					
	W		20,0		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
403	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profese - výkresy půdorysů Profese: 120	m	120,000	131,09	15 730,80	CS ÚRS 2020 01
404	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profese - výkresy půdorysů Profese: 50,0	m	50,000	150,51	7 525,50	CS ÚRS 2020 01
405	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Profese UT 100,0	m	100,000	179,64	17 964,00	CS ÚRS 2020 01
406	K	974082216	Vysekání rýh pro vouce v ornice ML, stěn š do 150 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profese - výkresy půdorysů Profese: 200,0	m	200,000	44,67	8 934,00	CS ÚRS 2020 01
407	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou vřzlukou v do 3 m dl podchycení do 3 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. 1.NP 1,3*2+1,5+1,1+1,15+1,95+1,05 2.NP 1,2+1,8+2,2+1,75+1,45+1,4+1+2,0*3	m	29,150	1 165,20	33 965,58	CS ÚRS 2020 01
408	K	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou vřzlukou v do 3 m dl podchycení do 5 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. 1.NP 3,35	m	3,350	1 165,20	3 903,42	CS ÚRS 2020 01
409	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou vřzlukou v do 3 m dl podchycení do 5 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. 1.PP 1,7+1,05	m	2,750	1 650,70	4 539,43	CS ÚRS 2020 01
410	K	976074121	Vybourání kotvevých želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC *Předpoklad - 260	kus	260,000	63,12	16 411,20	CS ÚRS 2020 01
411	K	977151113	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů Profese 14,6	m	14,600	1 281,72	18 713,11	CS ÚRS 2020 01
412	K	977151118	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů Profese: 12,1	m	12,100	1 767,22	21 383,36	CS ÚRS 2020 01
413	K	977151123	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů Profese: 5,4	m	5,400	2 456,63	13 265,80	CS ÚRS 2020 01
414	K	977151125	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů Profese: 7,7	m	7,700	2 815,90	21 682,43	CS ÚRS 2020 01
415	K	977151128	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů Profese: 5,9	m	5,900	3 786,90	22 342,71	CS ÚRS 2020 01
416	K	977151212	Jádrové vrtly dovrchní diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů Profese: 5,6	m	6,600	1 485,63	9 805,16	CS ÚRS 2020 01
417	K	977151216	Jádrové vrtly dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů Profese: 5,2	m	5,200	1 874,03	9 744,96	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
418	K	977151218	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1 PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	2,800	2 019,58	5 655,10	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese		2,800			
	W		2,8					
419	K	977151223	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1 PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	1,250	2 845,03	3 556,29	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese		1,250			
	W		1,25					
420	K	977151225	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1 PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	1,100	3 379,08	3 716,99	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese		1,100			
	W		1,1					
421	K	977151227	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1 PP-3.NP Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	0,750	4 757,90	3 568,43	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese		0,750			
	W		0,75					
422	K	977211122	Řezání sténovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 350 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	113,800	708,63	80 664,85	CS ÚRS 2020 01
	W		1 PP					
	W		1 1'2		2,200			
	W		1 NP					
	W		2,2'2+3,95'2+2,7'2'2+2,25'2+1,0'2+2,7'2'2+2,7'2'2+2,2'2'2+2,2'2		59,000			
	W		2 NP					
	W		2,7'2+2,25+1,0+1,0+2,25+2,7'2+2,7'2'2+2,25'2'3+2,2+1,5'2+2,2'2		52,600			
423	K	977211125	Řezání sténovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 680 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	4,500	1 524,47	6 860,12	CS ÚRS 2020 01
	W		1 PP					
	W		2 25'2		4,500			
424	K	977211135	Řezání sténovou pilou kci z kamene hl do 680 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	25,100	2 769,09	67 998,16	CS ÚRS 2020 01
	W		Zesílení zdvo		25,100			
	W		5,5+6,0+6,8+6,8					
425	K	977312112	Řezání stávkových betonových mazanin vyzluzných hl do 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	202,920	116,52	23 644,24	CS ÚRS 2020 01
	W		Profese UT		200,000			
	W		100,0'2					
	W		Ostatní					
	W		1,1 PP' 1,0+1,26+0,66		2,920			
426	K	977312113	Řezání stávkových betonových mazanin vyzluzných hl do 150 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	30,920	145,65	4 503,50	CS ÚRS 2020 01
	W		1 PP					
	W		2,2+0,08+5,66+1,28+3,36		13,480			
	W		"m.č.L004a" 4,44		4,440			
	W		"m.č.L005" 2,94		2,940			
	W		"m.č.L007" 2,38		2,380			
	W		"m.č.L008" 2,34'2		4,780			
	W		"m.č.L011" 0,66+1,26+1,0		2,920			
427	K	987023693	Phsekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem ol přes 2 m2 Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (slěny), výkresy půdorysů 1 PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz. PD - skladby konstrukcí	m2	114,575	194,20	22 250,47	CS ÚRS 2020 01
	W		vyrovnaní stáv. základů pod zateplení - phsekání pouze vystupujících výčnělků					
	W		pohled severní					
	W		(21,83-8,4+0,88+1,2)*0,9		15,579			
	W		(8,525+6,75+6,1'2+6,15+3,1+1,2'4+1,8'2)*0,9		40,613			
	W		pohled západní					
	W		10,4'0,9		9,360			
	W		pohled jižní					
	W		(34,22+1,8'2+13,85-10,2)*0,9		37,323			
	W		příjezd, průchod					
	W		(10,8+2,2)*0,9		11,700			
428	K	978011191	Čištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	98,100	63,12	6 255,19	CS ÚRS 2020 01
	W		1 PP					
	W		"m.č.L004a-L011" 24,8+13,5+10,3+6,1+13,2+17,7+13,7		99,100			
429	K	978013191	Čištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	1 752,302	57,29	100 389,38	CS ÚRS 2020 01
	W		1 PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		((1,44+2,94+0,31)*2+(1,44+5,43)*2+(5,56+2,38)*2+(4,54+3,8)*2+27,7)*2,3		219,834			
	WV		1 NP					
	WV		((2,7+4,98)*2+(5,5+9,8+0,3)*2+(5,8+15,0)*2+(5,8+13,2)*2+(5,8+9,0)*2+(5,8+2,7+3,1+0,2)*2+(5,8+10,8)*2)*3,05		648,308			
	WV		2 NP					
	WV		((2,7+6,7)*2+(2,7+3,2)*2+(5,5+9,8+0,3)*2+(5,8+15,0)*2+(5,8+13,2)*2+(5,8+9,0)*2+(5,8+2,7+3,1+0,2)*2+(5,8+10,8)*2+(5,8+9,6)*2+(2,9+8,4)*2)*3,05		857,060			
	WV		Strop					
	WV		"m.č. 101, 105, 106 " 26,5		26,500			
430	K	978036141	Očištění (odsekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 % Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3 NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech zpr	m2	732,322	19,42	14 221,69	CS ÚRS 2020 01
	WV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	WV		pohled severní					
	WV		(21,63+6,4+0,88+1,2)*4,0-1,0*1,6-1,8*1,6*2-1,1*2,5		59,130			
	WV		(8,525+6,75+6,1*3+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2)*7,0+13,5*1,2		374,775			
	WV		-5,7*3,0-2,3*3,0-2,75*2,1-3,0*0,9-2,7*0,9-1,2*0,9-2,8*0,9-3,0*1,8-2,4*1,8*2-1,2*1,8*2		-56,865			
	WV		-2,4*1,8*3-2,8*1,8-3,0*1,8*3-2,2*1,8-1,2*1,8-2,8*1,8-1,2*1,8*2		-49,880			
	WV		pohled západní					
	WV		10,4*7,0		72,800			
	WV		-1,3*2,2-1,0*1,8-1,2*2,2*2		-9,940			
	WV		pohled jižní					
	WV		13,85*4,2-2,1*2,8-2,35*1,6*2		44,770			
	WV		(34,22+1,8*2)*7,6+6,0*0,8+12,8*1,5		311,582			
	WV		-1,0*2,8-1,2*1,8*2-2,4*0,8-3,0*0,9-6,4*2,0-2,85*2,1-2,25*3,0-5,65*3,0		-34,225			
	WV		-3,0*1,8*5,2-4*1,8*4		-44,280			
	WV		Skladba W2, W2a					
	WV		1.NP					
	WV		"závěří před halou" 1,35*2,95*2		7,965			
	WV		"průjezd" 10,8*(3,5+2,65)*0,5+12,0*3,5		76,290			
1	K	978036191	Očištění (odsekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr	m2	261,485	57,29	14 980,48	CS ÚRS 2020 01
	WV		Východní fasáda stávající části v místě napojení nového objektu					
	WV		4,7*5,0+4,95*1,5		30,925			
	WV		Strop průjezd					
	WV		55,6		55,600			
	WV		průjezd-skladba W7					
	WV		(4,55+0,4+4,55+0,4)*2*(4,7+4,15)*0,5-1,2*1,8*4+(1,2+1,8*2)*0,4*2		62,815			
	WV		vnější ostění oken a dveří					
	WV		pohled severní					
	WV		(1,0+1,6*2)*0,2+(1,8+1,6*2)*0,2*2+2,7*2,0+2,0*4,5*2+(0,8+1,8*2)*0,5*3+(2,75+2,7*2)*0,2+(3,0+0,9*2)*0,2+(1,2+0,8*2)*0,2+(2,8+0,9*2)*0,2+(3,0+1,8*2)*0,2		37,970			
	WV		(2,4+1,8*2)*0,2*2+(1,2+1,8*2)*0,2*2		4,320			
	WV		(2,4+1,8*2)*0,2*4+(3,0+1,8*2)*0,2*3+(2,2+1,8*2)*0,2*2+(1,2+1,8*2)*0,2+(1,2+1,8*2)*0,2*2+(2,8+1,8*2)*0,2		15,240			
	WV		pohled západní					
	WV		(1,0+1,8*2)*0,2*3+(1,3+2,8*2)*0,5+(1,2+2,2*2)*0,5		9,010			
	WV		pohled jižní					
	WV		(1,0+2,8*2)*0,5+(1,2+1,8*2)*0,2*2+(2,4+1,8*2)*0,2+(3,0+0,9*2)*0,2+(2,4+1,8*2)*0,5+(2,1+2,8*2)*0,2+(2,35+1,6*2)*0,15*2		13,585			
	WV		(3,0+1,8*2)*0,2*5+(2,4+1,8*2)*0,2*4		11,400			
	WV		"průjezd" (2,45+2,65)*2*0,1*2		0,620			
	WV		"průjezd" (2,4+0,7)*2*0,1					
432	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr	m2	183,780	48,55	8 922,52	CS ÚRS 2020 01
	WV		1 NP					
	WV		6,5*5*1,8+(4,1*2+5,8)*1,8		83,700			
	WV		2.NP					
	WV		6,5*2*1,8+(4,1*2+5,8)*1,8+(4,5*2+5,8)*1,8+(8,4+2,7*2)*1,8		109,060			
433	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkladaček plochy přes 1 m2 pohled severní	m2	126,011	48,55	6 117,83	CS ÚRS 2020 01
	WV		(21,63+6,4+0,88+1,2)*0,7		12,117			
	WV		(8,525+6,75+6,1*3+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2-2,7-5,7)*0,7		29,978			
	WV		pohled západní					
	WV		(10,4+1,3)*0,7		6,370			
	WV		pohled jižní					
	WV		(34,22+1,8*2+13,85+10,2-2,4-5,75+1,35*2)*1,3		46,828			
	WV		průjezd					
	WV		10,2*(0,7+1,3)*0,5+11,4*(1,5+2,1)*0,5		30,720			
434	K	783806805	Odstanění náletů z omítek opálením Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr	m2	258,500	48,55	12 550,18	CS ÚRS 2020 01
	WV		Latexové nálety z ponechávaných stěn					
	WV		1.NP					
	WV		5,9*2*2,0+8,45*2,0-2,3*2,0+3,0*2,0+8,8*2,0+2,6*2*2,0+4,8*2,0		90,100			
	WV		2.NP					
	WV		(15,0+1,4)*2*2,0+4,7*2*2,0+3,5*2*2,0+4,5*4*2,0+(5,8+2,7)*2*2,0		168,400			
435	K	978035121	Odsekání lenkovitě omítky odsekáním v rozsahu do 10% Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, pohledy a Tech zpr	m2	409,182	9,71	3 973,16	CS ÚRS 2020 01
	WV		Skladba W11					
	WV		Objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
	WV		- předpoklad					
	WV		pohled severní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		7,8*8,2+0,9*1,5+1,5*1,5+1,2*1,8*2+ 2,4*1,5+(0,9*1,5*2)*0,2+(1,5+1,5*2)*0,2*2+(2,4+1,5*2)*0,2		55,860			
	WV		pohled západní					
	WV		14,08*6,2+3,7*1,2+1,05*0,45*2+1,15*1,2+ 1,95*1,5*6+(1,05+0,45*2)*0,2+(1,15+1,2*2)*0,2*(1,85+1,6*2)* 0,2*2		103,017			
	WV		pohled jižní					
	WV		17,1*9,4+0,5*0,6+1,9*0,6*3+ 2,1*1,5*8+(0,5+0,6*2)*0,2+(2,1+1,5*2)*0,2*8		140,320			
	WV		pohled východní					
	WV		12,35*9,4+0,5*0,6*2+ 1,2*1,5*6+(0,5+0,6*2)*0,15+(1,2+1,5*2)*0,2*6		109,985			
436	K	1291_R1	Stavební připomoci, dočišťování	kompi et	1,000	29 130,00	29 130,00	vlastní
	WV		předpoklad 300 hodin					
	WV		1		1,000			
	D	98	Demolice				13 098,48	
437	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukci do 35 % postupným rozebíráním Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	16,640	320,43	5 331,96	CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV		Zadní vstup do tékárny					
	WV		8,0*5,2		41,600			
	WV		41,6*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		16,640			
438	K	981511116	Demolice konstrukci objektů z betonu prostého postupným rozebíráním Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1, PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	3,864	2 009,97	7 766,52	CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV		Zadní vstup do tékárny - základy					
	WV		10,6*0,3*(4,5+2,3+1,3*4)*0,6*0,9		9,660			
	WV		9,66*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		3,864			
	D	99	Přesuny hmot a suti				1 448 758,67	
439	K	997013113	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1 406,452	141,15	198 520,70	CS ÚRS 2020 01
440	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 406,452	118,55	166 734,88	CS ÚRS 2020 01
441	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 812,904	5,65	15 692,91	CS ÚRS 2020 01
	WV		1406,452*2 *Přepočtené koeficientem množství		2 812,904			
442	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	492,256	176,41	86 839,23	CS ÚRS 2020 01
	WV		1406,452*0,35 *Přepočtené koeficientem množství		492,256			
443	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	281,290	190,52	53 591,37	CS ÚRS 2020 01
	WV		1406,452*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		281,290			
444	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ohněného kód odpadu 17 01 02	t	421,988	237,09	100 048,66	CS ÚRS 2020 01
	WV		1406,621*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		421,988			
445	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	28,129	722,57	20 325,17	CS ÚRS 2020 01
	WV		1406,452*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		28,129			
446	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	42,194	1 253,21	52 877,94	CS ÚRS 2020 01
	WV		1406,452*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		42,194			
447	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	28,609	1 253,21	35 853,08	CS ÚRS 2020 01
	WV		2860,945*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		28,609			
448	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	28,129	1 930,35	54 298,82	CS ÚRS 2020 01
	WV		1406,452*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		28,129			
449	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	14,065	1 445,14	20 325,89	CS ÚRS 2020 01
	WV		1406,452*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		14,065			
450	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	70,323	529,23	37 217,04	CS ÚRS 2020 01
	WV		1406,452*0,05 *Přepočtené koeficientem množství		70,323			
451	K	997013-R3	Rozřídění stavebního odpadu na stavbě pro demolici přístavby	t	19,317	105,86	2 044,90	vlastní
	WV		19,317		19,317			
452	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	1 406,452	84,68	119 098,36	CS ÚRS 2020 01
453	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	2 812,904	24,70	69 478,73	CS ÚRS 2020 01
	WV		1406,452*2 *Přepočtené koeficientem množství		2 812,904			
454	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2 675,148	155,36	415 610,99	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				40 473 144,72	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				871 228,73	
455	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studená náterem ometacím Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	665,958	34,98	23 281,89	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV							
	WV		Podlaha B1					
	WV		3.NP					
	WV		*m.č 301* 5,97*2,57+92,5		107,843			
	WV							
	WV		Skládka F1					
	WV		kanál u výletu					
	WV		3,2*2,675		5,895			
	WV		Venkovní rampa					
	WV		12,5		12,500			
	WV		Venkovní terasa					
	WV		6,475*2,7		17,483			
	WV		Přístavba					
	WV		*m.č 001-004* (3,0*2,61+24,1+2,57*2,61)		38,651			
	WV							
	WV		Skládka F3					
	WV		11,4*2,245		25,593			
	WV							
	WV		Skládka F6					
	WV		1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m č.L004a" (24,6+1,0*0,15+0,8*0,15)		24,870			
	WV		"m č.L005" (13,5+0,8*0,15)		13,620			
	WV		"m č.L006" (10,3+0,8*0,15*2)		10,540			
	WV		"m č.L007" (1,16*2,38+0,8*0,15)		2,851			
	WV		"m č.L008" (4,4*2,38)		10,472			
	WV		"m č.L009" (17,7+1,0*0,15)		17,850			
	WV		"m č.L011" 18,4		18,400			
	WV		1.NP					
	WV		(107,5+128,3+32,7+10,8)		279,300			
	WV		Skladba F7					
	WV		"nad kanálem" 80,1		80,100			
456	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studéna nátěrem penetračním	m2	63,330	14,57	922,72	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		Skladba F3					
	WV		11,4*0,7		7,980			
	WV		Opěrné zdi - dilatace					
	WV		1,0		1,000			
	WV		skladba W3					
	WV		přístavba					
	WV		(6,4*2+6,85*2)*1,5		45,750			
	WV		místnosti oběhstvení					
	WV		(6,1+2,5)*2*0,5		8,600			
457	M	111631500	jak penetrační asfaltový	t	0,222	42 724,00	9 484,73	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		665,958*0,0003		0,200			
	WV		63,33*0,00035		0,222			
458	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovné NAJP	m2	1 224,072	82,54	101 034,90	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		Podlaha B1					
	WV		3 NP					
	WV		"m č.301" 5,97*2,57+92,5		107,843			
	WV		Dvě vrstvy					
	WV		Skladba F1					
	WV		kanál u výletu					
	WV		2,2*2,675*2		11,770			
	WV		Venkovní rampa					
	WV		12,5*2		25,000			
	WV		Venkovní terasa					
	WV		8,475*2,7*2		34,965			
	WV		Přístavba					
	WV		"m č.001-004" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,61)*2		77,302			
	WV		Skladba F3					
	WV		11,4*2,245*2		51,186			
	WV		Skladba F6					
	WV		1 PP					
	WV		"m č.L004a" (24,6+1,0*0,15+0,8*0,15)*2		49,740			
	WV		"m č.L005" (13,5+0,8*0,15)*2		27,240			
	WV		"m č.L006" (10,3+0,8*0,15*2)		21,080			
	WV		"m č.L007" (1,16*2,38+0,8*0,15)*2		5,702			
	WV		"m č.L008" (4,4*2,38)*2		20,944			
	WV		"m č.L009" (17,7+1,0*0,15)*2		35,700			
	WV		"m č.L011" 18,4*2		36,800			
	WV		1.NP					
	WV		(107,5+128,3+32,7+10,8)*2		558,300			
	WV		Skladba F7					
	WV		"nad kanálem" 80,1*2		160,200			
459	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením svíslé NAJP	m2	130,294	111,57	14 549,93	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		Skladba F3					
	WV		11,4*0,7*2		15,960			
	WV		Opěrné zdi - dilatační spary					
	WV		(1,3*0,3+1,72*0,3)*3		2,718			
	WV		(1,3*0,3+1,94*0,3)*3		2,918			
	WV		skladba W3					
	WV		přístavba					
	WV		(6,4*2+6,85*2)*1,5*2		81,500			
	WV		místnosti oběhstvení					
	WV		(6,1+2,5)*2*0,5*2		17,200			
460	M	62852-R01	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, snodní	m2	850,223	108,27	92 053,64	vlastní
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		107,843*1,15		124,018			
	WV		1116,229/2*1,15+15,96*1,2+91,5/2*1,2+17,2/2*1,2		726,204			
461	M	62852-R02	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační protiradonový natavovací, vyztužený polyesterovou vládkou, tl. 4 mm, s minerálním	m2	732,964	115,55	84 693,99	vlastní
	WV		prosvětlením horní					
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		1116,229/2*1,15+21,594*1,2+91,5/2*1,2+17,2/2*1,2		732,964			
462	K	711131-R1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AJP nebo tkaninou s přelepením spoji	m2	74,519	121,38	9 045,12	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
462	M	28323020	folie separační PE 2 x 50 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	85,697	4,45	381,35	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dřevě vrstvy					
	WV		Skladba F1					
	WV		kanál u výtahu					
	WV		2,2*2,875		5,885			
	WV		Venkovní rampa					
	WV		12,5		12,500			
	WV		Venkovní terasa					
	WV		6,475*2,7		17,483			
	WV		Přístavba					
	WV		"m.6 001-004" (3,0*2,81+24,1+2,575*2,6)		38,651			
	WV		74,519*1,15 Přepočtené koeficientem množství		85,697			
464	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojtranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodoprovne a svislé hydroizolace - D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	38,650	249,55	9 695,02	vlastní
	WV		přístavba					
	WV		6,4*2+8,85		21,650			
	WV		místnost občerstvení					
	WV		(8,1+2,5)*2		17,200			
465	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodoprovne za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	164,868	32,14	5 298,86	CS ÚRS 2020 01
	WV		Skladba F6					
	WV		1 PP					
	WV		"m.6 L004a-L011" (27,75+15,9+16,9+15,4+19,7)*0,6		57,390			
	WV		1 NP					
	WV		(15,36+124,0+3,2+2,9+2,1+1,4+6,3+9,0)*0,6		88 556			
	WV		Skladba F7					
	WV		(6,17+2,4+3,3+3,0)*0,6		8,922			
466	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	67,209	59,52	4 000,28	CS ÚRS 2020 01
	WV		Skladba F6					
	WV		1 PP					
	WV		"m.6 L004a-L011" (27,75+15,9+16,9+15,4+19,7)*0,25		23,813			
	WV		1 NP					
	WV		(15,36+124,0+3,2+2,9+2,1+1,4+6,3+9,0)*0,25		41,065			
	WV		Skladba F7					
	WV		(6,17+2,4+3,3+3,0)*0,15		2,231			
467	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby 232,077*1,5 Přepočtené koeficientem množství	kg	348,116	1 066,16	371 147,35	CS ÚRS 2020 01
468	K	711471_R12	Provedení přechodu vodoprovne a svislé izolace trojtranným těsnícím pásu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m	11,400	249,55	2 844,67	vlastní
	WV		Skladba F3					
	WV		11,4		11,400			
469	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nepovnou fólií s textilní svislá, napek v 8,0 mm. II do 0,6 mm. Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn	m2	162,175	160,22	25 983,66	CS ÚRS 2020 01
	WV		Skladba W3					
	WV		na stávajících základech					
	WV		pohled severní					
	WV		(21,63-6,4+0,88+1,2)*0,9		15,579			
	WV		(8,525+6,75+6,1*2+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2)*0,9		40,613			
	WV		pohled západní					
	WV		10,4*0,9		9,360			
	WV		pohled jižní					
	WV		(34,22+1,8*2+13,85-10,2)*0,9		37,323			
	WV		průjezd, průchod					
	WV		(10,8+2,2)*0,9		11,790			
	WV		na nových základech					
	WV		prostor občerstvení					
	WV		(6,8+2,85*2)*1,0		12,500			
	WV		přístavba					
	WV		(6,7*2+10,0)*1,5		35,100			
470	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nepovnou fólií ukončení hořní lištou Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn	m	150,205	92,25	13 856,41	CS ÚRS 2020 01
	WV		Skladba W3					
	WV		na stávajících základech					
	WV		pohled severní					
	WV		21,63-6,4+0,88+1,2		17,310			
	WV		8,525+6,75+6,1*2+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2		45,125			
	WV		pohled západní					
	WV		10,4		10,400			
	WV		pohled jižní					
	WV		34,22+1,8*2+13,85-10,2		41,470			
	WV		na nových základech					
	WV		prostor občerstvení					
	WV		6,8+2,85*2		12,500			
	WV		přístavba					
	WV		6,7*2+10,0		23,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
471	K	711411011	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena suspenzí asfaltovou Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr Viz Tabulky podlah ve styku podlaha - stěna vložena pružná bandáž Podlaha D11 1.NP "m.č.113a" 3,0+0,7*0,15 "m.č.118a" 2,2+0,7*0,1 Podlaha D15 2.NP "m.č.206b" 2,0 "m.č.206b" (1,6+1,2)*2*0,2-0,7*0,2+0,9*2*2,3 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-olivmerová vlákniv vztlučená proti zemní vlhkosti 27,419*1,5 Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a olivům v objektech v do 12 m	m2	7,375	14,57	107,45	CS ÚRS 2020 01
472	K	711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě svisle za studena suspenzí asfaltovou Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr Viz Tabulky podlah ve styku podlaha - stěna vložena pružná bandáž Podlaha D11 1.NP "m.č.113a" (1,36+2,45)*2*0,2-0,7*0,2+0,8*2+1,0)*2,3 "m.č.118a" (1,15+2,0)*2*0,2-0,7*0,2+0,9*2+1,0)*2,3 Podlaha D15 2.NP "m.č.206b" (1,6+1,2)*2*0,2-0,7*0,2+0,9*2*2,3	m2	20,044	24,28	486,67	CS ÚRS 2020 01
473	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-olivmerová vlákniv vztlučená proti zemní vlhkosti 27,419*1,5 Přepočtené koeficientem množství	kg	41,129	105,81	4 392,99	CS ÚRS 2020 01
474	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a olivům v objektech v do 12 m	%	3,000	97,10	291,30	CS ÚRS 2020 01
	D	711.1	Dodatečná hydroizolace				97 675,58	
	K	71100-R02	Dodatečná izolace zdiva, aplikace tříložkové injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, horizontální Viz PD sanace 2,76	m2	2,780	291,30	809,81	vlastní
475	K	71100-R03	Dodatečná izolace zdiva, aplikace tříložkové injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, vertikální Viz PD sanace 31,95	m2	31,950	291,30	9 307,04	vlastní
477	K	71100-R05	Zaslepení otvorů Ø 12 mm Viz PD sanace 416,76	m	416,760	9,71	4 046,74	vlastní
478	K	71100-R06	Injektážní rostek do velmi vysokého stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou) Viz PD sanace 75,0	t	75,000	504,92	37 869,00	vlastní
479	K	71100-R07	Osazení pokrů pro tlakovou injektáž Viz PD sanace 417	kus	417,000	3,88	1 617,96	vlastní
480	K	71114-R01	Fablon - propojení izolace zdiva a izolace podlahy šířka 400 mm, vnitřní, bitumenová stěrka na vyrovnaný podklad Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech zpr Viz Tabulky skladeb Viz PD sanace 107,0	m	107,000	184,49	19 740,43	vlastní
481	K	977131113	Vrty přiklepovými vrtáky Ø 12 mm do cihelného zdiva nebo oprotého betonu Viz PD sanace 416,76	m	416,760	53,41	22 259,15	CS ÚRS 2020 01
482	K	97713-R01	Vytřídění otvorů stlačeným vzduchem, Ø 12 mm Viz PD sanace 416,76	m	416,760	4,86	2 025,45	vlastní
	O	712	Povlakové krytiny				772 517,95	
483	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3 NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech zpr Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R5 Vodorovné plochy Skladba R1 stávající část 8,0*2,6 34,5*(12,0+5,8)*0,5+5,8*0,9*0,5 nástavba, přístavba 4,5*5,8+17,0*9,05 etapizace - přespádování střechy 41,2	m2	546,410	32,86	17 955,03	CS ÚRS 2020 01
484	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce za studena nátěrem penetračním Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3 NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech zpr Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R5 3 NP Skladba R1 stávající část (6,0+2,6)*2*0,9 (34,5+29,5+0,9+4,8+12,0)*0,9 nástavba, přístavba (19,5+9,05+17,0+5,8+4,5)*0,9 etapizace - přespádování střechy	m2	171,345	18,25	3 127,05	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W 18,1*0,9		16,290			
			W 2 NP					
			W Skladba R6					
			W (2,1,8+4,5)*0,6		15,780			
485	M	711531500	lak penetrační asfaltový	l	0,224	42 724,00	9 570,18	CS URS 2020 01
			W Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.					
			W spojteba 0,3-0,35 t/m2		0,224			
			W 545,410*0,0003+171,345*0,00035		0,224			
486	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	1 298,710	85,80	111 429,32	CS URS 2020 01
			W Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3 NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			W Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6					
			W včetně zauložování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.					
			W Spodní hydroizolační pás					
			W Vodorovné plechy.					
			W tl. 3,0 mm - výrobek č. R2					
			W 3 NP					
			W Skladba R1					
			W stávající část					
			W 5,9*2,5		14,750			
			W 34,4*(11,9+5,7)*0,5+5,7*0,9*0,5		305,285			
			W nástavba, přístavba					
			W 4,4*5,8+16,9*8,85		175,085			
			W etapizace - přespádování střechy					
			W 41,2		41,200			
			W Skladba R5					
			W 5,0*2,2		11,000			
			W 2 NP					
			W Skladba R6					
			W 21,8*4,5+15,0		113,100			
			W Skladba R3a					
			W 220,6		220,600			
			W Skladba R3b					
			W 326,1		326,100			
			W Skladba R4a					
			W 14,9*1,1		16,390			
			W Skladba R4b					
			W 35,2*1,0		35,200			
			W Skladba R10					
			W 40,0		40,000			
487	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy na suchu AIP, NAIP nebo lkaninou	m2	208,030	95,84	19 937,60	CS URS 2020 01
			W Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3 NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			W Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6					
			W včetně zauložování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.					
			W Spodní hydroizolační pás					
			W Alky, nadstřešní zdivo					
			W tl. 3,0 mm - výrobek č. R2					
			W Skladba R1, W6a					
			W stávající část					
			W (7,1+2,5)*1,2+(5,9+2,7)*0,6		16,680			
			W (34,4+12,0)*1,2+(20,4+4,8)*0,6		78,200			
			W nástavba, přístavba					
			W (19,5+10,25+17,0)*1,2+(4,8+4,5)*0,6		61,680			
			W etapizace - přespádování střechy					
			W 18,1*0,9		16,290			
			W Skladba R6					
			W (2,1,8+4,5)*0,6		15,780			
			W Skladba R5					
			W (5,5+5,2)*2,0		21,400			
488	M	62852 R04	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm za studena samolepicí včetně kotev	m2	1 743,153	104,38	181 950,31	vlastní
			W Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP - 3 NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			W Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6					
			W Spodní hydroizolační pás					
			W Technická specifikace výrobku-výrobek R2					
			W z pol. 712331111:					
			W 1298,71*1,15		1 493,517			
			W z pol. 712631101					
			W 208,030*1,2		249,636			
489	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 206,830	95,84	115 662,59	CS URS 2020 01
			W Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP - 6 NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			W Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6					
			W včetně zauložování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.					
			W Parotésná zábrana.					
			W Vodorovné plechy					
			W tl. 3,8 mm - výrobek č. R1:					
			W Vodorovné plechy					
			W Skladba R1					
			W 3.NP					
			W stávající část					
			W 6,0*2,8		15,600			
			W 34,5*(12,0+5,8)*0,5+5,8*0,9*0,5		309,860			
			W nástavba, přístavba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,5*5,6+17,0*9,05		179,950			
			etapizace - přespádování střechy					
			41,2		41,200			
			Vrchní hydroizolační pás					
			Vodorovné plochy					
			tl. 5,2 mm - výrobek č. R3:					
			Skladba R1					
			stávající část					
			5,9*2,5		14,750			
			34,4*(11,9+5,7)*0,5+5,7*0,9*0,5		305,285			
			náslavba, příslavba					
			4,4*5,8+16,9*8,85		175,085			
			etapizace - přespádování střechy					
			41,2		41,200			
			Skladba R5					
			5,0*2,2		11,000			
			Skladba R6					
			21,8*4,5+15,0		113,100			
490	K	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přilepením a mechanickým přikotvením NAiP vč. dodávek kotvících ořvků	m2	345,415	118,66	40 986,94	vlastní
			Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R4					
			Parolovaná zábrana:					
			Atiky a nadsíťšní zdíva					
			výrobek č. R1					
			Skladba R1					
			stávající část					
			(5,0+2,6)*2*0,9		15,480			
			(34,5+29,5+0,9+4,8+12,0)*0,9		73,530			
			náslavba, příslavba					
			(19,5+9,05+17,0+5,6+4,5)*0,9		50,265			
			etapizace - přespádování střechy					
			16,1*0,9		16,280			
			Vrchní hydroizolační pás					
			Svislé a vodorovné plochy					
			tl. 5,2 mm - výrobek č. R3:					
			Skladba R1					
			3.NP					
			stávající část					
			(5,9+2,6)*1,2+(5,6+1,2)*0,6		14,280			
			(34,4+12,0)*1,2+(29,4+4,8)*0,6		76,200			
			náslavba, příslavba					
			(19,5+10,25+17,0)*1,2+(4,8+4,5)*0,6		81,680			
			etapizace - přespádování střechy					
			16,1*0,9		16,290			
			Skladba R5					
			(5,5+5,2)*2,0		21,400			
491	M	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl. 1,8mm	m2	615,050	107,29	87 446,71	vlastní
			Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6					
			Technická specifikace výrobku č. R1					
			parolovaná zábrana					
			z pol. 712341559:					
			546,41*1,15		626,372			
			z pol. 71284-R01:					
			155,565*1,2		186,678			
492	M	62852-R03	pás elastomerobitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, s přírodním břídicím posypem a zvýšenou odolností, odolností tl. 5,2 mm	m2	987,303	126,23	124 627,26	vlastní
			Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - Skladba R1-R4					
			Technická specifikace výrobku č. R3					
			vrchní hydroizolační pás					
			z pol. 712341559					
			860,42*1,15		759,483			
			z pol. 71284-R01					
			189,85*1,2		227,820			
493	K	71234-R01	Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávek křížů	m	313,150	46,55	14 577,13	vlastní
			Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 2.NP - 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6					
			- kolem atik a nadsíťšního zdíva, okapů:					
			3.NP					
			Skladba R1					
			stávající část					
			(6,0+2,6)*2		17,200			
			34,5+28,5+0,9+4,8+11,9		81,600			
			náslavba, příslavba					
			19,5+8,85+17,0+5,6+4,5		55,580			
			etapizace - přespádování střechy					
			16,1		16,100			
			Skladba R5					
			(5,0+2,2)*2		14,400			
			2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Skladba R6					
	W		(21.8+2+4.5)*2+15.0*2		126,200			
494	K	71234-R11	Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 300 mm. D+M	m	21,300	463,67	9 875,17	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střešy), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP, výkres střešy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W							
	W							
495	K	712491567	(8,85+0.9*2)*2 Provedení povlakové krytiny střech do 30° přiblí pásů hřebíky	m2	48,690	37,42	1 821,98	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střešy), výkresy půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střešy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba R5					
	W							
	W		horní plochy na atikách					
	W		Skladba W6a					
	W		(34,5+20.0+8.85+17.8)*0.5		48,890			
496	M	314115980	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,8x40mm	kg	5,000	84,88	424,40	CS ÚRS 2020 01
497	K	711161-R9	Přichylná kovová ukončující lišta krytiny na nadstřešních konstrukcích	m	65,000	263,78	17 145,70	vlastní
	W		ukončení krytiny na vyšším, nadstřešním zdvhu 3.NP.					
	W		6,4+1.6+39.0+0.5+5,2+12,0		65,000			
498	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	8,000	1 451,26	11 610,08	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střešy), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP, výkres střešy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W							
	W		vpusti					
	W		8		8,000			
499	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m.	%	3,000	1 456,50	4 369,50	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				1 424 683,83	
500	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohovními pásy, dílci, deskami	m2	5,025	27,06	135,98	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W							
	W		1.PP					
	W		m.č.002a" 2,6*1,5		3,900			
	W		1.NP					
	W		m.č.105" 1,25*0,9		1,125			
501	M	631411182	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn A=0,036-0,037 tl 40mm	m2	5,126	137,45	704,57	CS ÚRS 2020 01
	W		5,025*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,126			
502	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohovními pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 287,607	17,98	23 151,17	CS ÚRS 2020 01
503	M	28375-R02	deska z pěnového polystyrenu tl 5 mm	m2	77,663	18,97	1 473,27	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky podlah					
	W							
	W		Podlaha D2					
	W		1.PP					
	W		m.č.001" 7,7		7,700			
	W		1.NP					
	W		m.č.101" 8,0+0,9*0,15+7,7		15,835			
	W		m.č.103" 31,3		31,300			
	W		m.č.104b" 6,1+0,7*0,1		6,170			
	W		2.NP					
	W		m.č.202" 3,25*1,98		6,435			
	W							
	W		Podlaha D4					
	W		2.NP					
	W		m.č.203" 8,7		8,700			
	W		76,14*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		77,893			
504	M	28376551	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	10,168	19,24	195,63	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky podlah					
	W							
	W		Podlaha K1					
	W		1.NP					
	W		m.č.103" 3,13*1,8+3,13*1,385		9,969			
	W		9,969*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		10,168			
505	M	28376553	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	849,059	26,57	22 560,56	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky podlah					
	W							
	W		Podlaha D11					
	W		1.NP					
	W		m.č.104a" 3,3+1,05*0,15+0,8*0,15		3,578			
	W		m.č.107" 3,1		3,100			
	W		m.č.107a" 6,0+0,7*0,1		6,070			
	W		m.č.108" 3,4+0,8*0,15		3,520			
	W		m.č.109" 2,9		2,900			
	W		m.č.109a" 5,0+0,7*0,1		5,070			
	W		m.č.113a" 3,0+0,7*0,15		3,105			
	W		m.č.115" 2,2		2,200			
	W		m.č.118a" 2,2+0,7*0,1		2,270			
	W		m.č.119" 1,5+0,7*0,15		1,605			
	W		m.č.119a" 1,3+0,7*0,1		1,370			
	W		m.č.120" 1,5+0,7*0,15		1,605			
	W		m.č.120a" 1,3+0,7*0,1		1,370			
	W		m.č.121" 5,1+1,05*0,15+0,9*0,15		5,393			
	W							
	W		Podlaha D12					
	W		m.č.M102" 2,7*3,125+1,32*0,225+1,3*0,3		9,125			
	W							
	W		Podlaha D13					
	W		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m č 218" 3,2		3,200			
VV			"m č 218a" 6,3+0,7*0,15		6,405			
VV			"m č 225" 4,1+0,8*0,15		4,220			
VV			"m č 231" 1,8+0,7*0,15		1,905			
VV			"m č 231a" 1,4+0,7*0,1		1,470			
VV			Podlaha D14					
VV			2 NP					
VV			"m č 225" 8,4+1,32*0,3+1,2*0,3+1,15*0,3		9,501			
VV			"m č 230" 13,7+1,6*0,15		13,925			
VV			"m č 230a" 1,5+0,9*0,15		1,635			
VV			Podlaha D15					
VV			2 NP					
VV			"m č 205" 2,4+0,7*0,15*2		2,610			
VV			"m č 205a" 1,4		1,400			
VV			"m č 205b" 2,0		2,000			
VV			Podlaha D16					
VV			2 NP					
VV			"m č 208a" 4,6+0,8*0,15		4,720			
VV			Podlaha P2					
VV			1 NP					
VV			"m č 101a" 7,6+1,1*0,8+0,9*0,15		8,395			
VV			"m č 102" 8,1		8,100			
VV			"m č 105" 67,5+1,55*0,3+0,7*0,1+2*0,9*0,2+1,32*0,3+1,45*0,3		69,116			
VV			"m č 110" 13,2+0,8*0,15		13,335			
VV			"m č 113" 9,7+0,8*0,15		9,820			
VV			"m č 116" 5,4+0,8*0,15		5,520			
VV			"m č 117" 11,4+0,8*0,15+0,7*0,15		11,825			
VV			"m č 118" 2,8+0,7*0,15		2,905			
VV			"m č 122" 5,2+0,8*0,15		5,320			
VV			"m č 123" 5,7+0,8*0,15		5,820			
VV			"m č 124" 7,5+0,8*0,15		7,620			
VV			"m č 125" 14,7+3,35*0,3		15,705			
VV			"m č 126" 53,7+0,8*0,15+1,55*0,3		54,285			
VV			Podlaha P3					
VV			1 NP					
VV			"m č 111" 16,0+1,1*0,15		16,165			
VV			"m č 112" 16,5+0,9*0,2		16,680			
VV			"m č 114" 6,5+0,9*0,2		6,680			
VV			Podlaha P4					
VV			2 NP					
VV			"m č 205" 22,3+1,4*0,3*2		23,140			
VV			"m č 216a" 64,0+0,8*0,15*4+1,75*0,3+2,125*0,3		65,643			
VV			"m č 216b" 27,9+0,8*0,15*3+1,15*0,3+1,32*0,3		29,001			
VV			"m č 219" 12,5		12,500			
VV			"m č 220" 18,4		18,400			
VV			"m č 221" 14,6		14,500			
VV			"m č 222" 11,8		11,800			
VV			"m č 223" 9,9		9,900			
VV			"m č 224" 10,9		10,900			
VV			"m č 227" 26,2+1,5*0,15		26,425			
VV			Podlaha P5					
VV			2 NP					
VV			"m č 208" 91,0+1,25*0,8+1,4*0,605		92,597			
VV			"m č 209" 10,9+1,05*0,3		11,216			
VV			"m č 211" 44,2		44,200			
VV			"m č 212" 19,7+1,9*0,3+0,8*0,15		20,405			
VV			"m č 213" 12,8+1,49*0,15+1,49*0,3		13,471			
VV			"m č 214" 6,8+0,9*0,15		6,935			
VV			"m č 215" 10,6		10,600			
VV			"m č 228" 17,1+1,5*0,15		17,325			
VV			"m č 229" 19,4+1,5*0,15		19,825			
VV			Podlaha P6					
VV			2 NP					
VV			"m č 207" 7,4+0,7*0,15		7,505			
VV			832,45*1,02*Přepočtené koeficientem množství		849,099			
506	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	5,432	41,23	223,98	CS ÚRS 2020 01
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Viz. Tabulky podlah					
VV			Podlaha B4					
VV			1 NP					
VV			"m č 501" 1,9+0,8*0,15		2,020			
VV			2 NP					
VV			"m č 501" 2,5+0,8*0,1		2,580			
VV			"m č 503" 0,5+1,05*0,1+0,8*0,15		0,725			
VV			5,325*1,02*Přepočtené koeficientem množství		5,432			
507	M	28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	110,000	44,89	4 937,90	CS ÚRS 2020 01
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Viz. Tabulky podlah					
VV			Podlaha B1					
VV			3 NP					
VV			"m č 501" 5,97*2,57+92,5		107,843			
VV			107,843*1,02*Přepočtené koeficientem množství		110,000			
508	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladká povrch 300kPa tl 30mm	m2	104,530	66,97	6 895,84	CS ÚRS 2020 01
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Viz. Tabulky podlah					
VV			Podlaha D17					
VV			1 PP					
VV			"m č L004a" 24,6+1,0*0,15+0,8*0,15		24,870			
VV			"m č L005" 13,5+0,8*0,15		13,620			
VV			"m č L006" 10,3+0,8*0,15*2		10,540			
VV			"m č L006a" 5,9+1,0*0,15		6,050			
VV			"m č L008" 13,2		13,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č.L009:" 17,7*1,0*0,15		17,850			
	W		"m.č.L011:" 18,4		18,400			
509	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr	m2	10,700	120,95	1 294,17	CS ÚRS 2020 01
	W		Kanál (3,7*5,8*1,4)		10,700			
510	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	108,526	219,91	23 865,95	CS ÚRS 2020 01
	W		Podlaha D4 2.NP					
	W		"m.č.203:" 8,7*3		26,100			
	W		Podlaha D15 2.NP					
	W		"m.č.206:" (2,4*0,7*0,15)*3		7,830			
	W		"m.č.206a:" 1,4*3		4,200			
	W		"m.č.206b:" 2,0*3		6,000			
	W		Podlaha D16 2.NP					
	W		"m.č.208a:" (4,6*0,8*0,15)*3		14,160			
	W		Podlaha P6 2.NP					
	W		"m.č.207:" (7,4*0,7*0,15)*3		22,515			
	W		Skladba F3 11,4*2,246		25,593			
	W		108,398*1,02 Přepočtené koeficientem množství		108,526			
511	M	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m2	34,937	471,88	16 486,07	CS ÚRS 2020 01
	W		Podlaha D1 1.PP					
	W		"m.č.001:" 14,2*1,05*0,635*0,8*0,15		15,002			
	W		Podlaha P1 1.PP					
	W		"m.č.002a:" 7,0*0,8*0,25		7,225			
	W		"m.č.002b:" 7,1*0,8*0,25		7,325			
	W		"m.č.004:" 4,7		4,700			
	W		34,252*1,02 Přepočtené koeficientem množství		34,937			
512	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými páskami	m	1 245,664	13,69	17 053,14	CS ÚRS 2020 01
513	M	28340-R04	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 70 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m	88,442	7,01	619,98	vlastní
	W		Podlaha D2 1.PP					
	W		"m.č.001:" (3,23*3,2)*2		12,860			
	W		1.NP					
	W		"m.č.101:" (3,23*3,2)*2*(4,425*2*1,8*0,3*2)		24,110			
	W		"m.č.103:" (3,13*10,03)*2		28,320			
	W		2.NP					
	W		"m.č.202:" (3,25*1,98)*2		10,480			
	W		Podlaha D4 2.NP					
	W		"m.č.203:" (2,56*2,68)*2		10,480			
	W		84,23*1,05 Přepočtené koeficientem množství		88,442			
514	M	28340-R05	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 90 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m	342,930	8,82	3 024,64	vlastní
	W		Podlaha D2 1.NP					
	W		"m.č.104a:" (2,87*2,7*0,31)*2		11,780			
	W		Podlaha D11 1.NP					
	W		"m.č.104a:" (2,5*1,4)*2		7,000			
	W		"m.č.107:" (1,825*1,7)*2		7,050			
	W		"m.č.107a:" (3,825*2,3)*2		12,250			
	W		"m.č.108:" (1,65*2,275)*2		8,250			
	W		"m.č.109:" (1,825*1,6)*2		8,850			
	W		"m.č.109a:" (1,825*2,75)*2		9,150			
	W		"m.č.113a:" (1,35*2,45)*2		7,600			
	W		"m.č.115:" (1,75*1,25)*2		6,000			
	W		"m.č.118a:" (1,15*2,0)*2		6,300			
	W		"m.č.119:" (1,45*1,0)*2		4,900			
	W		"m.č.119a:" (1,45*0,9)*2		4,700			
	W		"m.č.120:" (1,45*1,0)*2		4,900			
	W		"m.č.120a:" (1,45*0,9)*2		4,700			
	W		"m.č.121:" (2,6*2,0)*2		9,200			
	W		Podlaha D12 "m.č.M102:" (3,3*3,125)*2		12,850			
	W		Podlaha D13 2.NP					
	W		"m.č.218:" (2,425*1,3)*2		7,450			
	W		"m.č.218a:" (2,425*2,6)*2		10,050			
	W		"m.č.226:" (1,75*2,65)*2		8,600			
	W		"m.č.231:" (1,0*1,75)*2		5,500			
	W		"m.č.231a:" (0,9*1,8)*2		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Podlaha D14					
VV			2 NP					
VV			"m.č.225" (3,3+3,125)*2		12,860			
VV			"m.č.230" (3,0+4,55)*2		15,100			
VV			"m.č.230a" (0,9+1,75)*2		5,300			
VV								
VV			Podlaha D15					
VV			2 NP					
VV			"m.č.206" (1,8+1,25)*2		5,700			
VV			"m.č.206a" (1,45+1,0)*2		4,900			
VV			"m.č.206b" (1,6+1,2)*2		5,600			
VV								
VV			Podlaha D16					
VV			2 NP					
VV			"m.č.208a" (1,55+3,1)*2		9,300			
VV								
VV			Podlaha D17					
VV			1 PP					
VV			"m.č.L004a" (4,44+3,9)*2		16,660			
VV			"m.č.L005" (4,44+2,94+0,31)*2		15,360			
VV			"m.č.L006" (5,15+1,79)*2		13,680			
VV			"m.č.L006a" (4,59+1,33)*2		11,840			
VV			"m.č.L008" (5,58+2,38)*2		15,880			
VV			"m.č.L009" (4,54+3,9)*2		16,880			
VV			"m.č.L011" 16,25		16,250			
VV			326,6*1,05*Přepočtené koeficientem množství		342,930			
515	M	28340-R06	pásek okrajový pěnový II 10 mm s PE folií, šíře 95 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řežů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m	744,471	9,32	6 938,47	vlastní
VV								
VV								
VV								
VV			Podlaha P2					
VV			1 NP					
VV			"m.č.101a" (3,21+4,2)*2		14,820			
VV			"m.č.102" (2,575+2,71)*2		10,570			
VV			"m.č.106" (23,8+4,625+0,3+0,625)*2+(1,8+1,726)*2		66,350			
VV			"m.č.110" (4,55+2,9)*2		12,000			
VV			"m.č.113" (2,7+4,88)*2		15,360			
VV			"m.č.116" (1,9+3,275)*2		10,350			
VV			"m.č.117" (7,0+3,4)*2		20,800			
VV			"m.č.118" (1,4+2,0)*2		6,800			
VV			"m.č.122" (1,8+2,9)*2		9,400			
VV			"m.č.123" (1,95+2,9)*2		9,700			
VV			"m.č.124" (2,6+2,9)*2		11,000			
VV			"m.č.125" (3,3+4,3)*2		15,200			
VV			"m.č.126" (5,4+8,96)*2		30,720			
VV								
VV			Podlaha P3					
VV			1 NP					
VV			"m.č.111" (2,75+6,15)*2		17,800			
VV			"m.č.112" (3,0+6,15)*2		18,300			
VV			"m.č.114" (2,4+3,55)*2		11,900			
VV								
VV			Podlaha P4					
VV			2 NP					
VV			"m.č.205" (12,2+1,65+0,45+0,3)*2		28,600			
VV			"m.č.216a" (18,3+9,0+2,025)*2		58,650			
VV			"m.č.216b" (0,5+4,425+0,3)*2		26,450			
VV			"m.č.219" (3,075+4,06)*2		14,250			
VV			"m.č.220" (3,15+5,85)*2		18,000			
VV			"m.č.221" (2,5+5,85)*2		16,700			
VV			"m.č.222" (2,9+4,05)*2		13,900			
VV			"m.č.223" (2,45+4,05)*2		13,000			
VV			"m.č.224" (2,7+4,05)*2		13,500			
VV			"m.č.227" (3,9+6,45)*2		20,700			
VV								
VV			Podlaha P5					
VV			2 NP					
VV			"m.č.208" 42,9+4,5*2+0,2*2		52,300			
VV			"m.č.209" (3,19+3,6)*2		13,900			
VV			"m.č.211" (5,8+7,75)*2		27,100			
VV			"m.č.212" (3,3+8,435)*2		19,470			
VV			"m.č.213" (3,1+4,735)*2		15,670			
VV			"m.č.214" (3,0+2,24)*2		10,460			
VV			"m.č.215" (2,65+4,065)*2		13,430			
VV			"m.č.226" (2,65+6,45)*2		18,200			
VV			"m.č.229" (3,0+6,45)*2		18,900			
VV								
VV			Podlaha P6					
VV			2 NP					
VV			"m.č.207" (3,085+3,75)*2		13,670			
VV			709,02*1,05*Přepočtené koeficientem množství		744,471			
516	M	28340-R07	pásek okrajový pěnový II 10 mm s PE folií, šíře 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řežů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m	20,475	9,48	194,10	vlastní
VV								
VV								
VV								
VV			Podlaha B4					
VV			1 NP					
VV			"m.č.S01" (2,5+1,0)*2		7,000			
VV								
VV			2 NP					
VV			"m.č.S01" (2,5+1,0)*2		7,000			
VV			"m.č.S03" (0,25+2,5)*2		5,500			
VV			19,5*1,05*Přepočtené koeficientem množství		20,475			
517	M	28340-R09	pásek okrajový pěnový II 10 mm s PE folií, šíře 150 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řežů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m	53,697	14,76	792,57	vlastní
VV								
VV								
VV			Podlaha B1					
VV			3 NP					
VV			"m.č.301" 2,57+5,97+42,6		51,140			
VV			51,14*1,05*Přepočtené koeficientem množství		53,697			
518	M	28340-R10	pásek okrajový pěnový II 10 mm s PE folií, šíře 220 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řežů a Tech.zpr.	m	22,302	21,03	469,01	vlastní
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Podlaha D1					
	VV		1.PP					
	VV		"m 6 001a" (6,46+3,22+0,94)*2		21,240			
	VV		21,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		22,302			
519	M	2B340-R12	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE fólií, šíře 245 mm	m	35,631	24,08	857,99	vlastní
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Podlaha P1					
	VV		1.PP					
	VV		"m 6 002a" (2,575+2,61)*2		10,370			
	VV		"m 6 002b" (3,0+2,61)*2		11,220			
	VV		"m 6 004" (2,572+3,6)*2		12,344			
	VV		33,934*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		35,631			
520	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překryví separační fólii z PE	m2	1 251,314	7,50	9 384,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		"Viz pol. 713121111" 1251,314		1 251,314			
521	M	2B323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	1 376,445	5,96	8 189,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		1251,314*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1 376,445			
522	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	178,285	132,77	23 670,90	CS ÚRS 2020 01
523	M	2B375422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl. 100mm	m2	16,916	229,07	3 874,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn					
	VV		Skladba W2a					
	VV		1.NP					
	VV		"závětlí před hatou" 1,35*0,9*2		2,430			
	VV		"průchoz" 12,0*0,6		7,200			
	VV		"příjezd" 10,8*0,6		6,480			
	VV		16,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		16,916			
524	M	2B376425	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl. 160mm	m2	170,284	366,67	65 843,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn					
	VV		Skladba W3					
	VV		na stávajících základech					
	VV		pohled severní					
	VV		(21,63-6,4+0,88+1,2)*0,9		15,579			
	VV		(8,625+8,75+6,1*2+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2)*0,9		40,613			
	VV		pohled západní					
	VV		10,4*0,9		9,360			
	VV		pohled jižní					
	VV		(34,22+1,8*2+13,65-10,2)*0,9		37,323			
	VV		příjezd, průchoz					
	VV		(10,8+2,2)*0,9		11,700			
	VV		na nových základech					
	VV		prostor oběhování					
	VV		(6,8+2,85*2)*1,0		12,560			
	VV		přístavba					
	VV		(6,7*2+10,0)*1,5		35,100			
	VV		162,175*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		170,284			
525	K	71313-R01	Propénění spár desek PUR pěnou	m2	71,314	78,34	5 586,74	vlastní
	VV		178,285*0,4 "Přepočtené koeficientem množství"		71,314			
526	K	713141-R1	Montáž izolace tepelné střešní plochých lepené přitavením do asfaltu plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	553,610	69,27	38 362,42	vlastní
	VV		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střešy), výkresy půdorysu 3.NP, výkres střešy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střeš - skladby R1 - R5					
	VV		spádové klíny					
	VV		Skladba R1					
	VV		stávající část					
	VV		6,0*2,6		15,600			
	VV		34,5*(12,0+5,8)*0,5+5,8*0,9*0,5		309,660			
	VV		nástavba, přístavba					
	VV		4,5*5,8+17,0*9,05		179,950			
	VV		etapizace - přespadování střešy					
	VV		41,2		41,200			
	VV		Skladba R6					
	VV		3,7*2		7,400			
527	M	63140-R1	klín spádový izolační tepelné izolační minerální plochých střeš	m3	59,555	6 605,57	393 394,72	vlastní
	VV		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střešy), výkresy půdorysu 3.NP, výkres střešy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střeš - skladby R1					
	VV		Spádové klíny					
	VV		průměrná tl. 100 mm					
	VV		Skladba R1					
	VV		stávající část					
	VV		6,0*2,6*2*0,1		3,120			
	VV		(34,5*(12,0+5,8)*0,5+5,8*0,9*0,5)*0,1		30,966			
	VV		nástavba, přístavba					
	VV		(4,5*5,8+17,0*9,05)*0,1		17,995			
	VV		etapizace - přespadování střešy					
	VV		41,2*0,1		4,120			
	VV		Skladba R5					
	VV		3,7*2*0,07		0,518			
	VV		56,719*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		59,555			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
528	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP., výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střešních - skladby R1 - R5	m2	1 032,820	69,27	75 699,64	CS ÚRS 2020 01
	W		tepelné izolační vrstvy					
	W		2 vrstvy					
	W		Skladba R1					
	W		stávající část					
	W		6,0*2,8*2		31,230			
	W		(34,5*(12,0+5,8)*0,5+5,8*0,9*0,5)*2		619,320			
	W		nástavba, přístavba					
	W		(4,5*5,8+17,0*9,05)*2		359,900			
	W		etapizace - přespádování střechy					
	W		41,2*2		82,400			
529	M	63140407	deska tepelné izolační minerální plochých střešních dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl. 160mm	m2	1 147,461	451,92	518 560,88	CS ÚRS 2020 01
	W		1092,82*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 147,461			
530	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně, spádové vrstvy Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP., výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střešních - skladby R1 - R5	m2	47,470	73,39	3 483,82	CS ÚRS 2020 01
	W		úžlabní klíny					
	W		(1,0*2,1+0,3*0,5)*0,5		1,125			
	W		(1,1*2,4+0,8*1,5*2+1,6*3,0)*0,5		4,920			
	W		(1,8*3,3+2,5*4,8)*0,5		8,640			
	W		(0,9*1,8+2,2*4,4)*0,5		5,650			
	W		(2,0*3,8+0,3*0,6)*0,5		3,890			
	W		(2,7*5,3+2,0*3,8)*0,5		10,755			
	W		(1,2*2,4+3,4*5,5)*0,5		12,490			
531	M	63140-R2	klín spádový úžlabní tepelné izolační minerální plochých střešních	m3	2,990	6 605,48	19 750,39	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP., výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střešních - skladby R1					
	W		úžlabní klíny					
	W		průměrně tl. 80 mm					
	W		47,47*0,06		2,848			
	W		2,848*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2,990			
532	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a záklád lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	170,195	132,77	22 596,79	CS ÚRS 2020 01
533	M	63482-R1	deska tepelné izolační minerální s kaširovanou touti tl. 100mm	m2	144,790	308,42	44 656,13	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP., výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střešních - skladby R1					
	W		- kolem atik a nadstřešního zdiva					
	W		Skladba R1					
	W		stávající část					
	W		(8,0+2,6)*2*0,9		15,480			
	W		34,5*0,5+(29,5+0,9+4,8+12,0)*0,9		59,730			
	W		nástavba, přístavba					
	W		(5,0+5,8)*0,5		5,400			
	W		(10,5+9,05+17,0)*0,9		40,995			
	W		etapizace - přespádování střechy					
	W		18,1*0,9		16,290			
	W		137,395*1,05 Přepočtené koeficientem množství		144,790			
534	M	28376381	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladká povrch s vyšší odolností tl. 80mm	m2	32,300	154,94	5 004,56	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střešních - skladba W5					
	W		herní plochy atik					
	W		(34,5+19,8+9,85+17,8)*0,4		32,300			
535	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	199,250	79,17	15 774,62	CS ÚRS 2020 01
536	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl. 100x100mm	m	209,213	166,58	34 850,70	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP., výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střešních - skladby R1, R6					
	W		Atiky, nadstřešní zdivo					
	W		Skladba R1					
	W		stávající část					
	W		7,1+2,5+5,9+2,7		18,200			
	W		34,4+12,0+29,4+4,8		80,600			
	W		nástavba, přístavba					
	W		(8,5+10,25+17,0+4,8+4,5		56,050			
	W		etapizace - přespádování střechy					
	W		18,1		18,100			
	W		Skladba R6					
	W		21,8+4,5		26,300			
	W		199,25*1,05 Přepočtené koeficientem množství		209,213			
537	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,000	1 374,43	4 123,28	CS ÚRS 2020 01
	D	714	Akustická a protiořesová opatření				584 363,29	
538	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	112,400	384,52	43 220,05	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP., výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
556	M	59038-R04	Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, hvozdíčky 600x600x15mm. Podrobný popis viz PD Viz PD stavební část - výkresy podhledů 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podhledů	m2	179,550	288,50	51 800,18	vlastní
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		1 PP					
	W		"m.č. M020" 8,8		8,800			
	W		"m.č. M023" 16,3		16,300			
	W		1 NP					
	W		"m.č. L01a" 7,6		7,600			
	W		"m.č. L113" 9,7		9,700			
	W		"m.č. L118" 2,8		2,800			
	W		"m.č. L122" 5,2		5,200			
	W		"m.č. L103" 12,8		12,800			
	W		"m.č. L109" 3,6		3,600			
	W		2 NP					
	W		"m.č. L219" 12,5		12,500			
	W		"m.č. L220" 18,4		18,400			
	W		"m.č. L221" 14,5		14,500			
	W		"m.č. L222" 11,8		11,800			
	W		"m.č. L223" 9,9		9,900			
	W		"m.č. L224" 10,9		10,900			
	W		"m.č. L227" 26,2		26,200			
	W		171*1,05 Přepočtené koeficientem množství		179,550			
557	K	763431061	Montáž minerálního podhledu připevněného na stropní konstrukci šroubováním z panelů do 0,36 m2 Viz PD stavební část - výkresy podhledů 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podhledů	m2	14,000	314,73	4 406,22	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		RASTR R6					
	W		1 NP					
	W		"m.č. L106" 4,5		4,500			
	W		2 NP					
	W		"m.č. L216b" 9,5		9,500			
558	M	59036021	panel akustický nedemontovatelný šikmá hrana bílá tl 20mm	m2	14,700	1 039,97	15 272,86	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		14*1,05 Přepočtené koeficientem množství		14,700			
559	K	763431701	Montáž výjimatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	89,200	46,60	4 166,72	CS ÚRS 2020 01
560	M	59038-R09	Rastr R7 - panel akustický ze skelných vláken, hvozdíčky 600x600x15mm. Podrobný popis viz PD Viz PD stavební část - výkresy podhledů 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podhledů	m2	93,660	288,50	27 020,91	vlastní
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		1 NP					
	W		"m.č. L104" 34,1		34,100			
	W		"m.č. L105" 8,2		8,200			
	W		"m.č. L106" 13,7		13,700			
	W		"m.č. L107" 9,4		9,400			
	W		"m.č. L108" 5,6		5,600			
	W		"m.č. L113" 6,4		6,400			
	W		"m.č. L114" 9,8		9,800			
	W		89,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		93,660			
561	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s výjimatelnými panely na zavěšený skříně rošt	m2	789,338	578,75	456 829,37	CS ÚRS 2020 01
562	M	59038-R03	Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 600x300x20mm. Podrobný popis viz PD Alternativa rozměrů 600x600 mm 600x1200 mm	m2	337,195	1 359,40	458 382,86	vlastní
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		Viz PD stavební část - výkresy podhledů 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz Tabulky podhledů					
	W							
	W		1 NP					
	W		"m.č. L03" 31,3		31,300			
	W		"m.č. L06" 67,6		67,600			
	W		"m.č. L10" 13,2		13,200			
	W		"m.č. L16" 5,4		5,400			
	W		"m.č. L17" 11,4		11,400			
	W		"m.č. L101" 13,8		13,800			
	W		"m.č. M102" 2,7*4,125		11,138			
	W		2 NP					
	W		"m.č. L201" 18,2		18,200			
	W		"m.č. L202" 9,3		9,300			
	W		"m.č. L203" 8,7		8,700			
	W		"m.č. L205" 22,3		22,300			
	W		"m.č. L216a" 64,0		64,000			
	W		"m.č. L216b" 27,9		27,900			
	W		"m.č. L217" 17,0		17,000			
	W		321,138*1,05 Přepočtené koeficientem množství		337,195			
563	M	59038-R05	Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 1200x300x20mm. Podrobný popis viz PD Viz PD stavební část - výkresy podhledů 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podhledů	m2	66,990	1 359,40	91 066,21	vlastní
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		1 NP					
	W		"m.č. L07" 3,1		3,100			
	W		"m.č. L07a" 6,0		6,000			
	W		"m.č. L08" 3,4		3,400			
	W		"m.č. L09" 2,9		2,900			
	W		"m.č. L09a" 5,0		5,000			
	W		"m.č. L13a" 3,0		3,000			
	W		"m.č. L15" 2,2		2,200			
	W		"m.č. L18a" 2,2		2,200			
	W		"m.č. L19" 1,5		1,500			
	W		"m.č. L19a" 1,3		1,300			
	W		"m.č. L20" 1,5		1,500			
	W		"m.č. L20a" 1,3		1,300			
	W		"m.č. L110" 2,2		2,200			
	W		"m.č. L111" 1,4		1,400			
	W		"m.č. L112" 1,3		1,300			
	W		"m.č. L115" 1,4		1,400			
	W		2 NP					

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č. 206" 2,4		2,400			
	W		"m.č. 206a" 1,4		1,400			
	W		"m.č. 206b" 2,0		2,000			
	W		"m.č. 218" 3,2		3,200			
	W		"m.č. 218a" 6,3		6,300			
	W		"m.č. 228" 4,1		4,100			
	W		"m.č. 230a" 1,5		1,500			
	W		"m.č. 231" 1,8		1,800			
	W		"m.č. 231a" 1,4		1,400			
	W		63,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		66,990			
564	M	5903B-R06	Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, antibakteriální, hygienický 600x600x20mm, Podrobný popis viz PD	m2	352,800	1 049,09	370 118,95	vlastní
	W		Viz PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz Tabulky podhledů					
	W		1.NP					
	W		"m.č. 111" 16,0		16,000			
	W		"m.č. 112" 18,5		18,500			
	W		"m.č. 114" 8,5		8,500			
	W		2.NP					
	W		"m.č. 204" 34,3		34,300			
	W		"m.č. 204a" 5,1		5,100			
	W		"m.č. 207" 7,4		7,400			
	W		"m.č. 208" 91,0		91,000			
	W		"m.č. 209" 10,9		10,900			
	W		"m.č. 211" 44,2		44,200			
	W		"m.č. 212" 19,7		19,700			
	W		"m.č. 213" 12,8		12,800			
	W		"m.č. 214" 6,8		6,800			
	W		"m.č. 215" 10,6		10,600			
	W		"m.č. 228" 17,1		17,100			
	W		"m.č. 228" 19,4		19,400			
	W		"m.č. 230" 13,7		13,700			
	W		338*1,05 Přepočtené koeficientem množství		352,800			
565	M	5903B-R08	Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20mm. Podrobný popis viz PD	m2	71,820	856,75	61 531,79	vlastní
	W		Viz PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz Tabulky podhledů					
	W		1.NP					
	W		"m.č. 125" 14,7		14,700			
	W		"m.č. 126" 53,7		53,700			
	W		68,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		71,820			
566	K	763431-R0	Příplatek za antikorozní rošt třídy C3	m2	354,300	131,14	46 462,90	vlastní
	W		Viz PD stavební část - seznam podhledů					
	W		Rastr R3					
	W		1.NP					
	W		"m.č. 111" 16,0		16,000			
	W		"m.č. 112" 18,5		18,500			
	W		"m.č. 114" 8,5		8,500			
	W		2.NP					
	W		"m.č. 204" 34,3		34,300			
	W		"m.č. 204a" 5,1		5,100			
	W		"m.č. 207" 7,4		7,400			
	W		"m.č. 208" 91,0		91,000			
	W		"m.č. 209" 10,9		10,900			
	W		"m.č. 211" 44,2		44,200			
	W		"m.č. 212" 19,7		19,700			
	W		"m.č. 213" 12,8		12,800			
	W		"m.č. 214" 6,8		6,800			
	W		"m.č. 215" 10,6		10,600			
	W		"m.č. 228" 17,1		17,100			
	W		"m.č. 228" 19,4		19,400			
	W		"m.č. 230" 13,7		13,700			
	W		Rastr R5					
	W		1.NP					
	W		"m.č. 121" 5,1		5,100			
	W		"m.č. 123" 5,7		5,700			
	W		"m.č. 124" 7,5		7,500			
567	K	763164557	SDK obklad kol tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5	m2	5,025	840,89	4 225,47	CS URS 2020 01
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		1.PP					
	W		"m.č. 002b" 2,6*1,5		3,900			
	W		1.NP					
	W		"m.č. 105" 1,25*0,9		1,125			
568	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na závěšený rošt ze výšku závěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	7,600	8,82	67,03	CS URS 2020 01
	W		Viz PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		1.NP					
	W		"m.č. 101a" 7,6		7,600			
569	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech y do 12 m	%	5,000	2 579,00	12 895,00	CS URS 2020 01
	O	784	Konstrukce klempířské				5 599 091,43	
570	K	76402-R01	Ozn. K01 - Oplechování venkovních okenních parapetů z hliníkového plechu s povrch. úpravou, lepené, ofocované plechem. rš 300 mm. D+M	m	142,800	549,59	78 481,45	vlastní
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		136,0*1,05		142,800			
571	K	76402-R02	Ozn. K02 - Oplechování venkovních okenních parapetů z hliníkového plechu s povrch. úpravou, lepené, připojené plechem. rš 200 mm. D+M	m	8,400	514,63	4 322,89	vlastní
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		8,0*1,05		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
572	K	76402-R02b	Ozn. K02b - Oplechování venkovních okenních parapetů z hliníkového plechu s povrch úpravou, lepené, připojené olechem - rs 460 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	1,575	796,22	1 254,05	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1,5*1,05		1,575			
573	K	76402-R03	Ozn. K03 - Okapnice nad vytažením HI na stěnu - rs 400 mm, s přílačním olechem. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	1,575	631,15	994,06	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1,5*1,05		1,575			
574	K	76402-R04	Ozn. K04 - Oplechování ustupujícího lce fasády z hliníkového plechu s povrch úpravou, lepené, připojené olechem - rs 400 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	11,550	631,15	7 289,78	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		11,0*1,05		11,550			
575	K	76402-R05	Ozn. K05 - Oplechování ustupujícího lce fasády z hliníkového plechu s povrch úpravou, lepené, připojené olechem - rs 600 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	43,050	1 029,26	44 309,64	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		41,0*1,05		43,050			
576	K	76402-R06	Ozn. K06 - Oplechování ailiky ploché střechy z hliníkového plechu s povrch úpravou, lepené, připojené olechem - rs 900 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	97,650	1 422,52	138 909,08	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		93,0*1,05		97,650			
577	K	76402-R07	Ozn. K07 - Oplechování ustupujícího lce fasády z hliníkového plechu s povrch úpravou, lepené, připojené olechem - rs 300 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	21,000	650,57	13 661,97	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		20,0*1,05		21,000			
578	K	76402-R08	Ozn. K08 - Podokapní dešťový žlab z hliníkového plechu s povrch úpravou, rs 330 mm, s hávk. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	16,800	461,23	7 748,66	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		16,0*1,05		16,800			
579	K	76402-R09	Ozn. K09 - Dešťový svod svisky z hliníkového plechu s povrch úpravou, pr.100 mm, rs 500 mm, vč. kotličky, oblipek. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	8,400	922,45	7 748,58	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		8,0*1,05		8,400			
580	K	76402-R10	Ozn. K10 - Úprava stávajícího podokapního žlabu - 5 m a doplnění nového -2 m, předpoklad Pz. nátěr. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	1,000	1 456,50	1 456,50	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
581	K	76402-R11	Ozn. K11 - Úprava stávajícího podokapního žlabu - 3 m, přio, zkrácení, předpoklad Pz. nátěr. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	1,000	1 456,50	1 456,50	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
582	K	76402-R12	Ozn. K12 - Ukončení ploché střechy v nejvyšším místě z hliníkového plechu s povrch úpravou, lepené, přiodiené olechem - rs 470 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	11,550	762,24	8 803,87	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		11,0*1,05		11,550			
583	K	76402-R13	Ozn. K13 - Okapnice - ukončení ploché střechy v nejnižším místě z hliníkového plechu s povrch úpravou, lepené, přiodiené olechem - rs 300 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr	m	11,550	631,15	7 289,78	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		11,0*1,05		11,550			
584	K	764121454	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 10 ks/m2 sklonu ořes 60° Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezu a Tech.zpr Viz skladby konstrukcí	m2	343,000	4 563,70	1 565 348,10	CS ÚRS 2020 01
	W		Skladba R7a					
	W		57,5+98,3+41,7		197,500			
	W		Skladba R7b					
	W		145,5		145,500			
585	K	764121411	Krytina střechy rovné drážkováním ze skvitů z Al plechu rs 670 mm sklonu do 30° Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezu a Tech.zpr Viz skladby konstrukcí	m2	586,700	4 815,89	2 825 482,66	CS ÚRS 2020 01
	W		Skladba R3a					
	W		220,6		220,600			
	W		Skladba R3b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		328,1		328,100			
	W		Skladba R10					
	W		40,0		40,000			
580	K	76412_R01	Krytina střechy oblé drážkováním ze svítků z Al plechu řs 670 mm ve tvaru a rozměru šindelů 420x240 mm, D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz skladby konstrukcí	m2	51,590	4 369,50	225 422,51	vlastní
	W							
	W							
	W							
	W		Skladba R4a					
	W		14,9*1,1		18,390			
	W		Skladba R4b					
	W		35,2*1,0		35,200			
587	K	764011_R1	Podkladní plech z PZ plechu tl. 1,0 mm, D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz skladby konstrukcí	m2	751,390	737,96	554 495,76	vlastní
	W							
	W							
	W							
	W		Skladba R3a					
	W		220,6		220,600			
	W		Skladba R3b					
	W		328,1		328,100			
	W		Skladba R4a					
	W		14,9*1,1		18,390			
	W		Skladba R4b					
	W		35,2*1,0		35,200			
	W		Skladba R6					
	W		21,8*4,5+15,0		113,100			
	W		Skladba R10					
	W		40,0		40,000			
588	K	764228407	Opěchování římsy rovné mechanicky kolvené z Al plechu řs 670 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz skladby konstrukcí	m	183,700	545,70	100 245,09	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W							
	W		Skladba R9					
	W		40,0*0,5+120,0*0,45+13,0*0,4+190,0*0,55		183,700			
589	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	4 369,50	4 369,50	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				564 476,84	
590	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	5,000	97,10	485,50	CS ÚRS 2020 01
	D	766.a	truhlářské vnitřní				363 236,51	
591	K	76611-R01	Ozn. T01 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezřadkové, jednokřídlkové, otočné, plné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	8,000	6 939,37	55 514,98	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		8+0		8,000			
592	K	76611-R02	Ozn. T02 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezřadkové, jednokřídlkové, otočné, plné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	9,000	6 685,34	60 168,06	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		3+6		9,000			
593	K	76611-R03	Ozn. T03 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezřadkové, jednokřídlkové, otočné, plné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	6 850,41	6 850,41	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		0+1		1,000			
594	K	76611-R04	Ozn. T04 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezřadkové, jednokřídlkové, otočné, plné, neprůzvučné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	7 919,80	23 759,40	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1+2		3,000			
595	K	76611-R05	Ozn. T05 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezřadkové, jednokřídlkové, otočné, plné, neprůzvučné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	7 666,05	7 666,05	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1+0		1,000			
596	K	76611-R06	Ozn. T06 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezřadkové, jednokřídlkové, otočné, plné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	6 939,74	6 939,74	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		0+1		1,000			
597	K	76611-R07	Ozn. T07 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezřadkové, jednokřídlkové, otočné, plné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	5,000	6 685,33	33 426,65	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		2+3		5,000			
598	K	76611-R08	Ozn. T08 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezřadkové, jednokřídlkové, otočné, plné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	5,000	6 850,21	34 251,05	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1+4		5,000			
599	K	76611-R09	Ozn. T09 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezřadkové, jednokřídlkové, posuvné na zed. plné, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	11 935,53	47 742,12	vlastní
	W							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-včetně příslušenství					
	W		2+2		4,000			
600	K	76611-R10	Ozn. T10 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, posuvné na zed, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	2,000	11 935,53	23 871,06	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		1+1		2,000			
601	K	76611-R11	Ozn. T11 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, posuvné na zed, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	2,000	11 935,53	23 871,06	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		0+2		2,000			
602	K	76611-R12	Ozn. T12 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, posuvné na zed, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	11 935,53	11 935,53	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		0+1		1,000			
603	K	76611-R13	Ozn. T13 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	2,000	6 685,33	13 370,66	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		1+1		2,000			
604	K	76611-R14	Ozn. T14 - Dřevěné dveře 600x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	2,000	6 934,88	13 869,76	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		2+0		2,000			
	D	766.b	truhlářské protipožární				77 492,59	
5	K	76612-R01	Ozn. T51 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, el. ovládací, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	2,000	16 104,03	32 208,06	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		1+1		2,000			
606	K	76612-R02	Ozn. T52 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	16 435,15	16 435,15	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		0+1		1,000			
607	K	76612-R03	Ozn. T53 - Dřevěné dveře 800x1970 mm s PO, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	14 645,59	14 645,59	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		1+0		1,000			
608	K	76612-R04	Ozn. T54 - Dřevěné dveře 700x1100 mm s PO, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	14 203,79	14 203,79	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		0+1		1,000			
	D	766.d	plastové				123 262,24	
609	K	76691-R01	Ozn. P01 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdíva 615 mm s čelní hranou 40 mm - D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1 PP - 3 NP a Tech.zpr.	m	3,000	1 379,79	4 139,37	vlastní
	W		-včetně koncovek					
	W		-včetně kotvení					
	W		3,0		3,000			
610	K	76691-R02	Ozn. P02 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdíva 510 mm s čelní hranou 40 mm - D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1 PP - 3 NP a Tech.zpr.	m	18,000	1 108,57	19 954,26	vlastní
	W		-včetně koncovek					
	W		-včetně kotvení					
	W		18,0		18,000			
611	K	76691-R03	Ozn. P03 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdíva 300 mm s čelní hranou 40 mm - D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1 PP - 3 NP a Tech.zpr.	m	118,000	808,04	95 443,12	vlastní
	W		-včetně koncovek					
	W		-včetně kotvení					
	W		118,0		118,000			
612	K	76691-R04	Ozn. P04 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdíva 340 mm s čelní hranou 40 mm - D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1 PP - 3 NP a Tech.zpr.	m	3,000	927,79	2 783,37	vlastní
	W		-včetně koncovek					
	W		-včetně kotvení					
	W		3,0		3,000			
613	K	76691-R05	Ozn. P05 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdíva 200 mm s čelní hranou 40 mm - D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1 PP - 6 NP a Tech.zpr.	m	2,000	471,06	942,12	vlastní
	W		-včetně koncovek					
	W		-včetně kotvení					
	W		2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-včetně koncavek					
	W		-včetně kotvení					
	W		Z.B		2,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				13 680 905,19	
614	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v. do 12 m	%	5,000	485,50	2 427,50	CS ÚRS 2020-01
	O	767.a	zámečnické vnitřní - výplně otvorů				398 168,39	
615	K	76711-R01	Ozn. Z01 - Ocelové dveře 900x1970 mm, vnitřní, jednokřídlové, polodrážkové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	5,000	18 934,50	94 672,50	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		2+3		5,000			
616	K	76711-R06	Ozn. Z06 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové, polodrážkové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	14,000	5 389,05	75 446,70	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		10+4		14,000			
617	K	76711-R07	Ozn. Z07 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro dveře jednokřídlové bezráčkové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	6,000	5 389,05	32 334,30	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		2+4		6,000			
618	K	76711-R08	Ozn. Z08 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové bezráčkové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP a Tech.zpr	kus	3,000	5 389,05	16 167,15	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		2+1		3,000			
619	K	76711-R09	Ozn. Z09 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezráčkové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP a Tech.zpr	kus	4,000	5 389,05	21 556,20	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1+3		4,000			
620	K	76711-R10	Ozn. Z10 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezráčkové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	8,000	5 389,05	43 112,40	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		2+6		8,000			
621	K	76711-R11	Ozn. Z11 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	4,000	8 350,60	33 402,40	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		2+2		4,000			
622	K	76701-R12	Ozn. Z12 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	2,000	7 933,07	15 866,14	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1+5		2,000			
623	K	76701-R13	Ozn. Z13 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	2,000	7 933,07	15 866,14	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		0+2		2,000			
624	K	76711-R14	Ozn. Z14 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	1,000	7 933,07	7 933,07	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		0+1		1,000			
625	K	76701-R15	Ozn. Z15 - Ocelová lisovaná zárubeň 600/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	2,000	7 933,07	15 866,14	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		2+0		2,000			
626	K	76711-R16	Ozn. Z16 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	4,000	5 389,05	21 556,20	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		2+2		4,000			
627	K	76711-R17	Ozn. Z17 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr	kus	1,000	5 389,05	5 389,05	vlastní
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		0+1		1,000			
	D	767.b	zámečnické vnitřní protipožární				242 813,13	
628	K	76721-R01	Ozn. Z51 - Ocelové dveře 900x1970 mm s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. ovlárač. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	25 246,00	75 738,00	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		2+1		3,000			
629	K	76721-R02	Ozn. Z52 - Ocelové dveře 800x1970 mm s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	23 507,91	23 507,91	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		1+0		1,000			
630	K	76721-R03	Ozn. Z53 - Ocelové dveře 000x2100 mm s PO, vnitřní, bezfalcové, plně, jednokřídlové, otočné. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	24 556,59	49 113,18	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		0+2		2,000			
631	K	76721-R04	Ozn. Z54 - Ocelové dveře 800x1500 mm s PO, kouřotěsné vnitřní, bezfalcové, plně, jednokřídlové, otočné. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	24 556,59	24 556,59	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		1+0		1,000			
632	K	76721-R06	Ozn. Z56 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	6 161,00	6 161,00	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		0+1		1,000			
633	K	76721-R07	Ozn. Z57 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, el. ovlárač. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	6 161,00	12 322,00	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		1+1		2,000			
634	K	76721-R08	Ozn. Z58 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	5 389,05	5 389,05	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		1+0		1,000			
635	K	76721-R09	Ozn. Z59 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO, el. ovlárač. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	6 845,55	13 691,10	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		1+1		2,000			
636	K	76721-R10	Ozn. Z60 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	5 389,05	5 389,05	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		0+1		1,000			
637	K	76721-R11	Ozn. Z61 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	5 389,05	5 389,05	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		0+1		1,000			
638	K	76721-R12	Ozn. Z62 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1500 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	5 389,05	5 389,05	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		1+0		1,000			
639	K	76721-R13	Ozn. Z63 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	5 389,05	5 389,05	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		0+1		1,000			
640	K	76721-R14	Ozn. Z64 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	5 389,05	5 389,05	vlastní
	vv		-včetně příslušenství a náterů					
	vv		1+0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
641	K	76721-R15	Ozn. Z85 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/1100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezráčkové oločné s PO. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	5 389,05	5 389,05	vlastní
	W		-včetně příslušenství a náterů		1,000			
	W		0+1					
	W							
	W							
	D	767.c	zámečnické vnitřní				1 365 167,74	
642	K	76712-R01	Ozn. Z101 - Plechová skříň pro osazení přenosných hasičích přístrojů 700x700 mm, hl.300 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	7,000	4 369,50	30 586,50	vlastní
	W		-včetně příslušenství		7,000			
	W		7					
	W							
	W							
643	K	76712-R02	Ozn. Z102 - Plechová skříň pro osazení hydrantu 700x700 mm, hl.300 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	10 195,50	40 782,00	vlastní
	W		-včetně příslušenství		4,000			
	W		4					
	W							
	W							
644	K	76712-R03	Ozn. Z103 - Plechová skříň pro osazení přenosného hasičského přístroje 350x700 mm, hl.300 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	5,000	4 369,50	21 847,50	vlastní
	W		-včetně příslušenství		5,000			
	W		5					
	W							
	W							
645	K	76712-R05	Ozn. Z105 - Vnitřní ocelové zábradlí schodišťové dl. 1620 mm, nerezové lanka, madlo, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	10 836,36	10 836,36	vlastní
	W		hmotnost 22 kg		1,000			
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně náterů					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-nerezové lanka průměr 4 mm - 9 m					
	W		1					
646	K	76712-R06	Ozn. Z106 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo na schodišti dl. celkem 15,0 m, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	38 014,65	38 014,65	vlastní
	W		-včetně příslušenství a náterů		1,000			
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-59 kg nerez oceli					
	W		1					
647	K	76712-R07	Ozn. Z107 - Vnitřní ocelové zábradlí schodišťové dl. celkem 4840 mm, nerezové lanka, madlo, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	34 082,10	34 082,10	vlastní
	W		hmotnost 72 kg		1,000			
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně náterů					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-nerezové lanka průměr 4 mm - 34 m					
	W		1					
648	K	76712-R08	Ozn. Z108 - Vnitřní ocelové zábradlí schodišťové dl. celkem 5800 mm, nerezové lanka, madlo dl.10000 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	55 929,60	55 929,60	vlastní
	W		hmotnost 109 kg		1,000			
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně náterů					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-nerezové lanka průměr 4 mm - 39 m					
	W		1					
649	K	76712-R09	Ozn. Z109 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo na schodišti, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	20 274,48	20 274,48	vlastní
	W		-včetně příslušenství a náterů		1,000			
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-34 kg nerez oceli					
	W		1					
650	K	76712-R10	Ozn. Z110 - Vnitřní ocelové zábradlí schodišťové dl. celkem 4720 mm, nerezové lanka, madlo dl.10000 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	55 929,60	55 929,60	vlastní
	W		hmotnost 79 kg		1,000			
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně náterů					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-nerezové lanka průměr 4 mm - 30 m					
	W		1					
651	K	76712-R11	Ozn. Z111 - Vnitřní ocelové zábradlí schodišťové dl. celkem 3,980 mm, nerezové lanka, madlo, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	11 185,92	11 185,92	vlastní
	W		hmotnost 54 kg		1,000			
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně náterů					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-nerezové lanka průměr 4 mm - 27 m					
	W		1					
652	K	76712-R12	Ozn. Z112 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo na schodišti, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostaltní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	5 068,62	5 068,62	vlastní
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	W		- celkem 2x2,0 m					
	W		- 2x 8 kg nerez ocel					
	W		1		1,000			
653	K	76712-R13	Ozn. Z113 - Zdvojená rozebiratelná podlaha do prostor laboratoří - m.č. 208 - hlavní biotechnická laboratoř, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	m2	85,000	2 679,96	227 796,60	vlastní
	W		- podlahové desky kalounsáhkátové 600x600x36 mm					
	W		- nosný ocelový rošt s rektifikací - osová vzd. 600x1200 mm,					
	W		vodotěsné profily					
	W		- včetně kolevních prvků					
	W		-včetně ostatního veškerého příslušenství					
	W		85,0		85,000			
654	K	76712-R15	Ozn. Z115 - Zdvojená rozebiratelná podlaha do prostor laboratoří - m.č. 204 - příjmová laboratoř, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	m2	38,000	2 679,96	101 838,48	vlastní
	W		- podlahové desky kalounsáhkátové 600x600x36 mm					
	W		- nosný ocelový rošt s rektifikací - osová vzd. 600x1200 mm,					
	W		vodotěsné profily					
	W		- včetně kolevních prvků					
	W		-včetně ostatního veškerého příslušenství					
	W		38,0		38,000			
655	K	76712-R16	Ozn. Z116 - Zdvojená rozebiratelná podlaha do prostor laboratoří - m.č. 204a - centrifugy, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	m2	7,000	2 679,96	18 759,72	vlastní
	W		- podlahové desky kalounsáhkátové 600x600x36 mm					
	W		- nosný ocelový rošt s rektifikací - osová vzd. 600x1200 mm,					
	W		vodotěsné profily					
	W		- včetně kolevních prvků					
	W		-včetně ostatního veškerého příslušenství					
	W		7,0		7,000			
656	K	76712-R17	Ozn. Z117 - Ocelová pororostová podlaha - m.č.301 strojovna VZT, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	396 168,00	396 168,00	vlastní
	W		podlaha					
	W		- odporové svařovaný rošt - nosný pás 40/3, rozteče 30x36 mm, žárově zinkováno					
	W		- plocha 92 m2, hmotnost 3358 kg					
	W		zabradlí, žárově zinkováno					
	W		- tenkostěnné čtvercové profily YR 4HR 50/3 mm, hmotnost 49 kg					
	W		- zabradelné zábradla - plech 150/5 mm, hmotnost 118 kg					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
657	K	76712-R18	Ozn. Z118 - Vnitřní lemování proslupů podlahovou skladbou, ukončující profil, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	m2	24,000	2 476,05	59 425,20	vlastní
	W		materiál					
	W		- žárově zinkovaný plech					
	W		- včetně kotvení a veškerého příslušenství					
	W		24,0		24,000			
658	K	76712-R19	Ozn. Z119 - Ocelový žebřík délky 2490 mm, šířky 450 mm, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	10 486,80	10 486,80	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	W		1		1,000			
659	K	76712-R20	Ozn. Z120 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profese v podzemním kóridoru, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	45,000	4 282,11	192 694,95	vlastní
	W		materiál žárově zinkovaný, hmotnost 1 kce 32 lg, 29 chem. kotvítků					
	W		- včetně příslušenství					
	W		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	W		45		45,000			
660	K	76712-R21	Ozn. Z121 - Ocelový žebřík pro přístup do stoupačky elektro, délky 3190 mm, šířky 450 mm, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	9 438,12	9 438,12	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	W		1		1,000			
661	K	76712-R22	Ozn. Z122 - Dveřní oboustranná větrací mřížka hliníková 425 x 125 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	10,000	1 213,75	12 137,50	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	W		10		10,000			
662	K	76712-R23	Ozn. Z123 - Pomocná ocelová konstrukce ve stoupačce, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	5 942,52	11 885,04	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	W		2		2,000			
	D	767.d	zámečnické venkovní				2 443 086,03	
663	K	76739-R01	Ozn. H01 - Venkovní ocelové zábradlí, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	78 214,05	78 214,05	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		hmotnost 605 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu - 32xM16					
	W		1		1,000			
664	K	76739-R02	Ozn.H02 - Venkovní ocelové zábradlí, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	27 964,80	27 964,80	vlastní
	W							
	W		hmotnost 196 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu - 12xM16					
	W		1		1,000			
665	K	76739-R03	Ozn.H03 - Venkovní ocelové zábradlí, nerezové lanka, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	119 899,08	119 899,08	vlastní
	W							
	W		hmotnost 193 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně náteru					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu - 51xM10					
	W		-nerezové lanka průměr 4 mm - 126 m					
	W		1		1,000			
666	K	76739-R04	Ozn.H04 - Venkovní ocelové zábradlí, nerezové lanka a nerezové madlo, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	33 208,20	33 208,20	vlastní
	W							
	W		hmotnost 69 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně náteru					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu - 24xM10					
	W		-nerezové lanka průměr 4 mm - 33 m					
	W		1		1,000			
667	K	76739-R05	Ozn.H05 - Venkovní nerezové madlo, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	12 234,60	12 234,60	vlastní
	W							
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu - 4xM12					
	W		1		1,000			
668	K	76739-R06	Ozn.H06 - Venkovní ocelové zábradlí, nerezové lanka, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	22 022,28	22 022,28	vlastní
	W							
	W		hmotnost 39 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně náteru					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu - 9xM10 + 12xM12					
	W		-nerezové lanka průměr 4 mm - 18 m					
	W		1		1,000			
669	K	76739-R07	Ozn.H07 - Venkovní nerezové madlo, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	3 495,60	3 495,60	vlastní
	W							
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
670	K	76739-R08	Ozn.H08 - Venkovní ocelové schodiště včetně zábradlí, žárový pozink, nerezové madlo, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	48 064,50	48 064,50	vlastní
	W							
	W		hmotnost 194 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-nerezové lanka průměr 4 mm - 18 m					
	W		1		1,000			
671	K	76739-R09	Ozn.H09 - Ocelové demontovatelné sklopky s železovým zábradlím, žárový pozink + barva, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	6 991,20	6 991,20	vlastní
	W							
	W		hmotnost 20 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-řetěz - 5 m					
	W		1		1,000			
672	K	76739-R10	Ozn.H10 - Lemování volné hrany rampy, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	6 029,91	6 029,91	vlastní
	W							
	W		hmotnost 64 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
673	K	76739-R11	Ozn.H11 - Venkovní ocelové schodiště, žárový pozink, včetně nerezového zábradlí, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	32 334,30	32 334,30	vlastní
	W							
	W		hmotnost 195 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu - 12xM12					
	W		1		1,000			
674	K	76739-R12	Ozn.H12 - Venkovní ocelové zábradlí, žárový pozink + barva, nerezové lanka, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	141 921,36	141 921,36	vlastní
	W							
	W		hmotnost 229 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu - 80xM12					
	W		-nerezové lanka průměr 4 mm - 145 m					
	W		1		1,000			
675	K	76739-R14	Ozn.H14 - Venkovní schodiště do lékárny, D+M	kus	1,000	69 737,22	69 737,22	vlastní

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
676	K	76739-R15	Ozn.H15 - Ocelový znak nemocnice "H" v kruhu průměr 3000 mm, včetně LED osvětlení, žárový pozink. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	77 720,78	77 720,78	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
677	K	76739-R16	Ozn.H16 - Ocelová konstrukce nápisu "NEMOCNICE", VČETNĚ 3D písmen v=1200 mm, včetně LED osvětlení, žárový pozink. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	128 172,00	128 172,00	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
678	K	76739-R17	Ozn.H17 - Plechová informační tabule, kompozitní panel, včetně LED podsvícení, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	120 998,25	120 998,25	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
679	K	76739-R18	Ozn.H18 - Plechová informační tabule, kompozitní panel, včetně LED podsvícení, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	36 990,25	36 990,25	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
680	K	76739-R19	Ozn.H19 - Ocelové schodiště, včetně zábradlí, žárový pozink. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	39 325,50	39 325,50	vlastní
	W		hmotnost 427 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
681	K	76739-R20	Ozn.H20 - Akustická zástěna na střeše výšky 1900 mm ze sendvičových panelů tl.125 mm a trapezovým obložkem, žárový pozink. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	132 541,50	132 541,50	vlastní
	W		Plocha 21 m2					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
682	K	76739-R21	Ozn.H21 - Akustická zástěna na střeše výšky 1900 mm ze sendvičových panelů tl.125 mm a trapezovým plechem, žárový pozink. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	303 437,50	303 437,50	vlastní
	W		plocha 51 m2					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
683	K	76739-R22	Ozn.H22 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladicí agregáty na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	18 264,51	18 264,51	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
684	K	76739-R23	Ozn.H23 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladicí agregáty na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	11 161,65	11 161,65	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
685	K	76739-R24	Ozn.H24 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladicí agregáty na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	18 264,51	18 264,51	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
686	K	76739-R25	Ozn.H25 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladicí agregáty na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	11 161,65	11 161,65	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
687	K	76739-R26	Ozn.H26 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladicí agregáty na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	15 220,43	45 661,29	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		3		3,000			
688	K	76739-R27	Ozn.H27 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladicí agregáty na střeše, D+M	kus	1,000	17 434,31	17 434,31	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
689	K	76739-R28	Ozn.H28 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladič agregátů na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	13 098,79	13 098,79	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
690	K	76739-R29	Ozn.H29 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladič agregátů na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	33 569,43	33 569,43	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
691	K	76739-R30,a,b	Ozn.H30 - Podpůrná systémová konstrukce pro žlab na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	24,000	2 951,84	70 844,16	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		24		24,000			
692	K	76739-R30c	Ozn.H30c - Schůdky přes rozvody chlázení a el. na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	28 780,44	28 780,44	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
693	K	76739-R30d	Ozn.H30d - Podpůrná konstrukce pro potrubí VZT vedené na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	2 859,60	11 438,40	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		4		4,000			
694	K	76739-R31	Ozn.H31 - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na střešní konstrukci délky 1230 mm, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	22 231,05	22 231,05	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
695	K	76739-R32	Ozn.H32 - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na střešní konstrukci délky 3830 mm, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	26 289,83	26 289,83	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
696	K	76739-R33	Ozn.H33 - Ocelová pororostlová podlaha, včetně zábradlí, žárový ocel, nerezová lanka, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	183 106,33	183 106,33	vlastní
	W		Hmotnost 18 12 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-pororostlová sloupně 35 m2					
	W		1		1,000			
697	K	76739-R34	Ozn.H34 - Ocelová ležící schodiště, včetně zábradlí, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	138 459,75	138 459,75	vlastní
	W		Hmotnost 504 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-pororostlová sloupně 16 ks					
	W		1		1,000			
698	K	76739-R35	Ozn.H35 - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na střešní konstrukci délky 3380 mm, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	25 413,50	25 413,50	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
699	K	76739-R36	Ozn.H36 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu rozvodů chlazení 750x750x1,1450 mm, nosná kce, opláštění, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	42 733,71	85 467,42	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		2		2,000			
700	K	76739-R37	Ozn.H37 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu rozvodů VZT 900x800x1550750 mm, nosná kce, opláštění, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	38 888,55	38 888,55	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		1		1,000			
709	K	76739-R39	Ozn.H39 - Ocelová podsada pro zasklení prosvětlovacích otvorůVenkovní ocelové schodiště, žárový pozink, D+M	kus	1,000	17 478,00	17 478,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.					
	W		hmotnost 158 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení					
	W		1		1,000			
710	K	76739-R40	Ozn.H40 - Ocelová podsada pro zasklení prosvětlovacích otvorů v přístřešku, žárový pozink. Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	15 730,20	15 730,20	vlastní
	W		hmotnost 117 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení					
	W		1		1,000			
711	K	76739-R41	Ozn.H41 - Vyplechování mezistřešního žlabu na přístřešku, z plechu, žárový pozink, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	48 064,50	48 064,50	vlastní
	W		hmotnost 407 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení					
	W		1		1,000			
712	K	76739-R42	Ozn.H42 - Oplechování střešní hrany okolo truhových prosvětlovacích otvorů v přístřešku, žárový pozink, Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	5 340,50	5 340,50	vlastní
	W		hmotnost 51 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení					
	W		1		1,000			
713	K	76739-R43	Ozn.H43 - Ukončení střešní hrany přístřešku v ná vaznosti na slěnu, žárový pozink, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	9 224,50	9 224,50	vlastní
	W		hmotnost 123 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení					
	W		1		1,000			
714	K	76739-R44	Ozn.H44 - Ukončení volné střešní hrany přístřešku, žárový pozink, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	9 224,50	9 224,50	vlastní
	W		hmotnost 70 kg					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení					
	W		1		1,000			
715	K	76739-R45	Ozn.H45 - Záchytný systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	soubor	1,000	97 087,38	97 087,38	vlastní
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení					
	W		-Lanový úchyt 700 mm - 9ks					
	W		-Lanový úchyt 600 mm - 4ks					
	W		-Lanový úchyt 300 mm - 17ks					
	W		-Permanentní nerezové lano Ø6 mm, dl 10 m - 1ks					
	W		-Montážní lano Ø14 mm, dl 23 m - 1ks					
	W		1		1,000			
	D	767.e	ostatní				3 866 667,77	
716	K	76740-R01	Ozn.O01 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm, v. 1000 mm, 90°, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	45,000	365,49	17 347,05	vlastní
	W		45		45,000			
717	K	76740-R02	Ozn.O02 - Podlahová dveřní zárážka nerez, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	5,000	208,77	1 043,85	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		5		5,000			
718	K	76740-R03	Ozn.O03 - Dveřní zárážka na zeď, plast, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	5,000	101,96	509,80	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		5		5,000			
719	K	76740-R04	Ozn.O04 - Dilatace keramických podlahových krytin, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	m	14,700	271,88	3 996,64	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		14,0*1,05		14,700			
720	K	76740-R05	Ozn.O05 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, šířka 25 mm, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	m	26,250	252,46	6 627,08	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		25,0*1,05		26,250			
721	K	76740-R06	Ozn.O06 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do PVC, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech.zpr.	m	1,100	1 796,35	1 975,99	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1,1		1,100			
722	K	76740-R07	Ozn.O07 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do lité stěrky, D+M	m	6,825	1 796,35	12 260,09	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		6,5*1,05		6,825			
723	K	76740-R08	Ozn.O08 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	m	6,025	1 534,18	10 470,78	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		6,5*1,05		6,825			
724	K	76740-R09	Ozn.O09 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	m	16,275	729,22	11 968,06	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		15,5*1,05		16,275			
725	K	76740-R10	Ozn.O10 - Centrální infoabule, 800x1500 mm, číre sklo, lepená grafika, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	9 732,33	9 732,33	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
726	K	76740-R11	Ozn.O11 - Podlažní směrovník, 900x300 mm, číre sklo, lepená grafika, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	3 588,82	3 588,82	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
727	K	76740-R12	Ozn.O12 - Nápis "BÜFET" - grafika vyřezaná z extrud. polyisoprenu, vel. nápisu 1200x250 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	2 168,24	2 168,24	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
728	K	76740-R13	Ozn.O13 - Lepená grafika - lepené texty na prosklené stěně, dveře, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD interier	kus	31,000	664,16	20 588,96	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		31		31,000			
729	K	76740-R14	Ozn.O14 - Doplnkové dveřní piktogramy 80x60 mm, hliníkové desčička, potisk, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD interier	kus	14,000	267,51	3 745,14	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		14		14,000			
730	K	76740-R15	Ozn.O15 - Dveřní popisové tabulky - základní, hliníkové profily š. 62 mm, fóliová grafika, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD interier	kus	5,000	304,51	1 522,55	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		5		5,000			
731	K	76740-R16	Ozn.O16 - Dveřní popisové tabulky - základní s přidáním jmenovkami, hliníkové profily š. 62 mm, fóliová grafika, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD interier	kus	5,000	821,08	4 105,40	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		5		5,000			
732	K	76740-R17	Ozn.O17 - Dveřní popisové tabulky - základní s přidáním jmenovkami a dodatkem, hliníkové profily š. 62 mm, fóliová grafika, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD interier	kus	2,000	1 946,37	3 892,74	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		2		2,000			
733	K	76740-R26	Ozn.O26 - Cistící zóna vnitřní 3000x1500 mm, plocha 4,5 m2, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	22 079,57	22 079,57	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
734	K	76740-R27	Ozn.O27 - Cistící zóna venkovní, vysoká zálež. 2050x1500 mm, plocha 3,1 m2, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	17 219,71	17 219,71	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
735	K	76740-R28	Ozn.O28 - Cistící zóna vnitřní 3130x1310 mm, plocha 4,4 m2, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	20 280,31	20 280,31	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
736	K	76740-R29	Ozn.O29 - Cistící zóna venkovní, vysoká zálež. 2855x1315 mm, plocha 3,75 m2, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	41 887,97	83 775,94	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		2		2,000			
737	K	76740-R30	Ozn.O30 - Cistící zóna vnitřní 3130x1625 mm, plocha 5,1 m2, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	24 814,88	24 814,88	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
738	K	76740-R31	Ozn.Q31 - Cistící zóna venkovní, vysoká zálež, 2755x1400 mm, plocha 3.85 m2. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr	kus	1,000	21 440,65	21 440,65	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
739	K	76740-R32	Ozn.Q32 - Cistící zóna vnitřní 1450x1550 mm, plocha 2.25 m2. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr	kus	1,000	11 396,63	11 396,63	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
740	K	76740-R33	Ozn.Q33 - Střešní dvouúrovňová vpust' na ploché střeše s el. vyhlívaním, DN 100 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr	kus	5,000	3 277,13	16 385,65	vlastní
	W				5,000			
741	K	76740-R34	Ozn.Q34 - Střešní dvouúrovňová vpust' na ploché střeše s el. vyhlívaním, DN 150 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr	kus	3,000	3 277,13	9 831,39	vlastní
	W				3,000			
742	K	76740-R35	Ozn.Q35 - Bezpečnostní přepad přes atiku (chrtic) DN 100, s ochrannou mřížkou, el. vyhlívaký, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Techn.zpr.	kus	7,000	2 378,95	16 652,65	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		7		7,000			
743	K	76740-R37	Ozn.Q37 - Vybavení WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr	kus	1,000	19 555,94	19 555,94	vlastní
	W		- 1x madlo vodorovné na zeď pevné					
	W		- 1x madlo vodorovné na zeď sklopné					
	W		- 1x madlo svislé na zeď pevné					
	W		- 1x madlo vodorovné na dveře pevné					
	W		- 1x zrcadlo sklopné					
	W		1		1,000			
744	K	76740-R38	Ozn.Q38 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1825x1x1450 mm, 2x dveře, výška 2020 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr	kus	1,000	24 777,01	24 777,01	vlastní
	W				1,000			
745	K	76740-R39	Ozn.Q39 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1825x1x1550 mm, 2x dveře, výška 2020 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	25 782,96	25 782,96	vlastní
	W				1,000			
746	K	76740-R40	Ozn.Q40 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 2600x1x1550 mm, 2x dveře, výška 2020 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	31 705,09	31 705,09	vlastní
	W				1,000			
747	K	76740-R41	Ozn.Q41 - Světlovod průměr 550 mm, střešní kupole, tubus dl. 2600 mm, stmívač, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	5,000	27 581,26	137 906,30	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		5		5,000			
748	K	76740-R42	Ozn.Q42 - Světlovod průměr 350 mm, střešní kupole, tubus dl. 5500 mm, stmívač, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	5,000	22 969,01	114 845,05	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		5		5,000			
749	K	76740-R43	Ozn.Q43 - Systém generálního klíče (SGK) včetně cylindrických vložek, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	121 375,00	121 375,00	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
750	K	76740-R44	Ozn.Q44 - Značení jednotlivých druhů médií na kazetách raslového podhledu, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr	kus	450,000	118,95	53 527,50	vlastní
	W		polepy kruhového půdorysu		450,000			
	W		450		450,000			
751	K	76740-R45	Ozn.Q45 - Ocelová revizní dvířka 500x500 mm do zděné stěny, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	1 213,75	4 855,00	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		4		4,000			
752	K	76740-R46	Ozn.Q46 - Ocelová revizní dvířka 300x300 mm pro přístup k požárním ucpávkám, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	20,000	956,44	19 128,80	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		20		20,000			
753	K	76740-R47	Ozn.Q47 - Ocelová revizní dvířka 300x300 mm s požární odolností pro přístup k požárním ucpávkám, D+M	kus	10,000	1 670,12	16 701,20	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		10		10,000			
754	K	76740-R48	Ozn.O48 - Utěsnění kanalizačních průstupů profese ZT1 vodorovnou základovou deskou DN 110-150 mm, D+M	kus	30,000	305,87	9 176,10	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		30		30,000			
755	K	76740-R49	Ozn.O49 - Rohový profil z tvrdého PVC pro styk mezi podlahu a stěnu pro zasunutí dlažby, s požlabkem r = 18 mm, D+M	m	219,975	1 766,49	388 583,64	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		209,5*1,05		219,975			
756	K	76740-R50	Ozn.O50 - Dvouúhelný pružný napojovací profil pro ořícení obkladů ke sprchovým vaničkám, D+M	m	5,250	1 213,75	6 372,19	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		5,0*1,05		5,250			
757	K	76740-R51	Ozn.O51 - Zakončovací lišta u zděné stěny, pod kterou se dá natáhnout PVC, D+M	m	609,945	208,77	127 338,22	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a techn.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		580,9*1,05		609,945			
758	K	76740-R52	Ozn.O52 - Zakončovací lišta u zděné stěny, pod kterou se dá natáhnout PVC nv návaznosti na keramický obklad, D+M	m	139,650	208,77	29 154,73	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a techn.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		133,0*1,05		139,650			
759	K	76740-R53	Ozn.O53 - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na systém zdvojených podlah v laboratorních-profu hliníkových stěn, materiál hliník, D+M	m	117,600	335,00	39 396,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a techn.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		112,0*1,05		117,600			
760	K	76740-R54	Ozn. O54 - Střešní výlez na střechu 600x1600 mm, podsada min. 350 mm, podstavec v. min. 500 mm, dvojskle bezpečnostní, ovlírání manuálně, D+M	kus	1,000	10 273,18	10 273,18	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
761	K	76740-R55	Ozn. O55 - Schodiště do výlezu na střechu, vnitřní rozměr 600x1200 mm, 2Ebfik kovový, světlost místnosti 300 mm, D+M	kus	1,000	8 253,50	8 253,50	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
762	K	76740-R56	Ozn. O56 - Komorová lednice (m.c.210), s řízenou teplotou 2-8°C, vnitřní rozměry lednice 2700x2330x2950 mm, vč. dodávky technologie chlazení, systémmová řídilávka, D+M	kus	1,000	142 979,75	142 979,75	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		- podlaha z pur panelu, vodovzdor, překližky a hlině					
	W		- stěny a strop z PUR panelůkového plechu					
	W		- chladiřenská dveře					
	W		- technologie chlazení, trubi vedení					
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
763	K	76740-R56a	Ozn. O56a - Zavešená protiprůvanová fólie pro dveře 800x1970 mm, D+M	kus	1,000	14 666,96	14 666,96	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
764	K	76740-R57	Ozn. O57 - Fasádní předokenní žaluzie - řídicí systém, fasádní předokenní žaluzie s krycí galeri, el. pohon, D+M	soubor	1,000	792 744,79	792 744,79	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr					
	W		Výrobky O57a-O57c					
	W		Řídicí systém					
	W		- centrální sluneční a větrná automatika					
	W		- čidla slunce, větru, směrovky větru, čidla teploty, čidla deště					
	W		- rozvaděč					
	W		- řídicí motory umístěny v podhledech					
	W		- včetně kolování a příslušenství					
	W		1		1,000			
765	K	76740-R58	Ozn.O58 - Plastový fasádní dilatační profil pro zateplovací systémy, průběžný, D+M	m	21,000	257,32	5 403,72	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a F a Tech.zpr					
	W		- včetně příslušenství					
	W		20*1,05		21,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
766	K	76740-R59	Ozn.059 - Plastový fasádní dilatační profil pro zateplovací systémy, rohový, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	m	21,000	257,32	5 403,72	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		20*1,05		21,000			
767	K	76740-R60	Ozn.060 - Nápis "NEMOCNICE" na čelní fasádě z prosvětlených 3D písmen v písmen 1200 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	m	1,000	120 101,05	120 101,05	vlastní
	W		- včetně příslušenství a kotvení					
	W		1		1,000			
768	K	76740-R61	Ozn.061 - Označení nemocnice písmenem "H" v mezikruží - průměr 3000 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	m	1,000	113 047,70	113 047,70	vlastní
	W		- včetně příslušenství a kotvení					
	W		1		1,000			
769	K	76740-R62	Ozn.062 - Dílčí požární přepážka, PO EI 30 dp1, 1800x1300 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	m2	2,500	1 942,00	4 855,00	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		2,5		2,500			
770	K	76740-R63a	Ozn.063a - Utěsnění prostupu sendvičovým panelem a kapotáží, pohledová šířka prostupu 500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	m2	3,000	2 427,50	7 282,50	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		3		3,000			
771	K	76740-R63b	Ozn.063b - Utěsnění prostupu sendvičovým panelem a kapotáží, pohledová šířka prostupu 300 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	m2	4,000	2 233,30	8 933,20	vlastní
	W		- včetně příslušenství					
	W		4		4 000			
772	K	76740-R64	Ozn. 064 - Osobní výtah - demontáž stávajícího výtahu, dodávka, montáž nového výtahu Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	1 093 511,07	1 093 511,07	vlastní
	W		Demontáž stávajícího výtahu					
	W		- lůžkový výtah					
	W		- nosnost/počet osob: 2400 kg/ 30					
	W		- počet stanic/nástupišť 4/4					
	W		- šachta 2700x2400 mm					
	W		- demontáž, odvoz, ekologická likvidace					
	W		Dodávka+montáž nového výtahu					
	W		- lůžkový výtah, bezstrejpnový					
	W		- nosnost/počet osob: 2000 kg/ 26					
	W		- zdvih 4060 mm					
	W		- počet stanic/nástupišť 4/4					
	W		- pohon elektrický trakční					
	W		- kabina 1700x2300 mmx2300 mm					
	W		- povrch kabiny nerez broušený, podlaha PVC					
	W		1		1,000			
773	K	76740-R65	Ozn. 065 - Kastlík pro osazení svítidel z plechu tl.1,5 mm a polyeuretanové tvrdé pěny, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1 NP - 3 NP a Tech.zpr.	kus	2,000	4 855,00	9 710,00	vlastní
	W		2		2,000			
	D	767.f	hlínikové vnitřní				510 469,28	
4	K	76779-R01	Ozn.A01 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1500x2250 mm, dvoukř. otočné dveře 900x400/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1 NP-3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	62 960,61	62 960,61	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
775	K	76779-R02	Ozn.A02 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1000x3040+1475x2040 mm, jednokř. otočné dveře 900/2100 mm, výsuvně prokládací okno a nínkládání skla, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1 NP-3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	89 147,51	89 147,51	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
776	K	76779-R03	Ozn.A03 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1050x2740 mm, jednokř. posuvné dveře 900/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1 NP-3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	19 441,36	19 441,36	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
777	K	76779-R04	Ozn.A04 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1100x1950+1450x3440+2600x1950 mm, jednokř. posuvné dveře 1300/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1 NP-3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	47 371,21	47 371,21	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
778	K	76779-R05	Ozn.A05 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1450x2250 mm, jednokř. posuvné dveře 900/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1 NP-3 NP a Tech.zpr.	kus	1,000	19 441,36	19 441,36	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
779	K	76779-R06	Ozn.A06 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 5800x2950 mm, dvoukř. otočné dveře 900x350/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	66 839,75	66 839,75	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
780	K	76779-R07	Ozn.A07 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2650x2950 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	25 463,89	25 463,89	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
781	K	76779-R08	Ozn.A08 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1900x2250 mm, jednokř. posuvné dveře 1100/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	27 025,85	27 025,85	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
782	K	76779-R09	Ozn.A09 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1490x2250 mm, jednokř. posuvné dveře 900/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	24 799,34	24 799,34	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
783	K	76779-R10	Ozn.A10 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1490x2250 mm, jednokř. otočné dveře 900/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	21 631,94	21 631,94	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
784	K	76779-R11	Ozn.A11 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1490x2250 mm, jednokř. otočné dveře 900/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	22 243,67	44 487,34	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		2,000			
	W		2					
785	K	76779-R12	Ozn.A12 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1490x2250 mm, jednokř. otočné dveře 900/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	21 687,29	43 374,58	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		2,000			
	W		2					
786	K	76779-R13	Ozn.A13 - Vnitřní hliníkové okno, rámový systém, 1875x1700 mm, oevné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	9 382,77	9 382,77	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
787	K	76779-R14	Ozn.A14 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1200x2450 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	9 081,77	9 081,77	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
	D	767.g	hliníkové vnitřní protipožární				869 568,36	
788	K	76789-R01	Ozn. A51 - Vnitřní PROTIPOŽARNÍ hliníková prosklená stěna 1550x2250 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 700x700/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	162 185,16	162 185,16	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
789	K	76789-R02	Ozn. A52 - Vnitřní PROTIPOŽARNÍ hliníková prosklená stěna 1550x2250 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 700x700/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	162 185,16	162 185,16	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
790	K	76789-R03	Ozn. A53 - Vnitřní PROTIPOŽARNÍ hliníková prosklená stěna 1450x2230 mm, dveře jednokř. el. posuv. 1000/2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	156 964,09	156 964,09	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
791	K	76789-R04	Ozn. A54 - Vnitřní PROTIPOŽARNÍ hliníková prosklená stěna 1450x2230 mm, dveře jednokř. otočné 900/2150 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	70 436,34	70 436,34	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					
792	K	76789-R05	Ozn. A55 - Vnitřní PROTIPOŽARNÍ hliníková prosklená stěna 1250x2250 mm, dveře jednokř. otočné 1100/2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	38 627,35	38 627,35	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	W		1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
793	K	76789-R06	Ozn. A56 - Vnitřní PROTIPOŽARNÍ hliníková prosklená stěna 1400x2700 mm, dveře dvoukr. oločné 850x350/2150 mm. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	75 529,23	75 529,23	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
794	K	76789-R07	Ozn. A57 - Vnitřní PROTIPOŽARNÍ hliníková prosklená stěna 1380x2950 mm, dveře jednokr. oločné 900/2150 mm. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	55 548,97	55 548,97	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
795	K	76789-R08	Ozn. A58 - Vnitřní PROTIPOŽARNÍ hliníková prosklená stěna 1150x2200 mm, dveře jednokr. el. posuv. 1000/2100 mm. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	148 092,06	148 092,06	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
	D	767.h	hliníkové venkovní				3 981 534,99	
796	K	76790-R01	Ozn. E01 - Vícekomorové hliníkové okno 1580x400 mm, rámový systém. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	20 555,10	41 110,20	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		2		2,000			
797	K	76790-R02	Ozn. E02 - Vícekomorové hliníkové okno 1300x400 mm, rámový systém. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	19 559,83	19 559,83	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
798	K	76790-R03	Ozn. E03 - Vícekomorové hliníkové okno 2350x1600 mm, rámový systém, vč. čidla otevíření. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	40 361,56	40 361,56	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
799	K	76790-R04	Ozn. E04 - Vícekomorové hliníkové okno 2350x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevíření. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	41 977,30	41 977,30	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
800	K	76790-R05	Ozn. E05 - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1600 mm, rámový systém. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	20 773,57	20 773,57	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
801	K	76790-R06	Ozn. E06 - Vícekomorové hliníkové okno 1000x1600 mm, rámový systém. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	19 358,83	19 358,83	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
802	K	76790-R07	Ozn. E07 - Vícekomorové hliníkové okno 1800x1600 mm, rámový systém. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	36 477,55	72 955,10	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		2		2,000			
803	K	76790-R08	Ozn. E08 - Vícekomorové hliníkové okno 2400x700 mm, rámový systém. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	25 739,27	25 739,27	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
804	K	76790-R09	Ozn. E09 - Vícekomorové hliníkové okno 3000x700 mm, rámový systém. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	66 136,75	66 136,75	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
805	K	76790-R11	Ozn. E11 - Vícekomorové hliníkové okno 1200x900 mm, rámový systém. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	15 261,21	15 261,21	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
806	K	76790-R12	Ozn. E12 - Vícekomorové hliníkové okno 3000x900 mm, rámový systém. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	51 277,54	51 277,54	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
807	K	76790-R13	Ozn. E13 - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1600 mm, rámový systém. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	60 797,22	60 797,22	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
808	K	76790-R14a	Ozn. E14a - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	45 765,17	45 765,17	vlastní
809	K	76790-R14b	Ozn. E14b - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	45 765,17	45 765,17	vlastní
810	K	76790-R14c	Ozn. E14c - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	44 815,54	44 815,54	vlastní
811	K	76790-R15a	Ozn. E15a - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevíření, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	23 338,96	23 338,96	vlastní
812	K	76790-R15b	Ozn. E15b - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	23 438,97	23 438,97	vlastní
813	K	76790-R16a	Ozn. E16a - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	22 982,60	22 982,60	vlastní
814	K	76790-R16b	Ozn. E16b - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	23 438,97	23 438,97	vlastní
815	K	76790-R17	Ozn. E17a - Vícekomorové hliníkové okno 1000x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevíření, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	22 115,50	22 115,50	vlastní
816	K	76790-R18a	Ozn. E18a - Vícekomorové hliníkové okno 2800x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevíření, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	60 386,49	60 386,49	vlastní
817	K	76790-R18b	Ozn. E18b - Vícekomorové hliníkové okno 2800x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevíření, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	3,000	57 274,44	171 823,32	vlastní
818	K	76790-R18c	Ozn. E18c - Vícekomorové hliníkové okno 2800x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevíření, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	57 274,44	57 274,44	vlastní
819	K	76790-R19a	Ozn. E19a - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevíření, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	4,000	42 214,22	168 856,88	vlastní
820	K	76790-R19b	Ozn. E19b - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevíření, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	44 012,52	44 012,52	vlastní
821	K	76790-R20a	Ozn. E20a - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	2,000	41 502,46	83 004,96	vlastní
822	K	76790-R20b	Ozn. E20b - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, vč. čidla otevíření, rámový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství a doplňků	kus	2,000	44 049,42	88 098,84	vlastní
823	K	76790-R21a	Ozn. E21a - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, rámový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	58 396,91	58 396,91	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
824	K	76790-R21b	Ozn. E21b - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, vč. čidla otvírání, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	61 253,60	61 253,60	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
825	K	76790-R22a	Ozn. E22a - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, vč. čidla otevření, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	62 084,77	186 254,31	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		3		3,000			
826	K	76790-R22b	Ozn. E22b - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, vč. čidla otevření, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	58 963,00	117 926,00	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		2		2,000			
827	K	76790-R22c	Ozn. E22c - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, vč. čidla otevření, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	60 030,07	60 030,07	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
828	K	76790-R22d	Ozn. E22d - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, vč. čidla otevření, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	101 085,96	101 085,96	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
829	K	76790-R23a	Ozn. E23a - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	43 035,69	43 035,69	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
830	K	76790-R23b	Ozn. E23b - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	44 632,99	44 632,99	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
831	K	76790-R24	Ozn. E24 - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	23 101,06	23 101,06	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
832	K	76790-R25	Ozn. E25 - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	21 366,86	21 366,86	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
833	K	76790-R26	Ozn. E26 - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	21 366,86	64 100,58	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		3		3,000			
834	K	76790-R27	Ozn. E27 - Vícekomorové hliníkové okno 1000x1800 mm, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	18 957,80	18 957,80	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
835	K	76790-R28	Ozn. E28 - Vícekomorové hliníkové okno 1250x1800 mm, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	21 696,02	21 696,02	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
836	K	76790-R30	Ozn. E30 - Vícekomorové hliníkové okno 2100x2500 mm, rámový systém, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	47 645,03	47 645,03	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
837	K	76790-R31	Ozn. E31 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 3300x1800x3000 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné lednikřídlové okně 900x2100 mm, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	141 136,79	141 136,79	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			
838	K	76790-R32	Ozn. E32 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1100x2960 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné lednikřídlové okně 900x2200 mm, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1 PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	45 938,01	45 938,01	vlastní
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
839	K	76790-R33	Ozn. E33 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 3055x2800 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře el. osověnné dvoukřídlové 700x700x2500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	123 411,19	123 411,19	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
840	K	76790-R34	Ozn. E34 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 3055x2800 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře el. osověnné dvoukřídlové 700x700x2500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	123 676,27	123 676,27	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
841	K	76790-R35	Ozn. E35 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1300x2800 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové 1100x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	49 315,15	49 315,15	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
842	K	76790-R36	Ozn. E36 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1300x2800 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové elné 1100x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	68 820,59	68 820,59	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
843	K	76790-R37	Ozn. E37 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1200x2200 mm, PO, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové 1000x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	48 804,40	48 804,40	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
844	K	76790-R38a	Ozn. E38a - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1200x2200 mm, PO, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové elné 1000x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	37 139,78	37 139,78	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
845	K	76790-R38bx	Ozn. E38b - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1200x2200 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové elné 1100x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	39 804,20	39 804,20	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
846	K	76790-R39	Ozn. E39 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1000x800 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové elné 1100x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	33 798,57	67 597,14	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		2,000			
847	K	76790-R39b	Ozn. E39b - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 2500x2700 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové 800x2400 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	40 489,73	80 979,46	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		2,000			
848	K	76790-R39c	Ozn. E39c - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1000x750 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové elné 900x650 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	33 625,73	33 625,73	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
849	K	76790-R40	Ozn. E40 - Lepené izotační hliníková řasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčl, 2700x3765+6475x3650+2700x3765 mm, s dveřmi jednokřídlové el. posuv, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, část PO, tepel. izolace, celková plocha 42, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	583 734,13	583 734,13	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
850	K	76790-R41	Ozn. E41 - Opláštění venkovního přístřešku nad schodištěm do lékárny - ze sloupkopříčkového systému, celková plocha zasklení 30,0 m2, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	205 750,05	205 750,05	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
851	K	76790-R42	Ozn. E42 - Zasklení prosvětlovacích otvorů v přístřešku, celková plocha zasklení 7,5 m2, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	61 892,51	61 892,51	vlastní
	W		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
D 768			Ocelové výrobky				3 325 613,00	
852	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcl hmotností do 1 t z profilů hmotností do 13 kg/m	1	2,707	11 100,28	30 048,46	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
853	M	55300-R01	Ocelové konstrukce zastřešení vstupu, žárový pozink - dodávka Viz PD statika -včetně kotvení a kotvícího materiálu -včetně nátěrů 0,582	I	0,582	52 259,22	30 414,87	vlastní
854	M	55300-R01a	Ocelové konstrukce pomocné, žárový pozink - dodávka Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. -včetně kotvení a kotvícího materiálu -včetně nátěrů Profil U120/50 II.3 mm "Pro skladbu R3b " 20*0,00487 "Pro skladbu R7a " 42*0,00487 "Pro skladbu R8 " 246*0,00487 "Pro skladbu F4 " 18*0,00487 "Pro skladbu F5 " 17*0,00487 "Pro skladbu W5a " 49*0,00487 "Pro skladbu W5b " 19*0,00487 "Pro skladbu W10 " 25*0,00487	I	2,125	11 100,28	23 588,10	vlastní
855	K	953946132	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	I	1,746	11 100,25	19 381,04	CS ÚRS 2020 01
856	M	55300-R02	Ocelové konstrukce přístřešku, žárový pozink - dodávka Viz PD statika -včetně kotvení a kotvícího materiálu -včetně nátěrů 1,746	I	1,746	52 259,22	91 244,60	vlastní
857	K	953946133	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	I	5,824	11 100,28	64 648,03	CS ÚRS 2020 01
858	M	55300-R03	Ocelové konstrukce nástavby 2 NP, žárový pozink - dodávka Viz PD statika -včetně kotvení a kotvícího materiálu 2,672	I	2,672	52 259,22	139 636,64	vlastní
859	M	55300-R04	Ocelové konstrukce akustického zákrytu, žárový pozink - dodávka Viz PD statika -včetně kotvení a kotvícího materiálu 3,152	I	3,152	52 259,22	164 721,06	vlastní
860	K	953946134	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	I	23,196	11 100,28	257 482,09	CS ÚRS 2020 01
861	M	55300-R05	Ocelové konstrukce západní nástavby (střecha, ořizovací nosník), žárový pozink - dodávka Viz PD statika -včetně kotvení a kotvícího materiálu 6,893	I	6,893	52 259,21	360 222,73	vlastní
862	M	55300-R06	Ocelové konstrukce západní nástavby (čelní stěna), žárový pozink - dodávka Viz PD statika -včetně kotvení a kotvícího materiálu 7,868	I	7,868	52 259,22	411 175,54	vlastní
863	M	55300-R07	Ocelové konstrukce nástavby 3 NP, žárový pozink - dodávka Viz PD statika -včetně kotvení a kotvícího materiálu 8,435	I	8,435	52 259,22	440 806,52	vlastní
864	K	953946135	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 20 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	I	20,223	11 100,28	224 480,96	CS ÚRS 2020 01
865	M	55300-R08	Ocelové konstrukce severní nástavby, žárový pozink - dodávka Viz PD statika -včetně kotvení a kotvícího materiálu 20,223	I	20,223	52 259,24	1 056 838,51	vlastní
866	K	998767_R1	Přesun hmot. procentní pro ocelové výrobky v objektech v do 12 m	%	5,000	2 184,75	10 923,75	vlastní
7	D	769	Provětrávané fasády				8 124 180,79	
	K	769000-R3	Fasádní plášť z hliníkových lamel s povrchovou úpravou na systémovým nosným roštu, včetně TI XPS h 120 mm, D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz skladby konstrukcí - vč. veškerého příslušenství, pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav, lemování otvorů atd. Skladba F4 31,4	m2	31,400	5 325,93	167 234,20	vlastní
868	K	769000-R3	Fasádní plášť z hliníkových lamel s povrchovou úpravou na systémovým nosným roštu, D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz skladby konstrukcí - vč. veškerého příslušenství, pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav, lemování otvorů atd. Skladba R8 145,5*90,9 98,3*85,8*41,7 (12,4*2,9)*2,2 21,8*4,5*15,0-6,475*2,5	m2	592,773	4 753,04	2 817 473,78	vlastní
869	K	444171112	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz skladby konstrukcí Skladba R6 21,8*4,5*15,0 Skladba R10 40,0	m2	153,100	563,48	86 268,79	CS ÚRS 2020 01
870	K	342171112	Montáž opíštění stěn ocelových kci z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	363,000	501,99	182 222,37	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV		Skladba R9					
	WV		40,0+120,0+13,0+190,0		303,000			
871	K	621273001	Montáž odvětrávané fasády podhledů vytvářením na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	598,290	3 216,86	1 924 615,17	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV		Skladba R3a					
	WV		220,6		220,600			
	WV		Skladba R3b					
	WV		326,1		326,100			
	WV		Skladba R4a					
	WV		14,8*1,1		16,390			
	WV		Skladba R4b					
	WV		35,2*1,0		35,200			
872	K	622273001	Montáž odvětrávané fasády stěn vytvářením na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	343,000	2 489,48	853 891,64	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV		Skladba R7a					
	WV		57,5+98,3+41,7		197,500			
	WV		Skladba R7b					
	WV		145,5		145,500			
873	M	15484_R1	plech trapézový TR CB50/260 PES 25µm, tl 1,25mm	m2	521,388	514,63	268 321,91	vlastní
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV		Skladba R3a					
	WV		220,6		220,600			
	WV		Skladba R4a					
	WV		14,8*1,1		16,390			
	WV		Skladba R7a					
	WV		57,5+98,3+41,7		197,500			
	WV		434,49*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		521,388			
874	M	15484_R2	plech trapézový TR CB35/207 PES 25µm, tl 0,75mm	m2	433,560	427,24	185 234,17	vlastní
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1, PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV		Skladba R3b					
	WV		326,1		326,100			
	WV		Skladba R4b					
	WV		35,2*1,0		35,200			
	WV		301,3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		433,560			
875	M	15484_R3	plech trapézový TR CB35/207 PES 25µm, tl 0,75mm	m2	661,600	398,11	263 389,58	vlastní
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1, PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV		Skladba R6					
	WV		21,8*4,5+15,0		113,100			
	WV		Skladba R7b					
	WV		145,5		145,500			
	WV		Skladba R9					
	WV		40,0+120,0+13,0+190,0		363,000			
	WV		Skladba R10					
	WV		40,0		40,000			
876	K	342151112	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m	m2	336,642	303,67	102 228,08	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV		Skladba W5a					
	WV		"m č.301" 42,6*4,0-1,78*1,1-1,1*2,2*2		163,602			
	WV		Skladba W5b					
	WV		80,2*1,7		136,340			
	WV		Skladba R5					
	WV		(5,5+5,2)*2,0		21,400			
	WV		Skladba W10					
	WV		(12,4+2,9)*1,0		15,300			
877	K	444151112	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m	m2	336,297	571,05	192 042,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1, PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV		- vč. veškerého příslušenství, pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav, lamování otvorů atd.					
	WV		Skladba F4					
	WV		31,4		31,400			
	WV		Skladba F5					
	WV		6,095*2,51*2		30,597			
	WV		Skladba R2a					
	WV		"m č.301" 107,6		107,600			
	WV		Skladba R2b					
	WV		"m č.302" 155,5		155,500			
	WV		Skladba R5					
	WV		5,0*2,2		11,000			
878	M	55324764	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skrytá kotvení, U 0,24W/m2K, modulační tloušťka δ	m2	789,167	1 142,11	901 315,52	CS ÚRS 2020 01
	WV		1000/1054mm tl 180mm					
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1, PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV		Skladba W5a					
	WV		"m č.301" 42,6*4,0-1,78*1,1-1,1*2,2*2		163,602			
	WV		Skladba W5b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		80,2*1,7		136,340			
	WV		Skladba R5					
	WV		(5,5+5,2)*2,0		21,400			
	WV							
	WV		Skladba F4					
	WV		31,4		31,400			
	WV		Skladba F5					
	WV		6,095*2,51*2		30,597			
	WV		Skladba R2a					
	WV		"m č 301." 107,8		107,800			
	WV		Skladba R2b					
	WV		"m č 302." 155,5		155,500			
	WV		Skladba R5					
	WV		5,0*2,2		11,000			
	WV		657,839*1,2 "Přepočtené koeficientem množství panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulové/celkové S 1000/1054mm H 80mm		789,167			
679	M	55324_R1	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr	m2	15,300	1 034,67	15 830,45	vlastní
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV							
	WV							
	WV		Skladba W10					
	WV		(12,4+2,9)*1,0		15,300			
880	K	62000-R1	Provětrávaná fasáda s povrchem z lakovaného kaleného skla II, 20 mm, s nosnou hliníkovou konstrukcí, s lepenou izolací D+M	m2	26,480	5 995,93	158 772,23	vlastní
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz skladby konstrukcí					
	WV							
	WV		- ve veškerého příslušenství pomoc konstrukcí, ve veškerých úprav, lemování otvorů atd					
	WV							
	WV		Skladba W8 - mezikenní pilíře					
	WV		pohled severní					
	WV		0,6*1,8+0,35*1,8*2+1,55*1,8		5,130			
	WV		1,85*1,6+1,35*0,6+1,55*0,6		4,700			
	WV		pohled jižní					
	WV		2,15*1,6+2,35*1,6+1,7*1,8		10,260			
	WV		2,35*1,8+0,6*1,8*2		6,390			
881	K	998767_R2	Přesun hmot procentní pro provětrávané fasády v objektech v do 12 m	%	1,000	5 340,50	5 340,50	vlastní
	D	771	Podlahy z dlaždic keramických				359 750,66	
882	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	116,750	105,74	12 345,15	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV							
	WV		1 PP					
	WV		"m č L004a" (4,44+3,9)*2-0,8		15,890			
	WV		"m č L005" (4,44+2,94+0,31)*2-0,8		14,580			
	WV		"m č L006" (5,15*2+1,79)*0,8*3		9,890			
	WV		"m č L006a" (4,59+1,33)*2-0,8*4		8,640			
	WV		"m č L008" (5,56+2,38)*2-0,8		15,080			
	WV		"m č L009" (4,54+3,9)*2-0,8		16,080			
	WV		"m č L011" 16,25-1,79-1,25-0,6		12,610			
	WV		1 NP					
	WV		"m č 104" (1,6+2,7)*2-1,5-1,25		5,850			
	WV		"m č M102" (3,3+3,125)*2-1,3-1,45-2,7-1,32		6,080			
	WV		2 NP					
	WV		"m č 217" 1,38+3,6+0,9		5,880			
	WV		"m č 225" (3,3+3,125)*2-2,7-1,3-1,15-1,32		6,390			
883	K	771474123	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových skvrných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	15,460	167,42	2 588,31	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV							
	WV		1 NP, 2 NP					
	WV		"m č 105,217" 1,32*2+2,7+11*0,31*2+11*0,15*2		15,460			
884	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	224,757	123,36	27 726,02	CS ÚRS 2020 01
	WV				224,757			
885	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	0,800	607,98	486,38	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		Viz PD interiéru					
	WV							
	WV		1 NP					
	WV		"m č 113a" 1,0*0,8		0,800			
886	M	59761_R1	Dlaždice keramické 100/100 mm, slinutý střep, neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD interiéru	m2	0,860	493,36	434,16	vlastní
	WV		0,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,860			
887	K	771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zařízení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	104,530	431,76	45 131,87	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV							
	WV		Podlahy D17					
	WV		1 PP					
	WV		"m č L004a" 24,5+1,0*0,15+0,6*0,15		24,870			
	WV		"m č L005" 13,5+0,6*0,15		13,620			
	WV		"m č L006" 10,3+0,6*0,15*2		10,540			
	WV		"m č L006a" 5,9+1,0*0,15		6,050			
	WV		"m č L008" 13,2		13,200			
	WV		"m č L009" 17,7+1,0*0,15		17,850			
	WV		"m č L011" 18,4		18,400			
888	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	114,983	348,05	40 019,83	CS ÚRS 2020 01
	WV		104,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		114,983			
889	K	771576113	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 4 ks/m2	m2	81,926	572,74	46 922,30	CS ÚRS 2020 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy					
	WV		řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		Viz PD interiéru					
	WV		1 NP					
	WV		"m.č. 104a:" 3,3+1,05*0,15+0,8*0,15		3,578			
	WV		"m.č. 107:" 3,1		3,100			
	WV		"m.č. 107a:" 6,0+0,7*0,1		6,070			
	WV		"m.č. 108:" 3,4+0,8*0,15		3,520			
	WV		"m.č. 109:" 2,9		2,900			
	WV		"m.č. 109a:" 5,0+0,7*0,1		5,070			
	WV		"m.č. 113a:" 3,0+0,7*0,15		3,105			
	WV		"m.č. 115:" 2,2		2,200			
	WV		"m.č. 118a:" 2,2+0,7*0,1		2,270			
	WV		"m.č. 119:" 1,5+0,7*0,15		1,605			
	WV		"m.č. 119a:" 1,3+0,7*0,1		1,370			
	WV		"m.č. 120:" 1,5+0,7*0,15		1,605			
	WV		"m.č. 120a:" 1,3+0,7*0,1		1,370			
	WV		"m.č. 121:" 5,1+1,05*0,15+0,8*0,15		5,393			
	WV		2 NP					
	WV		"m.č. 206:" 2,4+0,7*0,15*2		2,610			
	WV		"m.č. 206a:" 1,4		1,400			
	WV		"m.č. 206b:" 2,0		2,000			
	WV		"m.č. 216:" 3,2		3,200			
	WV		"m.č. 218a:" 6,3+0,7*0,15		6,405			
	WV		"m.č. 226:" 4,1+0,8*0,15		4,220			
	WV		"m.č. 230:" 1,3+1,5*0,15		13,925			
	WV		"m.č. 230a:" 1,5+0,9*0,15		1,635			
	WV		"m.č. 231:" 1,8+0,7*0,15		1,905			
	WV		"m.č. 231a:" 1,4+0,7*0,1		1,470			
890	M	59761009	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru ofes 2 do 4ks/m2	m2	94,215	422,94	39 847,29	CS ÚRS 2020 01
	WV		81,926*1,15 Přepočtené koeficientem množství		94,215			
891	K	771576132	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexi rychletvrdnoucím lepidlem do 4ks/m2	m2	18,626	572,74	10 687,86	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy					
	WV		řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		Viz PD interiéru					
	WV		1 NP					
	WV		"m.č. M102:" 2,7*3,125+1,32*0,225+1,3*0,3		9,125			
	WV		2 NP					
	WV		"m.č. 225:" 8,4+1,32*0,3+1,2*0,3+1,15*0,3		9,501			
892	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 7 rin 4ks/m2	m2	20,489	422,94	8 665,62	CS ÚRS 2020 01
	WV		18,626*1,15 Přepočtené koeficientem množství		20,489			
893	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	50,133	35,25	1 767,19	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy					
	WV		řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		Viz PD interiéru					
	WV		1 NP					
	WV		"m.č. 104a:" 3,3+1,05*0,15+0,8*0,15		3,578			
	WV		"m.č. 107:" 3,1		3,100			
	WV		"m.č. 108:" 3,4+0,8*0,15		3,520			
	WV		"m.č. 109:" 2,9		2,900			
	WV		"m.č. 109a:" 5,0+0,7*0,1		5,070			
	WV		"m.č. 113a:" 3,0+0,7*0,15		3,105			
	WV		"m.č. 115:" 2,2		2,200			
	WV		"m.č. 118a:" 2,2+0,7*0,1		2,270			
	WV		"m.č. 119:" 1,5+0,7*0,15		1,605			
	WV		"m.č. 119a:" 1,3+0,7*0,1		1,370			
	WV		"m.č. 120:" 1,5+0,7*0,15		1,605			
	WV		"m.č. 120a:" 1,3+0,7*0,1		1,370			
	WV		2 NP					
	WV		"m.č. 206:" 2,4+0,7*0,15*2		2,610			
	WV		"m.č. 206a:" 1,4		1,400			
	WV		"m.č. 206b:" 2,0		2,000			
	WV		"m.č. 216:" 3,2		3,200			
	WV		"m.č. 226:" 4,1+0,8*0,15		4,220			
	WV		"m.č. 230a:" 1,5+0,9*0,15		1,635			
	WV		"m.č. 231:" 1,8+0,7*0,15		1,905			
	WV		"m.č. 231a:" 1,4+0,7*0,1		1,470			
894	K	771591111	Náhrer ponetrační na podlahu	m2	205,082	30,84	6 324,73	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy					
	WV		řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz Tabulky podlah					
	WV		Viz PD interiéru					
	WV		1 PP					
	WV		"m.č. L004a:" 24,6+1,0*0,15+0,8*0,15		24,870			
	WV		"m.č. L005:" 13,5+0,8*0,15		13,620			
	WV		"m.č. L006:" 10,3+0,8*0,15*2		10,540			
	WV		"m.č. L006a:" 5,9+1,0*0,15		6,050			
	WV		"m.č. L008:" 13,2		13,200			
	WV		"m.č. L009:" 17,7+1,0*0,15		17,850			
	WV		"m.č. L011:" 10,4		10,400			
	WV		1 NP					
	WV		"m.č. M102:" 2,7*3,125+1,32*0,225+1,3*0,3		9,125			
	WV		"m.č. 104a:" 3,3+1,05*0,15+0,8*0,15		3,578			
	WV		"m.č. 107:" 3,1		3,100			
	WV		"m.č. 107a:" 6,0+0,7*0,1		6,070			
	WV		"m.č. 108:" 3,4+0,8*0,15		3,520			
	WV		"m.č. 109:" 2,9		2,900			
	WV		"m.č. 109a:" 5,0+0,7*0,1		5,070			
	WV		"m.č. 113a:" 3,0+0,7*0,15		3,105			
	WV		"m.č. 115:" 2,2		2,200			
	WV		"m.č. 118a:" 2,2+0,7*0,1		2,270			
	WV		"m.č. 119:" 1,5+0,7*0,15		1,605			
	WV		"m.č. 119a:" 1,3+0,7*0,1		1,370			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m č 120 " 1,5+0,7*0,15		1,605			
	WV		"m č 120a " 1,3+0,7*0,1		1,370			
	WV		"m č 121 " 5,1+1,05*0,15+0,9*0,15		5,393			
	WV							
	WV		2 NP					
	WV		"m č 206 " 2,4+0,7*0,15*2		2,610			
	WV		"m č 206a " 1,4		1,400			
	WV		"m č 206b " 2,0		2,000			
	WV		"m č 218 " 3,2		3,200			
	WV		"m č 218a " 6,3+0,7*0,15		6,405			
	WV		"m č 225 " 6,4+1,32*0,3+1,2*0,3+1,15*0,3		9,501			
	WV		"m č 226 " 4,1+0,8*0,15		4,220			
	WV		"m č 230 " 13,7+1,5*0,15		13,925			
	WV		"m č 230a " 1,5+0,9*0,15		1,635			
	WV		"m č 231 " 1,8+0,7*0,15		1,905			
	WV		"m č 231a " 1,4+0,7*0,1		1,470			
895	K	771591115	Podlahy spárování silikonem Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m	264,420	66,09	17 475,52	CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV		Sokl (116,75+15,46)*2		264,420			
896	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m	187,050	431,77	80 762,58	CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV		19,0m/m2 - při dlažbě 100/100 mm					
	WV		1 NP					
	WV		"m č 113a " 1,0*0,8*19		15,200			
	WV							
	WV		2,0m/m2 - při dlažbě 300/300 mm					
	WV		1 NP					
	WV		"m č 104a " (7,3+1,05*0,15+0,8*0,15)*2		15,155			
	WV		"m č 107 " 3,1*2		6,200			
	WV		"m č 107a " (6,0+0,7*0,1)*2		12,140			
	WV		"m č 108 " (3,4+0,8*0,15)*2		7,040			
	WV		"m č 109 " 2,9*2		5,800			
	WV		"m č 109a " (5,0+0,7*0,1)*2		10,140			
	WV		"m č 113a " (3,0+0,7*0,15)*2		6,210			
	WV		"m č 115 " 2,2*2		4,400			
	WV		"m č 118a " (2,2+0,7*0,1)*2		4,540			
	WV		"m č 119 " (1,5+0,7*0,15)*2		3,210			
	WV		"m č 119a " (1,3+0,7*0,1)*2		2,740			
	WV		"m č 120 " (1,5+0,7*0,15)*2		3,210			
	WV		"m č 120a " (1,3+0,7*0,1)*2		2,740			
	WV		"m č 121 " (5,1+1,05*0,15+0,9*0,15)*2		10,785			
	WV							
	WV		2 NP					
	WV		"m č 206 " (2,4+0,7*0,15*2)*2		5,220			
	WV		"m č 206a " 1,4*2		2,800			
	WV		"m č 206b " 2,0*2		4,000			
	WV		"m č 218 " 3,2*2		6,400			
	WV		"m č 218a " (6,3+0,7*0,15)*2		12,810			
	WV		"m č 226 " (4,1+0,8*0,15)*2		8,440			
	WV		"m č 230 " (13,7+1,5*0,15)*2		27,850			
	WV		"m č 230a " (1,5+0,9*0,15)*2		3,270			
	WV		"m č 231 " (1,8+0,7*0,15)*2		3,810			
	WV		"m č 231a " (1,4+0,7*0,1)*2		2,940			
897	K	771591117	Podlahy spárování akrylem Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr Viz Tabulky podlah	m	132,210	57,27	7 571,67	CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV							
	WV							
	WV		Horní hrana soklu 116,75+15,46		132,210			
9	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	5,000	2 202,84	11 014,18	CS ÚRS 2020 01
	D	772	Podlahy z kamene				403 255,07	
899	K	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého II do 30 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m	59,600	399,08	23 785,17	CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV		(5+6+10+9)*1,4+11*1,5		59,600			
900	M	58387621	nástupnice tryskaná žula š 350mm tl 30mm 59,6*1,04 *Přepočtené koeficientem množství	m	61,984	776,60	48 149,17	CS ÚRS 2020 01
	WV				61,984			
901	K	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého II do 30 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m	59,600	292,27	17 419,29	CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV		(5+6+10+9)*1,4+11*1,5		59,600			
902	M	58386632	podstupnice tryskaná žula tl 30mm 59,6*1,04 *Přepočtené koeficientem množství	m	61,984	242,75	15 046,62	CS ÚRS 2020 01
	WV				61,984			
903	K	772422123	Montáž obkladu soklů kaskádových na schodišti deskami kladenými do malty z kamene II do 30 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m	19,586	369,95	7 245,84	CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV		1,32+2,9+1,36*2+2,52+2,24		11,700			
	WV		8,9+0,990		7,886			
904	K	772421123	Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do malty z kamene II do 30 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech zpr Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m	56,995	261,20	14 887,09	CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV							
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1 PP					
	W		"m.č.001" 0,225*1,47+1,47+1,725+(6,46+3,22+0,94)*2-1,4-0,9*3-0,8		21,230			
	W		1 NP					
	W		"m.č.101" 4,425*2+1,8+0,3-1,6*2-0,9*2		5,950			
	W		"m.č.103" 1,925+0,225*4+2,4+0,81+1,31+2,85+1,15+0,3		11,645			
	W		2 NP					
	W		"m.č.201" 1,4*2+3,0+0,91		6,710			
	W		"m.č.202" 1,98+3,25+0,175+0,13		5,535			
	W		"m.č.203" 0,75+2,6+2,575		5,925			
905	M	58386140	sokl roviny tryskaná žula v 100mm tl 20mm	m	79,644	184,49	14 693,52	CS ÚRS 2020 01
	W		76,581*1,04 Přepočtené koeficientem množství		79,644			
906	K	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	90,432	855,43	59 271,85	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz Tabulky podlah					
	W		Viz PD interiéru					
	W		1 PP					
	W		"m.č.001" 7,7+14,2+1,05*0,635+0,9*0,15		22,702			
	W		1 NP					
	W		"m.č.101" 0,0+0,9*0,15+7,7		15,835			
	W		"m.č.103" 31,3		31,300			
	W		2 NP					
	W		"m.č.202" 3,25*1,98		6,435			
	W		"m.č.203" 8,7		8,700			
	W		Mezipodesty					
	W		0,9*1,4+1,4*3,0		5,460			
907	M	58381_R1	desku dlažební tryskaná žula 600x400mm tl 30mm	m2	94,049	1 359,40	127 850,21	vlastní
	W		90,432*1,04 Přepočtené koeficientem množství		94,049			
908	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	124,994	194,20	24 273,83	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz Tabulky podlah					
	W		Viz PD interiéru					
	W		1 PP					
	W		"m.č.001" 7,7+14,2+1,05*0,635+0,9*0,15		22,702			
	W		1 NP					
	W		"m.č.101" 8,0+0,9*0,15+7,7		15,835			
	W		"m.č.103" 31,3		31,300			
	W		2 NP					
	W		"m.č.202" 3,25*1,98		6,435			
	W		"m.č.203" 8,7		8,700			
	W		Mezipodesty					
	W		0,9*1,4+1,4*3,0		5,460			
	W		Sokl - schodiště					
	W		(1,32+2,9+1,36*2+2,52+2,24)*0,1		1,170			
	W		(6,9+0,986)*0,1		0,789			
	W		Sokl					
	W		1 PP					
	W		"m.č.001" 0,225+1,47+1,47+1,725+(6,46+3,22+0,94)*2-1,4-0,9*3-0,8)*0,1		2,123			
	W		1 NP					
	W		"m.č.101" (4,425*2+1,8+0,3-1,6*2-0,9*2)*0,1		0,995			
	W		"m.č.103" (1,925+0,225*4+2,4+0,81+1,31+2,85+1,15+0,3)*0,1		1,165			
	W		2 NP					
	W		"m.č.201" (1,4*2+3,0+0,91)*0,1		0,671			
	W		"m.č.202" (1,98+3,25+0,175+0,13)*0,1		0,554			
	W		"m.č.203" (0,75+2,6+2,575)*0,1		0,593			
	W		Slupnice					
	W		11*0,29*1,6+5*0,33*1,4+6*0,28*1,4+10*0,28*1,4+9*0,28*1,4		17,214			
	W		Podslupnice					
	W		11*0,16345*1,6+5*0,146*1,4+6*0,1644*1,4+10*0,1644*1,4+9*0,1644*1,4		9,680			
909	K	772991115	Šparování kamenných dlažeb silikonem	m	195,781	110,69	21 671,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz Tabulky podlah					
	W		Viz PD interiéru					
	W		Mezi nástupnici a podslupnici					
	W		((5+6+10+9)*1,4+11*1,6)*2		119,200			
	W		Sokl - schodiště					
	W		1,32+2,9+1,36*2+2,52+2,24		11,700			
	W		6,9+0,986		7,888			
	W		Sokl					
	W		1 PP					
	W		"m.č.001" 0,225+1,47+1,47+1,725+(6,46+3,22+0,94)*2-1,4-0,9*3-0,8		21,230			
	W		1 NP					
	W		"m.č.101" 4,425*2+1,8+0,3-1,6*2-0,9*2		5,950			
	W		"m.č.103" 1,925+0,225*4+2,4+0,81+1,31+2,85+1,15+0,3		11,645			
	W		2 NP					
	W		"m.č.201" 1,4*2+3,0+0,91		6,710			
	W		"m.č.202" 1,98+3,25+0,175+0,13		5,535			
	W		"m.č.203" 0,75+2,6+2,575		5,925			
910	K	772991_R1	Šparování kamenných dlažeb akrylalem	m	195,781	48,55	9 505,17	vlastní
	W		Viz PD stavební části - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz Tabulky podlah					
	W		Viz PD interiéru					
	W		Mezi nástupnici a podslupnici					
	W		((5+6+10+9)*1,4+11*1,6)*2		119,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Sokl - schodiště					
			1,32+2,9+1,35*2+2,52+2,24		11,700			
			6,9+0,966		7,886			
			Sokl					
			1 PP					
			"m č 001." 0,225+1,47+1,47+1,725+(6,46+3,22+0,94)*2-1,4-0,9*3-0,8		21,230			
			1 NP					
			"m č 101." 4,425*2+1,8+0,3-1,6*2-0,8*2		5,950			
			"m č 103." 1,925+0,225*4+2,4+0,81+1,31+2,85+1,15+0,3		11,645			
			2 NP					
			"m č 201." 1,4*2+3,0+0,81		5,710			
			"m č 202." 1,98+3,25+0,175+0,13		5,535			
			"m č 203." 0,75+2,6+2,575		5,925			
911	K	772991431	Voskování a leštění kamenných dlažeb ručně	m2	124,994	74,09	9 260,81	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			Viz PD interiéru					
			1 PP					
			"m č 001." 7,7+14,2+1,05*0,635+0,9*0,15		22,702			
			1 NP					
			"m č 101." 8,0+0,9*0,15+7,7		15,835			
			"m č 103." 31,3		31,300			
			2 NP					
			"m č 202." 3,25+1,98		6,435			
			"m č 203." 8,7		8,700			
			Mezipodestý					
			0,9*1,4+1,4*3,0		5,460			
			Sokl - schodiště					
			(1,32+2,9+1,36*2+2,52+2,24)*0,1		1,170			
			(6,9+0,966)*0,1		0,789			
			Sokl					
			1 PP					
			"m č 001." (0,225+1,47+1,47+1,725+(6,46+3,22+0,94)*2-1,4-0,9*3-0,8)*0,1		2,123			
			1 NP					
			"m č 101." (4,425*2+1,8+0,3-1,5*2-0,9*2)*0,1		0,585			
			"m č 103." (1,925+0,225*4+2,4+0,81+1,31+2,85+1,15+0,3)*0,1		1,165			
			2 NP					
			"m č 201." (1,4*2+3,0+0,91)*0,1		0,671			
			"m č 202." (1,98+3,25+0,175+0,13)*0,1		0,554			
			"m č 203." (0,75+2,6+2,575)*0,1		0,583			
			Stupnice					
			11*0,29*1,6+5*0,33*1,4+8*0,28*1,4+10*0,28*1,4+8*0,28*1,4		17,214			
			Podstupnice					
			11*0,16545*1,6+5*0,146*1,4+8*0,1644*1,4+10*0,1644*1,4+8*0,1644*1,4		9,688			
912	K	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	3,000	3 396,50	10 195,50	CS ÚRS 2020 01
	D	776	Podlahy povtlakové				963 629,53	
913	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	563,529	67,73	38 167,82	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			Viz PD interiéru					
			1 PP					
			"m č 002a." (2,575+2,61)*2-0,9		9,470			
			"m č 002b." (3,0+2,61)*2-0,9		10,320			
			"m č 004." (2,572+3,6)*2-0,9		11,444			
			1 NP					
			"m č 101a." (3,21+4,2)*2-0,8-0,9		13,120			
			"m č 102." (2,575+2,71)*2-0,9		9,670			
			"m č 106." (23,8+4,925+0,3+0,625)*2+(1,8+1,725)*2-1,0-0,8*2-1,32-1,55-0,8*4-0,7*3		55,380			
			"m č 110." (4,55*2+2,9)*0,9		11,100			
			"m č 113." (2,7+4,98)*2-0,7-0,8		13,860			
			"m č 116." (1,9+3,275)*2-1,3-0,8		8,250			
			"m č 117." (7,0+3,4)*2-0,8*5-0,7*3		14,700			
			"m č 118." (1,4+2,0)*2-0,7*2		5,400			
			"m č 122." (1,8+2,9)*2-0,8		8,600			
			"m č 123." (1,95+2,9)*2-0,8		8,600			
			"m č 124." (2,6+2,9)*2-0,8		10,200			
			"m č 125." (3,3+4,3)*20,9-3,35		155,450			
			"m č 126." (6,4+8,96)*2-1,55-3,35-0,8		25,020			
			2 NP					
			"m č 205." (12,2+1,85+0,45+0,3)*2-1,4*2-5,8-2,675		18,325			
			"m č 207." (3,085+3,75)*2-0,8-0,7		12,170			
			"m č 216a." (18,3+8,0+2,025)*2-1,75-2,125-1,5*4-0,8*5-0,9-0,7-1,38-1,49		40,305			
			"m č 216b." (8,5+4,425+0,3)*2-1,75-1,32-2,125-0,8*4		18,055			
			"m č 219." (3,075+4,05)*2-0,8		13,450			
			"m č 220." (3,15+5,85)*2-0,8		17,200			
			"m č 221." (2,5+5,65)*2-0,8		15,900			
			"m č 222." (2,9+4,05)*2-0,8		13,100			
			"m č 223." (2,45+4,05)*2-0,8		12,200			
			"m č 224." (2,7+4,05)*2-0,8		12,700			
			"m č 227." (3,9+6,45)*2-1,5		19,200			
914	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	466,530	89,40	41 707,78	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			Viz PD interiéru					
			1 PP					
			"m č 002a." 7,0+0,9*0,25		7,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m 6 002b" 7,1*0,9*0,25		7,325			
			"m 6 004" 4,7		4,700			
			1 NP					
			"m 6 101a" 7,6*1,1*0,6*0,9*0,15		8,395			
			"m 6 102" 8,1		8,100			
			"m 6 106"		69,116			
			67,5*1,55*0,3*0,7*0,1*2*0,9*0,2*1,32*0,3*1,45*0,3					
			"m 6 110" 13,2*0,9*0,15		13,335			
			"m 6 113" 9,7*0,8*0,15		9,820			
			"m 6 116" 5,4*0,8*0,15		5,520			
			"m 6 117" 11,4*0,8*0,15*0,7*0,15		11,625			
			"m 6 118" 2,8*0,7*0,15		2,905			
			"m 6 122" 5,2*0,8*0,15		5,320			
			"m 6 123" 5,7*0,8*0,15		5,820			
			"m 6 124" 7,5*0,8*0,15		7,620			
			"m 6 125" 14,7*0,35*0,3		13,705			
			"m 6 126" 53,7*0,8*0,15*1,55*0,3		54,285			
			2 NP					
			"m 6 205" 22,3*1,4*0,3*2		23,140			
			"m 6 207" 7,4*0,7*0,15		7,505			
			"m 6 216a" 64,0*0,8*0,15*4*1,75*0,3*2,125*0,3		65,643			
			"m 6 216b" 27,9*0,8*0,15*3*1,15*0,3*1,32*0,3		29,001			
			"m 6 219" 12,5		12,500			
			"m 6 220" 16,4		16,400			
			"m 6 221" 14,5		14,500			
			"m 6 222" 11,8		11,800			
			"m 6 223" 9,9		9,900			
			"m 6 224" 10,9		10,900			
			"m 6 227" 26,2*1,5*0,15		26,425			
915	M	284122-R1	Základová heterogenní vinylová kompaktní povlaková kvrtilna, v rolích, tl. 2 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řežů a Tech.zpr Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m2	575,171	450,61	259 177,80	vlastní
			Podlaha _776221111		466,530			
			Sokl _776411112*0,1		56,353			
			522,883*1,1 Přepočtené koeficientem množství		575,171			
916	K	776421_R1	Montáž obvodových soklíků do 100 mm z PVC elektrostaticky vodivého Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řežů a Tech.zpr Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m	197,235	67,73	13 358,73	vlastní
			1 NP					
			"m 6 111" (2,75*6,15)*2-0,9*2		16,000			
			"m 6 112" (3,0*6,15)*2-0,9*2		16,600			
			"m 6 114" (2,4*3,55)*2-0,9		11,000			
			2 NP					
			"m 6 208" 42,9*4,5*2*0,2*2-1,25-5,15-1,4-0,8		43,700			
			"m 6 209" (3,19*3,8)*2-1,06-1,25		11,680			
			"m 6 211" (5,8*7,75)*2-1,9-1,05-1,4-5,8		16,950			
			"m 6 212" (3,3*6,435)*2-1,48-1,9-0,9		15,180			
			"m 6 213" (3,1*4,735)*2-1,49*2		12,690			
			"m 6 214" (3,0*2,24)*2-0,8		9,580			
			"m 6 215" (2,65*4,065)*2-2,675-0,9		9,855			
			"m 6 228" (2,65*6,45)*2-1,5		16,700			
			"m 6 229" (3,0*6,45)*2-1,5		17,400			
917	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řežů a Tech.zpr Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m2	279,898	225,76	63 189,77	CS ÚRS 2020 01
			1.NP					
			"m 6 111" 16,0*1,1*0,15		16,165			
			"m 6 112" 18,5*0,9*0,2		16,680			
			"m 6 114" 8,5*0,9*0,2		8,680			
			2.NP					
			"m 6 208" 61,0*1,25*0,6*1,4*0,605		92,597			
			"m 6 209" 10,9*1,05*0,3		11,215			
			"m 6 211" 44,2		44,200			
			"m 6 212" 19,7*1,9*0,3*0,9*0,15		20,405			
			"m 6 213" 12,8*1,49*0,16*1,49*0,3		13,471			
			"m 6 214" 6,8*0,9*0,15		6,935			
			"m 6 215" 10,6		10,600			
			"m 6 228" 17,1*1,5*0,15		17,325			
			"m 6 229" 19,4*1,5*0,15		19,625			
918	M	284102-R4	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová kvrtilna, ve čtvercích, tl. 2 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řežů a Tech.zpr Viz Tabulky podlah Viz PD interiéru	m2	329,584	558,98	184 230,86	vlastní
			Podlaha _776221221		279,898			
			Sokl _776421_R1*0,1		19,724			
			299,622*1,1 Přepočtené koeficientem množství		329,584			
919	K	776111311	Výsáň podkladu povlakových podlah _776221111 _776221221	m2	746,428	7,22	5 389,21	CS ÚRS 2020 01
920	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionů o poloměru r=30mm-dodávka+montáž _776411112 _776421_R1	m	760,764	45,15	34 348,49	vlastní
921	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla _776221111*1,6 _776221221*4	m	1 961,840	44,25	66 811,42	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			776411112*0,1		56,353			
			776421_R1*0,2		39,447			
922	K	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní	m	760,764	22,58	17 178,05	vlastní
			hrana soklu		563,529			
			776411112		197,235			
			776421_R1					
923	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu	m2	822,505	26,19	21 541,41	CS ÚRS 2020 01
			povlakových podlah neředěná		466,530			
			776221111		279,898			
			776221221		56,353			
			776411112*0,1		19,724			
			776421_R1*0,1					
924	K	776141121	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou	m2	746,428	158,03	117 958,02	CS ÚRS 2020 01
			pevnosti 30 MPa tl. 3 mm		466,530			
			776221111		279,898			
			776221221					
925	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysáním a	m2	822,505	6,32	5 198,23	CS ÚRS 2020 01
			seležením vlhkým mopem		466,530			
			776221111		279,898			
			776221221		56,353			
			776411112*0,1		19,724			
			776421_R1*0,1					
926	K	776991141	Postupování a leštění podlahovin ručně	m2	822,505	58,70	48 281,04	CS ÚRS 2020 01
			776221111		466,530			
			776221221		279,898			
			776411112*0,1		56,353			
			776421_R1*0,1		19,724			
927	K	998776202	Přesun hmot proceřování pro podlahy povlakové v	%	1,000	27 090,90	27 090,90	CS ÚRS 2020 01
			obkletech v do 12 m					
							1 245 708,45	
928	K	634111114	Dokončovací práce - obklady	m	180,350	298,22	47 819,58	CS ÚRS 2020 01
			Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou					
			a mazaninou nebo polírem 100 mm					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
			jezů a Tech zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			Podlaha D11					
			1.NP					
			"m.č.104a" (4,3+2,7+2,9)*2-0,8		19,000			
			"m.č.107" (1,825+1,7)*2-0,7*2		5,650			
			"m.č.107a" (3,825+2,3)*2-0,7		11,550			
			"m.č.108" (1,85+2,275)*2-0,8		7,450			
			"m.č.109" (1,825+1,6)*2-0,7*2		5,450			
			"m.č.109a" (1,825+2,75)*2-0,7		8,450			
			"m.č.113a" (1,35+2,45)*2-0,7		6,900			
			"m.č.115" (1,75+1,25)*2-0,7		5,300			
			"m.č.118a" (1,15+2,0)*2-0,7		5,600			
			"m.č.119" (1,45+1,0)*2-0,7*2		3,500			
			"m.č.119a" (1,45+0,9)*2-0,7		4,000			
			"m.č.120" (1,45+1,0)*2-0,7*2		3,500			
			"m.č.120a" (1,45+0,9)*2-0,7		4,000			
			"m.č.121" (2,6+2,0)*2-0,8-0,9		7,500			
			Podlaha D13					
			2.NP					
			"m.č.218" (2,425+1,3)*2-0,8-0,7		5,950			
			"m.č.218a" (2,425+2,6)*2-0,7		9,350			
			"m.č.226" (1,75+2,85)*2-0,7		8,100			
			"m.č.231" (1,0+1,75)*2-0,7*2		4,100			
			"m.č.231a" (0,9+1,6)*2-0,7		4,300			
			Podlaha D14					
			2.NP					
			"m.č.230" (3,0+4,55)*2-1,5		13,600			
			"m.č.230a" (0,9+1,75)*2-0,9		4,400			
			Podlaha D15					
			2.NP					
			"m.č.206" (1,6+1,25)*2-0,7*3		3,600			
			"m.č.206a" (1,45+1,0)*2-0,7		4,200			
			"m.č.206b" (1,6+1,2)*2-0,7		4,900			
929	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace	m	292,560	247,08	72 285,72	CS ÚRS 2020 01
			dlažeb					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
			jezů a Tech zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			Podlaha D11					
			1.NP					
			"m.č.104a" (4,3+2,7+2,9)*2-0,8		19,000			
			"m.č.107" (1,825+1,7)*2-0,7*2		5,650			
			"m.č.107a" (3,825+2,3)*2-0,7		11,550			
			"m.č.108" (1,85+2,275)*2-0,8		7,450			
			"m.č.109" (1,825+1,6)*2-0,7*2		5,450			
			"m.č.109a" (1,825+2,75)*2-0,7		8,450			
			"m.č.113a" (1,35+2,45)*2-0,7		6,900			
			"m.č.115" (1,75+1,25)*2-0,7		5,300			
			"m.č.118a" (1,15+2,0)*2-0,7		5,600			
			"m.č.119" (1,45+1,0)*2-0,7*2		3,500			
			"m.č.119a" (1,45+0,9)*2-0,7		4,000			
			"m.č.120" (1,45+1,0)*2-0,7*2		3,500			
			"m.č.120a" (1,45+0,9)*2-0,7		4,000			
			"m.č.121" (2,6+2,0)*2-0,8-0,9		7,500			
			Podlaha D13					
			2.NP					
			"m.č.218" (2,425+1,3)*2-0,8-0,7		5,950			
			"m.č.218a" (2,425+2,6)*2-0,7		9,350			
			"m.č.226" (1,75+2,85)*2-0,7		8,100			
			"m.č.231" (1,0+1,75)*2-0,7*2		4,100			
			"m.č.231a" (0,9+1,6)*2-0,7		4,300			
			Podlaha D14					
			2.NP					
			"m.č.230" (3,0+4,55)*2-1,5		13,600			
			"m.č.230a" (0,9+1,75)*2-0,9		4,400			
			Podlaha D15					
			2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m č. 206 " (1,6+1,25)*2,0,7*3		3,600			
			"m č. 206a " (1,45+1,0)*2,0,7		4,200			
			"m č. 206b " (1,6+1,2)*2,0,7		4,900			
			Sokl					
			116,75+15,46		132,210			
930	M	28300-R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. dopřků	m	292,580	315,26	92 232,47	vlastní
931	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz PD interiéru	m2	99,122	468,63	46 451,54	CS ÚRS 2020 01
			1.NP					
			"m č. 107 " (1,825+1,7)*2,0,45-0,7*0,3*2		2,753			
			"m č. 107a " (3,825+2,3)*2,0,45-0,7*0,3-1,2*0,15-1,1*0,15+0,15*4*0,225		5,093			
			"m č. 108 " (1,85+2,275)*2,0,45-0,8*0,3		3,473			
			"m č. 109 " (1,825+1,6)*2,0,45-0,7*0,3*2		2,663			
			"m č. 109a " (1,825+2,75)*2,0,45-0,7*0,3-1,75*0,15+0,15*2*0,225		3,713			
			2.NP					
			"m č. 204 " (8,01+6,375+0,8+0,2)*2,0,45-5,15*0,15-2,9*0,45-2,4*0,45-0,9*0,15-0,8*0,15+0,45*2*0,225		10,637			
			"m č. 204a " (2,3+2,5)*2,0,45-0,9*0,15-1,875*0,15+0,15*2*0,225		3,971			
			"m č. 208 " (4,2+4,5+0,2)*2,0,45-1,25*0,15-0,8*0,15-1,4*0,15-5,15*0,15-2,9*0,45*3-		17,745			
			2,4*0,45+0,45*2*0,225*3+0,45*2*0,225					
			"m č. 209 " (3,1+3,8)*2,0,45-1,25*0,15-1,05*0,15-2,4*0,45+0,45*2*0,225		4,988			
			"m č. 210 " (0,35*2+0,15*2+3,46)*0,45-1,4*0,45*2		0,747			
			"m č. 211 " (5,8*2+7,675+1,6*2+0,2)*2,0,45-1,05*0,15-1,9*0,15-2,8*0,45-2,4*0,45+0,45*2*0,225+0,45*2*0,225		7,916			
			"m č. 212 " (3,0+6,435)*2,0,45-0,9*0,15*2-1,49*0,45-1,9*0,15-3,0*0,45+0,45*2*0,225+0,45*2*0,225		9,321			
			"m č. 213 " (2,875+4,735)*2,0,45-1,49*0,45*2-2,2*0,45+0,45*2*0,225		4,721			
			"m č. 215 " (2,65+4,015*2)*0,45-0,9*0,15		4,671			
			"m č. 228 " (2,65+6,45)*2,0,45-1,5*0,15-2,4*0,45+0,45*2*0,225+0,15*2*0,075		7,110			
			"m č. 229 " (3,0+6,45)*2,0,45-1,5*0,15-3,8*0,45+0,45*2*0,225+0,15*2*0,075		7,155			
			"m č. 230 " (3,0+4,55)*2,0,45-1,5*0,15-3,0*0,45+0,45*2*0,225+0,15*2*0,075		5,445			
932	M	58761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	109,034	230,06	25 084,36	CS ÚRS 2020 01
			99,122*1,1 "Připočtené koeficientem množství		109,034			
933	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických veškerých hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr Viz PD interiéru	m2	821,791	494,19	406 120,89	CS ÚRS 2020 01
			1.NP					
			"m č. 104a " (2,5+1,4)*2,1,5-0,8*2,1-0,7*1,1		9,250			
			"m č. 107 " (1,825+1,7)*2,2,7-0,7*2,1*2		16,095			
			"m č. 107a " (3,825+2,3)*2,2,7-0,7*2,1-1,2*0,9-1,1*0,9+(1,1+1,2+0,9*4)*0,225		30,883			
			"m č. 108 " (1,85+2,275)*2,2,7-0,8*2,1		20,595			
			"m č. 109 " (1,825+1,6)*2,2,7-0,7*2,1*2		15,555			
			"m č. 109a " (1,825+2,75)*2,2,7-0,7*2,1-1,75*0,9+(1,75+0,9*2)*0,225		22,459			
			"m č. 111 " (0,45+0,8+2,3+0,6)*0,6		2,490			
			"m č. 112 " (0,85+0,6)*1,5		2,175			
			"m č. 113 " (0,6+1,5)*0,6		1,260			
			"m č. 113a " (1,35+2,45)*2,2,7-0,7*2,1		19,050			
			"m č. 114 " 0,3*1,5		1,350			
			"m č. 115 " (1,75+1,25)*2,2,7-0,7*2,1		14,730			
			"m č. 118a " (1,15+2,0)*2,2,7-0,7*2,1		15,540			
			"m č. 119 " (1,45+1,0)*2,2,7-0,7*2,1*2		10,290			
			"m č. 119a " (1,45+0,9)*2,2,7-0,7*2,1		11,220			
			"m č. 120 " (1,45+1,0)*2,2,7-0,7*2,1*2		10,290			
			"m č. 120a " (1,45+0,9)*2,2,7-0,7*2,1		11,220			
			"m č. 121 " (2,6+2,0)*2,2,7-0,8*2,1-0,9*2,1		21,270			
			"m č. 122 " (0,6+1,0)*0,6		1,440			
			"m č. 124 " (0,85+2,9+0,2+0,225)*2,7		11,273			
			2.NP					
			"m č. 204 " (8,01+6,375+0,8+0,2)*2,2,7-5,15*1,15-2,9*1,8-2,4*2,65-0,9*2,15-0,8*2,1+(2,9+1,6*2)*0,225		63,424			
			"m č. 204a " (2,3+2,5)*2,2,7-0,9*2,15-1,875*1,0+(1,875+1,0*2)*0,225		22,982			
			"m č. 206 " (1,6+1,25)*2,2,7-0,7*2,1*3		10,980			
			"m č. 206a " (1,45+1,0)*2,2,7-0,7*2,1		11,760			
			"m č. 206b " (1,6+1,2)*2,2,7-0,7*2,1		13,550			
			"m č. 207 " (0,6+1,4)*0,6		1,200			
			"m č. 208 " (4,2+4,5+0,2)*2,2,7-1,25*2,25-0,8*2,1-1,4*2,65-5,15*1,15-2,9*1,8*3-		110,953			
			2,4*1,6+(2,9+1,8*2)*0,225*3+(2,4+1,8*2)*0,225					
			"m č. 209a " (1,55+3,1)*2*3,0-0,8*2,1		26,220			
			"m č. 209 " (3,1+3,8)*2,2,7-1,25*2,25-1,05*2,25-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)*0,225		29,115			
			"m č. 210 " (0,35*2+0,15*2+3,46)*3,0-1,4*2,7*2		5,620			
			"m č. 211 " (5,8*2+7,675+1,6*2+0,2)*2,2,7-1,05*2,25-1,9*2,25-2,8*1,8-2,4*1,8+(2,8+1,8*2)*0,225+(2,4+1,8*2)*0,225		48,555			
			"m č. 212 " (3,0+6,435)*2,2,7-0,9*2,1*2-1,49*2,65-1,9*2,25-3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225+(1,9+2,25*2)*0,225		36,471			
			"m č. 213 " (2,875+4,735)*2,2,7-1,49*2,65*2-2,2*1,8+(2,2+1,8*2)*0,225		30,542			
			"m č. 215 " (2,65+4,015*2)*2,2,7-0,9*2,1		28,946			
			"m č. 218 " (2,425+1,3)*2,2,7-0,8*2,1-0,7*2,1		18,965			
			"m č. 218a " (2,425+2,6)*2,2,7-0,7*2,1-1,2*1,8+(1,2+1,8*2)*0,225		24,585			
			"m č. 220 " (0,6+1,5)*0,6		1,260			
			"m č. 221 " (0,9+0,85)*1,5		2,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1m č 222 " (0,6+0,9)*1,5		2,250			
	WV		1m č 223 " (0,6+0,9)*1,5		2,250			
	WV		1m č 224 " (0,6+0,9)*1,5		2,250			
	WV		1m č 226 " (1,75+2,65)*2*2,7-0,7*2,1		22,290			
	WV		1m č 227 " (0,6+2,7)*0,6		1,980			
	WV		1m č 228 " (2,65+6,45)*2*2,7-1,5*2,25-					
	WV		2,4*1,8+(2,4+1,8)*2*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075		43,245			
	WV		1m č 229 " (3,0+6,45)*2*2,7-1,5*2,25-					
	WV		3,0*1,8+(3,0+1,8)*2*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075		44,190			
	WV		1m č 230 " (3,0+4,55)*2*2,7-1,5*2,25-					
	WV		3,0*1,8+(3,0+1,8)*2*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075		33,930			
	WV		1m č 230a " (0,9+1,75)*2*2,7-0,9*2,1		12,420			
	WV		1m č 231 " (1,0+1,75)*2*2,7-0,7*2,1*2		11,910			
	WV		1m č 231a " (0,9+1,6)*2*2,7-0,7*2,1		12,030			
	WV		odpočet obkladu 150/150 mm					
	WV		"viz pol č 761474117" -99,122		-99,122			
934	M	59761001	obklad veřetovatový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	945,060	332,30	314 043,44	CS ÚRS 2020 01
	WV		821,79*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		945,060			
935	K	781419101	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	31,480	34,06	1 072,84	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz PD interiéru					
	WV		1.NP					
	WV		1m č 104a " (2,5+1,4)*2*1,5-0,8*2,1-0,7*1,1		9,250			
	WV		1m č 111 " (0,45+0,8+2,3+0,6)*0,8		2,490			
	WV		1m č 112 " (0,85+0,6)*1,5		2,175			
	WV		1m č 113 " (0,6+1,5)*0,6		1,260			
	WV		1m č 114 " 0,9*1,5		1,350			
	WV		1m č 122 " (0,6+1,8)*0,6		1,440			
	WV		2.NP					
	WV		1m č 207 " (0,6+1,4)*0,6		1,200			
	WV		1m č 220 " (0,6+1,5)*0,6		1,260			
	WV		1m č 221 " (0,9+0,65)*1,5		2,325			
	WV		1m č 222 " (0,6+0,9)*1,5		2,250			
	WV		1m č 223 " (0,6+0,9)*1,5		2,250			
	WV		1m č 224 " (0,6+0,9)*1,5		2,250			
	WV		1m č 227 " (0,6+2,7)*0,6		1,980			
936	K	781494_R1	Nerezová dekorální lišta š 10 mm lepená flexibilním lepidlem D+M	m	126,300	238,58	30 132,65	vlastní
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz PD interiéru					
	WV		1.NP					
	WV		1m č 113a " ((1,35+2,45)*2-0,7)*2		13,800			
	WV		1m č 118a " ((1,15+2,0)*2-0,7)*2		11,200			
	WV		1m č 119 " ((1,45+1,0)*2-0,7*2)*2		7,000			
	WV		1m č 119a " ((1,45+0,9)*2-0,7)*2		8,000			
	WV		1m č 120 " ((1,45+1,0)*2-0,7*2)*2		7,000			
	WV		1m č 120a " ((1,45+0,9)*2-0,7)*2		8,000			
	WV		2.NP					
	WV		1m č 206 " ((1,6+1,25)*2-0,7*3)*2		7,200			
	WV		1m č 208a " ((1,45+1,0)*2-0,7)*2		8,400			
	WV		1m č 208b " ((1,6+1,2)*2-0,7)*2		9,600			
	WV		1m č 218 " ((2,425+1,3)*2-0,8-0,7)*2		11,900			
	WV		1m č 216a " ((2,425+2,6)*2-0,7-1,2+2*0,225)*2		17,200			
	WV		1m č 231 " ((1,0+1,75)*2-0,7*2)*2		8,200			
	WV		1m č 231a " ((0,9+1,6)*2-0,7)*2		8,600			
937	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	213,005	68,16	14 516,42	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz PD interiéru					
	WV		1.NP					
	WV		1m č 104a " 2,25*2+1,05		5,550			
	WV		1m č 107a " 1,1+1,2+0,9*2+2,7		6,800			
	WV		1m č 109a " 1,825+0,9		2,725			
	WV		1m č 111 " 0,6		0,600			
	WV		1m č 113a " 2,7		2,700			
	WV		1m č 118a " 2,7		2,700			
	WV		1m č 121 " 2,25*2		4,500			
	WV		1m č 124 " 1,8		1,800			
	WV		2.NP					
	WV		1m č 204 " 2,7*6+1,25+2,6+0,15*2+2,9+1,8*2		26,850			
	WV		1m č 204a " 1,955+1,0+2,25+1,05		6,255			
	WV		1m č 206 " 2,25+2,7*6+2,9*3+2,4+1,8*8		49,350			
	WV		1m č 206a " 3,0		3,000			
	WV		1m č 209 " 2,25*4+2,4+1,8		13,200			
	WV		1m č 210 " 3,0*2+1,4		7,400			
	WV		1m č 211 " 2,7*4+2,8+2,4+1,8*3		21,400			
	WV		1m č 212 " 2,7+2,25+1,9+3,0		9,950			
	WV		1m č 213 " 2,2+1,8*2+2,7*4		16,600			
	WV		1m č 218a " 1,2+1,8		3,000			
	WV		1m č 228 " 2,7		2,700			
	WV		1m č 228 " 2,4+1,8+1,5*2,25		7,575			
	WV		1m č 229 " 3,0+1,5+2,25		6,750			
	WV		1m č 230 " 3,0+1,5+2,25*2		9,000			
	WV		1m č 231a " 2,7		2,700			
938	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	4,600	68,65	315,79	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz PD interiéru					
	WV		1.NP					
	WV		1m č 118a " 0,9*2+1,0		2,800			
	WV		2.NP					
	WV		1m č 208b " 0,9*2		1,800			
939	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	69,450	68,16	4 733,71	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr					
	WV		Viz PD interiéru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1.NP					
	W		"m č 111" (0,48+0,8+2,3+0,6)+0,6		4,750			
	W		"m č 112" (0,85+0,8)+1,5*2		4,450			
	W		"m č 113" (0,6+1,5)+0,6*2		3,300			
	W		"m č 114" 0,9+1,5		2,400			
	W		"m č 122" (0,6+1,8)+0,6*2		3,600			
	W		"m č 124" 2,7		2,700			
	W		2.NP					
	W		"m č 207" (0,9+1,4)+0,6*2		3,200			
	W		"m č 210" 3,0*3		9,000			
	W		"m č 211" 2,7*2		5,400			
	W		"m č 215" 2,7*2		5,400			
	W		"m č 226" (0,6+1,5)+0,6*2		3,300			
	W		"m č 221" (0,9+0,65)+1,5*2		4,550			
	W		"m č 222" (0,6+0,9)+1,5*2		4,500			
	W		"m č 223" (0,6+0,9)+1,5*2		4,500			
	W		"m č 224" (0,6+0,9)+1,5*2		4,500			
	W		"m č 227" (0,6+2,7)+0,6		3,900			
940	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	939,683	29,82	28 021,35	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy					
	W		řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz PD interiéru					
	W		"viz pol č 781474154" 840,561		840,561			
	W		"viz pol č 781474117" 99,122		99,122			
941	K	781495116	Spárování vnějších obkladů epoxidem	m	359,500	417,51	150 094,85	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy					
	W		řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz PD interiéru					
	W		Vnitřní rohy					
	W		1.NP					
	W		"m č 104a" 2,8*2+1,5*2		8,800			
	W		"m č 107" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 107a" 2,7*3		8,100			
	W		"m č 108" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 109" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 109a" 2,7*3		8,100			
	W		"m č 111" 0,8*2		1,200			
	W		"m č 112" 1,5		1,500			
	W		"m č 113" 0,6		0,600			
	W		"m č 113a" 2,7*5		13,500			
	W		"m č 115" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 118a" 2,7*5		13,500			
	W		"m č 119" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 119a" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 120" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 120a" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 121" 2,7*6		16,200			
	W		"m č 122" 0,6		0,600			
	W		"m č 124" 2,7*2		5,400			
	W		2.NP					
	W		"m č 204" 1,0*3+2,7		5,700			
	W		"m č 204a" 1,0+2,7*2		6,400			
	W		"m č 206" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 206a" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 206b" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 207" 0,6		0,600			
	W		"m č 208" 1,0+2,7*4		11,800			
	W		"m č 208a" 2,7*5		13,500			
	W		"m č 209" 1,0+2,7*3		9,100			
	W		"m č 211" 1,0+2,7		3,700			
	W		"m č 212" 1,0*2+2,7*2		7,400			
	W		"m č 213" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 215" 2,7*2		5,400			
	W		"m č 218" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 218a" 1,0+2,7*3		9,100			
	W		"m č 220" 0,6		0,600			
	W		"m č 221" 1,5		1,500			
	W		"m č 222" 1,5		1,500			
	W		"m č 223" 1,5		1,500			
	W		"m č 224" 1,5		1,500			
	W		"m č 226" 2,7*5		13,500			
	W		"m č 227" 0,6		0,600			
	W		"m č 228" 1,0+2,7*2		6,400			
	W		"m č 229" 1,0*2+2,7		4,700			
	W		"m č 230" 1,0*2+2,7*2		7,400			
	W		"m č 230a" 2,7*2		5,400			
	W		"m č 231" 2,7*4		10,800			
	W		"m č 231a" 2,7*5		13,500			
942	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	5,000	2 556,17	12 780,84	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				247 421,62	
943	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	9,969	181,72	1 811,57	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy					
	W		řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz Tabulky podlah					
	W		Podlaha K1					
	W		1.NP					
	W		"m č 103" 3,13*1,8+3,13*1,385		9,969			
944	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	456,180	146,67	66 907,92	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3 NP, výkresy					
	W		řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz Tabulky podlah					
	W		Podlaha B1					
	W		3.NP					
	W		"m č 301" 5,97*2,57+92,5		107,643			
	W		Podlaha B3					
	W		1.NP					
	W		"m č V1" 6,5*2		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Podlaha B4					
	W		1.NP					
	W		"m.č.Š01." 1,9+0,8*0,15		2,020			
	W		2.NP					
	W		"m.č.Š01." 2,5+0,8*0,1		2,580			
	W		"m.č.Š03." 0,5+1,05*0,1+0,8*0,15		0,725			
	W		Ostatní					
	W		2.NP					
	W		"m.č.204." 34,3		34,300			
	W		"m.č.204a." 5,1		5,100			
	W		"m.č.208." 91,0		91,000			
	W		"m.č.208a." 4,6		4,600			
	W		3.NP					
	W		"m.č.302." 155,5		155,500			
	W		Skladba W9a					
	W		1,7*2,425+(1,7+2,425*2)*1,05		11,000			
	W		Skladba W9b					
	W		4,03*1,05+6,7+9,9+(3,3+1,82)*1,5		29,512			
945	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	51,770	107,00	5 539,39	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD statika					
	W		1.NP					
	W		6,1*2*0,775		9,455			
	W		2.NP					
	W		(6,1*6+5,8*2+3,2*2)*0,775		42,315			
946	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,770	99,62	5 157,33	CS ÚRS 2020 01
947	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	466,149	118,07	55 038,21	CS ÚRS 2020 01
948	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biotdní nátěr lesafských prvků nezabudovaných do konstrukce Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.	m2	23,760	105,16	2 498,60	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		"Krokvě 100/120 mm." (1,5+2,5+3,5+4,5+5,0*5)*(0,1+0,12)*2		18,280			
	W		"Užlabý 100/140 mm." 7,0*(0,1+0,14)*2		3,360			
	W		"Sloupek 140/140 mm." 2,0*(0,14+0,14)*2		1,120			
	W		"Vaznice 140/160 mm." 5,0*(0,14+0,16)*2		3,000			
949	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, pohledy a Tech.zpr.	m2	410,740	61,62	25 309,80	CS ÚRS 2020 01
	W		Skladba W11					
	W		Objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
	W		pohled severní					
	W		8,0*8,2+0,9*1,5+1,5*1,5-1,2*1,8*2-					
	W		2,4*1,5+(0,9*1,5*2)*0,2+(1,5+1,5*2)*0,2*2+(2,4+1,5*2)*0,2		57,500			
	W		pohled západní					
	W		14,05*8,2+3,7*1,2-1,05*0,45*2-1,15*1,2-					
	W		1,95*1,5*6+(1,05+0,45*2)*0,2+(1,15+1,2*2)*0,2+(1,95+1,6*2)*0,2*2		102,935			
	W		pohled jižní					
	W		17,1*9,4+0,5*0,6-1,9*0,6*3-					
	W		2,1*1,5*6+(0,5+0,6*2)*0,2+(2,1+1,5*2)*0,2*8		140,320			
	W		pohled východní					
	W		12,35*9,4+0,5*0,6*2-					
	W		1,2*1,5*6+(0,5+0,6*2)*0,15+(1,2+1,5*2)*0,2*6		109,985			
950	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, lenkovrslivých zrnitých nebo štukových omítek	m2	410,740	40,50	16 634,97	CS ÚRS 2020 01
951	K	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	410,740	147,59	60 621,12	CS ÚRS 2020 01
952	K	783822213	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	46,615	95,93	4 471,78	CS ÚRS 2020 01
	W		podkladní stěrková vrstva					
	W		- předpoklad 10%					
	W		466,149*0,1		46,615			
953	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů oplepením páskou Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, pohledy a Tech.zpr.	m	284,500	11,44	3 254,68	CS ÚRS 2020 01
	W		Skladba W11					
	W		Objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
	W		okna, dveře					
	W		pohled severní					
	W		(0,9+1,5)*2+1,5*4*2+(2,4+1,5)*2		24,600			
	W		pohled západní					
	W		(1,05+0,6)*2*2+(1,05+0,6)*2+(1,15+2,1)*2+(1,95+1,6)*2*2		30,600			
	W		pohled jižní					
	W		(0,5+0,8)*2+(2,1+1,5)*2*8		59,800			
	W		pohled východní					
	W		(1,2+2,1)*2+(0,5+0,6)*2+(1,2+1,5)*2*6		41,200			
	W		sokl					
	W		8,0+14,05+17,1+12,35		51,500			
	W		řípy					
	W		9,6*2*4		76,800			
954	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	299,725	0,59	176,25	CS ÚRS 2020 01
	W		284,5*1,05*Přepočtené koeficientem množství		296,725			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				425 965,87	
955	K	784171001	Olepení vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	1 631,144	8,32	13 571,12	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		Olvy					
	W		1.PP					
	W		Venkovní otvory					
	W		(3,475+2,0)*3,0*2		11,475			
	W		1.NP					
	W		Venkovní otvory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,1+2,5*2+1,2+1,6*2+(2,5+2,7)*2+2,755+2,7*2+2,855+2,7*2 +(6,475+2,5*2)+2,8*2		59,785			
			3,0+0,9*2+2,2+0,9*2+1,2+0,9*2+2,8+0,8*2+3,0+1,6*2+(2,4+1,8)*2*2+(1,2+1,6*2)*2		46,400			
			1,0+1,8*2+1,3+2,8*2+1,0+2,8*2+(1,2+1,8)*2*2+2,4+1,8*2+3,0+0,9*2		40,900			
			Vnitřní prosklené stěny					
			(1,55+2,25*2)*3*2		36,300			
			2.NP					
			Vnější okny					
			(1,2+1,8*2)*7+(2,8+1,8*2)*5+(2,4+1,8*2)*8+(2,8+1,8*2)*2+(3,0+1,8*2)*8+(2,2+1,8*2)*2+1,2+2,2*2		202,900			
			Vnitřní prosklené stěny					
			(1,85+3,05*2)*2+(2,575+3,05*2)*2+(1,05+2,2*2)*2+(1,875+1,0*2)*2+(5,15+1,25*2+1,0*2)*2		71,200			
			(1,4+2,7*2)*2+(5,8+3,05*2)*2+(1,9+2,25*2)*2+(1,48+2,7*2)*2*2+(2,55+3,05*2)*2+(1,38+3,05*2)*2+(1,5+2,25*2)*4*2		158,220			
			Podlahy					
			1.PP					
			"m.č.002a:" (2,575+2,61)*2		10,370			
			"m.č.002b:" (3,0+2,61)*2		11,220			
			"m.č.004:" (2,572+3,8)*2		12,344			
			1.NP					
			"m.č.101a:" (3,21+4,2)*2		14,820			
			"m.č.102:" (2,575+2,71)*2		10,570			
			"m.č.103:" (3,13+10,03)*2		26,320			
			"m.č.104a:" (4,3+2,7+2,8)*2		19,800			
			"m.č.106:" (23,8+4,925+0,3+0,625)*2+(1,8+1,725)*2		66,350			
			"m.č.107:" (1,825+1,7)*2		7,050			
			"m.č.107a:" (3,825+2,3)*2		12,250			
			"m.č.108:" (1,65+2,275)*2		8,250			
			"m.č.109:" (1,825+1,6)*2		6,850			
			"m.č.109a:" (1,825+2,75)*2		9,150			
			"m.č.110:" (4,55*2+2,9)		12,000			
			"m.č.111:" (2,75+6,15)*2		17,600			
			"m.č.112:" (3,0+8,15)*2		18,300			
			"m.č.113:" (2,7+4,98)*2		15,360			
			"m.č.113a:" (1,35+2,45)*2		7,600			
			"m.č.114:" (2,4+3,55)*2		11,900			
			"m.č.115:" (1,75+1,25)*2		8,000			
			"m.č.116:" (1,9+3,275)*2		10,350			
			"m.č.117:" (7,0+3,4)*2		20,800			
			"m.č.118:" (1,4+2,0)*2		6,800			
			"m.č.118a:" (1,15+2,0)*2		6,300			
			"m.č.119:" (1,45+1,0)*2		4,900			
			"m.č.119a:" (1,45+0,9)*2		4,700			
			"m.č.120:" (1,45+1,0)*2		4,900			
			"m.č.120a:" (1,45+0,9)*2		4,700			
			"m.č.121:" (2,6+2,0)*2		9,200			
			"m.č.122:" (1,8+2,9)*2		9,400			
			"m.č.123:" (1,95+2,9)*2		9,700			
			"m.č.124:" (2,6+2,9)*2		11,000			
			"m.č.125:" (3,3+4,3)*2		18,200			
			"m.č.128:" (5,4+8,96)*2		30,720			
			"m.č.M102:" (3,3+3,125)*2		12,850			
			2.NP					
			"m.č.202:" (3,25+1,96)*2		10,480			
			"m.č.203:" (2,56+2,68)*2		10,480			
			"m.č.205:" (12,2+1,85+0,45+0,3)*2		29,600			
			"m.č.206:" (1,6+1,25)*2		5,700			
			"m.č.206a:" (1,45+1,0)*2		4,900			
			"m.č.206b:" (1,6+1,2)*2		5,600			
			"m.č.207:" (3,085+3,75)*2		13,670			
			"m.č.208:" (42,9+4,5*2+0,2*2		52,300			
			"m.č.209:" (3,19+3,8)*2		13,980			
			"m.č.211:" (5,8+7,75)*2		27,100			
			"m.č.212:" (3,3+6,435)*2		19,470			
			"m.č.213:" (3,1+4,735)*2		15,670			
			"m.č.214:" (3,0+2,24)*2		10,480			
			"m.č.215:" (2,65+4,065)*2		13,430			
			"m.č.216a:" (18,3+9,0+2,025)*2		58,850			
			"m.č.216b:" (8,5+4,425+0,3)*2		26,450			
			"m.č.216:" (2,425+1,3)*2		7,450			
			"m.č.218a:" (2,425+2,6)*2		10,050			
			"m.č.219:" (3,075+4,05)*2		14,250			
			"m.č.220:" (3,15+5,65)*2		18,000			
			"m.č.221:" (2,5+5,85)*2		16,700			
			"m.č.222:" (2,9+4,05)*2		13,900			
			"m.č.223:" (2,45+4,05)*2		13,000			
			"m.č.224:" (2,7+4,05)*2		13,500			
			"m.č.225:" (3,3+3,125)*2		12,850			
			"m.č.226:" (1,75+2,65)*2		8,800			
			"m.č.227:" (3,9+6,45)*2		20,700			
			"m.č.228:" (2,65+6,45)*2		18,200			
			"m.č.229:" (3,0+6,45)*2		18,900			
			"m.č.230:" (3,0+4,55)*2		15,100			
			"m.č.230a:" (0,9+1,75)*2		5,300			
			"m.č.231:" (1,0+1,75)*2		5,500			
			"m.č.231a:" (0,8+1,6)*2		5,000			
956	M	581246380	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	1 712,701	1,31	2 243,64	CS ÚRS 2020 01
			1631,144*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1 712,701			
957	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 125,734	4,34	4 885,89	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			Viz pol.č.713121111:" 1125,734		1 125,734			
958	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,60 m	m2	462,960	5,79	2 680,54	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			1.PP					
			Vnější okny					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			VV (3,475*2,0)*3,0		16,425			
			VV 1.NP					
			VV Venkovní otvory					
			VV 1,1*2,5+1,2*1,5+2,5*2,7*2+2,755*2,7+2,855*2,7+(6,475+2,5*2					
			VV 1,2*3+3,0*0,9+2,2*0,9+1,2*0,9+2,8*0,9+3,0*1,8+2,4*1,8*2+1,2		92,087			
			VV 1,6*2					
			VV 1,0*1,8+1,3*2,8+1,0*2,8+1,2*1,8*2+2,4*1,8+3,0*0,9		19,580			
			VV Vnitřní prosklené stěny					
			VV 1,55*2,25*3*2		20,925			
			VV 2.NP					
			VV Venkovní otvory					
			VV 1,2*1,8*7+2,9*1,8*5+2,4*1,8*6+2,8*1,8*2+3,0*1,8*8+2,2*1,8*2		143,940			
			VV +1,2*2,2					
			VV Vnitřní prosklené stěny					
			VV 1,85*3,05*2+2,575*3,05*2+1,05*2,2*2+1,875*1,0*2+(5,15*1,2					
			VV 5+1,3*1,0*2+1,4*2,7*2+5,6*3,05*2+1,9*2,25*2+1,49*2,7*2+2		134,585			
			VV 2,65*3,05*2					
			VV 1,38*3,05*2+1,5*2,25*4*2		35,418			
959	M	581248440	Kolce pro mailfské potřeby zakrývající tl 25x 4x5m	m2	1 668,129	3,64	6 071,99	CS ÚRS 2020 01
			VV 1588,684*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 668,129			
960	K	78421-R1	Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difúzní, tl.oděru za mokra 1. v místnostech výšky do 3,80 m 1x penetrace. 2x vrchní nátěr naředěný D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr	m2	2 375,266	47,19	112 089,75	vlastní
			VV Stěny					
			VV 1.PP					
			VV "m.č.001:" (2,575+2,44)*2*2,45+0,8*2,1+0,9*2,1*2-					
			VV 1,5*2,4+(3,0+5,19)*2*5,55+2,0+1,6*1,32+0,9*2,0+1,5*2,4-		108,735			
			VV (1,5+3,0)*3,0+4,0					
			VV "m.č.L004a:" (4,45+3,9)*2*2,2		35,740			
			VV "m.č.L006a:" (4,45+1,3)*2*2,2		25,300			
			VV "m.č.L006:" (5,75+1,79)*2*2,2		33,176			
			VV "m.č.L008:" (5,56+2,38)*2*2,2		34,936			
			VV 1.NP					
			VV "m.č.101-část:" (2,875+1,64)*2*3,47		32,722			
			VV "m.č.101a:" (2,675+4,2)*3,47		23,609			
			VV "m.č.L101:" 17,8*2,55		45,390			
			VV "m.č.L102:" (2,88+3,56)*2*3,76		48,278			
			VV "m.č.L103:" (2,85+4,4)*2*3,76		54,520			
			VV "m.č.103:" (3,13+10,0)*2*3,05+3,05*2,7+2,5*2,7*2-		66,110			
			VV 3,055*2,7+4,0*4					
			VV "m.č.104:" (5,6+2,7)*2*2,95		50,150			
			VV "m.č.105:" (4,42+2,7)*2,95		21,004			
			VV "m.č.106,110:" (2,7+2,975+4,55+1,5+0,45+2,3)*3,05		118,204			
			VV "m.č.111:" (2,5+5,9)*2*3,05		51,850			
			VV "m.č.112:" (3,0+5,9)*2*3,05		54,290			
			VV "m.č.113:" (2,7+5,0)*2*3,05		46,970			
			VV "m.č.114:" (2,4+3,55)*2*3,05		36,295			
			VV "m.č.116:" (1,9+3,275)*2*3,05		31,568			
			VV "m.č.117,125:" (3,4+10,0+3,05)*2*3,05		100,345			
			VV "m.č.118:" (1,4+2,0)*2*3,05		20,740			
			VV "m.č.122:" (1,8+2,9)*2*3,05		28,670			
			VV "m.č.123:" (1,95+2,9)*2*3,05		29,585			
			VV "m.č.124:" (2,6+2,9)*2*3,05		33,550			
			VV "m.č.126:" (5,8+6,45)*2*3,05		74,725			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.201,202:" (3,0+9,05)*2*4,48		107,968			
			VV "m.č.203:" (8,25+2,875+2,575)*3,1		41,650			
			VV "m.č.205:" (11,9+1,85*2)*2*3,05+2,65*3,05+5,8*3,05		69,388			
			VV "m.č.207:" (3,085+3,75)*2*3,44		47,025			
			VV "m.č.210:" (2,86+4,0)*2*3,05		41,845			
			VV "m.č.214:" (3,0+2,24)*2*3,05		31,964			
			VV "m.č.216a:" (18,0+9,0)*2*3,05		164,700			
			VV "m.č.216b:" (8,5+4,425+0,3)*2*3,05		80,673			
			VV "m.č.217:" (5,8+3,8)*2*2,95		55,460			
			VV "m.č.220:" (3,15+5,85)*2*3,05		54,900			
			VV "m.č.221:" (2,5+5,85)*2*3,05		50,935			
			VV "m.č.222:" (2,9+4,05)*2*3,05		42,395			
			VV "m.č.223:" (2,45+4,05)*2*3,05		39,650			
			VV "m.č.224:" (2,7+4,05)*2*3,05		41,175			
			VV "m.č.225:" (2,7+3,125)*2*3,05		35,533			
			VV "m.č.227:" (3,9+6,45)*2*3,05		63,135			
			VV Stropy					
			VV 1.PP					
			VV "m.č.001-část:" 2,572*2,4		6,173			
			VV "m.č.L004a:" (4,45*3,9)		17,355			
			VV "m.č.L006a:" (4,45*1,3)		5,785			
			VV "m.č.L006:" (5,75*1,79)		10,293			
			VV "m.č.L008:" (5,56*2,38)		13,233			
			VV 1.NP					
			VV "m.č.101-část:" 2,575*1,64		4,738			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.202:" 9,3		9,300			
			VV "m.č.210:" 5,4		5,400			
			VV "m.č.225:" 8,4		8,400			
			VV Schodiště					
			VV 3,0*9,05*1,3*2		70,590			
			VV objekt lokamy - 1 PP, 1.NP - ostění vyměřovaných oken					
			VV 50,0		50,000			
961	K	78421-R07	Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatelná, vysocé krycí, ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných, tlída otěru 3. povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr naředěný D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr	m2	67,473	65,64	4 422,18	vlastní
			VV Stěny					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.104b:" (2,87+2,7)*2*1,5		16,710			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.219:" (3,075+4,05)*2*3,05		43,463			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Stropy					
			1.NP					
			"m.č.104a" 7,3		7,300			
962	K	78421-R7	Nátěr N3 - Malba disprezní, kryjící, povrch matný, 1x penetrační nátěr. 2x vrchní nátěr nefeděný. D+M viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	232,716	34,08	7 930,96	vlastní
			Stěny					
			1.PP					
			"m.č.002a" (2,575+2,61)*2*2,45		25,407			
			"m.č.002b" (3,0+2,61)*2*3,5		39,270			
			"m.č.004" (2,575+3,6)*2*2,45		30,258			
			"m.č.L004a" (4,45+0,27)*2,2		10,384			
			"m.č.L006a" 4,45*2,2		9,790			
			"m.č.L006" 1,16*2,2		2,552			
			"m.č.L008" 1,16*2,2		2,552			
			1.NP					
			"m.č.102" (2,575+2,71)*2		10,570			
			"S01" (2,5+1,0)*2*3,05		21,350			
			2.NP					
			"m.č.S01" (2,5+1,05)*2*3,05		21,685			
			"m.č.S02" (0,925+0,1)*2*3,05		6,253			
			"m.č.S03" (0,25+2,5)*2*3,05		16,775			
			Stropy					
			1.PP					
			"m.č.002a" 7,0		7,000			
			"m.č.002b" 7,1		7,100			
			"m.č.004" 6,7		4,700			
			1.NP					
			"m.č.102" 8,1		8,100			
			2.NP					
			"m.č.V1" 6,5		6,500			
			"m.č.S01" 2,5		2,900			
963	K	78422-R02	Pohledová štuková slérka. Podrobný popis viz PD Interiér. D+M viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. viz PD Interiér	m2	174,433	1 485,62	259 141,15	vlastní
			1.NP					
			"m.č.106,110" (18,3+0,85+0,35+1,05+1,675+1,475+2,2+1,475+2,025+1,95+2,5+0,3)*2,7-0,8*2,1*3-0,9*2,1*2-0,7*2,1 (1,05+2,25*2)*0,15-1,39*2,2*(1,39+2,2*2)*0,325		81,915			
			"m.č.126" (1,2+1,65+0,25*2+0,55*2+1,25+0,11)*2,7-0,8*2,1		-0,923			
			2.NP					
			"m.č.216a" (15,47+0,675+0,35+0,3*2+1,75+2,025)*2,7-0,8*2,1*5		14,547			
			"m.č.216b" (8,5+0,35+2,5+1,95+0,3)*2,7-1,39*2,2*(1,39+2,2*2)*0,225-0,5*2,1*4		50,649			
			Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra ošetřování povrchů za barevnou malbu ve světlém odstínu. viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	28,245			
964	K	784211061		m2	1 676,894	7,71	12 928,85	CS ÚRS 2020 01
			Stěny					
			1.PP					
			"m.č.001" (2,575+2,44)*2*2,45-0,6*2,1-0,9*2,1*2-1,5*2,4+(3,0+6,19)*2*5,35+2,0+1,6*1,32-0,9*2,0-1,5*2,4-(1,5+3,0)*3,0+4,0		106,735			
			1.NP					
			"m.č.101-část" (2,875+1,84)*2*3,47		32,722			
			"m.č.101a" (2,575+4,2)*3,47		23,509			
			"m.č.103" (3,13+10,0)*2*3,05-3,05*2,7-2,5*2,7*2-3,055*2,7+4,0*4		66,110			
			"m.č.106,110" (27,0+2,975+4,55+1,5+0,45+2,3)*3,05		118,264			
			"m.č.111" (2,6+5,9)*2*3,05		51,850			
			"m.č.112" (3,0+5,9)*2*3,05		54,290			
			"m.č.113" (2,7+5,0)*2*3,05		46,970			
			"m.č.114" (2,4+3,55)*2*3,05		36,295			
			"m.č.116" (1,9+3,275)*2*3,05		31,568			
			"m.č.117,125" (3,4+10,0+3,05)*2*3,05		109,345			
			"m.č.122" (1,8+2,9)*2*3,05		28,670			
			"m.č.124" (2,6+2,9)*2*3,05		33,550			
			"m.č.126" (5,8+6,46)*2*3,05		74,725			
			2.NP					
			"m.č.201,202" (3,0+9,05)*2*4,48		107,968			
			"m.č.203" (8,25+2,675+2,575)*3,1		41,850			
			"m.č.205" (11,9+1,85*2)*2*3,05-2,85*3,05-5,8*3,05		89,388			
			"m.č.207" (3,085+3,75)*2*3,44		47,025			
			"m.č.214" (3,0+2,24)*2*3,05		31,964			
			"m.č.216a" (18,0+9,0)*2*3,05		184,700			
			"m.č.216b" (8,5+4,425+0,3)*2*3,05		80,673			
			"m.č.220" (3,15+5,85)*2*3,05		54,900			
			"m.č.221" (2,5+5,85)*2*3,05		50,935			
			"m.č.222" (2,9+4,05)*2*3,05		42,395			
			"m.č.223" (2,45+4,05)*2*3,05		39,650			
			"m.č.224" (2,7+4,05)*2*3,05		41,175			
			"m.č.225" (2,7+3,125)*2*3,05		35,533			
			"m.č.227" (3,9+6,45)*2*3,05		63,135			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:

Místo:

Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Ateier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Polický

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

222 627,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 627,77	21,00%	46 751,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

269 379,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
Soupis: D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	222 627,77
HSV - HSV	193 124,09
PBR - Požárně bezpečnostní řešení	193 124,09
PSV - Práce a dodávky PSV	29 503,68
713 - Izolace tepelné	29 503,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
 Soupis: D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							222 627,77	
D	HSV	HSV					193 124,09	
D	PBR	Požárně bezpečnostní řešení					193 124,09	
1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	4,000	4 612,25	18 449,00	vlastní
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	PBR1PA5456	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANZETY (rozměr dělitele bandáže 10000 mm) montáž celého desetimetrového dělitele návinu	KS	4,000	3 228,57	12 914,28	vlastní
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	10,000	184,49	1 844,90	vlastní
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	20,000	184,49	3 689,80	vlastní
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
5	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	20,000	552,55	11 051,00	vlastní
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
6	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	10,000	275,81	2 758,10	vlastní
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
7	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plstí 140 kg/m2 - balení 17,5 kg	KS	4,000	2 306,12	9 224,48	vlastní
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	M	PBR500man	požární manžeta na hor. potrubí (rozměr dělitele bandáže 10000 mm) dodávka desetimetrového dělitele návinu	KS	4,000	8 763,27	35 053,08	vlastní
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. ke	KS	100,000	23,06	2 306,00	vlastní
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
10	K	PBR10ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. ke	KS	100,000	23,06	2 306,00	vlastní
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
11	M	PBR100EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (šipka na podlahu)	KS	15,000	63,65	954,75	vlastní
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
12	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	35,000	45,20	1 582,00	vlastní
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
13	M	PBR102EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů)	KS	6,000	45,20	271,20	vlastní
	VV		6		6,000			
14	M	PBR122EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti nahoru)	KS	2,000	45,20	90,40	vlastní
	VV		2		2,000			
15	M	PBR101EVAK	označení neevakuačního výtahu	KS	3,000	54,42	163,26	vlastní
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	M	PBR111EVAK	označení čisté podlahy	KS	8,000	54,42	435,36	vlastní
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
17	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT)	KS	6,000	45,20	271,20	vlastní
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	30,000	45,20	1 356,00	vlastní
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
19	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	35,000	45,20	1 582,00	vlastní
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	140,000	28,75	3 745,00	vlastní
	W		15+35+6+2+3+8+5+30+35		140,000			
	W		Součet		140,000			
21	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	46 122,98	46 122,98	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
22	K	429chlr1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	KS	1,000	13 838,75	13 838,75	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
23	M	PBR100PHP	přenosný hasičí přístroj PG6 o obsahu 6 kg	KS	13,000	552,55	7 183,15	vlastní
	W		13		13,000			
	W		Součet		13,000			
24	M	PBR101PHP	přenosný hasičí přístroj S5 o obsahu 5 kg	KS	12,000	1 041,45	12 497,40	vlastní
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
25	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	25,000	92,24	2 306,00	vlastní
	W		12+13		25,000			
	W		Součet		25,000			
26	K	PBR9R1	Revize přenosných hasičích přístrojů	KS	25,000	45,20	1 130,00	vlastní
	W		12+13		25,000			
	W		Součet		25,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				29 503,68	
D 713			Izolace tepelné				29 503,68	
27	M	631izol050	deska tl.50mm z minerální vlny s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	16,000	921,53	14 744,48	vlastní
	W		16		16,000			
28	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	16,000	922,45	14 759,20	vlastní
	W		16		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4a1 - Vytápění

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Líbušina tř. 23, 623 00 Brno

IC:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lédř

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 213 872,23

DPH základní
snižená

Základ daně
2 213 872,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
464 913,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 678 785,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4a1 - Vytápění

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	7. 1. 2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	ESOX, spol. s r.o., Líbušina tř. 23, 623 00 Brno	Zpracovatel:	Ing. Lédl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 213 872,23

PSV - Práce a dodávky PSV

2 213 872,23

Z - Zámečnické výrobky	146 980,12
713 - Izolace tepelné	331 849,95
732 - Ústřední vytápění - strojovny	29 375,94
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	821 724,13
734 - Ústřední vytápění - armatury	215 792,13
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	433 037,58
783 - Dokončovací práce - nátěry	34 413,48
Ostatní - Ostatní	200 698,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
 Soupis: D1_01_4a1 - Vytápění

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
 v.o.s., Mrštíkova
 12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Lédl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava

Náklady soupisu celkem

2 213 872,23

D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 213 872,23	
D		Z	Zámečnické výrobky				146 980,12	
1	M	767-Z02	Nosník ocelový vč. montáže viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	75,000	1 589,90	126 742,50	vlastní
	W		75		75,000			
2	M	767-Z03	Tyč ocelová závitová M8 vč. montáže viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	160,000	0,97	155,20	vlastní
	W		160		160,000			
3	M	767-Z04	Objímka dvoušroubová s hlavou M8 vč. montáže viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	240,000	0,97	232,80	vlastní
	W		240		240,000			
4	M	767-Z05	Šroub s hmoždinkou M8 vč. montáže viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	240,000	0,97	232,80	vlastní
	W		240		240,000			
5	M	767-Z06	Sestava mont. dílů nosníku vč. montáže viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	120,000	0,97	116,40	vlastní
	W		120		120,000			
6	M	767-Z08	Sestava spoj. dílů objímky vč. montáže viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	240,000	0,97	232,80	vlastní
	W		240		240,000			
7	K	767a	Demontáže stávajících závěsů topné vody do DN40 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	184,000	77,38	14 237,92	vlastní
	W		184		184,000			
8	K	767b	Demontáže stávajících závěsů topné vody od DN40 do DN100 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	65,000	77,38	5 029,70	vlastní
	W		65		65,000			
D		713	Izolace tepelné				331 849,95	
9	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	880,000	4,83	4 250,40	CS ÚRS 2020 01
	W		167+100+198+103+141+171		880,000			
10	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	167,000	146,45	24 457,15	CS ÚRS 2020 01
	W		167		167,000			
	M	631545100R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d18/20 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	100,000	152,45	15 245,00	vlastní
	W		100		100,000			
12	M	631545101R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d22/20 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	198,000	156,99	31 084,02	vlastní
	W		198		198,000			
13	M	631545310R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d28/30 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	103,000	190,37	19 608,11	vlastní
	W		103		103,000			
14	M	631545320R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d35/30 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	141,000	197,23	27 809,43	vlastní
	W		141		141,000			
15	M	631545730R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d42/40 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	171,000	287,10	49 094,10	vlastní
	W		171		171,000			
16	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	436,000	4,83	2 105,88	CS ÚRS 2020 01
	W		20+16+48+56+296		436,000			
17	M	631545300a	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 15/30 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	20,000	168,41	3 368,20	vlastní
	W		20		20,000			
18	M	631545310A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 20/30 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	16,000	185,04	2 960,64	vlastní
	W		16		16,000			
19	M	631545720A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 25/40 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	48,000	217,64	10 446,72	vlastní
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	631545730A	48 pouzdří potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 32/40 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	56,000	224,52	12 573,12	vlastní
21	M	631545740A	56 pouzdří potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 40/40 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	296,000	229,06	67 801,76	vlastní
22	K	71346-PE01	296 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	460,000	4,83	2 221,80	vlastní
23	M	7131-PE11	460 Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	460,000	38,79	17 843,40	vlastní
24	K	71346-PE02	460 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	334,000	4,93	1 613,22	vlastní
25	M	7131-PE12	182+130+22 Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 18 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	182,000	40,82	7 429,24	vlastní
26	M	7131-PE13	182 Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	130,000	43,24	5 621,20	vlastní
27	M	7131-PE24	130 Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	22,000	85,41	1 879,02	vlastní
28	K	713a	22 Demontáž izolací rozvodů topné vody do DN50 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	645,000	30,95	19 952,75	vlastní
29	K	713b	645 Demontáž izolací rozvodů topné vody od DN50 do DN100 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	144,000	30,95	4 456,80	vlastní
30	K	998713104	144 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,186	96,73	17,99	CS ÚRS 2020 01
31	K	7324213A02	D 732 Ústřední vytápění - strojovny Mokroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/1-4 (max 2.5m3, 4m) viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	soubor	1,000	9 692,51	9 692,51	vlastní
32	K	7324213A03	1 Mokroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/1-4 (max 5.0m3, 4m) viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	soubor	2,000	9 692,51	19 385,02	vlastní
33	K	732429212	2 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	soubor	3,000	96,73	290,19	CS ÚRS 2020 01
34	K	998732102	3 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,085	96,73	8,22	CS ÚRS 2020 01
35	K	733111123	D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	20,000	163,46	3 269,60	CS ÚRS 2020 01
36	K	733111124	20 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	16,000	178,57	2 857,12	CS ÚRS 2020 01
37	K	733111125	16 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	48,000	267,27	12 828,96	CS ÚRS 2020 01
38	K	733111126	48 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	56,000	291,75	16 336,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	733111127	56 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	296,000	310,12	91 795,52	CS ÚRS 2020 01
40	K	733190107	296 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	436,000	8,81	3 841,16	CS ÚRS 2020 01
41	K	733223102	20+16+48+56+296 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	627,000	191,14	119 844,78	CS ÚRS 2020 01
42	K	733223103	627 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	282,000	211,84	59 738,88	CS ÚRS 2020 01
43	K	733223104	282 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	328,000	247,83	81 288,24	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		328		328,000			
44	K	733223105	Potrubi měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	125,000	377,44	47 180,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		125		125,000			
45	K	733223106	Potrubi měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	141,000	591,32	83 376,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		141		141,000			
46	K	733223107	Potrubi měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	171,000	1 014,80	173 530,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		171		171,000			
47	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	144,000	91,70	13 204,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		144		144,000			
48	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	46,000	135,43	6 229,78	CS ÚRS 2020 01
	vv		46		46,000			
49	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	20,000	163,48	3 269,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		20		20,000			
50	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	28,000	251,02	7 028,56	CS ÚRS 2020 01
	vv		28		28,000			
51	K	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	291,16	582,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
52	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09 627+282+328+125+141	m	1 503,000	8,81	13 241,43	CS ÚRS 2020 01
	vv				1 503,000			
53	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	171,000	11,99	2 050,29	CS ÚRS 2020 01
	vv		171		171,000			
54	K	733A1	Přechod mezi dvěma materiály ocel DN32 - měď 35x1,5 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	435,88	871,76	vlastní
	vv		2		2,000			
55	K	733A2	Přechod mezi dvěma materiály ocel DN40 - měď 42x1,5 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	832,86	1 665,72	vlastní
	vv		2		2,000			
56	K	733A3	Přechod mezi dvěma materiály ocel DN15 - měď 18x1,0 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	114,33	228,66	vlastní
	vv		2		2,000			
57	K	733A10	Přechod mezi dvěma materiály ocel DN40 - měď 42x1,5 Úprava stávajícího rozvodu topné vody v 1.PP pod lékárnu při kolizích, včetně materiálu	hod	32,000	832,47	26 639,04	vlastní
	vv		32		32,000			
58	K	733A3	Přechod mezi dvěma materiály ocel DN15 - měď 18x1,0 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	114,33	228,66	vlastní
	vv		2		2,000			
59	K	733224206a	Zaslepení potrubí ocelového potrubí 24	kus	24,000	21,19	508,56	vlastní
	vv		24		24,000			
60	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	935,000	22,34	20 887,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		935		935,000			
61	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	365,000	46,43	16 946,95	CS ÚRS 2020 01
	vv		365		365,000			
62	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	m	144,000	56,30	8 107,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		144		144,000			
63	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výškov přes 6 do 24 m	l	2,150	1 786,63	3 841,25	CS ÚRS 2020 01
64	K	996733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	l	3,127	96,73	302,47	CS ÚRS 2020 01
	o	734	Ústřední vytápění - armatury				215 792,13	
65	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09 32+56	kus	88,000	9,67	850,96	CS ÚRS 2020 01
	vv				88,000			
66	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/8 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09 10+1	kus	11,000	9,67	106,37	CS ÚRS 2020 01
	vv				11,000			
67	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09 68+5+5+4+4+1+8+9	kus	104,000	9,67	1 005,68	CS ÚRS 2020 01
	vv				104,000			
68	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09 1+8+3	kus	12,000	9,67	116,04	CS ÚRS 2020 01
	vv				12,000			
69	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09 1+4+3	kus	8,000	9,67	77,36	CS ÚRS 2020 01
	vv				8,000			
70	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	10,000	9,67	96,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		10,000			
	W		1+7+2		10,000			
71	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	7,000	9,67	67,69	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		7,000			
	W		6+1		7,000			
72	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	1,000	401,44	401,44	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		1,000			
	W		1		1,000			
73	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4	kus	1,000	422,72	422,72	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		1,000			
	W		1		1,000			
74	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	kus	1,000	559,11	559,11	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		1,000			
	W		1		1,000			
75	M	551243890A	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2"	kus	56,000	161,25	9 030,00	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		56,000			
	W		56		56,000			
76	M	551212890A	ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz, 1/2"	kus	32,000	222,77	7 128,64	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		32,000			
	W		32		32,000			
77	M	734 22-16TH1	Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo ořech závit M 30x1 5	ks	46,000	595,48	27 392,08	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		46,000			
	W		5+41		46,000			
78	M	734 26-14RS4	Sroubení radiátorové rohové, uzavírací, s vypouštěním, pro otop. tělesa s integrovanou ventil. vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48)	ks	68,000	757,70	51 523,60	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		68,000			
	W		68		68,000			
79	M	734 22-15TRV2	Termostatický radiátorový ventil, rohový, DN15, s přednastavením průtoku, Kvs=0,86, připojení pro term. hlavici M30x1,5	kus	5,000	555,24	2 776,20	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		5,000			
	W		5		5,000			
80	M	734 26-14RS2	Sroubení regulační radiátorové, rohové, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1,31)	ks	5,000	416,33	2 081,65	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		5,000			
	W		5		5,000			
81	M	73422-1001	Omezovač vráté vody DN15, Kvs 1,9m3/hod, PN16	kus	1,000	1 070,82	1 070,82	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		1,000			
	W		1		1,000			
82	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	314,57	314,57	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		1,000			
	W		1		1,000			
83	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	379,28	379,28	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		1,000			
	W		1		1,000			
84	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	589,19	589,19	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		1,000			
	W		1		1,000			
85	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	240,38	2 403,80	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		10,000			
	W		10		10,000			
86	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	240,38	2 163,42	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		9,000			
	W		9		9,000			
87	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	332,57	2 660,56	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		8,000			
	W		8		8,000			
88	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	505,42	2 021,68	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		4,000			
	W		4		4,000			
89	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	678,28	4 747,96	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		7,000			
	W		7		7,000			
90	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	959,19	5 755,14	CS ÚRS 2020 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		6,000			
	W		6		6,000			
91	M	734 22-VV10	Vyvažovací ventil DN10 (3/8") Kvs=1,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	1,000	2 800,10	2 800,10	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		1,000			
	W		1		1,000			
92	M	734 22-VV15	Vyvažovací ventil DN15 (1/2") Kvs=2,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	8,000	2 806,38	22 451,04	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		8,000			
	W		8		8,000			
93	M	734 22-VV20	Vyvažovací ventil DN20 (3/4") Kvs=5,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	3,000	3 087,39	9 262,17	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		3,000			
	W		3		3,000			
94	M	734 22-VV25	Vyvažovací ventil DN25 (1") Kvs=8,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	3,000	3 266,63	9 799,89	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		3,000			
	W		3		3,000			
95	M	734 22-VV32	Vyvažovací ventil DN32 (5/4") Kvs=14,2, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	2,000	3 934,08	7 868,16	vlastní
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09		2,000			
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	734 22-VV40	Vyvažovací ventil DN40 (6/4") vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	ks	1,000	4 792,08	4 792,08	vlastní
	VV				1,000			
97	K	734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdrům nebo pevným slonkem a jímkou viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	12,000	9,67	116,04	CS ÚRS 2020 01
	VV				12,000			
98	M	551280_R1	teploměr axiální D 80/L 50 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	12,000	591,70	7 100,40	vlastní
	VV				12,000			
99	K	734 42-11M01	Montáž tlakoměru viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	5,000	9,67	48,35	vlastní
	VV				5,000			
100	M	551280340A	manometr radiální, 0 - 6 bar viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	5,000	1 216,69	6 083,45	vlastní
	VV				5,000			
101	M	734 42-11M03	Kondenzační smyčka, závit 3/8" viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	5,000	177,01	885,05	vlastní
	VV				5,000			
102	M	734 42-11M04	Tlakoměrový kohout 3/8" viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	5,000	448,45	2 242,25	vlastní
	VV				5,000			
103	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	14,900	37,25	521,50	CS ÚRS 2020 01
	VV				14,900			
104	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	145,000	104,95	15 217,75	CS ÚRS 2020 01
	VV				145,000			
105	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	6,000	142,20	853,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				6,000			
106	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,083	96,85	8,04	CS ÚRS 2020 01
	D	735	Úslřední vytápění - otopná tělesa				433 037,58	
107	K	735152175.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 10S VK výška/délka 600/800 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	4 818,20	4 818,20	vlastní
	VV				1,000			
108	K	735152176.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 10S VK výška/délka 600/900 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	5 246,72	5 246,72	vlastní
	VV				1,000			
109	K	735152179.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 10S VK výška/délka 600/1200 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	6 532,29	6 532,29	vlastní
	VV				1,000			
110	K	735152353.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 500/600 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	4 815,30	4 815,30	vlastní
	VV				1,000			
111	K	735152357.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 500/1000 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	6 930,82	6 930,82	vlastní
	VV				1,000			
112	K	735152359.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 500/1200 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	7 989,07	7 989,07	vlastní
	VV				1,000			
3	K	735152360.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 500/1400 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	9 047,41	18 094,82	vlastní
	VV				2,000			
114	K	735152361.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 500/1800 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	3,000	10 105,55	30 316,65	vlastní
	VV				3,000			
115	K	735152382.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20 VK výška/délka 600/1600 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	10 353,19	10 353,19	vlastní
	VV				1,000			
116	K	735152382R3	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20 VK výška/délka 700/1600 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	3,000	11 482,04	34 446,12	vlastní
	VV				3,000			
117	K	735152481.R2	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK Plan typ 21 výška/délka 600/1600mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	7 497,83	14 995,66	vlastní
	VV				2,000			
118	K	735152261.KRDa	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha Radik VK typ 11 výška/délka 500/1600mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	3 744,48	3 744,48	vlastní
	VV				1,000			
119	K	735152273z	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/500mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	2 625,30	2 625,30	vlastní
	VV				1,000			
120	K	735152274z	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/800mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	3 012,22	3 012,22	vlastní
	VV				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	735152275z	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/900mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	3 138,94	3 138,94	vlastní
	vv				1,000			
122	K	735152277z	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/1000 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	3,000	3 269,53	9 808,59	vlastní
	vv				3,000			
123	K	735152278.R	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/1100 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	3 395,28	6 790,56	vlastní
	vv				2,000			
124	K	735152279.R	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/1200 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	7,000	3 523,94	24 667,58	vlastní
	vv				7,000			
125	K	735152280.R	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/1400 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	3 782,21	3 782,21	vlastní
	vv				1,000			
126	K	735152461.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/1600mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	4 590,89	4 590,89	vlastní
	vv				1,000			
127	K	735152473.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/600 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	3 362,39	3 362,39	vlastní
	vv				1,000			
128	K	735152474.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/700 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	3 532,64	3 532,64	vlastní
	vv				1,000			
129	K	735152475.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/800mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	3 699,98	7 399,96	vlastní
	vv				2,000			
130	K	735152476.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/900 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	5,000	3 671,20	19 356,00	vlastní
	vv				5,000			
131	K	735152477.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/1000mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	4,000	4 039,51	16 158,04	vlastní
	vv				4,000			
132	K	735152478.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/1100mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	3,000	4 210,73	12 632,19	vlastní
	vv				3,000			
133	K	735152479.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/1200mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	4,000	4 379,04	17 516,16	vlastní
	vv				4,000			
134	K	735152577.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/1000mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	3,000	4 451,59	13 354,77	vlastní
	vv				3,000			
135	K	735152578.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/1100mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	4 655,79	9 311,58	vlastní
	vv				2,000			
136	K	735152579.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/1200mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	5,000	4 863,18	24 315,90	vlastní
	vv				5,000			
137	K	735152580.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/1400mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	3,000	5 275,84	15 827,52	vlastní
	vv				3,000			
138	K	735159110z	Montáž otopných těles panelových jednodeskových délek do 1600 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09 1+1+1+1+1+1+1+3+2+7+1	kus	20,000	96,73	1 934,60	vlastní
	vv				20,000			
139	K	735159210z	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délek do 1000 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09 1+1+1+1+2+5+4+3	kus	18,000	96,73	1 741,14	vlastní
	vv				18,000			
140	K	735159220z	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délek do 1600 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09 1+2+3+1+3+2+1+3+4+2+5+3	kus	30,000	96,73	2 901,90	vlastní
	vv				30,000			
141	M	735164202Z	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/500 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	4,000	2 990,94	11 963,76	vlastní
	vv				4,000			
142	M	735164203Z1	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/600 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	1,000	3 108,95	3 108,95	vlastní
	vv				1,000			
143	K	735164511Z	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	5,000	96,73	483,65	CS ÚRS 2020 01
	vv				5,000			
144	M	735155002A	Konvektor nadpodlažní výšky 230mm, délky 2000mm, šířky 180mm, opláštění ocel/mřížka AL stříbrná viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09	kus	2,000	11 288,58	22 577,16	vlastní
	vv				2,000			
145	M	735155004A	Lavicový konvektor s deskou dub nadpodlažní výšky 300mm, délky 2000mm, šířky 260mm, opláštění ocel/mřížka AL stříbrná	kus	2,000	11 288,58	22 577,16	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		2		2,000			
146	K	73541226223	Stojánková konzola, čistá podlaha	kus	4,000	742,13	2 958,52	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		2+2		4,000			
147	K	73541226224	Připojovací sada (termostatický ventil, hlavice, 2prodlužovací kusy)	kus	4,000	1 213,01	4 852,04	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		2+2		4,000			
148	K	735419127A	Montáž konvektorů s osazením na konzoly na čistou podlahu, délka do 2940 mm	kus	4,000	48,37	193,48	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		2+2		4,000			
149	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	201,000	28,44	5 716,44	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		2D1		201,000			
150	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	1,850	1 250,74	2 313,87	CS ÚRS 2020 01
151	K	998735102	Přesun hmotí tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	2,462	96,73	238,15	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				34 413,48	
152	K	783614651d1	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	436,000	34,34	14 972,24	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		436		436,000			
153	K	783617811d1	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	436,000	44,59	19 441,24	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		436		436,000			
	D	Ostatní	Ostatní				200 698,90	
154	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků (pro I., II. a III. etapu)	kpl	3,000	4 836,58	14 509,74	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		3		3,000			
155	K	799-M03	Uvedení do provozu (samostatně I., II. a III. etapu)	kpl	3,000	4 836,58	14 509,74	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		3		3,000			
156	K	799-M04	Napustění a povzousnění soustavy (pro I., II. a III. etapu)	kpl	3,000	9 673,16	29 019,48	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		3		3,000			
157	K	799-M05	Topná zkouška (samostatně I., II. a III. etapu)	kus	3,000	20 894,04	62 682,12	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		3		3,000			
158	K	799-M07	Napojení na stávající rozvody a rozvody v předávací stanici	kus	16,000	464,32	7 429,12	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		16		16,000			
159	K	799-M08	Vypuštění části topného systému (pro I., II. a III. etapu)	kpl	3,000	4 836,58	14 509,74	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		3		3,000			
160	K	799-M11	Zkoušky v rámci montážních prací (pro I., II. a III. etapu)	kpl	3,000	4 836,58	14 509,74	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		3		3,000			
161	K	733D4	Zednické výpomoci, přímoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím (v I., II. a III. etapě)	kpl	3,000	14 509,74	43 529,22	vlastní
	vv		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	vv		3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4a2 - Předávací stanice tepla - vstupní objekt

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-GZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IC:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tůma

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

494 684,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	494 684,69	21,00%	103 883,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

598 568,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt: D1_01 - Vstupní objekt

Soupis: D1_01_4a2 - Předávací stanice tepla - vstupní objekt

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Tůma

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

494 684,69

PSV - Práce a dodávky PSV

494 684,69

732 - Ústřední vytápění - strojovny

195 765,74

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

73 332,56

734 - Ústřední vytápění - armatury

138 200,01

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 786,14

713 - Izolace tepelné

30 298,62

Z - Zámečnické výrobky

9 015,02

Ostatní - Ostatní

39 286,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
 Soupis: D1_01_4a2 - Předávací stanice tepla - vstupní objekt

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 7. 1. 2020
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel: Ing Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							494 684,69	
o PSV							494 684,69	
d 732							195 765,74	
1	K	732420811R	Ústřední vytápění - strojovny	kus	2,000	321,89	643,78	vlastní
	W		Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 30		2,000			
2	K	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výškv do 6 m	t	0,010	1 353,57	13,54	CS ÚRS 2020 01
	W		0,01		0,010			
3	K	7321121R1	Montáž kombinovaného rozdělovače-sběrače dl. 3-4m, vč. podpěrných konzol a tepelné izolace	kus	1,000	5 777,44	5 777,44	vlastní
	W		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	W		1		1,000			
4	M	732111R901	Kombinovaný rozdělovač-sběrač, modul 150, max průtok 23m3/h, délka 3900mm, PN 0,6MPa	kus	1,000	37 140,71	37 140,71	vlastní
	W		1		1,000			
5	M	732111R911	Stavitelný stojan 80/150 420/670	kus	3,000	1 774,50	5 323,50	vlastní
	W		3		3,000			
6	M	732111R982	IZOLACE PUR 35mm, RS M150, kaširovaná ALU, včetně montáže	m	4,000	371,41	1 485,64	vlastní
	W		4		4,000			
7	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	16,000	72,30	1 156,80	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	W		16		16,000			
8	M	6275R0001	Orientační štítky	kus	16,000	173,32	2 773,12	vlastní
	W		16		16,000			
9	K	732229R070	Montáž deskového výměníku tepla výkonu do 100kW	soubor	1,000	2 888,72	2 888,72	vlastní
	W		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	W		1		1,000			
10	M	484327R70	pájený deskový výměník na ohřev TV, výkon 70kW, Materiál desek/pájka Alloy 316 / Cu, protiproud, Horká strana: průtok 4m3/h, 55/40°C, Studená strana: průtok 15m3/h 10/50°C	kus	1,000	14 567,41	14 567,41	vlastní
	W		1		1,000			
11	M	484327R71	tepelná izolace pro deskový výměník	kus	1,000	2 063,37	2 063,37	vlastní
	W		1		1,000			
12	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokrýběžného závitového DN 25	soubor	4,000	675,14	2 700,56	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	W		4		4,000			
13	M	426112R2504	čerpadlo oběhové teplovodní závitové 25/10, 5-4 pro vytápění, výtlak 4m, Qmax 6m3/h, PN 10, T 110°C, z výroby vybavena externími řídicími vstupy pro dálkovou regulaci dle požadované hodnoty externího snímače tlakové difference	kus	2,000	15 401,01	30 802,02	vlastní
	W		2		2,000			
14	M	426112R2506	čerpadlo oběhové teplovodní závitové 25/10, 5-6 pro vytápění, výtlak 6m, Qmax 9m3/h, PN 10, T 110°C, z výroby vybavena externími řídicími vstupy pro dálkovou regulaci dle požadované hodnoty externího snímače tlakové difference	kus	2,000	17 678,96	35 357,96	vlastní
	W		2		2,000			
15	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokrýběžného závitového DN 32	soubor	3,000	1 015,18	3 045,54	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	W		3		3,000			
16	M	426112R3008	čerpadlo oběhové teplovodní závitové 30/10, 5-8 pro vytápění, výtlak 8m, Qmax 9,5m3/h, PN 10, T 110°C, z výroby vybavena externími řídicími vstupy pro dálkovou regulaci dle požadované hodnoty externího snímače tlakové difference	kus	1,000	22 218,40	22 218,40	vlastní
	W		1		1,000			
17	M	426112R3010	čerpadlo oběhové teplovodní závitové 30/10, 5-10 pro vytápění, výtlak 10m, Qmax 12m3/h, PN 10, T 110°C, z výroby vybavena externími řídicími vstupy pro dálkovou regulaci dle požadované hodnoty externího snímače tlakové difference	kus	1,000	23 823,70	23 823,70	vlastní
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	426112R3001	použito stávající oběťové čerpadlo TOP-S 30/10 pro "provizorní točnou větev"	kus	1,000	3 466,47	3 466,47	vlastní
19	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,382	1 353,57	517,06	CS ÚRS 2020 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				73 332,56	
20	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	6,000	21,54	129,24	CS ÚRS 2020 01
21	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	20,000	44,49	889,80	CS ÚRS 2020 01
22	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	18,000	52,90	952,20	CS ÚRS 2020 01
23	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výškv do 6 m	t	0,280	1 072,95	300,43	CS ÚRS 2020 01
24	K	733111112	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo stroiovnách DN 10	m	10,000	236,05	2 360,50	CS ÚRS 2020 01
25	K	733111113	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo stroiovnách DN 15	m	6,000	256,68	1 540,08	CS ÚRS 2020 01
26	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo stroiovnách DN 25	m	12,000	341,69	4 100,28	CS ÚRS 2020 01
27	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo stroiovnách DN 32	m	6,000	478,70	2 872,20	CS ÚRS 2020 01
28	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo stroiovnách DN 40	m	46,000	554,63	25 512,98	CS ÚRS 2020 01
29	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo stroiovnách DN 50	m	16,000	698,25	11 172,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo stroiovnách D 76x3,2	m	10,000	850,11	8 501,10	CS ÚRS 2020 01
31	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	80,000	8,34	667,20	CS ÚRS 2020 01
32	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	16,000	12,71	203,36	CS ÚRS 2020 01
33	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	6,000	311,98	1 871,88	CS ÚRS 2020 01
34	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	10,000	18,82	188,20	CS ÚRS 2020 01
35	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	6,000	646,25	3 877,50	CS ÚRS 2020 01
36	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	6,000	874,87	5 249,22	CS ÚRS 2020 01
37	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	12,000	16,42	197,04	CS ÚRS 2020 01
38	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	6,000	20,14	120,84	CS ÚRS 2020 01
39	K	7332400R1	Montáž přechodového kusu ocel-měď	kus	4,000	103,17	412,68	vlastní
40	M	73323114P1518	Přechodový kus ocel-měď DN15/d18	kus	2,000	231,10	462,20	vlastní
41	M	73323114P3235	Přechodový kus ocel-měď DN32/d35	kus	2,000	255,86	511,72	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2		2,000			
42	M	73323114P4042	Přechodový kus ocel-měď DN40/d42	kus	2,000	371,41	742,82	vlastní
	vv		2		2,000			
43	K	999733101	Přesun hmot lonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,478	1 039,94	497,09	CS ÚRS 2020 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				138 200,01	
44	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	3,000	24,93	74,79	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
45	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 2	kus	10,000	163,42	1 634,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		4+4+2		10,000			
46	K	734200832	Demontáž armatury závitové se třemi závitů do G 1	kus	2,000	129,58	259,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
47	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrům	kus	4,000	51,75	207,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		4		4,000			
48	K	734890801	Přemíslení demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výškv do 6 m	t	0,002	773,35	1,55	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,002		0,002			
49	K	734209123R	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2, 3-cestný regulační ventil s el. pohonem Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	3,000	123,80	371,40	vlastní
	vv		3		3,000			
50	K	734209124R	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4, 3-cestný regulační ventil s el. pohonem Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	1,000	148,56	148,56	vlastní
	vv		1		1,000			
51	K	734209125R	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1, 3-cestný regulační ventil s el. pohonem Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	1,000	160,94	160,94	vlastní
	vv		1		1,000			
52	K	734209126R	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 5/4, 3-cestný regulační ventil s el. pohonem Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	1,000	173,32	173,32	vlastní
	vv		1		1,000			
53	K	734209127R	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4, 3-cestný regulační ventil s el. pohonem Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	1,000	330,14	330,14	vlastní
	vv		1		1,000			
54	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	8,000	188,18	1 505,44	CS ÚRS 2020 01
	vv		8		8,000			
55	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	1,000	189,00	189,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
56	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	1,000	301,25	301,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
57	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	1,000	434,13	434,13	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
58	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	3,000	564,54	1 693,62	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
59	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	1,000	798,94	798,94	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
60	K	734291123	Kohout přímý a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	17,000	174,97	2 974,49	CS ÚRS 2020 01
	vv		17		17,000			
61	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	22,000	160,94	3 540,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		4*4+2*3		22,000			
62	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	6,000	182,40	1 094,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		6		6,000			
63	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	4,000	375,53	1 502,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		4		4,000			
64	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kus	4,000	512,54	2 050,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 4*3+2	kus	14,000	740,34	10 364,76	CS ÚRS 2020 01
	vv				14,000			
66	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 4	kus	4,000	1 089,46	4 357,84	CS ÚRS 2020 01
	vv				4,000			
67	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1 Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 1	kus	1,000	92,44	92,44	CS ÚRS 2020 01
	vv				1,000			
68	M	551213R06	Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Q=6m3/h, DN25, PN16, závitové připojení Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 1	kus	1,000	15 513,26	15 513,26	vlastní
	vv				1,000			
69	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 3	soubor	3,000	1 394,84	4 184,52	CS ÚRS 2020 01
	vv				3,000			
70	M	42261824R	přírubový filtr s magnetem, DN 65, PN16, 100°C 1	kus	1,000	3 971,58	3 971,58	vlastní
	vv				1,000			
71	M	55128R65	ventil vyvažovací přírubový DN65, PN16, T 120°C, Kvs= B5 1	kus	1,000	10 217,82	10 217,82	vlastní
	vv				1,000			
72	M	55129R65	regulátor tlakové difference přírubový DN65, PN16, T 120°C, rozsah nastavení 20-80 kPa, součástí je sada pro ořídění kapilár 1	kus	1,000	39 296,89	39 296,89	vlastní
	vv				1,000			
73	K	734193215	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 3	soubor	3,000	2 946,50	8 839,50	CS ÚRS 2020 01
	vv				3,000			
74	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délka 50 mm Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 16	kus	16,000	450,64	7 210,24	CS ÚRS 2020 01
	vv				16,000			
75	K	734421102R	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm spodní připojení Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 7	kus	7,000	1 635,84	11 450,88	vlastní
	vv				7,000			
76	K	734209112R	Montáž snímače tlakové difference Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 4	kus	4,000	784,08	3 138,32	vlastní
	vv				4,000			
77	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,158	751,07	118,67	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 786,14	
78	K	783425_R1	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 110+6+12+6+46+16	m	196,000	42,09	8 249,64	vlastní
	vv				196,000			
79	K	783425_R2	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 10	m	10,000	53,65	536,50	vlastní
	vv				10,000			
	D	713	Izolace tepelné				30 298,62	
80	K	7134106R10	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm 18+10+10+6	m	44,000	37,14	1 634,16	vlastní
	vv				44,000			
81	K	9987130R1	Přemístění demontované tepelné izolace v objektech v do 12 m 0,14	t	0,140	1 609,43	225,32	vlastní
	vv				0,140			
82	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07 6+18+12+46	m	82,000	38,71	3 174,22	CS ÚRS 2020 01
	vv				82,000			
83	M	63154R218	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 18/20 mm 6	m	6,000	68,50	411,00	vlastní
	vv				6,000			
84	M	63154R322	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 22/30 mm 6	m	6,000	72,63	435,78	vlastní
	vv				6,000			
85	M	63154R435	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 35/40 mm 6+12	m	18,000	121,33	2 183,94	vlastní
	vv				18,000			
86	M	63154R442	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 42/40 mm 6+6	m	12,000	124,63	1 495,56	vlastní
	vv				12,000			
87	M	63154R448	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 48/40 mm 46	m	46,000	142,79	6 568,34	vlastní
	vv				46,000			
88	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	m	26,000	66,03	1 716,78	CS ÚRS 2020 01
	vv							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		10+16		25,000			
89	M	631546R560	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 60/50 mm	m	16,000	190,66	3 050,56	vlastní
	W		16		15,000			
90	M	631546R676	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 76/60 mm	m	10,000	244,30	2 443,00	vlastní
	W		10		10,000			
91	K	7134633R89	Montáž izolace tepelné armatur do DN25, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepěním Al páskou 1x tl. 20 mm Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	m2	5,000	103,17	515,85	vlastní
	W		5		5,000			
92	M	631546R20	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl 20 mm	m2	5,000	152,69	763,45	vlastní
	W		5		5,000			
93	K	7134633R90	Montáž izolace tepelné armatur do DN50, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepěním Al páskou 1x tl. 30 mm Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	m2	12,000	235,22	2 822,64	vlastní
	W		12		12,000			
94	M	631546R30	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl 30 mm	m2	12,000	164,24	1 970,88	vlastní
	W		12		12,000			
95	K	7134633R91	Montáž izolace tepelné armatur do DN100, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepěním Al páskou 1x tl. 40 mm Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	m2	1,500	272,37	408,56	vlastní
	W		1,5		1,500			
96	M	631546R40	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl 40 mm	m2	1,500	177,45	266,18	vlastní
	W		1,5		1,500			
97	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,261	813,79	212,40	CS ÚRS 2020 01
	D	Z	Zámečnické výrobky				9 015,02	
98	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07	kg	0,048	10 316,86	495,21	vlastní
	W		0,048		0,048			
99	M	767-Z52015	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do strodu, potrubí DN15 - DN25	kus	8,000	173,32	1 386,56	vlastní
	W		8		8,000			
100	M	767-Z52032	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do strodu, potrubí DN32 - DN40	kus	28,000	202,21	5 661,88	vlastní
	W		28		28,000			
101	M	767-Z52050	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do strodu, potrubí DN50 - DN65	kus	6,000	236,05	1 416,30	vlastní
	W		6		6,000			
102	K	767-Z82	Přesun hmot zámečnických konstrukcí v objektech v do 12 m	t	0,048	1 147,24	55,07	vlastní
	W		0,048		0,048			
	D	Ostatní	Ostatní				39 286,60	
103	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků otopné soustavy	kpl	1,000	5 777,44	5 777,44	vlastní
	W		1		1,000			
104	K	799-M012	Napojení na stávající rozvody	kus	2,000	2 063,37	4 126,74	vlastní
	W		2		2,000			
105	K	799-M03	Uvedení do provozu	kpl	1,000	5 777,44	5 777,44	vlastní
	W		1		1,000			
106	K	799-M04	Napuštění a odvzdušnění soustavy	kpl	1,000	6 602,79	6 602,79	vlastní
	W		1		1,000			
107	K	799-M05	Topná zkouška	kus	1,000	12 050,10	12 050,10	vlastní
	W		1		1,000			
108	K	799-M08	Vypuštění částí topného systému	kpl	1,000	4 952,09	4 952,09	vlastní
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4a3 - Předávací stanice tepla - nukleární medicína

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IC:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tůma

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 518,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 518,74	21,00%	38 118,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

219 637,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
Soupis: D1_01_4a3 - Předávací stanice tepla - nukleární medicína

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mršlíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Líbušína tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Tůma

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	181 518,74
PSV - Práce a dodávky PSV	181 518,74
732 - Ústřední vytápění - strojovny	33 006,48
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	35 512,66
734 - Ústřední vytápění - armatury	39 764,29
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	868,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 809,90
713 - Izolace tepelné	19 345,79
Z - Zámečnické výrobky	5 734,68
Ostatní - Ostatní	45 476,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
 Soupis: D1_01_4a3 - Předávací stanice tepla - nukleární medicína

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							181 518,74	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				181 518,74	
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				33 006,48	
1	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	2,000	149,39	298,78	CS ÚRS 2020 01
	WV		2		2,000			
2	K	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech vřškv do 6 m	t	0,010	1 353,58	13,54	CS ÚRS 2020 01
	WV		0,01		0,010			
3	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokróběžného závitového DN 25	soubor	2,000	675,14	1 350,28	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	WV		2		2,000			
4	M	42611201R	čerpací oběhové teplovodní závitové 25/0,5-4 pro vytápění, výtlak 4m, Qmax 6m3/h, PN 10, T 110°C, z výroby vybavena externími řídícími vstupy pro dálkovou regulaci dle požadované hodnoty externího snímače tlakové diference	kus	2,000	15 665,17	31 330,34	vlastní
	WV		2		2,000			
5	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,010	1 353,58	13,54	CS ÚRS 2020 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				35 512,66	
6	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	12,000	20,06	240,72	CS ÚRS 2020 01
	WV		12		12,000			
7	K	733110805	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	60,000	21,54	1 292,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		60		60,000			
8	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	6,000	44,49	266,94	CS ÚRS 2020 01
	WV		6		6,000			
9	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech vřškv do 6 m	t	0,236	1 072,96	253,22	CS ÚRS 2020 01
	WV		0,236		0,236			
10	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	39,000	341,70	13 326,30	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	WV		39		39,000			
11	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	3,000	554,64	1 663,92	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	WV		3		3,000			
12	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	18,000	696,25	12 568,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	WV		18		18,000			
13	K	733111122	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 10	m	27,000	178,28	4 813,56	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	WV		27		27,000			
14	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	69,000	8,34	575,46	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	WV		27+39+3		69,000			
15	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	18,000	12,71	228,78	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	WV		18		18,000			
16	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,272	1 039,94	282,86	CS ÚRS 2020 01
D		734	Ústřední vytápění - armatury				39 764,29	
17	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	4,000	24,93	99,72	CS ÚRS 2020 01
	WV		4		4,000			
18	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	6,000	99,87	599,22	CS ÚRS 2020 01
	WV		6		6,000			
19	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2	kus	3,000	163,42	490,26	CS ÚRS 2020 01
	WV		3		3,000			
20	K	734200632	Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 1	kus	2,000	129,58	259,16	CS ÚRS 2020 01
	WV		2		2,000			
21	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrém	kus	3,000	51,75	155,25	CS ÚRS 2020 01
	WV		3		3,000			
22	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech vřškv do 6 m	t	0,002	773,35	1,55	CS ÚRS 2020 01
	WV		0,002		0,002			
23	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000	142,79	285,58	CS ÚRS 2020 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		2,000			
24	M	55128R40	ventil vyvažovací přímý DN40, PN25, T 120°C, Kvs=19.20	kus	1,000	4 002,95	4 002,95	vlastní
	W				1,000			
25	M	55129R40	regulátor tlakové difference DN40, PN16, T 120°C, rozsah nastavení 10-40 kPa	kus	1,000	6 573,92	6 573,92	vlastní
	W				1,000			
26	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	1,000	174,15	174,15	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		1,000			
27	M	55122R050	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit. s integrovaným magnetem	kus	1,000	817,10	817,10	vlastní
	W				1,000			
28	K	734209123R	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2, 3-cestný regulační ventil	kus	2,000	87,49	174,98	vlastní
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		2,000			
29	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	188,18	1 129,08	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		6,000			
30	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	301,25	602,50	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		2,000			
31	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000	174,97	1 049,82	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		6,000			
32	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	160,94	1 287,52	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		8,000			
33	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	182,40	1 094,40	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		6,000			
34	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	375,53	3 755,30	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		10,000			
35	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 089,48	2 178,92	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		2,000			
36	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	1,000	66,28	66,28	CS ÚRS 2020 01
	W				1,000			
37	M	551213R015	Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Q=1,5m3/h, DN15, PN16, závitové připojení	kus	1,000	8 971,56	8 971,56	vlastní
	W		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07		1,000			
38	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délka 50 mm	kus	6,000	450,64	2 703,84	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		6,000			
39	K	734421102R	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	2,000	1 635,85	3 271,70	vlastní
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		2,000			
40	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,028	751,07	19,53	CS ÚRS 2020 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				868,08	
41	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,800	27,98	50,38	CS ÚRS 2020 01
	W				1,800			
42	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odcadu	kus	4,000	10,40	41,60	CS ÚRS 2020 01
	W				4,000			
43	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výška do 6 m	t	0,046	924,39	42,52	CS ÚRS 2020 01
	W				0,046			
44	K	735181914	Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových	m2	1,800	406,07	730,93	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		1,800			
45	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,003	891,38	2,67	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátery				1 809,90	
46	K	783425_R1	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	60,000	8,25	495,00	vlastní
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		60,000			
47	K	783496422R	Emailový syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm, 1x antikorozní a 2x email	m	27,000	48,70	1 314,90	vlastní
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		27,000			
	D	713	Izolace tepelné				19 345,79	
48	K	7134108R10	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem II do 50 mm	m	66,000	70,15	4 629,90	vlastní
	W				66,000			
49	K	9987130R1	Přemístění demontované tepelné izolace v objektech v do 12 m	t	0,200	1 609,43	321,89	vlastní
	W				0,200			
50	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al oáskou 1x D do 50 mm	m	42,000	38,71	1 625,82	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		42,000			
51	M	63154R435	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 35/40 mm	m	39,000	132,86	5 182,32	vlastní
	vv		39		39,000			
52	M	63154R448	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 48/40 mm	m	3,000	134,53	403,59	vlastní
	vv		3		3,000			
53	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	18,000	74,28	1 337,04	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	vv		18		18,000			
54	M	631546R560	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 60/50 mm	m	18,000	182,40	3 283,20	vlastní
	vv		18		18,000			
55	K	7134633R89	Montáž izolace tepelné armatur do DN25, lamelovou rohoží s Al fólií s přilepením Al páskou 1x tl. 20 mm	m2	6,000	123,80	742,80	vlastní
	vv		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	vv		6		6,000			
56	M	631546R20	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl. 20 mm	m2	6,000	152,69	916,14	vlastní
	vv		6		6,000			
57	K	7134633R90	Montáž izolace tepelné armatur do DN50, lamelovou rohoží s Al fólií s přilepením Al páskou 1x tl. 30 mm	m2	2,000	235,22	470,44	vlastní
	vv		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	vv		2		2,000			
58	M	631546R30	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl. 30 mm	m2	2,000	154,24	328,48	vlastní
	vv		2		2,000			
59	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,128	813,80	104,17	CS ÚRS 2020 01
	D	Z	Zámečnické výrobky				5 734,68	
60	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	0,034	10 316,89	350,77	vlastní
	vv		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	vv		0,034		0,034			
61	M	767-Z52015	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN15 - DN25	kus	18,000	173,32	3 119,76	vlastní
	vv		18		18,000			
62	M	767-Z52032	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN32 - DN40	kus	4,000	202,21	808,84	vlastní
	vv		4		4,000			
63	M	767-Z52050	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN50 - DN65	kus	6,000	236,05	1 416,30	vlastní
	vv		6		6,000			
64	K	767-Z82	Přesun hmot zámečnických konstrukcí v objektech v do 12 m	t	0,034	1 147,24	39,01	vlastní
	vv		0,034		0,034			
	D	Ostatní	Ostatní				45 476,86	
65	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků otopné soustavy	kpl	1,000	5 777,46	5 777,46	vlastní
	vv		1		1,000			
66	K	799-M012	Napojení na stávající rozvody	kus	6,000	2 063,38	12 380,28	vlastní
	vv		6		6,000			
67	K	799-M03	Uvedení do provozu	kpl	1,000	5 777,46	5 777,46	vlastní
	vv		1		1,000			
68	K	799-M04	Napuštění a odvzdušnění soustavy	kpl	1,000	6 602,81	6 602,81	vlastní
	vv		1		1,000			
69	K	799-M05	Topná zkouška	kus	1,000	12 050,12	12 050,12	vlastní
	vv		1		1,000			
70	K	799-M08	Vypuštění části topného systému	kpl	1,000	2 888,73	2 888,73	vlastní
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IC:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Štantejský

IC:

DIČ:

Poznámka:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány). Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do převímky a garance.

Cena bez DPH

7 398 501,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 398 501,49	21,00%	1 553 685,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 952 186,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
 Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
 v.o.s., Mrštíkova
 12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 602 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Štantejský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 398 501,49
1. - Zařízení č. 1 - Laboratoře 2.NP - biochemie a imunologie	1 680 575,02
1CH. - Zařízení č. 1CH - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - chlazení	285 169,80
1V. - Zařízení č. 1V - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - vlhčení	133 524,38
2. - Zařízení č. 2 - Laboratoře 2.NP a zázemí	1 146 223,37
2CH. - Zařízení č. 2CH - Laboratoře 2.NP a zázemí - chlazení	197 617,18
2V. - Zařízení č. 2V - Laboratoře 2.NP a zázemí - vlhčení	106 897,73
3. - Zařízení č. 3 - Občerstvení	848 330,93
3CH. - Zařízení č. 3CH - Občerstvení - chlazení	166 432,58
3D. - Zařízení č. 3D - Občerstvení - odvod m.č. 1.24	38 637,78
4. - Zařízení č. 4 - Prostory 1.PP	56 330,24
K1. - Zařízení č. K1 - Chlazení místností	548 773,96
K2. - Zařízení č. K2 - Chlazení místností	291 240,09
K3. - Zařízení č. K3 - Chlazení místností	408 680,44
K4. - Zařízení č. K4 - Chlazení skladu léků	56 518,97
K5. - Zařízení č. K5 - Chlazení UPS	94 621,57
K7. - Zařízení č. K7 - Chlazení občerstvení	184 911,54
K9. - Zařízení č. K9 - Chlazení EL. TZB, EPS	93 311,46
K10. - Zařízení č. K10 - Chlazení lékárny	182 721,38
K11. - Zařízení č. K11 - Chlazení telefonní ústředny	72 489,37
T1. - Zařízení č. T1 - Elektro UPS	6 773,13
T2. - Zařízení č. T2 - Rozvodna MDO	6 773,13
T3. - Zařízení č. T3 - Strojovna VZT	23 682,41
T4. - Zařízení č. T4 - EL. TZB, EPS	6 633,19
T6. - Zařízení č. T6 - Telefonní ústředna	6 633,19
T7. - Zařízení č. T7 - Rozvodna DO	6 773,13
H1. - Zařízení č. H1 - Šatna	4 357,77
H2. - Zařízení č. H2 - Umývárna	7 453,85
H3. - Zařízení č. H3 - WC	6 061,18
H4. - Zařízení č. H4 - Úklid	4 976,41
H5. - Zařízení č. H5 - Hygienické zázemí služebny	6 545,97
P1. - Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC A	33 522,18
P2. - Zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC A	83 904,12
V1. - Zařízení č. V1 - Výtahová šachta	4 481,21
D1. - Zařízení č. D1 - Likvidace chlazení telefonní ústředny	6 817,97

D2. - Zařízení č. D2 - Likvidace stávajícího chlazení	6 817,97
D3. - Zařízení č. D3 - Přesun stávajícího chlazení	36 144,55
D4. - Zařízení č. D4 - Přesun stávajícího chlazení	34 008,72
D5. - Zařízení č. D5 - Přesun stávajícího chlazení	34 010,16
D6. - Zařízení č. D6 - Přesun stávajícího chlazení	37 704,07
D7. - Zařízení č. D7 - Likvidace stávajícího chlazení	6 817,97
999. - Ostatní položky	434 601,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel:

Ing. Štantejský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

7 398 501,49

D	1.		Zařízení č. 1 - Laboratoře 2.NP - biochemie a imunologie				1 680 575,02	
1	K	Pol1	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 6700/6700 m3/h. Tlaková ztráta 600/600 Pa	kus	1,000	352 590,83	352 590,83	vlastní
	vv		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	vv		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem.					
	vv		vodního ohříváče, přímého výpádku - přímé chlazení - 3 okruhy, eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování					
	vv		spádovaných a odvodněných kondenzátních ven z ušlechtlé oceli, filtračních komor s filtry.					
	vv		uzavíracích klapek (servopohonů a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken,					
	vv		podstavného rámu pro uložení na ocelovou konstrukci, která bude dodávkou stavby.					
	vv		Profese ÚT zajistí napojení vodního ohříváče na topnou vodu o teplotním spádu 55/40°C.					
	vv		Regulační uzel tepelného výměníku, bude součástí dodávky navazující profese ÚT.					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	vv		Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu.					
	vv		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	vv		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	vv		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	vv		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	vv		1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	Pol2	Obtiskový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 500x1220. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 450mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 20 dB	kus	1,000	8 291,36	8 291,36	vlastní
	vv		1.031 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	Pol3	Tlumič hluku kulisový 1220x630x1500/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21.0dB.	kus	1,000	4 901,04	4 901,04	vlastní
	vv		1.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	Pol4	Obtiskový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1250x630. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29 dB	kus	1,000	8 060,98	8 060,98	vlastní
	vv		1.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	Pol5	Tlumič hluku kulisový 1250x550x500/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9 dB	kus	1,000	2 156,63	2 156,63	vlastní
	vv		1.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	Pol6	Obtiskový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1220x900. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33 dB	kus	1,000	9 720,26	9 720,26	vlastní
	vv		1.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	K	Pol7	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1220x1000. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 19 ndB	kus	1,000	10 163,78	10 163,78	vlastní
	vv		1.056 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
8	K	Pol8	Tlumič hluku kulisový 1220x900x1000/3 vnitřní kulisy tl. 300 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21 ndB	kus	1,000	5 094,81	5 094,81	vlastní
	vv		1.057 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
9	K	Pol9	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční	kus	3,000	149,28	447,84	vlastní
	vv		1.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
10	K	Pol10	Regulační klapka těsná DN 160, ovl. ruční	kus	1,000	330,85	330,85	vlastní
	vv		1.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
11	K	Pol11	Regulátor průtoku vzduchu 500x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 896,46	11 792,92	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		1.1201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
12	K	Pol12	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	2 864,26	5 728,52	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		1.1201a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
13	K	Pol13	Regulátor průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 612,26	11 224,52	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		1.1202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
14	K	Pol14	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	2 016,68	4 033,36	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		1.1202a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
15	K	Pol15	Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V.	kus	1,000	4 851,52	4 851,52	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		1.1203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
16	K	Pol16	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 1500mm.	kus	1,000	1 334,17	1 334,17	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		1.1203a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
17	K	Pol15	Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V.	kus	1,000	4 851,52	4 851,52	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		1.1204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
18	K	Pol17	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm.	kus	1,000	822,46	822,46	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		1.1204a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
19	K	Pol18	Regulátor průtoku vzduchu 500x200mm, včetně servopohonu 24V.	kus	1,000	6 320,61	6 320,61	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		1.1205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
20	K	Pol19	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x200mm, délka 1500mm.	kus	1,000	3 274,06	3 274,06	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		1.1205a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
21	K	Pol20	Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V.	kus	1,000	6 546,68	6 546,68	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		1.1206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
22	K	Pol21	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm.	kus	1,000	2 775,99	2 775,99	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		1.1206a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
23	K	Pol22	Regulátor průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 464,42	10 928,84	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		1.1207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
24	K	Pol16	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 334,17	2 668,34	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		1.1207a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
25	K	Pol11	Regulátor průtoku vzduchu 500x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 896,46	11 792,92	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		1.1208 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
26	K	Pol12	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	2 864,26	5 728,52	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		1.1208a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
27	K	Pol13	Regulátor průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 612,26	11 224,52	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		1.1209 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
28	K	Pol14	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	2 016,68	4 033,36	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		1.1209a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
29	K	Pol22	Regulátor průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 464,42	10 928,84	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		1.1210 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
30	K	Pol16	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 334,17	2 668,34	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		1.1210a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
31	K	Pol23	Regulátor průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	4 720,90	9 441,80	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		1.1211 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
32	K	Pol16	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 334,17	2 668,34	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		1.1211a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
33	K	Pol22	Regulátor průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 464,42	10 928,84	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		1.1212 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
34	K	Pol16	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 334,17	2 668,34	vlastní
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		1.1212a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Pol24	Přívodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou nr 200mm Včetně vřívě čelní desky 600x600 RAL dle arch.	kus	3,000	1 529,38	4 588,14	vlastní
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		1.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
36	K	Pol25	Přívodní anemostat pro průtok do 380m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou nr 200mm Včetně vřívě čelní desky 600x600 RAL dle arch.	kus	3,000	1 529,38	4 588,14	vlastní
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		1.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
37	K	Pol26	Přívodní anemostat pro průtok 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou nr 200mm Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami, RAL dle arch.	kus	1,000	2 643,93	2 643,93	vlastní
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		1.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
38	K	Pol27	Přívodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou nr 200mm Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami, RAL dle arch.	kus	10,000	2 643,93	26 439,30	vlastní
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		1.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
39	K	Pol28	Přívodní výusika komfortní 2řada s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalivací harvou, RAL dle arch.	kus	1,000	1 153,31	1 153,31	vlastní
	vv		1.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
40	K	Pol29	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli	kus	2,000	110,52	221,04	vlastní
	vv		1.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
41	K	Pol30	Odvodní zákryt dxšxv: 2500x800x450mm pro průtok 500m3/h. Připojení 3x kruhové hrdlo pr.125mm.	kus	1,000	28 946,73	28 946,73	vlastní
	vv		1.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
42	K	Pol31	Odvodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou nr 200mm Včetně vřívě čelní desky 600x600 RAL dle arch.	kus	2,000	1 329,86	2 659,72	vlastní
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		1.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
43	K	Pol32	Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou nr. 200mm Včetně vřívě čelní desky 600x600, RAL dle arch.	kus	6,000	1 329,86	7 979,16	vlastní
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		1.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
44	K	Pol33	Odvodní anemostat pro průtok 750m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, čtyřhranné hrdlo s regulační klapkou 400x150mm Včetně čelní desky 600x600, 40% volné plochy, z ocelového děrovaného plechu, RAL dle arch.	kus	3,000	1 466,94	4 400,82	vlastní
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		1.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
45	K	Pol34	Odvodní výusika komfortní 1řada s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalivací harvou, RAL dle arch.	kus	1,000	1 070,06	1 070,06	vlastní
	vv		1.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
46	K	Pol35	Odvodní výusika komfortní 1řada s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr 160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalivací harvou, RAL dle arch.	kus	1,000	1 020,54	1 020,54	vlastní
	vv		1.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	Pol36	Odvodní tlalivový ventil DN 160 z oceli opatřený práskovým náletem vč. montážního kroužku z nerezové oceli 1.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 4 Součet	kus	4,000 4,000 4,000	110,52	442,08	vlastní
48	K	Pol37	Odvodní tlalivový ventil DN 200 z oceli opatřený práskovým náletem vč. montážního kroužku z nerezové oceli 1.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	157,17	157,17	vlastní
49	K	Pol38	Požární klapka čtyřhranná s atestem 550x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým souuštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE. Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií 1.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	5 235,48	5 235,48	vlastní
50	K	Pol38	Požární klapka čtyřhranná s atestem 550x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým souuštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE. Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií 1.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	5 235,48	5 235,48	vlastní
51	K	Pol39	Požární klapka čtyřhranná s atestem 200x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým souuštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE. Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií 1.433 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	5 235,48	5 235,48	vlastní
52	K	Pol40	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x180, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým souuštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE. Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.	kus	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	3 696,77	3 696,77	vlastní

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			1.434 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
53	K	Pol40	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x180, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kus	1,000	3 696,77	3 696,77	vlastní
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dolůsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			1.435 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
54	K	Pol40	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x180, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kus	1,000	3 696,77	3 696,77	vlastní
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dolůsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			1.436 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
55	K	Pol41	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kus	1,000	3 721,17	3 721,17	vlastní
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dolůsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			1.437 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
56	K	Pol42	Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kus	1,000	4 893,86	4 893,86	vlastní
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dolůsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			1.438 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
57	K	Pol43	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kus	1,000	3 891,26	3 891,26	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Všeobecné provedení protipožární úpravky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	W		Viz: D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listů klapy zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	W		1.439 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
58	K	Pol44	Protidešťová sací žaluzie 1800x1250mm, se sítím proti hmyzu. RAL dle arch.	kus	1,000	5 157,97	5 157,97	vlastní
	W		1.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
59	K	Pol45	Protidešťová sací žaluzie 1120x1600mm, se sítím proti hmyzu. RAL dle arch.	kus	1,000	4 847,21	4 847,21	vlastní
	W		1.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
60	K	Pol46	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125	m	4,500	109,09	490,91	vlastní
	W		1.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		4,5		4,500			
	W		Součet		4,500			
61	K	Pol47	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160	m	9,000	134,92	1 214,28	vlastní
	W		1.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
62	K	Pol48	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200	m	6,000	158,61	951,66	vlastní
	W		1.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
63	K	Pol49	Ohebný tlumič hluku DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30.5dB.	kus	2,000	812,41	1 624,82	vlastní
	W		1.651 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
64	K	Pol50	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28.7dB.	kus	23,000	944,47	21 722,81	vlastní
	W		1.652 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		23		23,000			
	W		Součet		23,000			
65	K	Pol51	Tlumicí vložka čtyřhranná, rozměr připojení 400x150mm šířka 105/155mm.	kus	3,000	314,34	943,02	vlastní
	W		1.693 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
66	K	Pol52	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	25,000	147,12	3 678,00	vlastní
	W		1.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		25		25,000			
	W		Součet		25,000			
67	K	Pol53	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	13,000	152,87	1 987,31	vlastní
	W		1.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		13		13,000			
	W		Součet		13,000			
68	K	Pol54	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 150mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	33,000	175,11	5 778,63	vlastní
	W		1.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		33		33,000			
	W		Součet		33,000			
69	K	Pol55	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	7,000	166,60	1 306,20	vlastní
	W		1.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
70	K	Pol56	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	3,000	223,20	669,60	vlastní
	W		1.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
71	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	554,000	248,32	137 569,28	vlastní
	W		1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		554		554,000			
	W		Součet		554,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	Pol58	Potrubi čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída lěsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících ocelí 1.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08	m2	167,000	350,95	58 608,65	vlastní
	vv		167		167,000			
	vv		Součet		167,000			
73	K	Pol59	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm	m2	41,000	627,97	25 746,77	vlastní
	vv		1.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		41		41,000			
	vv		Součet		41,000			
74	K	Pol60	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm	m2	99,000	627,97	62 169,03	vlastní
	vv		1.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		99		99,000			
	vv		Součet		99,000			
75	K	Pol61	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm	m2	129,000	627,97	81 006,13	vlastní
	vv		1.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		129		129,000			
	vv		Součet		129,000			
76	K	Pol62	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm	m2	46,000	547,59	25 189,14	vlastní
	vv		1.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		46		46,000			
	vv		Součet		46,000			
77	K	Pol63	Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBR (min. 45minut)	m2	17,000	340,90	5 796,30	vlastní
	vv		1.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
78	K	Pol64	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. oceli	m2	281,000	688,49	249 685,69	vlastní
	vv		1.906 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		281		281,000			
	vv		Součet		281,000			
79	K	Pol65	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1 - Laboratoře 2.NP - biochemie a imunologie	soubor	1,000	247 941,10	247 941,10	vlastní
80	K	Pol66	Ostatní zařízení č. 1 - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etalizaci prací	soubor	1,000	61 900,62	61 900,62	vlastní
	D	1CH	Zařízení č. 1CH - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - chlazení				285 169,80	
81	K	Pol67	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 15,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 14,5kW.	kus	3,000	52 300,93	156 902,79	vlastní
82	K	Pol68	Modul ha ovládání kondenzačních jednotek pomocí ModBus.	kus	3,000	3 543,90	10 631,70	vlastní
	vv		1CH.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
83	K	Pol69	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem.	kus	3,000	1 345,65	4 036,95	vlastní
	vv		1CH.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
84	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby.	m	32,000	448,55	14 353,60	vlastní
	vv		1CH.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		32		32,000			
	vv		Součet		32,000			
85	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	76,000	133,49	10 145,24	vlastní
	vv		1CH.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		76		76,000			
	vv		Součet		76,000			
86	K	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	76,000	169,37	12 872,12	vlastní
	vv		1CH.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		76		76,000			
	vv		Součet		76,000			
87	K	Pol73	Komunikační kabeláž.	m	76,000	23,89	1 799,68	vlastní
	vv		1CH.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		76		76,000			
	vv		Součet		76,000			
88	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající proslubu stavební konstrukce	kus	3,000	1 121,73	3 365,19	vlastní
	vv		1CH.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
89	K	Pol75	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1CH - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - chlazení	soubor	1,000	60 745,16	60 745,16	vlastní
90	K	Pol76	Ostatní zařízení č. 1CH - Labor. 2.NP-bioch. a imun.- chlazení-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etalizaci prací	soubor	1,000	10 317,37	10 317,37	vlastní
	D	1V	Zařízení č. 1V - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - vylhčení				133 524,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	Pol77	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotky). Vhodný pouze pro provoz plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 33kg/h Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. D1.01.4c-03 Technické podmínky. Včetně: kombinovaný distributor páry s horizontálními kolektory a vertikálními distributory páry s tryskami, (pro průřez 1220x955 mm) = 1ks. parní hadice (D=57/45mm) = 3m, kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks. Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jističe musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR) Profese ZTI zajistí: Sanitární připojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 µS/cm) a 1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4") Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů. Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu Připojení na zvlhčovači ø30 mm 1V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1 Součet	kus	1,000	116 068,96	116 068,96	vlastní
92	K	Pol78	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1V - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - vylhčení. Ostatní zařízení č. 1V-Labor. 2.NP-biochem. a imun. - vylhčení-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím koordinace očištění a izolací prací	soubor	1,000	12 610,36	12 610,36	vlastní
93	K	Pol79	1V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1 Součet	soubor	1,000	4 845,06	4 845,06	vlastní
						1 146 223,37		
94	K	Pol80	Zařízení č. 2 - Laboratoře 2.NP a zázemí Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 4340/4340 m3/h. Tlaková ztráta 600/600 Pa Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018 Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem, vodního ohřeváče, přímého výparníku - přímé chlazení - 2 okruhy, eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli, filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohon a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, podstavného rámu pro uložení na ocelovou konstrukci, která bude dodávkou stavby. Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřeváče na topnou vodu o teplotním spádu 55/40°C. Regulační uzel tepelného výměníku, bude součástí dodávky navazující profese ÚT Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu. Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií. 2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000	270 216,56	270 216,56	vlastní
95	K	Pol81	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x900 Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18 dB 2.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000	8 841,62	8 841,62	vlastní
96	K	Pol82	Tlumič hluku kulisový 680x630x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 23 dB 2.062 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000	4 808,46	4 808,46	vlastní
					1,000			
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	Pol83	Tlumič hluku kulisový 900x630x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21 0dB	kus	1,000	3 714,71	3 714,71	vlastní
	vv		2.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
98	K	Pol84	Tlumič hluku kulisový 900x630x2250/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33 0dB	kus	1,000	23 383,45	23 383,45	vlastní
	vv		2.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
99	K	Pol85	Tlumič hluku kulisový 900x630x2000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29 0dB	kus	1,000	6 780,64	6 780,64	vlastní
	vv		2.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
100	K	Pol86	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční	kus	1,000	171,53	171,53	vlastní
	vv		2.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
101	K	Pol87	Regulátor průtoku vzduchu 400x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 752,21	11 504,42	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		2.111 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
102	K	Pol88	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	2 125,05	4 250,10	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		2.111a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
103	K	Pol22	Regulátor průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 464,42	10 928,84	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		2.112 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
104	K	Pol16	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 334,17	2 668,34	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		2.112a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
105	K	Pol22	Regulátor průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 464,42	10 928,84	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		2.113 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
106	K	Pol16	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 334,17	2 668,34	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		2.113a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
107	K	Pol87	Regulátor průtoku vzduchu 400x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 752,21	11 504,42	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		2.121 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
108	K	Pol88	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	2 125,05	4 250,10	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		2.121a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
109	K	Pol87	Regulátor průtoku vzduchu 400x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 752,21	11 504,42	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		2.122 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
110	K	Pol88	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	2 125,05	4 250,10	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		2.122a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
111	K	Pol22	Regulátor průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 464,42	10 928,84	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		2.123 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
112	K	Pol16	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 334,17	2 668,34	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		2.123a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
113	K	Pol13	Regulátor průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 612,26	11 224,52	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		2.124 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
114	K	Pol14	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	2 016,68	4 033,36	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		2.124a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
115	K	Pol13	Regulátor průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 612,26	11 224,52	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		2.125 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
116	K	Pol14	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	2 016,68	4 033,36	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		2.125a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
117	K	Pol13	Regulátor průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	5 612,26	11 224,52	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		2.126 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
118	K	Pol14	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	2 016,68	4 033,36	vlastní
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		2.126a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
119	K	Pol89	Přívodní anemostat pro průtok do 150m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou ør.125mm	kus	5,000	1 659,99	8 299,95	vlastní
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		2.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
120	K	Pol90	Přívodní anemostat pro průtok do 210m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou ør.160mm	kus	4,000	1 529,38	6 117,52	vlastní
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		2.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
121	K	Pol24	Přívodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou ør.200mm	kus	3,000	1 529,38	4 588,14	vlastní
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		2.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
122	K	Pol91	Přívodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou ør.200mm	kus	4,000	1 529,38	6 117,52	vlastní
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		2.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
123	K	Pol92	Přívodní anemostat pro průtok 265m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou ør.200mm	kus	2,000	2 643,93	5 287,86	vlastní
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch.					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		2.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
124	K	Pol93	Odvodní zákrýtl dxšxv: 1300x700x450mm pro průtok 400m3/h. Připojení kruhové hrdlo ør.200mm.	kus	1,000	16 857,59	16 857,59	vlastní
	vv		2.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
125	K	Pol94	Odvodní anemostat pro průtok do 210m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou ør.160mm	kus	2,000	1 329,86	2 659,72	vlastní
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		2.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
126	K	Pol95	Odvodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou ør.200mm	kus	1,000	1 329,86	1 329,86	vlastní
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		2.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
127	K	Pol32	Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou ør.200mm	kus	2,000	1 329,86	2 659,72	vlastní
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Výška anemostatu musí být přispůsobena prostoru v podhledu.					
	vv		2.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
128	K	Pol96	Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo ør.125mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací harvou. RAL dle arch	kus	2,000	903,56	1 807,12	vlastní
	vv		2.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
129	K	Pol97	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo ør.150mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací harvou. RAL dle arch	kus	1,000	1 020,54	1 020,54	vlastní
	vv		2.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
130	K	Pol98	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo ør.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací harvou. RAL dle arch	kus	1,000	1 020,54	1 020,54	vlastní
	vv		2.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
131	K	Pol36	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli	kus	21,000	110,52	2 320,92	vlastní
	vv		2.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-06					
	vv		21		21,000			
	vv		Součet		21,000			
132	K	Pol37	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli	kus	2,000	157,17	314,34	vlastní
	vv		2.259 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
133	K	Pol99	Požární klapka čtyřhranná s atestem 225x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kus	1,000	3 649,40	3 649,40	vlastní
	vv		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	vv		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	vv		Napájení zajistí profese ELE.					
	vv		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	vv		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	vv		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	vv		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	vv		2.411 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
134	K	Pol99	Požární klapka čtyřhranná s atestem 225x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kus	1,000	3 649,40	3 649,40	vlastní
	vv							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	W		2.412 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
135	K	Pol100	Požární klapka čtyřhranná s atěstem 560x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spojištěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kus	1,000	4 776,88	4 776,88	vlastní
	W		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	W		2.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
135	K	Pol101	Požární klapka čtyřhranná s atěstem 560x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spojištěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kus	1,000	4 854,39	4 854,39	vlastní
	W		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	W		2.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
137	K	Pol46	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125	m	10,500	109,09	1 145,45	vlastní
	W		2.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	W		10,5		10,500			
	W		Součet		10,500			
138	K	Pol102	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 150	m	1,500	127,75	191,63	vlastní
	W		2.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
139	K	Pol47	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160	m	36,000	134,92	4 857,12	vlastní
	W		2.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	W		36		36,000			
	W		Součet		36,000			
140	K	Pol48	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200	m	21,000	158,61	3 330,81	vlastní
	W		2.604 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	W		21		21,000			
	W		Součet		21,000			
141	K	Pol49	Ohebný tlumič hluku DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30.5dB.	kus	3,000	812,41	2 437,23	vlastní
	W		2.651 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
142	K	Pol50	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28.7dB.	kus	2,000	944,47	1 888,94	vlastní
	W		2.652 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
143	K	Pol103	Poltrubi kruhové pozinkované - spirá, lřída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	21,000	153,58	3 225,18	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
			21		21,000			
			Součet		21,000			
144	K	Pol52	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu	m	12,000	147,12	1 765,44	vlastní
			2.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
145	K	Pol53	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu	m	9,000	152,87	1 375,83	vlastní
			2.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
			9		9,000			
			Součet		9,000			
146	K	Pol54	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 150mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu	m	19,000	175,11	3 327,09	vlastní
			2.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
			19		19,000			
			Součet		19,000			
147	K	Pol55	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu	m	30,000	186,60	5 598,00	vlastní
			2.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
			30		30,000			
			Součet		30,000			
148	K	Pol56	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu	m	6,000	223,20	1 339,20	vlastní
			2.706 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
149	K	Pol57	Potrubi čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu	m2	367,000	248,32	91 133,44	vlastní
			2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			367		367,000			
			Součet		367,000			
150	K	Pol58	Potrubi čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících olechů	m2	111,000	350,95	38 955,45	vlastní
			2.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			111		111,000			
			Součet		111,000			
151	K	Pol59	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve střešní, tl. 25mm	m2	19,000	627,97	11 931,43	vlastní
			2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			19		19,000			
			Součet		19,000			
152	K	Pol60	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve střešní, tl. 25mm	m2	126,000	627,97	79 124,22	vlastní
			2.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			126		126,000			
			Součet		126,000			
153	K	Pol61	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm	m2	174,000	627,97	109 266,78	vlastní
			2.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
			174		174,000			
			Součet		174,000			
154	K	Pol62	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve střešní, tl. 19mm	m2	22,000	547,59	12 046,98	vlastní
			2.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			22		22,000			
			Součet		22,000			
155	K	Pol63	Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBR (min. 45minut)	m2	53,000	340,90	18 067,70	vlastní
			2.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			53		53,000			
			Součet		53,000			
156	K	Pol104	Kompletní montáž vřetechotechniky zařízení č. 2 - Laboratoře 2.NP a zázemí	soubor	1,000	184 870,79	184 870,79	vlastní
			Ostatní zařízení č. 2 - Laboratoře 2.NP a zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přímoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním	soubor	1,000	41 267,32	41 267,32	vlastní
			profesím, koordinace při etapizaci prací					
D	2CH.		Zařízení č. 2CH - Laboratoře 2.NP a zázemí - chlazení				197 617,18	
158	K	Pol106	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 14,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 14,0kW.	kus	2,000	46 380,07	92 760,14	vlastní
			Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
			Zdroj chlazení, SPLIT systém inverter, chladič R410a, napětí 400V/50Hz					
			Výparník součástí VZT jednotky.					
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
			Pro celoroční chlazení.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	vv		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS.					
	vv		Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu.					
	vv		2CH.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
159	K	Pol68	Modul na ovládání kondenzačních jednotek pomocí ModBUS.	kus	2,000	3 543,90	7 087,80	vlastní
	vv		2CH.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
160	K	Pol69	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem.	kus	2,000	1 345,65	2 691,30	vlastní
	vv		2CH.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
161	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	30,000	448,55	13 456,50	vlastní
	vv		2CH.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		30		30,000			
	vv		Součet		30,000			
162	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	69,000	133,49	9 210,81	vlastní
	vv		2CH.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		69		69,000			
	vv		Součet		69,000			
163	K	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	69,000	169,37	11 686,53	vlastní
	vv		2CH.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		69		69,000			
	vv		Součet		69,000			
164	K	Pol73	Komunikační kabeláž.	m	69,000	23,68	1 633,92	vlastní
	vv		2CH.651 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		69		69,000			
	vv		Součet		69,000			
165	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárními tělemy s požární odolností odpovídající proslupu stavební konstrukce.	kus	2,000	1 121,73	2 243,46	vlastní
	vv		2CH.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
166	K	Pol107	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2CH - Laboratoře 2.NP a zázemí - chlazení	soubor	1,000	49 758,91	49 758,91	vlastní
167	K	Pol108	Ostatní zařízení č. 2CH - Laboratoře 2.NP a zázemí - chlazení-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím	soubor	1,000	7 087,81	7 087,81	vlastní
D	2V.		Zařízení č. 2V - Laboratoře 2.NP a zázemí - vlhčení				106 897,73	
168	K	Pol109	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotky). Vhodný pouze pro provoz plně demineralizovanou vodou (1-20 µS/cm). Parní výkon = 22kg/h. Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.	kus	1,000	92 106,34	92 106,34	vlastní
	vv		Včetně:					
	vv		kombinovaný distributor páry s horizontálními kolektory a vertikálními					
	vv		distributory páry s tryskami, (pro průřez 915x650 mm) = 1ks.					
	vv		parní hadice (D=57/45mm) = 3m, kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.					
	vv		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu)					
	vv		Průřez přívodního vodiče a jističi musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům.					
	vv		Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
	vv		(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který je součástí dodávky profese MaR)					
	vv		Profese ZTI zajistí:					
	vv		Sanitami připojky plně demineralizovanou vodu (1 až 20 µS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
	vv		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	vv		Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
	vv		Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
	vv		Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	vv		Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
	vv		2V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
169	K	Pol110	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2V - Laboratoře 2.NP a zázemí - vlhčení	soubor	1,000	10 933,14	10 933,14	vlastní
170	K	Pol111	Ostatní zařízení č. 2V - Laboratoře 2.NP a zázemí - vlhčení-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím	soubor	1,000	3 858,25	3 858,25	vlastní

D 3. Zařízení č. 3 - Občerstvení

848 330,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	Pol112	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním parapetním provedení, s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 3370/3370 m³/h. Tlaková ztráta 600/600 Pa Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ecodesign a ErP 2018. Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem, vodního ohřivače, přímého výparníku - přímé chlazení - 2 okruhy, filtrů, uzavíracích klapek (servopohonů a čidla dodávka MaR), pružných manžet pro připojení VZT potrubí. VZT jednotka bude osazena na podstavních nohách na ocelovém rámu, který bude součástí dodávky profese stavba. Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřivače na topnou vodu o teplotním spádu 55/40°C. Regulační uzel tepelného výměníku, bude součástí dodávky navazující profese ÚT. Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu. Třídy filtrace budou kalkulovány pro zajištění parametrů Ecodesign 2018 Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení mědi. 3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000	186 459,02	186 459,02	vlastní
2	K	Pol113	Tuková filtrační kazeta s odlučivostí 80 až 90%, připojení DN 500. Profese ZTI zajistí napojení nátrubku odvodu tukového kondenzátu. 3.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000	6 641,41	6 641,41	vlastní
173	K	Pol114	Tlumič hluku kulisový 500x710x2000/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 24.0dB. 3.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000	4 021,88	4 021,88	vlastní
174	K	Pol115	Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku oň frekvenci 250Hz = 18dB. 3.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 2 Součet	kus	2,000	1 256,94	2 511,88	vlastní
175	K	Pol116	Tlumič hluku kulisový 710x500x1000/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku oň frekvenci 250Hz = 15.0dB. 3.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000	2 948,23	2 948,23	vlastní
176	K	Pol117	Tlumič hluku kulisový 630x710x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26.0dB. 3.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000	5 091,22	5 091,22	vlastní
177	K	Pol118	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 500x710, v hygienickém provedení. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 15.0dB. 3.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000	7 143,07	7 143,07	vlastní
178	K	Pol119	Tlumič hluku kulisový 630x710x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku oň frekvenci 250Hz = 26.0dB. 3.056 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet	kus	1,000	6 078,03	6 078,03	vlastní
179	K	Pol11	Regulátor průtoku vzduchu 500x100mm, včetně servopohonu 24V. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná věžina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. 3.111 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 2 Součet	kus	2,000	5 896,46	11 792,92	vlastní
180	K	Pol12	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x100mm, délka 1500mm. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 3.111b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 2	kus	2,000	2 864,26	5 728,52	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		2,000			
181	K	Pol120	Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně servopohonu 24V. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná velikost - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. 3.112 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1	kus	1,000	5 995,50	5 995,50	vlastní
			Součet		1,000			
182	K	Pol121	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x200mm, délka 1500mm. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 13.112a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1	kus	1,000	2 363,32	2 363,32	vlastní
			Součet		1,000			
183	K	Pol187	Regulátor průtoku vzduchu 400x100mm, včetně servopohonu 24V. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná velikost - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. 3.113 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1	kus	1,000	5 752,21	5 752,21	vlastní
			Součet		1,000			
184	K	Pol188	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x100mm, délka 1500mm. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 3.113a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1	kus	1,000	2 125,05	2 125,05	vlastní
			Součet		1,000			
185	K	Pol122	Regulátor průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná velikost - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. 3.114 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 2	kus	2,000	5 464,42	10 928,84	vlastní
			Součet		2,000			
186	K	Pol16	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 1500mm. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 3.114a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 2	kus	2,000	1 334,17	2 668,34	vlastní
			Součet		2,000			
187	K	Pol122	Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná velikost - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. 3.115 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 2	kus	2,000	4 903,19	9 806,38	vlastní
			Součet		2,000			
188	K	Pol123	Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 3.115a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1	kus	1,000	812,41	812,41	vlastní
			Součet		1,000			
189	K	Pol124	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 3.115b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1	kus	1,000	927,24	927,24	vlastní
			Součet		1,000			
190	K	Pol15	Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná velikost - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. 3.116 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 2	kus	2,000	4 851,52	9 703,04	vlastní
			Součet		2,000			
191	K	Pol125	Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 3.116a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 2	kus	2,000	749,98	1 499,96	vlastní
			Součet		2,000			
192	K	Pol15	Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná velikost - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. 3.117 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 2	kus	2,000	4 851,52	9 703,04	vlastní
			Součet		2,000			
193	K	Pol125	Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 3.117a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 2	kus	2,000	749,98	1 499,96	vlastní
			Součet		2,000			
194	K	Pol126	Průvodní tkaninové potrubí/výustka s mikroporovací Tvar Půlkruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 2300 mm, Průtok 800 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta $\Delta p_{\text{třm}} = 22 \text{ Pa}$	kus	1,000	2 459,49	2 459,49	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	W		První konec Záslepení, Druhý konec Záslepení, Počet vstupů					
	W		vzduchu 1, 1 Nástavec Čtyřhranný 150, Začátek					
	W		Barva bílá. Případně dle požadavku arch.					
	W		Včetně montážního materiálu:					
	W		hliníkový profil 2000mm = 2ks, hliníkový profil 300mm = 2ks,					
	W		hliníková spojka profilů přímá = 2ks,					
	W		napínač v profilu = 4ks, nerezová čtyřhranná příruba 150x355					
	W		= 1ks.					
	W		3.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
195	K	Pol127	Přívodní tkaninové potrubí/výústka s mikroporací	kus	1,000	4 994,34	4 994,34	vlastní
	W		Tvar Půtkuhový, Rozměr 450 mm, Celková délka 6700					
	W		mm, Průtok 1200 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa,					
	W		Tlaková ztráta tlakem = 13,3 Pa					
	W		Viz. D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	W		První konec Záslepení, Druhý konec Záslepení, 1ks Zip 450,					
	W		Počet vstupů vzduchu 1, 1 Nástavec Čtyřhranný 500, Začátek					
	W		Barva bílá. Případně dle požadavku arch.					
	W		Včetně montážního materiálu:					
	W		hliníkový profil 2000mm = 6ks, hliníkový profil 700mm = 2ks,					
	W		hliníková spojka profilů přímá = 6ks,					
	W		napínač v profilu = 4ks, nerezová čtyřhranná příruba 500x200					
	W		= 1ks.					
	W		3.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
196	K	Pol128	Přívodní anemostat pro průtok 100m3/h, včetně	kus	1,000	1 529,38	1 529,38	vlastní
	W		připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo					
	W		s regulační klapkou pr. 125mm					
	W		Včetně vřívé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.					
	W		3.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
197	K	Pol129	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel.	kus	1,000	1 001,88	1 001,88	vlastní
	W		325x125 včetně připojovací krabice s bočním					
	W		připojením - kruhové hrdlo pr. 160mm, z eloxovaného					
	W		hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch.					
	W		3.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
198	K	Pol128	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel.	kus	1,000	1 153,31	1 153,31	vlastní
	W		425x125 včetně připojovací krabice s bočním					
	W		připojením - kruhové hrdlo pr. 160mm, z eloxovaného					
	W		hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch.					
	W		3.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
199	K	Pol130	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel.	kus	1,000	1 638,46	1 638,46	vlastní
	W		425x325 včetně připojovací krabice s bočním					
	W		připojením - kruhové hrdlo pr. 200mm, z eloxovaného					
	W		hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch.					
	W		3.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
200	K	Pol131	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel.	kus	1,000	2 226,96	2 226,96	vlastní
	W		1020x125 včetně připojovací krabice s bočním					
	W		připojením - 2x kruhové hrdlo pr. 200mm, z eloxovaného					
	W		hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch.					
	W		3.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
201	K	Pol129	Přívodní latňový ventil DN 160 z oceli opatřený	kus	2,000	110,52	221,04	vlastní
	W		práskovým nátěrem vč. montážního kroužku z					
	W		nerezové oceli					
	W		3.208 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
202	K	Pol132	Odvodní anemostat pro průtok 400m3/h, včetně	kus	3,000	1 329,86	3 989,58	vlastní
	W		připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo					
	W		s regulační klapkou pr. 200mm					
	W		Včetně vřívé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.					
	W		3.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
203	K	Pol133	Odlučovač tuku vel. 425x325, 2-vrstvy: první separační	kus	4,000	3 801,55	15 206,20	vlastní
	W		vrstva labyrintová, druhá separační vrstva pletivová,					
	W		včetně regulace a vany pro zachytávání tuku,					
	W		horizontální instalace					
	W		3.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
204	K	Pol134	Odlučovač tuku vel. 600x400, 2-vrstvy: první separační	kus	1,000	5 760,10	5 760,10	vlastní
	W		vrstva labyrintová, druhá separační vrstva pletivová,					
	W		včetně regulace a vany pro zachytávání tuku,					
	W		horizontální instalace					
	W		3.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	Pol135	Odvodní výustka komfortní 1řada s regulací vel. 325x125 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalivací harvou. RAI dle arch 3.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	903,56	903,56	vlastní
	ww		1		1,000			
	ww		Součet		1,000			
206	K	Pol136	Odvodní výustka komfortní 1řada s regulací vel. 425x225 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalivací harvou. RAI dle arch 3.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	1 219,34	1 219,34	vlastní
	ww		1		1,000			
	ww		Součet		1,000			
207	K	Pol137	Odvodní tlalivý ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli 3.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	4,000	110,52	442,08	vlastní
	ww		4		4,000			
	ww		Součet		4,000			
208	K	Pol138	Odvodní tlalivý ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli 3.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	157,17	157,17	vlastní
	ww		1		1,000			
	ww		Součet		1,000			
209	K	Pol139	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým snouštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.	kus	1,000	3 991,02	3 991,02	vlastní
	ww		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	ww		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	ww		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	ww		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	ww		3.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	ww		1		1,000			
	ww		Součet		1,000			
210	K	Pol140	Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým snouštěním. Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.	kus	1,000	4 690,76	4 690,76	vlastní
	ww		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	ww		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	ww		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	ww		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	ww		3.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	ww		1		1,000			
	ww		Součet		1,000			
211	K	Pol146	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125 3.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	1,500	109,09	163,64	vlastní
	ww		1,5		1,500			
	ww		Součet		1,500			
212	K	Pol147	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 3.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	13,500	134,92	1 821,42	vlastní
	ww		13,5		13,500			
	ww		Součet		13,500			
213	K	Pol148	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 3.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	12,000	158,61	1 903,32	vlastní
	ww		12		12,000			
	ww		Součet		12,000			
214	K	Pol103	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. 3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	5,000	153,58	767,90	vlastní
	ww		5		5,000			
	ww		Součet		5,000			
215	K	Pol152	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. 3.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	11,000	147,12	1 618,32	vlastní
	ww		11		11,000			
	ww		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	Pol53	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu 3.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	7,000	152,87	1 070,09	vlastní
	vv		7		7,000			
	vv		Součet		7,000			
217	K	Pol141	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C (vodotěsné), tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu 3.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	3,500	289,94	1 014,79	vlastní
	vv		3,5		3,500			
	vv		Součet		3,500			
218	K	Pol55	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu 3.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	8,500	186,60	1 586,10	vlastní
	vv		8,5		8,500			
	vv		Součet		8,500			
219	K	Pol142	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C (vodotěsné), tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu 3.706 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	3,500	347,36	1 215,76	vlastní
	vv		3,5		3,500			
	vv		Součet		3,500			
220	K	Pol56	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu 3.707 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	2,500	223,20	558,00	vlastní
	vv		2,5		2,500			
	vv		Součet		2,500			
221	K	Pol143	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C (vodotěsné), včetně těsnícího a spojovacího materiálu 3.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m2	54,000	270,57	14 610,78	vlastní
	vv		54		54,000			
	vv		Součet		54,000			
222	K	Pol144	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C (vodotěsné), včetně těsnícího a spojovacího materiálu - náběhových a vodicích nlechů 3.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m2	17,000	382,52	6 502,84	vlastní
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
223	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu 3.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08	m2	211,000	248,32	52 395,52	vlastní
	vv		211		211,000			
	vv		Součet		211,000			
224	K	Pol58	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodicích nlechů 3.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08	m2	64,000	350,95	22 460,80	vlastní
	vv		64		64,000			
	vv		Součet		64,000			
225	K	Pol145	Servisní dvířka 250x150 pro kruhové potrubí DN 200, včetně těsnění z neoprenové pěny těsní na vnitřní straně potrubí. Pro snadné čištění a kontrolu vzduchotechnických rozvodů 3.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	167,94	167,94	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
226	K	Pol146	Servisní dvířka 200x100 pro čtyřhranné potrubí, včetně těsnění z neoprenové pěny těsní na vnitřní straně potrubí. Pro snadné čištění a kontrolu vzduchotechnických rozvodů 3.852 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	25,000	154,30	3 857,50	vlastní
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
227	K	Pol147	Nátrubek na VZT potrubí pro odvodnění 3.853 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	8,000	179,42	1 435,36	vlastní
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
228	K	Pol59	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve stroiovně, tl. 25mm 3.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08	m2	24,000	627,97	15 071,28	vlastní
	vv		24		24,000			
	vv		Součet		24,000			
229	K	Pol60	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve stroiovně, tl. 25mm 3.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08	m2	97,000	627,97	60 913,09	vlastní
	vv		97		97,000			
	vv		Součet		97,000			
230	K	Pol61	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm 3.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m2	91,000	627,97	57 145,27	vlastní
	vv		91		91,000			
	vv		Součet		91,000			
231	K	Pol148	Kaučuková tepelná izolace odvodu vzduchu z výdeje jídla, přípravný a umývací nádobí po patu stoupacího potrubí ve větracích prostorech, tl. 25mm 3.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m2	74,000	627,97	46 469,78	vlastní
	vv		74		74,000			
	vv		Součet		74,000			
232	K	Pol62	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve stroiovně, tl. 19mm	m2	33,000	547,59	18 070,47	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		3.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		33		33,000			
	W		Součet		33,000			
233	K	Pol63	Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45minut).	m2	82,000	340,90	27 953,80	vlastní
	W		3.906 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		B2		82,000			
	W		Součet		82,000			
234	K	Pol149	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3 - Občerstvení	soubor	1,000	125 268,90	125 268,90	vlastní
235	K	Pol150	Ostatní zařízení č. 3 - Občerstvení - zednické výpomoci vrtů, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace ní etanizací nrací	soubor	1,000	30 502,12	30 502,12	vlastní
	D	3CH.	Zařízení č. 3CH - Občerstvení - chlazení				166 432,58	
236	K	Pol151	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 10,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 9,0kW.	kus	2,000	36 960,52	73 921,04	vlastní
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	W		Zdroj chlazení, SPLIT systém inverter, chladivo R410a, napětí 400V/50Hz.					
	W		Výparník součástí VZT jednotky.					
	W		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	W		Pro celoroční chlazení.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	W		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadsíťového systému MaR přes protokol ModBUS.					
	W		Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		3CH.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
237	K	Pol68	Modul na ovládání kondenzačních jednotek pomocí ModBus.	kus	2,000	3 543,80	7 087,80	vlastní
	W		3CH.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
238	K	Pol152	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a dektorem.	kus	2,000	1 345,65	2 691,30	vlastní
	W		3CH.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
239	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí orvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	27,000	448,55	12 110,85	vlastní
	W		3CH.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		27,000			
	W		27		27,000			
	W		Součet		27,000			
240	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	61,000	133,49	8 142,89	vlastní
	W		3CH.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		61,000			
	W		61		61,000			
	W		Součet		61,000			
241	K	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	61,000	169,37	10 331,57	vlastní
	W		3CH.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		61,000			
	W		61		61,000			
	W		Součet		61,000			
242	K	Pol73	Komunikační kabeláž.	m	61,000	23,68	1 444,48	vlastní
	W		3CH.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		61,000			
	W		61		61,000			
	W		Součet		61,000			
243	K	Pol74	Prolipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající ornstuou stavební konstrukce.	kus	2,000	1 121,73	2 243,46	vlastní
	W		3CH.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
244	K	Pol153	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3CH - Občerstvení - chlazení	soubor	1,000	42 447,90	42 447,90	vlastní
245	K	Pol154	Ostatní zařízení č. 3CH - Občerstvení - chlazení - zednické výpomoci vrtů, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace ní etanizací nrací	soubor	1,000	6 011,29	6 011,29	vlastní
	D	3D.	Zařízení č. 3D - Občerstvení - odvod m.č. 1.24				38 637,78	
246	K	Pol155	Tlumič hluku kulísový 355x355x1000/1 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 12,0dB.	kus	1,000	883,46	883,46	vlastní
	W		3D.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
247	K	Pol156	Tlumič hluku kulísový 355x355x1500/1 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 17,0dB.	kus	1,000	1 281,78	1 281,78	vlastní
	W		3D.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
248	K	Pol157	Uzavírací klapka 355x355, včetně přípravy pro osazení servopohonu.	kus	1,000	1 047,81	1 047,81	vlastní
	W		Ovládání a napájení zajistí profese ELE.					
	W		Servopohon je součástí dotávky profese ELE.					
	W		3D.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
249	K	Pol158	Výfuková hlavice DN 250 - střešní ventilační hlavice včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 3D.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	kus	1,000	2 311,65	2 311,65	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
250	K	Pol159	Venkovní stříška z ocelového pozinkovaného plechu jako ochrana servopohonu 3D.552 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
251	K	Pol143	Potrubi čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C (vodotěsné), včetně těsnícího a spojovacího materiálu 3D.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	m2	17,000	270,57	4 599,69	vlastní
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
252	K	Pol144	Potrubi čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C (vodotěsné), včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů 3D.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07	m2	5,000	382,52	1 912,60	vlastní
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
253	K	Pol146	Servisní dvířka 200x100 pro čtyřhranné potrubí, včetně těsnění z neoprenové pěny těsní na vnitřní straně potrubí. Pro snadné čištění a kontrolu vzduchotechnických rozvodů 3D.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	154,30	154,30	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
254	K	Pol164	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu 3D.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	m2	11,000	888,49	9 773,39	vlastní
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
255	K	Pol160	Protihluková tepelná izolace potrubí vedené v místnosti č. 228, tl. 80mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu 3D.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06	m2	10,000	852,60	8 526,00	vlastní
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
256	K	Pol161	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3D - Občerstvení - odvod m.č. 1.24	soubor	1,000	5 409,87	5 409,87	vlastní
257	K	Pol162	Ostatní zařízení č. 3D - Občerstvení - odvod m.č. 1.24 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním firmám, koordinace při etanizaci prací	soubor	1,000	1 391,58	1 391,58	vlastní
D	4.		Zařízení č. 4 - Prostory 1.PP				56 330,24	
258	K	Pol163	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním nástěnném provedení, s deskovým rekuperátorem a vestavěným elektrickým ohřevačem. Množství vzduchu V = 100/100 m3/h. Tlaková ztráta 150/150Pa Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ecodesign a ErP 2018 Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem, elektrického ohřevače, filtrů, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet pro připojení VZT potrubí. Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu. Třídy filtrace budou kalkulovány pro zajištění parametrů Ecodesign 2018 Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií. 4.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	29 822,48	29 822,48	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
259	K	Pol164	Ohebný tlumič hluku DN 100mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,1dB. 4.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	718,40	718,40	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
260	K	Pol164	Ohebný tlumič hluku DN 100mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,1dB. 4.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	718,40	718,40	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
261	K	Pol165	Ohebný tlumič hluku DN 100mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou zábranou na vnitřní straně. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,1dB. 4.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	718,40	718,40	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	K	Pol165	Ohebný tlumič hluku DN 100mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou zábranou na vnitřní straně. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31 dB	kus	1,000	718,40	718,40	vlastní
	W		4.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
263	K	Pol166	Zpětná klapka DN 100	kus	1,000	133,49	133,49	vlastní
	W		4.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
264	K	Pol166	Zpětná klapka DN 100	kus	1,000	133,49	133,49	vlastní
	W		4.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
265	K	Pol29	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli	kus	2,000	110,52	221,04	vlastní
	W		4.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
266	K	Pol137	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli	kus	4,000	110,52	442,08	vlastní
	W		4.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
267	K	Pol167	Protidešťová sací žaluzie 200x200mm, se sítí proti hmyzu. RAL die arch.	kus	1,000	673,90	673,90	vlastní
	W		4.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
268	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítí proti hmyzu. RAL die arch.	kus	1,000	673,90	673,90	vlastní
	W		4.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
269	K	Pol52	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu	m	32,000	147,12	4 707,84	vlastní
	W		4.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		32,000			
	W		32		32,000			
	W		Součet		32,000			
270	K	Pol55	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu	m	6,000	186,60	1 119,60	vlastní
	W		4.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		6,000			
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
271	K	Pol57	Potrubi čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	2,000	248,32	496,64	vlastní
	W		4.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
272	K	Pol169	Potrubi čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	1,000	350,95	350,95	vlastní
	W		4.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
273	K	Pol170	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm	m2	5,500	627,97	3 453,84	vlastní
	W		4.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		5,500			
	W		5,5		5,500			
	W		Součet		5,500			
274	K	Pol171	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm	m2	4,000	547,59	2 190,36	vlastní
	W		4.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
275	K	Pol172	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 4 - Prostory 1.PP	soubor	1,000	6 972,98	6 972,98	vlastní
276	K	Pol173	Ostatní zařízení č. 4 - Prostory 1.PP - zednické výpomoci vrty, proslupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace oh etanizací nradí	soubor	1,000	2 064,05	2 064,05	vlastní
D	K1.		Zařízení č. K1 - Chlazení místnosti				548 773,96	
277	K	Pol174	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 50,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 43,3kW.	kus	1,000	143 840,06	143 840,06	vlastní
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	W		VRF systém, chladivo R410a, napětí 400V/50Hz					
	W		Součinnost 110%					
	W		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	W		Pro celoroční chlazení.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku					
	W		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadiřazeného systému MaR přes protokol ModBUS.					
	W		Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		K1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
278	K	Pol175	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 2,8kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,5kW.	kus	1,000	10 361,86	10 361,86	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	VV		Profese MaR zajistí monitorování.					
	VV		K1.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
279	K	Pol176	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 4,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 4,5kW.	kus	2,000	11 213,75	22 427,50	vlastní
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	VV		Profese MaR zajistí monitorování.					
	VV		K1.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
280	K	Pol177	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 2,8kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,8W. Výška jednotky 245mm	kus	1,000	15 609,54	15 609,54	vlastní
	VV		včetně čerpadla kondenzátu.					
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	VV		Profese MaR zajistí monitorování.					
	VV		K1.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
281	K	Pol178	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 3,6kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,2W. Výška jednotky 245mm	kus	1,000	16 237,51	16 237,51	vlastní
	VV		včetně čerpadla kondenzátu.					
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	VV		Profese MaR zajistí monitorování.					
	VV		K1.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	Pol179	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 4,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,2W. Výška jednotky 245mm.	kus	6,000	16 820,98	100 925,88	vlastní
	VV		včetně čerpadla kondenzátu.					
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	VV		Profese MaR zajistí monitorování.					
	VV		K1.006 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
283	K	Pol180	Čelní panel pro vnitřní kazetovou jednotku 620x620mm.	kus	8,000	942,31	7 538,48	vlastní
	VV		K1.007 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
284	K	Pol181	Nástěnný kabelový ovladač, včetně prokabelování.	kus	11,000	1 614,78	17 762,58	vlastní
	VV		K1.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
285	K	Pol182	ModBus převodník pro VRF systémy.	kus	1,000	32 340,82	32 340,82	vlastní
	VV		Společný pro zařízení K1, K2, K3 a K10.					
	VV		K1.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
286	K	Pol183	Zesilovač systému.	kus	1,000	15 116,49	15 116,49	vlastní
	VV		Společný pro zařízení K1, K2, K3 a K10.					
	VV		Nutno použít pokud:					
	VV		- délka komunikačního kabelu je více než 500m - počet jednotek přesahuje 64 - odpor kabelu je více než 60 Ohm					
	VV		K1.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
287	K	Pol184	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 19,6kW.	kus	4,000	1 032,02	4 128,08	vlastní
	VV		K1.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
288	K	Pol185	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 28,0kW.	kus	2,000	1 121,73	2 243,46	vlastní
	VV		K1.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
289	K	Pol186	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 56,0kW.	kus	4,000	1 435,36	5 741,44	vlastní
	VV		K1.403 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
290	K	Pol187	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem.	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	VV		K1.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
291	K	Pol170	Uzavřený ochranný zlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	3,500	448,55	1 569,93	vlastní
	VV		K1.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
292	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střešou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
	VV		K1.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
293	K	Pol189	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm K1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 33,5 Součet	m	33,500	88,99	2 981,17	vlastní
294	K	Pol171	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm K1.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 7,5 Součet	m	7,500	133,49	1 001,18	vlastní
295	K	Pol190	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm K1.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07 64,5 Součet	m	64,500	145,69	9 387,01	vlastní
296	K	Pol172	Předizolované Cu potrubí 15,86mm; 5/8" x 1,0mm K1.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 2 Součet	m	2,000	169,37	336,74	vlastní
297	K	Pol191	Předizolované Cu potrubí 19,05mm; 3/4" x 1,0mm K1.805 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 6 Součet	m	6,000	189,47	1 136,82	vlastní
298	K	Pol192	Předizolované Cu potrubí 22,22mm; 7/8" x 1,0mm K1.806 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 3 Součet	m	3,000	339,46	1 018,38	vlastní
299	K	Pol193	Trubka Cu potrubí v tyčích 28,58mm; 1 1/8" x 1,5mm, včetně tvarovek, kaučukové izolace tl. 13mm a izolovaných obímků pro uchycení. K1.807 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07 27,5 Součet	m	27,500	493,76	13 578,40	vlastní
300	K	Pol194	Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám. K1.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07 72 Součet	m	72,000	23,68	1 704,96	vlastní
301	K	Pol195	Chladivo R410a k doplnění systému. K1.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07 3,5 Součet	kg	3,500	1 345,65	4 709,78	vlastní
302	K	Pol174	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající omštinu stavební konstrukce. K1.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 2 Součet	kus	2,000	1 121,73	2 243,46	vlastní
303	K	Pol196	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K1 - Chlazení místnosti Ostatní zařízení č. K1 - Chlazení místnosti - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při plánování prací	soubor	1,000	92 890,76	92 890,76	vlastní
304	K	Pol197		soubor	1,000	19 736,92	19 736,92	vlastní
Zařízení č. K2 - Chlazení místnosti							291 240,09	
305	K	Pol198	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 22,4kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 23,6kW. Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. VRF systém, chladivo R410a, napětí 400V/50Hz Součinnost 116% Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadráženého systému MaR přes protokol ModBUS. Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu. K2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1 Součet	kus	1,000	112 541,56	112 541,56	vlastní
306	K	Pol199	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 2,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,6kW. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Profese ELE zajistí silový přívod. Profese MaR zajistí monitorování. K2.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 1 Součet	kus	1,000	9 778,39	9 778,39	vlastní
307	K	Pol200	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,6kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,0kW. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Profese ELE zajistí silový přívod Profese MaR zajistí monitorování. K2.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 2 Součet	kus	2,000	10 720,70	21 441,40	vlastní
308	K	Pol201	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 3,6kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,6W. Výška jednotky 245mm. včetně čerpadla kondenzátu.	kus	1,000	16 237,51	16 237,51	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	W		Profese MaR zajistí monitorování.					
	W		K2.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
309	K	Pol202	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 4,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 4,2W. Výška jednotky 245mm. včetně čerpadla kondenzátu.	kus	2,000	16 820,98	33 641,96	vlastní
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	W		Profese MaR zajistí monitorování.					
	W		K2.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
310	K	Pol180	Čelní panel pro vnitřní kazetovou jednotku 620x620mm.	kus	3,000	942,31	2 826,93	vlastní
	W		K2.006 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
311	K	Pol181	Nástěnný kabelový ovladač, včetně prokabelování.	kus	6,000	1 614,78	9 686,88	vlastní
	W		K2.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
312	K	Pol184	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 19,6kW.	kus	4,000	1 032,02	4 128,08	vlastní
	W		K2.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
313	K	Pol185	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 28,0kW.	kus	1,000	1 121,73	1 121,73	vlastní
	W		K2.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
314	K	Pol203	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem.	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	W		K2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
315	K	Pol70	Uzávěřený ochranný žáb pro vedení CU potrubí, kotvici prvky a poddorné konstrukce - dodávka stavby	m	6,000	448,55	2 691,30	vlastní
	W		K2.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
316	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu sítěchou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
	W		K2.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
317	K	Pol189	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm	m	9,500	86,99	845,41	vlastní
	W		K2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		9,5		9,500			
	W		Součet		9,500			
318	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	21,000	133,49	2 803,29	vlastní
	W		K2.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		21		21,000			
	W		Součet		21,000			
319	K	Pol190	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm	m	21,000	145,69	3 059,49	vlastní
	W		K2.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		21		21,000			
	W		Součet		21,000			
320	K	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	13,000	169,37	2 201,81	vlastní
	W		K2.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		13		13,000			
	W		Součet		13,000			
321	K	Pol191	Předizolované Cu potrubí 19,05mm; 3/4" x 1,0mm	m	8,000	189,47	1 515,76	vlastní
	W		K2.805 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
322	K	Pol192	Předizolované Cu potrubí 22,22mm; 7/8" x 1,0mm	m	11,500	339,46	3 903,79	vlastní
	W		K2.806 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		11,5		11,500			
	W		Součet		11,500			
323	K	Pol194	Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám.	m	42,000	23,68	994,56	vlastní
	W		K2.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		42		42,000			
	W		Součet		42,000			
324	K	Pol195	Chladivo R410a k doplnění systému.	kg	0,500	1 345,65	672,83	vlastní
	W		K2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
325	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.	kus	1,000	1 121,73	1 121,73	vlastní
	W		K2.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
326	K	Pol204	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K2 - Chlazení místnosti	soubor	1,000	47 434,34	47 434,34	vlastní
327	K	Pol205	Ostatní zařízení č. K2 - Chlazení místnosti - zednické výpomoci vrt, průstupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etážovací práci	soubor	1,000	10 496,79	10 496,79	vlastní
D K3.			Zařízení č. K3 - Chlazení místnosti				408 680,44	
328	K	Pol206	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 28,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 28,6kW.	kus	1,000	122 140,53	122 140,53	vlastní
	VV		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	VV		VRF systém, chladivo R410a, napětí 400V/50Hz					
	VV		Součinnost 139%					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nautřazeného systému MaR přes protokol ModBUS.					
	VV		Profese EPS zajistí signál, kterým odslaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		K3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
329	K	Pol207	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 2,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,5kW.	kus	1,000	9 776,39	9 776,39	vlastní
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	VV		Profese MaR zajistí monitorování.					
	VV		K3.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
330	K	Pol208	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 2,8kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,5W. Výška jednotky 245mm	kus	2,000	15 609,54	31 219,08	vlastní
	VV		včetně čerpadla kondenzátu					
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	VV		Profese MaR zajistí monitorování.					
	VV		K3.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
331	K	Pol209	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 3,6kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,5W. Výška jednotky 245mm.	kus	2,000	16 237,51	32 475,02	vlastní
	VV		včetně čerpadla kondenzátu.					
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	VV		Profese MaR zajistí monitorování.					
	VV		K3.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
332	K	Pol210	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 5,6kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,0W. Výška jednotky 245mm	kus	2,000	18 121,42	36 242,84	vlastní
	VV		včetně čerpadla kondenzátu.					
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	VV		Profese MaR zajistí monitorování.					
	VV		K3.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
333	K	Pol211	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 7,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,9W. Výška jednotky 245mm.	kus	1,000	18 480,26	18 480,26	vlastní
	VV		včetně čerpadla kondenzátu.					
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	VV		Profese MaR zajistí monitorování.					
	VV		K3.006 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
334	K	Pol180	Čelní panel pro vnitřní kazetovou jednotku 620x620mm	kus	7,000	942,31	6 596,17	vlastní
	VV		K3.007 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
335	K	Pol181	Nástěnný kabelový oviadač, včetně prokabelování.	kus	8,000	1 614,78	12 918,24	vlastní
	VV		K3.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
336	K	Pol184	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 19,6kW.	kus	5,000	1 032,02	5 160,10	vlastní
	VV		K3.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
337	K	Pol185	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 28,0kW.	kus	1,000	1 121,73	1 121,73	vlastní
	VV		K3.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
338	K	Pol212	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. K3.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
339	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby K3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	m	4,500	448,55	2 018,48	vlastní
	vv		4,5		4,500			
	vv		Součet		4,500			
340	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. K3.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
341	K	Pol189	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm K3.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06	m	15,500	88,99	1 379,35	vlastní
	vv		15,5		15,500			
	vv		Součet		15,500			
342	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm K3.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06	m	41,000	133,49	5 473,09	vlastní
	vv		41		41,000			
	vv		Součet		41,000			
343	K	Pol190	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm K3.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	m	49,500	145,69	7 211,66	vlastní
	vv		49,5		49,500			
	vv		Součet		49,500			
344	K	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm K3.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06	m	11,500	169,37	1 947,76	vlastní
	vv		11,5		11,500			
	vv		Součet		11,500			
345	K	Pol191	Předizolované Cu potrubí 19,05mm; 3/4" x 1,0mm K3.805 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06	m	35,000	189,47	6 631,45	vlastní
	vv		35		35,000			
	vv		Součet		35,000			
346	K	Pol192	Předizolované Cu potrubí 22,22mm; 7/8" x 1,0mm K3.806 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	m	28,500	339,46	9 674,61	vlastní
	vv		28,5		28,500			
	vv		Součet		28,500			
347	K	Pol194	Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám. K3.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	m	90,500	23,68	2 143,04	vlastní
	vv		90,5		90,500			
	vv		Součet		90,500			
348	K	Pol195	Chladivo R410a k doplnění systému. K3.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	kg	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
349	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající nosnosti stavební konstrukce. K3.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06	kus	2,000	1 121,73	2 243,46	vlastní
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
350	K	Pol213	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K3 - Chlazení místnosti	soubor	1,000	75 673,62	75 673,62	vlastní
351	K	Pol214	Ostatní zařízení č. K3 - Chlazení místnosti - zednické výpomoci vrtů, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace ní etarizaci prací	soubor	1,000	14 713,16	14 713,16	vlastní
d K4. Zařízení č. K4 - Chlazení skladu léků							56 518,97	
352	K	Pol215	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. SPLIT systém inverter, chladivo R410a, napětí 230V/50Hz Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS. V prostoru skladu léků bude monitorována teplota profesí MaR. Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu. K4.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	kus	1,000	11 797,22	11 797,22	vlastní
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
353	K	Pol216	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. Včetně infraovlaďače. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. K4.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	9 913,31	9 913,31	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
354	K	Pol217	ModBus převodník pro split. K4.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06	kus	1,000	4 575,21	4 575,21	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
355	K	Pol218	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. K4.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
356	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a odtokové konstrukce - dodávka stavby K4.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	m	2,500	448,55	1 121,38	vlastní
	W		2,5		2,500			
	W		Součet		2,500			
357	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu sítěchou pro vedení CU potrubí. K4.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
358	K	Pol189	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm K4.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	m	24,000	88,99	2 135,76	vlastní
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
359	K	Pol190	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm K4.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	m	24,000	145,69	3 496,56	vlastní
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
360	K	Pol219	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. K4.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	m	24,000	23,68	568,32	vlastní
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
361	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající rostupu stavební konstrukce K4.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	kus	2,000	1 121,73	2 243,46	vlastní
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
362	K	Pol220	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K4 - Chlazení skladu léků	soubor	1,000	16 510,95	16 510,95	vlastní
363	K	Pol221	Ostatní zařízení č. K4 - Chlazení skladu léků - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	2 064,05	2 064,05	vlastní
	D	K5	Zařízení č. K5 - Chlazení UPS					94 621,57
364	K	Pol222	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,6kW. Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. SPLIT systém inverter, chladivo R410a, napětí 230V/50Hz Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení CU potrubí. Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS. Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu. K5.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	kus	1,000	21 620,11	21 620,11	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
365	K	Pol223	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,6kW. Včetně infraovlaďače. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. K5.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	11 617,81	11 617,81	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
366	K	Pol217	ModBus převodník pro split. K5.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	4 575,21	4 575,21	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
367	K	Pol152	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. K5.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
368	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a odtokové konstrukce - dodávka stavby	m	4,000	448,55	1 794,20	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			K5.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
369	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
			K5.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
370	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	52,000	133,49	6 941,48	vlastní
			K5.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
			52		52,000			
			Součet		52,000			
371	K	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	52,000	169,37	8 807,24	vlastní
			K5.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
			52		52,000			
			Součet		52,000			
372	K	Pol219	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce.	m	52,000	23,68	1 231,36	vlastní
			K5.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
			52		52,000			
			Součet		52,000			
373	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.	kus	3,000	1 121,73	3 365,19	vlastní
			K5.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
374	K	Pol224	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K5 - Chlazení UPS	soubor	1,000	29 166,52	29 166,52	vlastní
5	K	Pol225	Ostatní zařízení č. K5 - Chlazení UPS - zednické výpomoci vrty, proslupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etážování prací	soubor	1,000	3 409,70	3 409,70	vlastní
D		K7.	Zařízení č. K7 - Chlazení občerstvení					184 911,54
376	K	Pol226	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 10,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 9,6kW.	kus	1,000	38 979,36	38 979,36	vlastní
			Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
			MULTISPLIT systém inverter, chladivo R410a, napětí 230V/50Hz					
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
			Zařízení bude vybaveno automatickou regulací s napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS.					
			Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			K7.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
377	K	Pol227	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 3,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,2W.	kus	3,000	11 707,51	35 122,53	vlastní
			Včetně infraovladače. Vška jednotky 245mm.					
378	K	Pol180	Čelní panel pro vnitřní kazetovou jednotku 620x620mm.	kus	3,000	942,31	2 826,93	vlastní
			K7.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
379	K	Pol228	ModBus převodník pro multisplit.	kus	3,000	4 441,00	13 323,00	vlastní
			K7.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
380	K	Pol152	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem.	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
			K7.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
381	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící ovnkv a podporné konstrukce - dodávka stavby.	m	8,500	446,55	3 812,68	vlastní
			K7.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			8,5		8,500			
			Součet		8,500			
382	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
			K7.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
383	K	Pol189	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm	m	107,000	88,99	9 521,93	vlastní
			K7.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
			107		107,000			
			Součet		107,000			
384	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	107,000	133,49	14 283,43	vlastní
			K7.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
			107		107,000			
			Součet		107,000			
385	K	Pol219	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce.	m	107,000	23,68	2 533,76	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		K7.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		107		107,000			
	W		Součet		107,000			
386	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostou stavební konstrukce	kus	6,000	1 121,73	6 730,38	vlastní
	W		K7.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
387	K	Pol229	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K7 - Chlazení občerstvení	soubor	1,000	54 992,95	54 992,95	vlastní
388	K	Pol230	Ostatní zařízení č. K7 - Chlazení občerstvení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etážovací práci	soubor	1,000	691,84	691,84	vlastní
o K9. Zařízení č. K9 - Chlazení EL. TZB, EPS							93 311,46	
389	K	Pol222	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,6kW.	kus	1,000	21 620,11	21 620,11	vlastní
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	W		SPLIT systém inverter, chladivo R410a, napětí 230V/50Hz					
	W		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	W		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	W		Pro celoroční chlazení.					
	W		Profese ELE zajistí stovový přívod pro jednotku.					
	W		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS.					
	W		Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		K9.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
390	K	Pol223	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,6kW.	kus	1,000	11 617,81	11 617,81	vlastní
	W		Včetně infraovlaďače					
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	W		K9.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
391	K	Pol217	ModBus převodník pro split.	kus	1,000	4 575,21	4 575,21	vlastní
	W		K9.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
392	K	Pol152	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a dektorem.	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	W		K9.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
393	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící orlovky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	2,500	448,55	1 121,38	vlastní
	W		K9.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		2,5		2,500			
	W		Součet		2,500			
394	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
	W		K9.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
395	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	48,000	133,49	6 407,52	vlastní
	W		K9.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		48		48,000			
	W		Součet		48,000			
396	K	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	48,000	169,37	8 129,76	vlastní
	W		K9.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		48		48,000			
	W		Součet		48,000			
397	K	Pol219	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce.	m	48,000	23,68	1 136,64	vlastní
	W		K9.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		48		48,000			
	W		Součet		48,000			
398	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostou stavební konstrukce	kus	5,000	1 121,73	5 608,65	vlastní
	W		K9.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
399	K	Pol231	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K9 - Chlazení EL. TZB. EPS	soubor	1,000	27 681,64	27 681,64	vlastní
400	K	Pol232	Ostatní zařízení č. K9 - Chlazení EL. TZB. EPS - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etážovací práci	soubor	1,000	3 319,99	3 319,99	vlastní
o K10. Zařízení č. K10 - Chlazení lékárny							182 721,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
401	K	Pol233	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 12,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 11,6kW. Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. mini VRF systém, chladivo R410a, napětí 400V/50Hz Součinnost 112% Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadižazeného systému MaR přes protokol ModBUS. Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu. K10.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1 Součet	kus	1,000	49 565,14	49 565,14	vlastní
	vv				1,000			
	vv				1,000			
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
402	K	Pol175	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 2,8kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,5kW. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Profese ELE zajistí silový přívod. Profese MaR zajistí monitorování. K10.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 3 Součet	kus	3,000	10 361,66	31 085,58	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
403	K	Pol234	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 4,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 4,1kW Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Profese ELE zajistí silový přívod. Profese MaR zajistí monitorování. K10.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet	kus	1,000	11 213,75	11 213,75	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
404	K	Pol181	Nástěnný kabelový ovladač, včetně prokabelování. K10.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 4 Součet	kus	4,000	1 614,78	6 459,12	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
405	K	Pol184	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 19,6kW. K10.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 3 Součet	kus	3,000	1 032,02	3 096,06	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
406	K	Pol169	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. K10.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07 1 Součet	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
407	K	Pol170	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvici dráky a podporné konstrukce - dodávka stavby K10.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 7 Součet	m	7,000	448,55	3 139,85	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
408	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt průstupu střechou pro vedení CU potrubí. K10.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1 Součet	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
409	K	Pol189	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm K10.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 17 Součet	m	17,000	88,99	1 512,63	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
410	K	Pol171	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm K10.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07 44 Součet	m	44,000	133,49	5 873,56	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
411	K	Pol190	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm K10.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 17 Součet	m	17,000	145,69	2 476,73	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
412	K	Pol172	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm K10.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07 44 Součet	m	44,000	169,37	7 452,28	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
413	K	Pol194	Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám. K10.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07 61 Součet	m	61,000	23,68	1 444,48	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
414	K	Pol195	Chladivo R410a k doplnění systému. K10.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07 0,5 Součet	kg	0,500	1 345,65	672,83	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
415	K	Pol174	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající rostupu stavební konstrukce. K10.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10 4 Součet	kus	4,000	1 121,73	4 486,92	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
416	K	Pol235	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K10 - Chlazení lékárny	soubor	1,000	45 599,95	45 599,95	vlastní
417	K	Pol236	Ostatní zařízení č. K10 - Chlazení lékárny - zednické výpomoci vrty, prostory, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci prací	soubor	1,000	6 549,55	6 549,55	vlastní
Zařízení č. K11 - Chlazení telefonní ústředny							72 489,37	
418	K	Pol237	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 7,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 4,0kW.	kus	1,000	16 372,43	16 372,43	vlastní
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	W		SPLIT systém inverter, chladič R410a, napětí 230V/50Hz					
	W		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	W		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	W		Pro celoroční chlazení.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	W		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS					
	W		Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		K11.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
419	K	Pol238	Vnitřní chladicí náslenná jednotka Qch nominální = 7,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 4,0kW.	kus	1,000	10 496,07	10 496,07	vlastní
	W		Včetně infraovladače					
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	W		K11.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
420	K	Pol217	ModBus převodník pro split	kus	1,000	4 575,21	4 575,21	vlastní
	W		K11.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
421	K	Pol152	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	W		K11.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
422	K	Pol170	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	6,500	448,55	2 915,58	vlastní
	W		K11.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		6,500			
	W		6,5		6,500			
	W		Součet					
423	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střešou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
	W		K11.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
424	K	Pol189	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm	m	29,000	88,99	2 580,71	vlastní
	W		K11.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07		29,000			
	W		29		29,000			
	W		Součet					
425	K	Pol172	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	29,000	169,37	4 911,73	vlastní
	W		K11.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07		29,000			
	W		29		29,000			
	W		Součet					
426	K	Pol219	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce.	m	29,000	23,66	686,72	vlastní
	W		K11.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07		29,000			
	W		29		29,000			
	W		Součet					
427	K	Pol174	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním těmelem s požární odolností odpovídající oprávněnou stavební konstrukce.	kus	4,000	1 121,73	4 486,92	vlastní
	W		K11.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet					
428	K	Pol239	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K11 - Chlazení telefonní ústředny	soubor	1,000	20 768,94	20 768,94	vlastní
429	K	Pol240	Ostatní zařízení č. K11 - Chlazení telefonní ústředny - zednické výpomoci vrty, prostory, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci prací	soubor	1,000	2 602,31	2 602,31	vlastní
Zařízení č. T1 - Elektro UPS							6 773,13	
430	K	Pol241	Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, tlaková ztráta 110 Pa, připojení DN 125 včetně odpovídajících manžet.	kus	1,000	2 120,03	2 120,03	vlastní
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Profese MaR zajistí napájení a ovládání zařízení					
	W		Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese MaR.					
	W		Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.					
	W		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			T1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
431	K	Pol242	Tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9dB	kus	1,000	584,91	584,91	vlastní
			T1.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
432	K	Pol9	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční	kus	1,000	149,28	149,28	vlastní
			T1.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
433	K	Pol243	Zpětná klapka DN 125	kus	1,000	95,45	95,45	vlastní
			T1.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
434	K	Pol244	Krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou	kus	1,000	61,72	61,72	vlastní
			T1.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
435	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sílem proti hmyzu. RAL dle arch.	kus	1,000	673,90	673,90	vlastní
			T1.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
436	K	Pol53	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, Ivarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu	m	0,500	152,87	76,44	vlastní
			T1.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			0,5		0,500			
			Součet		0,500			
7	K	Pol55	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, Ivarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu	m	0,500	186,60	93,30	vlastní
			T1.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			0,5		0,500			
			Součet		0,500			
438	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	1,000	248,32	248,32	vlastní
			T1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
439	K	Pol169	Potrubí čtyřhranné pozinkované Ivarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	0,500	350,95	175,48	vlastní
			T1.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			0,5		0,500			
			Součet		0,500			
440	K	Pol245	Kaučuková tepelná izolace výfuku, tl. 19mm	m2	1,500	547,59	821,39	vlastní
			T1.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
441	K	Pol246	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T1 - Elektro UPS	soubor	1,000	1 403,06	1 403,06	vlastní
442	K	Pol247	Ostatní zařízení č. T1 - Elektro UPS - zednické výpomoci vrty, proslupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanolizaci reari	soubor	1,000	269,85	269,85	vlastní
D	T2.		Zařízení č. T2 - Rozvodna MDO				6 773,13	
13	K	Pol248	Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí, množství vzduchu V=60 m3/h, tlaková ztráta 110 Pa, připojení DN 125, včetně příslušenství manžet	kus	1,000	2 120,03	2 120,03	vlastní
			Technické parametry viz: D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			Profese MaR zajistí napájení a ovládání zařízení.					
			Zařízení bude ovládáno od tepelného čidla, které dodá profese MaR.					
			Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.					
			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
			T2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
444	K	Pol242	Tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9dB	kus	1,000	584,91	584,91	vlastní
			T2.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
445	K	Pol9	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční	kus	1,000	149,28	149,28	vlastní
			T2.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
446	K	Pol243	Zpětná klapka DN 125	kus	1,000	95,45	95,45	vlastní
			T2.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
447	K	Pol244	Krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou	kus	1,000	61,72	61,72	vlastní
			T2.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
448	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sílem proti hmyzu. RAL dle arch.	kus	1,000	673,90	673,90	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		T2.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
449	K	Pol53	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	0,500	152,87	76,44	vlastní
	vv		T2.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		0,500			
	vv		0,5		0,500			
	vv		Součet		0,500			
450	K	Pol55	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	0,500	186,60	93,30	vlastní
	vv		T2.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		0,500			
	vv		0,5		0,500			
	vv		Součet		0,500			
451	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	1,000	248,32	248,32	vlastní
	vv		T2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
452	K	Pol169	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	0,500	350,95	175,48	vlastní
	vv		T2.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		0,500			
	vv		0,5		0,500			
	vv		Součet		0,500			
453	K	Pol245	Kaučuková tepelná izolace výfuku, tl. 19mm	m2	1,500	547,59	821,39	vlastní
	vv		T2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04		1,500			
	vv		1,5		1,500			
	vv		Součet		1,500			
454	K	Pol249	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T2 - Rozvodna MDO	soubor	1,000	1 403,06	1 403,06	vlastní
	vv		Ostatní zařízení č. T2 - Rozvodna MDO - zednické					
455	K	Pol250	výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci prací	soubor	1,000	269,85	269,85	vlastní
d T3. Zařízení č. T3 - Strojovna VZT							23 682,41	
456	K	Pol251	Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1100 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 315 včetně příslušenství manžet.	kus	1,000	4 021,16	4 021,16	vlastní
	vv		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	vv		Profese MaR zajistí napájení a ovládání zařízení.					
	vv		Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese MaR.					
	vv		Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	vv		T3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
457	K	Pol252	Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou zábranou na vnitřní straně. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18dB	kus	1,000	1 255,94	1 255,94	vlastní
	vv		T3.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
458	K	Pol115	Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18dB	kus	1,000	1 255,94	1 255,94	vlastní
	vv		T3.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
459	K	Pol252	Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou zábranou na vnitřní straně. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18dB	kus	1,000	1 255,94	1 255,94	vlastní
	vv		T3.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
460	K	Pol253	Uzavírací klapka 400x400, včetně přípravy pro osazení servopohonu.	kus	1,000	1 047,81	1 047,81	vlastní
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Servopohon je součástí dodávky profese MaR.					
	vv		T3.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
461	K	Pol254	Regulační klapka DN 315, ovl. ruční	kus	1,000	294,25	294,25	vlastní
	vv		T3.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
462	K	Pol254	Regulační klapka DN 315, ovl. ruční	kus	1,000	294,25	294,25	vlastní
	vv		T3.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
463	K	Pol255	Zpětná klapka DN 315	kus	1,000	332,29	332,29	vlastní
	vv		T3.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
464	K	Pol256	Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou	kus	1,000	160,04	160,04	vlastní
	vv		T3.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
465	K	Pol257	Odvodní výustka pro kruhové potrubí, 1řadá s regulací vel. 1025x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou RAL dle arch T3.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	2,000	1 003,32	2 006,64	vlastní
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
466	K	Pol258	Protidešťová výfuková žaluzie 400x315mm, se sítím proti hmyzu. RAL dle arch. T3.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	kus	1,000	1 029,15	1 029,15	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
467	K	Pol259	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu T3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	m	2,500	289,23	723,08	vlastní
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
468	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. T3.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	m2	2,000	248,32	496,64	vlastní
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
469	K	Pol169	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. T3.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	m2	2,000	350,95	701,90	vlastní
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
470	K	Pol59	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm T3.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	m2	3,500	627,97	2 197,90	vlastní
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
471	K	Pol62	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm T3.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07	m2	5,500	547,59	3 011,75	vlastní
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
472	K	Pol260	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T3 - Strojovna VZT	soubor	1,000	2 699,91	2 699,91	vlastní
473	K	Pol261	Ostatní zařízení č. T3 - Strojovna VZT - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanolizaci nraň	soubor	1,000	897,82	897,82	vlastní
o T4. Zařízení č. T4 - EL, TZB, EPS							6 633,19	
474	K	Pol241	Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, tlaková ztráta 110 Pa, nřinolení DN 125, včetně ořřinovacích manžet. Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Profese MaR zajistí napájení a ovládání zařízení. Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese MaR. Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem. Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. T4.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	2 120,03	2 120,03	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
475	K	Pol242	tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9dB T4.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	584,91	584,91	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
476	K	Pol9	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční T4.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	149,28	149,28	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
477	K	Pol243	Zpětná klapka DN 125 T4.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	95,45	95,45	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
478	K	Pol244	Krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou T4.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	61,72	61,72	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
479	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu. RAL dle arch. T4.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	673,90	673,90	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
480	K	Pol53	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu T4.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	m	0,500	152,87	76,44	vlastní
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
481	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. T4.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	m2	1,000	248,32	248,32	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
482	K	Pol169	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. T4.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	m2	0,500	350,95	175,48	vlastní
	VV		0,5		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		0,500			
483	K	Pol245	Kaučuková tepelná izolace výfuku, tl. 19mm	m2	1,500	547,59	821,39	vlastní
	W		T4.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
484	K	Pol262	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T4 - EL. TZB, EPS	soubor	1,000	1 356,42	1 356,42	vlastní
485	K	Pol263	Ostatní zařízení č. T4 - EL. TZB, EPS - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci prací	soubor	1,000	269,85	269,85	vlastní
	D	T6.	Zařízení č. T6 - Telefonní ústředna				6 633,19	
486	K	Pol241	Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, tlaková ztráta 110 Pa, připojení DN 125, včetně ořizovacích manžet. Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Profese MaR zajistí napájení a ovládání zařízení. Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese MaR. Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem. Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. T6.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	2 120,03	2 120,03	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
487	K	Pol242	Tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9dB.	kus	1,000	584,91	584,91	vlastní
	W		T6.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
488	K	Pol9	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční	kus	1,000	149,28	149,28	vlastní
	W		T6.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
489	K	Pol243	Zpětná klapka DN 125	kus	1,000	95,45	95,45	vlastní
	W		T6.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
490	K	Pol244	Krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou	kus	1,000	61,72	61,72	vlastní
	W		T6.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
491	K	Pol188	Protiděšťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sitem proti hmyzu. RAL dle arch.	kus	1,000	673,90	673,90	vlastní
	W		T6.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
492	K	Pol53	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	0,500	152,87	76,44	vlastní
	W		T6.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
493	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	1,000	248,32	248,32	vlastní
	W		T6.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
494	K	Pol168	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	0,500	350,95	175,48	vlastní
	W		T6.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
495	K	Pol245	Kaučuková tepelná izolace výfuku, tl. 19mm	m2	1,500	547,59	821,39	vlastní
	W		T6.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
496	K	Pol264	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T6 - Telefonní ústředna	soubor	1,000	1 356,42	1 356,42	vlastní
497	K	Pol265	Ostatní zařízení č. T6 - Telefonní ústředna - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci prací	soubor	1,000	269,85	269,85	vlastní
	D	T7.	Zařízení č. T7 - Rozvodna DO				6 773,13	
498	K	Pol248	Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí, množství vzduchu V=60 m3/h, tlaková ztráta 110 Pa, připojení DN 125, včetně ořizovacích manžet. Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Profese MaR zajistí napájení a ovládání zařízení. Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese MaR. Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem. Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. T7.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04	kus	1,000	2 120,03	2 120,03	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
499	K	Pol242	Tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9dB.	kus	1,000	584,91	584,91	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		0,500			
518	K	Pol245	Kaučuková tepelná izolace výfuku, tl. 19mm	m2	0,500	547,59	273,80	vlastní
	WV		H1.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		0,5		0,500			
	WV		Součet		0,500			
519	K	Pol268	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H1 -	soubor	1,000	971,02	971,02	vlastní
			Satna					
			Ostatní zařízení č. H1 - Satna - zednické výpomoci vrty,					
520	K	Pol269	proslupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí,	soubor	1,000	180,14	180,14	vlastní
			koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při					
			etinizaci prací					
	D	H2.	Zařízení č. H2 - Umývárna				7 453,85	
521	K	Pol270	Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí,	kus	1,000	2 278,63	2 278,63	vlastní
			množství vzduchu V=150 m3/h, tlaková ztráta 80 Pa,					
			připojení DN 125 včetně připojovacích manžet					
			Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva -					
			včetně příloh.					
	WV		Profese ELE zajistí napájení a ovládání zařízení.					
	WV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE na					
	WV		základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	WV		H2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
522	K	Pol9	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční	kus	1,000	149,28	149,28	vlastní
			H2.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
523	K	Pol243	Zpětná klapka DN 125	kus	1,000	95,45	95,45	vlastní
			H2.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
524	K	Pol37	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený	kus	1,000	157,17	157,17	vlastní
			práskovým nátěrem vč. montážního kroužku z					
	WV		nerezové oceli					
	WV		H2.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
525	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítím	kus	1,000	673,90	673,90	vlastní
			proti hmyzu, RAL dle arch.					
	WV		H2.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
526	K	Pol48	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200	m	1,000	158,61	158,61	vlastní
			H2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
527	K	Pol53	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,	m	2,500	152,87	382,18	vlastní
			tvárovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a					
	WV		spojovacího materiálu					
	WV		H2.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		2,5		2,500			
	WV		Součet		2,500			
528	K	Pol55	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,	m	1,000	186,60	186,60	vlastní
			tvárovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a					
	WV		spojovacího materiálu.					
	WV		H2.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
529	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída	m2	1,000	248,32	248,32	vlastní
			těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.					
	WV		H2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
530	K	Pol169	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída	m2	0,500	350,95	175,48	vlastní
			těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.					
	WV		H2.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		0,5		0,500			
	WV		Součet		0,500			
531	K	Pol245	Kaučuková tepelná izolace výfuku, tl. 19mm	m2	2,000	547,59	1 095,18	vlastní
			H2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
532	K	Pol271	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H2 -	soubor	1,000	1 583,20	1 583,20	vlastní
			Umývárna					
			Ostatní zařízení č. H2 - Umývárna - zednické výpomoci					
533	K	Pol272	vrty, proslupy, drážky, přípomoci během transportu	soubor	1,000	269,85	269,85	vlastní
			potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace					
			inb etinizaci prací					
	D	H3.	Zařízení č. H3 - WC				6 061,18	
534	K	Pol273	Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí,	kus	1,000	2 120,03	2 120,03	vlastní
			množství vzduchu V=80 m3/h, tlaková ztráta 100 Pa,					
			připojení DN 125 včetně připojovacích manžet					
	WV		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva -					
	WV		včetně příloh.					
	WV		Profese ELE zajistí napájení a ovládání zařízení.					
	WV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE na					
	WV		základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	WV		H3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
535	K	Pol9	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční	kus	1,000	149,28	149,28	vlastní
			H3.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
536	K	Pol243	Součet Zpětná klapka DN 125 H3.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	95,45	95,45	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
537	K	Pol137	Odvodní tláňový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli H3.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	2,000	110,52	221,04	vlastní
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
538	K	Pol47	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 H3.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	2,000	134,92	269,84	vlastní
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
539	K	Pol53	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu H3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	3,000	152,87	458,61	vlastní
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
540	K	Pol55	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu H3.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	2,000	186,60	373,20	vlastní
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
541	K	Pol245	Kaučuková tepelná izolace výfuku, tl. 19mm H3.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m2	1,500	547,59	821,39	vlastní
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
542	K	Pol274	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H3 - WC Ostatní zařízení č. H3 - WC - zednické výpomoci vrtý, prostory, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanolizaci prací	soubor	1,000	1 326,99	1 326,99	vlastní
543	K	Pol275		soubor	1,000	225,35	225,35	vlastní
							4 976,41	
D	H4		Zařízení č. H4 - Úklid Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, tlaková ztráta 110 Pa, připojení DN 125, včetně připojovacích manžet, Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Profese ELE zajistí napájení a ovládání zařízení. Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. H4.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
544	K	Pol241	1	kus	1,000	2 120,03	2 120,03	vlastní
	W		Součet		1,000			
545	K	Pol9	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční H4.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	149,28	149,28	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
546	K	Pol243	Zpětná klapka DN 125 H4.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	95,45	95,45	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
547	K	Pol137	Odvodní tláňový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli H4.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	kus	1,000	110,52	110,52	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
548	K	Pol47	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 H4.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	1,000	134,92	134,92	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
549	K	Pol53	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu H4.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	3,000	152,87	458,61	vlastní
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
550	K	Pol55	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu H4.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m	0,500	186,60	93,30	vlastní
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
551	K	Pol245	Kaučuková tepelná izolace výfuku, tl. 19mm H4.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05	m2	1,000	547,59	547,59	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
552	K	Pol276	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H4 - Úklid Ostatní zařízení č. H4 - Úklid - zednické výpomoci vrtý, prostory, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanolizaci prací	soubor	1,000	1 086,57	1 086,57	vlastní
553	K	Pol277		soubor	1,000	180,14	180,14	vlastní
							6 545,97	
D	H5		Zařízení č. H5 - Hygienické zázemí služebny Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí, množství vzduchu V=230 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 160 včetně připojovacích manžet					
554	K	Pol278		kus	1,000	2 396,33	2 396,33	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	vv		Profese ELE zajistí napájení a ovládání zařízení.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	vv		H5.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
555	K	Pol10	Regulační klapka těsná DN 160, ovl. ruční	kus	1,000	330,85	330,85	vlastní
	vv		H5.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
556	K	Pol279	Zpětná klapka DN 160	kus	1,000	124,16	124,16	vlastní
	vv		H5.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
557	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu. RAL dle arch.	kus	1,000	673,90	673,90	vlastní
	vv		H5.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
558	K	Pol55	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	1,000	186,60	186,60	vlastní
	vv		H5.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
559	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	1,000	248,32	248,32	vlastní
	vv		H5.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
560	K	Pol169	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	0,500	350,95	175,48	vlastní
	vv		H5.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		0,5		0,500			
	vv		Součet		0,500			
561	K	Pol245	Kaučuková tepelná izolace výfuku, tl. 19mm	m2	1,500	547,59	821,39	vlastní
	vv		H5.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		1,5		1,500			
	vv		Součet		1,500			
562	K	Pol280	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H5 - Hygienické zázemí služebny	soubor	1,000	1 363,59	1 363,59	vlastní
563	K	Pol281	Ostatní zařízení č. H5 - Hygienické zázemí služebny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při stanovení prací	soubor	1,000	225,35	225,35	vlastní
0 P1. Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC A							33 522,18	
564	K	Pol282	Radiační ventilátor do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V=1470 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení 500x250	kus	1,000	12 596,72	12 596,72	vlastní
	vv		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		P1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
565	K	Pol283	Uzavírací klapka těsná 630x250, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.	kus	1,000	4 192,69	4 192,69	vlastní
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		P1.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
566	K	Pol284	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 525x325 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.	kus	1,000	526,78	526,78	vlastní
	vv		P1.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
567	K	Pol285	Protidešťová sací žaluzie 630x250mm, se sítím proti hmyzu. RAL dle arch.	kus	1,000	1 106,66	1 106,66	vlastní
	vv		P1.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
568	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	10,000	248,32	2 483,20	vlastní
	vv		P1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-08					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
569	K	Pol58	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů.	m2	5,000	350,95	1 754,75	vlastní
	vv		P1.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-08					
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
570	K	Pol83	Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBR (min. 45minut).	m2	6,000	340,90	2 045,40	vlastní
	vv		P1.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
571	K	Pol286	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC A	soubor	1,000	7 649,03	7 649,03	vlastní
			Ostatní zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC A - zednické výpomoci vrt, proslupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	1 166,95	1 166,95	vlastní
	D	P2.	Zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC A				83 904,12	
573	K	Pol288	Radialní ventilátor do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V=3400 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení 700x400.	kus	1,000	21 331,60	21 331,60	vlastní
	vv		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky					
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		P2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
574	K	Pol289	Uzavírací klapka těsná 710x560, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.	kus	1,000	6 205,06	6 205,06	vlastní
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		P2.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
575	K	Pol290	Uzavírací klapka těsná 800x200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.	kus	2,000	4 357,04	8 714,08	vlastní
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		P2.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
576	K	Pol291	Přívodní výustká komfortní 1řada vel. 825x525 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.	kus	1,000	1 000,45	1 000,45	vlastní
	vv		P2.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
577	K	Pol292	Krycí mřížka čtyřhranná 450x450, 70% volné plochy, z ocelového děrovaného plechu. RAL dle arch.	kus	2,000	874,13	1 748,26	vlastní
	vv		P2.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
578	K	Pol293	Protidešťová sací žaluzie 710x560mm, se sítí proti hmyzu. RAL dle arch.	kus	1,000	2 070,51	2 070,51	vlastní
	vv		P2.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
579	K	Pol294	Protidešťová výfuková žaluzie 800x200mm, se sítí proti hmyzu. RAL dle arch.	kus	2,000	1 156,90	2 313,80	vlastní
	vv		P2.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
580	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, řída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	22,000	248,32	5 463,04	vlastní
	vv		P2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06					
	vv		22		22,000			
	vv		Součet		22,000			
581	K	Pol58	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, řída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodicích plechů	m2	14,000	350,95	4 913,30	vlastní
	vv		P2.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06					
	vv		14		14,000			
	vv		Součet		14,000			
582	K	Pol64	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu	m2	10,000	886,49	8 884,90	vlastní
	vv		P2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
583	K	Pol295	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC A	soubor	1,000	18 208,26	18 208,26	vlastní
			Ostatní zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC A - zednické výpomoci vrt, proslupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	3 050,86	3 050,86	vlastní
	D	V1.	Zařízení č. V1 - Výtahová šachta				4 481,21	
585	K	Pol297	Krycí mřížka čtyřhranná 315x250 s přírubou.	kus	1,000	264,82	264,82	vlastní
	vv		V1.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
586	K	Pol298	Protidešťová výfuková žaluzie 315x315mm, se sítí proti hmyzu. 70% volné plochy. RAL dle arch.	kus	1,000	991,12	991,12	vlastní
	vv		V1.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
587	K	Pol57	Polnubi čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída lésnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	3,000	248,32	744,96	vlastní
	vv		V1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
588	K	Pol169	Polnubi čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída lésnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	1,000	350,95	350,95	vlastní
	vv		V1.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
589	K	Pol63	Požární izolace s odpovídající požární odolností dle P8Ř (min. 45minut).	m2	3,000	340,90	1 022,70	vlastní
	vv		V1.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
590	K	Pol299	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. V1 - Výťahová šachta	soubor	1,000	926,52	926,52	vlastní
591	K	Pol300	Ostatní zařízení č. V1 - Výťahová šachta - zednické výpomoci vrt, prolupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci nací	soubor	1,000	180,14	180,14	vlastní
D D1. Zařízení č. D1 - Likvidace chlazení telefonní ústředny							6 817,97	
592	K	Pol301	Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické likvidace.	kus	1,000	2 683,41	2 683,41	vlastní
	vv		Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.					
	vv		Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.					
	vv		D1.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
593	K	Pol302	Demontáž stávající vnitřní jednotky, včetně ekologické likvidace.	kus	1,000	376,06	376,06	vlastní
	vv		Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.					
	vv		D1.902 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
594	K	Pol303	Demontáž stávajících konzol sloužící k uložení venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické likvidace.	soubor	1,000	251,91	251,91	vlastní
	vv		D1.903 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
595	K	Pol304	Demontáž stávajícího CU potrubí s komunikační kabeláží, včetně ekologické likvidace.	soubor	1,000	2 701,35	2 701,35	vlastní
	vv		D1.904 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
596	K	Pol305	Odsátí stávajícího chladiva, včetně ekologické likvidace	kus	1,000	805,24	805,24	vlastní
	vv		D1.905 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D D2. Zařízení č. D2 - Likvidace stávajícího chlazení							6 817,97	
597	K	Pol301	Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické likvidace.	kus	1,000	2 683,41	2 683,41	vlastní
	vv		Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.					
	vv		Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.					
	vv		D2.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
598	K	Pol302	Demontáž stávající vnitřní jednotky, včetně ekologické likvidace.	kus	1,000	376,06	376,06	vlastní
	vv		Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.					
	vv		D2.902 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
599	K	Pol303	Demontáž stávajících konzol sloužící k uložení venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické likvidace.	soubor	1,000	251,91	251,91	vlastní
	vv		D2.903 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
600	K	Pol304	Demontáž stávajícího CU potrubí s komunikační kabeláží, včetně ekologické likvidace.	soubor	1,000	2 701,35	2 701,35	vlastní
	vv		D2.904 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
601	K	Pol305	Odsátí stávajícího chladiva, včetně ekologické likvidace	kus	1,000	805,24	805,24	vlastní
	vv		D2.905 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D D3. Zařízení č. D3 - Přesun stávajícího chlazení							36 144,55	
602	K	Pol306	Přesun stávající venkovní kondenzační jednotky - odsátí stávajícího chladiva - demontáž a přesun kondenzační jednotky - dočasné zasklení Cu potrubí	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	vv		- dopojení nového Cu potrubí - vakuování potrubí CU před naplněním chladiva - doplnění chladiva - tlakové zkoušky					
	vv		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	vv		Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D3.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
603	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	7,000	448,55	3 139,85	vlastní
			D3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			7		7,000			
			Součet		7,000			
604	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
			D3.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
605	K	Pol307	CU potrubí - izolované: kapalina, plyn, komunikační kabeláž = dle stávajících dimenzí	m	15,000	340,90	5 113,50	vlastní
			D3.801 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			15		15,000			
			Součet		15,000			
606	K	Pol308	Chladivo k naplnění systému.	kg	6,000	1 345,65	8 073,90	vlastní
			D3.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
607	K	Pol309	Technická kontrola zařízení včetně servisu a posouzení použitelnosti.	kus	1,000	897,10	897,10	vlastní
			D3.961 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
608	K	Pol310	Náklady spojené s dočasným uskladněním	kus	1,000	448,55	448,55	vlastní
			D3.971 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
609	K	Pol311	Ekologická likvidace nepoužitelných částí pro opětovnou montáž	soubor	1,000	448,55	448,55	vlastní
			D3.981 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
610	K	Pol312	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. D3 - Přesun stávajícího chlazení	soubor	1,000	14 583,98	14 583,98	vlastní
			Ostatní zařízení č. D3 - Přesun stávajícího chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci prací.	soubor	1,000	1 346,37	1 346,37	vlastní
	D	D4.	Zařízení č. D4 - Přesun stávajícího chlazení				34 008,72	
612	K	Pol314	Přesun stávající venkovní kondenzační jednotky	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
			- odsátí stávajícího chladiva - demontáž a přesun kondenzační jednotky - dočasné zasklení CU potrubí					
			- dopojení nového CU potrubí - vakuování potrubí CU před naplněním chladiva - doplnění chladiva - tlakové zkoušky					
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
			Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.					
			D4.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
613	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	8,000	448,55	3 588,40	vlastní
			D4.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
4	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
			D4.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
615	K	Pol307	CU potrubí - izolované: kapalina, plyn, komunikační kabeláž = dle stávajících dimenzí	m	15,000	340,90	5 113,50	vlastní
			D4.801 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			15		15,000			
			Součet		15,000			
616	K	Pol308	Chladivo k naplnění systému.	kg	4,000	1 345,65	5 382,60	vlastní
			D4.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
617	K	Pol315	Technická kontrola zařízení včetně servisu a posouzení použitelnosti.	kus	1,000	897,10	897,10	vlastní
			D4.961 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
618	K	Pol310	Náklady spojené s dočasným uskladněním.	kus	1,000	448,55	448,55	vlastní
			D4.971 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
619	K	Pol311	Ekologická likvidace nepoužitelných částí pro opětovnou montáž	soubor	1,000	448,55	448,55	vlastní
			D4.981 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
620	K	Pol316	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. D4 - Přesun stávajícího chlazení	soubor	1,000	14 807,17	14 807,17	vlastní
			Ostatní zařízení č. D4 - Přesun stávajícího chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci prací.	soubor	1,000	1 230,10	1 230,10	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
D5. Zařízení č. D5 - Přesun stávajícího chlazení						34 010,16		
622	K	Pol306	Přesun stávající venkovní kondenzační jednotky - odsáti stávajícího chladiva - demontáž a přesun kondenzační jednotky - dočasné zaslepení Cu potrubí - dopojení nového Cu potrubí - vakuování potrubí CU před naplněním chladiva - doplnění chladiva - tlakové zkoušky Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. D5.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
623	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvici prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby D5.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 4	m	4,000	448,55	1 794,20	vlastní
	vv							
	vv				4,000			
	vv				4,000			
624	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D5.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
625	K	Pol307	Cu potrubí - izolované: kapalina, plyn, komunikační kabeláž = dle stávajících dimenzí D5.801 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 15	m	15,000	340,90	5 113,50	vlastní
	vv							
	vv				15,000			
	vv				15,000			
626	K	Pol308	Chladivo k naplnění systému. D5.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 6	kg	6,000	1 345,65	8 073,90	vlastní
	vv							
	vv				6,000			
	vv				6,000			
627	K	Pol309	Technická kontrola zařízení včetně servisu a posouzení použitelnosti. D5.961 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 1	kus	1,000	897,10	897,10	vlastní
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
628	K	Pol310	Náklady spojené s dočasným uskladněním. D5.971 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 1	kus	1,000	448,55	448,55	vlastní
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
629	K	Pol311	Ekologická likvidace nepoužitelných částí pro opělovnou montáž. D5.981 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 1	soubor	1,000	448,55	448,55	vlastní
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
630	K	Pol318	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. D5 - Přesun stávajícího chlazení Ostatní zařízení č. D5 - Přesun stávajícího chlazení - zednické výpomoci vrtů, proslupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace náběhů a izolací, nřaci	soubor	1,000	13 911,51	13 911,51	vlastní
631	K	Pol319		soubor	1,000	1 230,10	1 230,10	vlastní
D6. Zařízení č. D6 - Přesun stávajícího chlazení						37 704,07		
632	K	Pol314	Přesun stávající venkovní kondenzační jednotky - odsáti stávajícího chladiva - demontáž a přesun kondenzační jednotky - dočasné zaslepení Cu potrubí - dopojení nového Cu potrubí - vakuování potrubí CU před naplněním chladiva - doplnění chladiva - tlakové zkoušky Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. D6.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1	kus	1,000	1 345,65	1 345,65	vlastní
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
633	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvici prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby D6.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 10	m	10,000	448,55	4 485,50	vlastní
	vv							
	vv				10,000			
	vv				10,000			
634	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D6.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1	kus	1,000	747,10	747,10	vlastní
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
635	K	Pol307	Cu potrubí - izolované: kapalina, plyn, komunikační kabeláž = dle stávajících dimenzí D6.801 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 18	m	18,000	340,90	6 136,20	vlastní
	vv							
	vv				18,000			
	vv				18,000			
636	K	Pol308	Chladivo k naplnění systému. D6.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 4	kg	4,000	1 345,65	5 382,60	vlastní
	vv							
	vv				4,000			
	vv				4,000			
637	K	Pol315	Technická kontrola zařízení včetně servisu a posouzení použitelnosti. D6.961 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 1	kus	1,000	897,10	897,10	vlastní
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
638	K	Pol310	Náklady spojené s dočasným uskladněním. D6.971 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 1	kus	1,000	448,55	448,55	vlastní
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.j	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
639	K	Pol311	Ekologická likvidace nepoužitelných částí pro odětovnou montáž. D6.981 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01	soubor	1,000	448,55	448,55	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
640	K	Pol320	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. D6 - Přesun stávajícího chlazení Ostatní zařízení č. D6 - Přesun stávajícího chlazení - zvednické výpomoci vrt, proslupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním firmám, koordinace realizace prací	soubor	1,000	16 466,45	16 466,45	vlastní
641	K	Pol321		soubor	1,000	1 346,37	1 346,37	vlastní
							6 817,97	
642	K	Pol301	Zařízení č. D7 - Likvidace stávajícího chlazení Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické likvidace. Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití. Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. D7.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01	kus	1,000	2 683,41	2 683,41	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
643	K	Pol302	Demontáž stávající vnitřní jednotky, včetně ekologické likvidace. Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití. D7.902 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01	kus	1,000	376,06	376,06	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
644	K	Pol303	Demontáž stávajících konzol sloužící k uložení venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické D7.903 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01	soubor	1,000	251,91	251,91	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
645	K	Pol304	Demontáž stávajícího CU potrubí s komunikační kabeleži, včetně ekologické likvidace. D7.904 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01	soubor	1,000	2 701,35	2 701,35	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
646	K	Pol305	Odsátí stávajícího chladiwa, včetně ekologické likvidace D7.905 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01	kus	1,000	805,24	805,24	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
							434 601,42	
647	K	Pol325	Ostatní položky Montážní materiál Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce	kg	2 450,000	38,04	93 198,00	vlastní
648	K	Pol326	Montážní plošina, pojízdné lešení - po celou dobu stavby	kus	26,000	3 588,40	93 298,40	vlastní
649	K	Pol327	Nátěry, RAL dle arch.	soubor	1,000	116 623,01	116 623,01	vlastní
650	K	Pol328	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh	m2	12,000	269,65	3 238,20	vlastní
651	K	Pol329	Střiky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	soubor	1,000	107 652,01	107 652,01	vlastní
652	K	Pol330	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	soubor	1,000	4 485,50	4 485,50	vlastní
653	K	998751201		%	0,100	161 063,00	16 106,30	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4d - Měření a regulace

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IC:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Kozníkl

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 340 188,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 340 188,54	21,00%	701 439,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 041 628,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu		
Objekt:	D1_01 - Vstupní objekt		
Soupis:	D1_01_4d - Měření a regulace		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	7. 1. 2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno	Zpracovatel:	Ing. Kezník
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací 3 340 188,54

D1 - Datové připojení MaR 49 303,33

D2 - Datové připojení	49 303,33
D3 - Optické plastové boxové rozváděče malé	2 080,60
D4 - Patch kabel	63,32
D5 - Transceiver	1 808,31
D6 - Ethernetový switch	3 338,00
D7 - Optický kabel	1 899,60
D8 - ETHERNET	3 516,70
D9 - M-bus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry	4 632,00
D10 - MODbus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry	12 969,60
D11 - BACnet	18 995,20

D12 - MaR Rozvaděč 09DT1 199 483,72

D13 - Rozvaděč 09DT1	38 145,14
D14 - Oceloplech skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou;	16 584,72
D15 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	16 585,08
D16 - Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	4 975,34
D17 - 09DT2 / Síťová jednotka	67 319,11
D18 - Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACnet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS, EIB/KNX);	60 086,77
D19 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	7 232,34
D20 - 09DT2 / Komunikace, integrace	20 003,59
D21 - Koncentrátor dat (MODBUS na RS485), 24 VAC napájení	8 278,97
D22 - Koncentrátor dat pro M-Bus (RS485 na RS232), 24 VAC napájení	11 724,62
D23 - 09DT1 / ŘS DDC	45 263,12
D24 - Rozšiřující modul 24VAC pro síťovou jednotku N_2.0 32DB	9 249,62
D19 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	7 232,34
D25 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	28 781,16
D26 - 09DT1 / Pořní instrumentace	16 917,07
D27 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLADAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V AC	3 957,65
D28 - OSTATNÍ	1 243,85
D29 - Teplotní snímač	11 715,57
D30 - 09DT1 / Elektromontáže	11 835,69
D31 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	2 394,75
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	7 112,75
D33 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU	0,00
D34 - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm), IP43	553,60
D35 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	597,00
D36 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	522,45
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	523,80
D38 - ZEMNÍČÍ SVORKA	131,34

D40 - MaR Rozvaděč 09DT2 350 465,80

D41 - 09DT2 / Rozvaděč	40 457,68
D14 - Oceloplech skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou;	17 590,10
D42 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 50A; 10kA	17 590,10
D16 - Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	5 277,48
D43 - UT1 PS / ŘS DDC	59 306,98
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNe	36 047,72
D19 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	7 232,34
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 026,92
D46 - UT1 PS/ Pořní instrumentace	81 582,98
D29 - Teplotní snímač	11 571,78
D47 - Příslušenství:	5 080,32
D48 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ	2 939,98

D49 - 3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM - Parametry dodávky NUTNO odsouhlasil	18 899,96
D50 - Elektrický pohon, IP42,	27 415,02
D51 - Převodník diferenčního tlaku (měření tlakového rozdílu mezi přívodním a vratným potrubí), medium	14 213,20
D52 - Připojení řízení technologického zařízení	1 462,72
D53 - UT1 PS/ Elektromontáže	21 318,45
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	3 831,60
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	11 602,30
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	873,00
D38 - ZEMNÍCI SVORKA	306,46
D54 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 094,50
D55 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	870,75
D56 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 328,64
D57 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	369,00
D58 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ	1 042,20
D59 - TV / ŘS DDC	40 521,89
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNe	24 494,97
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 026,92
D60 - TV/ Polní instrumentace	12 874,42
D29 - Teplotní snímač	6 793,63
D47 - Příslušenství:	3 386,88
D48 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ	1 469,99
D52 - Připojení řízení technologického zařízení	1 223,92
D61 - TV/ Elektromontáže	6 988,64
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1 391,65
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	2 966,75
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	523,80
D38 - ZEMNÍCI SVORKA	131,34
D54 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	398,00
D55 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	348,30
D56 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	664,32
D57 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	147,60
D58 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ	416,88
D62 - VZT4 / ŘS DDC	47 754,23
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNe	31 727,31
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 026,92
D63 - VZT4 / Polní instrumentace	27 606,85
D29 - Teplotní snímač	9 557,20
D64 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	3 008,72
D65 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	7 106,60
D66 - Elektrické pohony bez vratné pružiny - 6Nm, 24V AC/DC	3 383,24
D67 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln	2 357,41
D28 - OSTATNÍ	706,50
D68 - Servisní vypínač	1 487,18
D69 - VZT4 / Elektromontáže	12 053,68
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1 277,20
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	7 415,70
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	698,40
D38 - ZEMNÍCI SVORKA	87,56
D70 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	664,32
D71 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	417,90
D35 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	796,00
D36 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	696,60
D72 - MaR Rozvaděč 09DT3	106 025,81
D73 - 09DT3 / Rozvaděč	15 027,89
D74 - Oceloplech, skříň	6 533,62
D75 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	6 533,98
D76 - Montáž rozvodnic	1 960,29
D77 - UT2 PS / ŘS DDC	54 986,57
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNe	31 727,31
D19 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	7 232,34
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 026,92
D78 - UT2 PS/ Polní instrumentace	31 523,78
D29 - Teplotní snímač	5 101,09
D47 - Příslušenství:	2 257,92
D48 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ	1 469,99
D49 - 3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM - Parametry dodávky NUTNO odsouhlasil	5 176,16
D50 - Elektrický pohon, IP42,	9 138,34
D51 - Převodník diferenčního tlaku (měření tlakového rozdílu mezi přívodním a vratným potrubí), medium	7 106,60
D52 - Připojení řízení technologického zařízení	1 273,68
D79 - UT2 PS/ Elektromontáže	4 487,57
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	319,30

D32 - KABEL STÍNĚNÝ	1 713,40
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	174,60
D38 - ZEMNÍ SVORKA	131,34
D54 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	646,75
D55 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	348,30
D56 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	442,88
D57 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	184,50
D58 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDA	173,70
D80 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	352,80
D81 - MaR Rozvaděč 09DT4	552 069,84
D82 - Rozvaděč 09DT4	48 546,54
D83 - Oceloplech, skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klíčkou;	21 107,94
D84 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA	21 108,12
D16 - Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	6 330,48
D85 - Síťová jednotka 09DT4	102 841,26
D18 - Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS, EIB/KNX)	92 442,79
D19 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	7 232,34
D6 - Ethernetový switch	3 166,13
D86 - Integrace zařízení MODBUS	19 131,36
D87 - VZT1 / ŘS DDC	75 613,07
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNe	37 266,23
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	38 346,84
D88 - VZT1 / Polní instrumentace	75 806,10
D29 - Teplotní snímač	7 645,76
D89 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:	978,79
D47 - Příslušenství:	564,48
D90 - Termostat protimrazové ochrany	3 802,07
D91 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	10 978,32
D92 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	8 642,62
D64 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	6 017,44
D65 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	14 213,20
D93 - Elektrický pohon s vratnou pružinou - 20Nm, 24V AC/DC, 2m2	5 689,98
D94 - Servopohon, 24V AC/DC, 16Nm	2 357,41
D95 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	1 884,30
D96 - Elektrický pohon pro ventil, IP42,	4 569,17
D28 - OSTATNÍ	3 840,95
D97 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	3 134,43
D68 - Servisní vypínač	1 487,18
D98 - VZT1 / Elektromontáže	26 157,53
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1 506,10
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	18 523,90
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	2 345,70
D38 - ZEMNÍ SVORKA	87,56
D56 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	664,32
D71 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	417,90
D35 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 393,00
D36 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	1 219,05
D99 - VZT2 / ŘS DDC	53 293,15
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNe	37 266,23
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 026,92
D100 - VZT2 / Polní instrumentace	73 458,67
D29 - Teplotní snímač	7 645,76
D89 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:	978,79
D47 - Příslušenství:	564,48
D90 - Termostat protimrazové ochrany	3 802,07
D91 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	10 978,32
D92 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	8 642,62
D64 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	6 017,44
D65 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	14 213,20
D93 - Elektrický pohon s vratnou pružinou - 20Nm, 24V AC/DC, 2m2	5 689,98
D94 - Servopohon, 24V AC/DC, 16Nm	2 357,41
D95 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 074,27
D96 - Elektrický pohon pro ventil, IP42,	4 569,17
D28 - OSTATNÍ	3 044,90
D97 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	1 393,08
D68 - Servisní vypínač	1 487,18
D101 - VZT2 / Elektromontáže	20 883,23
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1 012,75
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	15 564,85
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	523,80
D38 - ZEMNÍ SVORKA	87,56
D56 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	664,32

D71 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	417,90
D35 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 393,00
D36 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	1 219,05
D102 - UT1 / Polní instrumentace	3 553,30
D51 - Převodník diferenčního tlaku (měření tlakového rozdílu mezi přírodním a vratným potrubím), medium	3 553,30
D103 - T3 / RS DDC	39 570,25
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNe	23 543,33
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 026,92
D104 - T3 / Polní instrumentace	9 707,34
D105 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec, přírůstkové řízení.	2 833,23
D27 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLADAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PRŮSVĚTLENÍ 24V AC	791,53
D29 - Teplotní snímač	1 301,73
D48 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ	2 939,98
D28 - OSTATNÍ	1 840,87
D106 - T3 / Elektromontáže	3 508,04
D31 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	798,25
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	2 115,20
D107 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm), IP43	221,44
D35 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	199,00
D36 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	174,15
D108 - MaR Rozvaděč 09DT5	222 829,08
D109 - Rozvaděč 09DT5	48 547,41
D14 - Oceloplech, skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou;	21 107,03
D84 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA	21 108,12
D16 - Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	6 332,26
D110 - Síťová jednotka 09DT5	67 319,11
D18 - Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS, EIB/KNX)	60 086,77
D19 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	7 232,34
D86 - Integrace zařízení MODBUS	4 782,84
D111 - VZT3 / RS DDC	24 991,58
D112 - Rozšiřující modul 24VAC	8 964,66
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 026,92
D113 - VZT3 / Polní instrumentace	58 662,01
D29 - Teplotní snímač	9 557,20
D89 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:	978,79
D47 - Příslušenství:	564,48
D90 - Termostat protimrazové ochrany	3 802,07
D64 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	6 017,44
D65 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	14 213,20
D114 - Elektrický pohon s vratnou pružinou - 6Nm, 24V AC/DC	5 666,46
D115 - Servopohon, 24V AC/DC, 6Nm	2 357,41
D95 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	1 884,30
D50 - Elektrický pohon, IP42,	9 138,34
D28 - OSTATNÍ	2 298,60
D97 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	696,54
D68 - Servisní vypínač	1 487,18
D116 - VZT3 / Elektromontáže	18 526,13
D31 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	1 243,90
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	12 575,85
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	1 347,45
D38 - ZEMNÍČÍ SVORKA	87,56
D107 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm), IP43	664,32
D71 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	417,90
D35 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 144,25
D36 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	1 044,90
D117 - MaR IRC regulace	1 096 471,89
D118 - Připojení	4 457,88
D118 - Připojení	4 457,88
D119 - V1-1A Zóna	32 310,79
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	32 310,79
D121 - V1-1B Zóna	32 310,79
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	32 310,79
D122 - V1-1C Zóna	32 758,57
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	32 758,57
D123 - V1-1D Zóna	38 467,57
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	38 467,57
D124 - V1-1E Zóna	33 929,14
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	33 929,14

D125 - V1-1F Zóna	32 310,79
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	32 310,79
D126 - V1-1G Zóna	32 310,79
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	32 310,79
D127 - V1-1H Zóna	32 310,79
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	32 310,79
D128 - V1-1I Zóna	27 993,99
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	27 993,99
D129 - V1-1J Zóna	31 564,48
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	31 564,48
D130 - V2-2A Zóna	32 310,79
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	32 310,79
D131 - V2-2B Zóna	26 692,26
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	26 692,26
D132 - V2-2C Zóna	33 182,83
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	33 182,83
D133 - V2-2D Zóna	32 310,79
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	32 310,79
D134 - V2-2E Zóna	32 310,79
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	32 310,79
D135 - V2-2F Zóna	32 310,79
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	32 310,79
D136 - V2-2G Zóna	35 718,45
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	35 718,45
D137 - V2-2H Zóna	38 801,36
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	38 801,36
D138 - V2-2I Zóna	35 340,32
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	35 340,32
D139 - V3-3A Zóna	43 697,08
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	43 697,08
D140 - V3-3B Zóna	30 468,10
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	30 468,10
D141 - V3-3C Zóna	31 070,57
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	31 070,57
D142 - V3-3E Zóna	29 402,47
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	29 402,47
D143 - V3-3F Zóna	27 993,99
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	27 993,99
D144 - V3-3G Zóna	27 587,82
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOORI	27 587,82
D145 - IRC / RS DDC	228 956,00
D146 - IRC / Elektromontáže ZÓNY	47 591,90
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	28 919,00
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	8 157,70
D11 - BACnet	10 515,20
D147 - KABELOVÉ TRASY	574 087,05
D148 - Trasy	574 087,05
D57 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	4 059,00
D58 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ	8 337,60
D149 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ,VÍKA,KOLEN,T-KUSŮ	108 354,15
D150 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK	444 778,60
D151 - VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNE - DO PRUMERU 60mm	2 736,50
D152 - POŽÁRNÍ UCPÁVKA	5 821,20
D153 - DEMONTÁŽE A OPĚTOVNÉ MONTÁŽE	43 982,03
D154 - Demontáže MaR	43 982,03
D155 - Ostatní specifikace	145 469,99
D28 - OSTATNÍ	145 469,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
 Soupis: D1_01_4d - Měření a regulace

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
 v.o.s., Mrštíkova
 12, Jihlava
 Zpracovatel: Ing. Kezníkl

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 340 188,54	
	D	D1	Datové připojení MaR				49 303,33	
	D	D2	Datové připojení				49 303,33	
	D	D3	Optické plastové boxové rozváděče malé				2 080,60	
1	K	Pol335	Krabice pro ukončení Opto-kabelu	ks	2,000	1 040,30	2 080,60	vlastní
	D	D4	Patch kabel				63,32	
2	K	Pol336	Optické patch kabely j k propojení aktivních zařízení s pasivními, duplex SC/SC, 2m	ks	2,000	31,66	63,32	vlastní
	D	D5	Transceiver				1 808,31	
	K	Pol337	RPo Optický převodník	ks	1,000	1 808,31	1 808,31	vlastní
	D	D6	Ethernetový switch				3 338,00	
4	K	Pol338	Ethernetový switch, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	3 338,00	3 338,00	vlastní
	D	D7	Optický kabel				1 899,60	
5	K	Pol339	Optický kabel duplex, vnitřní provedení	m	60,000	31,66	1 899,60	vlastní
	D	D8	ETHERNET				3 516,70	
6	K	Pol340	FUTP Cat.5e, pevné	m	110,000	31,97	3 516,70	vlastní
	D	D9	M-bus, Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry				4 632,00	
7	K	Pol341	J-Y(S)Y 2x2x0,8 mm , pevné	m	160,000	28,95	4 632,00	vlastní
	D	D10	MODbus, Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry				12 969,60	
8	K	Pol341	J-Y(S)Y 2x2x0,8 mm , pevné	m	448,000	28,95	12 969,60	vlastní
	D	D11	BACnet				18 995,20	
9	K	Pol342	LAM DATAPAR 2x[2x0,80] , pevné	m	560,000	33,92	18 995,20	vlastní
	D	D12	MaR Rozvaděč 09DT1				199 483,72	
	D	D13	Rozvaděč 09DT1				38 145,14	
	D	D14	Oceloplech, skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				16 584,72	
10	K	Pol343	Rozvaděč skříniový, 1800x600x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	13 287,70	13 287,70	vlastní
	K	Pol344	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	2,000	1 658,51	3 317,02	vlastní
	D	D15	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA				16 585,08	
12	K	Pol345	Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud (přepětové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače	kpl	1,000	16 585,08	16 585,08	vlastní
	W		afn.)					
	W		Vývod pro ventilátor 230V do 1kW - 5ks					
	W		T1-MV 102, T2-MV 002a, T4-MV 004, T5-MV L102, T7-MV 002b					
	W		Vývod pro MaR 24V do 160W - 1ks					
	W		1		1,000			
	D	D16	Montáž rozvaděčů skříniových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				4 975,34	
13	K	Pol348	do 200 kg	ks	1,000	4 975,34	4 975,34	vlastní
	D	D17	09DT2 / Síťová jednotka				67 319,11	
	D	D18	Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS				60 086,77	
14	K	Pol347	Síťové automatizační stanice INTEGRAČNÍ s rozhraním N2-bus, BACNet , (až 32 zařízení, integrace až 2 zařízení MODBUS) včetně 33IO	kpl	1,000	60 086,77	60 086,77	vlastní
	D	D19	Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				7 232,34	
15	K	Pol348	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	7 232,34	7 232,34	vlastní
	D	D20	09DT2 / Komunikace, Integrace				20 003,59	
	D	D21	Koncentrátor dat (MODBUS na RS485), 24 VAC napájení				8 278,97	
16	K	Pol349	MODBUS Converter, montáž lišta DIN, IP 30, až 8 zařízení	ks	1,000	8 278,97	8 278,97	vlastní
	D	D22	Koncentrátor dat pro M-Bus (RS485 na RS232), 24 VAC napájení				11 724,62	
17	K	Pol350	m-Bus, max. 6 zařízení	ks	1,000	11 724,62	11 724,62	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D23	09DT1 / ŘS DDC				45 263,12	
	D	D24	Rozšiřující modul 24VAC pro síťovou jednotku N_2.0 32DB				9 249,62	
18	K	Pol351	12 DB, FC Bus a SA Bus	ks	1,000	9 249,62	9 249,62	vlastní
	D	D19	Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				7 232,34	
19	K	Pol348	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	7 232,34	7 232,34	vlastní
	D	D25	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				28 781,16	
20	K	Pol352	Uživatelský SW pro podstanici ODC, oživení a provedení zkoušek, 40 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
21	K	Pol353	Zaregulování DDC velké, 40 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
22	K	Pol354	SW pro ovládací panel, dvě úrovně ovládání uživatel, servisní úroveň 40 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
23	K	Pol355	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 40 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
24	K	Pol356	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 40 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
25	K	Pol357	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
26	K	Pol358	Test 1.1	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
27	K	Pol359	Integrace zařízení M-BUS do systému MaR	kpl	6,000	1 594,28	9 565,68	vlastní
28	K	Pol360	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	2,000	1 594,28	3 188,56	vlastní
	D	D26	09DT1 / Polní instrumentace				16 917,07	
	D	D27	MÍSTNÍ OVLADAČ OVLADAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V				3 957,65	
29	K	Pol361	ovladač se signálkou barva bílá	ks	5,000	791,53	3 957,65	vlastní
	W		T1-S 102, T2-S 002a, T4-S 004, T5-S L102, T7-S 002b					
	W		5		5,000			
	D	D28	OSTATNÍ				1 243,85	
30	K	Pol362	Ventilátor jednootáčkový - PŘIPOJENÍ	ks	5,000	248,77	1 243,85	vlastní
	W		T1-MV 102, T2-MV 002a, T4-MV 004, T5-MV L102, T7-MV 002b					
	W		5		5,000			
	D	D29	Teplotní snímač				11 715,57	
31	K	Pol363	montáž na stěnu	ks	9,000	1 301,73	11 715,57	vlastní
	W		T1-TT 102, T2-TT 002a, T4-TT 004, T5-TT L102, T7-TT 002b, LT-TT L104, LT-TT L113, LT-TT L114, LT-TT L1101a					
	W		9		9,000			
	D	D30	09DT1 / Elektromontáže				11 835,69	
	D	D31	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				2 394,75	
32	K	Pol364	CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevně	m	75,000	31,93	2 394,75	vlastní
	D	D32	KABEL STÍNĚNÝ				7 112,75	
33	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevně	m	175,000	27,50	4 812,50	vlastní
34	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevně	m	75,000	30,67	2 300,25	vlastní
	D	D33	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU				0,00	
	D	D34	4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				553,60	
35	K	Pol367	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	5,000	110,72	553,60	vlastní
	D	D35	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				597,00	
36	K	Pol368	Do 2,5 mm2	ks	60,000	9,95	597,00	vlastní
	D	D36	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				522,45	
37	K	Pol369	Plášť kabelu	ks	15,000	34,83	522,45	vlastní
	D	D37	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				523,80	
38	K	Pol370	CY6 Žlutozelený, pevně	m	15,000	34,92	523,80	vlastní
	D	D38	ZEMNÍČÍ SVORKA				131,34	
39	K	Pol371	ZSA16 zemničí svorka na potrubí	ks	6,000	9,95	59,70	vlastní
40	K	Pol372	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	11,94	71,64	vlastní
	D	D40	MaR Rozvaděč 09DT2				350 465,80	
	D	D41	09DT2 / Rozvaděč				40 457,68	
	D	D14	Oceloplech, skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				17 590,10	
41	K	Pol374	Rozvaděč skříněový, 1800x1000x400,, dvoukřídle dveře	ks	1,000	14 072,08	14 072,08	vlastní
42	K	Pol344	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	2,000	1 759,01	3 519,02	vlastní
	D	D42	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 50A; 10kA				17 590,10	
43	K	Pol345	Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud (přepětíové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače atd.)	kpl	1,000	17 590,10	17 590,10	vlastní
	W		Vývod pro ventilátor 230V do 1kW - 2ks					
	W		Vývod pro el. ohřev 400V do 1kW - 1ks					
	W		Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW - 7ks					
	W		Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW - 3ks					
	W		Vývod pro El. ohřev TUV 400V do 7,5kW - 1ks					
	W		Vývod pro MaR 24V do 160W - 1ks					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
44	D	D16	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho poje			5 277,48	5 277,48	vlastní
	K	Pol346	do 200 kg	ks	1,000	5 277,48	5 277,48	vlastní
	D	D43	UT1 PS / RS DDC				59 306,98	
45	D	D44	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k.			36 047,72	36 047,72	vlastní
	K	Pol375	50v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	kpl	1,000	36 047,72	36 047,72	vlastní
46	D	D19	Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče			7 232,34	7 232,34	vlastní
	K	Pol348	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	7 232,34	7 232,34	vlastní
	D	D45	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				16 026,92	
47	K	Pol376	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
			provedení zkoušek, 50 DB					
48	K	Pol377	Zaregulování DDC velké, 50 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
49	K	Pol378	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel,	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
			servisní úroveň 50 DB					
50	K	Pol379	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
			50 DB					
51	K	Pol380	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
			datových bodů, dynamizace, vizualizace, 50 DB					
52	K	Pol381	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
			odladění systému s technologií					
53	K	Pol382	Test 1:1	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
	D	D46	UT1 PS/ Polní instrumentace				81 582,98	
	D	D29	Teplotní snímač				11 571,78	
54	K	Pol383	sonda, venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní	ks	2,000	920,89	1 841,78	vlastní
55	K	Pol384	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	9,000	978,79	8 809,11	vlastní
	vv		UT1-TT 10, UT1-TT 20, UT1-TT 30, UT1-TT 40, UT1-TT 50,					
	vv		UT1-TT 60, UT1-TT 70, UT1-TT 11, UT1-TT 12					
			9		9,000			
56	K	Pol385	Prostorový montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	920,89	920,89	vlastní
	D	D47	Příslušenství:				5 080,32	
57	K	Pol386	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	9,000	508,03	4 572,27	vlastní
58	K	Pol387	Návarek pro jímkový snímač teploty	ks	9,000	56,45	508,05	vlastní
	D	D48	SNÍMAČ ZAPLAVENÍ				2 939,98	
59	K	Pol388	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	2,000	1 469,99	2 939,98	vlastní
	D	D49	3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM - Parametry dodávky NUTNO				18 899,96	
60	K	Pol389	14 - DN 15, kv 1	ks	1,000	2 493,10	2 493,10	vlastní
61	K	Pol390	12 - DN 15, kv 2,5	ks	1,000	2 588,08	2 588,08	vlastní
62	K	Pol391	10 - DN 32, kv 16	ks	1,000	4 720,24	4 720,24	vlastní
63	K	Pol392	8 - DN 40, kv 25 - stávající	ks	1,000	0,90	0,90	vlastní
64	K	Pol393	16 - DN 25, kv 10	ks	1,000	3 806,59	3 806,59	vlastní
65	K	Pol394	5 - DN 20, kv 6,3	ks	1,000	2 702,97	2 702,97	vlastní
66	K	Pol395	3 - DN 15, kv 4	ks	1,000	2 588,08	2 588,08	vlastní
	D	D50	Elektrický pohon, IP42,				27 415,02	
67	K	Pol396	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	6,000	4 569,17	27 415,02	vlastní
	D	D51	Převodník diferenčního tlaku (měření tlakového rozdílu mezi přívodním a vratným potrub				14 213,20	
68	K	Pol397	Měřicí rozsah: 0-100kPa s nastavením 20kPa (s	ks	4,000	3 553,30	14 213,20	vlastní
	vv		možností přenastavení)					
	vv		UT1-PdT 10, UT1-PdT 20, UT1-PdT 60, UT1-PdT 70					
			4		4,000			
	D	D52	Připojení řízení technologického zařízení				1 462,72	
69	K	Pol398	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	7,000	208,96	1 462,72	vlastní
	D	D53	UT1 PS/ Elektromontáže				21 318,45	
	D	D31	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				3 831,60	
70	K	Pol399	CYKY-J 3x1,5, pevné	m	120,000	31,93	3 831,60	vlastní
	D	D32	KABEL STÍNĚNÝ				11 602,30	
71	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevné	m	210,000	27,50	5 775,00	vlastní
72	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevné	m	190,000	30,87	5 827,30	vlastní
	D	D37	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				873,00	
73	K	Pol370	CY6 žlutozelený, pevné	m	25,000	34,92	873,00	vlastní
	D	D38	ZEMNÍČÍ SVORKA				306,46	
74	K	Pol371	ZSA16 zemničí svorka na potrubí	ks	14,000	9,95	139,30	vlastní
75	K	Pol372	Cu pás ZS18 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	14,000	11,94	167,16	vlastní
	D	D54	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				1 094,50	
76	K	Pol400	Do 2,5 mm2	ks	110,000	9,95	1 094,50	vlastní
	D	D55	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				870,75	
77	K	Pol401	Pláště kabelu	ks	25,000	34,83	870,75	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	D	D56	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				1 328,64	
	K	Pol402	6456-12 šedá do 4 mm2,svork,6303-13	ks	12,000	110,72	1 328,64	vlastní
79	D	D57	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST				369,00	
	K	Pol403	1216E d 16 mm, pevně	m	20,000	18,45	369,00	vlastní
80	D	D58	1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ				1 042,20	
	K	Pol404	4025 LA d 25 mm, pevně	m	30,000	34,74	1 042,20	vlastní
	D	D59	TV / ŘS DDC				40 521,89	
81	D	D44	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k.				24 494,97	
	K	Pol406	25v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	kpl	1,000	24 494,97	24 494,97	vlastní
	D	D45	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				16 026,92	
82	K	Pol407	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
83	K	Pol408	provedení zkoušek, 25 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
84	K	Pol409	Zaregulování DDC malé, 25 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
85	K	Pol410	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel,	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
86	K	Pol411	servisní úroveň 25 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
87	K	Pol357	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
88	K	Pol358	25 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
	D	D60	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace					
	D	D29	datových bodů, dynamizace, vizualizace, 25 DB					
	K	Pol357	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
	K	Pol358	odladění systému s technologií	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
	D	D60	Test 1:1	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
	D	D60	TV/ Polní instrumentace				12 874,42	
89	D	D29	Teplotní snímač				6 793,63	
	K	Pol384	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	6,000	978,79	5 872,74	vlastní
	W		TV-TT 01, TV-TT 02, TV-TT 11, TV-TT 12, TV-TT 13, TV-TT 14					
	W		6		6,000			
90	K	Pol385	Prostorový montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	920,89	920,89	vlastní
	D	D47	Příslušenství:				3 386,88	
91	K	Pol386	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	6,000	508,03	3 048,18	vlastní
92	K	Pol387	Návarek pro jímkový snímač teploty	ks	6,000	56,45	338,70	vlastní
	D	D48	SNÍMAČ ZAPLAVENÍ				1 469,99	
93	K	Pol388	snímač zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	1,000	1 469,99	1 469,99	vlastní
	D	D52	Připojení řízení technologického zařízení				1 223,92	
94	K	Pol398	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	3,000	208,96	626,88	vlastní
95	K	Pol412	El. topné těleso zásobníku TV 400V, vč. termostatu -	ks	1,000	597,04	597,04	vlastní
	D	D61	PŘIPOJENÍ					
	D	D61	TV/ Elektromontáže				6 988,64	
	D	D31	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				1 391,85	
96	K	Pol413	CYKY-J 4x4 , pevně	m	10,000	59,34	593,40	vlastní
97	K	Pol399	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	25,000	31,93	798,25	vlastní
	D	D32	KABEL STÍNĚNÝ				2 966,75	
98	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevně	m	80,000	27,50	2 200,00	vlastní
99	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevně	m	25,000	30,67	766,75	vlastní
	D	D37	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				523,80	
100	K	Pol370	CY6 žlutozelený, pevně	m	15,000	34,92	523,80	vlastní
	D	D38	ZEMNÍČÍ SVORKA				131,34	
101	K	Pol371	ZSA16 zemničí svorka na potrubí	ks	6,000	9,95	59,70	vlastní
102	K	Pol372	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	11,94	71,64	vlastní
	D	D54	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				398,00	
103	K	Pol400	Do 2.5 mm2	ks	40,000	9,95	398,00	vlastní
	D	D55	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				348,30	
104	K	Pol401	Pláště kabelu	ks	10,000	34,83	348,30	vlastní
	D	D56	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				664,32	
105	K	Pol402	6456-12 šedá do 4 mm2,svork,6303-13	ks	6,000	110,72	664,32	vlastní
	D	D57	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST				147,60	
106	K	Pol403	1216E d 16 mm, pevně	m	8,000	18,45	147,60	vlastní
	D	D58	1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ				416,88	
107	K	Pol404	4025 LA d 25 mm, pevně	m	12,000	34,74	416,88	vlastní
	D	D62	VZT4 / ŘS DDC				47 754,23	
	D	D44	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k.				31 727,31	
108	K	Pol414	32v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	kpl	1,000	31 727,31	31 727,31	vlastní
	D	D45	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				16 026,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	Pol415	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek. 32 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
110	K	Pol416	Zaregistrování DDC velké. 32 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
111	K	Pol417	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň 32 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
112	K	Pol418	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 32 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
113	K	Pol419	Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace. 32 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
114	K	Pol420	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregistrování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
115	K	Pol382	Test 1:1	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
	D	D63	VZT4 / Polní instrumentace				27 606,85	
	D	D29	Teplotní snímač				9 557,20	
115	K	Pol421	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	5,000	1 911,44	9 557,20	vlastní
	VV		V4-TT 03, V4-TT 01, V4-TT 11, V4-TT 41, V4-TT 81		5,000			
	VV		5					
	D	D64	Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				3 008,72	
117	K	Pol422	0,5 až 4 mbar	ks	2,000	1 504,36	3 008,72	vlastní
	VV		V4-PdAH 01, V4-PdAH 11					
	VV		2		2,000			
	D	D65	Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				7 106,60	
118	K	Pol423	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	2,000	3 553,30	7 106,60	vlastní
	VV		V4-FT 01, V4-FT 11					
	VV		2		2,000			
	D	D66	Elektrické pohony bez vratné pružiny - 6Nm, 24V AC/DC				3 383,24	
119	K	Pol424	ON/OFF	ks	2,000	1 691,62	3 383,24	vlastní
	VV		V4-Y 01, V4-Y 11					
	VV		2		2,000			
	D	D67	Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionální				2 357,41	
120	K	Pol425	regulace proporcionální 0-10V	ks	1,000	2 357,41	2 357,41	vlastní
	D	D28	OSTATNÍ				706,50	
121	K	Pol426	el. ventilátor přívod 230 V, Řízení EC 0-10V	ks	2,000	248,77	497,54	vlastní
	VV		V4-M 01, V4-M 11					
	VV		2		2,000			
122	K	Pol427	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	208,96	208,96	vlastní
	D	D68	Servisní vypínač				1 487,18	
123	K	Pol428	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A	ks	2,000	743,59	1 487,18	vlastní
	VV		V4-SM 01, V4-SM 11					
	VV		2		2,000			
	D	D69	VZT4 / Elektromontáže				12 053,68	
	D	D31	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				1 277,20	
124	K	Pol429	CYKY-J 3x1,6 , pevné	m	40,000	31,93	1 277,20	vlastní
	D	D32	KABEL STÍNĚNÝ				7 415,70	
125	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevné	m	180,000	27,50	4 950,00	vlastní
126	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevné	m	60,000	30,87	1 840,20	vlastní
127	K	Pol430	JYTY-O 7x1 mm , pevné	m	15,000	41,70	625,50	vlastní
	D	D37	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				698,40	
128	K	Pol431	CY6 žlutozelený, pevné	m	20,000	34,92	698,40	vlastní
	D	D38	ZEMNÍČÍ SVORKA				87,56	
129	K	Pol432	ZSA16 zemníčí svorka na potrubí	ks	4,000	9,95	39,80	vlastní
130	K	Pol433	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m	ks	4,000	11,94	47,76	vlastní
	D	D70	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm).IP43				664,32	
131	K	Pol367	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	110,72	664,32	vlastní
	D	D71	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů				417,90	
132	K	Pol434	do 5 kg	ks	6,000	69,65	417,90	vlastní
	D	D35	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				796,00	
133	K	Pol435	Do 4 mm2	ks	80,000	9,95	796,00	vlastní
	D	D36	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				696,60	
134	K	Pol369	Pláště kabelů	ks	20,000	34,83	696,60	vlastní
	D	D72	MaR Rozvaděč 09DT3				106 025,81	
	D	D73	09DT3 / Rozvaděč				15 027,89	
	D	D74	Oceloplech, skříně				6 533,62	
135	K	Pol436	Rozvaděč nástěnný, 700x500x260, s MD, IP43/20	ks	1,000	5 226,82	5 226,82	vlastní
136	K	Pol344	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	2,000	653,40	1 306,80	vlastní
	D	D75	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE: 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				6 533,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	Pol437	Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silňoproud (přepětová ochrana, svorkovnice, jištění, relé, ovladače atd.) Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW - 2ks Vývod pro MaR 24V do 160W - 1ks 1 Součet	kpl	1,000	6 533,98	6 533,98	vlastní
	W				1,000			
	W				1,000			
	W							
	W							
	D	D76	Montáž rozvodnic				1 960,29	
138	K	Pol438	do 100kg	ks	1,000	1 960,29	1 960,29	vlastní
	D	D77	UT2 PS / ŘS DDC				54 986,57	
	D	D44	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k.				31 727,31	
139	K	Pol439	25v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	kpl	1,000	31 727,31	31 727,31	vlastní
	D	D19	Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				7 232,34	
140	K	Pol348	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	7 232,34	7 232,34	vlastní
	D	D45	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				16 026,92	
141	K	Pol440	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a ořování zkoušek, 25 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
142	K	Pol441	Zaregulování DDC malé, 25 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
143	K	Pol442	SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatele, servisní úroveň, 25 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
144	K	Pol443	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení, 25 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
145	K	Pol444	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 25 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
146	K	Pol445	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
147	K	Pol446	Test 1:1	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
	D	D78	UT2 PS/ Polní instrumentace				31 523,78	
	D	D29	Teplotní snímač				5 101,09	
148	K	Pol383	sonda, venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní	ks	2,000	920,89	1 841,78	vlastní
149	K	Pol384	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	2,000	978,79	1 957,58	vlastní
	W		UT2-TT 10, UT2-TT 20					
	W		2		2,000			
150	K	Pol447	Prostorový montáž na stěnu	ks	1,000	1 301,73	1 301,73	vlastní
	D	D47	Příslušenství:				2 257,92	
151	K	Pol386	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	4,000	508,03	2 032,12	vlastní
152	K	Pol387	Návarek pro jímkový snímač teploty	ks	4,000	56,45	225,80	vlastní
	D	D48	SNÍMAČ ZAPLAVENÍ				1 469,99	
153	K	Pol388	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	1,000	1 469,99	1 469,99	vlastní
	D	D49	3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM - Parametry dodávky NUTNO				5 176,16	
154	K	Pol448	4 - DN 15, kv 4	ks	1,000	2 588,08	2 588,08	vlastní
155	K	Pol449	2 - DN 15, kv 4	ks	1,000	2 588,08	2 588,08	vlastní
	D	D50	Elektrický pohon, IP42,				9 138,34	
156	K	Pol396	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	4 569,17	9 138,34	vlastní
	D	D51	Převodník diferenčního tlaku (měření tlakového rozdílu mezi přívodním a vratným potrubím)				7 106,60	
157	K	Pol397	Měřicí rozsah: 0-100kPa s nastavením 20kPa (s možností přenastavení)	ks	2,000	3 553,30	7 106,60	vlastní
	W		UT2-PdT 10, UT2-PdT 20					
	W		2		2,000			
	D	D52	Připojení řízení technologického zařízení				1 273,68	
158	K	Pol398	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	208,96	417,92	vlastní
159	K	Pol450	Teplota prostor lednic stáv. snímač - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	208,96	208,96	vlastní
160	K	Pol451	Tlačítko sklad odpadků stáv. - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	149,26	149,26	vlastní
161	K	Pol452	Ventilátor u lednic stáv. ovládání+signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	248,77	248,77	vlastní
162	K	Pol453	Ventilátor sklad odpadků stáv. ovládání+signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	248,77	248,77	vlastní
	D	D79	UT2 PS/ Elektromontáže				4 487,57	
	D	D31	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				319,30	
163	K	Pol399	CYKY-J 3x1,5, pevné	m	10,000	31,93	319,30	vlastní
	D	D32	KABEL STÍNĚNÝ				1 713,40	
164	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevné	m	40,000	27,50	1 100,00	vlastní
165	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevné	m	20,000	30,67	613,40	vlastní
	D	D37	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				174,60	
166	K	Pol370	CY6 Žlutozelený, pevné	m	5,000	34,92	174,60	vlastní
	D	D38	ZEMNÍČ SVORKA				131,34	
167	K	Pol371	ZSA18 zemničí svorka na potrubí	ks	6,000	9,95	59,70	vlastní
168	K	Pol372	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m	ks	6,000	11,94	71,64	vlastní
	D	D54	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				646,75	
169	K	Pol400	Do 2,5 mm2	ks	65,000	9,95	646,75	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D55		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				348,30	
170	K	Pol401	Pláště kabelu	ks	10,000	34,83	348,30	vlastní
D	D56		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				442,88	
171	K	Pol402	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	4,000	110,72	442,88	vlastní
D	D57		TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST				184,50	
172	K	Pol403	1216E d 16 mm, pevné	m	10,000	18,45	184,50	vlastní
D	D58		1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDA				173,70	
173	K	Pol404	4025 LA d 25 mm, pevné	m	5,000	34,74	173,70	vlastní
D	D80		LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ				352,80	
174	K	Pol454	LHD40x40 hranatá	m	5,000	70,56	352,80	vlastní
D	D81		MaR Rozvaděč 09DT4				552 069,84	
D	D82		Rozvaděč 09DT4				48 546,54	
D	D83		Oceloplech, skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k				21 107,94	
175	K	Pol455	Rozvaděč skříňový, 2000x1000x400,, dvoukřídlé dveře	ks	1,000	16 886,32	16 886,32	vlastní
176	K	Pol456	IU008515-- Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	2,000	2 110,81	4 221,62	vlastní
D	D84		ELEKTROVYSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA				21 108,12	
177	K	Pol457	Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud (přepětové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače atd.)	kpl	1,000	21 108,12	21 108,12	vlastní
vv			Vývod pro ventilátor 400V do 6kW - 2ks					
vv			Vývod pro ventilátor 400V do 4kW - 2ks					
vv			Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW - 1ks					
vv			Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW - 1ks					
vv			Vývod pro ventilátor 400V do 4kW - 2ks					
vv			Vývod pro MaR 24V do 150W - 1ks					
vv			1		1,000			
vv			Součet		1,000			
D	D16		Montáž rozvaděců skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				6 330,48	
178	K	Pol346	do 200 kg	ks	1,000	6 330,48	6 330,48	vlastní
D	D85		Síťová jednotka 09DT4				102 841,26	
D	D18		Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS				92 442,79	
179	K	Pol458	Síťové automatizační stanice INTEGRAČNÍ s rozhranním N2-bus, BACNet , (až 60 zařízení), Integrace až 20 zařízení MODBUS	kpl	1,000	92 442,79	92 442,79	vlastní
D	D19		Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				7 232,34	
180	K	Pol348	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	7 232,34	7 232,34	vlastní
D	D6		Ethernetový switch				3 166,13	
181	K	Pol459	Ethernetový switch, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	3 166,13	3 166,13	vlastní
D	D86		Integrace zařízení MODBUS				19 131,36	
182	K	Pol460	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	12,000	1 594,28	19 131,36	vlastní
vv			V1-1CH1, =V1-1CH2, =V1-1CH3, =V2-2CH1, =V2-2CH2, =K1, =K2, =K3, =K4, =K5, =K10, =K11					
vv			12		12,000			
D	D87		VZT1 / RS DDC				75 613,07	
D	D44		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k.				37 266,23	
183	K	Pol461	60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	kpl	1,000	37 266,23	37 266,23	vlastní
D	D45		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				38 346,84	
184	K	Pol462	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 60 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
185	K	Pol463	Zaregulování DDC velké, 60 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
186	K	Pol464	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň 60 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
187	K	Pol465	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 60 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
188	K	Pol466	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace dátových bodů, dynamizace, vizualizace, 60 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
189	K	Pol467	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
190	K	Pol468	Test 1:1	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
191	K	Pol460	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	14,000	1 594,28	22 319,92	vlastní
D	D88		VZT1 / Polní instrumentace				75 806,10	
D	D29		Teplotní snímač				7 645,76	
192	K	Pol421	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	4,000	1 911,44	7 645,76	vlastní
vv			V1-TT 00, V1-TT 02, V1-TT 41, V1-TT 42					
vv			4		4,000			
D	D89		Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:				978,79	
193	K	Pol384	Bañkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	978,79	978,79	vlastní
D	D47		Příslušenství:				564,48	
194	K	Pol386	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	1,000	508,03	508,03	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	Pol469	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	1,000	56,45	56,45	vlastní
	D	D90	Termostat protimrazové ochrany				3 802,07	
196	K	Pol470	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapitára	ks	1,000	3 802,07	3 802,07	vlastní
	D	D91	Elektronický převodník vlhkosti a teploty				10 978,32	
197	K	Pol471	Potrubní, 200mm, RH=0-10V, T=0-10V	ks	2,000	5 489,16	10 978,32	vlastní
	vv		V1-MTT 00, V1-MTT 01		2,000			
	D	D92	Regulátor vlhkosti (Humidistat)				8 642,62	
198	K	Pol472	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	8 642,62	8 642,62	vlastní
	D	D64	Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				6 017,44	
199	K	Pol422	0,5 až 4 mbar	ks	4,000	1 504,36	6 017,44	vlastní
	vv		V1-PdAH 01, V1-PdAH 02, V1-PdAH 11, V1-PdAH 81		4,000			
	D	D65	Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				14 213,20	
200	K	Pol423	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	4,000	3 553,30	14 213,20	vlastní
	vv		V1-FT 01, V1-FT 11, V1-FT 02, V1-FT 12		4,000			
	D	D93	Elektrický pohon s vratnou pružinou - 20Nm, 24V AC/DC, 2m2				5 689,98	
201	K	Pol473	ON/OFF	ks	2,000	2 844,99	5 689,98	vlastní
	vv		V1-Y 01, V1-Y 11		2,000			
	D	D94	Servopohon, 24V AC/DC, 16Nm				2 357,41	
202	K	Pol474	regulace proporcionální 0-10V	ks	1,000	2 357,41	2 357,41	vlastní
	D	D95	Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				1 884,30	
203	K	Pol475	Kvs=4.0, PŘEDBĚŽNÉ DN20	ks	1,000	1 884,30	1 884,30	vlastní
	D	D96	Elektrický pohon pro ventil, IP42,				4 569,17	
204	K	Pol396	Proportionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř	ks	1,000	4 569,17	4 569,17	vlastní
	D	D28	OSTATNÍ				3 840,95	
205	K	Pol476	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení EC 0-10V	ks	2,000	248,77	497,54	vlastní
206	K	Pol427	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	208,96	208,96	vlastní
207	K	Pol477	Chlazení VZT - PŘIPOJENÍ	ks	3,000	798,05	2 388,15	vlastní
208	K	Pol478	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	746,30	746,30	vlastní
	D	D97	SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				3 134,43	
209	K	Pol479	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	9,000	348,27	3 134,43	vlastní
	D	D68	Servisní vypínač				1 487,18	
210	K	Pol428	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A	ks	2,000	743,59	1 487,18	vlastní
	D	D98	VZT1 / Elektromontáže				26 157,53	
	D	D31	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				1 506,10	
211	K	Pol413	CYKY-J 4x4 , pevně	m	20,000	59,34	1 186,80	vlastní
212	K	Pol429	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	10,000	31,93	319,30	vlastní
	D	D32	KABEL STÍNĚNÝ				18 523,90	
213	K	Pol385	JYTY 2x1 mm, pevně	m	360,000	27,50	9 900,00	vlastní
214	K	Pol386	JYTY 4x1 mm, pevně	m	220,000	30,67	6 747,40	vlastní
215	K	Pol430	JYTY-O 7x1 mm , pevně	m	45,000	41,70	1 876,50	vlastní
	D	D37	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				2 345,70	
216	K	Pol480	CY16 Žlutozelený, pevně	m	30,000	54,91	1 647,30	vlastní
217	K	Pol431	CY6 Žlutozelený, pevně	m	20,000	34,92	698,40	vlastní
	D	D38	ZEMNÍ SVORKA				87,56	
218	K	Pol432	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	4,000	9,95	39,80	vlastní
219	K	Pol433	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	4,000	11,94	47,76	vlastní
	D	D56	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				664,32	
220	K	Pol367	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	110,72	664,32	vlastní
	D	D71	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zholovením pro upevnění přístrojů				417,90	
221	K	Pol434	do 5 kg	ks	6,000	69,65	417,90	vlastní
	D	D35	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				1 393,00	
222	K	Pol435	Do 4 mm2	ks	140,000	9,95	1 393,00	vlastní
	D	D36	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				1 219,05	
223	K	Pol369	Plášť kabelu	ks	35,000	34,83	1 219,05	vlastní
	D	D99	VZT2 / ŘS DDC				53 293,15	
	D	D44	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k.				37 266,23	
224	K	Pol461	60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	kpl	1,000	37 266,23	37 266,23	vlastní
	D	D45	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				16 026,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	Pol462	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 60 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
226	K	Pol463	Zaregulování DDC velké, 60 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
227	K	Pol464	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň 60 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
228	K	Pol465	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 60 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
229	K	Pol466	Rozšíření centrální části řídícího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 60 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
230	K	Pol467	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
231	K	Pol468	Test 1 1	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
	D	D100	VZT2 / Polní instrumentace				73 458,67	
	D	D29	Teplotní snímač				7 645,76	
232	K	Pol421	20 cm sonda, vzduchotech potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	4,000	1 911,44	7 645,76	vlastní
	D	D89	Snímač teploty s PTC prvkem, TYP.				978,79	
233	K	Pol384	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	978,79	978,79	vlastní
	D	D47	Příslušenství:				564,48	
234	K	Pol386	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	1,000	508,03	508,03	vlastní
235	K	Pol469	Návarek pro jímkový snímač teploty A89	ks	1,000	56,45	56,45	vlastní
	D	D90	Termostat protimrazové ochrany				3 802,07	
236	K	Pol470	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	3 802,07	3 802,07	vlastní
	D	D91	Elektronický převodník vlhkosti a teploty				10 978,32	
237	K	Pol471	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	2,000	5 489,16	10 978,32	vlastní
	D	D92	Regulátor vlhkosti (Humidistat)				8 642,62	
8	K	Pol472	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	8 642,62	8 642,62	vlastní
	D	D64	Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				6 017,44	
239	K	Pol422	0,5 až 4 mbar	ks	4,000	1 504,36	6 017,44	vlastní
	D	D65	Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				14 213,20	
240	K	Pol423	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	4,000	3 563,30	14 213,20	vlastní
	D	D93	Elektrický pohon s vratnou pružinou - 20Nm, 24V AC/DC, 2m2				5 689,98	
241	K	Pol473	ON/OFF	ks	2,000	2 844,99	5 689,98	vlastní
	D	D94	Servopohon, 24V AC/DC, 16Nm				2 357,41	
242	K	Pol474	regulace proporcionální 0-10V	ks	1,000	2 357,41	2 357,41	vlastní
	D	D95	Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				2 074,27	
243	K	Pol481	Kvs=6,3, PŘEDBĚŽNÉ DN25	ks	1,000	2 074,27	2 074,27	vlastní
	D	D96	Elektrický pohon pro ventil, IP42,				4 569,17	
244	K	Pol396	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	1,000	4 569,17	4 569,17	vlastní
	D	D28	OSTATNÍ				3 044,90	
245	K	Pol476	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení EC 0-10V	ks	2,000	248,77	497,54	vlastní
246	K	Pol427	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	208,96	208,96	vlastní
247	K	Pol477	Chlazení VZT - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	796,05	1 592,10	vlastní
248	K	Pol478	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	746,30	746,30	vlastní
	D	D97	SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				1 393,08	
249	K	Pol479	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	4,000	348,27	1 393,08	vlastní
	D	D68	Servisní vypínač				1 487,18	
250	K	Pol428	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A	ks	2,000	743,59	1 487,18	vlastní
	D	D101	VZT2 / Elektromontáže				20 883,23	
	D	D31	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				1 012,75	
251	K	Pol482	CYKY-J 4x2,5 , pevně	m	15,000	46,23	693,45	vlastní
252	K	Pol429	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	10,000	31,93	319,30	vlastní
	D	D32	KABEL STÍNĚNÝ				15 564,85	
253	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevně	m	320,000	27,50	8 800,00	vlastní
254	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevně	m	180,000	30,67	5 520,60	vlastní
255	K	Pol430	JYTY-O 7x1 mm , pevně	m	35,000	35,55	1 244,25	vlastní
	D	D37	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				523,80	
256	K	Pol431	CY6 Žlutozelený, pevně	m	15,000	34,92	523,80	vlastní
	D	D38	ZEMNÍCI SVORKA				87,56	
257	K	Pol432	ZSA16 zemníci svorka na potrubí	ks	4,000	9,95	39,80	vlastní
258	K	Pol433	Cu pás ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	4,000	11,94	47,76	vlastní
	D	D56	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				664,32	
259	K	Pol367	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	110,72	664,32	vlastní
	D	D71	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů				417,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	Pol434	do 5 kg	ks	6,000	69,65	417,90	vlastní
	D	D35	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				1 393,00	
261	K	Pol368	Do 2,5 mm2	ks	140,000	9,95	1 393,00	vlastní
	D	D36	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				1 219,05	
262	K	Pol369	Pláště kabelu	ks	35,000	34,83	1 219,05	vlastní
	D	D102	UT1 / Polní instrumentace				3 553,30	
	D	D51	Převodník diferenčního tlaku (měření tlakového rozdílu mezi přívodním a vratným potrubím)				3 553,30	
263	K	Pol397	Měřicí rozsah: 0-100kPa s nastavením 20kPa (s možností ořezání)	ks	1,000	3 553,30	3 553,30	vlastní
	D	D103	T3 / ŘS DDC				39 570,25	
	D	D44	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k.				23 543,33	
264	K	Pol483	7v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	ks	1,000	23 543,33	23 543,33	vlastní
	D	D45	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				16 026,92	
265	K	Pol484	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 7 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
266	K	Pol485	Zaregulování DDC malé, 54 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
267	K	Pol486	SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatele, servisní úroveň 54 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
268	K	Pol487	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 54 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
269	K	Pol488	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 54 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
270	K	Pol445	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
271	K	Pol446	Test 1:1	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	vlastní
	D	D104	T3 / Polní instrumentace				9 707,34	
	D	D105	Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec.přírůstkové řízení				2 833,23	
272	K	Pol489	ON/OFF Hav.ice	ks	1,000	2 833,23	2 833,23	vlastní
	D	D27	MÍSTNÍ OVLADAČ OVLADAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V				791,53	
273	K	Pol361	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	791,53	791,53	vlastní
	D	D29	Teplotní snímač				1 301,73	
274	K	Pol363	montáž na stěnu	ks	1,000	1 301,73	1 301,73	vlastní
	D	D48	SNÍMAČ ZAPLAVENÍ				2 939,98	
275	K	Pol388	snímač zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	2,000	1 469,99	2 939,98	vlastní
	D	D28	OSTATNÍ				1 840,87	
276	K	Pol490	Ventilátor jednootáčkové, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	248,77	248,77	vlastní
277	K	Pol491	Výtahy, přenos poruchy - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	497,53	995,06	vlastní
278	K	Pol492	Stíšeňí vpustě Start/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	298,52	597,04	vlastní
	D	D106	T3 / Elektromontáže				3 508,04	
	D	D31	KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC				798,25	
279	K	Pol364	CYKY-J 3x1,5 mm2, pevně	m	25,000	31,93	798,25	vlastní
	D	D32	KABEL STÍNĚNÝ				2 115,20	
280	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevně	m	10,000	27,50	275,00	vlastní
281	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevně	m	60,000	30,67	1 840,20	vlastní
	D	D107	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				221,44	
282	K	Pol367	6456-12 šedá do 4 mm2,svork. 6303-13	ks	2,000	110,72	221,44	vlastní
	D	D35	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				199,00	
283	K	Pol368	Do 2,5 mm2	ks	20,000	9,95	199,00	vlastní
	D	D36	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				174,15	
284	K	Pol369	Pláště kabelu	ks	5,000	34,83	174,15	vlastní
	D	D108	MaR Rozvaděč 09DT5				222 829,08	
	D	D109	Rozvaděč 09DT5				48 547,41	
	D	D14	Oceloplech, skříňně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				21 107,03	
285	K	Pol493	Rozvaděč AS skříňový, 2000x600x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	16 885,41	16 885,41	vlastní
286	K	Pol344	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	2,000	2 110,81	4 221,62	vlastní
	D	D84	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA				21 108,12	
287	K	Pol494	Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud (přepětové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače atd.)	kpl	1,000	21 108,12	21 108,12	vlastní
	VV		Vývod pro ventilátor 400V do 4kW - 2ks					
	VV		Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW - 1ks					
	VV		Vývod pro Chlazení VZT3 400V do 3kW - 2ks					
	VV		Vývod pro MultisPLIT K7 230V do 3kW - 1ks					
	VV		Vývod pro MaR 24V do 160W - 1ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	D	D16	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg	ks	2,000	3 166,13	6 332,26	6 332,26; vlastní
	D	D110	Síťová jednotka 09DT5				67 319,11	
289	D	D18	Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS, Síťové automatizační stanice INTEGRAČNÍ s rozhraním N2-bus, BACNet, (až 32 zařízení, Integrace až 8 zařízení MODBUS) vč. 33IO	kpl	1,000	60 086,77	60 086,77	60 086,77; vlastní
290	D	D19	Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče Zobrazení jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	7 232,34	7 232,34	7 232,34; vlastní
291	D	D86	Integrace zařízení MODBUS				4 782,84	4 782,84; vlastní
	K	Pol460	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	3,000	1 594,28		
	D	D111	VZT3 / RS DDC				24 991,58	
292	D	D112	Rozšiřující modul 24VAC 16IO DB, FC Bus a SA Bus	ks	1,000	8 964,66	8 964,66	8 964,66; vlastní
293	D	D45	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC. Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek. 40 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	2 289,56; vlastní
294	K	Pol498	Zaregulování DDC velké, 40 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	2 289,56; vlastní
295	K	Pol499	SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatel, servisní úroveň 40 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	2 289,56; vlastní
296	K	Pol500	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 40 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	2 289,56; vlastní
297	K	Pol501	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 40 DB	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	2 289,56; vlastní
298	K	Pol502	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	2 289,56; vlastní
299	K	Pol382	Test 1:1	kpl	1,000	2 289,56	2 289,56	2 289,56; vlastní
	D	D113	VZT3 / Pořízení instrumentace				58 662,01	
300	D	D29	Teplotní snímač 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	5,000	1 911,44	9 557,20	9 557,20; vlastní
301	D	D89	Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	978,79	978,79	978,79; vlastní
302	D	D47	Příslušenství: Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	1,000	508,03	508,03	508,03; vlastní
303	K	Pol469	Návrh pro jímkový snímač teploty A99	ks	1,000	56,45	56,45	56,45; vlastní
304	D	D90	Termostat protimrazové ochrany Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	3 802,07	3 802,07	3 802,07; vlastní
305	D	D64	Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 mbar	ks	4,000	1 504,36	6 017,44	6 017,44; vlastní
306	D	D65	Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	4,000	3 553,30	14 213,20	14 213,20; vlastní
307	D	D114	Elektrický pohon s vratnou pružinou - 6Nm, 24V AC/DC ON/OFF	ks	2,000	2 833,23	5 666,46	5 666,46; vlastní
308	D	D115	Servopohon, 24V AC/DC, 6Nm regulace proporcionální 0-10V	ks	1,000	2 357,41	2 357,41	2 357,41; vlastní
309	D	D95	Regulační ventil, DVOUCESTNÝ Kvs=1,6, PŘEDBĚŽNĚ DN15	ks	1,000	1 884,30	1 884,30	1 884,30; vlastní
310	D	D50	Elektrický pohon, IP42, Proportionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	4 569,17	9 138,34	9 138,34; vlastní
311	D	D28	OSTATNÍ el. ventilátor přívod 400 V, Řízení EC 0-10V	ks	2,000	248,77	497,54	497,54; vlastní
312	K	Pol427	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘÍPOJENÍ	ks	1,000	208,96	208,96	208,96; vlastní
313	K	Pol477	Chlazení VZT - PŘÍPOJENÍ	ks	2,000	796,05	1 592,10	1 592,10; vlastní
314	D	D97	SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘÍPOJENÍ	ks	2,000	348,27	696,54	696,54; vlastní
315	D	D68	Servisní vypínač Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A	ks	2,000	743,59	1 487,18	1 487,18; vlastní
	D	D116	VZT3 / Elektromontáže				18 526,13	
316	D	D31	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x2,5 , pevně	m	20,000	46,23	924,60	924,60; vlastní
317	K	Pol429	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	10,000	31,93	319,30	319,30; vlastní
318	D	D32	KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm, pevně	m	280,000	27,50	7 700,00	7 700,00; vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevně	m	130,000	30,67	3 987,10	vlastní
320	K	Pol430	JYTY-Q 7x1 mm , pevně	m	25,000	35,55	888,75	vlastní
D	D37		VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				1 347,45	
321	K	Pol480	CY16 Žlutozelený, pevně	m	15,000	54,91	823,65	vlastní
322	K	Pol431	CY6 Žlutozelený, pevně	m	15,000	34,92	523,80	vlastní
D	D38		ZEMNICÍ SVORKA				87,56	
323	K	Pol432	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	4,000	9,95	39,80	vlastní
324	K	Pol433	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	4,000	11,94	47,76	vlastní
D	D107		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				664,32	
325	K	Pol367	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	110,72	664,32	vlastní
D	D71		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístroji				417,90	
326	K	Pol434	do 5 kg	ks	6,000	69,65	417,90	vlastní
D	D35		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADÉČÍCH				1 144,25	
327	K	Pol435	Do 4 mm2	ks	115,000	9,95	1 144,25	vlastní
D	D36		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				1 044,90	
328	K	Pol369	Pláště kabelu	ks	30,000	34,83	1 044,90	vlastní
D	D117		MaR IRC regulace				1 096 471,89	
D	D118		Připojení				4 457,88	
D	D118		Připojení				4 457,88	
329	K	Pol506	VAV regulátory 24V - PŘIPOJENÍ	ks	28,000	159,21	4 457,88	vlastní
D	D119		V1-1A Zóna				32 310,79	
D	D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				32 310,79	
330	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
331	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
332	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
333	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
			Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m, KOORDINACE S VENTIL FMI IT					
334	K	Pol511	Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m, KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
335	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
336	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
337	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
D	D121		V1-1B Zóna				32 310,79	
D	D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				32 310,79	
338	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
339	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
340	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
341	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
			Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m, KOORDINACE S VENTIL FMI IT					
342	K	Pol511	Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m, KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
343	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
344	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
345	K	Pol515	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C), průtok vzduchu ŽÁDANÝ (0/1/2/3)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
D	D122		V1-1C Zóna				32 758,57	
D	D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				32 758,57	
346	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
347	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
348	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
349	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
			Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m, KOORDINACE S VENTIL FMI IT					
350	K	Pol511	Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m, KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
351	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
352	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
353	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽADANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
354	K	Pol516	Ovládání od světla kontakt - připojení	ks	3,000	149,26	447,78	vlastní
D D123 V1-1D Zóna							38 467,57	
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač							38 467,57	
355	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
356	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
357	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
358	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	12,000	248,77	2 985,24	vlastní
359	K	Pol511	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	4,000	736,35	2 945,40	vlastní
360	K	Pol512	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
361	K	Pol513	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽADANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
362	K	Pol514	Teplotní snímač montáž na stěnu	ks	1,000	1 301,73	1 301,73	vlastní
D D124 V1-1E Zóna							33 929,14	
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač							33 929,14	
364	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
365	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
366	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
367	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	6,000	248,77	1 492,62	vlastní
368	K	Pol511	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	2,000	736,35	1 472,70	vlastní
369	K	Pol512	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
370	K	Pol513	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽADANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
D D125 V1-1F Zóna							32 310,79	
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač							32 310,79	
372	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
373	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
374	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
375	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
376	K	Pol511	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
377	K	Pol512	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
378	K	Pol513	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽADANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
D D126 V1-1G Zóna							32 310,79	
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač							32 310,79	
380	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
381	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
382	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
383	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
384	K	Pol511	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
385	K	Pol512	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
386	K	Pol513	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽADANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
D D127 V1-1H Zóna							32 310,79	
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač							32 310,79	
388	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
389	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
390	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
391	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
392	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
393	K	Pol511	Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FM IT	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
394	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
395	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
D D128			V1-1I Zóna					
D D120			Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač					
396	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
397	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
398	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
399	K	Pol517	Teplotní snímač montáž na stěnu	ks	1,000	1 301,73	1 301,73	vlastní
D D129			V1-1J Zóna					
D D120			Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač					
400	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
401	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
402	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
403	K	Pol511	Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FM IT	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
404	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
405	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
406	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
D D130			V2-2A Zóna					
D D120			Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač					
407	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
408	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
409	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
410	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
411	K	Pol511	Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FM IT	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
412	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
413	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
414	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
D D131			V2-2B Zóna					
D D120			Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač					
415	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
416	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
417	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
D D132			V2-2C Zóna					
D D120			Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač					
418	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
419	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
420	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
421	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
422	K	Pol511	Termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FM IT	ks	2,000	736,35	1 472,70	vlastní
423	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	2,000	135,69	271,38	vlastní
424	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
425	K	Pol515	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ , teplota ŽÁDANÁ (0-40°C), průtok vzduchu ŽÁDANÝ (0/1/2/3)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
	D	D133	V2-2D Zóna				32 310,79	
	D	D120	Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				32 310,79	
426	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
427	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
428	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
429	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
430	K	Pol511	termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
431	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
432	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
433	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ , teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
	D	D134	V2-2E Zóna				32 310,79	
	D	D120	Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				32 310,79	
434	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
435	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
436	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
437	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
438	K	Pol511	termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
439	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
440	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
441	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ , teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
	D	D135	V2-2F Zóna				32 310,79	
	D	D120	Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				32 310,79	
442	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
443	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
444	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
445	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
446	K	Pol511	termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
447	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
448	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
449	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ , teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
	D	D136	V2-2G Zóna				35 718,45	
	D	D120	Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				35 718,45	
450	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
451	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
452	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
453	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
454	K	Pol511	termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
455	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
456	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
457	K	Pol518	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
458	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	2,000	248,77	497,54	vlastní
459	K	Pol511	termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	2,000	736,35	1 472,70	vlastní
460	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
461	K	Pol517	Teplotní snímač montáž na stěnu	ks	1,000	1 301,73	1 301,73	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D137		V2-2H Zóna				38 801,36	
D	D120		Regulátor průtoků; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				38 801,36	
462	K	Pol507	regulátor průtoků PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
463	K	Pol508	regulátor průtoků ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
464	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
465	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení Termický pohon pro radiatorové ventily (12b N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
466	K	Pol511	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
467	K	Pol512	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	135,69	135,69	vlastní
468	K	Pol513	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
469	K	Pol514	SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
470	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení Termický pohon pro radiatorové ventily (12b N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
471	K	Pol511	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	2,000	736,35	1 472,70	vlastní
472	K	Pol512	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	ks	2,000	135,69	271,38	vlastní
473	K	Pol513	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
474	K	Pol514	SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
D	D138		V2-2I Zóna				35 340,32	
D	D120		Regulátor průtoků; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				35 340,32	
475	K	Pol507	regulátor průtoků PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
476	K	Pol508	regulátor průtoků ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
477	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
478	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení Termický pohon pro radiatorové ventily (12b N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	248,77	248,77	vlastní
479	K	Pol511	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
480	K	Pol512	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
481	K	Pol513	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
482	K	Pol514	SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
483	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení Termický pohon pro radiatorové ventily (12b N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	248,77	248,77	vlastní
484	K	Pol511	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	736,35	736,35	vlastní
485	K	Pol512	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
486	K	Pol514	SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
D	D139		V3-3A Zóna				43 697,08	
D	D120		Regulátor průtoků; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				43 697,08	
487	K	Pol507	regulátor průtoků PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
488	K	Pol508	regulátor průtoků ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
489	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
490	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení Termický pohon pro radiatorové ventily (12b N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	3,000	248,77	746,31	vlastní
491	K	Pol511	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	4,000	736,35	2 945,40	vlastní
492	K	Pol512	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	ks	4,000	135,69	542,76	vlastní
493	K	Pol513	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	kpl	1,000	1 593,92	1 593,92	vlastní
494	K	Pol519	SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
495	K	Pol517	Teplotní snímač montáž na stěnu	ks	1,000	1 301,73	1 301,73	vlastní
496	K	Pol520	Převodník CO2 pro montáž do potrubí, 0 až 2000 ppm CO2	ks	1,000	7 466,44	7 466,44	vlastní
D	D140		V3-3B Zóna				30 468,10	
D	D120		Regulátor průtoků; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				30 468,10	
497	K	Pol507	regulátor průtoků PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
498	K	Pol508	regulátor průtoků ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
499	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
500	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	2,000	248,77	497,54	vlastní
501	K	Pol511	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	738,35	738,35	vlastní
502	K	Pol512	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
503	K	Pol519	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	2 406,26	2 406,26	vlastní
D	D141		Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000			
D	D141		V3-3C Zóna				31 070,57	
D	D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				31 070,57	
504	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
505	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
506	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
507	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	2,000	248,77	497,54	vlastní
508	K	Pol511	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	738,35	738,35	vlastní
509	K	Pol512	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení termický pohon pro radiatorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTIL FMI IT	ks	1,000	135,69	135,69	vlastní
510	K	Pol521	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	2 710,21	2 710,21	vlastní
511	K	Pol522	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, průtok vzduchu ŽÁDANÝ (0/1/2/3)	ks	2,000	149,26	298,52	vlastní
D	D142		V3-3E Zóna				29 402,47	
D	D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				29 402,47	
512	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
513	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
514	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
515	K	Pol521	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, průtok vzduchu ŽÁDANÝ (0/1/2/3)	ks	1,000	2 710,21	2 710,21	vlastní
D	D143		V3-3F Zóna				27 993,99	
D	D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				27 993,99	
516	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
517	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
518	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
519	K	Pol517	Teplotní snímač montáž na stěnu	ks	1,000	1 301,73	1 301,73	vlastní
D	D144		V3-3G Zóna				27 587,82	
D	D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač				27 587,82	
520	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
521	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	12 390,41	12 390,41	vlastní
522	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 911,44	1 911,44	vlastní
523	K	Pol516	Ovládání od světla kontakt - připojení	ks	6,000	149,26	895,56	vlastní
D	D145		IRC / ŘS DDC				228 956,00	
524	K	Pol523	Úprava Uživatelský SW pro podstanice DDC, oživení a provedení zkoušek	kpl	25,000	2 289,56	57 239,00	vlastní
525	K	Pol524	Úprava SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení	kpl	25,000	2 289,56	57 239,00	vlastní
526	K	Pol445	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technici	kpl	25,000	2 289,56	57 239,00	vlastní
527	K	Pol525	Test 1:1	kpl	25,000	2 289,56	57 239,00	vlastní
D	D146		IRC / Elektromontáže ZÓNY				47 591,90	
D	D32		KABEL STÍNĚNÝ				28 919,00	
528	K	Pol526	JYTY 2x1 mm, pevné	m	820,000	27,50	22 550,00	vlastní
529	K	Pol341	J-Y(SI)Y 2x2x0,8 mm , pevné	m	220,000	28,95	6 369,00	vlastní
D	D31		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				8 157,70	
530	K	Pol527	CYKY-O 2x1,5 , pevné	m	290,000	26,13	8 157,70	vlastní
D	D11		BACnet				10 515,20	
531	K	Pol342	LAM DATAPAR 2x(2x0,80) , pevné	m	310,000	33,92	10 515,20	vlastní
D	D147		KABELOVÉ TRASY				574 087,05	
D	D148		Trasy				574 087,05	
D	D57		TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST				4 059,00	
532	K	Pol403	1216E d 16 mm, pevné	m	220,000	18,45	4 059,00	vlastní
D	D58		1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ				8 337,60	
533	K	Pol404	4025 LA d 25 mm, pevné	m	240,000	34,74	8 337,60	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D149		KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNÉ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÍKA, KOLE				108 354,15	
534	K	Pol528	50/50	m	130,000	614,23	79 849,90	vlastní
535	K	Pol529	150/50	m	20,000	696,55	13 931,00	vlastní
536	K	Pol530	250/100	m	15,000	971,55	14 573,25	vlastní
D	D150		KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK				444 778,80	
537	K	Pol531	50/50	m	520,000	614,23	319 399,60	vlastní
538	K	Pol529	150/50	m	180,000	696,55	125 379,00	vlastní
D	D151		VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNE - DO PRUMERU 60mm				2 736,50	
539	K	Pol532	Stěna do 150mm	ks	25,000	109,46	2 736,50	vlastní
D	D152		POŽÁRNÍ UCPÁVKA				5 821,20	
540	K	Pol533	Požární ucpávka 120 mm - komplet	ks	15,000	368,08	5 821,20	vlastní
D	D153		DEMONTÁŽE A OPĚTOVNÉ MONTÁŽE				43 982,03	
D	D154		Demontáž MaR				43 982,03	
541	K	Pol534	Demontáž a opětovná montáž stávajícího zařízení MaR, pro stávající přemístěné CHI. jednotky. Vč. odvozu a likvidace	kpl	5,000	7 960,55	39 802,75	vlastní
542	K	Pol535	Demontáž stávajícího zařízení MaR, pro stávající zrušené CHI. jednotky. Vč. odvozu a likvidace	kpl	2,000	2 089,64	4 179,28	vlastní
D	D155		Ostatní specifikace				145 469,99	
D	D28		OSTATNÍ				145 469,99	
543	K	Pol536	Realizační dokumentace - svorková schémata rozvaděčů M+R	kpl	6,000	7 978,64	47 871,84	vlastní
544	K	Pol537	El.revize, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software	kpl	1,000	29 056,01	29 056,01	vlastní
545	K	Pol538	Komplexní vyzkoušení v rámci montážních prací	ks	1,000	27 038,73	27 038,73	vlastní
546	K	Pol539	Jednorázové zaškolení obsluhy	ks	1,000	5 653,80	5 653,80	vlastní
547	K	Pol540	Funkční zkouška zařízení	kpl	1,000	35 849,61	35 849,61	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4e-A02 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_08_04

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Horáková - BRES

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 437 784,14

DPH základní
snižená

Základ daně
2 437 784,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
511 934,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 949 718,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
Soupis: D1_01_4e-A02 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_08_04

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	7. 1. 2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23. 623 00 Brno	Zpracovatel:	Ing. Horáková - BRES

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 437 784,14

001 - Kanalizace	681 704,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	195 874,47
713 - Izolace tepelné	15 623,85
721 - Vnitřní kanalizace	470 206,37
002 - Vodovod	1 309 320,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	90 861,86
713 - Izolace tepelné	277 085,68
722 - Vnitřní vodovod	884 196,34
725 - Zařizovací předměty	42 040,87
732 - Strojovny	15 135,26
003 - Zařizovací předměty	446 759,42
725 - Zařizovací předměty	446 759,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
 Soupis: D1_01_4e-A02 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_08_04

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 7. 1. 2020
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel: Ing. Horáková - BRES

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 437 784,14	
D	001		Kanalizace				651 704,69	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				195 874,47	
1	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	305,000	86,80	26 474,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		305		305,000			
	VV		Součet		305,000			
2	K	974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	324,000	173,60	56 246,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		324		324,000			
	VV		Součet		324,000			
3	K	220261664_R	Zazdění drážky	m	629,000	121,53	76 442,37	vlastní
4	K	314844_	Prostup stropem pro odpadní potrubí	kus	94,000	390,55	36 711,70	vlastní
	VV		"75" - 22		22,000			
	VV		"110" - 44		44,000			
	VV		"125" - 28		28,000			
	VV		Součet		94,000			
D	713		Izolace tepelné				15 623,85	
5	K	631_M2	Montáž izolace tepelné na potrubí do DN110	m	8,000	74,28	594,24	vlastní
6	K	341970311R_1	Sada pro vyhřívání podvěšené kanalizace v průjezdu	sada	2,000	5 694,92	11 389,84	vlastní
	VV		Obsah kompletní montážní sady na ochranu					
	VV		- intervalový termostat DTR na fasádu					
	VV		- samoregulační topný kabel pro ochranu svodu					
	VV		- napájecí kabel pro zapojení systému (4m)					
	VV		- montážní PVC páska					
	VV		- úchyty 150 mm v množství potřebném pro fixaci odporového kabelu k potrubí					
	VV		- výstražný štítek upozorňující na instalované elektrické zařízení					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	631547124_R	Pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	8,000	326,01	2 608,08	vlastní
8	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	5,000	206,34	1 031,69	CS ÚRS 2020 01
D	721		Vnitřní kanalizace				470 206,37	
9	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	290,000	14,28	4 141,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		100		100,000			
	VV		85		85,000			
	VV		10		10,000			
	VV		95		95,000			
10	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	449,000	14,36	6 447,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		200		200,000			
	VV		24		24,000			
	VV		100		100,000			
	VV		25		25,000			
	VV		100		100,000			
11	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	120,000	18,65	2 238,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		120		120,000			
12	K	721154236_R	Kus čistící oválné viko, potrubí ležaté vnější průměr D 125 mm, DN 125 včetně tvarovek, D+M	kus	1,000	726,31	726,31	vlastní
13	K	721154237_R	Kus čistící oválné viko, potrubí ležaté vnější průměr D 160 mm, DN 150, včetně tvarovek, D+M	kus	2,000	763,45	1 526,90	vlastní
14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	100,000	321,89	32 189,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	85,000	356,55	30 306,75	CS ÚRS 2020 01
16	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	200,000	470,45	94 090,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	10,000	404,42	4 044,20	CS ÚRS 2020 01
18	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	24,000	510,07	12 241,68	CS ÚRS 2020 01
19	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	95,000	382,14	36 303,30	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721174026	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 125	m	100,000	620,66	62 066,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	721173401	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	25,000	270,71	6 767,75	CS ÚRS 2020 01
22	K	721173402	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	100,000	344,17	34 417,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	721173403	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 180	m	120,000	430,01	51 601,20	CS ÚRS 2020 01
24	K	721177_R1	Cistič kus z PP, vnější průměr D 75 mm, včetně dodávky materiálu	kus	20,000	253,38	5 067,60	vlastní
25	K	721177_R2	Cistič kus z PP, vnější průměr D 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	22,000	401,95	8 842,90	vlastní
26	K	721177_R3	Cistič kus z PP, vnější průměr D 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	11,000	800,59	8 806,49	vlastní
27	K	721273180_R	Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přívzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu	kus	15,000	1 229,77	18 446,55	vlastní
	vv		"DN75" : 11		11,000			
	vv		"DN110" : 4		4,000			
	vv		Součet		15,000			
28	K	721273200_R	Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	17,000	609,93	10 368,81	vlastní
	vv		"DN75" : 4		4,000			
	vv		"DN110" : 12		12,000			
	vv		"DN125" : 1		1,000			
	vv		Součet		17,000			
29	K	721171808R00P	Demontáž HT odpadního potrubí D 110 x 2,7 - provizorního	m	18,000	37,14	694,24	vlastní
30	K	721176102R00_U	Potrubi DN40 - odolnost potrubí min. 90°C	m	15,000	559,49	8 542,35	vlastní
	vv		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa.					
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
31	K	721176115R00P	Potrubi HT odpadní D 110 x 2,7 mm - provizorní odolné	m	16,000	470,45	7 527,20	vlastní
	vv		Potrubi včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.					
	vv		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.					
	vv		16		16,000			
	vv		Součet		16,000			
32	K	7213	Uchycení kanalizačního potrubí-objímky, pásky	soubor	1,000	2 888,73	2 888,73	vlastní
33	K	7214	Napojení nového odpadního potrubí na stávající	soubor	1,000	1 238,03	1 238,03	vlastní
34	K	721_B490_doch	Dochlazení nádrž pro VZT jednotky a vyvíječe páry - objem 1m3		1,000	17 332,18	17 332,18	vlastní
35	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	5,000	288,87	1 444,36	CS ÚRS 2020 01

o 002

Vodovod

1 309 320,03

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

90 861,86

36	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	15,000	2 657,63	39 864,45	CS ÚRS 2020 01
37	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	2,000	3 837,88	7 675,76	CS ÚRS 2020 01
38	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	3,500	4 638,47	16 234,65	CS ÚRS 2020 01
39	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	133,000	78,00	10 374,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	vv		133		133,000			
	vv		Součet		133,000			
40	K	220261664_R	Zazdění drážky	m	135,000	123,80	16 713,00	vlastní
	D	713	Izolace tepelné				277 085,68	
41	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	1 244,900	103,17	128 436,33	CS ÚRS 2020 01
	vv		344,9		344,900			
	vv		395		395,000			
	vv		183		183,000			
	vv		86		86,000			
	vv		115		115,000			
	vv		8		8,000			
	vv		113		113,000			
42	M	28377142	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 20/13mm	m	344,900	15,27	5 266,62	CS ÚRS 2020 01
	vv		"DEM" : 88,9		88,900			
	vv		"SV" : 256		256,000			
	vv		Součet		344,900			
43	M	28377143	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 20/20mm	m	395,000	28,14	11 115,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		"CV" : 153		153,000			
	vv		"TV" : 242		242,000			
	vv		Součet		395,000			
44	M	28377112	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 26/13mm	m	183,000	14,77	2 702,91	CS ÚRS 2020 01
	vv		"DEM" : 90		90,000			
	vv		"SV" : 93		93,000			
	vv		Součet		183,000			
45	M	28377052	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 32/13mm	m	86,000	25,09	2 157,74	CS ÚRS 2020 01
	vv		"SV" : 84		84,000			
	vv		"OCEL" : 22		22,000			
	vv		Součet		86,000			
46	M	28377058	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 40/13mm	m	115,000	23,03	2 648,45	CS ÚRS 2020 01
	vv		"SV" : 33		33,000			
	vv		"OCEL" : 82		82,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		115,000			
47	M	28377123	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 54/13mm	m	8,000	24,43	195,44	CS ÚRS 2020 01
	W		*SV : 8		8,000			
	W		Součet		8,000			
48	M	28377122	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 63/13mm	m	113,000	33,34	3 767,42	CS ÚRS 2020 01
	W		*SV : 113		113,000			
	W		Součet		113,000			
49	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	447,000	125,45	56 076,15	CS ÚRS 2020 01
	W		138		138,000			
	W		61		61,000			
	W		42		42,000			
	W		103		103,000			
	W		103		103,000			
50	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	138,000	79,73	11 002,74	CS ÚRS 2020 01
	W		*CV : 39		39,000			
	W		*TV : 99		99,000			
	W		Součet		138,000			
51	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	61,000	89,96	5 487,56	CS ÚRS 2020 01
	W		*CV : 8		8,000			
	W		*TV : 53		53,000			
	W		Součet		61,000			
52	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	42,000	105,64	4 436,88	CS ÚRS 2020 01
	W		*TV : 42		42,000			
	W		Součet		42,000			
53	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	103,000	170,85	17 597,55	CS ÚRS 2020 01
	W		*CV : 103		103,000			
	W		Součet		103,000			
54	M	63154023	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm	m	103,000	244,30	25 162,90	CS ÚRS 2020 01
	W		*TV : 103		103,000			
	W		Součet		103,000			
55	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	5,000	206,34	1 031,69	CS ÚRS 2020 01
	D	722	Vnitřní vodovod				884 196,34	
56	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	22,000	416,80	9 169,60	CS ÚRS 2020 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		22,000			
	W		22		22,000			
	W		Součet		22,000			
57	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	82,000	440,74	36 140,68	CS ÚRS 2020 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		82,000			
	W		82		82,000			
	W		Součet		82,000			
58	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	739,900	249,25	184 420,08	CS ÚRS 2020 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		*DEMI : 88,9		88,900			
	W		*SV : 256		256,000			
	W		*CV : 153		153,000			
	W		*TV : 242		242,000			
	W		Součet		739,900			
59	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	321,000	301,25	96 701,25	CS ÚRS 2020 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		*DEMI : 90		90,000			
	W		*SV : 93		93,000			
	W		*CV : 39		39,000			
	W		*TV : 99		99,000			
	W		Součet		321,000			
60	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	125,000	354,90	44 362,50	CS ÚRS 2020 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		*SV : 64		64,000			
	W		*CV : 8		8,000			
	W		*TV : 53		53,000			
	W		Součet		125,000			
61	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	75,000	423,40	31 755,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		*SV : 33		33,000			
	W		*TV : 42		42,000			
	W		Součet		75,000			
62	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	111,000	558,76	62 022,36	CS ÚRS 2020 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		*SV : 8		8,000			
	W		*CV : 103		103,000			
	W		Součet		111,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	722174007	Potrubi vodovodní plastové PPR svar pojfyuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	216,000	680,09	146 899,44	CS ÚRS 2020 01
	vv		Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	vv		Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	vv		"SV" : 113		113,000			
	vv		"CV" : 0		0,000			
	vv		"TV" : 103		103,000			
	vv		Součet		216,000			
64	K	722202_R01	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávek materiálu	kus	138,000	160,94	22 209,72	vlastní
	vv		"U1" : 28		28,000			
	vv		"U2" : 28		28,000			
	vv		"U3" : 2		2,000			
	vv		"UL1" : 8		8,000			
	vv		"UL2" : 2		2,000			
	vv		"UL3" : 2		2,000			
	vv		"U4" : 2		2,000			
	vv		"D1" : 2		2,000			
	vv		"DL1" : 4		4,000			
	vv		"DL2" : 24		24,000			
	vv		"DL3" : 2		2,000			
	vv		"DL4" : 2		2,000			
	vv		"DG2" : 2		2,000			
	vv		"ML" : 1		1,000			
	vv		"MG" : 1		1,000			
	vv		"VL1" : 6		6,000			
	vv		"WC1" : 11		11,000			
	vv		"WC2" : 1		1,000			
	vv		"WC3" : 1		1,000			
	vv		"S1" : 2		2,000			
	vv		"S2" : 2		2,000			
	vv		"S3" : 2		2,000			
	vv		"B" : 2		2,000			
	vv		"PI" : 3		3,000			
	vv		Součet		138,000			
65	K	722223_R2	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	1,000	193,96	193,96	vlastní
66	K	722231_R3	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 15, PN 16, včetně dodávek materiálu	kus	1,000	565,37	565,37	vlastní
67	K	722237_R4	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávek materiálu	kus	78,000	243,48	18 991,44	vlastní
68	K	722237_R5	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávek materiálu	kus	16,000	318,59	5 097,44	vlastní
69	K	722237_R6	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávek materiálu	kus	11,000	376,36	4 139,96	vlastní
	vv		"H" : 4		7,000			
	vv		Součet		4,000			
	vv				11,000			
70	K	722237_R7	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávek materiálu	kus	9,000	491,08	4 419,72	vlastní
	vv		"H" : 2		7,000			
	vv		Součet		2,000			
	vv				9,000			
71	K	722237_R8	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávek materiálu	kus	4,000	808,84	3 235,36	vlastní
72	K	722237_R9	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávek materiálu	kus	15,000	1 390,72	20 860,80	vlastní
73	K	722238_R1	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	1,000	726,31	726,31	vlastní
74	K	722238_R2	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	1,000	1 031,69	1 031,69	vlastní
75	K	722237_R1	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně	kus	1,000	656,15	656,15	vlastní
76	K	722237_R2	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně	kus	5,000	873,22	4 366,10	vlastní
77	K	722248102_R	Montáž armatury požární - hydrant G 1	kus	4,000	536,48	2 145,92	vlastní
78	K	722254201_R	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálovará hadice, průměr	kus	4,000	6 561,54	26 246,16	vlastní
79	K	722259201_R	Montáž hydrantového systému D25	kus	4,000	462,20	1 848,80	vlastní
80	K	722259991_R	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	4,000	103,17	412,68	vlastní
81	K	722259994_R	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	4,000	536,48	2 145,92	vlastní
82	K	722259995_R	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	4,000	123,80	495,20	vlastní
83	K	722280106_R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	1 364,900	32,19	43 936,13	vlastní
	vv		Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
	vv		"20x2,8" : 739,9		739,900			
	vv		"25x3,5" : 321		321,000			
	vv		"32x4,4" : 125		125,000			
	vv		"40x5,5" : 75		75,000			
	vv		"DN25" : 22		22,000			
	vv		"DN32" : 82		82,000			
	vv		Součet		1 364,900			
84	K	722280107_R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	111,000	33,84	3 756,24	vlastní
	vv		Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
	vv		"50x6,9" : 111		111,000			
	vv		Součet		111,000			
85	K	722280108_R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	216,000	37,14	8 022,24	vlastní
	vv		Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
	vv		"63x8,6" : 216		216,000			
	vv		Součet		216,000			
86	K	734415_R1	Teploměr s jímkou D 38 mm, , T = 0 až 80°C, včetně dodávek materiálu	kus	1,000	647,90	647,90	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	734421_R2	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávek materiálů	kus	1,000	1 634,19	1 634,19	vlastní
88	K	722202413KUU_	Kohout kulový D 16 - CELOPLASTOVÝ	kus	11,000	371,41	4 085,51	vlastní
89	K	722231191KUU_V	Impulzní vodoměr, závitový, suchodezný DN40, Qn = 16	kus	2,000	5 760,95	11 521,90	vlastní
90	K	722237-POD32	Potrubi oddělovač z mosazi chránící rozvody pitné vody před kontaminací - DN 32 v souladu S ČSN EN 1717	kus	1,000	459,72	459,72	vlastní
91	K	722237-POD50	Potrubi oddělovač z mosazi chránící rozvody pitné vody před kontaminací - DN 50 v souladu S ČSN EN 1717	kus	1,000	22 165,61	22 165,61	vlastní
92	K	722290234R00ax	Propiach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 50	m	1 691,900	25,59	43 295,72	vlastní
	VV		Včetně dodání desinfekčního prostředku					
	VV		"DN25" : 22		22,000			
	VV		"DN32" : 82		82,000			
	VV		"20x2,8" : 739,9		739,900			
	VV		"25x3,5" : 321		321,000			
	VV		"32x4,4" : 125		125,000			
	VV		"40x5,5" : 75		75,000			
	VV		"50x8,9" : 111		111,000			
	VV		"63x8,6" : 216		216,000			
	VV		Součet		1 691,900			
93	K	7223	Uchycení vodovodního potrubí - objímky, závěsy	soubor	1,000	12 379,88	12 379,88	vlastní
94	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	5,000	206,34	1 031,69	CS ÚRS 2020 01
	D	725	Zařizovací předměty				42 040,87	
95	K	725539108_ECL7	Elektrické topné těleso 7,5kW, IP54 D+M	soubor	1,000	4 474,22	4 474,22	vlastní
96	K	725539108_DCH	Systém dávkování chemie proti legionelle D+M	soubor	1,000	13 890,65	13 890,65	vlastní
	VV		Technologie obsahuje:					
	VV		- 1x Pulzní vodoměr DN40, Qn 16 / Qmax.20 m3/hod; vnější závit 2"; konstanta 1 litr / 1 impuls					
	VV		- 2x Šroubení vodoměru s vnějším závitem 1 1"					
	VV		- 1x Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem; Výkon při středním protlaku 2.3Vh při 8 bar; Max. zdvihová frekvence 160/min;					
	VV		Řízení dávkovacího výkonu manuální 0...100% zdvihové frekvence;					
	VV		možnost přepnutí na externí řízení impulzů, impulzní vstup (délka impulzu min. 4ms);					
	VV		Připojky zástrčka M12x1, kódování A, Pohon 230V, 1~, 50Hz, IP65, ISO-F Bez možnosti výstupu poruchového relé;					
	VV		Integrované odvězdušnění hlavy, Napojení na hlídání hladiny s alarmem; Grafický, jednobarevný, průsvitný displej 128x64 px, 1,5";					
	VV		Ogyni tríděnoukání ledová pro vodáren, Dávkovací hlav /					
	VV		lěsnění PVC/FPM/EPDM; Membrána EPDM s povlakem					
	VV		Sací / výtlačné napojení hadicové spony pro hadice 4/6, 6/8, 6/12mm;					
	VV		Součástí dodávky dávkovacího čerpadla je 4-žilový signální kabel pro volný vstup zap/vyp nebo pro impulzní vstup o délce 2 m.					
	VV		(V případě požadavku na delší signální kabel 5m a 10m nutné za příplatek samostatně objednat).					
	VV		- 1x Konzole nástěnná PP svařováno					
	VV		- 1x PE zásobník 75 l; Černý proti UV prostupu, v=650mm, ø480mm					
	VV		- 1x Záchytná vana PE kruhová svařovaná, Ø 500 mm, v 450 mm					
	VV		- 1x Sáň pevné typ SG-2 DN6, 540mm. PVC, 2 x plovák					
	VV		hlídání minimální hladiny; s nastavitelnou výškou hladiny; vnější závit 5/8", M12x1 napojení					
	VV		- 1m Sací hadice PVC, Ø 4/6mm					
	VV		- 1x Hadicové napojení sání pro 4/6mm					
	VV		- 1x Ruční míchadlo PVC, pro barel					
	VV		- 1x Vstřikovač typ SKD PVDF/FPM; vnější závit 1/2" - vnější, závit 5/8"					
	VV		- 1x Hadicové napojení vstřikovače vnější, závit 5/8", napojení pro hadici 4/6mm					
	VV		- 3m Výtlačné vedení PTFE ø 4/6, 3m. cena za 1 m= 170,- Kč					
	VV		- 2m Přepadové vedení 2m PVC zpět do zásobníku					
	VV		- 1x Chemie - TwinOxide Dvousložkový přípravek - chlórdioxidu					
	VV		- 1x Třídační sadu pro ruční měření chlórdioxidu ve vodě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	725539108_Z400	Zásobník teplé vody o objemu 400 litrů, 10 barů; vnitřní povrch smaltovaný, vč. izolace D+M	soubor	1,000	23 676,00	23 676,00	vlastní
	D	732	Strojovny				15 135,28	
98	K	B0490_Č1	Oběhové čerpadlo; V = 1,5 m3/h; H = 1,2 m; DN40	ks	1,000	5 352,40	5 352,40	vlastní
99	K	B0490_Čc	Cirkulační čerpadlo; V=1,5 m3/h; dp = 1,5 kPa	ks	1,000	9 782,88	9 782,88	vlastní
	D	003	Zařizovací předměty				446 759,42	
	D	725	Zařizovací předměty				446 759,42	
100	K	721213_R1	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru, děrovaný rošt, délka 700 mm, včetně včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a sádkonu	kus	1,000	5 191,45	5 191,45	vlastní
	VV		"S" : 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	164,24	164,24	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"WC2" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
102	K	725119205_R	Montáž klozetových mís	kus	1,000	619,01	619,01	vlastní
	W		"WC2" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
103	K	725119306_R	Montáž klozetu závěsného	soubor	12,000	569,49	6 833,98	vlastní
	W		"WC1" : 11		11,000			
	W		"WC1" : 1		1,000			
	W		Součet		12,000			
104	K	725119401_R	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	15,000	619,01	9 285,15	vlastní
	W		"VL1" : 3		3,000			
	W		"WC1" : 11		11,000			
	W		"WC1" : 1		1,000			
	W		Součet		15,000			
105	K	725122_R1	Pisoár s autom. splachovačem, D+M	soubor	2,000	10 316,88	20 633,76	vlastní
	W		"PJ" : 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
106	K	725219201_R	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,000	462,20	462,20	vlastní
	W		Včetně dodání zápachové uzávěrky.					
	W		"U1" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
107	K	725219401_R	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	28,000	453,94	12 710,32	vlastní
	W		Včetně dodání zápachové uzávěrky.					
	W		"U1" : 13		13,000			
	W		"U2" : 14		14,000			
	W		"Um" : 1		1,000			
	W		Součet		28,000			
108	K	725219502_R	Montáž sloupů k umyvadlu	soubor	27,000	371,41	10 028,07	vlastní
	W		"U1" : 13		13,000			
	W		"U2" : 14		14,000			
	W		Součet		27,000			
109	K	725249103	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	2,000	1 857,04	3 714,08	CS ÚRS 2020 01
	W		"S1" : 1		1,000			
	W		"S2" : 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
110	K	725610811	Demontáž ventilů výtakových nástěnných	kus	1,000	34,24	34,24	CS ÚRS 2020 01
111	K	725614_R1	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	1,000	173,32	173,32	vlastní
	W		"MG" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
112	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	18,000	100,69	1 812,42	CS ÚRS 2020 01
113	K	725823_R1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 205,84	1 205,84	vlastní
	W		"Um" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
114	K	725825_R2	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	35,000	1 362,65	47 692,75	vlastní
	W		"U1" : 13		13,000			
	W		"U2" : 14		14,000			
	W		"U3" : 1		1,000			
	W		"UL1" : 4		4,000			
	W		"UL2" : 1		1,000			
	W		"UL3" : 1		1,000			
	W		"Ui" : 1		1,000			
	W		Součet		35,000			
115	K	725825_R3	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	20,000	1 362,65	27 253,00	vlastní
	W		"D1" : 1		1,000			
	W		"DL1" : 2		2,000			
	W		"DL2" : 12		12,000			
	W		"DL3" : 1		1,000			
	W		"DL4" : 1		1,000			
	W		"VL1" : 3		3,000			
	W		Součet		20,000			
116	K	725829_R4	Montáž baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	58,000	288,87	16 754,46	vlastní
	W		"DG1" : 1		1,000			
	W		"DG2" : 2		2,000			
	W		"U1" : 13		13,000			
	W		"U2" : 14		14,000			
	W		"U3" : 1		1,000			
	W		"UL1" : 4		4,000			
	W		"UL2" : 1		1,000			
	W		"UL3" : 1		1,000			
	W		"Ui" : 1		1,000			
	W		"D1" : 1		1,000			
	W		"DL1" : 2		2,000			
	W		"DL2" : 12		12,000			
	W		"DL3" : 1		1,000			
	W		"DL4" : 1		1,000			
	W		"VL1" : 3		3,000			
	W		Součet		58,000			
117	K	725829_R5	Montáž baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,000	239,35	239,35	vlastní
	W		"Um" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
118	K	725829_R6	Montáž baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterii umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových	kus	1,000	272,37	272,37	vlastní
	W		sounrav					
	W		"B" : 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	725845_R7	Součet Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávek materiálu	kus	3,000	1 372,56	4 117,68	vlastní
	W		"S1" : 1		1,000			
	W		"S2" : 1		1,000			
	W		"S" : 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
120	K	725860_R1	Žápadková uzavěrka (sifon) pro zařízení předmětů D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kyt, včetně dodávek materiálu	kus	2,000	618,01	1 238,02	vlastní
	W		"ML" : 1		1,000			
	W		"MG" : 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
121	K	725860_R2	Žápadková uzavěrka (sifon) pro zařízení předmětů D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez, PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávek materiálu	kus	23,000	314,46	7 232,58	vlastní
	W		"UL1" : 4		4,000			
	W		"UL2" : 1		1,000			
	W		"UL3" : 1		1,000			
	W		"D1" : 1		1,000			
	W		"DL1" : 2		2,000			
	W		"DL2" : 12		12,000			
	W		"DL3" : 1		1,000			
	W		"DL3" : 1		1,000			
	W		Součet		23,000			
122	K	725860_R3	Žápadková uzavěrka (sifon) pro zařízení předmětů D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, znětný uzávěr, včetně dodávek materiálu	kus	30,000	301,25	9 037,50	vlastní
	W		"U1" : 13		13,000			
	W		"U2" : 14		14,000			
	W		"U3" : 1		1,000			
	W		"Um" : 1		1,000			
	W		"U1" : 1		1,000			
	W		Součet		30,000			
123	K	725860_R4	Žápadková uzavěrka (sifon) pro zařízení předmětů D 40/50 mm x 6/4"; samočistící, pro sprchové kouty; PP; PE; odtok vodorovný, kul. kloub (olačivý 280", sklopný 10"), příslušenství včetně dodávek materiálu	kus	2,000	533,18	1 066,36	vlastní
	W		"S1" : 1		1,000			
	W		"S2" : 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
124	K	725_HL136	Montáž západkové uzavěrky pro kazetové chladicí jednotky	kus	18,000	618,18	11 127,42	vlastní
	W		"VZT1" : 18		18,000			
	W		Součet		18,000			
125	K	725_HL70	Montáž podlahové vpusti DN100	kus	2,000	206,34	412,68	vlastní
	W		"VP" : 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
126	K	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	17,000	306,20	5 205,40	CS ÚRS 2020 01
	W		"WC1" : 11		11,000			
	W		"WC2" : 1		1,000			
	W		"WC1" : 1		1,000			
	W		"ddm" : 4		4,000			
	W		Součet		17,000			
127	K	725814122R00_	Ventil podomítkový celoplastový 1/2" se šroubením 3/4"	soubor	2,000	371,41	742,82	vlastní
	W		"ML" : 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
128	K	725849205R00B	Montáž baterie sprchové	kus	3,000	239,35	718,05	vlastní
	W		"S1" : 1		1,000			
	W		"S2" : 1		1,000			
	W		"S" : 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
129	K	725869204R00_	Montáž uzavěrek zápach.dřez jednoduchý	kus	3,000	74,28	222,84	vlastní
	W		"DG1" : 1		1,000			
	W		"DG2" : 2		2,000			
	W		Součet		3,000			
130	K	64240056R_p	Madlo k WC, sklopné, 850 mm, nerez; madlo k WC, roevné, 900 mm, s držákem TP, nerez	kus	1,000	2 443,04	2 443,04	vlastní
	W		"WC1" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
131	K	725829503R00_B	Baterie stojánkové bidetová	kus	1,000	1 480,68	1 480,68	vlastní
	W		"B" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
132	K	28696_R1	System předstěnový pro WC; pro zazdění mokřým procesem; ovládání zeředu;	kus	12,000	4 503,11	54 037,32	vlastní
	W		"WC1" : 11		11,000			
	W		"WC1" : 1		1,000			
	W		Součet		12,000			
133	K	28696_R2	lačítko ovládací plastové; pro ovládání zeředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / nouchromovaná lesklá / bílá	kus	15,000	1 361,83	20 427,45	vlastní
	W		"VL1" : 3		3,000			
	W		"WC1" : 11		11,000			
	W		"WC1" : 1		1,000			
	W		Součet		15,000			
134	K	286967_R3	system předstěnový pro bidety; pro zazdění mokřým procesem; h = 36,0 cm; š = 55,0 cm; hl = 12,0 až 16,0 cm	kus	1,000	3 343,49	3 343,49	vlastní
	W		"B" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
135	K	286967_R4	system předstěnový pro vylevku; pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sadrokartonu); pro zazdění mokřým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	3,000	4 664,88	13 994,64	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"VL1" : 3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
136	K	55110083R	Hadice sanitární PN16, 3/8"x1/2", l 60 cm	kus	17,000	160,94	2 735,98	vlastní
	vv		"Um" : 1		1,000			
	vv		"B" : 1		1,000			
	vv		"WC1" : 11		11,000			
	vv		"WC2" : 1		1,000			
	vv		"WCi" : 1		1,000			
	vv		"PI" : 2		2,000			
	vv		Součet		17,000			
137	K	55161_R5	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé	kus	13,000	623,14	8 100,82	vlastní
	vv		"WC1" : 11		11,000			
	vv		"WC2" : 1		1,000			
	vv		"WCi" : 1		1,000			
	vv		Součet		13,000			
138	K	55162_R6	vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; zápachová uzávěrka; Ø odtok 75 mm; l 110 mm; odtok vodorovný; přítok 3 x DN 50/40; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez	kus	2,000	2 154,99	4 309,98	vlastní
	vv		"VP" : 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
139	K	55162_R7	sifon kondenzační; kontrola stavu hladiny; možnost odpouštění; PP; DN 40 x 6/4"	kus	18,000	618,19	11 127,42	vlastní
	vv		"VZT1" : 18		18,000			
	vv		Součet		18,000			
140	K	55162_R8	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, výtokový ventil 1/2"	kus	14,000	717,23	10 041,22	vlastní
	vv		"VZT2" : 7		7,000			
	vv		"VZT3" : 1		1,000			
	vv		"h" : 6		6,000			
	vv		Součet		14,000			
141	K	554230_R9	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; obalem 84 l; akrylátová; bílá	kus	1,000	3 186,68	3 186,68	vlastní
	vv		"S2" : 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
142	K	55423_R10	vanička sprchová čtverhrubá; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; podezdění	kus	1,000	3 265,09	3 265,09	vlastní
	vv		"S1" : 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
143	K	554280_R11	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 900 mm; čtverhrubý; R 500 mm; vstup rohový, š. vstupu 630 mm; výloň plast; dezén pearl	kus	1,000	7 235,85	7 235,85	vlastní
	vv		"S2" : 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
144	K	554281_R12	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtverhrubý; R 550 mm; vstup rohový, š. vstupu 630 mm; výloň bezpečnostní sklo; dezén chinchila	kus	1,000	8 224,62	8 224,62	vlastní
	vv		"S1" : 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
145	K	642136_R13	umyvadlo š = 550 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šroubv	kus	1,000	1 337,89	1 337,89	vlastní
	vv		"U1" : 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
146	K	642153_R14	umyvadlo š = 550 mm; hl. 420 mm; diturvit; bílé	kus	27,000	842,68	22 752,36	vlastní
	vv		"U1" : 13		13,000			
	vv		"U2" : 14		14,000			
	vv		Součet		27,000			
147	K	642184_R15	umývatko š = 500 mm; hl. 350 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá	kus	1,000	808,84	808,84	vlastní
	vv		"U1" : 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
148	K	642345_R16	mísa klozetová diturvit stojící; h = 400 mm; š = 360 mm; hl. 535 mm; splach. hluboké; odpad svislý; bílá	kus	1,000	1 585,50	1 585,50	vlastní
	vv		"WC2" : 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
149	K	642389_R17	mísa klozetová diturvit závěsná, s oplachovým kruhem; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	11,000	1 614,39	17 758,29	vlastní
	vv		"WC1" : 11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
150	K	642400_R18	mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 365 mm; š = 360 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá	kus	1,000	4 096,21	4 096,21	vlastní
	vv		"WCi" : 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
151	K	642404_R19	bidet závěsný; diturvit; s otvorem pro baterii; š = 360 mm; l = 530,0 mm; v = 340 mm; bílá	kus	1,000	2 118,67	2 118,67	vlastní
	vv		"B" : 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
152	K	642711_R20	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	3,000	3 640,62	10 921,86	vlastní
	vv		"VL1" : 3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
153	K	642915_R18	Kryt na sifon bílý polosloup	kus	27,000	789,03	21 303,81	vlastní
	vv		"U1" : 13		13,000			
	vv		"U2" : 14		14,000			
	vv		Součet		27,000			
154	K	725_HL138	Montáž zápachové uzávěrky pro nástěnné chladicí jednotky	kus	14,000	206,34	2 888,76	vlastní
	vv		"VZT2" : 7		7,000			
	vv		"VZT3" : 1		1,000			
	vv		"h" : 6		6,000			
	vv		Součet		14,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	5,000	206,34	1 031,69	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Líbušina tř. 23, 623 00 Brno

IC:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Škarek

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 418 047,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 418 047,83	21,00%	1 347 790,04
DPH snížené	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 765 837,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel:

Ing. Škarek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 418 047,83

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika

6 418 047,83

09RHM - Rozvaděč 09RHM	281 232,50
09RHD - Rozvaděč 09RHD	240 125,41
09RPBZ - Rozvaděč 09R.PBZ	62 045,18
09RTN - Rozvaděč 09R.TN	235 907,45
RH-LAB - Rozvaděč RH-LAB (úprava a doplnění)	1 940,97
09RMD01 - Rozvaděč 09RMD-0.1	78 522,87
09RMD11 - Rozvaděč 09RMD-1.1 (úprava a doplnění)	13 093,64
09RU12 - Rozvaděč 09RU-1.2 (úprava a doplnění)	9 866,87
09RMD13 - Rozvaděč 09RMD-1.3	99 182,26
09RM14 - Rozvaděč 09RM-1.4	76 298,09
09RMDU21 - Rozvaděč 09RMDU-2.1	165 437,81
09RMDU22 - Rozvaděč 09RMDU-2.2	138 667,25
09RMD31 - Rozvaděč 09RMD-3.1	52 182,04
09RMD32 - Rozvaděč 09RM-3.2	4 088,66
HOP - Svorková skříň HOP	5 227,22
CSTS - Skříň CS+TS	4 308,42
MX - Svorková skříň MX	39 519,40
UPS - Záložní zdroj UPS	468 432,45
09RNO - Rozvaděč 09R.NO	160 514,40
ZS - Zásuvkové skříně	10 425,14
ELUPS - Úložný systém	266 898,45
ELMAT - Elektroinstalační materiál	624 187,51
OSV - Svitidla	1 201 693,75
Kab - Kabely	1 432 662,27
HROM - Hromosvod	328 595,64
ELE-ROP - Revize a ostatní práce	416 992,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
25	K	741320024	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů	kus	4,000	48,75	195,00	CS ÚRS 2020 01
26	M	00140750	PVA10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro vše	ks	6,000	12,17	73,02	vlastní
	vv		3+3		6,000			
27	M	0017017	Pojistková vložka, PN000 50A gG	ks	3,000	30,43	91,29	vlastní
	vv		3		3,000			
28	M	0017107	Pojistková vložka, PN1 250A gG	ks	3,000	83,00	249,00	vlastní
	vv		3		3,000			
29	M	0017313	Pojistková vložka, PN3 315A gG	ks	6,000	105,13	630,78	vlastní
	vv		6		6,000			
30	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů SPD typ 1, jednobolový svodič bleskových proudů,	kus	18,000	3,22	57,96	CS ÚRS 2020 01
31	M	D03900220-r	Uc=255V, Imp=50kA(10/350us), Ili=50kAef, Uo=2.5kV, provedení s výměnnými moduly	ks	3,000	1 936,67	5 810,01	vlastní
	vv		3		3,000			
32	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1	kus	3,000	76,36	229,08	CS ÚRS 2020 01
33	M	S01PM710MG	jednobolových impulzní proud do 100 kA Multimetr (analizátor sítě) s komunikací Modbus	ks	1,000	2 877,33	2 877,33	vlastní
	vv		osazení do dveří rozvaděče		1,000			
34	K	741331004	Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	1,000	153,27	153,27	CS ÚRS 2020 01
35	M	S01A9MEM3235	Elektroměr pro nepřímé měření, xx/5A, komunikace M-bus, na DIN	ks	1,000	4 974,47	4 974,47	vlastní
	vv		1		1,000			
36	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	1,000	73,04	73,04	CS ÚRS 2020 01
37	M	S03MG954015-	Transformátor měřicí 150A/5A, 30x10	ks	3,000	237,93	713,79	vlastní
	vv		3		3,000			
38	M	S03MG954050-	Transformátor měřicí 500/5A, 30x10	ks	3,000	265,60	796,80	vlastní
	vv		3		3,000			
39	K	741350202	Montáž transformátor měřicí proudový nn s	kus	6,000	194,22	1 165,32	CS ÚRS 2020 01
40	M	F01CU020	připojovací praporce se zapojením vodičů Cu přípojnice 63x10 mm	ks	12,000	8 687,32	104 247,84	vlastní
	vv		3+3+3+3		12,000			
41	M	F01CU018	Cu přípojnice 40x10 mm	ks	7,000	2 351,67	16 461,69	vlastní
	vv		1+2+2+2		7,000			
42	K	741127031	Montáž přípojnicový rozvod AI průmyslový díl rovný 500	kus	19,000	608,67	11 564,73	CS ÚRS 2020 01
43	M	34562148	A délka 1200 mm s odbočkou svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem	kus	6,000	6,14	36,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		vodiče 4mm2		6,000			
44	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6	kus	6,000	12,17	73,02	CS ÚRS 2020 01
			mm2 se zapojením vodičů					
	O	09RHD	Rozvaděč 09RHD				240 125,41	
			Skrín volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 400x2000x400 mm (š x v x h), sokl					
45	M	RT1ros4020040	+100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody	ks	1,000	6 946,62	6 946,62	vlastní
	vv		vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, nřistminových lišt, kruhých desek, nosníků atd		1,000			
46	M	RT1ros6020040	Skrín volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 600x2000x400 mm (š x v x h), sokl	ks	3,000	7 763,87	23 291,61	vlastní
	vv		+100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody		3,000			
			vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, nřistminových lišt, kruhých desek, nosníků atd					
47	M	RT1rosbo20040	bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x400	pár	2,000	2 370,02	4 740,04	vlastní
	vv		mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně		2,000			
			stojící skříňový rozvaděč					
48	K	741210202	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole	kus	4,000	2 059,47	8 237,88	CS ÚRS 2020 01
49	M	00214412	do 300 ko	ks	2,000	5 851,51	11 703,02	vlastní
	vv		Spínací blok, 3pól, In 630 A, Icu 36 kA, pro BH630		2,000			
50	M	00225200	Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In	ks	2,000	6 456,27	12 912,54	vlastní
	vv		400 A, nastavení IR 160 - 400 A, pro BH630		2,000			
51	M	00213532	1+1	ks	1,000	776,39	776,39	vlastní
	vv		Uzamykatelná páka, pro BH630, vč. zámku		1,000			
52	M	00224650	1	ks	1,000	1 446,53	1 446,53	vlastní
	vv		Napěťová spoušť, AC/DC 24, 40, 48 V, pro		1,000			
			BH630/BD250					
53	K	741320304	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do	kus	2,000	304,83	609,66	CS ÚRS 2020 01
	vv		600 A		2,000			
54	M	00214414	2	ks	4,000	3 595,90	14 383,60	vlastní
	vv		Spínací blok, 3pól, In 250 A, Icu 36 kA, pro BD250		4,000			
55	M	00233424	4	ks	1,000	3 375,24	3 375,24	vlastní
	vv		Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In		1,000			
			160 A, nastavení IR 63 - 160 A, pro BD250					
56	M	00233425	1	ks	1,000	5 058,78	5 058,78	vlastní
	vv		Nadproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In		1,000			
			250 A, nastavení IR 100 - 250 A, pro BD250					
57	K	741320302	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do	kus	2,000	237,62	475,64	CS ÚRS 2020 01
			300 A		2,000			
58	M	00220213	Jistič, 3pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika	ks	5,000	2 815,43	14 077,15	vlastní
	vv		distribuční D, nastavení IR 25 - 32 A, Cu/Al kabel		5,000			
59	M	00220217	5	ks	4,000	2 815,43	11 261,72	vlastní
	vv		Jistič, 3pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika		4,000			
			distribuční D, nastavení IR 40 - 50 A, Cu/Al kabel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	00202019	Jistič, 3pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení IR 50 - 63 A, Cu/Al kabel	ks	3,000	7 150,94	21 452,82	vlastní
	vv				3,000			
61	K	741320301	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 100 A	kus	12,000	201,86	2 422,32	CS ÚRS 2020 01
62	M	00238822	Odpínač válcových pojistek, le 32 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro válcové pojistky	ks	1,000	220,66	220,66	vlastní
	vv				1,000			
63	K	741320022	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 63 A se zapojením vodičů	kus	1,000	64,24	64,24	CS ÚRS 2020 01
64	M	00214364	Pojistkový odpínač, le 250 A (325 A/ZP1), Ue 690 V, 3pól, provedení, M10 - šroubv přiložen	ks	1,000	2 492,61	2 492,61	vlastní
	vv				1,000			
65	M	00211862	Pojistkový spodek, 3pól, provedení, kombinace : M8 - svorkový šroub a V-praporec	ks	1,000	318,73	318,73	vlastní
	vv				1,000			
66	M	0027369	Pojistkový spodek, 3pól, provedení, kombinace : M10 - svorkový šroub a V-praporec	ks	1,000	629,28	629,28	vlastní
	vv				1,000			
67	K	741320024	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů	kus	3,000	72,00	216,00	CS ÚRS 2020 01
68	M	00140750	PVA10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro vše	ks	3,000	17,98	53,94	vlastní
	vv				3,000			
69	M	0017017	Pojistková vložka, PN000 50A gG	ks	3,000	44,95	134,85	vlastní
	vv				3,000			
70	M	0017107	Pojistková vložka, PN1 250A gG	ks	3,000	122,59	367,77	vlastní
	vv				3,000			
71	M	0017313	Pojistková vložka, PN3 315A gG	ks	3,000	155,28	465,84	vlastní
	vv				3,000			
72	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů SPD typ 1, jednofázový svodič bleskových proudů, Uc=255V, Iimp=50kA(10/350us), Iti=50kAef, Uo=2.5kV provedení s výměnnými moduly	kus	12,000	4,76	57,12	CS ÚRS 2020 01
73	M	D03900220-r	Uc=255V, Iimp=50kA(10/350us), Iti=50kAef, Uo=2.5kV provedení s výměnnými moduly	ks	3,000	2 860,37	8 581,11	vlastní
	vv				3,000			
74	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednobólových impulzní proud do 100 kA	kus	3,000	112,78	338,34	CS ÚRS 2020 01
75	M	S01PM710MG	Multimetr (analizátor sítě) s komunikací Modbus osazení do dveří rozvaděče	ks	1,000	4 249,70	4 249,70	vlastní
	vv				1,000			
76	K	741331004	Montáž přístroj registrační bez zapojení vodičů	kus	1,000	226,38	226,38	CS ÚRS 2020 01
77	M	S03MG954030--	Transformátor měřicí 300/5A, 30x10	ks	3,000	368,58	1 105,74	vlastní
	vv				3,000			
78	K	741350202	Montáž transformátor měřicí proudový nn s přípojevacími praporky se zapojením vodičů	kus	3,000	286,85	860,55	CS ÚRS 2020 01
79	M	F01CU017	Cu přípojnice 40x5 mm	ks	7,000	2 521,22	17 648,54	vlastní
	vv		1+2+2+2		7,000			
80	M	F01CU018	Cu přípojnice 40x10 mm	ks	12,000	3 473,31	41 679,72	vlastní
	vv		3+3+3+3		12,000			
81	K	741127031	Montáž přípojnici rozvod Al průmyslový díl rovný 500 A délka 1200 mm s odbočkou	kus	19,000	898,97	17 080,43	CS ÚRS 2020 01
82	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	ks	6,000	9,07	54,42	CS ÚRS 2020 01
	vv				6,000			
83	K	741231002	Montáž svorkovnice db rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	17,98	107,88	CS ÚRS 2020 01
	D	09RPBZ	Rozvaděč 09R.PBZ				62 045,18	
			Skřín volně stojící, ocelopiechova, 600x(1900+100)x400 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, příslušných listů, krycích desek, horního a dolního řadu	ks	1,000	8 705,55	8 705,55	vlastní
	vv				1,000			
85	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kV	kus	1,000	2 376,13	2 376,13	CS ÚRS 2020 01
86	M	00234346	Páčekový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, síťka 3 moduly	ks	2,000	727,18	1 454,36	vlastní
	vv		1+1		2,000			
87	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříně	kus	2,000	358,47	716,94	CS ÚRS 2020 01
88	M	00234326	Napěťová spoušť, Ue 110 - 415 V a.c. / 110 - 220 V d.c., pro LPE, LPN, APN	ks	2,000	517,22	1 034,44	vlastní
	vv		1+1		2,000			
89	K	741320381	Montáž jistič-elektromagnetický pohon	kus	2,000	193,57	387,14	CS ÚRS 2020 01
90	M	D03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNgard M, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	1,000	4 352,83	4 352,83	vlastní
	vv				1,000			
91	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000	224,30	224,30	CS ÚRS 2020 01
92	M	B04GS54006TP	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 63A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním ovládnutím sítě	ks	1,000	18 914,98	18 914,98	vlastní
	vv				1,000			
93	K	741330143	Montáž stykač síťový ve skříně reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník	kus	1,000	844,96	844,96	CS ÚRS 2020 01
94	M	00233889	Jistič, In 4 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	199,72	399,44	vlastní
	vv				2,000			
95	M	00233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	143,39	143,39	vlastní
	vv				1,000			
96	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	9,000	97,30	875,70	vlastní
	vv				9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	M	00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	161,82	647,28	vlastní
	vv				4,000			
98	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	16,000	143,39	2 294,24	CS ÚRS 2020 01
99	M	00234042	Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	532,58	532,58	vlastní
	vv				1,000			
100	M	00234058	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	273,46	273,46	vlastní
	vv				1,000			
101	M	00234060	Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	273,46	273,46	vlastní
	vv				1,000			
102	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	267,32	801,96	CS ÚRS 2020 01
103	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V-50/60Hz	ks	4,000	501,86	2 007,44	vlastní
	vv				4,000			
104	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	4,000	116,78	467,04	CS ÚRS 2020 01
105	M	H02ip0608	Stykač 25A, 2R, 230V-50/60Hz	ks	4,000	527,46	2 109,84	vlastní
	vv				4,000			
106	M	H02ip0613	Stykač 25A, 4R, 230V-50/60Hz	ks	2,000	542,82	1 085,64	vlastní
	vv				2,000			
107	K	741330042	Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus	6,000	196,65	1 179,90	CS ÚRS 2020 01
108	M	H02ip0604.1	Relé interface, 5A, 1S+1R, 12-24V, AC/DC	ks	6,000	1 177,82	7 066,92	vlastní
	vv				6,000			
109	K	741330632.1	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	6,000	174,11	1 044,66	CS ÚRS 2020 01
110	M	34562148	svomice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	54,000	11,37	613,98	CS ÚRS 2020 01
	vv				48,000			
	vv				6,000			
111	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	54,000	22,53	1 216,62	CS ÚRS 2020 01
		D 09RTN	Rozvaděč 09R.TN				235 907,45	
112	M	RT1ro6020030	Skřín volně stojící, oceloptechova, 600x(1900+100)x300 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, nainstalováno	ks	2,000	20 408,65	40 817,30	vlastní
	vv				2,000			
113	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kV	kus	2,000	5 260,90	10 521,80	CS ÚRS 2020 01
114	M	00214414	Spinací blok, 3pól, In 250 A, Icu 36 kA, pro BD250	ks	6,000	9 977,56	59 865,36	vlastní
	vv				6,000			
115	M	00224120	Blok odpínače, pro BD250	ks	4,000	4 176,97	16 707,88	vlastní
	vv				4,000			
116	M	00224200	Nadoproudová spoušť, charakteristika distribuční D, In 160 A, nastavení IR 63 - 160 A, pro BD250	ks	2,000	9 365,30	18 730,60	vlastní
	vv				2,000			
117	K	741320202	Montáž jističů deionových vestavných do 300 A	kus	6,000	365,09	2 190,54	CS ÚRS 2020 01
118	M	B04atyst4p250	Automatický přepínač sítě 4-pólový, 250A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě	ks	1,000	45 430,29	45 430,29	vlastní
	vv				1,000			
119	K	741330145r	Montáž stykačů střídavých ve skříní reverzační třípólový do 250 A v zapojení hvězda-triúhelník	kus	1,000	12 472,00	12 472,00	vlastní
120	M	D03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	1,000	9 637,42	9 637,42	vlastní
	vv				1,000			
121	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000	496,61	496,61	CS ÚRS 2020 01
122	M	00233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	317,47	317,47	vlastní
	vv				1,000			
123	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	317,47	317,47	CS ÚRS 2020 01
124	M	00234043	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	1 519,31	6 077,24	vlastní
	vv				4,000			
125	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	591,65	2 367,40	CS ÚRS 2020 01
126	M	00234044	Jistič, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	1 353,77	1 353,77	vlastní
	vv				1,000			
127	M	00234047	Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	3 968,35	3 968,35	vlastní
	vv				1,000			
128	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	2,000	793,67	1 587,34	CS ÚRS 2020 01
129	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	1,000	113,38	113,38	vlastní
	vv				1,000			
130	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	113,38	113,38	vlastní
	vv				1,000			
131	K	741330511	Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů	kus	2,000	333,34	666,68	CS ÚRS 2020 01
132	M	34562148	svomice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	6,000	25,17	151,02	CS ÚRS 2020 01
	vv				6,000			
133	M	34562174	svomice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	12,000	32,88	394,56	CS ÚRS 2020 01
	vv				12,000			
134	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	18,000	49,89	898,02	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm ²	kus	3,000	43,99	131,97	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
136	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	58,05	174,15	CS ÚRS 2020 01
137	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm ²	kus	3,000	57,14	171,42	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
138	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	78,01	234,03	CS ÚRS 2020 01
	D	RH-LAB	Rozvaděč RH-LAB (úprava a doplnění)				1 940,97	
139	M	00234043	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	1 249,82	1 249,82	vlastní
	vv		1		1,000			
140	K	741320166	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	486,88	486,88	CS ÚRS 2020 01
141	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	3,000	27,05	81,15	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
142	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	41,04	123,12	CS ÚRS 2020 01
	D	09RMD01	Rozvaděč 09RMD-0.1				78 522,87	
143	M	RT1rav6016025	Skříň vestavná 600x1600x250mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných listů, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta	ks	1,000	9 868,15	9 868,15	vlastní
	vv		1		1,000			
144	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 ko	kus	1,000	1 293,80	1 293,80	CS ÚRS 2020 01
145	M	00234341	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c. 3-pól, síťka 3 modulů	ks	3,000	663,35	1 990,05	vlastní
	vv		3		3,000			
146	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	3,000	383,75	1 151,25	CS ÚRS 2020 01
147	M	D03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNGuard M, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	2,000	4 659,87	9 319,74	vlastní
	vv		2		2,000			
148	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	2,000	240,12	480,24	CS ÚRS 2020 01
149	M	B04G554004	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 40A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním síli	ks	1,000	17 402,07	17 402,07	vlastní
150	K	741330143	Montáž stykačů střídavých ve skříní reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník	kus	1,000	904,56	904,56	CS ÚRS 2020 01
151	M	00233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	153,50	460,50	vlastní
	vv		3		3,000			
152	M	00233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	153,50	153,50	vlastní
	vv		1		1,000			
153	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	15,000	104,16	1 562,40	vlastní
	vv		15		15,000			
154	M	00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	173,24	519,72	vlastní
	vv		3		3,000			
155	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	22,000	153,50	3 377,00	CS ÚRS 2020 01
156	M	00234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	266,43	532,86	vlastní
	vv		2		2,000			
157	M	00234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	285,07	570,14	vlastní
	vv		2		2,000			
158	K	741320166	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	286,17	1 144,68	CS ÚRS 2020 01
159	M	00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, tvo A	ks	7,000	1 282,83	8 979,81	vlastní
	vv		7		7,000			
160	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	7,000	194,07	1 358,49	CS ÚRS 2020 01
161	M	00235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Icn 30 mA, 4-pól, Icn 10 kA, typ A-G	ks	1,000	1 553,65	1 553,65	vlastní
	vv		1		1,000			
162	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	264,24	264,24	CS ÚRS 2020 01
163	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V-50/60Hz	ks	5,000	537,26	2 686,30	vlastní
	vv		5		5,000			
164	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	5,000	124,99	624,95	CS ÚRS 2020 01
165	M	H02ip0611	Stykač 25A, 3S, 230V-50/60Hz	ks	1,000	427,61	427,61	vlastní
	vv		1		1,000			
166	K	741330042	Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus	1,000	210,52	210,52	CS ÚRS 2020 01
167	M	H02ip0592	Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V-50/60Hz	ks	4,000	164,47	657,88	vlastní
	vv		4		4,000			
168	M	R-IMR2	Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300 000 cyklů	kus	2,000	2 028,41	4 056,82	vlastní
	vv		2		2,000			
169	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	6,000	186,39	1 118,34	CS ÚRS 2020 01
170	M	E02SOU1	Soumrakový spínač analogový, vč. externího senzoru, 1-100lx, 100-5000lx, 1P 8A, 230V ac	ks	1,000	1 041,62	1 041,62	vlastní
	vv		1		1,000			
171	K	741311002	Montáž spínačů soumrakových se zapojením vodičů	kus	1,000	151,31	151,31	CS ÚRS 2020 01
172	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	54,82	109,64	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
173	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	1,000	54,82	54,82	vlastní
	VV		1		1,000			
174	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	54,82	54,82	vlastní
	VV		1		1,000			
175	K	741330511	Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů	kus	4,000	161,18	644,72	CS ÚRS 2020 01
176	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	104,16	104,16	vlastní
	VV		1		1,000			
177	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	154,60	154,60	CS ÚRS 2020 01
178	M	34562148	svomice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	89,000	12,17	1 083,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		04		84,000			
	VV		5		5,000			
179	M	34562174	svomice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	4,000	15,90	63,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
180	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	93,000	24,12	2 243,16	CS ÚRS 2020 01
181	M	34562200	svomice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm ²	kus	3,000	21,27	63,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		3		3,000			
182	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	28,07	84,21	CS ÚRS 2020 01
	D	09RMD11	Rozvaděč 09RMD-1.1 (úprava a doplnění)				13 093,64	
183	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	279,49	558,98	vlastní
	VV		2		2,000			
184	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	411,88	823,76	CS ÚRS 2020 01
185	M	00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	2,000	3 442,13	6 884,26	vlastní
	VV		2		2,000			
186	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	520,73	1 041,46	CS ÚRS 2020 01
187	M	E02SQU1	Soumrakový spínač analogový, vč. externího senzoru, 1-100lx, 100-50000lx, 1P 8A, 230V ac	ks	1,000	2 794,90	2 794,90	vlastní
	VV		1		1,000			
188	K	741311002	Montáž spínače soumrakový se zapojením vodičů	kus	1,000	406,00	406,00	CS ÚRS 2020 01
189	M	34562148	svomice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	6,000	32,66	195,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		6		6,000			
190	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	6,000	64,72	388,32	CS ÚRS 2020 01
	D	09RU12	Rozvaděč 09RU-1.2 (úprava a doplnění)				9 866,87	
191	M	00233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	289,47	578,94	vlastní
	VV		2		2,000			
192	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	196,43	392,86	vlastní
	VV		2		2,000			
193	M	00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	326,70	1 306,80	vlastní
	VV		4		4,000			
194	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	8,000	289,47	2 315,76	CS ÚRS 2020 01
195	K	741320105R	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni (ofeopiení stávacích orvků)	kus	12,000	413,53	4 962,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		12		12,000			
196	K	741322111R	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných (ofeopiení stávacích orvků)	kus	1,000	310,15	310,15	vlastní
	VV		1		1,000			
	D	09RMD13	Rozvaděč 09RMD-1.3				99 182,26	
197	M	RT1rav8018030	Skříň vestavná do niky 800x1800x300 mm, IP43/20, kompletní vč. rámu, nosných listů, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta	ks	1,000	8 272,69	8 272,69	vlastní
	VV		1		1,000			
198	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 ko	kus	1,000	1 452,35	1 452,35	CS ÚRS 2020 01
199	M	00234346	Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	2,000	652,62	1 305,24	vlastní
	VV		1+1		2,000			
200	K	741320175	Montáž jističů třipólových nn do 63 A ve skříni	kus	2,000	321,72	643,44	CS ÚRS 2020 01
201	M	D03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4-pólový pro TN-S svstém	ks	2,000	3 906,55	7 813,10	vlastní
	VV		1+1		2,000			
202	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	2,000	201,30	402,60	CS ÚRS 2020 01
203	M	B04G554008TP	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 63A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním ořeháním sítí	ks	1,000	18 914,98	18 914,98	vlastní
	VV		1		1,000			
204	K	741330143	Montáž stykače střídavý ve skříni reverzační třipólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník	kus	1,000	758,33	758,33	CS ÚRS 2020 01
205	M	00233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	128,69	128,69	vlastní
	VV		1		1,000			
206	M	00233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	128,69	257,38	vlastní
	VV		2		2,000			
207	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	15,000	87,32	1 309,80	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208		100233894	15 Jistič in 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól. Ien 10 kA	ks	15,000			
			2		2,000			
209	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	20,000	128,69	2 573,80	CS ÚRS 2020 01
210	M	00234163	Jistič, in 2 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól. Ien 10 kA	ks	3,000	1 599,39	4 798,17	vlastní
	WV		3		3,000			
211	K	741320135	Montáž jističů dvupólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	162,70	488,10	CS ÚRS 2020 01
212	M	00234016	Jistič, in 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól. Ien 10 kA	ks	2,000	223,36	446,72	vlastní
	W		2		2,000			
213	M	00234041	Jistič, in 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól. Ien 10 kA	ks	2,000	238,99	477,98	vlastní
	W		2		2,000			
214	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	239,91	959,64	CS ÚRS 2020 01
215	M	00234025	Jistič, in 60 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól. Ien 10 kA	ks	1,000	1 194,94	1 194,94	vlastní
	W		1		1,000			
216	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	321,72	321,72	CS ÚRS 2020 01
217	M	00234265	Pomocný spínač, 1x relativní kontakt Z, 1x relativní ovládací kontakt, oro LPE, LPN, APN	ks	5,000	386,06	1 930,30	vlastní
	W		5		5,000			
218	K	741311032	Montáž spínačů koncových řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zaoplením vodičů	kus	5,000	110,30	551,50	CS ÚRS 2020 01
219	M		Proudový chránič s nadproudovou ochranou, in 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{Δn} 30 mA, 1+N-pól. Irvo AC	ks	1,000	1 075,45	1075,45	vlastní
	W		1		1,000			
220	M	00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, in 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{Δn} 30 mA, 1+N-pól. Irvo A	ks	24,000	1 076,44	25 810,56	vlastní
	WV		24		24,000			
221	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříní	kus	25,000	162,70	4 067,50	CS ÚRS 2020 01
222	M		Proudový chránič, in 25 A, Ue 230/400 V a.c., I _{Δn} 30 mA, 4-pól. Ien 10 kA, Irw A-G	ks	1,000	1 302,49	1 302,49	vlastní
	W		1		1,000			
223	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	221,52	221,52	CS ÚRS 2020 01
224	M	H02p0606	Stykač 25 A, 1S, 230V-50/60Hz	ks	4,000	450,40	1 801,60	vlastní
	WV		4		4,000			
225	K	1741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	4,000	104,79	419,16	CS ÚRS 2020 01
226	M	H02p0592	Instalační relé 16 A, 1S+1R, 230V-50/60Hz	ks	4,000	137,88	551,52	vlastní
	WV		4		4,000			
227	M	H02p0573	Impulsní relé (dálkový přepínač), 1S, in=16 A, 230VAC/110VDC	ks	1,000	1 452,32	1 452,32	vlastní
	W		1		1,000			
228	M	R-IMR2	Impulsní relé na DIN 2S, 16A/230VAC, 3 kroky, Dostup k roku: 00, 01, 11 Životnost > 300.000 cyklů	kus	1,000	1 700,60	1 700,60	vlastní
	W		1		1,000			
229	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytů s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	6,000	156,26	937,56	CS ÚRS 2020 01
230	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	45,96	91,92	vlastní
	W		2		2,000			
231	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	1,000	45,96	45,96	vlastní
	WV		1		1,000			
232	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	45,96	45,96	vlastní
	W		1		1,000			
233	K	741330511	Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zaoplením vodičů	kus	4,000	135,12	540,46	CS ÚRS 2020 01
234	M	L0344213	44213, TRAFO 100VA 230V±15V, 24V, na DIN	ks	1,000	459,59	459,59	vlastní
	W		1		1,000			
235	K	741350001	Montáž transformátorů jednofázových nn vestavných 1x ortmár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	143,39	143,39	CS ÚRS 2020 01
236	M	368111820R	Zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	87,32	87,32	vlastní
	W		1		1,000			
237	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	129,61	129,61	CS ÚRS 2020 01
238	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	89,000	10,20	907,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		84		84,000			
	W		5		5,000			
239	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	4,000	13,33	53,32	CS ÚRS 2020 01
	W		4		4,000			
240	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	93,000	20,22	1 880,46	CS ÚRS 2020 01
241	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm ²	kus	3,000	23,16	69,48	CS ÚRS 2020 01
	WV		3		3,000			
242	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	31,62	94,86	CS ÚRS 2020 01
	D	09RM14	Rozvaděč 09RM-1.4 Skříň vestavná do niky 600x1600x200 mm, IP43/20,				76 298,09	
243	M	RT1rav6018020	kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta	ks	1,000	4 675,33	4 675,33	vlastní
	W		1		1,000			
244	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 ka	kus	1,000	1 477,40	1 477,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
245	M	00234346	Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól. Šířka 3 modulů	ks	1,000	663,90	663,90	vlastní
	vv		1		1,000			
246	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNGuard M, 4-pólový pro TN-S systémy	kus	1,000	327,27	327,27	CS ÚRS 2020 01
247	M	003952400	1	ks	1,000	3 974,07	3 974,07	vlastní
	vv		1		1,000			
248	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000	204,78	204,78	CS ÚRS 2020 01
249	M	00233889	Jistič, In 4 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól. Icn 10 kA	ks	1,000	182,34	182,34	vlastní
	vv		1		1,000			
250	M	00233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól. Icn 10 kA	ks	1,000	130,91	130,91	vlastní
	vv		1		1,000			
251	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól. Icn 10 kA	ks	9,000	88,83	799,47	vlastní
	vv		9		9,000			
252	M	00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól. Icn 10 kA	ks	1,000	147,74	147,74	vlastní
	vv		1		1,000			
253	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	12,000	130,91	1 570,92	CS ÚRS 2020 01
254	M	00234163	Jistič, In 2 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól. Icn 10 kA	ks	6,000	1 627,02	9 762,12	vlastní
	vv		6		6,000			
255	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	6,000	165,51	993,06	CS ÚRS 2020 01
256	M	00234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól. Icn 10 kA	ks	1,000	227,22	227,22	vlastní
	vv		1		1,000			
257	M	00234020	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól. Icn 10 kA	ks	2,000	201,04	402,08	vlastní
	vv		2		2,000			
258	M	00234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól. Icn 10 kA	ks	4,000	243,12	972,48	vlastní
	vv		4		4,000			
259	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	7,000	244,85	1 708,35	CS ÚRS 2020 01
260	M	00234265	Pomocný spínač, 1x relativní kontakt / 1x relativní přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN	ks	6,000	392,73	2 356,38	vlastní
	vv		6		6,000			
261	K	741311032	Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů	kus	6,000	112,21	673,26	CS ÚRS 2020 01
262	M	00238279	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól. Ivo AC	ks	1,000	1 094,03	1 094,03	vlastní
	vv		1		1,000			
263	M	00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól. Ivo A	ks	21,000	1 094,03	22 974,63	vlastní
	vv		21		21,000			
264	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	22,000	165,51	3 641,22	CS ÚRS 2020 01
265	M	00235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Icn 30 mA, 4-pól. Icn 10 kA, Ivo A-G	ks	5,000	1 324,99	6 624,95	vlastní
	vv		5		5,000			
266	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	5,000	225,35	1 126,75	CS ÚRS 2020 01
267	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V-50/60Hz	ks	4,000	458,18	1 832,72	vlastní
	vv		4		4,000			
268	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	4,000	106,60	426,40	CS ÚRS 2020 01
269	M	E02PRI41	Hlídací proudové relé, AC/DC 0,32+1,6A/1+5A/3,2+16A, 230V ac 50Hz	ks	1,000	1 519,48	1 519,48	vlastní
	vv		1		1,000			
270	K	741330755	Montáž relé proudové bez zapojení	kus	1,000	944,42	944,42	CS ÚRS 2020 01
271	M	L0344213	44213, TRAFO: 100VA 230V±15V, 24V, na DIN	ks	2,000	467,53	935,06	vlastní
	vv		2		2,000			
272	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	145,87	281,74	CS ÚRS 2020 01
273	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	88,83	88,83	vlastní
	vv		1		1,000			
274	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	131,84	131,84	CS ÚRS 2020 01
275	M	34562148	Svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	105,000	10,38	1 089,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		99		99,000			
	vv		6		6,000			
276	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	105,000	20,57	2 159,85	CS ÚRS 2020 01
277	M	34562230	Svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2	kus	3,000	23,56	70,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
278	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	32,17	96,51	CS ÚRS 2020 01
	D	09RMDU21	Rozvaděč 09RMDU-2.1				165 437,81	
			Skříň vestavná do niky 1200x1800x300 mm, IP43/20, kompletní vč. rámu, nosných listů, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta	ks	1,000	4 413,87	4 413,87	vlastní
279	M	RT1rav12018030	1		1,000			
	vv		1		1,000			
280	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kA	kus	1,000	1 394,80	1 394,80	CS ÚRS 2020 01
281	M	00234346	Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól. Šířka 3 modulů	ks	2,000	626,78	1 253,56	vlastní
	vv		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
282	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	2,000	308,98	617,96	CS ÚRS 2020 01
283	M	O0237285	Pákový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šifka 4,5 modulu	ks	1,000	1 394,80	1 394,80	vlastní
	vv		1		1,000			
284	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní	kus	1,000	376,95	376,95	CS ÚRS 2020 01
285	M	O03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHGuard M, 4-pólový pro TN-S systém	ks	3,000	3 751,85	11 255,55	vlastní
	vv		1+1+1		3,000			
286	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	3,000	193,33	579,99	CS ÚRS 2020 01
287	M	B04G554005TP	Prepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 63A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním síly	ks	1,000	18 914,98	18 914,98	vlastní
	vv		1		1,000			
288	K	741330143	Montáž stykač střídavý ve skříní reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník	kus	1,000	728,30	728,30	CS ÚRS 2020 01
289	M	O0233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	123,59	123,59	vlastní
	vv		1		1,000			
290	M	O0233890	Jistič, In 5 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	123,59	247,18	vlastní
	vv		2		2,000			
291	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	22,000	83,86	1 844,92	vlastní
	vv		22		22,000			
292	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	30,000	139,48	4 184,40	vlastní
	vv		30		30,000			
293	M	O0233895	Jistič, In 20 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	176,55	706,24	vlastní
	vv		4		4,000			
294	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	59,000	123,59	7 291,81	CS ÚRS 2020 01
295	M	O0233897	Jistič, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	157,14	471,42	vlastní
	vv		3		3,000			
296	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní	kus	3,000	155,37	466,11	CS ÚRS 2020 01
297	M	O0234163	Jistič, In 2 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA	ks	10,000	1 536,05	15 360,50	vlastní
	vv		10		10,000			
298	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	10,000	156,25	1 562,50	CS ÚRS 2020 01
299	M	O0234016	Jistič, In 5 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	214,52	429,04	vlastní
	vv		2		2,000			
300	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	229,52	459,04	vlastní
	vv		2		2,000			
301	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	230,41	921,64	CS ÚRS 2020 01
302	M	O0234026	Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	1 440,71	1 440,71	vlastní
	vv		1		1,000			
303	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	308,98	308,98	CS ÚRS 2020 01
304	M	O0234265	Pomocný spínač, 1x relativní kontakt / 1x relativní přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN	ks	6,000	370,77	2 224,62	vlastní
	vv		6		6,000			
305	K	741311032	Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů	kus	6,000	105,93	635,58	CS ÚRS 2020 01
306	M	O0235279	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Ivo AC	ks	1,000	1 032,86	1 032,86	vlastní
	vv		1		1,000			
7	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Ivo A	ks	56,000	1 032,88	57 841,28	vlastní
	vv		56		56,000			
308	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	57,000	156,25	8 906,25	CS ÚRS 2020 01
309	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Icn 30 mA, 4-pól, Icn 10 kA, Ivo A-G	ks	1,000	1 250,91	1 250,91	vlastní
	vv		1		1,000			
310	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	212,75	212,75	CS ÚRS 2020 01
311	M	H02ip0592	Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz	ks	4,000	132,42	529,68	vlastní
	vv		4		4,000			
312	M	R-IMR2	Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů	kus	1,000	1 633,16	1 633,16	vlastní
	vv		1		1,000			
313	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	5,000	150,07	750,35	CS ÚRS 2020 01
314	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	6,000	432,57	2 595,42	vlastní
	vv		6		6,000			
315	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	6,000	100,64	603,84	CS ÚRS 2020 01
316	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	44,14	88,28	vlastní
	vv		2		2,000			
317	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	1,000	44,14	44,14	vlastní
	vv		1		1,000			
318	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	44,14	44,14	vlastní
	vv		1		1,000			
319	K	741330511	Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů	kus	4,000	129,77	519,08	CS ÚRS 2020 01
320	M	L0344213	44213, TRAFO: 100VA 230V±15V, 24V, na DIN	ks	4,000	441,39	1 765,56	vlastní
	vv		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	K	741350001	Montáž transformátoru jednofázový nn vestavný 1x primár : 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	4,000	137,71	550,84	CS ÚRS 2020 01
322	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	83,86	83,86	vlastní
	vv		1		1,000			
323	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	124,47	124,47	CS ÚRS 2020 01
324	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	213,000	9,80	2 087,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		200		200,000			
	vv		13		13,000			
325	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	3,000	12,80	38,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
326	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	216,000	19,42	4 194,72	CS ÚRS 2020 01
327	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2	kus	3,000	17,13	51,39	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
328	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	22,60	67,80	CS ÚRS 2020 01
329	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2	kus	7,000	22,25	155,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		7		7,000			
330	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	7,000	30,37	212,59	CS ÚRS 2020 01
331	M	34561667	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2	kus	3,000	92,69	278,07	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
332	K	741231006	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	55,26	165,78	CS ÚRS 2020 01
	D	09RMDU22	Rozvaděč 09RMDU-2.2				138 667,25	
333	M	RT1rav10018030	Skříň vestavná do niky 1000x1800x300 mm, IP43/20, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta	ks	1,000	4 775,59	4 775,59	vlastní
	vv		1		1,000			
334	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kA	kus	1,000	1 509,09	1 509,09	CS ÚRS 2020 01
335	M	O0234341	Pákový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c. 3-pól. šířka 3 modulů	ks	1,000	577,85	577,85	vlastní
	vv		1		1,000			
336	M	O0234346	Pákový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól. šířka 3 modulů	ks	1,000	678,13	678,13	vlastní
	vv		1		1,000			
337	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni	kus	2,000	334,29	668,58	CS ÚRS 2020 01
338	M	O0237285	Pákový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c. 3-pól. šířka 4,5 modulů	ks	1,000	1 509,09	1 509,09	vlastní
	vv		1		1,000			
339	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni	kus	1,000	407,84	407,84	CS ÚRS 2020 01
340	M	D03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4-pólový pro TN-S systém	ks	3,000	4 059,25	12 177,75	vlastní
	vv		1+1+1		3,000			
341	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	3,000	209,17	627,51	CS ÚRS 2020 01
342	M	B04G554006TP	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 63A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě	ks	1,000	18 914,98	18 914,98	vlastní
	vv		1		1,000			
343	K	741330143	Montáž stykač střídací ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník	kus	1,000	787,97	787,97	CS ÚRS 2020 01
344	M	O0233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól. Icn 10 kA	ks	1,000	133,72	133,72	vlastní
	vv		1		1,000			
345	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól. Icn 10 kA	ks	2,000	133,72	267,44	vlastní
	vv		2		2,000			
346	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól. Icn 10 kA	ks	18,000	90,74	1 633,32	vlastní
	vv		18		18,000			
347	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól. Icn 10 kA	ks	9,000	150,91	1 358,19	vlastní
	vv		9		9,000			
348	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	30,000	133,72	4 011,60	CS ÚRS 2020 01
349	M	O0234163	Jistič, In 2 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól. Icn 10 kA	ks	6,000	1 661,90	9 971,40	vlastní
	vv		6		6,000			
350	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	6,000	169,06	1 014,36	CS ÚRS 2020 01
351	M	O0234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól. Icn 10 kA	ks	2,000	232,09	464,18	vlastní
	vv		2		2,000			
352	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól. Icn 10 kA	ks	3,000	248,33	744,99	vlastní
	vv		3		3,000			
353	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	5,000	249,29	1 246,45	CS ÚRS 2020 01
354	M	O0234026	Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól. Icn 10 kA	ks	1,000	1 558,75	1 558,75	vlastní
	vv		1		1,000			
355	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni	kus	1,000	334,29	334,29	CS ÚRS 2020 01
356	M	O0234265	Pomocný spínač, 1x relativní kontakt / 1x relativní otevírací kontakt, pro LPE, LPN, APN	ks	6,000	401,15	2 406,90	vlastní
	vv		6		6,000			
357	K	741311032	Montáž spínače koncový řazení D/I, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů	kus	6,000	114,61	687,66	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
358	M	00238279	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{vo} AC 1	ks	1,000	1 117,49	1 117,49	vlastní
	vv				1,000			
359	M	00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{vo} A 42	ks	42,000	1 117,47	46 933,74	vlastní
	vv				42,000			
360	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	43,000	169,06	7 269,58	CS ÚRS 2020 01
361	M	00235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, I _{nc} 10 kA, I _{vo} A-G 2	ks	2,000	1 353,40	2 706,80	vlastní
	vv				2,000			
362	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	230,18	460,36	CS ÚRS 2020 01
363	M	H02ip0592	Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz 4	ks	4,000	143,27	573,08	vlastní
	vv				4,000			
364	M	R-IMR2	Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů 1	kus	1,000	1 767,05	1 767,05	vlastní
	vv				1,000			
365	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	5,000	162,37	811,85	CS ÚRS 2020 01
366	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz 2	ks	2,000	468,01	936,02	vlastní
	vv				2,000			
367	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	2,000	108,88	217,76	CS ÚRS 2020 01
368	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená 2	kus	2,000	47,76	95,52	vlastní
	vv				2,000			
369	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená 1	kus	1,000	47,76	47,76	vlastní
	vv				1,000			
370	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá 1	kus	1,000	47,76	47,76	vlastní
	vv				1,000			
371	K	741330511	Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů	kus	4,000	140,40	561,60	CS ÚRS 2020 01
372	M	L0344213	44213, TRAF0: 100VA 230V±15V, 24V, na DIN 2	ks	2,000	477,56	955,12	vlastní
	vv				2,000			
373	K	741350001	Montáž transformátoru jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2020 01
374	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h 1	kus	1,000	90,74	90,74	vlastní
	vv				1,000			
375	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	134,67	134,67	CS ÚRS 2020 01
376	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ² 128	kus	138,000	10,60	1 462,80	CS ÚRS 2020 01
	vv				128,000			
	vv				10,000			
377	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ² 3	kus	3,000	13,85	41,55	CS ÚRS 2020 01
	vv				3,000			
378	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	141,000	21,01	2 962,41	CS ÚRS 2020 01
379	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm ² 4	kus	4,000	24,07	96,28	CS ÚRS 2020 01
	vv				4,000			
380	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů	kus	4,000	32,80	131,44	CS ÚRS 2020 01
381	M	34561667	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm ² 3	kus	3,000	100,29	300,87	CS ÚRS 2020 01
	vv				3,000			
382	K	741231006	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	59,79	179,37	CS ÚRS 2020 01
	D	09RMD31	Rozvaděč 09RMD-3.1 Skřín volně stojící, oceloplechová, 600x(1900+100)x300 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vřem přes průchodky, včetně nosného rámu, příslušenství lišt, krycích desek, nainštalováno 1	ks	1,000	8 129,10	8 129,10	vlastní
383	M	RT1ro6020030			1,000			
	vv				1,000			
384	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kA	kus	1,000	1 427,14	1 427,14	CS ÚRS 2020 01
385	M	00220585	Odplněc, 3pól, I _e 160 A, U _e AC 690 V (AC-23A)/DC 250 V (DC-22A), Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm ² 1	ks	1,000	3 685,26	3 685,26	vlastní
	vv				1,000			
386	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	1,000	145,42	145,42	CS ÚRS 2020 01
387	M	00234341	Pákový spínač, In 32 A, U _e 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šifra 3 moduly 1	ks	1,000	546,47	546,47	vlastní
	vv				1,000			
388	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	316,14	316,14	CS ÚRS 2020 01
389	M	D03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHGuard M, 4-pólový pro TN-S systémy 2	ks	2,000	3 838,82	7 677,64	vlastní
	vv				2,000			
390	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	2,000	197,81	395,62	CS ÚRS 2020 01
391	M	00233869	Jistič, In 6 A, U _e 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, I _{cn} 10 kA 7	ks	7,000	126,46	885,22	vlastní
	vv				7,000			
392	M	00233871	Jistič, In 10 A, U _e 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, I _{cn} 10 kA 2	ks	2,000	105,68	211,36	vlastní
	vv				2,000			
393	M	00233873	Jistič, In 16 A, U _e 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, I _{cn} 10 kA 2	ks	2,000	91,23	182,46	vlastní
	vv				2,000			
394	M	00233892	Jistič, In 10 A, U _e 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, I _{cn} 10 kA	ks	6,000	85,81	514,86	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		6		6,000			
395	M	00233895	Jistič, In 20 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	180,65	722,60	vlastní
	vv		4		4,000			
396	M	00233896	Jistič, In 25 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	316,14	1 264,56	vlastní
	vv		4		4,000			
397	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	25,000	126,46	3 161,50	CS ÚRS 2020 01
398	M	00234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	219,49	219,49	vlastní
	vv		1		1,000			
399	M	00234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	7,000	234,85	1 643,95	vlastní
	vv		7		7,000			
400	M	00234042	Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	469,69	939,38	vlastní
	vv		2		2,000			
401	M	00234043	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	605,18	1 210,36	vlastní
	vv		2		2,000			
402	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skřini	kus	12,000	235,75	2 829,00	CS ÚRS 2020 01
403	M	00234023	Jistič, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	469,69	939,38	vlastní
	vv		2		2,000			
404	M	00234026	Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	1 474,11	1 474,11	vlastní
	vv		1		1,000			
405	M	00234045	Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	550,98	550,98	vlastní
	vv		1		1,000			
406	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini	kus	4,000	316,14	1 264,56	CS ÚRS 2020 01
407	M	00234265	Pomocný spínač, 1x relativní kontakt / 1x relativní přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN	ks	3,000	379,37	1 138,11	vlastní
	vv		3		3,000			
408	K	741311032	Montáž spínače koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů	kus	3,000	108,39	325,17	CS ÚRS 2020 01
409	M	00238272	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, tvo AC	ks	2,000	1 354,88	2 709,76	vlastní
	vv		2		2,000			
410	M	00238279	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, tvo AC	ks	1,000	1 056,80	1 056,80	vlastní
	vv		1		1,000			
411	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	3,000	159,88	479,64	CS ÚRS 2020 01
412	M	H02ip0806	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	4,000	442,59	1 770,36	vlastní
	vv		4		4,000			
413	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	4,000	102,97	411,88	CS ÚRS 2020 01
414	M	H02ip0807	Stykač 25A, 2S, 230V~50/60Hz	ks	2,000	352,27	704,54	vlastní
	vv		2		2,000			
415	K	741330042	Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus	2,000	173,42	346,84	CS ÚRS 2020 01
416	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	78,000	10,03	782,34	CS ÚRS 2020 01
	vv		72		72,000			
	vv		6		6,000			
417	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	5,000	13,10	65,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		5		5,000			
418	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	83,000	19,87	1 649,21	CS ÚRS 2020 01
419	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm ²	kus	6,000	17,52	105,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		6		6,000			
420	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm ² se zapojením vodičů	kus	6,000	23,12	138,72	CS ÚRS 2020 01
421	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm ²	kus	3,000	22,76	68,28	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
422	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	31,07	93,21	CS ÚRS 2020 01
	D	09RMD32	Rozvaděč 09RM-3.2				4 088,66	
423	M	00244385	Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, krytí IP65, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 12	ks	1,000	2 583,49	2 583,49	vlastní
	vv		1		1,000			
424	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kV	kus	1,000	166,93	166,93	CS ÚRS 2020 01
425	M	00244291	Vypínač, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 1pól	ks	1,000	140,30	140,30	vlastní
	vv		1		1,000			
426	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skřini	kus	1,000	69,95	69,95	CS ÚRS 2020 01
427	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	37,76	37,76	vlastní
	vv		1		1,000			
428	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	55,64	55,64	CS ÚRS 2020 01
429	M	D03951200R	SPD typ 1+2, dvoupólový kombinovaný svodič bleskových proudů, Uc=255V, Iimp=50kA(10/350us), Ifi=50kAef, Un=1.5kV, provedení s výměnnými moduly	ks	1,000	993,65	993,65	vlastní
	vv		1		1,000			
430	K	741322001	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 35 kA	kus	1,000	40,94	40,94	CS ÚRS 2020 01
D	HOP		Svorková skříň HOP				5 227,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
431	M	RT1ron606015	Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x600x150 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových listů, krvcích desek, nosisů atd.	ks	1,000	3 345,54	3 345,54	vlastní
432	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 ko	kus	1,000	301,10	301,10	CS ÚRS 2020 01
433	M	D02472207	PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytí, CU, se šroubv M10, pro 6 připojení	ks	2,000	669,11	1 338,22	vlastní
434	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	2,000	121,18	242,36	CS ÚRS 2020 01
	D	CSTS	Skříň CS+TS				4 308,42	
435	M	RT1rav3030020	Rám pro zazdění, rozměry niky 300x300x200 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, barva CERVERENA, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových listů, krvcích desek, nosisů atd.	ks	1,000	2 659,98	2 659,98	vlastní
436	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 ko	kus	1,000	319,20	319,20	CS ÚRS 2020 01
437	M	S10S2R1	Vačkový spínač otočný, 10A, 3P (2S+1R)	ks	1,000	543,40	543,40	vlastní
438	M	S10S4R1	Vačkový spínač otočný, 10A, 5P (4S+1R)	ks	1,000	448,40	448,40	vlastní
439	K	741310442	Montáž spínač tříčtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek	kus	2,000	168,72	337,44	CS ÚRS 2020 01
	D	MX	Svorková skříň MX				39 519,40	
440	M	ROZ303010P	Plastová rozvodnice pod omítku, prázdná 2x DIM lišta, 250x250x75mm	ks	10,000	1 352,92	13 529,20	vlastní
			10		10,000			
441	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 ko	kus	10,000	291,40	2 914,00	CS ÚRS 2020 01
442	M	D01563030	563030, Ekvipotenciální přípojnice s krytím, 13x 2,5-25mm ² , 1x 16-95mm ²	ks	20,000	1 040,72	20 814,40	vlastní
			2*10		26,000			
443	K	741231012.1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	20,000	113,09	2 261,80	CS ÚRS 2020 01
			10*2		20,000			
	D	UPS	Záložní zdroj UPS				468 432,45	
444	M	eat93PM_4040	Modulární UPS 2x40kW - viz Technické podmínky	ks	1,000	432 339,21	432 339,21	vlastní
445	M	eatbat	Baterový modul pro UPS 2x40 kW - viz Technické podmínky	ks	1,000	20 345,68	20 345,68	vlastní
446	K	instE93PM	Doprava na místo, stěhování v rámci stavby, montáž UPS na připravenou kabeláž, propojovací kabely mezi UPS a bateriemi, uvedení do provozu, oživení, nastavení, začlenění ohledu	ks	1,000	15 747,56	15 747,56	vlastní
	D	09RNO	Rozvaděč 09R.NO				160 514,40	
447	M	V05-KOMBI-MICRO	Rozvaděč nouzového osvětlení+centrální bat. systém včetně uvedení do provozu a naprogramování- viz Technické podmínky	ks	1,000	131 840,03	131 840,03	vlastní
448	M	DS3UV	Monitoring síť DS3UV osazený v rozvaděcích 09RMD-0.1, 09RMD-1.3, 09RM-1.4, 09RMDU-2.1, 09RMDU-2.2, 09RMD-3.1	ks	6,000	1 049,02	6 294,12	vlastní
449	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 ko	kus	1,000	22 380,25	22 380,25	CS ÚRS 2020 01
	D	ZS	Zásuvkové skříň				10 425,14	
450	M	H037704305U	Zásuvková rozvodnice IP44, Zásuvky z boku, 400V/32A/5 kolík, 2x 230V/16A, liště + chrániče	ks	2,000	4 870,76	9 741,52	vlastní
451	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 ko	kus	2,000	341,81	683,62	CS ÚRS 2020 01
	D	ELUPS	Úložný systém				266 898,45	
452	M	K11kk00744	PRÍCHYTKA JEDNOSTRANNA, POŽARNÍ ODOLNOST/GMT 1128+168+45	ks	1 341,000	17,99	24 124,59	vlastní
					1 341,000			
453	M	K11kk02305	6X60, KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ, "OSV+ZAS" 3*(80+10+58+300)	ks	2 640,000	7,32	19 324,80	vlastní
			"PBZ"330+90+608+194		1 338,000			
			Součet		1 302,000			
					2 640,000			
454	M	K11kk01989	60X150, LAVKA KABELOVA, POZARNÍ ODOLNOST včetně kotvicího materiálu	m	8,000	723,49	5 787,92	vlastní
			4		4,000			
			"P"4		4,000			
			Součet		8,000			
455	M	K11kk01992	60X200, LAVKA KABELOVA, POZARNÍ ODOLNOST včetně kotvicího materiálu	m	21,000	653,50	13 723,50	vlastní
			7*7*PSP*7		21,000			
456	M	K11kk01998	60X400, LAVKA KABELOVA, POZARNÍ ODOLNOST včetně kotvicího materiálu	m	17,000	856,96	14 568,32	vlastní
			6*6*PSP*5		17,000			
457	M	K11kk03133	MONT. SET KRYTŮ PRÍCHYTEK,	ks	10,000	22,38	223,80	vlastní
458	M	K11kk02317200	KPS 160X200, KRYT PRÍCHYTEK SONAP,	ks	5,000	32,80	164,00	vlastní
			5		5,000			
459	M	K11kk02317	KPS 160X400, KRYT PRÍCHYTEK SONAP,	ks	5,000	32,80	164,00	vlastní
460	M	K11kk01993	60X200, LAVKA KABELOVA, POZINKOVANO SENDZIMIR včetně kotvicího materiálu	m	8,000	285,90	2 287,20	vlastní
			4		4,000			
			"PSP"4		4,000			
			Součet		8,000			
461	M	K11kk01996	60X300, LAVKA KABELOVA, POZINKOVANO SENDZIMIR včetně kotvicího materiálu,	m	8,000	308,44	2 467,52	vlastní
			4		4,000			
			"PSP"4		4,000			
			Součet		8,000			
462	M	K11kk01999	60X400, LAVKA KABELOVA, POZINKOVANO SENDZIMIR včetně kotvicího materiálu	m	30,000	309,25	9 277,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8+3+6+6+PSP*7		30,000			
463	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	92,000	134,28	12 353,76	CS ÚRS 2020 01
464	M	K11kk02525	60X50X1.50, ZLAB KABELOVÝ, POZARNÍ ODOLNOST včetně kotvícího materiálu	m	59,000	103,60	6 112,40	vlastní
	VV		12+40+PSP*7		59,000			
465	M	K11kk02486	60X100X1.50, ZLAB KABELOVÝ, POZARNÍ ODOLNOST včetně kotvícího materiálu	m	80,000	125,41	10 032,80	vlastní
	VV		63+7+PSP*10		80,000			
466	M	K11kk02524	60X50X1.00, ZLAB KABELOVÝ, POZINKOVANO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	86,000	60,71	5 221,06	vlastní
	VV		"OSV"27		27,000			
	VV		"KAB.TRASY"10+12+14+19		55,000			
	VV		"OD"4		4,000			
	VV		Součet		86,000			
467	M	K11kk02485	60X100X1.25, ZLAB KABELOVÝ, POZINKOVANO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	150,000	76,50	11 475,00	vlastní
	VV		6+10+12+15+15+26+24+11+24		143,000			
	VV		"O"7		7,000			
	VV		Součet		150,000			
468	M	K11kk02489	60X150X1.00, ZLAB KABELOVÝ, POZINKOVANO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	27,000	99,37	2 682,99	vlastní
	VV		23		23,000			
	VV		"O"4		4,000			
	VV		Součet		27,000			
469	M	K11kk02495	60X200X1.00, ZLAB KABELOVÝ, POZINKOVANO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	63,000	124,35	7 834,05	vlastní
	VV		"ROZV."4+13+10+20+12		59,000			
	VV		"O"4		4,000			
	VV		Součet		63,000			
470	M	K11kk02504	60X300X1.00, ZLAB KABELOVÝ, POZINKOVANO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	120,000	130,21	15 625,20	vlastní
	VV		24+5+18+9+26+13+26		120,000			
471	M	K11kk02514	60X400X1.50, ZLAB KABELOVÝ, POZINKOVANO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	30,000	191,25	5 737,50	vlastní
	VV		30		30,000			
472	M	K11kk02484	60X100X1.25, ZLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVANO včetně kotvícího materiálu	m	29,000	193,69	5 617,01	vlastní
	VV		"VZT-STRECHA"10+12+PSP*7		29,000			
473	M	K11kk04656	S100, VÍKO KABELOVÉHO ZLABU, PONOREM POZINKOVANO	m	31,000	125,33	3 885,23	vlastní
	VV		"VZT-STRECHA"24+PSP*7		31,000			
474	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	145,000	107,43	15 577,35	CS ÚRS 2020 01
475	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	259,000	118,36	30 142,42	CS ÚRS 2020 01
476	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	90,000	125,33	11 279,70	CS ÚRS 2020 01
477	K	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	150,000	134,28	20 142,00	CS ÚRS 2020 01
478	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	31,000	44,76	1 387,56	CS ÚRS 2020 01
479	M	K11kk00191	TRUBKA D25, EN 320 N PVC, SV.SEDA/RAL 7035/BEZ DRÁTU	m	208,000	6,02	1 252,16	vlastní
	VV		"OSV-OBKLADY"2*95		190,000			
	VV		"R"18		18,000			
	VV		Součet		208,000			
480	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	208,000	17,90	3 723,20	CS ÚRS 2020 01
481	M	K11kk00432	TRUBKA TUHÁ D40 PVC, TMAVĚŠEDÁ/RAL7012	m	5,000	17,90	89,50	vlastní
482	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	5,000	24,41	122,05	CS ÚRS 2020 01
483	M	K11kk02954	ZAKRYTÍ LISTA PRANALIA, SUPERBILAVKALYOUS FRIK	m	92,000	12,21	1 123,32	vlastní
	VV		16+16+28+10+12+PSP*10		92,000			
484	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	92,000	38,62	3 589,04	CS ÚRS 2020 01
	D	ELMAT	Elektroinstalační materiál				624 187,51	
485	M	D01552030	Síťešná průchodka D 250mm, plast, pro prům. 8-10-16 a oásek 20x2,5-30x3,5mm	ks	1,000	2 669,35	2 669,35	vlastní
486	K	210070131	Montáž ucpávkových vývodků do průměru 42 mm	kus	1,000	691,75	691,75	CS ÚRS 2020 01
487	M	S03BZ326328-	Časové relé multif. ventilátorové, 4-vod., instal	ks	4,000	501,32	2 005,28	vlastní
488	K	741330741	Montáž relé nezávislé časové	kus	4,000	134,28	537,12	CS ÚRS 2020 01
489	M	K11kk00804	KRABICE PANCEROVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ	ks	578,000	106,77	61 713,06	vlastní
	VV		"SPINACE"176		176,000			
	VV		"SVITIDLA"334		334,000			
	VV		"PBZ"18		18,000			
	VV		"OST"50		50,000			
490	M	K11kk00810	KRABICE PANCEROVÁ, POŽÁR ODOLNOST/PRŮŘEZ KABELU 10 MM	ks	128,000	560,73	71 773,44	vlastní
	VV		"PBZ FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU"					
	VV		"NO"109+15		124,000			
	VV		"KLAPKY"4		4,000			
	VV		Součet		128,000			
491	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	706,000	54,77	38 667,82	CS ÚRS 2020 01
492	M	K11kk02427	KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	1 028,000	6,59	6 774,52	vlastní
	VV		"vyp" 198		198,000			
	VV		"zas" 735		735,000			
	VV		95		95,000			
493	M	K11kk02431	KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM	ks	50,000	8,46	423,00	vlastní
	VV		"zas" 50		50,000			
494	M	K11kk02432	KU 66, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	197,000	28,81	5 675,57	vlastní
	VV		"zas" 92		92,000			
	VV		"osv" 105		105,000			
495	M	K11kk02393	KR 97, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ	ks	75,000	79,59	5 969,25	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"osv" 75		75,000			
496	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1 350,000	43,95	59 332,50	CS ÚRS 2020 01
497	M	A01ab02210	Spínače jednopólový, řazení 1, 1So vč. rámečku	ks	57,000	184,25	10 502,25	vlastní
	VV		"1" 54+"RP"+3		57,000			
498	M	A013557G-A91342 B1	Ovládací tlačítkový zaplnací, s průzorem, řazení 1/0So, 10/S, s křivem (typ č. lvc. rámečku	ks	43,000	224,86	9 688,98	vlastní
	VV		"OSV" 41+"RP"2		43,000			
499	M	A011784-0-0586	Doutnavka orientační náhradní pro tlačítkové spínače a ovládače	ks	43,000	66,25	2 848,75	vlastní
	VV		"OSV" 41+"RP"2		43,000			
500	M	A013553-21289 B1	Spínač jednopólový, se signalizační doutnavkou, řazení 1S (typ č. lvc. rámečku	ks	2,000	233,73	467,46	vlastní
501	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus	102,000	58,19	5 935,38	CS ÚRS 2020 01
502	M	A01ab02213	Přepínač střídavý, řazení 6, 6So vč. rámečku	ks	63,000	190,52	12 002,76	vlastní
	VV		"OSV" 59+"RP"4		63,000			
503	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	63,000	58,19	3 685,97	CS ÚRS 2020 01
504	M	A013553-01209 B1	Přepínač křížový, řazení 7 (typ č. lvc. rámečku	ks	22,000	219,73	4 834,06	vlastní
	VV		"OSV" 20+"RP"2		22,000			
505	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální	kus	22,000	58,19	1 280,18	CS ÚRS 2020 01
506	M	A01ab01992	Kryt spínače jednoduchý	ks	185,000	64,46	11 925,10	vlastní
	VV		"OSV" 57+43+63+22		185,000			
507	M	A013558-01929b	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, nástěnná montáž	ks	15,000	63,89	958,35	vlastní
	VV		"IP44 TOP" 15		15,000			
508	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré	kus	15,000	58,19	872,85	CS ÚRS 2020 01
509	M	A013558-06929B	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, nástěnná montáž	ks	12,000	67,06	804,72	vlastní
	VV		"IP44" 12		12,000			
510	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré	kus	12,000	58,19	696,28	CS ÚRS 2020 01
511	M	A023553-07929 B	Přepínač křížový, řazení 7, IP44, barva bílá, nástěnná montáž	ks	3,000	94,65	283,95	vlastní
	VV		"OSV" 3		3,000			
512	K	741310043	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokré	kus	3,000	58,19	174,57	CS ÚRS 2020 01
513	M	A020471-0-0037	Svorka pro vyrovnání potenciálů, pro vodivé spojení šroubem M6, barva bílá včetně rámečku	ks	64,000	599,79	38 386,56	vlastní
	VV		59+"RP"5		64,000			
514	M	L0367269	OVLÁDACÍ ŽALÚZIÍ dvě tlačítka, bez arelace, bez blokování	ks	38,000	1 022,17	38 842,46	vlastní
	VV		11+12+13+"RP"2		38,000			
515	K	741310025Z	Montáž přepínač záuziový prostředí normální	kus	38,000	76,09	2 891,42	vlastní
516	M	L0367093	LOKETNÍ SPÍNAČ VELKOPLOŠNÝ-plastový	ks	4,000	1 503,95	6 015,80	vlastní
517	K	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální	kus	4,000	76,09	304,36	CS ÚRS 2020 01
518	M	A010.115.50	Zásuvka vestavná jednonásobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54 vč. rámečku	ks	51,000	485,85	24 778,35	vlastní
	VV		"UKLIDOVÁ" 48+"RP"3		51,000			
519	M	A025518D-A2349 B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva aloská bílá vč. rámečku	ks	292,000	154,87	45 222,04	vlastní
	VV		280+"RP"12		292,000			
520	M	A025518D-A2349 Z	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva zelená vč. rámečku	ks	175,000	222,99	39 023,25	vlastní
	VV		168+"RP"7		175,000			
521	M	A025518D-A2349 C	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva červená vč. rámečku	ks	121,000	239,27	28 951,67	vlastní
	VV		113+"RP"8		121,000			
522	M	A025515N-C05521 B	Zásuvka technická venkovní, s ochr. kontakty, plast, vzor C, IP54, barva bílá	ks	21,000	536,37	11 262,51	vlastní
	VV		"ZAP" 7+"RP"2		9,000			
	VV		"TOP" ip44" 12		12,000			
	VV		Součet		21,000			
523	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	724,000	67,14	48 609,36	CS ÚRS 2020 01
524	M	A012CMA167166 R1000	Zásuvka nástěnná, 5p., 16 A, IP 67, 6 h (typ č. 416RS6W)	ks	2,000	286,47	572,94	vlastní
525	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	2,000	137,54	275,08	CS ÚRS 2020 01
526	M	S03IN135324--	Vypínač 2-pólový(0-1), 16A, polozapuštěný	ks	2,000	817,69	1 235,38	vlastní
	VV		2		2,000			
527	M	S03IN135327--	Vypínač 2-pólový(0-1), 32A, polozapuštěný	ks	3,000	821,97	2 465,91	vlastní
	VV		3		3,000			
528	M	S03IN135328--	Vypínač 2-pólový(0-1), 40A, polozapuštěný	ks	3,000	1 105,99	3 317,97	vlastní
	VV		3		3,000			
529	M	S03IN135325--	Vypínač 3-pólový(0-1), 25A, polozapuštěný	ks	3,000	817,69	1 853,07	vlastní
	VV		3		3,000			
530	M	S03IN135328a--	Vypínač 3-pólový(0-1), 40A, polozapuštěný	ks	1,000	1 105,99	1 105,99	vlastní
	VV		1		1,000			
531	M	S03IN135325c--	Vypínač 3-pólový(0-1), 80A, polozapuštěný	ks	1,000	4 350,72	4 350,72	vlastní
	VV		1		1,000			
532	K	741310502	Montáž spínač tříčtyřpólový v krytu vačkový 25 A, 3 až 6 svorek	kus	5,000	89,52	447,60	CS ÚRS 2020 01
533	K	741310512	Montáž spínač tříčtyřpólový v krytu vačkový 63 A, 3 až 6 svorek	kus	7,000	134,28	939,96	CS ÚRS 2020 01
534	K	741310513	Montáž spínač tříčtyřpólový v krytu vačkový 100 A, 1 až 6 svorek	kus	1,000	179,04	179,04	CS ÚRS 2020 01
	D	OSV	Svítidla				1 201 693,75	
535	M	D07SV000A1	Svítidlo A1 - viz Technické podmínky	ks	70,000	3 173,93	222 175,10	vlastní
536	M	D07SV000A11	Svítidlo A11 - viz Technické podmínky	ks	24,000	3 173,93	76 174,32	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
537	M	D07SV000B1	Svítilidlo B1 - viz Technické podmínky	ks	4,000	3 466,90	13 867,60	vlastní
538	M	D07SV000C1	Svítilidlo C1 - viz Technické podmínky	ks	1,000	4 834,13	4 834,13	vlastní
539	M	D07SV000D1	Svítilidlo D1 - viz Technické podmínky	ks	9,000	4 834,13	43 507,17	vlastní
540	M	D07SV000D11	Svítilidlo D11 - viz Technické podmínky	ks	3,000	1 513,72	4 541,16	vlastní
541	M	D07SV000D3	Svítilidlo D3 - viz Technické podmínky	ks	6,000	2 197,33	13 183,98	vlastní
542	M	D07SV000E1	Svítilidlo E1 - viz Technické podmínky	ks	8,000	2 002,02	16 016,16	vlastní
543	M	D07SV000E11	Svítilidlo E11 - viz Technické podmínky	ks	14,000	2 002,02	28 028,28	vlastní
544	M	D07SV000E12	Svítilidlo E12 - viz Technické podmínky	ks	1,000	2 099,67	2 099,67	vlastní
545	M	D07SV000E2	Svítilidlo E2 - viz Technické podmínky	ks	6,000	2 148,50	12 891,00	vlastní
546	M	D07SV000E3	Svítilidlo E3 - viz Technické podmínky	ks	2,000	2 148,50	4 297,00	vlastní
547	M	D07SV000F1	Svítilidlo F1 - viz Technické podmínky	ks	28,000	2 002,02	56 056,56	vlastní
548	M	D07SV000F11	Svítilidlo F11 - viz Technické podmínky	ks	2,000	2 002,02	4 004,04	vlastní
549	M	D07SV000F2	Svítilidlo F2 - viz Technické podmínky	ks	5,000	2 197,33	10 986,65	vlastní
550	M	D07SV000F31	Svítilidlo F31 - viz Technické podmínky	ks	2,000	3 173,93	6 347,86	vlastní
551	M	D07SV000J1	Svítilidlo J1 - viz Technické podmínky	ks	27,000	3 076,27	83 059,29	vlastní
552	M	D07SV000J2	Svítilidlo J2 - viz Technické podmínky	ks	4,000	3 076,27	12 305,08	vlastní
553	M	D07SV000J3	Svítilidlo J3 - viz Technické podmínky	ks	9,000	3 222,76	29 004,84	vlastní
554	M	O03SV000K1	Svítilidlo K1 - viz Technické podmínky	ks	5,000	1 464,89	7 324,45	vlastní
555	M	O03SV000K2	Svítilidlo K2 - viz Technické podmínky	ks	14,000	2 392,65	33 497,10	vlastní
556	M	O03SV000K3	Svítilidlo K3 - viz Technické podmínky	ks	7,000	2 148,50	15 039,50	vlastní
557	M	O03SV000L1	Svítilidlo L1 - viz Technické podmínky	ks	14,000	5 468,92	76 564,88	vlastní
558	M	O03SV000L2	Svítilidlo L2 - viz Technické podmínky	ks	2,000	5 468,92	10 937,84	vlastní
559	M	O03SV000P1	Svítilidlo P1 - viz Technické podmínky	ks	33,000	957,06	31 582,98	vlastní
560	M	D07SV000P2	Svítilidlo P2 - viz Technické podmínky	ks	36,000	859,40	30 938,40	vlastní
561	M	B01SV000N11	Nouzové svítidlo N11 - viz Technické podmínky	ks	10,000	1 346,07	13 460,70	vlastní
562	M	B01SV000N12	Nouzové svítidlo N12 - viz Technické podmínky	ks	34,000	1 407,92	47 869,28	vlastní
563	M	B01SV000N22	Nouzové svítidlo N22 - viz Technické podmínky	ks	1,000	1 683,00	1 683,00	vlastní
564	M	B01SV000N32	Nouzové svítidlo N32 - viz Technické podmínky	ks	16,000	2 317,78	37 084,48	vlastní
565	M	B01SV000N5	Nouzové svítidlo N5 - viz Technické podmínky	ks	9,000	1 688,69	15 198,21	vlastní
566	M	B01SV000N6	Nouzové svítidlo N6 - viz Technické podmínky	ks	10,000	2 508,22	25 082,20	vlastní
567	M	B01SV000N71	Nouzové svítidlo N71 - viz Technické podmínky	ks	4,000	2 317,78	9 271,12	vlastní
568	M	B01SV000N72	Nouzové svítidlo N72 - viz Technické podmínky	ks	5,000	2 317,78	11 588,90	vlastní
569	M	B01SV000N73	Nouzové svítidlo N73 - viz Technické podmínky	ks	15,000	2 317,78	34 766,70	vlastní
570	M	B01SV000N8	Nouzové svítidlo N8 - viz Technické podmínky	ks	5,000	2 441,48	12 207,40	vlastní
571	K	741372111	Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2	kus	60,000	268,56	16 113,60	CS ÚRS 2020 01
572	K	741372112	Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	239,000	268,56	64 185,84	CS ÚRS 2020 01
573	K	741372021	Montáž svítidla LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	38,000	268,56	10 205,28	CS ÚRS 2020 01
574	K	741372022	Montáž svítidla LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	26,000	268,56	6 982,56	CS ÚRS 2020 01
575	K	741372061	Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	11,000	268,56	2 954,16	CS ÚRS 2020 01
576	K	741372062	Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	71,000	268,56	19 067,76	CS ÚRS 2020 01
577	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	46,000	268,56	12 353,76	CS ÚRS 2020 01
	vv		*Lékárna - demontáž a montáž sláv. svítidel*46		46,000			
578	K	741371025	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	46,000	268,56	12 353,76	CS ÚRS 2020 01
	D	Kab	Kabely				1 432 662,27	
579	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	9 844,000	8,14	80 130,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		"zásuvky" 3*2*(563+71)		3 804,000			
	vv		"svítidla+nouz." 3*2*(60+239+38+26+11+71+46)		2 946,000			
	vv		"žaluzie" 3*2*2*(11+12+13)		432,000			
	vv		"rozváděče" 3*(52+65+45+32+85+95+22)		1 188,000			
	vv		"Spínače" 2*2*(59+63+22+44+15+13+3+2+3+2)		804,000			
	vv		"PM" 2*2*120		480,000			
	vv		"lancoly" 2*3*15		90,000			
580	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	408,000	9,77	3 986,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		"VZT" 3*2*(20+15)		210,000			
	vv		"přístroje" 3*2*(4+15+12)		186,000			
	vv		"uzem" 2*6		12,000			
581	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	192,000	12,21	2 344,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		"rozv" 5*2*15		150,000			
	vv		"uzem" 2*21		42,000			
582	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	70,000	16,28	1 139,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		"rozv" 5*2*7		70,000			
583	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	62,000	20,35	1 261,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		"uzem" 2*16		32,000			
	vv		"rozv" 5*2*(3)		30,000			
584	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	78,000	24,41	1 903,98	CS ÚRS 2020 01
	vv		"CY25" 1*2*(29)		58,000			
	vv		"5x25" 5*2*(2)		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
585	K	741130011	Ukončení vodičů izolovaný do 50 mm ² v rozváděči nebo na přístroji "uzem" 2" (3+4)	kus	14,000	40,69	569,66	CS ÚRS 2020 01
586	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaný do 70 mm ² v rozváděči nebo na přístroji "rozv" 5" 2" 6	kus	60,000	56,97	3 418,20	CS ÚRS 2020 01
587	M	K0111110089-2A	CYKY 2 x 1,5 "OSV- OVL"(62+23+23+16+18+21+38+46+26)+(52+38)+(60+30)+(32) "R1.2" 65 "P+Z" 84	m	646,000	7,42	4 793,32	vlastní
588	M	K0111110088	CYKY 3 x 1,5 "OSV-MDO" 80+44+78+66+53+38+42+20+22+30+30+30+50+28+10+30+4 2+38+70+46+72+39+50+75+445+80+5+150 "OSV- DO" 15+66+53+70+154+43+30+55+47+80+67+39+72+46+39+ 113+75+34+10 "OSV-OVL" 19+14+16+30+26+36+48+56+76+60+36+48+86+62+25+28+8 3 "OSV P+Z" 425 "TECHNOLOG- SPLIT"(9+13+21+17+15+12+13+36+31+30+29+25+37+30+27 +26+16) "TECHNOLOG-GULA" 36+24+10+28+20 "TECHNOLOG-MOCO" 12+12+4+4 "TECHNOLOG-DVERE" 35+23+25+24 "TECHNOLOG-CHL"(12+8)+ "TOP." 45+ "GASTRO" 12 "P+Z" 0.2*4070	m	5 599,000	8,36	52 406,64	vlastní
589	M	K0111110070	CYKY 3 x 2,5 "OSV" 125 "TECHNOLOG-ZÁVORA" 40 "ZÁS. 0.1" 232 "ZÁS. 1.3" 396+123 "ZÁS. 1.4" 507 "ZÁS. 2.1" 886+671+716 "ZÁS. 2.2" 741+462 "P+Z" 1082	m	5 991,000	15,22	91 183,02	vlastní
590	M	K0111110072	CYKY 3 x 4 "TECHNOLOG-VZT, CHL" 10+18+12+22 0.2*30 Součet	m	68,000	26,69	1 814,92	vlastní
591	M	K0111110073	CYKY 3 x 6 "TECHNOLOG" 47+52+55 15 Součet	m	169,000	39,39	6 656,91	vlastní
592	M	K0111187017	CYKY 3x10 RE "TECHNOLOG" 27+26+23 7 Součet	m	83,000	66,73	5 536,59	vlastní
593	M	K0111110082	CYKY 5 x 2,5 "TECHNOLOG-KUCHYNE" 12+14+30 "TECHNOLOG-CHL" 24+24+28+32+32+52+42 "Zásuvky" 15+15 "PZ" 0.15*280 Součet	m	362,000	25,07	9 075,34	vlastní
594	M	K0111110083	CYKY 5 x 4 "TECHNOLOG" 42 "TECHNOLOG-PREPOJENÍ STAV. JEDNOTEK" 400 "R" 45 Součet	m	487,000	42,07	20 488,09	vlastní
595	M	K0111110084	CYKY 5 x 6 "0.1" 11+6+ "DT3" 8+ "DT1" 10+ "1.1" 26+ "1.2" 28+ "2.2" 101 "TECHNOLOG" 52+15+49+10 "P+Z" 300*0.1 Součet	m	346,000	61,69	21 344,74	vlastní
596	M	K0111187002	CYKY 5x10 RE "DT2" 21+ "1.3" 91+ "DT4" 102+ "DT5" 106+ "PBZ" 2*13 "TECHNOLOG" 8+55 "O" 0.1*390 Součet	m	448,000	99,29	44 461,92	vlastní
597	M	K0111187003	CYKY 5x16 RE "1.1" 23+ "1.3" 88+ "1.4" 88+ "V1" 82+ "2.1" 42+ "2.1" 38+ "2.2" 92 "TECHNOLOG" 12 "PR" 45 Součet	m	510,000	161,95	82 594,50	vlastní
598	M	K0111183001	1-CYKY 5x25 RMV "2.2" 89+ "2.1" 45 "PR" 12 Součet	m	146,000	229,82	33 553,72	vlastní
599	M	K0111183004	1-CYKY 5x70 SM "3.1" 101+ "3.1" 104+ "RTN" 13+13 "PZ" 20 Součet	m	251,000	631,53	158 514,03	vlastní
600	M	K01DG20000130 2A	1-CXKH-R 2X1,5 RE B2s1d0 M "OSV"(38+30+38) "PZ" (15) Součet	m	122,000	14,24	1 737,28	vlastní
601	M	K01DG20000130 2A	1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	390,000	17,25	6 727,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"OSV-OVL" 15		15,000			
	WV		"OSV"16+25+88+48+12+42+12+15+30+45		333,000			
	WV		"PZ" 42		42,000			
	WV		Součet		390,000			
602	M	K01UG2000U20V 2R	1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s1d0 M	m	119,000	24,58	2 925,02	vlastní
	WV		"zás."8+10+34+22+25		99,000			
	WV		"PR"20		20,000			
	WV		Součet		119,000			
603	M	K01UG2300U15V 2R	1-CXKH-V P60-R 2X1,5 RE B2s1d0 M	m	713,000	20,59	14 680,67	vlastní
	WV		"PBZ" 81+20		101,000			
	WV		"NO" (14+89+89+59+96+112)+45		504,000			
	WV		"Z+P" (81+458)*0,2		108,000			
	WV		Součet		713,000			
604	M	K01UG2300U15V 2R	1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	3 216,000	27,51	88 472,16	vlastní
	WV		"PBZ" (48+164+112+84+23+80+23+80+20)+56		692,000			
	WV		"NO"(84+84+187+187+114+114+131+122+234+187+126+102)+152		1 624,000			
	WV		"ZP" (700)		700,000			
605	M	K01UG2300U20V 2R	1-CXKH-V P60-R 3X2,5 RE B2s1d0 M	m	64,000	33,29	2 130,56	vlastní
	WV		"PBZ" 52+12		64,000			
606	M	K01UG2300U15V 5R	1-CXKH-V P60-R 5X1,5 RE B2s1d0 M	m	248,000	36,46	9 042,08	vlastní
	WV		"O"38		36,000			
	WV		"PBZ" 24+23+80+15+32+4+32		210,000			
	WV		Součet		248,000			
607	M	K01UG2300U40V 5R	1-CXKH-V P60-R 5X4 RE B2s1d0 M	m	10,000	76,66	766,60	vlastní
	WV		"PBZ"10		10,000			
608	M	K01UG2300U00V 5R	1-CXKH-V P60-R 5X6 RE B2s1d0 M	m	40,000	112,31	4 492,40	vlastní
	WV		"PBZ"34+6		40,000			
609	M	K01H0049	H07RN-F 3G4	m	12,000	44,11	529,32	vlastní
	WV		"TECHNOLOG"4+4+4		12,000			
610	M	K01H0051	H07RN-F 3G10	m	12,000	118,17	1 418,04	vlastní
	WV		"TECHNOLOG"4+4+4		12,000			
611	M	K01U00M01/020V 637ER	H07RN-F 5G2,5	m	12,000	45,57	546,84	vlastní
	WV		"TECHNOLOG"4+4+4		12,000			
612	M	K01H0080	H07RN-F 5 G 70	m	36,000	1 017,61	36 633,96	vlastní
	WV		"UPS"3*12		36,000			
613	M	K01UG000000U/U 2C	H05V2V2-F 2 x 0,75	m	928,000	6,51	6 028,26	vlastní
	WV		"TECHNOLOG-ZALUZIE"					
	WV		10+10+14+10+17+20+24+24+24+20+15		188,000			
	WV		33+26+23+21+28+25+22+30+27+22+20+20+26+26+23+23		397,000			
	WV		21+21+17+17+17+18+20+20+26+30+30+20		257,000			
	WV		"RP"0,1*840		84,000			
	WV		Součet		928,000			
614	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	1 082,000	13,43	14 665,56	CS ÚRS 2020 01
	WV		"žaluzie"124		124,000			
	WV		"Ovládání osvětlení"968		968,000			
615	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	1 258,000	13,43	16 894,94	CS ÚRS 2020 01
	WV		"osvětlení" 1258		1 258,000			
616	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	2 593,000	15,71	40 736,03	CS ÚRS 2020 01
	WV		2593		2 593,000			
617	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	256,000	15,71	4 021,76	CS ÚRS 2020 01
	WV		"5x1,5"131		131,000			
	WV		"5x2,5"125		125,000			
	WV		Součet		256,000			
618	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	959,000	15,71	15 065,89	CS ÚRS 2020 01
	WV		"ovl.osv"157		157,000			
	WV		"žaluzie"802		802,000			
619	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	11 273,800	15,71	177 111,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		"3x1,5"7497,8		7 497,800			
	WV		"3x2,5"3527		3 527,000			
	WV		"3x4"80		80,000			
	WV		"3x6"169		169,000			
620	K	741122212	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	95,000	17,90	1 700,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		"3x10"95		95,000			
621	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	386,000	15,71	5 749,86	CS ÚRS 2020 01
	WV		"5x1,5"117		117,000			
	WV		"5x2,5"249		249,000			
622	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	811,000	15,71	12 740,81	CS ÚRS 2020 01
	WV		"5x4"497		497,000			
	WV		"5x6"314		314,000			
623	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	376,000	17,90	6 730,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		350+2*13		376,000			
624	K	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 uložený volně (CYKY)	m	438,000	22,38	9 802,44	CS ÚRS 2020 01
	WV		438		438,000			
625	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	110,000	26,86	2 954,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		"5x25"110		110,000			
626	K	741122226	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (CYKY)	m	248,000	53,71	13 320,08	CS ÚRS 2020 01
	WV		"5x70"218+24+6		248,000			
627	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	356,000	15,71	5 592,76	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"OSV+OVL do ROZV" 356		356,000			
628	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	426,000	15,71	6 723,88	CS ÚRS 2020 01
	vv		"3x1,5" 374		374,000			
	vv		"3x2,5" 54		54,000			
629	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	72,000	15,71	1 131,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		72		72,000			
630	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	72,000	17,90	1 288,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		72		72,000			
631	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	72,000	22,38	1 611,36	CS ÚRS 2020 01
	vv		72		72,000			
632	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	36,000	26,88	966,96	CS ÚRS 2020 01
	vv		"5x25" 36		36,000			
633	K	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	35,000	53,71	1 879,85	CS ÚRS 2020 01
	vv		"5x70" 18+9+8		35,000			
634	M	K03lam00154	JY(ST)Y [2x2x0,8]	m	809,000	7,41	5 994,69	vlastní
	vv		"CIDLO STMVAC" 50		50,000			
	vv		"TECHNOLOG-ZALUZIE"					
	vv		12+12+14+5+16+20+19+19+26+16+12		171,000			
	vv		35+26+23+23+26+23+23+30+30+16+20+16		291,000			
	vv		23+23+17+14+10+8+8+12+11+14+17+30+27+10		224,000			
	vv		"OST" 73		73,000			
635	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	809,000	13,43	10 864,87	CS ÚRS 2020 01
636	M	K05d0029	CYA, H07V-K 4	m	124,000	7,41	918,84	vlastní
	vv		"uzem" 25+33+37+8		103,000			
	vv		"p" 21		21,000			
637	M	K05d0030	CYA, H07V-K 6	m	2 211,000	10,91	24 122,01	vlastní
	vv		"uzem" (60+27+30+55+60+55+52+35+70+90+90+320+305+290+270+18)		1 827,000			
	vv		"BR" 384		384,000			
638	M	K05d0032	CYA, H07V-K 16	m	432,000	29,30	12 657,60	vlastní
	vv		"uzem" 100+24+5+19+4+12+12+60+60+18+35		349,000			
	vv		"zv" 83		83,000			
639	M	K05d0033	CYA, H07V-K 25	m	748,000	45,98	34 393,04	vlastní
	vv		"uzem" 22+28+15+26+54+40+33+60+130+37+40+37+35+47+20		624,000			
	vv		"zv" 124		124,000			
640	M	K05d0035	CYA, H07V-K 50	m	203,000	87,08	17 677,24	vlastní
	vv		"uzem" 21+93+57		171,000			
	vv		"z" 32		32,000			
641	K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	2 767,000	13,43	37 160,81	CS ÚRS 2020 01
642	K	741120203	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	748,000	31,33	23 434,84	CS ÚRS 2020 01
643	K	741120305	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	203,000	53,71	10 903,13	CS ÚRS 2020 01
644	M	G0120020730	2-16mm2, Cu proudové odbočná svorka	KS	125,000	59,17	7 396,25	vlastní
	vv		125		125,000			
645	M	G0120020761	4-25mm2, Cu proudové odbočná svorka	KS	559,000	108,24	60 506,16	vlastní
	vv		"Uzem 1PP" 55+15+9		79,000			
	vv		"Uzem 1NP" 52+15+15+17+12+12		123,000			
	vv		"Uzem 2NP" 61+25+26+21+38		171,000			
	vv		"Uzem 3NP" 24+17+21		62,000			
	vv		"Osl" 124		124,000			
	vv		Součet		559,000			
6	M	G0120020860	6-50mm2, Cu proudové odbočná svorka	KS	24,000	169,28	4 062,72	vlastní
	vv		"stoupacka uzem" 6*4		24,000			
647	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	124,000	9,77	1 211,48	CS ÚRS 2020 01
	vv		124		124,000			
648	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaný do 5 mm2 na svorkovnici	kus	234,000	12,21	2 857,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		224+10		234,000			
649	K	741130025	Ukončení vodičů izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	559,000	16,28	9 100,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		559		559,000			
650	K	741130026	Ukončení vodičů izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici	kus	60,000	20,35	1 221,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		48+12		60,000			
651	K	741130028	Ukončení vodičů izolovaný do 50 mm2 na svorkovnici	kus	24,000	40,69	976,56	CS ÚRS 2020 01
652	M	E01226703	KX-Ekvipolenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E (včetně spoji, materiálů)	ks	6,000	360,53	2 163,18	vlastní
653	K	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	6,000	122,07	732,42	CS ÚRS 2020 01
654	M	K0111110083TK	Topný kabel 50m/1200W včetně uchytek, kotvicích prvků	m	60,000	185,55	11 133,00	vlastní
	vv		60		60,000			
655	K	741124844	Montáž kabel Cu topný okruh 230 V 75 m uložený na konstrukci	kus	1,000	9 155,56	9 155,56	CS ÚRS 2020 01
	D	HROM	Hromosvod				328 595,64	
656	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	259,000	33,20	8 598,80	vlastní
	vv		"uzem" 190 + 69		259,000			
657	K	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	259,000	28,48	7 376,32	CS ÚRS 2020 01
658	M	T01Z215	Drát 10, drát Ø 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn	m	172,300	21,49	3 702,73	vlastní
	vv		30+80+33		143,000			
	vv		143*0,1+15		29,300			
	vv		Součet		172,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
659	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	172,300	24,41	4 205,84	CS ÚRS 2020 01
660	M	T01V375	TZ 1,5, zaváděcí tyč, provedení FeZn	ks	5,000	197,27	986,35	vlastní
661	K	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	5,000	203,46	1 017,30	CS ÚRS 2020 01
662	M	D02830208	Vodič CUI D 20mm, Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 3,5m	m	6,000	6 954,15	41 724,90	vlastní
663	K	741440032	Montáž tyč zemnicí délky do 4,5 m	kus	6,000	996,94	5 981,64	CS ÚRS 2020 01
664	M	T01VN2410	Úřt 2,0 N, jímec tyč s rovným koncem, provedení nerez	ks	1,000	1 250,04	1 250,04	vlastní
665	M	T01V545	PB19, podstavec betonový 19kg, provedení FeZn	ks	1,000	244,15	244,15	vlastní
666	M	T01V540	Podl PB19, podložka gumová, provedení Pryž	ks	1,000	55,67	55,67	vlastní
667	K	741430005	Montáž tyč jímecí délky do 3 m na stojan	kus	1,000	406,91	406,91	CS ÚRS 2020 01
668	M	T01VN2051	SJ 1c N, svorka k jímecí tyči JT, provedení nerez	ks	1,000	59,57	59,57	vlastní
669	M	T01VN2000	SU N, svorka univerzální, provedení nerez	ks	15,000	34,18	512,70	vlastní
670	M	T01VN2005	SUA N, svorka univ. s jednou příložkou, provedení nerez	ks	12,000	25,39	304,68	vlastní
671	M	T01VN2015	SS N, svorka spojovací, provedení nerez	ks	307,000	23,44	7 196,08	vlastní
	vv		58+73+68+53+22+4		278,000			
	vv		29		29,000			
	vv		Součet		307,000			
672	M	T01VN2025	SZa N, svorka zkušební, provedení nerez	ks	16,000	50,78	812,48	vlastní
673	M	T01VN2030	SP N, svorka připojovací, provedení nerez	ks	182,000	34,18	6 220,76	vlastní
	vv		47+(66+40+2+1)+26		182,000			
	vv		Součet		182,000			
674	M	T01VN2080T	ST N, svorka na trubky trubky d30, provedení nerez	ks	4,000	78,13	312,52	vlastní
675	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	537,000	36,62	19 664,94	CS ÚRS 2020 01
676	M	T01VN2040	SK N, svorka křížová, provedení nerez	ks	32,000	68,36	2 187,52	vlastní
677	M	T01Z705	LS 8, lanová svorka 6-8 mm, provedení FeZn	ks	35,000	14,65	512,75	vlastní
678	M	T01VN2075	SOC N, svorka na okapové žlaby, provedení nerez	ks	8,000	33,20	199,20	vlastní
679	M	T01VN2092	SR 2v N V4A, svorka páska-páska velká, provedení nerez	ks	36,000	97,66	3 515,76	vlastní
680	M	T01VN2093	SR 3b N, svorka páska-drát, provedení nerez	ks	44,000	84,84	3 724,16	vlastní
681	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	153,000	38,62	5 802,86	CS ÚRS 2020 01
682	M	T01VN2217P	PV 17pppp N, podp. ved. pro zateplené zdi - délka 350mm, provedení nerez	ks	154,000	86,92	13 385,68	vlastní
	vv		28+79+12+14+21		154,000			
	vv		Součet		154,000			
683	M	T01VN2220	PV 21c N, podp. ved. na střeš. krytinu, provedení nerez	ks	135,000	47,85	6 459,75	vlastní
684	K	741420101	Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva	kus	851,000	48,83	41 554,33	CS ÚRS 2020 01
685	M	T01VN2240	PV 32 N, podp. ved. na železné konstr., provedení nerez	ks	609,000	97,66	59 474,94	vlastní
	vv		112+128+285+84		609,000			
686	M	T01Z415	Drát 8 AlMgSi T/4, drát Ø 6 mm (0,135kg/m), provedení AlMgSi	m	851,000	18,56	15 794,56	vlastní
	vv		90+98+15+10+97+120+80+120+20+60+30		740,000			
	vv		740*0,15		111,000			
	vv		Součet		851,000			
687	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	851,000	24,41	20 772,91	CS ÚRS 2020 01
688	M	D02552030	Střešní průchodka D 250mm, plast, pro prům. 8-10-16 a pásek 20x2,5-30x3,5mm	ks	10,000	2 669,35	26 693,50	vlastní
689	K	741420064	Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka	kus	14,000	691,75	9 684,50	CS ÚRS 2020 01
690	M	T01VS055	Štítek uzemnění, štítek označení uzemnění, provedení plast	ks	60,000	9,77	586,20	vlastní
691	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	60,000	6,14	468,40	CS ÚRS 2020 01
692	K	210280223	Měření zemních odporů zemnicí síťé délky pásku do 500 m	kus	1,000	1 220,74	1 220,74	CS ÚRS 2020 01
693	K	580105033	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy přes 8 svodů	svod	25,000	122,07	3 051,75	CS ÚRS 2020 01
694	K	580105063	Měření zemního odporu přes 8 svodů	merení	25,000	122,07	3 051,75	CS ÚRS 2020 01
D ELE-ROP Revize a ostatní práce							416 992,18	
695	K	HZS3131DKA	Demontáže - Demontáže kabelů nedestruktivní	ks	1,000	18 799,41	18 799,41	vlastní
	vv		"Demontáž kabelů cca 700m" 1		1,000			
696	K	HZS3131DSV	Demontáže - Ostatní práce spojené s demontáží svlídel	ks	46,000	268,56	12 353,76	vlastní
	vv		46		46,000			
697	K	HZS3131DOS1	Demontáže - Ostatní demontáže spojené s 1. etapou	ks	1,000	8 138,27	8 138,27	vlastní
698	K	HZS3131DOS2	Demontáže - Ostatní demontáže spojené s 2. etapou	ks	1,000	8 138,27	8 138,27	vlastní
699	K	HZS3131DOS3	Demontáže - Ostatní demontáže spojené s 3. etapou	ks	1,000	8 138,27	8 138,27	vlastní
700	K	HZS3131RO	Montáže - Úprava stávajících rozvaděčů RH-LAB, 09RMD-1.1, 09RMDU-1.2	ks	3,000	8 999,30	26 997,90	vlastní
701	K	HZS3131KA	Montáže - Úprava stávajících kabelových rozvodů (1., 2. a 3. etapa)	ks	1,000	32 553,09	32 553,09	vlastní
702	K	HZS3131RE1	Montáže - Úprava stávajících rozvodů a hromosvodu - 1. etapa	ks	1,000	10 172,84	10 172,84	vlastní
703	K	HZS3131RE2	Montáže - Úprava stávajících rozvodů a hromosvodu - 2. etapa	ks	1,000	10 172,84	10 172,84	vlastní
704	K	HZS3131RE3	Montáže - Úprava stávajících rozvodů a hromosvodu - 3. etapa	ks	1,000	10 172,84	10 172,84	vlastní
705	K	HZS3131TICR1E	Kontrola a protokol TICR - hromosvod + rozvody NN - 1. etapa	ks	1,000	20 345,68	20 345,68	vlastní
	vv		"Kontrola a protokol TICR" 1		1,000			
706	K	HZS3131TICR2E	Kontrola a protokol TICR - hromosvod + rozvody NN - 2. etapa	ks	1,000	20 345,68	20 345,68	vlastní
	vv		"Kontrola a protokol TICR" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
707	K	HZS3131TICR3E	Kontrola a protokol TICR - hromosvod + rozvody NN - 3. etapa	ks	1,000	20 345,68	20 345,68	vlastní
	W		"Kontrola a protokol TICR"1		1,000			
708	K	210280003R	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	65 106,19	65 106,19	vlastní
	W		1		1,000			
709	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	179,000	284,84	50 986,36	CS ÚRS 2020 01
	W		"R" 167+2+10		179,000			
710	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotností do 200 kg	kus	3,000	813,83	2 441,49	CS ÚRS 2020 01
	W		3		3,000			
711	K	210280102	Kontrola rozváděčů nn silových hmotností do 300 kg	kus	8,000	813,83	6 510,64	CS ÚRS 2020 01
	W		8		8,000			
712	M	T01VS055DIE	Dielektrický koberec	m2	28,000	581,89	16 292,92	vlastní
	W		7+7,1+4,7+8,1		28,900			
	W		"PSP"1,1		1,100			
713	M	T01VS055OP	Ochranné pomůcky - viz technickou zprávu	ks	4,000	2 596,11	10 384,44	vlastní
	W		4		4,000			
714	K	580106020	Měření izolačního odporu podlahy	měření	12,000	813,83	9 765,96	CS ÚRS 2020 01
715	K	merosv1	Měření umělého osvětlení v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hvojení - 1. etapa	ks	1,000	16 276,55	16 276,55	vlastní
	W		"měření + protokol 2os/8h/1d" 1		1,000			
716	K	merosv2	Měření umělého osvětlení v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hvojení - 2. etapa	ks	1,000	16 276,55	16 276,55	vlastní
	W		"měření + protokol 2os/8h/1d" 1		1,000			
717	K	merosv3	Měření umělého osvětlení v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hvojení - 3. etapa	ks	1,000	16 276,55	16 276,55	vlastní
	W		"měření + protokol 2os/8h/1d" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Robert Frýba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 635 830,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 635 830,11	21,00%	343 524,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 979 354,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštlíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel:

Robert Frýba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 635 830,11

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

1 635 830,11

SPOL - Společná část rozvodů

159 071,78

SK - Strukturovaná kabeláž

926 643,20

SK-M - Montážní materiál a práce

697 171,30

SK-DR - Datové rozvaděče

229 471,90

STA - Společná televizní anténa

16 743,53

ACS - Přístupový a docházkový systém

204 666,62

DT - Domácí telefon

93 513,55

CCTV - Komerový dohledový systém

110 905,50

JČ - Jednotný čas

32 535,69

DP - Demontáže a ostatní

91 750,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
 Soupis: D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
 v.o.s., Mrštíkova
 12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Robert Fryba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 635 830,11	
D D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika							1 635 830,11	
D SPOL Společná část rozvodů							159 071,78	
1	M	sp0001	Drátěný žlab DZ 60X500_BF	m	60,000	328,64	19 718,40	vlastní
	W		60		60,000			
2	M	sp0002	Drátěný žlab DZ 60X300_BF	m	163,000	169,61	27 646,43	vlastní
	W		163		163,000			
3	M	7121154	Žlab kabelový KZI 60x300x1,00 S	m	80,000	252,18	20 174,40	vlastní
	W		80		80,000			
4	M	sp0003	Příslušenství kabelového žlabu, nosný systém, konzoly, spojky, závitové tyče	m	303,000	48,85	14 801,55	vlastní
	W		303		303,000			
5	K	742110127	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 500 mm	kus	303,000	33,64	10 192,92	CS ÚRS 2020 01
	W		303		303,000			
6	K	742110107	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 500/100 mm	m	303,000	124,96	37 882,88	CS ÚRS 2020 01
	W		303		303,000			
7	M	sp0005	Požární odolná kabelová lavka svíslá KL60x500x1,50 PO s příslušenstvím	m	40,000	572,70	22 908,00	vlastní
	W		40		40,000			
8	K	Mkz500	Montáž kabelového žebříku š. 500mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hm	m	40,000	144,18	5 767,20	vlastní
	W		40		40,000			
D SK Strukturovaná kabeláž							926 643,20	
D SK-M Montážní materiál a práce							697 171,30	
9	M	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	190,000	7,08	1 345,20	vlastní
	W		190		190,000			
10	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální	kus	190,000	47,19	8 966,10	CS ÚRS 2020 01
	W		190		190,000			
11	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÝ/RAL 9002	m	950,000	6,20	5 890,00	vlastní
	W		950		950,000			
12	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	950,000	41,07	39 016,50	CS ÚRS 2020 01
	W		950		950,000			
13	M	RJ45C8AS	Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, stíněný pro zabudování do nosných masek a třmenů (5014A-B101, 5014-B0101, 1753-0-8055, 1711277-1, 136811-1, 5014G-A0101B, 5014A-A0201B, 5014H-A0101B, 5014K-C0101B)	ks	329,000	69,12	22 740,48	vlastní
	W		329		329,000			
14	M	sk0002	Maska nosná pro 1 komunikační zásuvku keystone	ks	43,000	20,71	890,53	vlastní
	W		43		43,000			
15	M	sk0003	Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky keystone	ks	143,000	20,71	2 961,53	vlastní
	W		143		143,000			
16	M	sk0004	Kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku) bílá/bílá	ks	186,000	52,08	9 686,88	vlastní
	W		186		186,000			
17	M	sk0005	Rámeček jednorámcový bílá/bílá	ks	186,000	22,19	4 127,34	vlastní
	W		186		186,000			
18	M	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH, CAT6A, barva pláště fialová	m	24 675,000	10,31	254 399,25	vlastní
	W		"1PP"416		416,000			
	W		"1NP-I Etapa"630		630,000			
	W		"2NP-I Etapa"6378		6 378,000			
	W		"2NP-II Etapa"6975		6 975,000			
	W		"1NP-III Etapa"3724		3 724,000			
	W		"2NP-III Etapa"6232		6 232,000			
	W		"3NP-III Etapa"320		320,000			
19	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	43,000	39,32	1 690,76	CS ÚRS 2020 01
	W		43		43,000			
20	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	143,000	39,32	5 622,76	CS ÚRS 2020 01
	W		143		143,000			
21	K	T0106	Zařazení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	24 675,000	13,12	323 736,00	vlastní
	W		24675		24 675,000			
22	K	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	329,000	39,32	12 936,28	vlastní
	W		329		329,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	329,000	9,81	3 161,69	vlastní
	WV		329		329,000			
	D	SK-DR	Datové rozvaděče				229 471,90	
24	M	DR-KZA-45-A81- V&Y	19" rozvaděč stojanový 42U/800x1000 skleněné dveře	ks	1,000	12 991,83	12 991,83	vlastní
	WV		1		1,000			
25	M	DR-RAX-MS-X81- X1	Sada koleček s max. doporučenou nosností všech 4 koleček 800 kg	ks	1,000	1 237,32	1 237,32	vlastní
	WV		1		1,000			
26	M	DR-RAX-LH-AUZ- A1	Ventilační jednotka do 19" racku, 4x ventilátor	ks	1,000	3 804,58	3 804,58	vlastní
	WV		1		1,000			
27	K	742330002	Montáž rozvaděče stojanového	kus	1,000	2 184,53	2 184,53	CS ÚRS 2020 01
	WV		1		1,000			
28	M	DR-RAB-PD-X11- A1	Rozvodný panel 1U, 7x zásuvka,bleskojistka, podsvícený vypínač, 3x1,5mm 2m kabel	ks	2,000	1 385,87	2 771,74	vlastní
	WV		2		2,000			
29	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	2,000	131,07	262,14	CS ÚRS 2020 01
	WV		2		2,000			
30	M	DR-RAX-UP-X28- A1	Výsuvná 19" police 1U, hloubka 450mm. Max zatížení 30kg	ks	1,000	1 433,05	1 433,05	vlastní
	WV		1		1,000			
31	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	1,000	87,38	87,38	CS ÚRS 2020 01
	WV		1		1,000			
32	M	Z6AS-PNL-U48K	19" Patch panel 48 portů, Cat. 6A, stíněný, 1U, pině osazený - černý	ks	8,000	10 047,09	80 376,72	vlastní
	WV		8		8,000			
33	M	DR- HSEPL5NIGC	19" patchpanel telefonní, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5	ks	1,000	987,41	987,41	vlastní
	WV		1		1,000			
34	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	9,000	1 887,43	16 986,87	CS ÚRS 2020 01
	WV		9		9,000			
35	K	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	329,000	9,52	3 132,06	vlastní
	WV		329		329,000			
36	K	T0116	Proměření tras + vyhotovení protokolu	port	329,000	74,27	24 434,83	vlastní
	WV		329		329,000			
37	M	DR-DBC14805	19" vyvaz. kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U	ks	10,000	203,16	2 031,60	vlastní
	WV		10		10,000			
38	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	10,000	87,38	873,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		10		10,000			
39	M	H6GLU02K2U	Propoj. kabel, Cat.6A stíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva zelená	ks	100,000	71,65	7 165,00	vlastní
	WV		100		100,000			
40	M	DR-DSSRA050	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	4,000	371,37	1 485,48	vlastní
	WV		4		4,000			
41	M	DR- HSELS169SC	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený 24xSC 9/125, pigtail a kazeta, spojky 1U	ks	4,000	2 618,81	10 475,24	vlastní
	WV		4		4,000			
42	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	4,000	567,98	2 271,92	CS ÚRS 2020 01
	WV		4		4,000			
43	M	DR- CSOCPM507	Ochrana svárů 60mm	ks	96,000	5,16	495,36	vlastní
	WV		96		96,000			
44	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	96,000	4,37	419,52	CS ÚRS 2020 01
	WV		96		96,000			
45	M	skd001	Mikrotubička LSOH vnitřní tenkostěnná 10/6mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE	m	70,000	22,63	1 584,10	vlastní
	WV		70		70,000			
46	M	skd002	Kabel optický k zařícení, 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N	m	100,000	32,68	3 268,00	vlastní
	WV		100		100,000			
47	K	SK1001	Svařování optických vláken	ks	96,000	174,76	16 776,96	vlastní
	WV		96		96,000			
48	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	96,000	174,76	16 776,96	CS ÚRS 2020 01
	WV		96		96,000			
49	M	ZCM42556	Optický propojovací kabel SM OS1/OS2 9/125, SC/APC-SC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+)	ks	32,000	264,94	8 478,08	vlastní
	WV		32		32,000			
50	M	OP1051	Optický propojovací kabel LC-SC 9/125, délka 2m	ks	14,000	238,55	3 339,70	vlastní
	WV		14		14,000			
51	M	OP1052	Optický propojovací kabel LC-LC 9/125, délka 1m	ks	14,000	238,55	3 339,70	vlastní
	WV		14		14,000			
	D	STA	Společná televizní anténa				16 743,53	
52	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	35,000	6,20	217,00	vlastní
	WV		35		35,000			
53	K	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložení pod omítku se zasekáním	m	35,000	41,07	1 437,45	CS ÚRS 2020 01
	WV		35		35,000			
54	M	STARF002	RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý	m	490,000	10,49	5 140,10	vlastní
	WV		"2NP-I Etapa"48		48,000			
	WV		"1NP-III Etapa"361		361,000			
	WV		"2NP-III Etapa"81		81,000			
55	K	STRARF005	Zařízení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	490,000	14,42	7 065,80	vlastní
	WV		490		490,000			
56	M	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, SEDA	ks	7,000	7,08	49,56	vlastní
	WV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	0820T102	Rozbočovač 2x hybridní širokopásmový, průchozí útlum: 3,5-4dB Oddělovací útlum: 25dB (VHF), 18dB (UHF) Šířka pásma: 40-800MHz	ks	2,000	159,47	318,94	vlastní
58	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	2,000	157,29	314,58	CS ÚRS 2020 01
59	M	eu3608	Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - průchozí	ks	4,000	147,67	590,68	vlastní
60	M	eu3503	Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncový	ks	3,000	147,67	443,01	vlastní
61	M	5011E-AU0300	Kryt zásuvky anténní, s vykládacím otvorem bílá time	ks	7,000	35,21	246,47	vlastní
62	M	3901F-A00110	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílá time	ks	7,000	22,19	155,33	vlastní
63	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	ks	7,000	109,23	764,61	CS ÚRS 2020 01
D	ACS		Přístupový a docházkový systém				204 666,62	
64	M	ACSSRC	N206 - pulzní zálohovaný zdroj 14V/5A, mikroprocesor, signalizace, inteligentní dobíjení, NBU, včetně akumulátoru	ks	2,000	6 663,69	13 327,38	vlastní
65	K	742240008	Montáž spinavého zdroje s krytem a s akumulátory k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000	524,29	1 048,58	CS ÚRS 2020 01
66	M	rs485lan	Komunikační převodník RS-LAN	ks	1,000	3 470,78	3 470,78	vlastní
67	M	K11kk02431	KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, SEDA S VÍČKEM	ks	15,000	9,09	136,35	vlastní
68	K	742110_R1	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočkových univerzální	kus	15,000	47,19	707,85	vlastní
69	M	ISP07	Bezkontaktní snímač pro kontrolu vstupu, paměti pro cca 50000 záznamů, časové funkce, plná výbava	ks	15,000	8 325,68	124 885,20	vlastní
70	M	PALEP	Přídavná anténa venkovní antivandal	ks	2,000	1 520,43	3 040,86	vlastní
71	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	15,000	681,57	10 223,55	CS ÚRS 2020 01
72	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, SEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	75,000	6,20	465,00	vlastní
73	K	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	75,000	41,07	3 080,25	CS ÚRS 2020 01
74	M	SDELKAB2Zam	Kabel 2x0,75 + 4x0,22	m	105,000	10,14	1 064,70	vlastní
75	M	8591043241366	Kabel CYH 2x1 V03VH-H 2x1 mm ohebný - černý	m	350,000	16,60	5 810,00	vlastní
76	M	45546	Kabel F/UTP 4P,LSOH, CAT5E, balení na cívce 500m, barva plástě modrá	m	1 000,000	7,25	7 250,00	vlastní
77	K	T0106-1	Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	1 455,000	14,42	20 981,10	vlastní
78	K	ACSRF001	Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	ks	1,000	9 175,02	9 175,02	vlastní
D	DT		Domácí telefon				93 513,55	
79	M	9137131U	IP Dveřní Interkom 3 tlačítka, ovládání zámku, možnost instalace kamery	ks	6,000	9 070,17	54 421,02	vlastní
80	M	1014176	IP telefonní přístroj T19 PoE	ks	10,000	1 258,29	12 582,90	vlastní
81	M	9135351E	Zápusťná krabice pro interkom	ks	6,000	1 199,74	7 198,44	vlastní
82	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	ks	6,000	1 616,55	9 699,30	CS ÚRS 2020 01
83	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	ks	10,000	305,83	3 058,30	CS ÚRS 2020 01
84	K	DTRF001	Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	ks	1,000	6 553,59	6 553,59	vlastní
D	CCTV		Kamerový dohledový systém				110 905,50	
85	M	DS-2CD2123G0-I	Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx, IR 30m, provedení Antivandal (IK10)	ks	6,000	5 079,47	30 476,82	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	DS-2CD5A26G0-IZHS	Venkovní IP kamera, 2Mpx, Motorzoom, IP67, Antivandal IK10, vč. uchycení na zeď	ks	2,000	14 000,21	28 000,42	vlastní
	vv		2		2,000			
87	M	H5ULG02K0G	Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá	ks	8,000	71,65	573,20	vlastní
	vv		8		8,000			
88	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	6,000	655,36	3 932,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		6		6,000			
89	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	2,000	655,36	1 310,72	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
90	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	8,000	436,91	3 495,28	CS ÚRS 2020 01
	vv		8		8,000			
91	M	860058	Základní licence pro profesionální dohledové systémy s rozsahem do 64 kamer	ks	1,000	15 958,83	15 958,83	vlastní
	vv		1		1,000			
92	M	860059	Licence pro připojení zařízení do dohledového software	ks	8,000	2 411,72	19 293,76	vlastní
	vv		8		8,000			
93	K	CCTVRF001	Oživení, integrace nových zařízení do stávajícího systému, školení obsluhy	ks	1,000	7 864,31	7 864,31	vlastní
	vv		1		1,000			
D JČ							32 535,69	
94	M	JC-EK28D	Ručkové područní analogové hodiny, kulaté, prům. 28cm - 2 strany	ks	6,000	2 904,55	17 427,30	vlastní
	vv		6		6,000			
95	M	JC-SZ28	Stropní závěs pro analogové hodiny	ks	6,000	440,40	2 642,40	vlastní
	vv		6		6,000			
96	K	742340001	Montáž závěsných hodin oboustranných	kus	6,000	393,22	2 359,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		6		6,000			
97	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÝ/RAL 9002	m	12,000	6,20	74,40	vlastní
	vv		12		12,000			
98	K	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	12,000	41,07	492,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		12		12,000			
99	M	HSEKU424H1	Kabel U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý	m	395,000	5,51	2 176,45	vlastní
	vv		395		395,000			
100	K	T0106-1	Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	395,000	13,11	5 178,45	vlastní
	vv		395		395,000			
101	K	JC-INST	Oživení systému, školení obsluhy	ks	1,000	2 184,53	2 184,53	vlastní
	vv		1		1,000			
D DP							91 750,24	
102	K	k001	Demontáž stávajících prvků z datového rozvaděče m.č.M112	ks	1,000	6 553,59	6 553,59	vlastní
	vv		1		1,000			
103	K	p001	Přesun a přepojení rozvaděče SLP v m.č.M019	ks	1,000	12 233,37	12 233,37	vlastní
	vv		1		1,000			
104	K	p002	Ochrana vedení SLP v koridoru a ochrana optického kabelu v ZNP v průběhu III. etapy	ks	1,000	35 826,28	35 826,28	vlastní
	vv		1		1,000			
105	K	p003	Přepojení datových zásuvek lékárny do nového DR	ks	1,000	13 107,18	13 107,18	vlastní
	vv		1		1,000			
106	K	p004	Demontáž stávajících prvků JČ a CCTV vč. kabeláže	ks	1,000	24 029,82	24 029,82	vlastní
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Robert Frýba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

890 106,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	890 106,96	21,00%	186 922,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 077 029,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
Soupis: D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	7. 1. 2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštilkova 12, Jihlava
Uchazeč:	ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno	Zpracovatel:	Robert Fryba
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	890 106,96
EPS - Elektrická požární signalizace	435 817,26
NZS - Nouzový zvukový systém	454 289,70

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D1_01 - Vstupní objekt
 Soupis: D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 7. 1. 2020
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Líbušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel: Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							890 106,96	
D EPS Elektrická požární signalizace							435 817,26	
1	M	0340010021	Kompaktní ústředna EPS P115D pro montáž na stěnu, 1 kruhové vedení, max. 250 adres, obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM801, zdroj PSM-M7X2 (24VDC/5A) zohrazovací a ovládací panel	ks	1,000	37 347,09	37 347,09	vlastní
	WV				1,000			
2	M	0340110125	IOB800 vs/výst deska, rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných	ks	2,000	4 503,85	9 007,70	vlastní
	WV				2,000			
3	M	0340110130	TL1800EN síťová deska pro napojení ústředny EPS do sítě MX-Net	ks	2,000	5 776,41	11 552,82	vlastní
	WV				2,000			
4	K	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	1,000	2 886,56	2 886,56	CS ÚRS 2020 01
	WV				1,000			
5	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	3,000	536,07	1 608,21	CS ÚRS 2020 01
	WV				3,000			
6	K	742210021	Montáž požární odolné skříňky EI/EV, 30/F P pro ústřednu EPS	kus	1,000	2 061,83	2 061,83	CS ÚRS 2020 01
	WV				1,000			
7	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	288,66	288,66	CS ÚRS 2020 01
	WV				1,000			
8	M	018006	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	ks	2,000	1 152,15	2 304,30	vlastní
	WV				2,000			
9	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	53,61	107,22	CS ÚRS 2020 01
	WV				2,000			
10	M	EPSkabkruh	Kabel, J-H(ST)H 2x2x0,8 - 4 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro kruhové linky EPS	m	1 384,000	15,67	21 687,28	vlastní
	WV		"1PP-I Etapa"149		149,000			
	WV		"1NP-I Etapa"166		166,000			
	WV		"2NP-III Etapa"268		268,000			
	WV		"1PP-II/III Etapa"102		102,000			
	WV		"1NP-III Etapa"255		255,000			
	WV		"2NP-III Etapa"282		282,000			
	WV		"3NP"162		162,000			
11	M	EPSkabovl	Bezhalogenový instalační kabel, JE-H(ST)H E80 - odolný proti plameni, pro průmyslovou elektroniku, se zachováním funkčnosti 90 minut 2x2x0,8	m	840,000	16,33	13 717,20	vlastní
	WV		"1PP-I Etapa"160		160,000			
	WV		"1PP-II Etapa"280		280,000			
	WV		"1NP-II Etapa"280		280,000			
	WV		"2NP-III Etapa"50		50,000			
	WV		"3NP-III Etapa"70		70,000			
12	M	EPsMXnetkab	Párový kabel B9574 pro síťování ústředny, specifikace dle doporučení výrobce ústředny EPS	m	546,000	39,59	21 616,14	vlastní
	WV				546,000			
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 770,000	13,61	37 699,70	CS ÚRS 2020 01
	WV				2 770,000			
14	M	EPS-MAT1	Příchytka pro kabel do 6mm, turbošroub	ks	8 310,000	6,60	54 846,00	vlastní
	WV				8 310,000			
15	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	8 310,000	7,42	61 660,20	CS ÚRS 2020 01
	WV				8 310,000			
16	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIÁ/RAL 9002	m	68,000	5,86	398,48	vlastní
	WV				68,000			
17	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	68,000	47,83	3 252,44	CS ÚRS 2020 01
	WV				68,000			
18	M	0340210002	Požární detektor optokouřový interaktivní typ 830P	ks	111,000	543,91	60 374,01	vlastní
	WV				111,000			
19	M	0340210003	Požární detektor tepelný interaktivní typ 830H	ks	1,000	506,80	506,80	vlastní
	WV				1,000			
20	M	0340210005	4B palice pro senzory řady 830	ks	108,000	52,62	5 682,96	vlastní
	WV				108,000			
21	M	0340210006	4BI palice pro senzory řady 830 s izolátorem	ks	4,000	244,20	976,80	vlastní
	WV				4,000			
22	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo palice	kus	112,000	123,71	13 855,52	CS ÚRS 2020 01
	WV				112,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	112,000	123,71	13 855,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		112		112,000			
24	M	0340310001	DIN820/R Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm	ks	17,000	892,61	15 174,37	vlastní
	vv		17		17,000			
25	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se skličkem	kus	17,000	247,42	4 206,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		17		17,000			
26	M	0340610060	RoLP LX W Kombinovaná siréna s majákem, hluboká napětice, Vyhovuje EN-54	ks	1,000	1 439,15	1 439,15	vlastní
	vv		1		1,000			
27	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000	247,42	247,42	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
28	M	EPSFZDR	Spínací zdroj 24V/5A, certifikovaný dle EN54-4, olechový kryt, místo pro 2x18Ah aku	ks	1,000	3 868,81	3 868,81	vlastní
	vv		1		1,000			
29	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-	kus	1,000	288,66	288,66	CS ÚRS 2020 01
	vv		4		1,000			
30	M	018007	Akumulátor 12 V DC / 17 Ah	ks	2,000	952,56	1 905,12	vlastní
	vv		2		2,000			
31	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	53,61	107,22	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
32	K	EPS-VYST	Připojení ovládaných zařízení (výťah,dveře)	ks	11,000	288,66	3 175,26	vlastní
	vv		11		11,000			
33	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	129,000	53,61	6 915,69	CS ÚRS 2020 01
	vv		129		129,000			
34	K	EPSINT	Integrace do stávající sítě ústředny EPS	ks	1,000	15 876,02	15 876,02	vlastní
	vv		1		1,000			
35	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	129,000	41,24	5 319,98	CS ÚRS 2020 01
	vv		129		129,000			
D NZS			Nouzový zvukový systém			454 289,70		
36	M	NZSu01	CS500/2*1 Digitální ústředna evakuačního rozhlasu dle EN54-16 v kompaktním nástěnném provedení All-In-One. Pracovní výkon 400W + 200W záložní zesilovače, 4 zóny s možností rozšíření přídatnými zvukovými moduly až na 24 zón, 4 audio kan.	ks	1,000	74 440,98	74 440,98	vlastní
	vv		1		1,000			
37	K	742410001	Montáž systémového zesilovače rozhlasu	kus	1,000	6 185,48	6 185,48	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
38	M	NZSAKU12040	Bezúdržbový ventilém řízený olověný akumulátor 12V / min. 40Ah	ks	2,000	2 672,13	5 344,26	vlastní
	vv		2		2,000			
39	M	NZSLDB	Řídicí modul kruhové linky	ks	1,000	9 701,30	9 701,30	vlastní
	vv		1		1,000			
40	K	742410081	Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu	kus	1,000	536,07	536,07	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
41	M	NZS4EFSC	Systémový převodník digitální sběrnice L-Net / G-Net na optické vlákno	ks	1,000	19 136,22	19 136,22	vlastní
	vv		1		1,000			
42	M	CS00-RS422	Systémový převodník USB pro konfiguraci / servis	ks	1,000	3 712,11	3 712,11	vlastní
	vv		1		1,000			
43	M	LDB-RS485	Systémový převodník pro konfiguraci a měření reproduktorových linek	ks	1,000	3 593,35	3 593,35	vlastní
	vv		1		1,000			
44	M	NZSIZOL	FIM-VC+V60 Izolátor kruhové linky, 60W regulátor hlasitosti, vstup pro lokální program	ks	23,000	5 917,30	136 097,90	vlastní
	vv		23		23,000			
45	K	742410121	Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	23,000	148,45	3 414,35	CS ÚRS 2020 01
	vv		23		23,000			
46	M	NZSZAK	4E-EOL Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních	ks	10,000	190,51	1 905,10	vlastní
	vv		10		10,000			
47	K	742410031	Montáž koncového modulu - detekce zraku a rozpojení rozhlasu	kus	10,000	98,97	989,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		10		10,000			
48	M	NZS-KAB1	Kabel FE180/E90 2x2	m	1 049,000	25,98	27 253,02	vlastní
	vv		"1PP-I Etapa" 57		57,000			
	vv		"1NP-I Etapa" 190		190,000			
	vv		"2NP-I Etapa" 188		188,000			
	vv		"2NP-II Etapa" 115		115,000			
	vv		"1NP-III Etapa"260		260,000			
	vv		"2NP-III Etapa" 239		239,000			
49	K	742121001.1	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 049,000	13,61	14 276,89	CS ÚRS 2020 01
	vv		1049		1 049,000			
50	M	NZS-MAT1	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	3 147,000	6,60	20 770,20	vlastní
	vv		3147		3 147,000			
51	K	742111001.1	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohnioddné pro slaboproud	kus	3 147,000	8,25	25 962,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		3147		3 147,000			
52	M	NZS-OKAB	Univerzální kabel optický MM 4x1 50/125 LSOH Eca OM2 černý SXKO-CLT-4-OM2-LSOH	m	600,000	8,74	5 244,00	vlastní
	vv		600		600,000			
53	K	NZS-OKAB-I	Instalace optického kabelu	ks	1,000	8 907,09	8 907,09	vlastní
	vv		1		1,000			
54	K	742330028	Montáž konektoru SC, MM, 50/125-um	kus	8,000	4,12	32,96	CS ÚRS 2020 01
	vv		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	4,000	164,95	659,80	CS ÚRS 2020 01
	W				4,000			
56	M	4E-LCF6/ENC	Stropní reproduktor dle EN54-24 s pozamim krytem. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, frekvenční charakteristika 100Hz-16kHz	ks	47,000	680,48	31 982,56	vlastní
	W				47,000			
57	K	742410062	Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu	kus	47,000	247,42	11 628,74	CS ÚRS 2020 01
	W				47,000			
58	M	4E-LCS6/ENC	Kruhový reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 10W @ 100V, citlivost 81dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 90dB @ 4m, frekvenční charakteristika 230Hz-	ks	9,000	948,44	8 535,96	vlastní
	W				9,000			
59	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	9,000	247,42	2 226,78	CS ÚRS 2020 01
	W				9,000			
60	K	742410301	Měření impedance rozhlasové ústředny	kus	2,000	2 061,83	4 123,66	CS ÚRS 2020 01
	W				2,000			
61	K	742410201	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování	kus	1,000	8 247,30	8 247,30	CS ÚRS 2020 01
	W				1,000			
62	K	742410151	Vytvoření jedné hlásky rozhlasu	kus	1,000	2 886,56	2 886,56	CS ÚRS 2020 01
	W				1,000			
63	K	742410302	Měření srozumitelnosti systému rozhlasu	kus	1,000	16 494,61	16 494,61	CS ÚRS 2020 01
	W				1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_01 - Komunikace a chodníky

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IC:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk, Batoún

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 662 926,60

DPH základní
snížená

Základ daně
3 662 926,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
769 214,59
0,00

Cena s DPH

v GZK

4 432 141,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_01 - Komunikace a chodníky

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel:

Ing. Avuk, Baloun

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **3 662 926,60**

HSV - Práce a dodávky HSV **3 647 805,80**

1 - Zemní práce 353 814,76

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 546 869,27

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 66 899,70

27 - Zakládání - základy 25 949,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 253 296,99

4 - Vodorovné konstrukce 63 171,47

5 - Komunikace 1 777 837,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 327,48

8 - Trubní vedení 47 374,78

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 219 193,43

96 - Bourání konstrukcí 144 819,49

998 - Přesun hmot 124 251,80

PSV - Práce a dodávky PSV **15 120,80**

767 - Konstrukce zámečnické 15 120,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D2_01 - Komunikace a chodníky

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
 v.o.s., Mrštíkova
 12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Avuk, Baioun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 662 926,60

D HSV Práce a dodávky HSV

3 647 805,80

D	1		Zemní práce				353 814,76	
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	900,000	10,84	9 756,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		900,0		900,000			
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	77,640	96,13	7 463,53	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		komunikace					
	W		129,40*0,6		77,640			
	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy I, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	38,820	171,28	6 649,09	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		komunikace					
	W		129,40*0,3		38,820			
4	K	122451105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy I, skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	12,940	347,81	4 500,66	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		komunikace					
	W		129,40*0,1		12,940			
5	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	78,796	397,62	31 330,67	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		schodiště 1					
	W		5,0*1,5*2,2*0,6		9,900			
	W		schodiště 2					
	W		4,0*2,5*1,5*0,6		9,000			
	W		opěrná zeď					
	W		(10,4+17,53+48,86)*1,3*0,6		59,896			
6	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy I, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	39,398	540,07	21 277,68	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		schodiště 1					
	W		5,0*1,5*2,2*0,3		4,950			
	W		schodiště 2					
	W		4,0*2,5*1,5*0,3		4,500			
	W		opěrná zeď					
	W		(10,4+17,53+48,86)*1,3*0,3		29,948			
7	K	131451203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy I, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	13,133	952,55	12 509,84	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		schodiště 1					
	W		5,0*1,5*2,2*0,1		1,650			
	W		schodiště 2					
	W		4,0*2,5*1,5*0,1		1,500			
	W		opěrná zeď					
	W		(10,4+17,53+48,86)*1,3*0,1		9,983			
8	K	132251101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,180	766,41	2 437,18	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%					
	W		drén:					
	W		21,0*0,2*0,5*0,6		1,260			
	W		vjezdový systém					
	W		5,0*0,8*0,8*0,6		1,920			
9	K	132351101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy I, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,120	1 048,68	2 223,20	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%					
	W		drén:					
	W		21,0*0,2*0,5*0,4		0,840			
	W		vjezdový systém					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132251251	5,0*0,8*0,8*0,4 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10% oplocení 6,3*1,0*1,0*0,6	m3	3,780	564,54	2 133,96	CS ÚRS 2020 01
11	K	132354201	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10% oplocení 6,3*1,0*1,0*0,3	m3	1,890	1 109,85	2 097,62	CS ÚRS 2020 01
12	K	132451251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10% oplocení 6,3*1,0*1,0*0,1	m3	0,630	1 039,94	655,16	CS ÚRS 2020 01
13	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 Viz PD - situace a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40% dopravní značky 0,2*6*0,6 sloupky vjezd. systému 0,4*0,4*0,8*2*0,6 bourání vpustí 0,5*4*0,6 nové vpustí 0,1*3*0,6	m3	2,254	900,11	2 028,85	CS ÚRS 2020 01
14	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 Viz PD - situace a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40% dopravní značky 0,2*6*0,4 sloupky vjezd. systému 0,4*0,4*0,8*2*0,4 bourání vpustí 0,5*4*0,4 nové vpustí 0,1*3*0,4	m3	1,502	1 258,41	1 890,13	CS ÚRS 2020 01
15	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ přemístění z výkopště na mezideponii na slavenčtí pro další použití omítky: "pol. 121101101:" 90,00 zemina "pol. 174101101:" 77,95 potřebné chybějící množství pro obj. D2_02 81,00 z mezideponie pro násypy "pol. 174101101:" 77,95	m3	326,900	61,43	20 081,47	CS ÚRS 2020 01
16	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ potřebné chybějící množství pro obj. D2_02 81,00	m3	81,000	69,74	5 648,94	CS ÚRS 2020 01
17	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady uložení omítky na mezideponii: "pol. 121101101:" 90,0 uložení vytěžené zeminy pro další použití "pol. 174101101:" 77,95 uložení zeminy pro obj. D2_02 81,0	m3	248,950	15,90	3 958,31	CS ÚRS 2020 01
18	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 3 až 3 přebytkový výkop na skládku 77,84+78,796+3,18+3,78+2,254 odpočet - násypy "pol. 174101101:" -77,95	m3	87,700	103,12	9 043,62	CS ÚRS 2020 01
20	K	162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 nepoužitelný výkop ze stavby na veřejnou skládku 38,82+12,94+39,398+13,133+2,12+1,89+0,63+1,502 odpočet - zemina ponechaná pro obj. D2_02 -81,0	m3	29,433	117,98	3 472,51	CS ÚRS 2020 01
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 "pol. 162751117:" 6,686*1,9 "pol. 162751137:" 110,447*2,1	t	244,642	568,03	138 964,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	167151101	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 Viz PD - situace, výpisy kubatur a TZ na mezideponii pro násypy 77,95 pro obj. D2_02 81,0	m3	158,950	120,60	19 169,37	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m ³ Viz PD - situace, výpisy kubatur a TZ	m3	81,000	156,43	12 670,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro obj. D2_02					
	VV		81,0		81,000			
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Viz PD - situace a TZ	m3	77,950	113,61	8 855,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		vjezdový systém					
	VV		5,0*0,8*0,8		3,200			
	VV		schodiště 1					
	VV		4,0		4,000			
	VV		schodiště 2					
	VV		6,0		6,000			
	VV		opěrná zeď					
	VV		60,0		60,000			
	VV		po bouraných vpustích					
	VV		1,0*4		4,000			
	VV		nové vpusti-obsyp					
	VV		0,5*3*0,5		0,750			
26	K	174101-R1	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m3	77,950	104,87	8 174,82	viastni
27	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění Viz PD - situace a TZ	m2	1 436,500	11,71	16 821,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod komunikace a chodníky					
	VV		772,0+596,0+28,0+27,0		1 423,000			
	VV		pod schodiště					
	VV		1,5*4,0+3,0*2,5		13,500			
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				546 869,27	
28	K	113106011	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky ručně Viz PD - situace a TZ	m2	217,000	117,10	25 410,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		chodníky s mozaik. kamennou dlažbou					
	VV		217,0		217,000			
29	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně Viz PD - situace a TZ	m2	291,000	90,01	26 192,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		vozovky s kamennou dlažbou					
	VV		291,0		291,000			
30	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně Viz PD - situace a TZ	m2	23,000	80,92	1 861,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník z betonových dlaždic					
	VV		23,0		23,000			
31	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	33,000	52,43	1 730,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		asfaltové chodníky					
	VV		14,0		14,000			
	VV		okapový chodník					
	VV		19,0		19,000			
32	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	23,000	78,04	1 794,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník z betonových dlaždic					
	VV		23,0		23,000			
33	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	777,000	45,79	35 578,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		asfaltové vozovky					
	VV		560,0		560,000			
	VV		chodníky z kamen. mozaiky					
	VV		217,0		217,000			
34	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	291,000	61,43	17 876,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		vozovky s kamennou dlažbou					
	VV		291,0		291,000			
35	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	19,000	144,19	2 739,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		okapový chodník					
	VV		19,0		19,000			
36	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	14,000	61,43	860,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		asfaltové chodníky					
	VV		14,0		14,000			
37	K	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	560,000	83,11	46 541,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		asfaltové vozovky					
	VV		560,0		560,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Viz PD - situace a TZ	m	172,000	50,51	8 687,72	CS ÚRS 2020 01
	vv		včetně betonového lože a opěry "kamennéobrubníky" 172,0		172,000			
39	K	919735114	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 200 mm Viz PD - situace a TZ	m	7,000	144,19	1 009,33	CS ÚRS 2020 01
	vv		odříznutí bourané vozovky: 7,0		7,000			
40	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých 172,0	m	172,000	27,18	4 674,96	CS ÚRS 2020 01
	vv				172,000			
41	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým oří překopech inq síti 291,0	m2	291,000	38,54	11 215,14	CS ÚRS 2020 01
	vv				291,000			
42	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV oří překopech inq síti 217,0	m2	217,000	119,72	25 979,24	CS ÚRS 2020 01
	vv				217,000			
43	K	997221-R1	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 500 m se složením na hromady, do flour materiály pro další použití	t	112,430	43,69	4 912,07	vlastní
	vv							
	vv		"dlažební kostky mozaikové" 217,0*0,125		27,125			
	vv		"dlažební kostky drobné" 291,0*0,25		72,750			
	vv		"kamenné obrubníky" 155,0*0,1*0,3*2,7		12,555			
44	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	112,430	426,46	47 946,90	CS ÚRS 2020 01
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km na veřejnou skládku pol. 113107322, 113107323, 113107223, 113107224 9,57*10,12+92,463+168,78	t	280,933	36,79	10 335,53	CS ÚRS 2020 01
	vv				280,933			
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svokých materiálů 280,933*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	561,866	8,18	4 596,06	CS ÚRS 2020 01
	vv				561,866			
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km na veřejnou skládku, k recyklaci pol. 113106011, 113106061, 113106021, 113107330, 113107342, 113107244, 113202111 60,977+93,12+5,863+4,56+3,06+252,00+35,25 odpočet "pol. 997221-R1" -112,43	t	342,420	41,34	14 155,64	CS ÚRS 2020 01
	vv				454,850			
	vv				-112,430			
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 342,42*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	684,840	10,49	7 183,97	CS ÚRS 2020 01
	vv				684,840			
49	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 pol. 113106021, 113107330, 5,865+4,56	t	10,425	139,62	1 457,62	CS ÚRS 2020 01
	vv				10,425			
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 k recyklaci pol. 113107342, 113107244 3,08+252,00	t	255,080	436,95	111 457,21	CS ÚRS 2020 01
	vv				255,080			
51	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 pol. 113106011, 113106061, 113107322, 113107323, 113107223, 113107224, 113202111 60,977+93,12+9,57+10,12+341,88+168,78+35,26 odpočet "pol. 997221-R1" -112,43	t	607,277	218,47	132 671,81	CS ÚRS 2020 01
	vv				719,707			
	vv				-112,430			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							66 899,70	
52	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ornice z mezideponie pro rozprostření: (600,0+300,0)*0,1	m3	90,000	61,43	5 528,70	CS ÚRS 2020 01
	vv				90,000			
53	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ornice na mezideponii pro rozprostření 90,0	m3	90,000	120,60	10 854,00	CS ÚRS 2020 01
	vv				90,000			
54	K	181301111	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné Viz PD - situace a TZ	m2	600,000	12,58	7 548,00	CS ÚRS 2020 01
	vv				600,000			
55	K	182351123	Rozprostření drnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 II vrstvy do 200 mm strojné Viz PD - situace a TZ	m2	300,000	59,34	17 802,00	CS ÚRS 2020 01
	vv				300,000			
56	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuňnění Viz PD - situace a TZ	m2	600,000	11,71	7 026,00	CS ÚRS 2020 01
	vv				600,000			
57	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Viz PD - situace a TZ	m2	300,000	60,47	18 141,00	CS ÚRS 2020 01
	vv				300,000			
	vv		"pod ornici v rovině" 600,0		600,000			
	vv		"pod ornici ve svahu" 300,0		300,000			
D 27 Zakládání - základy							25 949,20	

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	5,216	2 621,69	13 674,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		beton XC2					
	VV		"oplocení:" 6,3*0,8*1,0*1,035		5,216			
59	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,200	2 621,69	3 146,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		dopravní značky					
	VV		0,2*6		1,200			
60	K	275321511	Základové patky ze ZB bez zvýšených nároků na	m3	0,331	2 639,17	873,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		proslídí tř. C 25/30					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"závorový systém:" 0,4*0,4*1,0*1,035*2		0,331			
61	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,680	269,16	1 526,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"oplocení-horní část pasu:" (6,3+0,8)*2*0,4		5,680			
62	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,680	52,76	299,79	CS ÚRS 2020 01
63	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	12,200	275,28	3 358,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		dopravní značky					
	VV		1,5*6		9,000			
	VV		sloupky závor. systému					
	VV		0,4*4*1,0*2		3,200			
64	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 S05 (R)	l	0,085	36 091,96	3 067,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		závorový systém					
	VV		"pr. 5 mm-tříninky-1,7m*10:" 0,005		0,005			
	VV		"pr. 8 mm-0,9m*6:" 0,08		0,080			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	32		Konstrukce přehrad a opěrné zdi				253 296,99	
65	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	26,088	2 901,34	75 690,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres opěr. zdi a TZ					
	VV		Beton XC4, XF3					
	VV		(10,73+14,2)*0,6		14,958			
	VV		(11,29+23,71)*0,3+0,42*1,5		11,130			
66	K	327323-R1	Příplatek za poledový beton	m3	11,130	131,08	1 456,92	vlastní
	VV		Viz PD - situace, výkres OZ a TZ					
	VV		{(11,29+23,71)*0,3+0,42*1,5		11,130			
67	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných	m2	109,275	573,28	62 645,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		zřízení					
	VV		Viz PD - situace, výkres OZ a TZ					
	VV		{(8,0+13,02+43,22)*0,6		38,544			
	VV		"dilat. spáry:" (1,65+1,88+1,0+1,3)*0,3		1,749			
	VV		1,65*0,3+7,61*2+1,88*0,3+1,37*2*1,5+23,71*2+(1,61+1,3+1,0)		68,902			
	VV		*0,3					
68	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných	m2	109,275	263,92	28 839,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		odstranění					
69	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli	l	1,850	25 782,67	47 697,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		10 S05					
	VV		Viz PD statika					
	VV		z výkazu výztuže:					
	VV		1,85		1,850			
70	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva	m3	1,155	1 066,15	1 231,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		drceného nebo těženého					
	VV		Viz PD - situace, výkres oz a TZ					
	VV		Frakce 6-16 mm					
	VV		0,35*0,3*(1,5+9,5)		1,155			
71	K	38576-R01	Dodání a osazení do betonu odvodňovacího potrubí PE	kus	3,000	388,88	1 166,64	vlastní
	VV		63. dl. 500 mm					
	VV		"odvodnění rubu opěrné zdi:" 3		3,000			
72	K	931994_R1	Dilatace - asfaltový pás, D+M	m2	1,749	568,03	993,48	vlastní
	VV		Viz PD - situace, výkres OZ a TZ, provedení viz PD					
	VV		"opěrné zdi:" (1,65+1,88+1,0+1,3)*0,3		1,749			
73	K	348213123	Zdění zdíva plot. zdi z nepravidelných kamenů na	m3	5,100	3 862,63	19 699,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		maltu, objem kamene přes 0,02m3. š. spár do 20mm					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		plotová podezdívka - použit původní očištěný kámen					
	VV		6,8*0,75		5,100			
74	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ZB plotových	kus	3,000	779,52	2 336,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		zabetonováním o objemu do 0,15 m3					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"oplocení:" 3		3,000			
75	M	59231-R1	sloupek železobetonový plotový průběžný pro skládané	kus	3,000	3 845,15	11 535,45	vlastní
	VV		ploty, 2,0*0,2*0,2 m. povrch pohledový beton					
	VV		prefabrikát					
	VV		-beton C 30/37 XC4, XF3					
	VV		-bednění pro pohledový beton - plocha 1,7 m2/ks					
	VV		-výztuž 1 ks					
	VV		"pr. 5 mm-0,8m*8:" 0,001t					
	VV		"pr. 10 mm-2,0m*4:" 0,01t					
	VV		3		3,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				63 171,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ	m3	2,970	3 041,16	9 032,25	CS ÚRS 2020 01
	W		schodiště 1 "základové prahy:" 0,94*1,5		1,410			
	W		schodiště 2 "základové prahy:" 1,04*1,5		1,560			
77	K	430321-R1	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 pohledového Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ	m3	1,245	5 680,33	7 072,01	vlastní
	W		schodiště 2 "konstrukce schodiště:" 4,18*0,25+0,4*0,5		1,245			
78	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ	t	0,079	26 391,70	2 084,94	CS ÚRS 2020 01
	W		Sít průměr 6 mm, oka 100/100 mm					
	W		"schodiště 1:" 1,25*1,5*1,2*0,00444		0,010			
	W		"schodiště 2:" (4,18*2+1,5*1,1*2+1,5*0,9)*1,2*0,00444		0,069			
79	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ	m2	24,528	558,42	13 696,93	CS ÚRS 2020 01
	W		"schodiště 1:" 4,42*1,5		6,630			
	W		"schodiště 2:" 1,45*2*1,5		4,350			
	W		1,6*2*1,5+4,18*2+0,25*1,55		13,548			
80	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	24,528	117,10	2 872,23	CS ÚRS 2020 01
81	K	433351-R1	Příplatek za bednění schodnic přímočarých za bednění pro beton pohledový, vložení listů pro zkosení hran "schodiště 2:" 1,5*2*1,5+4,18*2+0,25*1,55	m2	13,548	546,19	7 399,78	vlastní
	W				13,548			
82	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ	m	10,500	411,61	4 321,91	CS ÚRS 2020 01
	W		"schodiště 1:" 1,5*4		6,000			
	W		"schodiště 2:" 1,5*3		4,500			
83	M	593737-R1	Stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 1500 mm rozměr 15x30 cm	kus	3,000	2 184,74	6 554,22	vlastní
	W				3,000			
84	M	593737-R2	Stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 1500 mm rozměr 15x30 cm, barevný	kus	4,000	2 534,30	10 137,20	vlastní
	W				4,000			
							1 777 837,43	
85	K	184911231	Komunikace Rozprostření valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5 Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	28,000	68,69	1 923,32	CS ÚRS 2020 01
	W		ve vrstvě 200 mm					
	W		28,0		28,000			
86	M	583374_R1	kamenivo dekorativní (kačírky) frakce 20/60 Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	t	11,760	454,43	5 344,10	vlastní
	W		ve vrstvě 200 mm - okapové chodníky					
	W		28,0*0,2*2,1		11,760			
87	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	800,000	97,00	77 600,00	CS ÚRS 2020 01
	W		pod komunikaci z kamenných kostek					
	W		772,0		772,000			
	W		pod okapové chodníky z valounů					
	W		28,0		28,000			
88	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	596,000	139,82	83 332,72	CS ÚRS 2020 01
	W		Chodníky z mozaikové dlažby					
	W		596,0		596,000			
89	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	27,000	183,52	4 955,04	CS ÚRS 2020 01
	W		Okapové chodníky					
	W		27,0		27,000			
90	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	772,000	340,82	263 113,04	CS ÚRS 2020 01
	W		Vozovky z kamenných kostek					
	W		772,0		772,000			
91	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	772,000	468,41	361 612,52	CS ÚRS 2020 01
	W		komunikace z kamenných kostek 100/100/100 mm					
	W		772,0		772,000			
92	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 772*1,02 Přepočteno koeficientem množství	m2	787,440	525,23	413 587,11	CS ÚRS 2020 01
	W				787,440			
93	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	544,000	540,94	294 271,36	CS ÚRS 2020 01
	W		Chodníky z mozaikových kostek 50/50/50 mm					
	W		596,0		596,000			
	W		"odpočet - dlažba s reliefem:" -32,0		-32,000			
	W		"odpočet dlažba hladká:" -20,0		-20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tl 1	m2	560,320	356,55	199 782,10	CS ÚRS 2020 01
	W		544*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		560,320			
95	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	52,000	233,33	12 133,16	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		Chodníky z mozaikových kostek 50/50/50 mm-doplnění					
	W		"dlažba hladká 200/200/30:" 20,0		20,000			
	W		"dlažba s reliéfem 255/255/35:" 32,0		32,000			
96	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného	m2	136,000	10,49	1 426,64	CS ÚRS 2020 01
	W		20,0*2+32,0*3		136,000			
97	M	59248-R1	dlažba plošná betonová chodníková 200x200x30 mm přírodní hladká - podrobný popis viz PD	m2	20,600	480,64	9 901,18	vlastní
	W		20*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		20,600			
98	M	59248-R2	dlažba plošná betonová chodníková 255x255x25 mm přírodní profilovaná - podrobný popis viz PD	m2	32,960	655,42	21 602,64	vlastní
	W		32*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		32,960			
99	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z cement maltiv vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	27,000	356,55	9 626,85	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		Okapové chodníky					
	W		27,0		27,000			
100	K	451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	27,000	22,72	613,44	CS ÚRS 2020 01
101	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	27,810	611,73	17 012,21	CS ÚRS 2020 01
	W		27*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		27,810			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 327,48	
102	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	11,100	60,56	672,22	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		plotová podezdívka - použit původní očištěný kámen					
	W		(6,8+0,6)*2*0,75		11,100			
103	K	631311122	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	0,825	2 622,69	2 326,72	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ					
	W		podkladní deska pod schodiště					
	W		"schodiště 1:" 1,5*0,05		0,075			
	W		"schodiště 2:" 7,5*0,1		0,750			
104	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,862	3 056,64	11 812,47	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, výkr. opěr. zdi a TZ					
	W		podkladní deska pod opěr. zeď					
	W		(4,35+9,02+25,25)*0,1		3,862			
105	K	631311127	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,600	3 548,02	2 128,81	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ					
	W		parapetní deska na plot. podezdívce					
	W		6,0*0,1		0,600			
106	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	0,600	421,22	252,73	CS ÚRS 2020 01
107	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výtluže	m3	0,600	127,59	76,55	CS ÚRS 2020 01
108	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	9,050	256,93	2 325,22	CS ÚRS 2020 01
	W		podkladní deska pod schodiště					
	W		5,0*0,05+15,0*0,1		1,750			
	W		podkladní deska pod opěr. zeď					
	W		55,0*0,1		5,500			
	W		parapetní deska plot. podezdívky					
	W		6,6*(0,1+0,05*2)+0,2*0,4*2,0*3		1,800			
109	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	9,050	65,80	595,49	CS ÚRS 2020 01
110	K	61335-R01	Příplatek za bednění pohledového betonu	m2	1,800	131,08	235,94	vlastní
	W		1,8		1,800			
111	K	631361621	Výtluž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,115	33 907,21	3 899,33	CS ÚRS 2020 01
	W		parapetní deska na plot. podezdívce					
	W		"pr. 5 mm-římsinky-1,8m*25:" 0,015		0,015			
	W		"pr. 8 mm-6m*8:" 0,1		0,100			
D 8			Trubní vedení				47 374,78	
112	K	211561-R1	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trátnodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	5,250	856,42	4 496,21	vlastní
	W		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
	W		"drén:" 21,0*0,5*0,5		5,250			
113	K	212750101	Trátnod z drenážních trubek PVC-U'SN 4 perforace 380° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy	m	21,000	227,21	4 771,41	CS ÚRS 2020 01
	W		plocha pro vtékání vodv min. 80 cm2/m					
	W		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
	W		"drén:" 21,0		21,000			
114	K	895983-R11	Zřízení vpusti kanalizační dvorní 300x300 mm	kus	2,000	961,29	1 922,58	vlastní
	W		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
	W		2		2,000			
115	M	592238-R11	vpust' betonová dvorní 300x300 mm, sediment prostor, koš na hrubé nečistoty, protizápach uzavěr, mlž 300/300 mm - podrobný popis viz PD	kus	2,000	5 024,91	10 049,82	vlastní
116	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 197,24	1 197,24	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Viz PD - situace, výkres a TZ					
	vv		1		1,000			
117	M	592238-R1	vpust' betonová uliční DN 450, sediment.průstor, koš na hrubé nečistoty, protizápch.uzávěr, těžká mříž 500/500 mm. Tř. D	kus	1,000	3 451,89	3 451,89	vlastní
118	K	935114112	Mikrošěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se soedem dna 0,5 % se základem	m	11,900	1 895,36	20 174,78	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace, vodorové řezy a TZ					
	vv		- šlábina dl.1m - 9 ks					
	vv		- čistící kus s lit. mříží dl.0,5m - 3 ks					
	vv		- výtok. komplet-vpusťový kus s lit. mříží a sestavou vpusti dl.0,5m - 2 ks					
	vv		- zálepka-koncová četa dl. 0,1m - 2ks					
	vv		9,7+2,2		11,900			
119	K	935114-R1	Mikrošěrbinový odvodňovací betonový žlab - řezání prvku	m	1,000	1 310,85	1 310,85	vlastní
	vv		1		1,000			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				219 193,43	
120	K	968006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	314,80	629,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace, výkres a TZ					
	vv		"IP 11 - s odstraněním patky, pro další použití, s uskladněním v areálu nemocnice." 2		2,000			
121	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 obřímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	180,02	1 440,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace, výkres a TZ					
	vv		"opátné osazení stávajících značek - IP 11." 2		2,000			
	vv		"nové značky." 6		6,000			
122	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000	772,53	3 090,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace a TZ					
	vv		"B15 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka převyšuje vyznačenou mez." 1		1,000			
	vv		"B16 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška převyšuje vyznačenou mez." 1		1,000			
	vv		"B20a - Nejvyšší povolená rychlost 20km/hod." 1		1,000			
	vv		"B30 - Zákaz vstupu chodců." 1		1,000			
123	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	659,79	659,79	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace a TZ					
	vv		"IP 12 - symbol O1 - lezebné postižení." 1		1,000			
124	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E6, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	291,88	291,88	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace a TZ					
	vv		"E8d - dodatková k tělesné postižení, se šipkou a délkou." 1		1,000			
125	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	675,52	4 053,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		"slávavici značky." 2		2,000			
	vv		"nové značky." 4		4,000			
126	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	443,94	1 775,76	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace a TZ					
	vv		včetně zavičkování					
	vv		"nové značky." 4		4,000			
127	M	404452400	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	6,000	408,98	2 453,88	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace a TZ					
	vv		včetně kotvení prvků					
	vv		6		6,000			
128	M	404452560	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	16,000	64,23	1 027,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace a TZ					
	vv		16		16,000			
129	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílé barvy	m2	0,500	85,03	42,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace a TZ					
	vv		"znak tělesné postižení." 0,5		0,500			
130	K	91990-R01	Demontáž automatické vjezdové závory vč. ovládacího a ochranného sloupku, vč. ostatního příslušenství, s odpojením od zákl. patek, vč. demont. 2 ks indukčních smyček, s přemístěním v areálu nemocnice, s uskladněním	kus	1,000	5 330,77	5 330,77	vlastní
	vv		Viz PD - situace a TZ					
	vv		1		1,000			
131	K	91990-R11	Montáž automatické vjezdové závory vč. ovládacího sloupku, vč. ostatního příslušenství, s doplněním potřeb. komponentů, s přikotvením k betonovým patkám, vč. 2 ks indukčních smyček (2x 8,0 m), očištění, uvedení do provozu	kus	1,000	10 923,72	10 923,72	vlastní
	vv		Viz PD - situace a TZ					
	vv		1		1,000			
132	K	935941_R1	Chránička D 40 mm pro sdělovací kabely, D+M	m	15,000	48,06	720,90	vlastní
	vv		Viz PD - situace a TZ					
	vv		15,0		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojátého s boční oděrou do lože z betonu prostého Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ	m	327,000	198,37	64 866,99	CS ÚRS 2020 01
	W		"nové obrubníky:" 172,0		172,000			
	W		"původní, znovu použité:" 155,0		155,000			
134	M	58380-R1	krajník kamenný žulový silniční 500x100x250 mm 172*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	175,440	694,75	121 886,94	vlastní
	W				175,440			
	D	96	Bourání konstrukcí				144 819,49	
135	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého Viz PD - situace a TZ	m3	22,220	2 665,39	59 224,97	CS ÚRS 2020 01
	W		základy dopravních značek: 0,15*2		0,300			
	W		základy sloupků vjezdové závory 0,4*0,4*1,0*2		0,320			
	W		základ bouraného oplocení 20,0*1,0		20,000			
	W		dešťové vpusti 0,4*4		1,500			
136	K	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 Viz PD - situace a TZ	m3	6,646	3 495,59	23 231,69	CS ÚRS 2020 01
	W		schodiště 5,0		5,000			
	W		parapetní deska na podezd. oplocení 0,1*(9,67+6,79)		1,646			
137	K	966072811	Rozebírání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m Viz PD - situace a TZ	m	16,500	74,19	1 224,14	CS ÚRS 2020 01
	W		"s ks:" 16,5		16,500			
138	K	986052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou 5	kus	5,000	331,21	1 656,05	CS ÚRS 2020 01
	W				5,000			
139	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	60,885	284,89	17 345,53	CS ÚRS 2020 01
140	K	997013509	60,885*3 *Přepočtené koeficientem množství	t	182,655	8,74	1 598,40	CS ÚRS 2020 01
	W				182,655			
141	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	44,440	620,47	27 573,69	CS ÚRS 2020 01
	W				44,440			
142	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	16,292	742,81	12 101,86	CS ÚRS 2020 01
	W				16,292			
143	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,825	1 048,68	865,16	CS ÚRS 2020 01
	W				0,825			
	D	998	Přesun hmot				124 251,80	
144	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	732,876	169,54	124 251,80	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 120,80	
	D	767	Konstrukce zámečnické				15 120,80	
145	K	767001-R1	Ocelové madlo, žárově zinkováno, dl. 1,3 m, D+M Schodiště 1 Podrobný popis viz PD - včetně kotvení a kolíčního materiálu - madlo - profil 50/30 mm	kus	1,000	1 004,98	1 004,98	vlastní
	W				1,000			
146	K	767002-R2	Ocelové pole plotu 2870x1400 mm, z trubek svařovaných, včetně nátěru základní a vrchní - dodávka, osazení Viz PD - situace a TZ	kus	2,000	3 932,54	7 865,08	vlastní
	W		oplocení					
	W		materiál - 1 pole "trubka pr. 40/3 mm:" (2,87+1,4)*2 = 8,54 m "trubka pr. 20/2 mm:" 12*1,32 = 15,84 m		2,000			
147	K	767002-R3	Úprava původního demontovaného ocelového plotového pole na potřebnou délku dle skutečnosti na stavbě - prodloužení či zkrácení bez nároku na nový materiál, nátěr - osazení Viz PD - situace a TZ	kus	1,000	1 878,88	1 878,88	vlastní
	W		oplocení					
	W				1,000			
148	K	767002-R4	Kotvení ocelová kce plot. pole osazená do sloupů, nátěr - dodávka, osazení Viz PD - situace a TZ	kus	10,000	436,95	4 369,50	vlastní
	W		oplocení - pásovina - 0,2kg/kus					
	W				10,000			
149	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	1,18	2,36	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_02 - Kanalizace

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk, Baloun

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 446 112,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 446 112,24	21,00%	303 683,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 749 795,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_02 - Kanalizace

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Avuk, Baloun

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 446 112,24

HSV - Práce a dodávky HSV

1 446 112,24

1 - Zemní práce

648 817,25

8 - Trubní vedení

420 068,09

96 - Bourání konstrukcí

288 719,55

99 - Přesun hmot

88 507,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D2_02 - Kanalizace

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
 v.o.s., Mršlíkova
 12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Avuk, Baloun

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 446 112,24	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 446 112,24	
D 1 Zemní práce							648 817,25	
1	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 1000 m3 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-50%, tř.5-30%	m3	110,521	314,46	34 754,43	CS ÚRS 2020 01
	W		nová kanalizace (18,76*1,0*3,23+18,18*1,0*1,85+24,4*0,9*1,85+12,6*1,0*1,69+89,0*0,9*1,7)*0,3		86,605			
	W		"rozšíření a prohloubení pro šachty:" (2,0*0,8*2,3+2,0*2,0*0,15)*5*0,3		6,420			
	W		rušená kanalizace (22,0+10,0)*0,8*1,8*0,3		13,824			
	W		"rozšíření pro bourání šachet:" 2,0*0,8*(3,14+1,51+2,0+1,0)*0,3		3,672			
2	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 1000 m3 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-50%, tř.5-30%	m3	184,201	418,45	77 078,91	CS ÚRS 2020 01
	W		nová kanalizace (18,76*1,0*3,23+18,18*1,0*1,85+24,4*0,9*1,85+12,6*1,0*1,69+89,0*0,9*1,7)*0,5		144,341			
	W		"rozšíření a prohloubení pro šachty:" (2,0*0,8*2,3+2,0*2,0*0,15)*5*0,5		10,700			
	W		rušená kanalizace (22,0+10,0)*0,8*1,8*0,5		23,040			
	W		"rozšíření pro bourání šachet:" 2,0*0,8*(3,14+1,51+2,0+1,0)*0,5		6,120			
3	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 5 objem do 1000 m3 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-50%, tř.5-30%	m3	73,680	690,82	50 889,62	CS ÚRS 2020 01
	W		nová kanalizace (18,76*1,0*3,23+18,18*1,0*1,85+24,4*0,9*1,85+12,6*1,0*1,69+89,0*0,9*1,7)*0,2		57,736			
	W		"rozšíření a prohloubení pro šachty:" (2,0*0,8*2,3+2,0*2,0*0,15)*5*0,2		4,280			
	W		rušená kanalizace (22,0+10,0)*0,8*1,8*0,2		9,216			
	W		"rozšíření pro bourání šachet:" 2,0*0,8*(3,14+1,51+2,0+1,0)*0,2		2,448			
4	K	133254103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 3 objem do 100 m3 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. -30%, tř.4-50%, tř.5-20%	m3	12,979	728,79	9 458,97	CS ÚRS 2020 01
	W		"zásak:" (3,24*3,24*2,22+3,6*3,6*1,54)*0,3		12,979			
5	K	133354103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 100 m3 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. -30%, tř.4-50%, tř.5-20%	m3	21,632	1 023,44	22 139,05	CS ÚRS 2020 01
	W		"zásak:" (3,24*3,24*2,22+3,6*3,6*1,54)*0,5		21,632			
6	K	133454103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 5 objem do 100 m3 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. -30%, tř.4-50%, tř.5-20%	m3	8,653	1 320,56	11 426,81	CS ÚRS 2020 01
	W		"zásak:" (3,24*3,24*2,22+3,6*3,6*1,54)*0,2		8,653			
7	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ nová kanalizace (18,18*1,0*1,85+24,4*0,9*1,85+12,6*1,0*1,69+89,0*0,9*1,7)*2	m2	502,254	92,44	46 428,36	CS ÚRS 2020 01
	W		rušená kanalizace (22,0+10,0)*0,8*1,8*0,5		46,080			
8	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	502,254	55,55	27 900,21	CS ÚRS 2020 01
9	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ	m2	121,190	165,07	20 004,83	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		nová kanalizace					
	W		18,76*3,23*2		121,190			
10	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m	m2	121,190	84,19	10 202,99	CS ÚRS 2020 01
11	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	28,771	72,38	2 082,44	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		"zásak:" 3,24*3,24*2,22		28,771			
12	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	28,771	24,43	702,88	CS ÚRS 2020 01
13	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	23,305	42,59	992,56	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		"zásak:" 3,24*3,24*2,22		23,305			
14	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	23,305	9,74	226,99	CS ÚRS 2020 01
15	K	151401501	Přepažování rozepření při pažení příloženém hl do 4 m	m3	23,305	9,74	226,99	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		"zásak:" 3,24*3,24*2,22		23,305			
16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,217	58,02	1 405,07	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Na mezideponii na staveništi					
	W		výkopy					
	W		"zásak:" (3,24*3,24*2,22+3,6*3,6*1,54)*0,3		12,979			
	W		z mezideponie pro zásyp					
	W		"zásak:" 12,979*3,14*0,6*0,6*1,54		11,238			
17	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	406,057	65,86	26 742,91	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Na mezideponii na staveništi					
	W		výkopy					
	W		nová kanalizace					
	W		(18,76*1,0*3,23+18,18*1,0*1,65+24,4*0,9*1,85+12,6*1,0*1,69+89,0*0,9*1,7)*0,7		202,077			
	W		"rozšíření a prohloubení pro šachty:"		14,980			
	W		(2,0*0,8*2,3+2,0*2,0*0,15)*5*0,7					
	W		rušená kanalizace					
	W		(22,0+10,0)*0,8*1,8*0,7		32,256			
	W		"rozšíření pro bourání šachet:" 2,0*0,8*(3,14+1,51+2,0+1,0)*0,7		8,568			
	W		zásak					
	W		(3,24*3,24*2,22+3,6*3,6*1,54)*0,7		30,264			
	W		z mezideponie pro zásyp					
	W		"zásak:" 21,632*21,10		0,532			
	W		"septik:" 32,6*3,6		117,360			
	W		vč. zeminy ponechané z obj. D2_01					
18	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	254,705	15,02	3 825,67	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		mezideponie					
	W		172,372+82,333		254,705			
19	K	162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	82,033	111,42	9 140,12	CS ÚRS 2020 01
	W		nepoužitelný výkop ze stavby na veřejnou skládku					
	W		73,38+8,653		82,033			
21	K	167151101	Nakládání výkopu z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,238	113,90	1 280,01	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Z mezideponie pro zásyp					
	W		"zásak:" 12,979+3,14*0,6*0,6*1,54		11,238			
22	K	167151102	Nakládání výkopu z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	199,925	147,74	29 536,92	CS ÚRS 2020 01
	W		z mezideponie pro zásyp					
	W		"zásak:" 21,632*21,10		0,532			
	W		"septik:" 32,6*3,6		117,360			
	W		vč. zeminy ponechané z obj. D2_01					
	W		pro odvoz na skládku					
	W		82,033		82,033			
23	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	172,269	536,46	92 415,43	CS ÚRS 2020 01
	W		"viz pol. 162551128:" 82,033*2,1		172,269			
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	410,143	107,30	44 008,34	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		kanalizace					
	W		"pol. 132201202:" 110,521		110,521			
	W		"pol. 132301202:" 184,201		184,201			
	W		"pol. 132401201:" 73,680		73,680			
	W		odpočet:					
	W		"pol. 451573111:" -13,137		-13,137			
	W		"pol. 175151101:" -70,697		-70,697			
	W		"revizní šachty:" -3,14*0,6*0,6*(3,14+3,11+1,64+1,51+1,4)		-12,208			
	W		zásak					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"pol.133201101:" 12,979		12,979			
	vv		"pol.133301109:" 21,632		21,632			
	vv		"pol. 133401101:" 8,653		8,653			
	vv		odpočet					
	vv		"pol. 389541112 " -21,100		-21,100			
	vv		"objekt- vyláčená kubatura:" -3,14*0,6*0,6*1,54		-1,741			
	vv		jama po septiku					
	vv		32,6*3,6		117,360			
25	K	174101-R2	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro základy	m3	410,143	99,04	40 620,56	vlastní
26	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	10,498	19,61	207,97	CS ÚRS 2020 01
	vv		se zhuštěním		10,498			
	vv		"zásak:" 3,24*3,24					
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,	m3	70,697	157,64	11 144,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		uloženou do 3 m					
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	vv		frakce 0-8mm:					
	vv		kanalizace					
	vv		49,54*1,0*0,5*113,4*0,9*0,45		70,697			
28	M	583373030	Štěrkoopisek frakce 0/8	t	120,185	281,44	33 824,87	CS ÚRS 2020 01
	vv		"zásak:" 1,7 "Přepočtené koeficientem množství		120,185			
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	13,137	866,62	11 384,79	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	vv		frakce 0-8 mm					
	vv		kanalizace					
	vv		(18,76+18,18+12,6)*1,0*0,15*(24,4+39,0)*0,9*0,1		13,137			
30	K	389541112	Náplň těles filtrů z hrubého drceného kameniva zrnitosti	m3	21,100	1 328,82	28 038,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		4-8 nebo 8-16 mm					
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	vv		"zásak:" 3,24*3,24*2,22-3,14*0,6*0,6*1,95		21,100			
31	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkavá	m2	12,250	58,43	715,77	CS ÚRS 2020 01
	vv		hmotnost do 500 g/m2		12,250			
	vv		"zásak:" 3,5*3,5					
D	8		Trubní vedení				420 068,09	
32	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky SN8 DN 160	m	89,000	305,38	27 178,82	CS ÚRS 2020 01
	vv		- ČSN EN 1401-1					
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	vv		včetně tvarovek					
	vv		83,0*6,0		89,000			
33	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky SN8 DN 200	m	76,940	383,79	29 528,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		- ČSN EN 1401-1					
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	vv		včetně tvarovek					
	vv		73,94*3,0		76,940			
34	K	871390-R1	Dodávka a montáž chráničky PVC DN 250 SN8 KG dl. 1,50 m, zabetonování chráničky betonem C30/37, 0,05	soubor	1,000	4 910,84	4 910,84	vlastní
	vv		m3, obnovení vnější nvdrozolace asfalt, pásem - 2 m2.					
	vv		Viz PD - situace, podélné profily a TZ					
	vv		"podzemní chodba:" 1		1,000			
35	K	871000-R2	Úprava inženýrských sítí v podzemní chodbě	soubor	1,000	9 904,21	9 904,21	vlastní
	vv		Viz PD - situace, podélné profily a TZ					
	vv				1,000			
36	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	10 069,28	60 415,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	vv		dno šachty prefabrikované					
	vv		"RŠ1-RŠ3, RŠ5, RŠ6, Zásak:" 6		6,000			
37	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	11,000	1 353,58	14 889,38	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	vv		"RŠ1:" 3		3,000			
	vv		"RŠ2:" 3		3,000			
	vv		"RŠ3:" 1		1,000			
	vv		"Zásak:" 4		4,000			
38	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus	5,000	8 913,79	44 568,95	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	vv		včetně integrovaných šachtových vložek nebo gumového těsnění					
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	vv		dno šachty prefabrikované					
	vv		"viz Tabulka šachet:" 5		5,000			
39	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	4,000	2 088,14	8 352,56	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	vv		"viz Tabulka šachet:" 4		4,000			
40	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	9,000	1 089,46	9 805,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	vv							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		septik					
	W		"strop a dno:" 21,0*(0,3+0,3)		12,600			
	W		"stěny:" 9,0*3,0		27,000			
58	K	938901-R1	Dezinfekce nádrže o objemu 60 m3 práškovým vápnem	kus	1,000	47 045,02	47 045,02	vlastní
	W		1		1,000			
59	K	969041113	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 200	m	57,000	91,81	5 221,77	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		"ON 150:" 22,0+10,0		32,000			
	W		"DN 200:" 25,0		25,000			
60	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	424,23	848,46	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		"podzemní chodba:" 2		2,000			
61	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,240	4 638,47	1 113,23	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		"skruže zásaku:" 0,12*2		0,240			
62	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	101,860	116,37	11 853,45	CS ÚRS 2020 01
63	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	203,720	9,90	2 016,83	CS ÚRS 2020 01
	W		101,86*2 "Přepočtené koeficientem množství"		203,720			
64	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	101,860	416,80	42 455,25	CS ÚRS 2020 01
65	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,035	586,00	2 950,51	CS ÚRS 2020 01
	W		5,005+0,03		5,035			
3	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	95,554	701,55	67 035,91	CS ÚRS 2020 01
	W		95,438+0,116		95,554			
67	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,473	990,42	4 430,15	CS ÚRS 2020 01
	W		105,080-5,053-95,554		4,473			
	D	99	Přesun hmot				88 507,35	
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	114,324	774,18	88 507,35	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_03 - Vodovod

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk, Batoun

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 320,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 320,00	21,00%	7 207,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 527,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_03 - Vodovod

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Avuk, Baloun

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	34 320,00

HSV - Práce a dodávky HSV	34 320,00

8 - Trubní vedení	23 201,24

96 - Bourání konstrukcí	10 928,31

998 - Přesun hmot	190,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_03 - Vodovod

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Avuk, Baloun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

34 320,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					34 320,00	
D	8	Trubní vedení					23 201,24	
1	K	871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 ořevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm Viz PD - kladěcké schéma vodovodu a TZ	m	36,850	75,36	2 777,02	CS ÚRS 2020 01	
	vv							
	vv							
	vv	"v podzemní chodbě:" 36,85		36,850				
2	M	28613173 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm	m	36,850	121,33	4 471,01	CS ÚRS 2020 01	
3	K	877211112 Montáž elektrokole 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 Viz PD - kladěcké schéma vodovodu a TZ	kus	3,000	198,09	594,27	CS ÚRS 2020 01	
	vv							
	vv							
	vv	3		3,000				
	M	28653055 elektrokole 90° PE 100 D 63mm	kus	3,000	366,46	1 099,38	CS ÚRS 2020 01	
5	K	877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 Viz PD - kladěcké schéma vodovodu a TZ	kus	1,000	198,09	198,09	CS ÚRS 2020 01	
	vv							
	vv							
	vv	1		1,000				
6	K	877211-R1 Montáž kulového kohoutu KK DN50 / PE 63 Viz PD - kladěcké schéma vodovodu a TZ		1,000	288,88	288,88	vlastní	
	vv							
	vv							
	vv	1		1,000				
7	M	42215Rr1 ventil uzavírací přímý KK DN50 / PE63	kus	1,000	1 364,32	1 364,32	vlastní	
8	K	892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	37,000	14,28	528,36	CS ÚRS 2020 01	
9	K	892233122 Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	37,000	20,30	751,10	CS ÚRS 2020 01	
10	K	722181254 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 89 mm Viz PD - kladěcké schéma vodovodu a TZ	m	36,850	177,45	6 539,03	CS ÚRS 2020 01	
	vv							
	vv							
	vv	36,85		36,850				
11	K	722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 Viz PD - kladěcké schéma vodovodu a TZ	m	36,850	54,56	2 010,54	CS ÚRS 2020 01	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv	60/200 mm:" 36,85		36,850				
12	K	59200-R1 Betonové podklady 200/100/80 mm - dodávka, položení Viz PD - kladěcké schéma vodovodu a TZ	kus	5,000	317,76	1 588,80	vlastní	
	vv							
	vv							
	vv	5		5,000				
13	K	90000-R1 Příplatek za práci ve ztížených podmínkách Práce ve ztížených přístupových prostorových podmínkách (podzemní chodba, uprostřed neprůchozí - přístup ze 2 stran)	soubor	1,000	990,44	990,44	vlastní	
	vv							
	vv							
	vv	1		1,000				
D	96	Bourání konstrukcí					10 928,31	
14	K	722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	37,000	71,81	2 656,97	CS ÚRS 2020 01	
	vv	37,0		37,000				
15	K	722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	37,000	21,82	799,94	CS ÚRS 2020 01	
	vv	37,0		37,000				
16	K	997013012 Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	0,500	4 464,67	2 232,34	CS ÚRS 2020 01	
	vv	"vyčištění stáv. chodby od sedimentů, s přemístěním na povrch" 0,5		0,500				
17	K	952901411 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) očištění stěn a stropu (pavučiny), zametení podlahy 90,0	m2	90,000	40,61	3 654,90	CS ÚRS 2020 01	
	vv	očištění stěn a stropu (pavučiny), zametení podlahy 90,0		90,000				
18	K	722290821 Přemístění vnitrostavěbních demontovaných hmot pro vnější vodovod v objektech výšky do 8 m	t	0,245	1 221,54	300,50	CS ÚRS 2020 01	
19	K	997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením na veřejnou skládku	t	1,006	269,07	270,68	CS ÚRS 2020 01	
	vv	1,006		1,006				
20	K	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,012	8,25	16,60	CS ÚRS 2020 01	
	vv	1,006*2 "Přepočtené koeficientem množství"		2,012				
21	K	997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,006	990,44	996,38	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				190,45	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,246	774,19	190,45	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_04 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Irena Dundychová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 022,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 022,70	21,00%	17 854,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 877,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
Objekt: D2_04 - Sadové úpravy

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	7. 1. 2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23. 623 00 Brno	Zpracovatel:	Irena Dundychová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	85 022,70
D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny	15 070,32
D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál	20 482,81
D3 - Montáž	49 469,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_04 - Sadové úpravy

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mršílkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel:

Irena Dundychová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 022,70	
D D1 SPECIFIKACE 1/1 - rostliny							15 070,32	
1	K	11	Carpinus betulus - habr obecný (vzdálenost výsadby 0,4 m) Velikost: 100+	kus	100,000	132,06	13 206,00	vlastní
	W		100		100,000			
	W		Součet		100,000			
2	K	12	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' - bobkovišeň lékařská Velikost: 3L	kus	8,000	233,04	1 864,32	vlastní
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
D D2 SPECIFIKACE 1/2 - materiál							20 482,81	
3	K	21	Borka (jemné drcená) - na mulčování keřů 15 cm	m3	7,000	971,00	6 797,00	vlastní
	K	22	Travní semeno - parková směs	kg	21,000	101,95	2 140,95	vlastní
5	K	23	Rašelina (k bobkovišním a přesazovaným azalkám)	m3	3,000	2 816,16	8 448,48	vlastní
6	K	24	Herbicid	l	1,000	368,98	368,98	vlastní
7	K	25	Tabletové hnojivo ke dřevinám (2 ks keře)	kg	2,500	427,24	1 068,10	vlastní
8	K	26	Kůl ke stromu impregnovaný - lží kusy ke stromu (k přesazným stromům)	ks	12,000	86,42	1 037,04	vlastní
9	K	27	Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm	ks	12,000	16,51	198,12	vlastní
10	K	28	Úvazek 1,8 m á 1 strom	bm	7,200	18,45	132,84	vlastní
11	K	29	Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom	m	1,000	291,30	291,30	vlastní
D D3 Montáž							49 469,57	
12	K	11215-1012	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvštěvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	839,91	839,91	vlastní
13	K	11121-1122	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m	m2	30,000	28,16	844,80	vlastní
14	K	11220-1112	Odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5	kus	1,000	728,25	728,25	vlastní
15	K	11125-1111	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 262,30	1 262,30	vlastní
16	K	18450-2112	Drcení ořezaných větví strojně	m3	1,000	660,28	2 841,12	vlastní
17	K	P	Výzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	63,11	1 893,30	vlastní
18	K	181 15-1311	Výzvednutí keře k přesazení s balem Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1-4 při nerovnostech terénu	kus	30,000	3,40	2 944,40	vlastní
19	K	181 15-1311	přes + - 50 do + - 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	866,000	3,50	2 887,50	vlastní
20	K	18340-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	825,000	6,80	2 771,20	vlastní
21	K	18340-3153	Obdělání půdy rytím v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	866,000	0,97	800,25	vlastní
22	K	18340-3161	Obdělání půdy hráběním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	825,000			
23	K	18310-1113	Obdělání půdy válením Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	100,000	28,16	2 816,00	vlastní
24	K	18310-1213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50 % s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 (Prunus laurocerasus) +	kus	38,000	34,96	1 328,48	vlastní
25	K	18310-1121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1,00 m3 - přesazené stromy	kus	4,000	383,54	1 534,16	vlastní
26	K	18410-2112	Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím přes 200 do 300 mm (108 ks nových + 30 ks přesazených)	kus	138,000	23,30	3 215,40	vlastní
27	K	18410-2117	Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím přes 600 do 1000 mm (4 ks přesazených stromů)	kus	4,000	329,17	1 316,68	vlastní
28	K	183 20-5111	Založení zahonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,000	4,47	183,27	vlastní
29	K	18141-1131	Založení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 parkového	m2	825,000	15,44	12 738,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	18491-1431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,000	18,93	776,13	vlastní
31	K	164 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	866,000	1,26	1 091,16	vlastní
32	K	18580-2114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	33 980,00	67,96	vlastní
33	K	18421-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin přes 0,5 do 1 m	kus	4,000	18,45	73,80	vlastní
34	K	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	86,42	86,42	vlastní
35	K	184 21-5133	Ukötvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m	kus	4,000	121,37	485,48	vlastní
36	K	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1000 m - 3 x keře 20 l, stromy 50 l	m3	8,000	466,08	3 728,64	vlastní
37	K	185 80-4312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2 3x	m3	8,000	267,02	2 136,16	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_05 - Rozvody NN

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Škarek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

930 302,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	930 302,50	21,00%	195 363,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 125 666,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_05 - Rozvody NN

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Bmo

Zpracovatel:

Ing. Škarek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

930 302,50

D2.05 - Rozvody NN

930 302,50

205-ele - Elektromontážní materiál a práce

643 898,77

205-zp - Zemní práce

286 403,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D2_05 - Rozvody NN

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
 v.o.s., Mrštíkova
 12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Škarek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							930 302,50	
D	D2.05	Rozvody NN					930 302,50	
D	205-ele	Elektromontážní materiál a práce					643 898,77	
1	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000	218,46	5 243,04	CS ÚRS 2020 01
	W		3 "KABELY" 4 "VODIČE" 2		24,000			
2	M	K0111182074	1-AYKY 3x240+120 SM	m	1 443,000	287,87	415 396,41	vlastní
	W		3*(391+10+20)		1 263,000			
	W		"p+z"(3*(20+40))		180,000			
	W		Součet		1 443,000			
3	K	741123322	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 mm ² uložený pevně (AYKY)	m	294,000	72,09	21 194,46	CS ÚRS 2020 01
	W		(65+33)*3		294,000			
4	K	741123236	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 mm ² uložený volně (AYKY)	m	1 095,000	72,09	78 938,55	CS ÚRS 2020 01
	W		1389-294		1 095,000			
5	M	K11kk02001	60X500, LAVKA KABELOVA, POZINKOVANO SENDZIMIR	m	33,000	315,98	10 427,34	vlastní
	W		33		33,000			
6	M	K11kk02001um	Spojovací materiál, uchytky pro 60X500, LAVKA KABELOVA	m	33,000	18,79	620,07	vlastní
7	M	K11kk01998	60X300, LAVKA KABELOVA, POZINKOVANO SENDZIMIR	m	65,000	277,01	18 005,65	vlastní
	W		65		65,000			
8	M	K11kk01998um	Spojovací materiál, uchytky, podpěry KL 60X300, LAVKA KABELOVA	m	65,000	18,79	1 221,35	vlastní
9	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	98,000	144,18	14 129,64	CS ÚRS 2020 01
	W		33+65		98,000			
10	M	K11kk04044	PRICHYT.KAB TYP H 54-63MM, PŮNOREM POZINKOVANO	ks	544,000	59,25	32 232,00	vlastní
	W		294/0.6		490,000			
	W		"R" 54		54,000			
11	M	K11kk01881	TRUBKA DVOUPL. D125mm KOPODUR, ČERVENÁ	m	162,000	67,81	10 985,22	vlastní
	W		147		147,000			
	W		"P+2" 15		15,000			
	W		Součet		162,000			
12	M	R042410020TV	Kabelová průchodka na utěsnění kabelu D 35-60 mm v trubce do D160mm proti tlakové vodě vč. montáže	ks	3,000	4 360,50	13 081,50	vlastní
13	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně	m	162,000	30,58	4 953,98	CS ÚRS 2020 01
14	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro obím montážních prací do 100 tis. Kč	kus	2,000	8 734,79	17 469,58	CS ÚRS 2020 01
D	205-zp	Zemní práce					286 403,73	
15	K	121151103	Sejmuti ornice plochy do 100 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	m ²	107,000	43,69	4 674,83	CS ÚRS 2020 01
	W		"TRÁVA" 214*0,5		107,000			
16	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	107,000	43,69	4 674,83	CS ÚRS 2020 01
17	K	187103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m ³	16,050	305,85	4 908,89	CS ÚRS 2020 01
	W		Ornice					
	W		"TRÁVA" 214*0,15*0,5		16,050			
18	K	162206112	Vodbrovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m ³	16,050	305,85	4 908,89	CS ÚRS 2020 01
19	K	460030031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spár nezalitě	m ²	18,000	131,08	2 359,44	CS ÚRS 2020 01
	W		"SILNICE" 36*0,5		18,000			
20	K	460650171	Očištění kostek kamenných velkých z rozebranych dlažeb	m ²	18,000	131,08	2 359,44	CS ÚRS 2020 01
21	K	460650151	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva leženeho	m ²	18,000	436,92	7 864,56	CS ÚRS 2020 01
22	K	460030033	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do písku spár nezalitě	m ²	14,000	131,08	1 835,12	CS ÚRS 2020 01
	W		"CHODNÍK" 28*0,5		14,000			
23	K	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebranych dlažeb	m ²	14,000	131,08	1 835,12	CS ÚRS 2020 01
	W		"CHODNÍK" 28*0,5		14,000			
24	K	460650922	Kladení dlažby po překozech z kostek kamenných drobných do lože z kameniva leženeho	m ²	14,000	436,92	6 116,88	CS ÚRS 2020 01
25	K	460030092	Výhraní obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	10,000	131,08	1 310,80	CS ÚRS 2020 01
	W		10		10,000			
26	K	460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	10,000	131,08	1 310,80	CS ÚRS 2020 01
27	K	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	10,000	436,92	4 369,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	11,000	305,85	3 364,35	CS ÚRS 2020 01
	vv		11		11,000			
29	K	460650195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	11,000	131,08	1 441,88	CS ÚRS 2020 01
30	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	11,000	436,92	4 806,12	CS ÚRS 2020 01
31	K	460030143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva též zteného tloušťky do 30 cm	m2	32,000	305,85	9 787,20	CS ÚRS 2020 01
32	K	460650054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šléřkodu s zhuštěním tloušťky do 20 cm	m2	14,000	305,85	4 281,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		"CHODNÍK" 0,5*28		14,000			
33	K	460650065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 30 cm	m2	18,000	305,85	5 505,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		"SILNICE" 0,5*36		18,000			
34	M	58344171	Šléřkodůl frakce 0/32	t	14,760	480,62	7 093,95	CS ÚRS 2020 01
	vv		(0,3*38*0,5+0,2*28*0,5)*1,800		14,760			
35	M	58337310	Šléřkopisek frakce 0/4	t	5,040	480,62	2 422,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		28*0,2*0,5*1,800		5,040			
36	K	460150062	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 1 a 2	m	214,000	131,08	28 051,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		"TRAVA" 214		214,000			
37	K	460150032	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 1 a 2	m	28,000	131,08	3 670,24	CS ÚRS 2020 01
	vv		"CHODNÍK" 28		28,000			
38	K	460150092	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 120 cm, v hornině tř 1 a 2	m	36,000	174,77	6 291,72	CS ÚRS 2020 01
	vv		"SILNICE" 36		36,000			
39	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	313,000	4,37	1 367,81	CS ÚRS 2020 01
40	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo šléřkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	556,000	21,85	12 148,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		2*(214+36+28)		556,000			
41	M	69311311	pás varovný plyní PE š 330mm s potiskem	m	313,000	4,37	1 367,81	CS ÚRS 2020 01
	vv		"PZ" 35		35,000			
	vv		214+36+28		278,000			
	vv		Součet		313,000			
42	M	58156562	písek podsypový spárovací frakce 0/1	kg	40 032,000	0,87	34 827,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		1800*(214+36+28)*0,4*0,2		40 032,000			
43	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	22,240	305,85	6 802,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		(214+36+28)*0,4*0,2		22,240			
44	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	44,480	152,92	6 801,88	CS ÚRS 2020 01
	vv		22,24*2 Přepočtené koeficientem množství		44,480			
45	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odoadu 17.05.04	t	42,256	742,77	31 386,49	CS ÚRS 2020 01
	vv		22,24*1,9		42,256			
46	K	460560042	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 2	m	214,000	65,54	14 025,56	CS ÚRS 2020 01
	vv		214		214,000			
47	K	460560012	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 2	m	28,000	65,54	1 835,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		28		28,000			
48	K	460560082	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 2	m	36,000	87,38	3 145,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		36		36,000			
49	K	460680222	Vybourání otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm	kus	3,000	436,92	1 310,76	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
50	K	460710102	Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm	kus	3,000	436,92	1 310,76	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
51	K	460510024	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýh, bez výkopových prací	m	18,000	1 966,16	35 390,88	CS ÚRS 2020 01
52	M	58931663	s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm	m3	3,600	2 621,54	9 437,54	CS ÚRS 2020 01
	vv		beton C-17,5 kamenivo frakce 0/8		3,600			
			18*0,5*0,4		3,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_06 - Rozvody slaboproudů

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IC:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Robert Frýba

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

193 243,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 243,57	21,00%	40 581,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

233 824,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_06 - Rozvody slaboproudů

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel:

Robert Frýbá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

193 243,57

ZP - Zemní práce

28 786,00

SMAT - Rozvody slaboproudů, materiál a instalace

164 457,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_06 - Rozvody slaboproudů

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mršílkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel:

Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

193 243,57

D	ZP	Zemní práce					28 786,00	
1	K	460150072	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 90 cm, v hornině tř 1 a 2	m	56,000	123,79	6 932,24	CS ÚRS 2020 01
	W		Tei.EZS.EPS chodník u lékárny 40		40,000			
	W		Ochrana Rowanet 16		16,000			
2	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	56,000	20,63	1 155,28	CS ÚRS 2020 01
	W		Ochrana Rowanet 16		16,000			
	W		Tei.EZS.EPS chodník u lékárny 40		40,000			
3	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýh	m	56,000	24,76	1 386,56	CS ÚRS 2020 01
	W		Ochrana Rowanet 16		16,000			
	W		Tei.EZS.EPS chodník u lékárny 40		40,000			
4	K	460560072	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 90 cm, z horniny tříd 2	m	56,000	82,53	4 621,68	CS ÚRS 2020 01
	W		Tei.EPS.EZS chodník u lékárny 40		40,000			
	W		Ochrana Rowanet 16		16,000			
5	K	460680203	Vybourání otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm	kus	4,000	371,38	1 485,52	CS ÚRS 2020 01
	W				4,000			
6	K	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	4,000	123,79	495,16	CS ÚRS 2020 01
	W				4,000			
7	K	460650063	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	12,000	286,85	3 468,20	CS ÚRS 2020 01
	W				12,000			
8	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoli třídy do 1000 m	m3	16,000	286,85	4 621,60	CS ÚRS 2020 01
	W				16,000			
9	K	460600031	Přilitek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	32,000	144,43	4 621,76	CS ÚRS 2020 01
	W				16,000			
	W		16*2 Přepočtené koeficientem množství		32,000			

D	SMAT	Rozvody slaboproudů, materiál a instalace					164 457,57	
10	M	OSEK001	06160/2_BA Dělená chránička červená	m	106,000	408,11	43 258,66	vlastní
	W		Ochrana tel.EZS.EPS chodník u lékárny 90		90,000			
	W		Ochrana Rowanet 16		16,000			
11	M	21621	Sloupkový telefonní rozvaděč SIS1d, 200p	ks	1,000	4 398,81	4 398,81	vlastní
	W				1,000			
12	M	21680	Držák svorkovnic zářezového systému LSA PLUS	ks	2,000	175,29	350,58	vlastní
	W				2,000			
3	M	21650	Svorkovnice 10p. Zářezový systém LSA PLUS pro spojení deseti párů. Vhodná pro Cu drát průřezu 0.4-0.7mm s izolací do 1.4mm	ks	20,000	121,73	2 434,60	vlastní
	W				20,000			
14	M	TLFKAB	Telefonní kabel TCEPKPFL 100X4X0,6 pro přímou pokládku do země	m	200,000	338,70	67 740,00	vlastní
	W				200,000			
15	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	200,000	18,16	3 632,00	CS ÚRS 2020 01
	W				200,000			
16	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	20,000	102,34	2 046,80	CS ÚRS 2020 01
	W				20,000			
17	K	T0111	Ukončení TEL kabelu na LSA svorkovnici - zařezání	pár	400,000	11,55	4 620,00	vlastní
	W				400,000			
18	M	ALT53697	HDPE mikrotubicka zemni tlustostenná 12/6mm, oranžová, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE pro snížení tření, min. povolený poloměr ohybu 12cm, ideální pro zařezávání kabelů MIKRO do průměru 6mm, délka 91x76cm	m	300,000	24,10	7 230,00	vlastní
	W				300,000			
19	M	ALT50741	Kabel optický k zařezávání, 24 vláken (4 trubičky po 6 vl), SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N	m	340,000	16,01	5 443,40	vlastní
	W				340,000			
20	K	LAN0003K	Zařezávání optického kabelu do trubky	m	340,000	14,86	5 052,40	vlastní
	W				340,000			
21	K	Ispoj001	Ukončení optických kabelů na vanách, svaření vláken	ks	1,000	14 287,88	14 287,88	vlastní
	W				1,000			
22	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	24,000	165,06	3 961,44	CS ÚRS 2020 01
	W				24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_07 - Venkovní osvětlení

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IC:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Škarek

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				264 646,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 646,05	21,00%	55 575,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	320 221,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_07 - Venkovní osvětlení

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Bno

Zpracovatel:

Ing. Škarek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

264 646,05

D2.07 - Venkovní osvětlení

264 646,05

207-ele - Elektromontážní materiál a práce

143 460,26

207-zp - Zemní práce

121 185,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
 Objekt: D2_07 - Venkovní osvětlení

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
 v.o.s., Mrštíkova
 12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Škarek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							264 646,05	
o D2.07 Venkovní osvětlení							264 646,05	
D 207-ele Elektromontážní materiál a práce							143 460,26	
1	M	elv00001	Ocelový stožár, 3-stupňový, výška nad zemí 4,0 m, hloubka v zemi 0,6 m, spodní průměr 133 mm, horní průměr 60 mm, oboustranně žárově zinkovaný, otvor nro. kábel 50x150 mm, černá matná barva	ks	6,000	4 951,24	29 707,44	vlastní
	vv		"A1" 2		2,000			
	vv		"A2" 4		4,000			
2	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000	1 526,89	9 161,34	CS ÚRS 2020 01
3	M	K01SV0000A	Svítidlo - viz Technické podmínky	m	6,000	6 922,94	41 537,64	vlastní
4	K	210202016	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	6,000	371,40	2 228,40	CS ÚRS 2020 01
5	M	elv3420-522s	Stožárová rozvodnice TN-C odbočovací 10 A pro měděné rozvody s přepětovou ochranou, včetně krytu a pojistek	ks	1,000	785,73	785,73	vlastní
	vv		"A" 1		1,000			
6	M	elv3420-522p	Stožárová rozvodnice TN-C 10 A pro měděné rozvody s přepětovou ochranou, včetně krytu a pojistek	ks	5,000	926,04	4 630,20	vlastní
	vv		"A" 5		5,000			
7	K	210204204	Montáž elektrovýstroje stožárů osvětlení 4 okruhy	kus	6,000	123,80	742,80	CS ÚRS 2020 01
8	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	12,000	206,34	2 476,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		6*2		12,000			
9	M	K0111187001	CYKY 4x16 RE	m	179,000	134,20	24 021,80	vlastní
	vv		1,2*(100+30)		156,000			
	vv		"P+Z" 23		23,000			
	vv		Součet		179,000			
10	K	741122223	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uložení volné (CYKY)	m	179,000	22,70	4 063,30	CS ÚRS 2020 01
11	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	52,000	16,51	858,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		6*Š1"2"KONCE"4 + 4*ODBOČKA"		52,000			
12	M	G0120126715	SLV-SV 6- 25/5, Kabelový soubor se spojovacem	KS	1,000	544,73	544,73	vlastní
13	K	210102306	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV	kus	1,000	288,87	288,87	CS ÚRS 2020 01
14	M	T01V015	SS, svorka spojovací, provedení FeZn	ks	12,000	12,88	154,56	vlastní
	vv		6*2		12,000			
15	M	T01V045	SPb, svorka připojovací, provedení FeZn	ks	12,000	12,79	153,48	vlastní
	vv		6*2		12,000			
16	M	T01V110	SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn	ks	12,000	24,76	297,12	vlastní
	vv		2*6		12,000			
17	M	T01V120	SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn	ks	24,000	29,71	713,04	vlastní
	vv		2*7+2*5		24,000			
18	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	60,000	37,14	2 228,40	CS ÚRS 2020 01
19	M	T01Z215	Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn	m	12,000	21,79	261,48	vlastní
	vv		6*2		12,000			
20	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podběrou	m	12,000	24,76	297,12	CS ÚRS 2020 01
21	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	166,000	33,67	5 589,22	vlastní
	vv		1,2*(130)		156,000			
	vv		"k" 10		10,000			
22	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	166,000	28,89	4 795,74	CS ÚRS 2020 01
23	K	741375841	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na parkovém sloupku se zachováním funkčnosti	kus	2,000	371,40	742,80	CS ÚRS 2020 01
24	K	210204002b	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	1 526,89	3 053,78	vlastní
25	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	4 126,67	4 126,67	CS ÚRS 2020 01
D 207-zp Zemní práce							121 185,79	
26	M	K11kk01881	TRUBKA DVOUPL. D125mm KOPODUR, ČERVENÁ	m	24,000	64,05	1 537,20	vlastní
	vv		20		20,000			
	vv		"P+Z" 4		4,000			
	vv		Součet		24,000			
27	K	741110313	Montáž trubky ochranné do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložena volně	m	24,000	28,89	693,36	CS ÚRS 2020 01
28	K	460050813	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř. 3	m3	1,500	536,47	804,71	CS ÚRS 2020 01
29	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu Č 12/15 bez bednění	m3	1,500	1 238,02	1 857,03	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	121151103	Sejmuti omnice plochy do 100 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	m ²	35,000	41,27	1 444,45	CS ÚRS 2020 01
	WV		TRÁVA 70*0,5		35,000			
31	K	181351003	Rozprostění omnice tl vrstvy do 200 mm pt do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	35,000	41,27	1 444,45	CS ÚRS 2020 01
32	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m ³	5,250	288,87	1 516,57	CS ÚRS 2020 01
	WV		Omnice					
	WV		TRÁVA 70*0,15*0,5		5,250			
33	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m ³	5,250	288,87	1 516,57	CS ÚRS 2020 01
34	K	460030031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spárů nezalitě	m ²	10,000	123,80	1 238,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		SILNICE 20*0,5		10,000			
35	K	460030033	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do písku spárů nezalitě	m ²	18,500	123,80	2 290,30	CS ÚRS 2020 01
	WV		CHODNÍK 37*0,5		18,500			
36	K	460030092	Výhrňání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	10,000	288,87	2 888,70	CS ÚRS 2020 01
	WV				10,000			
37	K	460030095	Výhrňání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	11,000	288,87	3 177,57	CS ÚRS 2020 01
	WV				11,000			
38	K	460030143	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva téženého tloušťky do 30 cm	m ²	28,500	288,87	8 232,80	CS ÚRS 2020 01
39	K	460150032	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 1 a 2	m	37,000	123,80	4 580,60	CS ÚRS 2020 01
40	K	460150062	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 1 a 2	m	70,000	123,80	8 666,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	460150092	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 40 cm, hl 120 cm, v hornině tř 1 a 2	m	20,000	165,07	3 301,40	CS ÚRS 2020 01
42	K	460421162	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	254,000	20,63	5 240,02	CS ÚRS 2020 01
	WV		2*(70+20+37)		254,000			
43	M	69311311	pás varovný plný PE š 330mm s potiskem	m	142,000	4,13	586,46	CS ÚRS 2020 01
	WV		PZ-15		15,000			
	WV		37+20+70		127,000			
	WV		Součet		142,000			
44	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	142,000	4,13	586,46	CS ÚRS 2020 01
45	K	460560012	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny tříd 2	m	37,000	61,90	2 290,30	CS ÚRS 2020 01
46	K	460560042	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny tříd 2	m	70,000	61,90	4 333,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	460560082	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny tříd 2	m	20,000	82,53	1 650,60	CS ÚRS 2020 01
48	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m ³	10,160	288,87	2 934,92	CS ÚRS 2020 01
	WV		(70+20+37)*0,4*0,2		10,160			
49	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m ³	20,320	144,44	2 935,02	CS ÚRS 2020 01
	WV		10,16*2 Přepočtené koeficientem množství		20,320			
50	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,304	701,54	13 542,53	CS ÚRS 2020 01
	WV		10,16*1,9		19,304			
51	K	460650054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrku se zhuštěním tloušťky do 20 cm	m ²	18,500	288,87	5 344,10	CS ÚRS 2020 01
	WV		CHODNÍK 0,5*37		18,500			
52	K	460650065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 30 cm	m ²	10,000	288,87	2 888,70	CS ÚRS 2020 01
	WV		SILNICE 0,5*20		10,000			
53	M	58344171	Štěrka třídy 0/32	t	12,060	453,94	5 474,52	CS ÚRS 2020 01
	WV		(0,3*20*0,5+0,2*37*0,5)*1,800		12,060			
54	M	58337310	Štěrka třídy 0/4	t	3,600	453,94	1 634,18	CS ÚRS 2020 01
	WV		20*0,2*0,5*1,800		3,600			
55	K	460650195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	11,000	123,80	1 361,80	CS ÚRS 2020 01
56	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	11,000	412,67	4 539,37	CS ÚRS 2020 01
57	K	460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	10,000	123,80	1 238,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	10,000	412,67	4 126,70	CS ÚRS 2020 01
59	K	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebranych dlažeb	m ²	18,500	123,80	2 290,30	CS ÚRS 2020 01
60	K	460650922	Kladení dlažby po překopech z kostek kamenných drobných do lože z kameniva téženého	m ²	18,500	412,67	7 634,40	CS ÚRS 2020 01
61	K	460650151	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva téženého	m ²	10,000	123,80	1 238,00	CS ÚRS 2020 01
62	K	460650171	Očištění kostek kamenných velkých z rozebranych dlažeb	m ²	10,000	412,67	4 126,70	CS ÚRS 2020 01
	WV		SILNICE 20*0,5		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_07 - Venkovní osvětlení

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Škarek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

264 646,05

DPH základní
snížená

Základ daně
264 646,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
55 575,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

320 221,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt: D2_07 - Venkovní osvětlení

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštilkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Škarek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	264 646,05

D2.07 - Venkovní osvětlení	264 646,05

207-ele - Elektromontážní materiál a práce	143 460,26

207-zp - Zemní práce	121 185,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt: D2_07 - Venkovní osvětlení

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Škarek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							264 646,05	
D	D2.07		Venkovní osvětlení				264 646,05	
D	207-ele		Elektromontážní materiál a práce				143 460,26	
1	M	elv00001	Ocelový stožár, 3-stupňový, výška nad zemí 4,0 m, hloubka v zemi 0,6 m, spodní průměr 133 mm, horní průměr 60 mm, oboustranné žárové zinkovaný, otvor na kabel 50x150 mm černá malná barva	ks	6,000	4 951,24	29 707,44	vlastní
	vv		"A1" 2		2,000			
	vv		"A2" 4		4,000			
2	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000	1 526,89	9 161,34	CS ÚRS 2020 01
3	M	K01SV0000A	Svítilno - viz Technické podmínky	m	6,000	6 922,94	41 537,64	vlastní
4	K	210202016	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	6,000	371,40	2 228,40	CS ÚRS 2020 01
	M	elv3420-522s	Stožárová rozvodnice TN-C odbočovací 10 A pro měděné rozvody s přepětovou ochranou, včetně krytu a pojistek	ks	1,000	785,73	785,73	vlastní
	vv		"A" 1		1,000			
6	M	elv3420-522p	Stožárová rozvodnice TN-C 10 A pro měděné rozvody s přepětovou ochranou, včetně krytu a pojistek	ks	5,000	926,04	4 630,20	vlastní
	vv		"A" 5		5,000			
7	K	210204204	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy	kus	6,000	123,80	742,80	CS ÚRS 2020 01
8	K	460510075	Kabelové průstupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 16 cm	m	12,000	206,34	2 476,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		8*2		12,000			
9	M	K0111187001	CYKY 4x16 RE	m	179,000	134,20	24 021,80	vlastní
	vv		1,2*(100+30)		156,000			
	vv		"P+Z" 23		23,000			
	vv		Součet		179,000			
10	K	741122223	Montáž kabel Cu píný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	179,000	22,70	4 063,30	CS ÚRS 2020 01
11	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	52,000	16,51	858,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		6*ST*2 KONCE**4 + 4*ODBOČKA"		52,000			
12	M	G0120126715	SLV-SV 6- 25/5, Kabelový soubor se spojovačem	KS	1,000	544,73	544,73	vlastní
13	K	210102306	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV	kus	1,000	288,87	288,87	CS ÚRS 2020 01
14	M	T01V015	SS, svorka spojovací, provedení FeZn	ks	12,000	12,88	154,56	vlastní
	vv		6*2		12,000			
15	M	T01V045	SPb, svorka připojovací, provedení FeZn	ks	12,000	12,79	153,48	vlastní
	vv		6*2		12,000			
16	M	T01V110	SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn	ks	12,000	24,76	297,12	vlastní
	vv		2*6		12,000			
17	M	T01V120	SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn	ks	24,000	29,71	713,04	vlastní
	vv		2*7+2*5		24,000			
18	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	60,000	37,14	2 228,40	CS ÚRS 2020 01
19	M	T01Z215	Drát 10, drát Ø 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn	m	12,000	21,79	261,48	vlastní
	vv		6*2		12,000			
20	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	12,000	24,76	297,12	CS ÚRS 2020 01
21	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	166,000	33,67	5 589,22	vlastní
	vv		1,2*(130)		156,000			
	vv		"K" 10		10,000			
22	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	166,000	28,89	4 795,74	CS ÚRS 2020 01
23	K	741375841	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na parkovém sloupku se zachováním funkčnosti	kus	2,000	371,40	742,80	CS ÚRS 2020 01
24	K	210204002b	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	1 526,89	3 053,78	vlastní
25	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000.- Kč	kus	1,000	4 126,67	4 126,67	CS ÚRS 2020 01
D	207-zp		Zemní práce				121 185,79	
26	M	K11kk01881	TRUBKA DVOUPL. D125mm KOPODUR, ČERVENÁ	m	24,000	64,05	1 537,20	vlastní
	vv		20		20,000			
	vv		"P+Z" 4		4,000			
	vv		Součet		24,000			
27	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložena volně	m	24,000	28,89	693,36	CS ÚRS 2020 01
28	K	460050813	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3	m3	1,500	536,47	804,71	CS ÚRS 2020 01
29	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	1,500	1 238,02	1 857,03	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
30	K	121151103	Sejmnutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně "TRÁVA"70*0,5	m2	35,000	41,27	1 444,45	CS ÚRS 2020 01
	vv				35,000			
31	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	35,000	41,27	1 444,45	CS ÚRS 2020 01
32	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	5,250	288,87	1 516,57	CS ÚRS 2020 01
	vv		Ornice "TRÁVA"70*0,15*0,5		5,250			
33	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	5,250	288,87	1 516,57	CS ÚRS 2020 01
34	K	460030031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry nezalité "SILNICE"20*0,5	m2	10,000	123,80	1 238,00	CS ÚRS 2020 01
	vv				10,000			
35	K	460030033	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do písku spáry nezalité "CHODNÍK"37*0,5	m2	18,500	123,80	2 290,30	CS ÚRS 2020 01
	vv				18,500			
36	K	460030092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	10,000	288,87	2 888,70	CS ÚRS 2020 01
	vv				10,000			
37	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	11,000	288,87	3 177,57	CS ÚRS 2020 01
	vv				11,000			
38	K	460030143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm	m2	28,500	288,87	8 232,80	CS ÚRS 2020 01
39	K	460150032	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 1 a 2	m	37,000	123,80	4 580,60	CS ÚRS 2020 01
40	K	460150062	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 1 a 2	m	70,000	123,80	8 666,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	460150092	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 120 cm, v hornině tř 1 a 2	m	20,000	165,07	3 301,40	CS ÚRS 2020 01
42	K	460421162	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm 2*(70+20+37)	m	254,000	20,63	5 240,02	CS ÚRS 2020 01
	vv				254,000			
43	M	69311311	Pás varovný plný PE š 330mm s potiskem	m	142,000	4,13	586,46	CS ÚRS 2020 01
	vv		"PZ"15		15,800			
	vv		37*20*70		127,000			
	vv		Součet		142,000			
44	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	142,000	4,13	586,46	CS ÚRS 2020 01
45	K	460560012	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 2	m	37,000	61,90	2 290,30	CS ÚRS 2020 01
46	K	460580042	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 2	m	70,000	61,90	4 333,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	460560082	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 2	m	20,000	82,53	1 650,60	CS ÚRS 2020 01
48	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	10,160	288,87	2 934,92	CS ÚRS 2020 01
	vv		(70+20+37)*0,4*0,2		10,160			
49	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	20,320	144,44	2 935,02	CS ÚRS 2020 01
	vv		10,16*2 *Přepočtené koeficientem množství		20,320			
50	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,304	701,54	13 542,53	CS ÚRS 2020 01
	vv		10,16*1,9		19,304			
51	K	460650054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuštěním tloušťky do 20 cm	m2	18,500	288,87	5 344,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		"CHODNÍK"0,5*37		18,500			
52	K	460650065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 30 cm	m2	10,000	288,87	2 888,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		"SILNICE"0,5*20		10,000			
53	M	58344171	Šterkodrt frakce 0/32	t	12,060	453,94	5 474,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		(0,3*20*0,5+0,2*37*0,5)*1,600		12,060			
54	M	58337310	Šterkopísek frakce 0/4	t	3,600	453,94	1 634,18	CS ÚRS 2020 01
	vv		20*0,2*0,5*1,600		3,600			
55	K	460650195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spořovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	11,000	123,80	1 361,80	CS ÚRS 2020 01
56	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	11,000	412,67	4 539,37	CS ÚRS 2020 01
57	K	460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spořovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	10,000	123,80	1 238,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	10,000	412,67	4 126,70	CS ÚRS 2020 01
59	K	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebráných dlažeb	m2	18,500	123,80	2 290,30	CS ÚRS 2020 01
60	K	460650922	Kladení dlažby po překopech z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	18,500	412,67	7 634,40	CS ÚRS 2020 01
61	K	460650151	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého	m2	10,000	123,80	1 238,00	CS ÚRS 2020 01
62	K	460650171	Očištění kostek kamenných velkých z rozebráných dlažeb	m2	10,000	412,67	4 126,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		"SILNICE"20*0,5		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_51a - Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IC:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Alefiel Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Rudolf Svoboda

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 805 882,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 805 882,86	21,00%	379 235,40
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 185 118,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_51a - Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Rudolf Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 805 882,86

D1 - 1.NP	87 304,55

D2 - 2.NP I. etapa	921 545,42

D3 - 2.NP II. etapa	245 896,02

D4 - 2.NP III. etapa	551 136,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

D2_51a - Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Rudolf Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 805 882,86	

D1		1.NP		87 304,55				
1	K	420012	linka kuchyňská vč. dřezu, dolní+horní skřínky, podstavná chladnička 1500 mm	ks	2,000	25 246,00	50 492,00	vlastní
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
2	K	420015	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skřínky, prostor pro chladničku na léky 2500 mm	ks	1,000	30 372,88	30 372,88	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	42HS03	skříňka nástěnná policové 2-dveřová, prosklená 1050/320/550 mm	ks	1,000	3 021,75	3 021,75	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	K	42HS09	sestava skřínek nástěnných policových uzavíratelných 1200/320/560 mm	ks	1,000	3 417,92	3 417,92	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D2		2.NP I. etapa		921 545,42				
5	K	225000	systém monitorace teploty a vlhkosti	syst.	1,000	268 256,25	268 256,25	vlastní
6	K	261000	stůl laboratorní přístrojový - pod centrifugu, kov. podnož 800/800/750 mm	ks	3,000	3 981,68	11 885,04	vlastní
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
7	K	261001	stůl laboratorní 290 - kov. podnož 2900/800/750 mm	ks	1,000	8 467,12	8 467,12	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	261002	stůl laboratorní 280 - kov. podnož 2800/800/750 mm	ks	1,000	7 946,66	7 946,66	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
9	K	261003	stůl laboratorní 260 - kov. podnož 2600/700/750 mm	ks	1,000	7 760,23	7 760,23	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
10	K	261004	sestava stůlů laboratorních 1950/800+1700/700+ 2600/800 mm, výška stolů 850 mm	ks	1,000	15 380,64	15 380,64	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
11	K	261005	linka laboratorní vč. dřezu a dolní skřínky 800/600/900 mm	ks	1,000	11 729,66	11 729,66	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
12	K	261015	sestava skříňová policová, horní část prosklená, uzavíratelná 2x700/600/2100 mm + zákryt	ks	1,000	23 490,43	23 490,43	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
13	K	261016	linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní + horní skřínky 1600/700/900 mm + 1600/320/320 mm	ks	1,000	37 325,24	37 325,24	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
14	K	261017	sestava skříňová nástěnná policová uzavřená, dvířka výklopná 2x750/320/560 mm	ks	1,000	7 068,88	7 068,88	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
15	K	261018	stůl laboratorní 450 - kov. podnož 4500/900/800 mm	ks	1,000	12 118,08	12 118,08	vlastní
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
16	K	261019	stůl laboratorní 280 - kov. podnož, vč. elektrických zásuvek 2800/800/800 mm	ks	2,000	8 117,56	16 235,12	vlastní
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
17	K	261020	linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní + horní skřínky, prostor pro podstavnou chladničku 2000/700/900 mm + 2000/320/560 mm	ks	1,000	47 400,34	47 400,34	vlastní
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
18	K	261021	stůl laboratorní přístrojový 200 - kov. podnož	ks	1,000	5 903,68	5 903,68	vlastní
	W		2000/800/750 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
19	K	261022	stůl laboratorní 200 - kov. podnož	ks	1,000	5 826,00	5 826,00	vlastní
	W		2000/700/750 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
20	K	261023	stůl laboratorní přístrojový - pod centrifugu, kov. podnož	ks	1,000	3 922,84	3 922,84	vlastní
	W		800/700/600 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
21	K	262001	sestava skříněk nástěnných policových uzavíratelných	ks	1,000	9 236,15	9 236,15	vlastní
	W		2900/320/560 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
22	K	262002	polička nástěnná - na žádanky	ks	1,000	4 676,34	4 676,34	vlastní
	W		2800/300/1000 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
23	K	262003	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných	ks	1,000	6 897,98	6 897,98	vlastní
	W		1700/320/560 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
24	K	262022	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných	ks	1,000	7 332,99	7 332,99	vlastní
	W		2000/320/560 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
25	K	262040	skříňka zásuvková pojízdná (pod pracovní stůl)	ks	6,000	5 693,84	34 163,64	vlastní
	W		500/500/650 mm					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
26	K	262041	kontejner pojízdný 4-zásuvkový	ks	10,000	4 365,62	43 656,20	vlastní
	W		orientační rozměry 450/580/600 mm					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
27	K	370000	úprava vody	ks	1,000	281 000,00	281 000,00	vlastní
28	K	42BD04	linka kuchyňská - skřínky dolní + horní, podstavná chladnička	ks	1,000	21 773,70	21 773,70	vlastní
	W		1200 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
29	K	42JD07	linka kuchyňská 1-dřez, skřínky dolní+horní, myčka nádobí	ks	1,000	22 092,19	22 092,19	vlastní
	W		1200 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	D3		2.NP II. etapa				245 896,02	
30	K	261024	stůl laboratorní pracovní s/u - Kov. podnož, kov. konzola	ks	1,000	20 895,92	20 895,92	vlastní
	W		5800/800/800 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
31	K	261025	stůl laboratorní 225 - kov. podnož	ks	1,000	5 903,68	5 903,68	vlastní
	W		2250/700/800 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
32	K	261026	stůl laboratorní 150 - kov. podnož	ks	2,000	5 344,38	10 688,76	vlastní
	W		1500/800/800 mm					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
33	K	261027	linka laboratorní vč. dřezu a umyvadla, dolní skřínky	ks	1,000	12 894,88	12 894,88	vlastní
	W		1600/700/900 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
34	K	261029	stůl laboratorní přístrojový vč. dřezu a skřínky pro drez	ks	1,000	23 226,32	23 226,32	vlastní
	W		350 - kov. podnož					
	W		3500/700/900 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
35	K	261030	stůl váhový	ks	1,000	7 845,68	7 845,68	vlastní
	W		3000/700/850 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
36	K	261032	stůl laboratorní 185 - kov. podnož	ks	1,000	5 779,39	5 779,39	vlastní
	W		1850/700/900 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
37	K	261033	stůl laboratorní 290 - kov. podnož	ks	1,000	8 024,34	8 024,34	vlastní
	W		2900/500/900 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
38	K	261034	linka laboratorní vč. dřezu - dolní skřínky, prostor pro podst.chladničku	ks	1,000	5 515,28	5 515,28	vlastní
	W		1300/800/900 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	261035	stůl laboratorní 260 - kov. podnož 2600/800/900 mm	ks	1,000	6 983,43	6 983,43	vlastní
	VV		?		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	261036	stůl laboratorní 180 - kov. podnož 1600/700/750 mm	ks	1,000	5 779,39	5 779,39	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	261038	stůl laboratorní 240 - kov. podnož 2400/700/800 mm	ks	2,000	7 760,23	15 520,46	vlastní
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	261039	linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní skříňky, nástená polička 1200/700/900 mm	ks	1,000	11 185,92	11 185,92	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	262025	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných 2250/320/560 mm	ks	1,000	9 010,88	9 010,88	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	262029	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných 2500/320/560 mm	ks	1,000	9 399,28	9 399,28	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	262032	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných 1850/320/560 mm	ks	1,000	7 068,88	7 068,88	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	262035	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných 2600/320/560 mm	ks	1,000	9 476,96	9 476,96	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	262036	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných 1600/320/560 mm	ks	1,000	6 719,32	6 719,32	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	262038	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných 2400/320/560 mm	ks	1,000	9 313,83	9 313,83	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	262040	skříňka zásuvková pojízdná (pod pracovní stůl) 500/600/650 mm	ks	5,000	5 693,94	28 469,70	vlastní
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
50	K	262041	kontejner pojízdný 4-zásuvkový orientační rozměry 450/580/600 mm	ks	6,000	4 365,82	26 193,72	vlastní
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D D4			2.NP III. etapa				551 136,87	
51	K	261050	linka pracovní vč. dřezu, dolní skříňky, nástěnná polička 1500/800/900 mm	ks	1,000	5 965,82	5 965,82	vlastní
	VV		?		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	261051	linka pracovní vč. dřezu, dolní skříňky, nástěnná polička 1800/800/900 mm	ks	1,000	6 208,63	6 208,63	vlastní
	VV		?		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	261052	stůl laboratorní 270 - kov. podnož 2700/800/900 mm	ks	1,000	6 571,73	6 571,73	vlastní
	VV		?		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	261053	stůl laboratorní 260 - kov. podnož 2600/700/900 mm	ks	1,000	6 447,44	6 447,44	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	261055	stůl laboratorní 320 - kov. podnož 3200/800/900 mm	ks	1,000	8 622,48	8 622,48	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	261056	stůl laboratorní 320 - kov. podnož 3200/700/750 mm	ks	1,000	8 467,12	8 467,12	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	261060	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní skříňky, prostor pro dezinfektor labor. skla 3900/700/900 mm	ks	1,000	46 297,28	46 297,28	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	261063	stůl laboratorní 300 - kov. podnož, 1x pojízdná zásuvková skříňka 3000/600/900 mm	ks	1,000	8 117,58	8 117,58	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	262026	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných 3900/320/560 mm	ks	1,000	12 957,02	12 957,02	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	262040	skříňka zásuvková pojízdná (pod pracovní stůl)	ks	3,000	5 693,94	17 081,82	vlastní
	W		500/600/650 mm					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
61	K	262041	kontejner pojízdný 4-zásuvkový	ks	3,000	4 365,62	13 096,86	vlastní
	W		orientační rozměry 450/580/600 mm					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
62	K	262056	sestava skříňek policových nástěnných uzavíratelných	ks	1,000	9 710,00	9 710,00	vlastní
	W		3200/320/560 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
63	K	371109	myčka laboratorního skla	ks	1,000	260 000,00	260 000,00	vlastní
	W		900/700/820 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
64	K	420010	linka kuchyňská vč. umyvadla, dolní+horní skříňky, podstavná chladnička	ks	1,000	25 712,08	25 712,08	vlastní
	W		1600 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
65	K	420011	linka kuchyňská vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky, myčka nádobí	ks	1,000	42 024,88	42 024,88	vlastní
	W		2800 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
66	K	420020	sestava skříňová uzamykatelná	ks	1,000	18 720,88	18 720,88	vlastní
	W		vestavba cca 2100/400/2100 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
67	K	42HS36	sestava skříňek policových nástěnných uzavíratelných	ks	6,000	6 292,08	37 752,48	vlastní
	W		1600/320/560 mm					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
68	K	42HS37	sestava skříňek policových nástěnných uzavíratelných	ks	3,000	5 794,93	17 384,79	vlastní
	W		1400/320/560 mm					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

OVN-A02 - Ostatní a vedlejší náklady - Dotazy 2020_08_04

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

910 481,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	910 481,53	21,00%	191 201,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 101 682,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt:

OVN-A02 - Ostatní a vedlejší náklady - Dotazy 2020_08_04

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

7. 1. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

910 481,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

910 481,53

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 006,09

VRN3 - Zařízení staveniště

431 550,00

VRN4 - Inženýrská činnost

89 332,00

VRN6 - Územní vlivy

9 710,00

VRN7 - Provozní vlivy

77 680,00

VRN9 - Ostatní náklady

252 203,44

MK1 - Zařízení č. MK1 - Mobilní klimatizace

66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

Objekt: OVN-A02 - Ostatní a vedlejší náklady - Dotazy 2020_08_04

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 7. 1. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							910 481,53	
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				910 481,53	
0	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 006,09	
1	K	VRN1001-R	Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla	soubor	1,000	14 565,00	14 565,00	vlastní
	vv		*Náklady na geodetické vytýčení řešených stavebních a inženýrských objektů.					
	vv		*Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného					
	vv		*provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů).					
	vv		*Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě).					
	vv		1		1,000			
2	K	VRN1002-R	Geodetická činnost - geometrický plán	soubor	1,000	9 710,00	9 710,00	vlastní
	vv		*Vypracování geometrického plánu včetně jeho ověření na katastrálním úřadu, v 6-li vyhotovených.					
	vv		(* 6x v tištěné a 6x v digitální podobě)					
	vv		1		1,000			
3	K	VRN1003-R	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	soubor	1,000	18 449,00	18 449,00	vlastní
	vv		* Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních					
	vv		*a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a					
	vv		*podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.					
	vv		1		1,000			
4	K	VRN1004-R	Pasport stávajících objektů a ploch před zahájením stavby	soubor	1,000	7 282,09	7 282,09	vlastní
	vv		*pasport stávajících objektů a ploch před zahájením stavby					
	vv		*předat do 15 dní po předání staveniště, ve 2-li vyhotovených.					
	vv		(* 2x v tištěné a 2x v digitální podobě)					
	vv		1		1,000			
0	VRN3		Zařízení staveniště				431 550,00	
5	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	soubor	1,000	333 580,00	333 580,00	vlastní
	vv		* Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně					
	vv		*řízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,					
	vv		*včetně zřízení sociálních zařízení.					
	vv		* Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná					
	vv		povolání					
	vv		*k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného					
	vv		prostranství					
	vv		*na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.					
	vv		* Buňkoviště v rozsahu potřeb stavby.					
	vv		* Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění					
	vv		díla tak,					
	vv		*aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob					
	vv		*a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a					
	vv		*pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,					
	vv		*jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.					
	vv		* Oplocení a zabezpečení staveniště dle etapizace					
	vv		* Doprnu průběžný úklid dotčených ploch					
	vv		* Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních					
	vv		tras					
	vv		*ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními					
	vv		úpravami,					
	vv		*demonitáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení					
	vv		vystěhovaného					
	vv		*zařízení, vybavení a dekoraci, včetně zajištění jejich ochrany					
	vv		před					
	vv		*včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze					
	vv		*demonitovat nebo vystěhovat.					
	vv		* Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v					
	vv		dotčených					
	vv		*místnostech objektu, případně jejich přemístění.					
	vv		Podrobný rozpis viz dokumentace ZOV					
	vv		1		1,000			
6	K	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	soubor	1,000	53 405,00	53 405,00	vlastní
	vv		* Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a					
	vv		*po skončení stavby oprava poškozených míst					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s požadavky Metodického pokynu pro úpravu digitálních grafických dat,					
	W		ktejý je nedílnou součástí zadávacích podmínek veřejné soutěže.					
	W		1		1,000			
18	K	VRN9005-R	Provizorní zábrany na staveništi	m2	67,556	485,50	32 798,44	vlastní
	W		Sadrokartonová konstrukce tl.100 mm, včetně prachotěsné zábrany a jednokřídlými dveřmi šířky 900 mm					
	W		nebo dvoukřídlými dveřmi šířky 1600 mm do každé samostatné stěny					
	W		Vše s požární odolností dle PBŘ					
	W							
	W		Etapa 1					
	W		"2.NP:" (1,8+0,35*2)*2,95		7,375			
	W		Etapa 2					
	W		"2.NP:" (1,4+1,8*3+0,35*4+2,65+0,5)*2,95		33,483			
	W		Etapa 3					
	W		"1.NP:" 2,6*2,95		7,670			
	W		"2.NP:" (2,55+1,4+1,8+0,35*2)*2,95		19,028			
19	K	VRN9006-R	Publicita akce a propagace zadavatele	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	vlastní
	W		Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji zejména o názvu stavby, zhotovitele, investora, projektanta akce, době realizace,					
	W		včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby,					
	W		web : Kraje Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu					
	W		http://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/					
	W		1		1,000			
20	K	VRN9007-R	Kontrola a protokol TIČR	soubor	1,000	33 985,00	33 985,00	vlastní
	W		V každé ze 3 etap jednotlivě					
	W		1		1,000			
21	K	VRN9008-R	Komplexní zkouška všech profesí	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
	W		V každé ze 3 etap jednotlivě					
	W		1		1,000			
22	K	VRN9009-R	Provizorní chodník - dřevěná konstrukce	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	vlastní
	W		Celková délka konstrukce - 18 m					
	W		V místě plotové zdičky výšky cca 0,5 m rampa z obou stran					
	W		Povrch z protiskluzných prken					
	W		Oboustranné zábradlí					
	W		-včetně demontáže a zpětné montáže plotového pole.					
	W		1		1,000			
	D	MK1	Zařízení č. MK1 - Mobilní klimatizace				86 000,00	
23	K	Pol322	Mobilní klimatizační jednotka - zapůjčení na dobu 2 měsíců	kus	4,000	20 000,00	80 000,00	vlastní
	W		Technický popis: - chladič výkon: 4,7 kW / 16000 BTU - průtok vzduchu: 550 m3 / h					
	W		- odvlhčování: 1,5 l / h - napájecí napětí: 220-240 V / 50 Hz - příkon: 1,8 kW					
	W		- chladivo: R-410A - provozní teplota: 18 - 32 ° C - výfuková hadice (délka / průměr): 1,5 m / Ø 142 mm					
	W		Vlastnosti: - lokální klimatizační jednotka - funkce: chlazení, odvlhčování, ventilátor - 3 - rychlosti ventilátoru					
	W		- nastavitelný sklon lamel - ovládací panel s displejem - dálkové ovládaní					
	W		MK1.001 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
24	K	Pol323	Zprovoznění a montáž vzduchotechniky zařízení č. MK1 - Mobilní klimatizace	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	vlastní

