

**DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. 1/2021**

k rámcové dohodě na dodávku klimatizačních jednotek ze dne 1.10.2019

**Český rozhlas**

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem Vínohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [REDACTED]

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „kupující“)

a

**DCI Czech a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039

se sídlem Štěrbóhoská 1404/104, 102 00 Praha 10

zastoupená: [REDACTED]

IČO 04501624, DIČ CZ04501624

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „prodávající“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody na dodávku **klimatizačních jednotek ze dne 1.10.2019** (dále jen „rámcová dohoda“) tuto dílčí kupní smlouvu (dále jen jako „smlouva“)

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je ze strany prodávajícího povinnost odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit kupujícímu nabýt k ní vlastnické právo, a to **2 ks vnějších klimatizačních jednotek klimatizačního systému s přímým výparem chladiva požadovaného výkonu včetně chladiva** (dále jen „zboží“) **vč. jeho montáže a instalace**. Parametry provedení zboží jsou uvedeny níže v tomto odstavci smlouvy:
  - a) Vnější klimatizační jednotka (počet ks/značka/typ): 2 ks TOSHIBA RAV-GP1401 AT-E
  - b) Umístění vnější klimatizační jednotky: betonová podesta s pochozí ocelovou plošinou nad střešou garáží
  - c) Vnitřní klimatizační jednotka (počet ks/značka/typ): dodávka vnitřních jednotek není součástí dílčí zakázky (budou použita stávající zařízení)
  - d) Umístění vnitřní/vnitřních klimatizačních jednotek: serverovna 1. patro
  - e) Chladicí výkon: 12 kW
2. Předmětem této smlouvy ze strany kupujícího je povinnost zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
3. Technický popis a další specifikace zboží vč. konkrétních požadovaných činností jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Součástí dodávky zboží je i příslušenství a doklady potřebné pro jeho řádné užívání.

## II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění a odevzdání zboží je Komplex ČRo, Vinohradská 12, Praha 2.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **30 dní ode dne účinnosti této smlouvy**. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.

## III. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena zboží je dána nabídkou prodávajícího a činí **122.460,- Kč** (slovy: stodvacedvatisícčtyřistašedesát korun českých) **bez DPH**. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena zboží a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré další náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží).

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla kupujícího.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je její:  
Příloha: Cenová nabídka č. 1/2021 ze dne 16.3.2021;  
Příloha: Specifikace zboží.

V Praze dne

V Praze

loha: Cenová nabídka č. 1/2021 ze dne 16.03.2021

řávka 2 ks vnějších klimatizačních jednotek do objektu ČRo Vnohradská 12, Praha 2

Požadované zařízení	Počet a provedení vnitřní klimatizační jednotky/jednotek	Technická specifikace zařízení	Požadované záruční podmínky	Minimální požadované technické parametry zařízení		Specifikace jednotkové ceny	Nutno vyplnit - uveďte značku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky (jednotek) nabízeného a naceňovaného zařízení	Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH	Předpokládány počet odebraných klimatizačních sestav za dobu platnosti rámcové smlouvy	Celková cena v Kč bez DPH	Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v %	Částka DPH v Kč	Celková cena v Kč s DPH
				minimální jmenovitý chladicí výkon / kW	12,0 kW a více								
7	pouze vnější jednotka	Zařízení s technologií inverter, chladič R 410A, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetřihy trvalý celoroční provoz (za předpokladu zařazení ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojitým kabelem	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 50 metrů (možno i více)	cena za vnější jednotku kompatibilní se stávající vnitřní mezistropní jednotkou Toshiba RAV-SM1402BT-E	TOSHIBA RAV-GP1401 AT-E						
		Související činnosti, úkony a dodávky materiálu - specifikace činností, úkonů a dodávek - bude použito vždy dle potřeb zadavatele a dle zakázky s ohledem na stavební dispozici objektu a provozní potřeby zadavatele											
16		odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladicích rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu, demontáž jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení				pausační cena za odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladicích rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu, demontáž jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení							
19		kompletní instalace zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávající rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondenzátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž a na stávající jistič, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaskolení obsluhy, včetně předání návodu k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení itakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva				pausační cena za kompletní instalaci zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávající rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondenzátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž a na stávající jistič, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaskolení obsluhy, včetně předání návodu k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení itakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva							
36		doprava (včetně vnitřnostavení) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha 8				pausační celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha 8							

celkem 122460.00 25716.80 148176.60

## Příloha – Specifikace zboží

### **Dodávka 2 ks vnější klimatizační jednotky včetně chladiva a montáže do objektu ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 - dílčí zakázka 1/2021**

Umístění vnějších klimatizačních jednotek: betonová podesta vedle ocelové plošiny nad střechou garáží

Vnitřní jednotky zůstávají stávající Toshiba RAV-SM1402BT-E

Kabelový ovladač: budou použity původní RBC- AMT-32E(SX-A4EE

CU potrubí: bude použito původní 10/16

Kabeláž napájecí: bude použita původní 3x4,0

Kabeláž mezi vnější a vnitřní jednotkou: bude použita původní 5x1,5

Záruka při použití stávajícího potrubí: 36 měsíců

V rámci zakázky bude provedeno:

- odsátí chladiva z okruhu do stávajících vnějších jednotek Toshiba,
- demontáž 2 ks stávajících vnějších jednotek Toshiba,
- snesení vnějších jednotek z pochozí plošiny a transport jednotek po budově na uskladnění,
- transport nových jednotek po budově a vynesení/vytažení nových jednotek na místo instalace na pochozí plošinu a nosný rám,
- odsátí chladiva R32 z nových jednotek a naplnění jednotek chladivem R410 v množství doporučeném výrobcem (mělo by být 2,8 kg R410A),
- napojení nových jednotek na stávající CU potrubí a napájecí a komunikační kabeláž,
- vyvakuování,
- napuštění chladiva do okruhu, odzkoušení a zprovoznění klimatizačních jednotek,
- ukončení 2 ks evidenčních knih zařízení s chladivem k demontovaným jednotkám,
- založení a vypsání 2 ks evidenčních knih zařízení s chladivem k novým jednotkám,
- vylepení standardních štítků dodávaného výrobcem s uvedením množství chladiva.

Transport nových a demontovaných jednotek po budově: mezi 1. patrem a suterénem/přízemím je možno využít nákladní výtah. Nutné nesení jednotek na místo instalace cca 30 metrů – schody, plechová střecha, betonový lem střechy garáží. Nutné vytažení/podávání jednotek přes ocelovou plošinu do výšky cca 5 metrů na pochozí ocelovou plošinu, velikost otvoru cca 80x100 cm, nutno provést minimálně ve čtyřech lidech s jištěním jednotky lanem.

Možnost parkování: maximálně dvě vozidla po dobu realizace prací, vozidla musí být předem nahlášena (není nutno hlásit SPZ).

#### **Dokumenty požadované v rámci zakázky:**

- a/ záruční list s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva,
- b/ prohlášení o vlastnostech/o shodě k dodaným zařízením i potrubím (oficiální prohlášení o vlastnostech/shodě, ne čestné prohlášení),
- d/ zápis o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému,
- e/ bezpečnostní list chladiva,
- f/ návody k zařízení v ČJ v tištěné a el. podobě,