

Číslo objednávky: [4611/2021-VLRZ/R/NNI](#)

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zastoupená: Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem VLRZ

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Dodavatel:

Název dodavatele: Ing. Pavel Doškář

Sídlo dodavatele: Butovská 595, 506 01 Jičín

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

Věc: Objednávka – VRÚ Slapy-PD rozvod topení na pavilonu C1 dle specifikace

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů objednáваме u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

Zpracování PD na rozvod topení na pavilonu C1 dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

Označení dodávky	množství /jednotky	cena za jednotku bez DPH(v Kč)	částka celkem bez DPH(v Kč)
Zpracování PD	1 soubor	82 000Kč	82 000 Kč
projednání s dotčenými orgány	1 soubor	25 000 Kč	25 000 Kč
Celkem			107 000,- Kč

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

Ředitelství VLRZ, Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10

3) **Cena:**

Cena díla (bez DPH) je pevná a nepřekročitelná a nebude dále upravována v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

4) **Platební, fakturační a daňové podmínky:**

Práce budou uhrazeny: faktury odsouhlasené oprávněným pracovníkem objednatele po odevzdání a převzetí dokončeného díla.

Zálohu objednatel neposkytuje.

- Faktura za zpracování PD ve výši 82 000,- Kč bude uhrazena po předložení PD v elektronické podobě a jednoho paré a prokazatelného odeslání na všechny dotčené orgány a vlastníky technické infrastruktury k vyjádření a vydání závazného stanoviska.
- Faktura za projednání s dotčenými orgány ve výši 25 000,- Kč bude uhrazena při zpracování případných připomínek a obdržení stavebního povolení, bude-li vyžadováno, případnou žádost o stavební povolení podá dodavatel.

Faktury musí splňovat náležitosti daňových dokladů stanovené obecně závaznými právními předpisy. Splatnost faktur bude činit 21 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli.

5) **Doba plnění:**

- Zpracování PD předložení PD v elektronické podobě a tři paré v písemné podobě se stanovuje **11.11.2021**.
- Lhůta pro projednání PD bude závislá na vyjádření všech dotčených orgánů. Po jejich obdržení zpracovatel do jednoho týdne zapracuje případné připomínky a zažádá o stavební povolení, bude-li vyžadováno. Správní poplatek hradí objednatel.

Objednatel se zavazuje vyvíjet aktivní součinnost při plnění zakázky.

6) **Záruční podmínky:**

Záruční lhůta činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání dokončené zakázky nebo předání předmětu plnění objednateli.

7) **Smluvní pokuty:**

- a) Smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení za nesplnění termínu předání díla v minimální výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH,
- b) Smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků (sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla) a smluvní pokutu za nesplnění termínu pro odstranění reklamačních vad díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

Právo na náhradu škody není ustanoveními o smluvních pokutách dotčeno.

8) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha, IČ 00000582, DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

9) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Dodavatel poskytne objednávku včetně všech jejích příloh ve strojově čitelném formátu.

10) Text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednávka je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) jejím zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne

V Jičíně dne 26.2.2021

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Milan Lauber, Ph.D.
Ředitel VLRZ

.....
Ing. Pavel Doškář
Butovská 595, Jičín

Specifikace PD „Rozvod ústředního topení pavilonu C1 - VRÚ Slapy“

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na akci uvedenou výše. PD bude obsahovat:

- technologické schéma rozdělovače a sběrače, stoupacích potrubí a ležatých rozvodech po podlaží pro ÚT
- připojení elektro
- technickou zprávu, obsahující hlavně způsob uložení rozvodů (po povrchu,
- PBŘ
- napojení na stávající centrální dispečink MaR
- soupis dodávek, prací a služeb dle vyhl. č. 169/2016 Sb. pro možnost nacenění pro účast ve veřejné zakázce
- oceněný soupis, dodávek a služeb

Cena bude obsahovat vedlejší rozpočtové níklady.

Dále se dodavatel zavazuje poskytnout odpovědi na případné dotazy uchazečů o realizaci této zakázky do dvou pracovních dnů.

V případě potřeby dodavatel poskytne za úhradu autorský dozor.

Popis stávajícího stavu:

Teplu pro ÚT, TUV a cvičební bazén je do strojovny pav. C1 vedeno z kotelny pav. C. Dále je teplo pro ÚT rozváděno rozdělovačem - sběračem do pěti podlaží.

Rozdělovač - sběrač, rozvody ÚT, radiátory včetně termoventilů a termohlavic jsou v téměř havarijním stavu.

Požadovaný stav:

Vzhledem ke stavu popsanému výše je nutná výměna rozdělovače - sběrače, rozvodů ÚT, radiátorů včetně termoventilů a termohlavic.

Nápojnými body jsou u tepla:.....vstup do rozdělovače, výstup z rozdělovače

u elektřiny:.....stávající rozvaděč

u MaR:.....stávající rozvaděč

Použitelné stávající komponenty, u kterých je předpokládána životnost delší než 5 let budou zachovány. Rozvody budou provedeny v mědi, u komponentů technologie budou použity materiály odolné CI, tj. plasty a nebo nerez třídy AISI 316 (nikoli 304!!!).

Obecné pokyny pro zpracování PD

PD nebude obsahovat konkrétní výrobky, a to ani jako referenční. Dále PD rozměry, výkony ani dalšími parametry nebudou zvýhodňovat pouze jednoho výrobce. Kde bude možné, budou uvedeny tolerance v absolutních hodnotách či v %.