

## **DODATEK ř. 1** **RÁMCOVÉ SERVISNÍ SMLOUVY** ze dne 22. 5. 2003

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b>	<b>Exportní garanční a pojiřřovací společnost, a.s.</b> (dále jen EGAP)
Se sídlem:	Vodičkova 34/701 110 00 Praha 1
Statutární zástupce: IČ:	Ing. Zdeňka Široká - ředitel odboru vnitřní správy a správy majetku 45279314
Bankovní spojení: ř.ú.:	Komerční banka, a.s.
DIČ:	41908111/0100 CZ 45279314

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vl. ř. 1619

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>COMPLETE CZ, spot, s r.o.</b>
Se sídlem: Statutární zástupce: IČ:	Legerova 22/1853, 120 00 Praha 2 Martin Petrovka - jednatel společnosti 26 70 78 29
Bankovní spojení: ř.ú.:	řeská spořitelna, a. s.
CZK:	1355962/0800
DIČ:	CZ 26707829

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vl. ř. 88727

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto dodatku ř.1 k Rámcové servisní smlouvě uzavřené dne 22. 5. 2003 pro akci: Provádění servisních prohlídek klimatizačních jednotek UNIFLAIR, instalovaných na adrese: Exportní garanční a pojiřřovací společnost, a.s., Vodičkova 34/701, 110 00 Praha 1, místnost ř. 2.017/2 (2PP-serverovna) takto:

### **řlánek II. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.1 se rozřiřuje o následující znění:**

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele pravidelný servis klimatizačního zařizení:

1 ks klimatizační jednotky UNIFLAIR, model SDA 0501A s odděleným kondenzátorem LU- VE, model SHVU 112U.

**Článek III. CENA, odst. 3.1 se rozšiřuje o následující znění:**

Smluvní strany se dohodly na rozsahu a cenách plnění určených odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy ve výši:

a) plánovaný pravidelný čtvrtletní / roční servis - pouze jednotky UNIFLAIR:

Množství	MJ	Popis činnosti	Cena bez DPH
1,00 (celkem 1 ks)	ks	pravidelný „čtvrtletní“ servis KJ <b>UNIFLAIR, model SDA0501A</b> s odděleným kondenzátorem <b>LU-VE, model SHVU 112U</b> , vč. dopravy, čisticích prostředků, bez montážního materiálu, s event, čištěním filtru, ale bez jeho dodávky (3 x ročně v rozsahu dle Přílohy č.I - čtvrtletní prohlídka)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
1,00 (celkem 1 ks)	ks	pravidelný „roční“ servis KJ <b>UNIFLAIR, model SDA0501A</b> s odděleným kondenzátorem <b>LU-VE, model SHVU112U</b> , vč. dopravy, čisticích prostředků, s event, čištěním filtru, ale bez jeho dodávky (1 x ročně v rozsahu dle Přílohy č.I - roční prohlídka)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
		všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH	

**Článek VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, odst. 6.2 se nahrazuje následujícím zněním:**

6.2 Při objednávkách, resp. hlášeních závad, bude objednatel postupovat takto:

faxovou zprávou odešle na zhotoviteli na fax č.: 246 030 032 nebo na e-mail: [servis@completecz.cz](mailto:servis@completecz.cz) a současně na tel, č.: 246 030 027 nebo -031 v pracovní době od 7.30 hod. do 16.00 hod. nebo na mobilní tel. č.: 777 929 616 v pracovní a v mimo pracovní době.

Tato hlášení nebudou obsahovat cenová ujednání.

Ostatní ujednání Rámcové servisní smlouvy zůstávají bez změny.

V Praze dne

V Praze dne:

za zhotovitele

Complete CZ, spol. s r.o.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Martin Petrovka jednatel  
společnosti

Ing. Zdeňka Široká  
ředitel odboru vnitřní správy a správy majetku

## ČTVRTLETNÍ PLÁN SERVISNÍCH PROHLÍDEK - přesná klimatizace UNIFLAIR (DX)

**Datum :**

**Technik:**

**Typ a číslo modelu :**

**Výrobní číslo:**

### Vnitřní jednotka

- kontrola, příp. výměna vzduchového filtru
- kontrola lopatek ventilátorů a jejich vyčištění
- kontrola ložisek ventilátorů, kontrola napnutí a stavu klínového řemene
- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů
- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

### Kondenzátor (vzduchem chlazený)

- kontrola a vyčištění výměníku
- kontrola stavu ventilátorů
- kontrola ložisek
- kontrola el. spojů a jejich dotažení

### Kompresor

- kontrola netěsnosti u ventilů a ventílků
- kontrola kompenzátorů chvění
- kontrola stavu oleje v kompresoru

### Chladicí okruh

- kontrola potrubí chladivá mezi jednotkami
- kontrola stavu chladivá průhledítkem
- měření nízkého tlaku (vypařovací teplota)
- měření vysokého tlaku (kondenzační teplota)
- kontrola termostatického-expanzního ventilu
- kontrola filtr-dehydrátoru

### Rozvod vzduchu

- kontrola výustky-mřížky a její vyčištění

### Chladicí médium

- kontrola a doplnění chladivá

### POZNÁMKY:

**Další kontrola bude provedena nejpozději dne:**

**Kontrolu provedl:**

**Dne:**

**Podpis:**

**Potvrzení uživatele:**

**Dne:**

**Podpis:**

Pořídte si fotokopie tohoto formuláře pro vaše podklady.

## **ROČNÍ** PLÁN SERVISNÍCH PROHLÍDEK - přesná klimatizace UNIFLAIR (DX)

**Datum :**  
**Typ a číslo modelu :**

**Technik:**  
**Výrobní číslo :**

### **Vnitřní jednotka**

- kontrola, *příp.* výměna vzduchového filtru
- kontrola lopatek ventilátorů a jejich vyčištění
- kontrola ložisek ventilátorů, kontrola napnutí a stavu klínového řemene
- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů
- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

### **Kondenzátor (vzduchem chlazený)**

- kontrola a vyčištění výměníku
- kontrola stavu ventilátorů
- kontrola ložisek
- kontrola el. spojů a jejich dotažení

### **Kompresor**

- kontrola netěsnosti u ventilů a ventilků
- kontrola kompenzátorů chvění
- kontrola stavu oleje v kompresoru

### **Chladicí okruh**

- kontrola potrubí chladivá mezi jednotkami
- kontrola stavu chladivá průhledítkem
- měření nízkého tlaku (vypařovací teplota)
- měření vysokého tlaku (kondenzační teplota)
- kontrola termostatického-expanzního ventilu
- kontrola filtr-dehydrátoru

### **Rozvod vzduchu**

- kontrola výustky-mřížky a její vyčištění

### **Chladicí médium**

- kontrola a doplnění chladivá

### **Hlavní deska**

- vizuální kontrola mikroprocesorové desky
- kontrola kontaktů stykačů a všech el. připojení
- kontrola všech el. kontaktů

### **Regulace**

- provedení testu funkčnosti regulace

### **POZNÁMKY:**

**Další kontrola bude provedena nejpozději dne:**

**Kontrolu provedl:**

**Dne:**

**Podpis:**

**Potvrzení uživatele:**

**Dne:**

**Podpis:**

Pořídte si fotokopie tohoto formuláře pro vaše podklady