

Protokol o změně díla

změnový list číslo 089

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno





Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Záměna EPS hlásičů kuchyňky, kuřárna 2,3.NP objekt A

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---|
| P O P I S | Změnu vyvolal: FN Brno, Projekt | | |
| | Popis změny: Záměna hlásičů kuchyňky, kuřárna 2,3.NP objekt A - A238,A239,A332. Výměna požárních hlásičů bude provedena z důvodu zjištěného stavu fungování navržených stejných hlásičů ve stejných provozech na objektu F, tak aby již nedocházelo k hlášení požáru z důvodu kouře od cigaret či vodní páry z konvic. Popis náhrady od projektanta viz příloha č. 02 | | |
| C E N A | Způsob projekčního zpracování: vydání rozdílového výkazu výměr od projektanta | | |
| | vliv změny na náklady stavby: ANO | | |
| | ocenění změny předložil: GZ | | ve formě |
| | náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G | vícepráce | Méněpráce |
| | Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.09 - EPS a evakuační rozhlas | 7 917,00 Kč | -6 054,90 Kč |
| | projekční náklady | 0,- | 0,- |
| | úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.09 - EPS a evakuační rozhlas | | |
| | zvýšení: | 1 862,10 Kč | |
| | snížení: | 0,- | |
| | nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3 | | |
| A | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
| | zhotovitel: | 13.11.2020 |  |
| | objednatel (investor, uživatel) | 12.11.2020 |  |
| | TDI: | 13.11.2020 |  |
| | GP: | 13.11.2020 |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: 08/2020 | | |
| | Termín realizace změny: v rámci 2. etapy | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby | | |
| S O D | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce | | projekční práce |
| | SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb | | |
| P Ř Í L O H Y | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 vyjádření zpracovatele PD EPS | | |
| | Datum 4. 11. 2020 | | |

Příloha č. 1 pro ZL 089 - Záměna hlásičů kuchyňky, kužárna 2,3.NP objekt A - A238,A239,A332

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.4.09-REV 01 EPS a evakuační rozhlas

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | ZL VCP Celkem | ZL MNP celkem | Ceník |
|---|---------------|--------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|------------------|--------|
| Díl: _1 Elektrická požární signalizace EPS - dodávka | | | | | | | | |
| 12 | Pol_12 | OT- multisenzor.hlásič PAM s.IQ8Quad | ks | -3,00000 | 2 018,30 | | -6054,9 | SoD |
| N | nová | Termomaximální.hlásič PAM s.IQ8Quad | ks | 3,00000 | 2 639,00 | 7 917,00 | | R-pol. |
| Cena celkem VCP/MNC | | | | | | 7 917,00 | -6 054,90 | |
| CELKEM ZL bilance | | | | | | 1 862,10 | | |

rozdílový vv vydal projektant

ZLOPK PŘÍLOHA 2



Brno - psychiatrie - EPS - problém funkce - VV
František Navrátil, Marta Halíčková,
FN Brno - Psych. Komu: Ivana Kubičková, Pavel Knot,
Hynek Pígl

03.07.2020 15:24

Odeslal: **Hana Marková**

Dobrý den,

v příloze posílám zpracovaný vv.

S pozdravem

Ing. Hana Marková
vedoucí projekční skupiny

K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno
tel.: +420 541 126 652
mobil: +420 604 419 628
www.k4.cz, e-mail: projekt_1195@k4.cz

--- E-mail Date : 24.06.2020 7:15:37

From : "Petr Příkryl - JIMI CZ" <Prikryl@jimi.cz>
Send To : "Martin Foral" <martin.foral@ltprojekt.cz>
Copy To : "Ing. Martin Klvač - JIMI CZ" <klvac@jimi.cz>; "projekt_1195@k4.cz" <projekt_1195@k4.cz>
Subject : RE: Brno - psychiatrie - EPS - problém funkce

Dobré ráno pane Forale,

- Problém EPS čidla v kuřárně – m.č. F.172 – čidlo je v současnosti vyplé, protože hlásí při kouření pacientů požár. Lze řešit nějakým jiným způsobem, nebo teplotním čidlem ?
 1. Lze řešit výměnou hlásiče za termomaximální
- M.č. F.138 a F.133 – spustila se čidla při provozu rychlovarné konvice na pracovní lince. Lze řešit posunem čidla případně jiným způsobem ?
 1. Lze řešit přesunem, případně opět výměnou hlásiče za termomaximální, nebo multisenzorový hlásič OTblue, který by neměl reagovat na vodní páru.

S pozdravem